

【需要場所等一覧】

【仕様書別紙1】

No.	施設名	所在地	(参考) 太陽光発電 設備の有無	需給地点	電気工作物の財産 分界点及び保安上 の責任分界点	受電方式
1	市之井手浄水場	松山市溝辺町65	なし	四国電力送配電(株) の配電線より引込 みした各施設の構 内柱上設置の気中 開閉器の電源側 リード線の接続点 とする。	需給地点に同じ。 ただし、電力需給 用計量器は四国電 力送配電(株)が設置 し所有する。	2回線受電 (常時・予備電源)
2	竹原浄水場	松山市竹原二丁目7-30	なし			2回線受電 (常時・予備電源)
3	垣生浄水場	松山市東垣生町15-1	なし			2回線受電 (常時・予備電源)
4	長泉水源地	松山市保免中三丁目6-40	なし			常時1回線受電
5	北条浄水場	松山市庄甲73-1	なし			
6	平井ポンプ場	松山市平井町甲198	なし			2回線受電 (常時・予備電源)
7	北部浄化センター	松山市和気町二丁目998	なし			常時1回線受電
8	北条浄化センター	松山市下難波甲1	なし			
9	中央浄化センター	松山市南江戸四丁目1-1	なし			2回線受電 (常時・予備線)
10	西部浄化センター	松山市南吉田町2798番地80	なし			常時1回線受電

【予定契約電力・予定使用電力量一覧】

【仕様書別紙2】

No.	施設名	予定契約電力 (kW)	時間帯区分	予定使用電力量 (kWh)												合計	自動検針装置	
				令和4年7月	令和4年8月	令和4年9月	令和4年10月	令和4年11月	令和4年12月	令和5年1月	令和5年2月	令和5年3月	令和5年4月	令和5年5月	令和5年6月			
1	市之井手浄水場	690	ピーク	31,300	34,800	31,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97,100	有	
			昼間	夏季	127,000	132,000	124,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-		383,200
				その他季	-	-	-	142,200	124,900	133,300	124,200	120,600	139,200	105,000	99,600	139,800		1,128,800
				夜間	168,900	174,100	170,400	140,100	128,100	142,900	146,000	129,400	134,900	118,300	135,800	127,500		1,716,400
2	竹原浄水場	600	ピーク	20,400	20,500	16,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,000	有	
			昼間	夏季	67,500	64,500	60,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-		192,600
				その他季	-	-	-	94,800	103,700	106,900	96,600	88,500	111,900	120,100	98,500	116,200		937,200
				夜間	87,300	80,000	69,400	82,900	101,100	99,900	103,800	95,200	97,100	114,700	114,800	93,600		1,139,800
3	垣生浄水場	500	ピーク	21,000	19,500	18,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59,400	有	
			昼間	夏季	74,800	71,700	68,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-		214,700
				その他季	-	-	-	94,500	82,700	89,300	86,100	78,800	93,000	92,900	76,900	97,200		791,400
				夜間	95,200	98,200	97,800	96,600	96,400	100,500	111,100	93,900	96,300	103,500	107,900	89,000		1,186,400
4	長泉水源地	50	ピーク	3,600	3,600	3,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,600	有	
			昼間	夏季	13,200	13,100	12,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-		38,700
				その他季	-	-	-	17,200	15,600	16,300	15,000	14,300	17,100	16,000	14,700	17,300		143,500
				夜間	18,900	18,800	18,100	17,900	17,900	18,400	19,700	16,900	17,800	18,300	20,800	17,000		220,500
5	北条浄水場	186	ピーク	10,400	9,400	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,800	有	
			昼間	夏季	35,300	37,800	34,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-		107,700
				その他季	-	-	-	51,700	45,600	48,100	44,700	41,300	48,700	45,500	40,300	50,500		416,400
				夜間	45,400	44,100	43,300	42,500	45,000	43,300	46,300	39,000	41,600	40,300	47,300	37,400		515,500
6	平井ポンプ場	83	ピーク	3,600	3,400	3,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,400	有	
			昼間	夏季	14,500	14,600	13,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-		42,700
				その他季	-	-	-	18,500	16,300	17,000	16,000	15,200	17,600	17,000	15,600	18,600		151,800
				夜間	17,000	16,700	16,700	16,100	15,100	16,100	17,000	14,500	15,000	15,100	18,300	15,200		192,800

【予定契約電力・予定使用電力量一覧】

【仕様書別紙2】

No.	施設名	予定契約電力 (kW)	時間帯区分	予定使用電力量 (kWh)												合計	自動検針装置	
				令和4年7月	令和4年8月	令和4年9月	令和4年10月	令和4年11月	令和4年12月	令和5年1月	令和5年2月	令和5年3月	令和5年4月	令和5年5月	令和5年6月			
7	北部浄化センター	279	ピーク	14,900	14,600	14,200	-	-	-	-	-	-	-	-	43,700	有		
			昼間	夏季	52,700	52,300	50,600	-	-	-	-	-	-	-	-		155,600	
				その他季	-	-	-	65,600	57,600	60,600	56,000	55,600	82,000	55,200	54,700		68,200	555,500
				夜間	69,400	68,900	67,800	61,300	59,100	61,500	66,000	59,200	42,500	57,100	68,600		59,700	741,100
8	北条浄化センター	237	ピーク	10,800	11,500	10,800	-	-	-	-	-	-	-	-	33,100	有		
			昼間	夏季	37,500	38,600	36,600	-	-	-	-	-	-	-	-		112,700	
				その他季	-	-	-	49,300	45,500	48,100	47,200	43,600	63,700	46,800	44,100		49,500	437,800
				夜間	47,800	49,500	47,400	45,000	46,000	48,100	55,000	44,700	32,800	48,600	57,400		43,500	565,800
9	中央浄化センター	1,350	ピーク	67,100	68,000	63,000	-	-	-	-	-	-	-	-	198,100	有		
			昼間	夏季	242,700	239,000	228,200	-	-	-	-	-	-	-	-		709,900	
				その他季	-	-	-	300,100	273,300	289,400	266,300	246,700	297,800	269,100	265,400		343,500	2,551,600
				夜間	335,700	335,700	328,500	302,000	303,600	319,100	335,900	281,900	301,600	303,000	358,400		321,800	3,827,200
10	西部浄化センター	1,180	ピーク	59,100	56,900	49,700	-	-	-	-	-	-	-	-	165,700	有		
			昼間	夏季	212,400	201,700	171,200	-	-	-	-	-	-	-	-		585,300	
				その他季	-	-	-	259,300	239,500	247,000	240,900	231,500	273,300	241,200	229,200		272,400	2,234,300
				夜間	291,300	279,800	227,700	256,500	261,900	269,600	296,500	258,700	279,900	266,700	311,500		255,600	3,255,700
合計		5,155	計	2,296,700	2,273,300	2,107,800	2,154,100	2,078,900	2,175,400	2,190,300	1,969,500	2,203,800	2,094,400	2,179,800	2,233,500	25,957,500	-	

※季節区分及び時間帯区分は四国電力㈱の各料金メニューの主契約料金条件による。

【電力使用料金請求書送付先一覧】

【仕様書別紙4】

No.	需要場所		請求書送付先	
1	市之井手浄水場	松山市溝辺町65	〒791-0101 松山市溝辺町65	松山市公営企業局浄水管理センター
2	竹原浄水場	松山市竹原二丁目7-30	〒791-0101 松山市溝辺町65	松山市公営企業局浄水管理センター
3	垣生浄水場	松山市東垣生町15-1	〒791-0101 松山市溝辺町65	松山市公営企業局浄水管理センター
4	長泉水源地	松山市保免中三丁目6-40	〒791-0101 松山市溝辺町65	松山市公営企業局浄水管理センター
5	北条浄水場	松山市庄甲73-1	〒791-0101 松山市溝辺町65	松山市公営企業局浄水管理センター
6	平井ポンプ場	松山市平井町甲198	〒791-0101 松山市溝辺町65	松山市公営企業局浄水管理センター
7	北部浄化センター	松山市和気町2丁目998	〒790-0062 松山市南江戸4丁目1-1	松山市公営企業局下水浄化センター
8	北条浄化センター	松山市下難波甲1	〒790-0062 松山市南江戸4丁目1-1	松山市公営企業局下水浄化センター
9	中央浄化センター	松山市南江戸4丁目1-1	〒790-0062 松山市南江戸4丁目1-1	松山市公営企業局下水浄化センター
10	西部浄化センター	松山市南吉田町2798番地80	〒790-0062 松山市南江戸4丁目1-1	松山市公営企業局下水浄化センター