

令和5年度 放流水の水質検査

項目	基準値	4月20日	5月15日	6月5日	7月18日	8月25日	9月11日	10月10日	11月13日	12月15日	1月15日	2月9日	3月4日
pH	5.8～8.6	7.9	7.8	7.9	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.1	7.9	7.9	8.0
水温(°C)	-	17.0	18.4	21.1	26.7	28.1	26.4	21.0	16.3	12.3	8.3	7.6	8.5
浮遊物質(mg/l)	60	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
COD(mg/l)	90	5.3	5.8	5.6	6.0	7.3	6.5	6.6	6.7	4.4	7.1	5.7	8.7
BOD(mg/l)	60	0.5未満	0.6	1.0	0.9	0.5未満	0.7	1.3	0.9	0.5未満	1.0	0.5未満	1.3
窒素含有量(mg/l)	120	1.9	2.4	2.6	2.8	3.3	2.0	2.4	1.4	1.6	1.3	1.1	3.5