

第2号様式（第6条関係）

所在地： _____

コンクリートブロック塀の点検表

点検項目	点検内容	点検結果	
		適合	不適合
1 高さ	2. 2 m以下		
2 壁の厚さ	高さ2 mを超える塀で15 cm以上		
	高さ2 m以下で10 cm以上		
3 鉄筋	縦筋は壁頂部及び基礎の横筋に、横筋は縦筋にそれぞれかぎ掛けされている		
	壁内に径9 mm以上の鉄筋が縦横80 cm以内の間隔で入っている		
4 控え壁（塀の高さが1.2 mを超える場合）	長さ3.4 m以内ごとに、控え壁が塀の高さの1/5以上突き出している		
5 基礎	コンクリート造の基礎があり、根入れ深さは30 cm以上ある		
6 傾き、ひび割れ	傾き、ひび割れがない		
評価			

組積造の塀の点検表

点検項目	点検内容	点検結果	
		適合	不適合
1 高さ	1. 2 m以下		
2 壁の厚さ	十分ある		
3 控え壁	長さ4 m以内ごとに壁面からその部分における壁の厚さの1.5倍以上突出している。		
4 基礎	基礎がある		
5 傾き、ひび割れ	傾き、ひび割れがない		
評価			

補助対象事業の確認		対象	対象外
設置場所	避難路等に面している		

上記のとおり報告します。		令和	年	月	日
報告者（施工予定業者）					
住所					
氏名					