

ブロック塀等の安全性の確認項目

安全性の確認項目	コンクリートブロック塀の場合	れんが塀・石積塀・ 鉄筋のないブロック塀等の場合
塀の高さ	<input type="checkbox"/> 地盤から2.2m以下である	<input type="checkbox"/> 地盤から1.2m以下である
塀の厚さ	<input type="checkbox"/> 10cm以上である [塀の高さが2m超2.2m以下の場合]15cm以上である	<input type="checkbox"/> 十分である
控え壁	<input type="checkbox"/> [塀の高さが1.2m超の場合のみ]塀の長さが3.4m以下ごとに、塀の高さの1/5以上突出した控え壁がある	<input type="checkbox"/> 塀の長さが4m以下ごとに、塀の長さの1.5倍以上突出した控え壁がある
基礎	<input type="checkbox"/> コンクリートの基礎がある	<input type="checkbox"/> 基礎がある
塀の健全性	<input type="checkbox"/> 塀に傾きやひび割れがない	<input type="checkbox"/> 塀に傾きやひび割れがない
上記の確認項目全てが基準を満たす場合のみ、以下の項目を確認		
鉄筋 ・ 基礎の根入れ深さ	<input type="checkbox"/> 以下の項目を確認できる図面がある	<input type="checkbox"/> 以下の項目を確認できる図面がある
	図面がある場合のみ、以下の項目を確認	
	<input type="checkbox"/> 塀の中に直径9mm以上の鉄筋が、縦横とも80cm間隔以下で配筋されており、縦筋は壁頂部および基礎の横筋に、横筋は縦筋にそれぞれかぎ掛けされている	/
	<input type="checkbox"/> [塀の高さが1.2m超の場合]のみ 基礎の根入れ深さが30cm以上である	<input type="checkbox"/> 基礎の根入れ深さが20cm以上である