水質検査結果書　（1／2）

水源・水系等の名称　北条地区簡易水道

(注)　◎印：基準項目
＊印：基準外項目

採水年月日	基準値	R3.10.5	R3.10.5	R3.10.5	R3.10.5	R3.10.5	----	----	----	----	----
採水場所		萩原簡水 萩原集会所	立岩米之野簡水 米之野集会所	院内簡水 個人住宅	横谷簡水 個人住宅	客簡水 客集会所	----	----	----	----	----
採水時間		10:50	10:27	10:00	9:37	9:17	----	----	----	----	----
気温 (℃)		29.0	24.2	25.3	22.3	22.9	----	----	----	----	----
水温 (℃)		26.7	22.5	19.8	23.5	22.5	----	----	----	----	----
残留塩素 (mg/L)		0.4	0.7	0.4	0.4	0.2	----	----	----	----	----
一般細菌 (1mL中)◎	1mL中100以下	0	0	2	0	0	----	----	----	----	----
大腸菌 (100mL中)◎	検出されないこと	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	----	----	----	----	----
カドミウム及びその化合物 (mg/L)◎	0.003mg/L以下	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
水銀及びその化合物 (mg/L)◎	0.0005 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
セレン及びその化合物 (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
鉛及びその化合物 (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ヒ素及びその化合物 (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
六価クロム化合物 (mg/L)◎	0.02 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
亜硝酸態窒素 (mg/L)◎	0.04 〃	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	----	----	----	----	----
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)◎	10 〃	4.5	1.1	<0.20	0.87	5.8	----	----	----	----	----
フッ素及びその化合物 (mg/L)◎	0.8 〃	0.29	0.12	0.38	0.31	0.15	----	----	----	----	----
ホウ素及びその化合物 (mg/L)◎	1 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
四塩化炭素 (mg/L)◎	0.002 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
1,4-ジオキサン (mg/L)◎	0.05 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)◎	0.04 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロメタン (mg/L)◎	0.02 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
テトラクロロエチレン (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
トリクロロエチレン (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ベンゼン (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
塩素酸 (mg/L)◎	0.6 〃	0.17	0.09	0.14	0.13	0.08	----	----	----	----	----
クロロ酢酸 (mg/L)◎	0.02 〃	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	----	----	----	----	----
クロロホルム (mg/L)◎	0.06 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロ酢酸 (mg/L)◎	0.03 〃	<0.002	0.006	0.004	0.003	0.003	----	----	----	----	----
ジブロモクロロメタン (mg/L)◎	0.1 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭素酸 (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総トリハロメタン (mg/L)◎	0.1 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
トリクロロ酢酸 (mg/L)◎	0.03 〃	<0.002	0.005	0.006	0.003	0.002	----	----	----	----	----
ブロモジクロロメタン (mg/L)◎	0.03 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモホルム (mg/L)◎	0.09 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ホルムアルデヒド (mg/L)◎	0.08 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水質検査結果書　（2／2）

水源・水系等の名称　北条地区簡易水道

(注)　◎印：基準項目
＊印：基準外項目

採水年月日	基準値	R3.10.5	R3.10.5	R3.10.5	R3.10.5	R3.10.5	----	----	----	----	----
採水場所		萩原簡水 萩原集会所	立岩米之野簡水 米之野集会所	院内簡水 個人住宅	横谷簡水 個人住宅	客簡水 客集会所	----	----	----	----	----
採水時間		10:50	10:27	10:00	9:37	9:17	----	----	----	----	----
亜鉛及びその化合物 (mg/L)◎	1 mg/L以下	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)◎	0.2 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
鉄及びその化合物 (mg/L)◎	0.3 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
銅及びその化合物 (mg/L)◎	1 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)◎	200 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
マンガン及びその化合物 (mg/L)◎	0.05 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
塩化物イオン (mg/L)◎	200 〃	6.1	7.2	5.6	4.2	7.9	----	----	----	----	----
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)◎	300 〃	88	44	73	51	97	----	----	----	----	----
蒸発残留物 (mg/L)◎	500 〃	190	68	112	87	179	----	----	----	----	----
陰イオン界面活性剤 (mg/L)◎	0.2 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジェオスミン (mg/L)◎	0.00001 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
2-メチルイソボルネオール (mg/L)◎	0.00001 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
非イオン界面活性剤 (mg/L)◎	0.02 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
フェノール類 (mg/L)◎	0.005 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
有機物 (TOC) (mg/L)◎	3 〃	0.4	0.4	0.7	0.3	0.5	----	----	----	----	----
pH 値 ◎	5.8以上8.6以下	6.9	8.0	7.6	7.4	7.2	----	----	----	----	----
味 ◎	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----	----	----
臭気 ◎	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----	----	----
色度 (度)◎	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	----	----	----	----	----
濁度 (度)◎	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	----	----	----	----	----
有機物等（KMnO4消費量）(mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素 (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アンモニア態窒素 (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度 (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総アルカリ度 (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
電気伝導率 (μS/cm)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水質検査結果書　（1／2）

水源・水系等の名称　中島地区簡易水道

(注)　◎印：基準項目
＊印：基準外項目

採水年月日	基準値	R3.10.5	R3.10.5	R3.10.5	R3.10.5	R3.10.5	R3.10.5	R3.10.5	R3.10.5	R3.10.5	----
採水場所		東中島地区 小浜　墓地	神浦地区 神浦ｸﾛｯｹｰ場	西中島地区 宇和間　墓地	中島粟井地区 粟井集会所	睦月地区 個人住宅	野忽那地区 個人住宅	津和地地区 個人住宅	二神地区 個人住宅	怒和地区 個人住宅	----
採水時間		8:40	9:10	9:40	10:10	6:10	6:35	5:30	9:00	6:40	----
気温 (℃)		23.0	25.0	24.0	24.0	----	----	----	----	----	----
水温 (℃)		25.0	25.5	27.0	25.0	----	----	----	----	----	----
残留塩素 (mg/L)		0.2	0.3	0.2	0.3	0.8	0.4	0.3	0.2	0.5	----
一般細菌 (1mL中)◎	1mL中100以下	0	0	0	0	0	10	0	0	0	----
大腸菌 (100mL中)◎	検出されないこと	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	----
カドミウム及びその化合物 (mg/L)◎	0.003mg/L以下	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
水銀及びその化合物 (mg/L)◎	0.0005 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
セレン及びその化合物 (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
鉛及びその化合物 (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ヒ素及びその化合物 (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
六価クロム化合物 (mg/L)◎	0.02 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
亜硝酸態窒素 (mg/L)◎	0.04 〃	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	----
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)◎	10 〃	3.0	1.5	3.7	2.6	4.8	1.7	2.4	<0.20	2.3	----
フッ素及びその化合物 (mg/L)◎	0.8 〃	0.34	0.50	0.59	0.24	0.17	0.26	0.28	0.15	0.19	----
ホウ素及びその化合物 (mg/L)◎	1 〃	0.07	----	----	----	----	----	----	0.13	----	----
四塩化炭素 (mg/L)◎	0.002 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
1,4-ジオキサン (mg/L)◎	0.05 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)◎	0.04 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロメタン (mg/L)◎	0.02 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
テトラクロロエチレン (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
トリクロロエチレン (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ベンゼン (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
塩素酸 (mg/L)◎	0.6 〃	0.11	0.09	0.33	0.10	<0.06	0.15	0.21	0.17	0.07	----
クロロ酢酸 (mg/L)◎	0.02 〃	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	----
クロロホルム (mg/L)◎	0.06 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロ酢酸 (mg/L)◎	0.03 〃	<0.002	<0.002	<0.002	0.008	<0.002	0.004	<0.002	0.003	<0.002	----
ジブロモクロロメタン (mg/L)◎	0.1 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭素酸 (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総トリハロメタン (mg/L)◎	0.1 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
トリクロロ酢酸 (mg/L)◎	0.03 〃	<0.002	<0.002	<0.002	0.008	<0.002	0.016	0.003	<0.002	0.002	----
ブロモジクロロメタン (mg/L)◎	0.03 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモホルム (mg/L)◎	0.09 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ホルムアルデヒド (mg/L)◎	0.08 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水質検査結果書　（2／2）

水源・水系等の名称　中島地区簡易水道

(注)　◎印：基準項目
＊印：基準外項目

採水年月日	基準値	R3.10.5	R3.10.5	R3.10.5	R3.10.5	R3.10.5	R3.10.5	R3.10.5	R3.10.5	R3.10.5	----
採水場所		東中島地区 小浜　墓地	神浦地区 神浦ｸﾛｯｹｰ場	西中島地区 宇和間　墓地	中島粟井地区 粟井集会所	睦月地区 個人住宅	野忽那地区 個人住宅	津和地地区 個人住宅	二神地区 個人住宅	怒和地区 個人住宅	----
採水時間		8:40	9:10	9:40	10:10	6:10	6:35	5:30	9:00	6:40	----
亜鉛及びその化合物 (mg/L)◎	1 mg/L以下	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)◎	0.2 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
鉄及びその化合物 (mg/L)◎	0.3 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
銅及びその化合物 (mg/L)◎	1 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)◎	200 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
マンガン及びその化合物 (mg/L)◎	0.05 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
塩化物イオン (mg/L)◎	200 〃	84	47	38	14	23	24	21	40	76	----
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) (mg/L)◎	300 〃	157	100	116	81	178	75	112	83	41	----
蒸発残留物 (mg/L)◎	500 〃	400	232	261	174	325	186	215	189	136	----
陰イオン界面活性剤 (mg/L)◎	0.2 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジェオスミン (mg/L)◎	0.00001 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
2-メチルイソボルネオール (mg/L)◎	0.00001 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
非イオン界面活性剤 (mg/L)◎	0.02 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
フェノール類 (mg/L)◎	0.005 〃	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	----
有機物 (TOC) (mg/L)◎	3 〃	0.5	1.2	0.9	1.8	<0.3	1.4	0.5	0.4	1.3	----
pH 値 ◎	5.8以上8.6以下	7.7	7.5	7.8	6.7	7.7	7.1	7.6	7.5	7.5	----
味 ◎	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----
臭気 ◎	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----
色度 (度)◎	5度以下	0.7	<0.5	<0.5	1.0	<0.5	1.3	0.5	<0.5	<0.5	----
濁度 (度)◎	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	----
有機物等（KMnO4消費量）(mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素 (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アンモニア態窒素 (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度 (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総アルカリ度 (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	93	----	----	----
電気伝導率 (μS/cm)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----