

(別紙)

松山市庁舎本館設備更新型ESCO事業

既設設備一覧表

① 空調設備一覧

② 照明設備一覧

留意事項

本資料の記載内容に誤りが含まれている可能性があるため
ウォークスルー調査で十分に確認すること。

① 空調設備一覧

空調設備	記号	名称	メーカー	型式	仕様	製造年	数量	設置場所	備考	更新必須
	B-1,B-2	蒸気ボイラー	石川島汎用ボイラ	K-750F	404,250kcal/h	1988	2	B2Fボイラー室		
	R-1～3	吸収冷温水機	荏原冷熱システム	RAD-K032	冷凍1055kW/加熱863kW	1988	3	B2Fボイラー室	CP盤共	○
	CT-1	冷却塔	空研工業	SKB-PoGR320	320RT	1988	3	RF		
	KT-1	薬液注入装置	東西化学産業	TS-2型・T-200型	30cc/min	1988	3	RF	冷却水用	
	CP-1	冷却水ポンプ	荏原製作所	150X100IBLKBM	5200L/min×30m	1988	3	B2F機械室		○
	CHP-1	冷温水一次ポンプ	荏原製作所	150IBLHBM	3050L/min×15m	1988	3	B2F機械室		○
	CHP-2	冷温水二次ポンプ	荏原製作所	150X100IBLJAM	1780L/min×25m	1988	2	B2F機械室	高層（AC-12～16用）	○
	CHP-3	冷温水二次ポンプ	荏原製作所	150X100IBLJAM	1710L/min×25m	1988	3	B2F機械室	低層（AC-1～11用）	○
	CHP-4	冷温水二次ポンプ	荏原製作所	100X80IBLJ	860L/min×25m	1988	2	B2F機械室	別館（AC-18用）	—
	CHP-5	冷温水二次ポンプ	荏原製作所	100X80IBLJM	1100L/min×25m	1988	1	B2F機械室	別館（FCU用）	—
	CHP-6	冷温水二次ポンプ	荏原製作所	80X50IBLKM	270L/min×40m	1988	1	B2F機械室	本館（FCU用）	○
	SP-1	真空暖房ポンプ	荏原製作所	No.1ACⅡK	真空90L/min	1988	1	B2F機械室		
	OP-1	オイルギアポンプ	荏原製作所	-	24L/min	1986	2	B2Fオイルタンク室		
	AC-1	エアハンドリングユニット	新晃工業	9H×350DC×1	8260m3/h	1974	1	B2F機械室	B1F系統	
	AC-2	エアハンドリングユニット	新晃工業	30H×500DB×2	29205m3/h	1974	1	B2F機械室	3～6F北西系統	
	AC-3	エアハンドリングユニット	新晃工業	25H×500DB×2	25860m3/h	1974	1	B2F機械室	3～6F北東系統	
	AC-4	エアハンドリングユニット	新晃工業	35H×500DB×2	35000m3/h	1974	1	B2F機械室	玄関・ホール系統	
	AC-5	エアハンドリングユニット	新晃工業	30B×500DB×2	30400m3/h	1974	1	B2F機械室	相談室系統	
	AC-6	エアハンドリングユニット	新晃工業	30H×450DC×2	29945m3/h	1974	1	B2F機械室	3～6F南西系統	
	AC-7	エアハンドリングユニット	新晃工業	22H×450DB×2	23820m3/h	1974	1	B2F機械室	3～6F南東系統	
	AC-8	エアハンドリングユニット	新晃工業	11H×450DB×2	11000m3/h	1974	1	B1F空調機械室	1F北東系統	
	AC-9	エアハンドリングユニット	新晃工業	11H×450DB×1	10700m3/h	1974	1	B1F空調機械室	1F南東系統	
	AC-10	エアハンドリングユニット	新晃工業	11H×450DB×1	10880m3/h	1974	1	2F空調機械室	2F北東系統	
	AC-11	エアハンドリングユニット	新晃工業	11H×450DB×1	10580m3/h	1974	1	2F空調機械室	2F南東系統	
	AC-12	エアハンドリングユニット	新晃工業	30V×450DC×2	27920m3/h	1974	1	11F空調機械室	7～10F北東系統	
	AC-13	エアハンドリングユニット	新晃工業	30V×500DB×2	30195m3/h	1974	1	11F空調機械室	7～10F北西系統	
	AC-14	エアハンドリングユニット	新晃工業	25V×500DB×2	26720m3/h	1974	1	11F空調機械室	7～10F南東系統	
	AC-15	エアハンドリングユニット	新晃工業	25V×450DB×2	24705m3/h	1974	1	11F空調機械室	7～10F南西系統	
	AC-16	エアハンドリングユニット	新晃工業	50H×600DC×2	49220m3/h	1974	1	PH機械室	大会議室系統	
	AC-17	エアハンドリングユニット	-	-	-	-	1	別館RF	議場系統（対象外）	—
	AC-18	エアハンドリングユニット	-	-	-	-	1	別館B1F	別館系統（対象外）	—
	H-1	再熱ヒーター	-	-	7700kcal/h	1974	1	B1F空調機械室	AC-8系統	

空調設備	記号	名称	メーカー	型式	仕様	製造年	数量	設置場所	備考	更新必須
	H-2	再熱ヒーター	-	-	7700kcal/h	1974	1	B1F空調機械室	AC-9系統	
	H-3	再熱ヒーター	-	-	7700kcal/h	1974	1	2F空調機械室	AC-10系統	
	H-4	再熱ヒーター	-	-	7700kcal/h	1974	1	2F空調機械室	AC-11系統	
	FCU-1	ファンコイルユニット	新晃工業	FCU-300	冷温水量5L/min	1974	9	3F各室	床置	
	FCU-2	ファンコイルユニット	新晃工業	FCU-400	冷温水量7L/min	1974	26	3F各室	ローボーイ	
	HU-1	コンベクター	-	EL-1600	2.93m2 EDR	1974	12	1Fロビー		
	PAC-1	パッケージエアコン	日立アプライアンス	RP-AP800HVP	冷71.0kW 暖80.0kW	2010	1	B2F電気室	冷専で可	○
	PAC-2	パッケージエアコン	三菱電機	PSZ-J140GAGP	冷12.5kW 暖14.0kW	2004	1	B1F運転手控室		○
	PAC-3	パッケージエアコン	ダイキン工業	SMZYP80HV	冷7.1kW 暖8.0kW	2004	1	B1F中央監視室		○
	PAC-4	パッケージエアコン	東芝キャリア	APAC5023J(-1)	冷4.5kW 暖5.0kW	2006	1	1F市民相談室		○
	PAC-5	パッケージエアコン	ダイキン工業	SZVYJ112L	冷10.0kW 暖11.2kW	1999	3	3F会議室・応接室	(対象外)	－
	PAC-6	パッケージエアコン	ダイキン工業	SZVYJ140L	冷12.5kW 暖14.0kW	1999	1	3F市長室	(対象外)	－
	PAC-7	パッケージエアコン	東芝キャリア	AL501T-1	冷4.5kW 暖5.6kW	1999	1	3F副市長室（北）	(対象外)	－
	PAC-8	パッケージエアコン	三菱電機	MPLZX-P140BK	冷12.5kW 暖14.0kW	2007	1	3F会議室	(対象外)	－
	PAC-9	パッケージエアコン	-	-	冷14.0kW 暖16.8kW	2021	1	3F記者クラブ	(対象外)	－
	PAC-10	パッケージエアコン	日立製作所	RPK-35H5	冷4.1kW 暖4.7kW	1991	1	3F記者クラブ控室	(対象外)	－
	PAC-11	パッケージエアコン	三菱電機	MPUZ-ERP80HA8	冷7.1kW 暖8.0kW	2010	2	3F特別応接室	(対象外)	－
	PAC-12	パッケージエアコン	三菱電機	MPKZ-ERP63SKN	冷5.6kW 暖6.3kW	2011	1	4F人事課会議室		
	PAC-A	パッケージエアコン	富士古河E&C	DMAO-P280D-A	冷28.0kW	2015	2	10Fマシン室	(対象外)	－
	PAC-B,C,D	パッケージエアコン	富士古河E&C	DMAO-P280D-A	冷28.0kW	2015	6	10Fマシン室	(対象外)	－
	PAC-14	パッケージエアコン	日立アプライアンス	RP-AP224HVP	冷20.0kW 暖21.2kW	2010	2	B2F電算バッテリー室	(対象外)	－
	PAC-15	パッケージエアコン	三菱電機	MPUZ-ERP140KA	冷12.5kW 暖14.0kW	2009	1	B1Fプリントルーム		
	PAC-16	パッケージエアコン	三菱電機	PUSY-P80SM-E1	冷8.0kW 暖9.0kW	2006	1	1F相談室1～4		○
	PAC-17	パッケージエアコン	三菱重工	FDCP501HK	冷4.5kW 暖5.6kW	2010	1	1F消費生活センター		
	PAC-18	パッケージエアコン	三菱電機	HPUZ-ERP401SHA7	冷3.6kW 暖4.0kW	2010	1	1Fコールセンター		
	PAC-19	パッケージエアコン	三菱電機	PUH-P280FA	冷28.0kW 暖33.5kW	-	1	10F事後処理室	(対象外)	－
	PAC-20	パッケージエアコン	日立	RAS-J140H1	冷12.5kW 暖14.0kW	1999	1	10F電算印刷室	(対象外)	－
	PAC-22	パッケージエアコン	三菱電機	PUZ-P140GA	冷12.5kW 暖14.0kW	-	1	10F第二開発室	(対象外)	－
	PAC-23	パッケージエアコン	ダイキン工業	RJ224L	冷22.4kW	2001	1	10F開発室	(対象外)	－
	PAC-26	パッケージエアコン	ダイキン工業	SMZHP160MD	冷14.0kW 暖16.0kW	-	1	6F部長室		
	PAC-27	パッケージエアコン	東芝キャリア	ROA-J564HT-2	冷5.0kW 暖6.3kW	-	1	3F副市長室（南）	(対象外)	－
	PAC-28	パッケージエアコン	三菱電機	PLZ-ERP80SBLED	冷7.1kW 暖8.0kW	2012	1	2F納税課サーバー室		
	RAC-1	ルームエアコン	三菱電機	MLZ-GX28JS	冷2.8kW 暖4.0kW	1989	1	B1F中央監視室		
	RAC-2	ルームエアコン	三菱電機	MSZ-GV360-W	冷3.6kW 暖4.2kW	-	1	B1F宿直室		

空調設備	記号	名称	メーカー	型式	仕様	製造年	数量	設置場所	備考	更新必須
	RAC-3	ルームエアコン	三菱電機	MSZ-SV25T-W	冷2.5kW 暖2.8kW	-	1	B1F守衛室		
	RAC-4	ルームエアコン	三菱電機	MULZ-GX28RAS	冷2.8kW 暖4.0kW	-	1	11F倉庫		
	RAC-5	ルームエアコン	三菱電機	MSZ-JXV2829-W	冷2.8kW 暖3.6kW	-	1	1F会議室		
	RAC-6	ルームエアコン	日立ジョンソン	RAS-A22G(W)	冷2.2kW 暖2.8kW	-	1	1F放送室		
	RAC-7	ルームエアコン	ダイキン	S280JYV	冷2.8kW 暖3.8kW	-	1	1F総合案内		
	F-1	機械室系統送風機	荏原製作所	No.7	61500m3/min	1974	1	B2F機械室		
	F-2	機械室系統排風機	荏原製作所	No.7	53400m3/min	1974	1	B2F機械室		
	F-3	自家発電機室系統送風機	荏原製作所	No.4 1/2	20000m3/min	1974	1	B2F機械室		
	F-4	自家発電機室系統排風機	荏原製作所	No.4	16000m3/min	1974	1	B2Fファンルーム		
	F-5	B2F 倉庫排風機	荏原製作所	No.3	8280m3/min	1974	1	B2Fファンルーム		
	F-6	B2F パッケージ室排風機	三菱電機	No.1 1/2	1650m3/min	1974	1	B2Fファンルーム		
	F-7	B1F 駐車場排風機	荏原製作所	No.4 1/2	20000m3/min	1974	1	B1Fファンルーム		
	F-8	B1F 宿直室排風機	荏原製作所	No.2	2400m3/min	1974	1	B1F守衛室		
	F-9	1F 南側便所排風機	荏原製作所	No.2	2000m3/min	1974	1	2F空調機械室		
	F-10	基礎階北東系統余剰空気排風機	荏原製作所	No.2 1/2	8910m3/min	1974	1	11F空調機械室		
	F-11	基礎階南東系統余剰空気排風機	荏原製作所	No.2 1/2	7900m3/min	1974	1	11F空調機械室		
	F-12	基礎階北西系統余剰空気排風機	荏原製作所	No.2 1/2	7800m3/min	1974	1	11F空調機械室		
	F-13	基礎階南西系統余剰空気排風機	荏原製作所	No.2 1/2	7020m3/min	1974	1	11F空調機械室		
	F-14	大会議室余剰空気排風機No.1	荏原製作所	TFU-401	1000m3/min	1974	1	11F空調機械室		
	F-15	大会議室余剰空気排風機No.2	荏原製作所	TFU-401	1700m3/min	1974	1	11F空調機械室		
	F-16	北側エレベーター機械室送風機	荏原製作所	No.3 1/2	12300m3/min	1974	1	PH空調機械室		
	F-17	北側エレベーター機械室排風機	荏原製作所	No.3 1/2	12300m3/min	1974	1	PH空調機械室		
	F-18	南側エレベーター機械室送風機	荏原製作所	No.2	1600m3/min	1974	1	PH空調機械室		
	F-19	南側エレベーター機械室排風機	荏原製作所	No.2	1980m3/min	1974	1	PH空調機械室		
	F-20	基礎階北側湯沸室排風機	荏原製作所	No.2 1/4	4550m3/min	1974	1	PH空調機械室		
	F-21	基礎階南側湯沸室排風機	荏原製作所	No.2	3420m3/min	1974	1	PH空調機械室		
	F-22	基礎階北側便所排風機	荏原製作所	No.4	17650m3/min	1974	1	PH空調機械室		
	F-23	基礎階南側便所排風機	荏原製作所	No.2 1/4	6000m3/min	1974	1	PH空調機械室		
	F-24	印刷室排風機	荏原製作所	No.1 1/4	1000m3/min	1974	1	11F空調機械室	(対象外)	—
	F-25	非常EVホール排煙用排風機	荏原製作所	No.3 1/2	14400m3/min	1974	1	B1Fファンルーム		
	F-26	B2F書庫 倉庫排煙用排風機	荏原製作所	No.5	29400m3/min	1974	1	B2Fファンルーム		
	F-27	北側系統排煙用排風機	荏原製作所	No.3	11600m3/min	1974	1	PH空調機械室		
	F-28	南側系統排煙用排風機	荏原製作所	No.7	59040m3/min	1974	1	PHファンルーム		
	F-29	トレンチ排風機	荏原製作所	No.2	2500m3/min	1974	1	B1Fボイラー室北トレンチ		

空調設備	記号	名称	メーカー	型式	仕様	製造年	数量	設置場所	備考	更新必須
	F-A	B1F 運転手控室湯沸室排風機	荏原製作所	TFU-201	600m3/min	1974	1	B1F運転手控室		
	F-B	3F 市長室便所排風機	荏原製作所	TFU-201	240m3/min	1974	1	11F空調機械室		
	F-C	1F 南側湯沸室排風機	荏原製作所	TFU-201	600m3/min	1974	1	2F空調機械室		
	F-D	配膳室排風機	荏原製作所	TFU-201	600m3/min	1974	1	11F空調機械室		
	OF-1	中央監視室送風機	三菱電機	BG-17ASC	540m3/min	1989	1	B1F中央監視室		
	EF-1	中央監視室送風機	三菱電機	BG-17ASC	540m3/min	1989	1	B1F中央監視室		
	EF-2	中央監視室送風機	三菱電機	VD-15Z	120m3/min	1989	1	B1F中央監視室		
	EF-3	中央監視室送風機	三菱電機	パイプ用	-	1989	1	B1F中央監視室		
	-	中央監視装置	日立	-	-	2000	1	B1F中央監視室	(※1)	○新設
	RS-B2-1	リモートステーション盤	日立	-	600×400×2350	2000	1	B2F空調機械室		○
	RS-B2-2	リモートステーション盤	日立	-	600×400×2350	2000	1	B2F空調機械室		○
	RS-B1-1	リモートステーション盤	日立	-	600×400×2150	2000	1	B1F中央監視室		○
	RS-2-1	リモートステーション盤	日立	-	600×250×1000	2000	1	2F北側EPS		○
	RS-4-1	リモートステーション盤	日立	-	600×250×1000	2000	1	4F北側EPS		○
	RS-6-1	リモートステーション盤	日立	-	600×250×1000	2000	1	6F北側EPS		○
	RS-7-1	リモートステーション盤	日立	-	600×250×1000	2000	1	7F北側EPS		○
	RS-9-1	リモートステーション盤	日立	-	600×250×1000	2000	1	9F北側EPS		○
	RS-11-1	リモートステーション盤	日立	-	600×250×1000	2000	1	11F北側EPS		○
	RS-R-1	リモートステーション盤	日立	-	600×250×1000	2000	1	PH空調機械室		○
	RS-R-2	リモートステーション盤	日立	-	600×250×1000	2000	1	PHファンルーム		○
	RS-Z-B	リモートステーション盤	日立	-	600×250×1000	2000	1	別館B1F	別館用	
	RS-Z-3	リモートステーション盤	日立	-	600×250×1000	2000	1	別館RF	別館用	
	-	自動制御機器	-	-	-	-	1式	-	(※2)	○

(※1) 更新するリモートステーション盤の管理ポイントは、全て新設する中央監視装置に移行すること。(本館分)

(※2) 今回の空調改修に関連するセンサー類、計器類、コントローラ類、操作器類等の自動制御機器は全て更新すること。

(注釈)

更新必須の項に「○」と表示している設備は更新必須設備とし、「―」と表示している設備は本事業の対象外とする。

ただし、空調方式の変更等により、機能を発揮するために不要になる設備に関してはその限りではない。

本一覧では、主に省エネ効果が見込める設備を中心に掲載しているが、これ以外の設備について任意提案することは妨げない。

② 照明設備一覧

No.	階	部屋名称	更新／ 非更新	照会記号	年間 点灯時間 (h)	既設設備				仕様
						照明種類	灯数	台数 (台)	消費電力 (W／台)	
1	B2	トレンチ	更新	A41	241h	FLR40	1	1	47	反射笠付型昼白色
2	B2	ボイラー室	更新	A41	241h	FLR40	1	4	47	反射笠付型昼白色
3	B2	ボイラー室	更新	A41D	241h	FLR40	1	1	47	反射笠付型昼白色+非常灯
4	B2	ボイラー室	更新	A42	241h	FLR40	2	8	85	反射笠付型昼白色
5	B2	ボイラー室	更新	A42D	241h	FLR40	2	2	85	反射笠付型昼白色+非常灯
6	B2	空調機械室	更新	A41	241h	FLR40	1	18	47	反射笠付型昼白色
7	B2	空調機械室	更新	A41D	241h	FLR40	1	2	47	反射笠付型昼白色+非常灯
8	B2	空調機械室	更新	A42	241h	FLR40	2	31	85	反射笠付型昼白色
9	B2	空調機械室	更新	A42D	241h	FLR40	2	8	85	反射笠付型昼白色+非常灯
10	B2	空調機械室	更新	B42	241h	FLR40	2	5	85	W 2 3 0 昼白色
11	B2	機械器具庫1	更新	A41	241h	FLR40	1	1	47	反射笠付型昼白色
12	B2	オイルタンク	更新	Q	241h	EFA15	1	1	10	シーリングライト 6 0 形温白色
13	B2	スプリンクラー制御弁室	更新	A41	241h	FLR40	1	1	47	反射笠付型昼白色
14	B2	消火設備機械室	更新	A41	241h	FLR40	1	4	47	反射笠付型昼白色
15	B2	廊下	更新	B41	241h	FLR40	1	5	47	W 1 5 0 昼白色
16	B2	電算機械室	更新	A41	241h	FLR40	1	3	47	反射笠付型昼白色
17	B2	電算機械室	更新	A41D	241h	FLR40	1	1	47	反射笠付型昼白色+非常灯
18	B2	電算用バッテリー室	非更新	A41	241h	FLR40	1	4	47	反射笠付型昼白色
19	B2	ファンルーム	更新	A41	241h	FLR40	1	4	47	反射笠付型昼白色
20	B2	書庫	非更新	A41	241h	FLR40	1	23	47	反射笠付型昼白色
21	B2	書庫	非更新	A42	241h	FLR40	2	3	85	反射笠付型昼白色
22	B2	書庫	非更新	B41	241h	FLR40	1	252	47	W 1 5 0 昼白色
23	B2	機械器具庫2	更新	A41	241h	FLR40	1	1	47	反射笠付型昼白色
24	B2	減圧ヘッド室	更新	A41	241h	FLR40	1	1	47	反射笠付型昼白色
25	B2	乗降ロビー	更新	F42	241h	FLR40	2	2	85	埋込 W 3 0 0 昼白色
26	B2	B 階段	更新	XF	2410h	FLR40	1	1	47	階段灯 4 0 形乳白壁天 N
27	B2	便所前通路	更新	B22	241h	FL20	2	1	44	W 2 3 0 昼白色
28	B2	便所	更新	B22	241h	FL20	2	1	44	W 2 3 0 昼白色
29	B2	便所	更新	C21	241h	FL20	1	1	23	2 0 型ウォール防雨防湿昼白色
30	B2	D S	更新	A41	241h	FLR40	1	1	47	反射笠付型昼白色
31	B2	バッテリー室	更新	A42	241h	FLR40	2	2	85	反射笠付型昼白色

No.	階	部屋名称	更新／ 非更新	照会記号	年間 点灯時間 (h)	既設設備				仕様
						照明種類	灯数	台数 (台)	消費電力 (W／台)	
32	B2	バッテリー室	更新	A42D	241h	FLR40	2	1	85	反射笠付型昼白色+非常灯
33	B2	自家発電機室	更新	A42	241h	FLR40	2	4	85	反射笠付型昼白色
34	B2	自家発電機室	更新	A42D	241h	FLR40	2	2	85	反射笠付型昼白色+非常灯
35	B2	倉庫	更新	A42P	241h	FLR40	2	6	85	反射笠付型昼白色+パイプ
36	B2	電気室	更新	A322P	241h	FHF32	2	18	70	反射笠昼白色+パイプ
37	B2	倉庫	更新	A41	241h	FLR40	1	1	47	反射笠付型昼白色
38	B2	A階段	更新	XF	2410h	FLR40	1	1	47	階段灯4 0形乳白壁天N
39	B2	廊下	更新	E41	241h	FLR40	1	16	47	コーナー昼白色
40	B1	空調機械室1	更新	A321KK	241h	FHF32	1	6	35	昼白色+片反射笠
41	B1	男子更衣室	更新	B42	723h	FLR40	2	4	85	W 2 3 0 昼白色
42	B1	男子更衣室	更新	C21	723h	FL20	1	1	23	2 0 型ウォール防雨防湿昼白色
43	B1	女子更衣室	更新	A41	723h	FLR40	1	9	47	反射笠付型昼白色
44	B1	女子更衣室	更新	B42	723h	FLR40	2	12	85	W 2 3 0 昼白色
45	B1	中央監視室	更新	B41	2169h	FLR40	1	2	47	W 1 5 0 昼白色
46	B1	中央監視室	更新	B22	2169h	FL20	2	2	44	W 2 3 0 昼白色
47	B1	中央監視室	更新	F42	2169h	FLR40	2	9	85	埋込W 3 0 0 昼白色
48	B1	中央監視室	更新	F42D	2169h	FLR40	2	4	85	埋込W 3 0 0 昼白色+非常灯
49	B1	倉庫 2	更新	A321	241h	FHF32	1	1	35	反射笠付型昼白色
50	B1	男子更衣室	更新	A41	723h	FLR40	1	18	47	反射笠付型昼白色
51	B1	清掃人控室	更新	B42	723h	FLR40	2	4	85	W 2 3 0 昼白色
52	B1	清掃人控室	更新	C21	723h	FL20	1	1	23	2 0 型ウォール防雨防湿昼白色
53	B1	空調機械室2	更新	A321KK	241h	FHF32	1	6	35	昼白色+片反射笠
54	B1	空調機械室吹抜け	更新	A42	241h	FLR40	2	9	85	反射笠付型昼白色
55	B1	空調機械室吹抜け	更新	A42D	241h	FLR40	2	4	85	反射笠付型昼白色+非常灯
56	B1	廊下	更新	E41	1687h	FLR40	1	25	47	コーナー昼白色
57	B1	E Vホール	更新	D41	1687h	FLR40	1	12	47	トラフ笠なし昼白色
58	B1	通路	更新	B41	1687h	FLR40	1	3	47	W 1 5 0 昼白色
59	B1	宿直室	更新	R24	723h	FL20	4	2	86	電球型蛍光灯昼白色
60	B1	宿直室	更新	S60	723h	FCL30	1	3	60	シーリングライト丸管 2 0 形昼白色
61	B1	ED1	更新	Q	1205h	EFA15	1	1	10	シーリングライト 6 0 形温白色
62	B1	階段通路	更新	C21	1687h	FL20	1	3	23	2 0 型ウォール防雨防湿昼白色
63	B1	受付	更新	B22	1205h	FL20	2	3	44	W 2 3 0 昼白色
64	B1	A階段	更新	XF	2410h	FLR40	1	1	47	階段灯4 0形乳白壁天N

No.	階	部屋名称	更新／ 非更新	照会記号	年間 点灯時間 (h)	既設設備				仕様
						照明種類	灯数	台数 (台)	消費電力 (W／台)	
65	B1	A階段	更新	XC	2410h	FCL30	1	1	32	階段灯4 0形薄型N
66	B1	WWC	更新	B42	1205h	FLR40	2	1	85	W2 3 0昼白色
67	B1	WWC	更新	C41	1205h	FLR40	1	1	47	4 0型ウォール防雨防湿昼白色
68	B1	MWC	更新	B42	1205h	FLR40	2	1	85	W2 3 0昼白色
69	B1	MWC	更新	C41	1205h	FLR40	1	1	47	4 0型ウォール防雨防湿昼白色
70	B1	倉庫3	更新	A41	241h	FLR40	1	1	47	反射笠付型昼白色
71	B1	倉庫4	更新	A41	241h	FLR40	1	12	47	反射笠付型昼白色
72	B1	男子更衣室	更新	A41	723h	FLR40	1	12	47	反射笠付型昼白色
73	B1	倉庫2	更新	A41	241h	FLR40	1	5	47	反射笠付型昼白色
74	B1	倉庫	更新	B42	241h	FLR40	2	6	85	W2 3 0昼白色
75	B1	湯沸室	更新	B41	723h	FLR40	1	1	47	W1 5 0昼白色
76	B1	湯沸室	更新	W21	723h	FL20	1	1	23	キッチンライト直管2 0形昼白色
77	B1	運転手控室	更新	B42	723h	FLR40	2	4	85	W2 3 0昼白色
78	B1	プリントルーム	更新	B42	1205h	FLR40	2	9	85	W2 3 0昼白色
79	B1	プリントルーム	更新	W41	1205h	FLR40	1	1	47	4 0形ウォール防雨防湿昼白色
80	B1	プリントルーム	更新	W21	1205h	FL20	1	1	23	キッチンライト直管2 0形昼白色
81	B1	ED2	更新	Q	1205h	EFA15	1	1	10	シーリングライト6 0形温白色
82	B1	乗降ロビー	更新	B42	1687h	FLR40	2	2	85	W2 3 0昼白色
83	B1	ファンルーム	更新	A321	241h	FHF32	1	1	35	反射笠付型昼白色
84	B1	ファンルーム前通路	更新	B41	241h	FLR40	1	1	47	W1 5 0昼白色
85	B1	B階段	更新	XF	2410h	FLR40	1	1	47	階段灯4 0形乳白壁天N
86	B1	B階段	非更新	XCLED	2410h	LED	1	1	22.8	階段灯4 0形薄型N+プレート（LED済）
87	B1	公用車駐車場	更新	A41	2169h	FLR40	1	18	47	反射笠付型昼白色
88	B1	公用車駐車場	更新	A42	2169h	FLR40	2	23	85	反射笠付型昼白色
89	B1	ファンルーム2	更新	A41	241h	FLR40	1	4	47	反射笠付型昼白色
90	B1	倉庫1	更新	A41	241h	FLR40	1	3	47	反射笠付型昼白色
91	1	戸籍庫	更新	B42	2169h	FLR40	2	6	85	W2 3 0昼白色
92	1	戸籍庫	更新	B42D	2169h	FLR40	2	1	85	W2 3 0昼白色+非常灯
93	1	市民課	更新	F112	2169h	FLR110	2	43	187	埋込W3 0 0昼白色
94	1	市民課	非更新	F112LED	2169h	LED	2	1	81.7	埋込W3 0 0昼白色（LED済）
95	1	市民課	更新	F112D	2169h	FLR110	2	12	187	埋込W3 0 0昼白色+非常灯
96	1	市民課（カウンター上）	更新	D41	2169h	FLR40	1	38	47	トラフ笠なし昼白色
97	1	ベビールーム	更新	F112	2169h	FLR110	2	1	187	埋込W3 0 0昼白色

No.	階	部屋名称	更新／ 非更新	照会記号	年間 点灯時間 (h)	既設設備				仕様
						照明種類	灯数	台数 (台)	消費電力 (W／台)	
98	1	ベビールーム	非更新	P4	2169h	LED	1	3	0	ダウンライト（ＬＥＤ済）
99	1	ベビールーム	更新	O4	2169h	FHT32	1	1	35	軒下ＤＬ１５０形Φ１５０拡散３０Ｋ
100	1	湯沸室	更新	B21	723h	FL20	1	1	23	Ｗ１５０昼白色
101	1	湯沸室	更新	W21	723h	FL20	1	1	23	キッチンライト直管２０形昼白色
102	1	多目的WC	更新	O3	1205h	FHT42	2	1	45	ＤＬ１５０形Φ１５０拡散３０Ｋ白
103	1	WWC	更新	B42	1205h	FLR40	2	2	85	Ｗ２３０昼白色
104	1	WWC	更新	C21	1205h	FL20	1	3	23	２０型ウォール防雨防湿昼白色
105	1	MWC	更新	B42	1205h	FLR40	2	1	85	Ｗ２３０昼白色
106	1	MWC	更新	C21	1205h	FL20	1	1	23	２０型ウォール防雨防湿昼白色
107	1	多目的WC	更新	O3	1205h	FHT42	2	1	45	ＤＬ１５０形Φ１５０拡散３０Ｋ白
108	1	ED2	更新	B22	1205h	FL20	2	1	44	Ｗ２３０昼白色
109	1	市民課カウンター前廊下	更新	K964	2169h	FPR96	4	13	360	□１２００埋込乳白パネル深枠温白色
110	1	市民課カウンター前廊下	非更新	U1	2169h	LED	1	10	23.5	ユニバーサルダウンライト（ＬＥＤ済）
111	1	風除室	更新	Z1	241h	FPL27	1	6	32	ＤＬ１００形Φ１５０拡散５０Ｋ白
112	1	乗降ロビー	更新	K964	1687h	FPR96	4	2	360	□１２００埋込乳白パネル深枠温白色
113	1	ダクトスペース前通路	更新	F21	2169h	FL20	1	1	23	埋込Ｗ１９０昼白色
114	1	ダクトスペース	更新	B22	241h	FL20	2	1	44	Ｗ２３０昼白色
115	1	B階段	更新	XF	2410h	FLR40	1	1	47	階段灯４０形乳白壁天Ｎ
116	1	B階段	非更新	XCLED	2410h	LED	1	1	22.8	階段灯４０形薄型Ｎ＋プレート（ＬＥＤ済）
117	1	マイナバーコールセンター	非更新	F112LED	2169h	LED	2	2	81.7	埋込Ｗ３００昼白色（ＬＥＤ済）
118	1	伊予銀行	非更新	F112	2169h	FLR110	2	5	187	埋込Ｗ３００昼白色
119	1	伊予銀行	非更新	B42	2169h	FLR40	2	2	85	Ｗ２３０昼白色
120	1	伊予銀行	非更新	F42	2169h	FLR40	2	1	85	埋込Ｗ３００昼白色
121	1	伊予銀行	非更新	K964	2169h	FPR96	4	2	360	□１２００埋込乳白パネル深枠温白色
122	1	伊予銀行	非更新	O1	2169h	IL100	1	2	100	ＤＬ１５０形Φ１５０拡散３０Ｋ白
123	1	伊予銀行	非更新	T1	2169h	LED	1	5	23.5	スポットライト ダクト（ＬＥＤ済）
124	1	コールセンター	更新	F42	2169h	FLR40	2	6	85	埋込Ｗ３００昼白色
125	1	市民相談課	更新	F42	2169h	FLR40	2	10	85	埋込Ｗ３００昼白色
126	1	相談室1-4	更新	F432	2169h	FLR40	3	4	132	直付スリムベース昼白色
127	1	相談室5-7	更新	F43	2169h	FLR40	3	3	132	埋込Ｗ３００昼白色
128	1	A T M前ロビー	更新	K964	2169h	FPR96	4	4	360	□１２００埋込乳白パネル深枠温白色
129	1	A T M前ロビー	非更新	U1	2169h	LED	1	12	23.5	ユニバーサルダウンライト（ＬＥＤ済）
130	1	ロビー	非更新	T1	2169h	LED	1	11	23.5	スポットライト ダクト（ＬＥＤ済）

No.	階	部屋名称	更新／ 非更新	照会記号	年間 点灯時間 (h)	既設設備				仕様
						照明種類	灯数	台数 (台)	消費電力 (W／台)	
131	1	消費生活センター通路	更新	X242	2169h	FHF24	2	4	48	可変配光型SP250形50K
132	1	消費生活センター通路	更新	X322	2169h	FHF32	2	12	70	sB高光束L1200白50K非調光配ダク
133	1	風除室	更新	Z1	241h	FPL27	1	9	32	DL100形Φ150拡散50K白
134	1	総合案内	更新	H42	2169h	FLR40	2	4	85	40型スペースコンフォW220+ランプ
135	1	会議室	更新	F42	241h	FLR40	2	4	85	埋込W300昼白色
136	1	放送室	更新	F42	2169h	FLR40	2	2	85	埋込W300昼白色
137	1	湯沸室	更新	B21	723h	FL20	1	1	23	W150昼白色
138	1	湯沸室	更新	W21	723h	FL20	1	1	23	キッチンライト直管20形昼白色
139	1	通路	更新	F41	1687h	FLR40	1	2	47	埋込W190昼白色
140	1	WWC	非更新	L42	1205h	LED	2	1	36	40型 富士型 (LED済)
141	1	WWC	非更新	V41	1205h	LED	1	2	19.1	40型 ブラケット 乳白 (LED済)
142	1	MWC	非更新	L42	1205h	LED	2	2	36	40型 富士型 (LED済)
143	1	MWC	非更新	V41	1205h	LED	1	2	19.1	40型 ブラケット 乳白 (LED済)
144	1	風除室	更新	Z1	2169h	FPL27	1	6	32	DL100形Φ150拡散50K白
145	1	E Vホール	更新	K964	1687h	FPR96	4	4	360	□1200埋込乳白パネル深枠温白色
146	1	ED1	更新	Q	2169h	EFA15	1	1	10	シーリングライト60形温白色
147	1	A階段	更新	XF	2410h	FLR40	1	1	47	階段灯40形乳白壁天N
148	1	A階段	更新	XC	2410h	FCL30	1	1	32	階段灯40形薄型N
149	2	空調機械室	更新	A321	241h	FHF32	1	4	35	反射笠付型昼白色
150	2	空調機械室	更新	A321P	241h	FHF32	1	2	35	反射笠付型昼白色+パイプ
151	2	納税課・資産税課	更新	F112	2169h	FLR110	2	48	187	埋込W300昼白色
152	2	納税課・資産税課	更新	F112D	2169h	FLR110	2	12	187	埋込W300昼白色+非常灯
153	2	納税課・資産税課 (カウンター上)	更新	D41	2169h	FLR40	1	38	47	トラフ笠なし昼白色
154	2	空調機械室	更新	A321KK	241h	FHF32	1	4	35	昼白色+片反射笠
155	2	空調機械室	更新	D321	241h	FHF32	1	2	35	トラフ笠なし昼白色
156	2	乗降ロビー	更新	K964	2169h	FPR96	4	2	360	□1200埋込乳白パネル深枠温白色
157	2	ED2	更新	Q	2169h	EFA15	1	1	10	シーリングライト60形温白色
158	2	WC前通路	更新	F21	1205h	FL20	1	1	23	埋込W190昼白色
159	2	湯沸	更新	B21	723h	FL20	1	1	23	W150昼白色
160	2	WC	非更新	B21LED	1205h	LED	1	1	0	W150昼白色 (LED済)
161	2	WC	非更新	C21LED	1205h	LED	1	1	0	20型ウォール防雨防湿昼白色 (LED済)
162	2	B階段	更新	XF	2410h	FLR40	1	1	47	階段灯40形乳白壁天N
163	2	B階段	非更新	XCLED	2410h	LED	1	1	22.8	階段灯40形薄型N+プレート (LED済)

No.	階	部屋名称	更新／ 非更新	照会記号	年間 点灯時間 (h)	既設設備				仕様
						照明種類	灯数	台数 (台)	消費電力 (W／台)	
164	2	廊下	更新	K964	2169h	FPR96	4	16	360	□ 1 2 0 0 埋込乳白パネル深枠温白色
165	2	市民課	更新	F112	2169h	FLR110	2	19	187	埋込W 3 0 0 昼白色
166	2	市民課	更新	F112D	2169h	FLR110	2	7	187	埋込W 3 0 0 昼白色+非常灯
167	2	市民課（カウンター上）	更新	D41	2169h	FLR40	1	27	47	トラフ笠なし昼白色
168	2	ロビー吹抜け	非更新	N48	2169h	LED	2	168	36	4 0 型 トラフ（L E D 済）
169	2	ロビー吹抜け	非更新	P1	2169h	LED	1	4	42.8	ダウンライト（L E D 済）
170	2	ロビー吹抜け	非更新	P2	2169h	LED	1	26	105.3	ダウンライト（L E D 済）
171	2	屋外（軒下）	更新	O2	2169h	IL100	1	14	100	軒下D L 1 5 0 形Φ 1 5 0 拡散 3 0 K
172	2	E V ホール	更新	K964	2169h	FPR96	4	4	360	□ 1 2 0 0 埋込乳白パネル深枠温白色
173	2	ED1	更新	Q	2169h	EFA15	1	1	10	シーリングライト 6 0 形温白色
174	2	湯沸室	更新	B21	723h	FL20	1	1	23	W 1 5 0 昼白色
175	2	湯沸室	更新	W21	723h	FL20	1	1	23	キッチンライト直管 2 0 形昼白色
176	2	WWC	非更新	L42	1205h	LED	2	1	36	4 0 型 富士型（L E D 済）
177	2	WWC	非更新	V41	1205h	LED	1	2	19.1	4 0 型 ブラケット 乳白（L E D 済）
178	2	MWC	非更新	L42	1205h	LED	2	2	36	4 0 型 富士型（L E D 済）
179	2	MWC	非更新	V41	1205h	LED	1	2	19.1	4 0 型 ブラケット 乳白（L E D 済）
180	2	通路	更新	F41	1205h	FLR40	1	2	47	埋込W 1 9 0 昼白色
181	2	A 階段	更新	XF	2410h	FLR40	1	1	47	階段灯 4 0 形乳白壁天 N
182	2	A 階段	更新	XC	2410h	FCL30	1	1	32	階段灯 4 0 形薄型 N
183	3	記者クラブ	非更新	Y42	1205h	FLR40	2	20	72	一体型 システム天井用
184	3	副市長応接室（北）	非更新	J454	1687h	FHP45	4	6	182	□ 6 0 0 埋込乳白パネル昼白色
185	3	副市長室（北）	非更新	J454	1687h	FHP45	4	6	182	□ 6 0 0 埋込乳白パネル昼白色
186	3	副市長前室	非更新	G323	1687h	FHP32	3	2	85	□ 4 5 0 埋込乳白パネル昼白色
187	3	控室	非更新	G323	1687h	FHP32	3	3	85	□ 4 5 0 埋込乳白パネル昼白色
188	3	控室	非更新	Z2	1687h	EFA15	1	2	10	D L 1 0 0 形Φ 1 5 0 拡散 5 0 K 白
189	3	控室	非更新	B21	1687h	FL20	1	1	23	W 1 5 0 昼白色
190	3	副市長室（南）	非更新	J454	1687h	FHP45	4	6	182	□ 6 0 0 埋込乳白パネル昼白色
191	3	副市長室（南）	非更新	W11	1687h	FL10	1	1	13	ブラケット直管 1 5 形昼白色
192	3	副市長応接室（南）	非更新	J454	1687h	FHP45	4	6	182	□ 6 0 0 埋込乳白パネル昼白色
193	3	副市長前室	非更新	G323	1687h	FHP32	3	2	85	□ 4 5 0 埋込乳白パネル昼白色
194	3	会議室（東）	非更新	J454	1687h	FHP45	4	12	182	□ 6 0 0 埋込乳白パネル昼白色
195	3	廊下	非更新	G1	2169h	FCL40+30	1	18	83	□ 4 5 0 埋込乳白パネル昼白色
196	3	乗降ロビー	非更新	G1	2169h	FCL40+30	1	2	83	□ 4 5 0 埋込乳白パネル昼白色

No.	階	部屋名称	更新／ 非更新	照会記号	年間 点灯時間 (h)	既設設備				仕様
						照明種類	灯数	台数 (台)	消費電力 (W／台)	
197	3	ED2	非更新	Q	1205h	EFA15	1	1	10	シーリングライト6 0 形温白色
198	3	WC前通路	非更新	F21	2169h	FL20	1	1	23	埋込W1 9 0 昼白色
199	3	湯沸室	非更新	B21	723h	FL20	1	1	23	W1 5 0 昼白色
200	3	WC	非更新	B21	1205h	FL20	1	1	23	W1 5 0 昼白色
201	3	WC	非更新	C21	1205h	FL20	1	1	23	2 0 型ウォール防雨防湿昼白色
202	3	B階段	非更新	XF	2410h	FLR40	1	1	47	階段灯4 0 形乳白壁天N
203	3	B階段	非更新	XCLED	2410h	LED	1	1	22.8	階段灯4 0 形薄型N+プレート（LED済）
204	3	特別応接室	非更新	I345	1687h	FHF32	45	1	1575	L1 2 0 0 5 0 0 0 K
205	3	特別応接室	非更新	Z3	1687h	FHT32	1	20	35	D L 1 5 0 形Φ1 5 0 拡散5 0 K 白
206	3	市長応接室	非更新	㊦318	1687h	LED	1	1	0	埋込下面ルーバー 特注品（LED済）
207	3	市長応接室	非更新	Z3	1687h	FHT32	1	24	35	D L 1 5 0 形Φ1 5 0 拡散5 0 K 白
208	3	仮眠室	非更新	G2	1205h	FCL30	1	2	32	□3 5 0 埋込乳白パネル昼白色
209	3	WC	非更新	C21	1205h	FL20	1	1	23	2 0 型ウォール防雨防湿昼白色
210	3	WC	非更新	Z2	1205h	EFA15	1	1	10	D L 1 0 0 形Φ1 5 0 拡散5 0 K 白
211	3	電気室	非更新	B21	241h	FL20	1	1	23	W1 5 0 昼白色
212	3	市長室	非更新	㊦48	1687h	LED	1	3	0	埋込下面ルーバー（LED済）
213	3	市長室	非更新	Z3	1687h	FHT32	1	18	35	D L 1 5 0 形Φ1 5 0 拡散5 0 K 白
214	3	通路	非更新	Z3	1687h	FHT32	1	11	35	D L 1 5 0 形Φ1 5 0 拡散5 0 K 白
215	3	秘書課	非更新	H43	2169h	FLR40	3	2	132	4 0 型スペースコンフォW3 0 0 0 +ランプ
216	3	秘書課	非更新	H48	2169h	FLR40	8	4	336	□1 2 0 0 埋込乳白パネル昼白色
217	3	秘書課	非更新	B41	2169h	FLR40	1	1	47	W1 5 0 昼白色
218	3	書庫	非更新	B21	723h	FL20	1	1	23	W1 5 0 昼白色
219	3	控室	非更新	H48	1687h	FLR40	8	2	336	□1 2 0 0 埋込乳白パネル昼白色
220	3	控室	非更新	Z3	1687h	FHT32	1	4	35	D L 1 5 0 形Φ1 5 0 拡散5 0 K 白
221	3	会議室	非更新	I412	1687h	FLR40FL20	1	4	70	L1 2 0 0 + L 6 0 0 5 0 0 0 K
222	3	会議室	非更新	Z3	1687h	FHT32	1	40	35	D L 1 5 0 形Φ1 5 0 拡散5 0 K 白
223	3	E Vホール	非更新	D41	2169h	FLR40	1	12	47	トラフ笠なし昼白色
224	3	E Vホール	非更新	D21	2169h	FL20	1	1	23	トラフ笠なし昼白色
225	3	ED1	非更新	Q	2169h	EFA15	1	1	10	シーリングライト6 0 形温白色
226	3	湯沸室	非更新	B21	723h	FL20	1	1	23	W1 5 0 昼白色
227	3	湯沸室	非更新	W21	723h	FL20	1	1	23	キッチンライト直管2 0 形昼白色
228	3	WWC	非更新	L42	1205h	LED	2	1	36	4 0 型 富士型（LED済）
229	3	WWC	非更新	V41	1205h	LED	1	2	19.1	4 0 型 ブラケット 乳白（LED済）

No.	階	部屋名称	更新／ 非更新	照会記号	年間 点灯時間 (h)	既設設備				仕様
						照明種類	灯数	台数 (台)	消費電力 (W／台)	
230	3	MWC	非更新	L42	1205h	LED	2	2	36	4 0 型 富士型 (L E D 済)
231	3	MWC	非更新	V41	1205h	LED	1	2	19.1	4 0 型 ブラケット 乳白 (L E D 済)
232	3	通路	非更新	F41	1205h	FLR40	1	2	47	埋込W190 昼白色
233	3	A 階段	非更新	XF	2410h	FLR40	1	1	47	階段灯40形乳白壁天N
234	3	A 階段	非更新	XC	2410h	FCL30	1	1	32	階段灯40形薄型N
235	4	乗降ロビー	更新	F42	2169h	FLR40	2	2	85	埋込W300 昼白色
236	4	WC前通路	更新	F21	1205h	FL20	1	1	23	埋込W190 昼白色
237	4	ED2	更新	Q	2169h	EFA15	1	1	10	シーリングライト60形温白色
238	4	湯沸室	更新	B21	723h	FL20	1	1	23	W150 昼白色
239	4	B 階段	更新	XF	2410h	FLR40	1	1	47	階段灯40形乳白壁天N
240	4	B 階段	非更新	XCLED	2410h	LED	1	1	22.8	階段灯40形薄型N+プレート (L E D 済)
241	4	WC	更新	B21	1205h	FL20	1	1	23	W150 昼白色
242	4	WC	更新	C21	1205h	FL20	1	1	23	20型ウォール防雨防湿昼白色
243	4	E Vホール	更新	D41	2169h	FLR40	1	12	47	トラフ笠なし昼白色
244	4	E Vホール	更新	D21	2169h	FL20	1	1	23	トラフ笠なし昼白色
245	4	ED1	更新	Q	2169h	EFA15	1	1	10	シーリングライト60形温白色
246	4	湯沸室	更新	B21	723h	FL20	1	1	23	W150 昼白色
247	4	湯沸室	更新	W21	723h	FL20	1	1	23	キッチンライト直管20形昼白色
248	4	WWC	非更新	L42	1205h	LED	2	1	36	4 0 型 富士型 (L E D 済)
249	4	WWC	非更新	V21	1205h	LED	1	4	9.9	2 0 型 ブラケット 乳白 (L E D 済)
250	4	MWC	非更新	L42	1205h	LED	2	2	36	4 0 型 富士型 (L E D 済)
251	4	MWC	非更新	V21	1205h	LED	1	3	9.9	2 0 型 ブラケット 乳白 (L E D 済)
252	4	通路	更新	F41	1205h	FLR40	1	2	47	埋込W190 昼白色
253	4	A 階段	更新	XF	2410h	FLR40	1	1	47	階段灯40形乳白壁天N
254	4	A 階段	更新	XC	2410h	FCL30	1	1	32	階段灯40形薄型N
255	4	事務室・廊下	更新	Y42	2169h	FLR40	2	195	72	一体型 システム天井用
256	4	事務室・廊下	非更新	Y42LED	2169h	LED	2	3	31.9	一体型 システム天井用 (L E D 済)
257	4	事務室・廊下	更新	P3	0h	LED	2	3	19.3	ダウンライト (L E D 済)
258	5	乗降ロビー	更新	F42	2169h	FLR40	2	2	85	埋込W300 昼白色
259	5	WC前通路	更新	F21	1205h	FL20	1	1	23	埋込W190 昼白色
260	5	ED2	更新	Q	2169h	EFA15	1	1	10	シーリングライト60形温白色
261	5	湯沸室	更新	B21	723h	FL20	1	1	23	W150 昼白色
262	5	B 階段	更新	XF	2410h	FLR40	1	1	47	階段灯40形乳白壁天N

No.	階	部屋名称	更新／ 非更新	照会記号	年間 点灯時間 (h)	既設設備				仕様
						照明種類	灯数	台数 (台)	消費電力 (W／台)	
263	5	B 階段	非更新	XCLED	2410h	LED	1	1	22.8	階段灯 4 0 形薄型 N+プレート (LED 済)
264	5	WC	更新	B21	1205h	FL20	1	1	23	W150 昼白色
265	5	WC	更新	C21	1205h	FL20	1	1	23	20 型ウォール防雨防湿昼白色
266	5	E Vホール	更新	D41	2169h	FLR40	1	12	47	トラフ笠なし昼白色
267	5	E Vホール	更新	D21	2169h	FL20	1	1	23	トラフ笠なし昼白色
268	5	ED1	更新	Q	2169h	EFA15	1	1	10	シーリングライト 6 0 形温白色
269	5	湯沸室	更新	B21	723h	FL20	1	1	23	W150 昼白色
270	5	湯沸室	更新	W21	723h	FL20	1	1	23	キッチンライト直管 2 0 形昼白色
271	5	WWC	非更新	L42	1205h	LED	2	1	36	40 型 富士型 (LED 済)
272	5	WWC	非更新	V21	1205h	LED	1	4	9.9	20 型 ブラケット 乳白 (LED 済)
273	5	MWC	非更新	L42	1205h	LED	2	2	36	40 型 富士型 (LED 済)
274	5	MWC	非更新	V21	1205h	LED	1	3	9.9	20 型 ブラケット 乳白 (LED 済)
275	5	通路	更新	F41	1205h	FLR40	1	2	47	埋込 W190 昼白色
276	5	A 階段	更新	XF	2410h	FLR40	1	1	47	階段灯 4 0 形乳白壁天 N
277	5	A 階段	更新	XC	2410h	FCL30	1	1	32	階段灯 4 0 形薄型 N
278	5	事務室・廊下	更新	Y42	2169h	FLR40	2	198	72	一体型 システム天井用
279	6	乗降ロビー	更新	F42	2169h	FLR40	2	2	85	埋込 W300 昼白色
280	6	WC前通路	更新	F21	1205h	FL20	1	1	23	埋込 W190 昼白色
281	6	ED2	更新	Q	2169h	EFA15	1	1	10	シーリングライト 6 0 形温白色
282	6	湯沸室	更新	B21	723h	FL20	1	1	23	W150 昼白色
283	6	B 階段	更新	XF	2410h	FLR40	1	1	47	階段灯 4 0 形乳白壁天 N
284	6	B 階段	非更新	XCLED	2410h	LED	1	1	22.8	階段灯 4 0 形薄型 N+プレート (LED 済)
285	6	WC	更新	B21	1205h	FL20	1	1	23	W150 昼白色
286	6	WC	更新	C21	1205h	FL20	1	1	23	20 型ウォール防雨防湿昼白色
287	6	E Vホール	更新	D41	2169h	FLR40	1	12	47	トラフ笠なし昼白色
288	6	E Vホール	更新	D21	2169h	FL20	1	1	23	トラフ笠なし昼白色
289	6	ED1	更新	Q	2169h	EFA15	1	1	10	シーリングライト 6 0 形温白色
290	6	湯沸室	更新	B21	723h	FL20	1	1	23	W150 昼白色
291	6	湯沸室	更新	W21	723h	FL20	1	1	23	キッチンライト直管 2 0 形昼白色
292	6	WWC	非更新	L42	1205h	LED	2	1	36	40 型 富士型 (LED 済)
293	6	WWC	非更新	V21	1205h	LED	1	4	9.9	20 型 ブラケット 乳白 (LED 済)
294	6	MWC	非更新	L42	1205h	LED	2	2	36	40 型 富士型 (LED 済)
295	6	MWC	非更新	V21	1205h	LED	1	3	9.9	20 型 ブラケット 乳白 (LED 済)

No.	階	部屋名称	更新／ 非更新	照会記号	年間 点灯時間 (h)	既設設備				仕様
						照明種類	灯数	台数 (台)	消費電力 (W／台)	
296	6	通路	更新	F41	1205h	FLR40	1	2	47	埋込W190昼白色
297	6	A階段	更新	XF	2410h	FLR40	1	1	47	階段灯40形乳白壁天N
298	6	A階段	更新	XC	2410h	FCL30	1	1	32	階段灯40形薄型N
299	6	事務室・廊下	更新	Y42	2169h	FLR40	2	198	72	一体型 システム天井用
300	7	乗降ロビー	更新	F42	2169h	FLR40	2	2	85	埋込W300昼白色
301	7	通路	更新	F21	1205h	FL20	1	1	23	埋込W190昼白色
302	7	ED2	更新	Q	2169h	EFA15	1	1	10	シーリングライト60形温白色
303	7	湯沸室	更新	B21	723h	FL20	1	1	23	W150昼白色
304	7	B階段	更新	XF	2410h	FLR40	1	1	47	階段灯40形乳白壁天N
305	7	B階段	非更新	XCLED	2410h	LED	1	1	22.8	階段灯40形薄型N+プレート（LED済）
306	7	WC	更新	B21	1205h	FL20	1	1	23	W150昼白色
307	7	WC	更新	C21	1205h	FL20	1	1	23	20型ウォール防雨防湿昼白色
308	7	E Vホール	更新	D41	2169h	FLR40	1	12	47	トラフ笠なし昼白色
309	7	E Vホール	更新	D21	2169h	FL20	1	1	23	トラフ笠なし昼白色
310	7	ED1	更新	Q	2169h	EFA15	1	1	10	シーリングライト60形温白色
311	7	湯沸室	更新	B21	723h	FL20	1	1	23	W150昼白色
312	7	湯沸室	更新	W21	723h	FL20	1	1	23	キッチンライト直管20形昼白色
313	7	WWC	非更新	L42	1205h	LED	2	1	36	40型 富士型（LED済）
314	7	WWC	非更新	V21	1205h	LED	1	4	9.9	20型 ブラケット 乳白（LED済）
315	7	MWC	非更新	L42	1205h	LED	2	2	36	40型 富士型（LED済）
316	7	MWC	非更新	V21	1205h	LED	1	3	9.9	20型 ブラケット 乳白（LED済）
317	7	通路	更新	F41	1205h	FLR40	1	2	47	埋込W190昼白色
318	7	A階段	更新	XF	2410h	FLR40	1	1	47	階段灯40形乳白壁天N
319	7	A階段	更新	XC	2410h	FCL30	1	1	32	階段灯40形薄型N
320	7	事務室・廊下	更新	Y42	2169h	FLR40	2	198	72	一体型 システム天井用
321	8	乗降ロビー	更新	F42	2169h	FLR40	2	2	85	埋込W300昼白色
322	8	WC前通路	更新	F21	1205h	FL20	1	1	23	埋込W190昼白色
323	8	ED2	更新	Q	2169h	EFA15	1	1	10	シーリングライト60形温白色
324	8	湯沸室	更新	B21	723h	FL20	1	1	23	W150昼白色
325	8	B階段	更新	XF	2410h	FLR40	1	1	47	階段灯40形乳白壁天N
326	8	B階段	非更新	XCLED	2410h	LED	1	1	22.8	階段灯40形薄型N+プレート（LED済）
327	8	WC	更新	B21	1205h	FL20	1	1	23	W150昼白色
328	8	WC	更新	C21	1205h	FL20	1	1	23	20型ウォール防雨防湿昼白色

No.	階	部屋名称	更新／ 非更新	照会記号	年間 点灯時間 (h)	既設設備				仕様
						照明種類	灯数	台数 (台)	消費電力 (W／台)	
329	8	E Vホール	更新	D41	2169h	FLR40	1	12	47	トラフ笠なし昼白色
330	8	E Vホール	更新	D21	2169h	FL20	1	1	23	トラフ笠なし昼白色
331	8	ED1	更新	Q	2169h	EFA15	1	1	10	シーリングライト6 0形温白色
332	8	湯沸室	更新	B21	723h	FL20	1	1	23	W 1 5 0 昼白色
333	8	湯沸室	更新	W21	723h	FL20	1	1	23	キッチンライト直管 2 0 形昼白色
334	8	WWC	非更新	L42	1205h	LED	2	1	36	4 0 型 富士型 (L E D 済)
335	8	WWC	非更新	V21	1205h	LED	1	4	9.9	2 0 型 ブラケット 乳白 (L E D 済)
336	8	MWC	非更新	L42	1205h	LED	2	2	36	4 0 型 富士型 (L E D 済)
337	8	MWC	非更新	V21	1205h	LED	1	3	9.9	2 0 型 ブラケット 乳白 (L E D 済)
338	8	通路	更新	F41	1205h	FLR40	1	2	47	埋込W 1 9 0 昼白色
339	8	A 階段	更新	XF	2410h	FLR40	1	1	47	階段灯 4 0 形乳白壁天N
340	8	A 階段	更新	XC	2410h	FCL30	1	1	32	階段灯 4 0 形薄型N
341	8	事務室・廊下	更新	Y42	2169h	FLR40	2	198	72	一体型 システム天井用
342	9	乗降ロビー	更新	F42	2169h	FLR40	2	2	85	埋込W 3 0 0 昼白色
343	9	WC前通路	更新	F21	1205h	FL20	1	1	23	埋込W 1 9 0 昼白色
344	9	ED2	更新	Q	2169h	EFA15	1	1	10	シーリングライト6 0形温白色
345	9	湯沸室	更新	B21	723h	FL20	1	1	23	W 1 5 0 昼白色
346	9	B 階段	更新	XF	2410h	FLR40	1	1	47	階段灯 4 0 形乳白壁天N
347	9	B 階段	非更新	XCLED	2410h	LED	1	1	22.8	階段灯 4 0 形薄型N+プレート (L E D 済)
348	9	WC	更新	B21	1205h	FL20	1	1	23	W 1 5 0 昼白色
349	9	WC	更新	C21	1205h	FL20	1	1	23	2 0 型ウォール防雨防湿昼白色
350	9	E Vホール	更新	D41	2169h	FLR40	1	12	47	トラフ笠なし昼白色
351	9	E Vホール	更新	D21	2169h	FL20	1	1	23	トラフ笠なし昼白色
352	9	ED1	更新	Q	2169h	EFA15	1	1	10	シーリングライト6 0形温白色
353	9	湯沸室	更新	B21	723h	FL20	1	1	23	W 1 5 0 昼白色
354	9	湯沸室	更新	W21	723h	FL20	1	1	23	キッチンライト直管 2 0 形昼白色
355	9	WWC	非更新	L42	1205h	LED	2	1	36	4 0 型 富士型 (L E D 済)
356	9	WWC	非更新	V21	1205h	LED	1	4	9.9	2 0 型 ブラケット 乳白 (L E D 済)
357	9	MWC	非更新	L42	1205h	LED	2	2	36	4 0 型 富士型 (L E D 済)
358	9	MWC	非更新	V21	1205h	LED	1	3	9.9	2 0 型 ブラケット 乳白 (L E D 済)
359	9	通路	更新	F41	1205h	FLR40	1	2	47	埋込W 1 9 0 昼白色
360	9	A 階段	更新	XF	2410h	FLR40	1	1	47	階段灯 4 0 形乳白壁天N
361	9	A 階段	更新	XC	2410h	FCL30	1	1	32	階段灯 4 0 形薄型N

No.	階	部屋名称	更新／ 非更新	照会記号	年間 点灯時間 (h)	既設設備				仕様
						照明種類	灯数	台数 (台)	消費電力 (W／台)	
362	9	事務室・廊下	更新	Y42	2169h	FLR40	2	198	72	一体型 システム天井用
363	10	乗降ロビー	更新	F42	2169h	FLR40	2	2	85	埋込W300 昼白色
364	10	WC前通路	更新	F21	1205h	FL20	1	1	23	埋込W190 昼白色
365	10	ED2	更新	Q	2169h	EFA15	1	1	10	シーリングライト60 形温白色
366	10	湯沸室	更新	B21	723h	FL20	1	1	23	W150 昼白色
367	10	B階段	更新	XF	2410h	FLR40	1	1	47	階段灯40 形乳白壁天N
368	10	B階段	非更新	XCLED	2410h	LED	1	1	22.8	階段灯40 形薄型N+プレート（LED済）
369	10	WC	更新	B21	1205h	FL20	1	1	23	W150 昼白色
370	10	WC	更新	C21	1205h	FL20	1	1	23	20 型ウォール防雨防湿昼白色
371	10	E Vホール	更新	D41	2169h	FLR40	1	12	47	トラフ笠なし昼白色
372	10	E Vホール	更新	D21	2169h	FL20	1	1	23	トラフ笠なし昼白色
373	10	ED1	更新	Q	2169h	EFA15	1	1	10	シーリングライト60 形温白色
374	10	湯沸室	更新	B21	723h	FL20	1	1	23	W150 昼白色
375	10	湯沸室	更新	W21	723h	FL20	1	1	23	キッチンライト直管20 形昼白色
376	10	WWC	非更新	L42	1205h	LED	2	1	36	40 型 富士型（LED済）
377	10	WWC	非更新	V21	1205h	LED	1	4	9.9	20 型 ブラケット 乳白（LED済）
378	10	MWC	非更新	L42	1205h	LED	2	2	36	40 型 富士型（LED済）
379	10	MWC	非更新	V21	1205h	LED	1	3	9.9	20 型 ブラケット 乳白（LED済）
380	10	通路	更新	F41	1205h	FLR40	1	2	47	埋込W190 昼白色
381	10	A階段	更新	XF	2410h	FLR40	1	1	47	階段灯40 形乳白壁天N
382	10	A階段	更新	XC	2410h	FCL30	1	1	32	階段灯40 形薄型N
383	10	監査委員事務局	更新	Y42	2169h	FLR40	2	18	72	一体型 システム天井用
384	10	職員共済会事務局・職員厚生課	非更新	N42	2169h	LED	2	16	43.1	埋込W220 昼白色（LED済）
385	10	相談室1～3	非更新	N42	2169h	LED	2	6	43.1	埋込W220 昼白色（LED済）
386	10	ヘルスルーム	非更新	N42	2169h	LED	2	4	43.1	埋込W220 昼白色（LED済）
387	10	ヘルスルーム	非更新	N41	2169h	LED	1	3	21	埋込W230 昼白色（LED済）
388	10	ヘルスルーム	非更新	N21	2169h	LED	1	1	12	埋込W220 昼白色（LED済）
389	10	厚生室2	更新	Y42	2169h	FLR40	2	7	72	一体型 システム天井用
390	10	厚生室2	非更新	Y42LED	2169h	LED	2	1	31.9	一体型 システム天井用（LED済）
391	10	I C T戦略課	更新	Y42	2169h	FLR40	2	23	72	一体型 システム天井用
392	10	I C T戦略課	非更新	Y42LED	2169h	LED	2	1	31.9	一体型 システム天井用（LED済）
393	10	事後処理室	非更新	F42	2169h	FLR40	2	18	85	埋込W300 昼白色
394	10	印刷室	非更新	F42	2169h	FLR40	2	4	85	埋込W300 昼白色

No.	階	部屋名称	更新／ 非更新	照会記号	年間 点灯時間 (h)	既設設備				仕様
						照明種類	灯数	台数 (台)	消費電力 (W／台)	
395	10	電算機室	非更新	N42	2169h	LED	2	24	43.1	埋込W220昼白色（LED済）
396	10	開発室	非更新	F42	2169h	FLR40	2	15	85	埋込W300昼白色
397	10	開発室	非更新	F42D	2169h	FLR40	2	3	85	埋込W300昼白色+非常灯
398	10	第2開発室	非更新	H43	2169h	FLR40	3	12	132	40型スペースコンフォW300+ランプ
399	10	監査委員室	更新	Y42	2169h	FLR40	2	12	72	一体型 システム天井用
400	10	廊下	更新	Y42	2169h	FLR40	2	18	72	一体型 システム天井用
401	11	乗降ロビー	更新	F42	2169h	FLR40	2	2	85	埋込W300昼白色
402	11	WC前通路	更新	F21	1205h	FL20	1	1	23	埋込W190昼白色
403	11	ED2	更新	Q	2169h	EFA15	1	1	10	シーリングライト60形温白色
404	11	湯沸室	更新	B21	723h	FL20	1	1	23	W150昼白色
405	11	B階段	更新	XF	2410h	FLR40	1	1	47	階段灯40形乳白壁天N
406	11	B階段	非更新	XCLED	2410h	LED	1	1	22.8	階段灯40形薄型N+プレート（LED済）
407	11	WC	更新	B22	1205h	FL20	1	1	44	W230昼白色
408	11	WC	更新	C21	1205h	FL20	1	1	23	20型ウォール防雨防湿昼白色
409	11	E Vホール	更新	D41	2169h	FLR40	1	12	47	トラフ笠なし昼白色
410	11	E Vホール	更新	D21	2169h	FL20	1	1	23	トラフ笠なし昼白色
411	11	ED1	更新	Q	2169h	EFA15	1	1	10	シーリングライト60形温白色
412	11	湯沸室	更新	B21	723h	FL20	1	1	23	W150昼白色
413	11	湯沸室	更新	W21	723h	FL20	1	1	23	キッチンライト直管20形昼白色
414	11	WWC	非更新	L42	1205h	LED	2	1	36	40型 富士型（LED済）
415	11	WWC	非更新	V21	1205h	LED	1	4	9.9	20型 ブラケット 乳白（LED済）
416	11	MWC	非更新	L42	1205h	LED	2	2	36	40型 富士型（LED済）
417	11	MWC	非更新	V21	1205h	LED	1	3	9.9	20型 ブラケット 乳白（LED済）
418	11	通路	更新	F41	1205h	FLR40	1	2	47	埋込W190昼白色
419	11	A階段	更新	XF	2410h	FLR40	1	1	47	階段灯40形乳白壁天N
420	11	A階段	更新	XC	2410h	FCL30	1	1	32	階段灯40形薄型N
421	11	避難器具室	更新	A321	241h	FHF32	1	1	35	反射笠付型昼白色
422	11	空調機械室3	更新	A322C	241h	FHF32	2	1	70	反射笠昼白色+チェーン
423	11	空調機械室3	更新	A322DC	241h	FHF32	2	1	70	非常灯笠高出力+チェーン
424	11	空調機械室3	更新	A322P	241h	FHF32	2	1	70	反射笠昼白色+パイプ
425	11	空調機械室3	更新	A322DP	241h	FHF32	2	1	70	非常灯笠高出力+パイプ
426	11	通路（南）	更新	E41	2169h	FLR40	1	6	47	コーナー昼白色
427	11	通路（南）	更新	F42	2169h	FLR40	2	2	85	埋込W300昼白色

No.	階	部屋名称	更新／ 非更新	照会記号	年間 点灯時間 (h)	既設設備				仕様
						照明種類	灯数	台数 (台)	消費電力 (W／台)	
428	11	書庫	更新	B42	241h	FLR40	2	2	85	W 2 3 0 昼白色
429	11	空調機械室4	更新	A322P	241h	FHF32	2	6	70	反射笠昼白色+パイプ
430	11	空調機械室4	更新	A322DP	241h	FHF32	2	2	70	非常灯笠高出力+パイプ
431	11	倉庫 1	更新	B321	241h	FHF32	1	3	35	W 1 5 0 昼白色
432	11	控室 1	更新	B322	1687h	FHF32	2	2	70	W 2 3 0 昼白色
433	11	控室2	更新	F42	1687h	FLR40	2	2	85	埋込W 3 0 0 昼白色
434	11	倉庫 2	更新	B41	241h	FLR40	1	3	47	W 1 5 0 昼白色
435	11	ステージ	更新	H42	1687h	FLR40	2	8	85	4 0 型スペースコンフォW 2 2 0 +ランプ
436	11	ステージ	更新	Ⅱ250	1687h	JD250	1	8	250	可変配光型UV 5 5 0 形φ 1 2 5 3 0 K +プレート
437	11	大会議室	更新	H111	1687h	FLR110	1	43	99	埋込W 1 9 0 昼白色
438	11	大会議室	更新	Ⅱ500	1687h	JP500	1	2	500	5 0 0 形平凸スポット
439	11	大会議室	更新	Ⅱ250	1687h	JD250	1	7	250	可変配光型UV 5 5 0 形φ 1 2 5 3 0 K +プレート
440	11	ギャラリー1	更新	H32	1687h	FML36	2	3	69	□ 3 5 0 埋込マルコン 1 5 昼白色
441	11	ギャラリー1	更新	Z2	1687h	EFA15	1	17	10	D L 1 0 0 形φ 1 5 0 拡散 5 0 K 白
442	11	ギャラリー2	更新	H32	1687h	FML36	2	3	69	□ 3 5 0 埋込マルコン 1 5 昼白色
443	11	ギャラリー2	更新	Z2	1687h	EFA15	1	17	10	D L 1 0 0 形φ 1 5 0 拡散 5 0 K 白
444	11	ロビー	更新	H33	2169h	FPL36	3	10	108	□ 4 5 0 埋込マルコン 1 5 昼白色
445	11	ロビー	非更新	Ⅱ33	2169h	LED	3	2	44	□ 4 5 0 埋込マルコン 1 5 昼白色 (L E D 済)
446	11	避難器具室	更新	A321	241h	FHF32	1	1	35	反射笠付型昼白色
447	11	空調機械室1	更新	A321P	241h	FHF32	1	5	35	反射笠付型昼白色+パイプ
448	11	空調機械室2	更新	A321P	241h	FHF32	1	6	35	反射笠付型昼白色+パイプ
449	PH	ファンルーム1	更新	A41D	241h	FLR40	1	1	47	反射笠付型昼白色+非常灯
450	PH	EV機械室2	更新	A322	241h	FHF32	2	2	70	反射笠昼白色
451	PH	ファンルーム2	更新	A42	241h	FLR40	2	2	85	反射笠付型昼白色
452	PH	ファンルーム2	更新	A42D	241h	FLR40	2	1	85	反射笠付型昼白色+非常灯
453	PH	B 階段 (中段)	更新	XF	2410h	FLR40	1	1	47	階段灯 4 0 形乳白壁天 N
454	PH	B 階段 (中段)	非更新	XCLED	2410h	LED	1	1	22.8	階段灯 4 0 形薄型 N +プレート (L E D 済)
455	PH	ホール 2	更新	B41	2169h	FLR40	1	1	47	W 1 5 0 昼白色
456	PH	B 階段	更新	XF	2410h	FLR40	1	1	47	階段灯 4 0 形乳白壁天 N
457	PH	B 階段	非更新	XCLED	2410h	LED	1	1	22.8	階段灯 4 0 形薄型 N +プレート (L E D 済)
458	PH	倉庫	更新	A322	241h	FHF32	2	1	70	反射笠昼白色
459	PH	ホール	更新	A322	2169h	FHF32	2	1	70	反射笠昼白色
460	PH	A 階段 (中段)	更新	XF	2410h	FLR40	1	1	47	階段灯 4 0 形乳白壁天 N

No.	階	部屋名称	更新／ 非更新	照会記号	年間 点灯時間 (h)	既設設備				仕様
						照明種類	灯数	台数 (台)	消費電力 (W／台)	
461	PH	A 階段（中段）	更新	XC	2410h	FCL30	1	1	32	階段灯 4 0 形薄型 N
462	PH	EV機械室1	更新	A322	241h	FHF32	2	6	70	反射笠昼白色
463	PH	A 階段	更新	XF	2410h	FLR40	1	1	47	階段灯 4 0 形乳白壁天 N
464	PH	A 階段	更新	XC	2410h	FCL30	1	1	32	階段灯 4 0 形薄型 N
465	PH	空調機械室	更新	A321KK	241h	FHF32	1	1	35	昼白色+片反射笠
466	PH	空調機械室	更新	A32D	241h	FHF32	2	1	70	非常灯笠高出力
467	PH	空調機械室	更新	A322	241h	FHF32	2	2	70	反射笠昼白色
468	PH	空調機械室	更新	A322P	241h	FHF32	2	2	70	反射笠昼白色+パイプ
469	共	避難口誘導灯 片面	更新	-A-	8760h	CF200T4EN	1	32	6.3	誘導灯 B 級 B L 片面直付+プレート
470	共	避難口誘導灯 両面	更新	-B-	8760h	FL20	1	4	23	誘導灯 B 級 B L 両面直付+プレート
471	共	通路誘導灯 片面	更新	-C-	8760h	FL10	1	23	13	誘導灯 C 級片面直付
472	共	通路誘導灯 両面	更新	-E-	8760h	FL20	1	19	23	誘導灯 B 級 B L 両面直付+プレート
473	共	避難器具表示灯	更新	-H-	8760h	FL10	1	2	13	防災設備標示灯 片面+プレート
474	共	避難口誘導灯 片面	非更新	—	8760h	LED	1	4	2	誘導灯 B 級 B L 片面直付+プレート（L E D 済）
475	共	通路誘導灯 片面	非更新	—	8760h	LED	1	1	2	誘導灯 C 級片面直付（L E D 済）
476	共	通路誘導灯 両面	非更新	—	8760h	LED	1	26	3.6	誘導灯 B 級 B L 両面直付+プレート（L E D 済）
477	共	避難器具表示灯	非更新	—	8760h	LED	1	2	3.6	防災設備標示灯 片面+プレート（L E D 済）
478	共	非常灯	非更新	XA	0h	IL	1	128	-	非常灯電源別置形Φ100+プレート
479	共	非常灯	非更新	XB	0h	IL	1	2	-	非常灯電源別置形Φ100
480	共	非常灯	非更新	XD	0h	IL	1	231	-	非常灯電源別置形Φ60+プレート