令和4年度　大西谷埋立センター　放流水 （採取場所:浸出液処理設備放流口）

試料採取日		4月19日	5月11日	6月8日	7月13日	8月3日	9月14日	10月12日	11月9日	12月14日	1月11日	2月8日	3月8日	基準値
結果の得られた日		4月28日	5月20日	6/28、7/6	7月28日	8月26日	9月28日	10月28日	11月17日	12月28日	1月26日	2月20日	3月20日	
水温	℃	14.6	17.5	20.2	26.1	26.0	26.0	19.6	16.1	10.8	8.5	7.1	9.8	—
ｐＨ（測定時水温）	—(℃)	7.2(18)	7.3(20)	7.2(21)	8.0(26)	7.6(26)	7.4(23)	7.1(22)	7.5(19)	7.6(12)	8.0(17)	7.8(16)	7.4(17)	5.8～8.6
浮遊物質量	mg/l	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	60以下
ＣＯＤＭｎ	mg/l	0.8	1.8	1.7	0.5未満	0.8	0.9	0.7	1.1	1.4	0.5未満	0.5未満	0.5未満	90以下
ＢＯＤ	mg/l	0.5	0.5未満	0.5	0.6	0.7	0.5未満	0.5未満	0.7	0.9	0.6	0.5未満	0.8	60以下
大腸菌群数	個/㎤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000以下
n-ヘキサン抽出物質 鉱物油類	mg/l	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	5以下
n-ヘキサン抽出物質 動植物油類	mg/l	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	30以下
フェノール類含有量	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	5以下
銅含有量	mg/l	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	3以下
亜鉛含有量	mg/l	0.01未満	0.01	0.01	0.01未満	0.01未満	0.02	0.01	0.01未満	0.02	0.01	0.01未満	0.01未満	2以下
溶解性鉄含有量	mg/l	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	10以下
溶解性マンガン含有量	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.009	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	10以下
クロム含有量	mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2以下
全窒素含有量	mg/l	0.4	1.0	1.8	1.1	0.6	0.9	0.6	4.5	2.0	3.7	1.7	3.6	120以下
りん含有量	mg/l	0.01未満	0.02	0.01	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.02	0.01	0.01未満	16以下
溶存酸素量	mg/l	8.6	8.2	7.6	7.2	7.2	7.0	7.9	8.9	10	9.9	9.8	9.7	—
カドミウム及びその化合物	mg/l	－	－	0.003未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.03以下
シアン化合物	mg/l	－	－	0.1未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1以下
有機燐化合物	mg/l	－	－	0.1未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1以下
鉛及びその化合物	mg/l	－	－	0.01未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1以下
六価クロム化合物	mg/l	－	－	0.05未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.5以下
砒素及びその化合物	mg/l	－	－	0.01未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1以下
全水銀	mg/l	－	－	0.0005未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005以下
アルキル水銀	mg/l	－	－	検出されず (0.0005未満)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/l	－	－	0.0005未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.003以下
トリクロロエチレン	mg/l	－	－	0.01未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1以下
テトラクロロエチレン	mg/l	－	－	0.01未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1以下
ジクロロメタン	mg/l	－	－	0.02未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.2以下
四塩化炭素	mg/l	－	－	0.002未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02以下
1.2-ジクロロエタン	mg/l	－	－	0.004未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.04以下
1.1-ジクロロエチレン	mg/l	－	－	0.1未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1以下
シス-1.2-ジクロロエチレン	mg/l	－	－	0.04未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.4以下
1.1.1-トリクロロエタン	mg/l	－	－	0.3未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3以下
1.1.2-トリクロロエタン	mg/l	－	－	0.006未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.06以下
1.3-ジクロロプロペン	mg/l	－	－	0.002未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02以下
チウラム	mg/l	－	－	0.006未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.06以下
シマジン	mg/l	－	－	0.003未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.03以下
チオベンカルブ	mg/l	－	－	0.02未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.2以下
ベンゼン	mg/l	－	－	0.01未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1以下
セレン及びその化合物	mg/l	－	－	0.01未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1以下
ほう素及びその化合物	mg/l	－	－	0.43	－	－	－	－	－	－	－	－	－	50以下
ふっ素及びその化合物	mg/l	－	－	0.10未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	15以下
アンモニア・アンモニウム化合物・亜硝酸化合物及び硝酸化	mg/l	－	－	1.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	200以下
1,4-ジオキサン	mg/l	－	－	0.05未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.5以下
アンモニア性窒素	mg/l	－	－	0.1未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	-