令和4年度　横谷廃棄物センター　放流水 （採取場所:浸出液処理設備放流口）

試料採取日		4月19日	5月11日	6月8日	7月13日	8月3日	9月14日	10月12日	11月9日	12月14日	1月11日	2月8日	3月8日	基準値
結果の得られた日		4月28日	5月20日	6月28日、7月6日	7月28日	8月26日	9月28日	10月28日	11月17日	12月28日	1月26日	2月20日	3月20日	
水温	℃	16.8	19.9	21.0	26.1	26.1	26.5	19.1	17.1	12.2	9.4	9.5	12.1	—
ｐＨ（測定時水温）	—(℃)	7.2(22)	7.4(21)	7.1(22)	7.6(26)	7.3(25)	7.3(23)	7.2(21)	7.2(19)	7.0(14)	7.0(17)	7.2(17)	7.1(18)	5.8～8.6
浮遊物質量	mg/l	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1	1未満	60以下
ＣＯＤＭｎ	mg/l	0.5未満	0.5未満	1.4	2.6	2.9	3.0	0.5未満	1.2	0.5未満	0.8	1.3	1.2	90以下
ＢＯＤ	mg/l	0.5未満	0.5未満	1.8	0.5	0.8	1.1	0.5未満	0.7	0.6	0.5	0.5未満	0.5未満	60以下
大腸菌群数	個/㎤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000以下
n-ヘキサン抽出物質 鉱物油類	mg/l	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	5以下
n-ヘキサン抽出物質 動植物油脂類	mg/l	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	30以下
フェノール類含有量	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	5以下
銅含有量	mg/l	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	3以下
亜鉛含有量	mg/l	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01未満	0.01未満	2以下
溶解性鉄含有量	mg/l	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	10以下
溶解性マンガン含有量	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.26	0.042	0.005未満	0.009	0.15	0.058	0.037	10以下
クロム含有量	mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2以下
全窒素含有量	mg/l	0.2	0.2	2.4	0.4	0.4	0.7	0.2	1.0	0.3	0.3	0.3	0.3	120以下
りん含有量	mg/l	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01未満	0.10	0.01	0.01	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	16以下
溶存酸素量	mg/l	7.8	7.5	6.7	6.1	6.0	6.2	6.8	7.8	9.4	9.2	9.0	7.9	—
アルキル水銀化合物	mg/l	—	—	検出されず (0.0005未満)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	検出されないこと
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/l	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005以下
カドミウム及びその化合物	mg/l	—	—	0.003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03以下
鉛及びその化合物	mg/l	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1以下
有機燐化合物	mg/l	—	—	0.1未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1以下
六価クロム化合物	mg/l	—	—	0.05未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5以下
砒素及びその化合物	mg/l	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1以下
シアン化合物	mg/l	—	—	0.1未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1以下
ポリ塩化ビフェニル	mg/l	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.003以下
トリクロロエチレン	mg/l	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1以下
テトラクロロエチレン	mg/l	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1以下
ジクロロメタン	mg/l	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2以下
四塩化炭素	mg/l	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02以下
1.2-ジクロロエタン	mg/l	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.04以下
1.1-ジクロロエチレン	mg/l	—	—	0.1未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1以下
シス-1.2-ジクロロエチレン	mg/l	—	—	0.04未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4以下
1.1.1-トリクロロエタン	mg/l	—	—	0.3未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3以下
1.1.2-トリクロロエタン	mg/l	—	—	0.006未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.06以下
1.3-ジクロロプロペン	mg/l	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02以下
チウラム	mg/l	—	—	0.006未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.06以下
シマジン	mg/l	—	—	0.003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03以下
チオベンカルブ	mg/l	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2以下
ベンゼン	mg/l	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1以下
セレン及びその化合物	mg/l	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1以下
1,4ージオキサン	mg/l	—	—	0.05未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5以下
ほう素及びその化合物	mg/l	—	—	0.99	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50以下
ふっ素及びその化合物	mg/l	—	—	0.10未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15以下
ｱﾝﾓﾆｱ・ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物・亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/l	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	200以下