

質問回答書（松山中央公園プール指定管理者募集）

質疑内容	回答
<p>① ①管理業務仕様書(4)①dコ 「コ. 南クリーンセンター余熱利用施設の維持管理と連絡調整」と記載がありますが、これは、南クリーンセンターの維持管理を行う必要があるということでしょうか。違う場合、具体的にどこを指すのかをご教示ください。</p>	<p>①南クリーンセンターの維持管理ではなく、中央公園プールへ余熱を供給するための余熱利用施設についての運転維持管理等及び南クリーンセンターとの連絡調整となります。別紙 012-1 を参照してください。</p> <p>※次のような運転維持管理等が必要です。</p> <ul style="list-style-type: none">・熱交換器(第一種圧力容器)の年1回の法定点検とそれに伴う分解整備 (管理には第一種圧力容器取扱作業主任者資格が必要)・循環ポンプ、ドレン回収ポンプ等の管理