

パッケージ型空調機（ヒートポンプ式）

記 号	型 式	設 置 場 所	台 数	冷房能力	暖房能力	送 風 機		電 気 容 量					加 湿 器		フィルタ－		防振	備 考
						風 量 (強)	機外 静圧	電 源				起動 電流	型 式	加湿量	型 式	効率		
								φ	V	KW	方式							
ACM-1	マルチエアコン・屋外機	2 F・室外機置場	1台	28.0	31.5	—	—	3	200	8.93	L-S	129	—	—	—	—	スプリング	基礎建築工事 インバーター仕様
ACM-1-1	天井セ2方向吹出・屋内機	1 F・男女職員更衣室	2台	2.2	2.5	420	—	1	200	0.08	L-S	2.0	—	—	ロングライフ	—	—	ドレンアップメカ 天井パネル
ACM-1-2	天井セ2方向吹出・屋内機	1 F・清掃員控所、設備事務室	3台	2.8	3.2	480	—	1	200	0.086	L-S	2.0	—	—	ロングライフ	—	—	ドレンアップメカ 天井パネル
ACM-1-3	天井セ4方向吹出・屋内機	1 F・会議室（1）	2台	7.1	8.0	960	—	1	200	0.041	L-S	1.0	—	—	ロングライフ	—	—	ドレンアップメカ 天井パネル
ACM-2	マルチエアコン・屋外機	2 F・室外機置場	1台	45.0	50.0	—	—	3	200	14.1	L-S	226	—	—	—	—	スプリング	基礎建築工事 インバーター仕様
ACM-2-1	天井セ2方向吹出・屋内機	1 F・男女監視員更衣室、教護室	3台	2.2	2.5	420	—	1	200	0.08	L-S	2.0	—	—	ロングライフ	—	—	ドレンアップメカ 天井パネル
ACM-2-2	天井セ4方向吹出・屋内機	1 F・監視員室、監視員休憩室	2台	2.8	3.2	840	—	1	200	0.032	L-S	1.0	—	—	ロングライフ	—	—	ドレンアップメカ 天井パネル
ACM-2-3	天井セ2方向吹出・屋内機	1 F・記録室	1台	3.6	4.0	840	—	1	200	0.032	L-S	1.0	—	—	ロングライフ	—	—	ドレンアップメカ 天井パネル
ACM-2-4	天井セ4方向吹出・屋内機	1 F・会議室（2）選手控室	2台	8.0	9.0	960	—	1	200	0.041	L-S	1.0	—	—	ロングライフ	—	—	ドレンアップメカ 天井パネル
ACM-2-5	天井セ4方向吹出・屋内機	1 F・会議室（3）	2台	4.5	5.0	540	—	1	200	0.098	L-S	2.0	—	—	ロングライフ	—	—	ドレンアップメカ 天井パネル
ACP-1	パッケージエアコンマルチ・屋外機	B 1 F・屋外機置場	2台	14.0	18.5	—	—	3	200	3.53	L-S	12.3	—	—	—	—	—	基礎建築工事 インバーター仕様
	天井セ4方向吹出・屋内機	1 F・事務室		5.6	8.0	840	—			同上含む	—	—	—	—	ロングライフ	—	—	ドレンアップメカ 天井パネル
ACP-2	パッケージエアコン・屋外機	1 F・屋外監視室上部	1台	5.6	6.3	—	—	3	200	2.5	L-S	4.6	—	—	—	—	—	基礎建築工事 インバーター仕様
	天井セ4方向吹出・屋内機	1 F・屋外監視員室		5.6	6.3	1020	—			同上含む	—	—	—	—	ロングライフ	—	—	ドレンアップメカ 天井パネル
ACP-3	パッケージエアコン・屋外機	1 F・屋外機置場	1台	5.0	7.1	—	—	1	200	0.989	L-S	6.3	—	—	—	—	—	基礎建築工事 インバーター仕様
	天井セ4方向吹出・屋内機	1 F・売店		5.0	7.1	840	—			同上含む	—	—	—	—	ロングライフ	—	—	ドレンアップメカ 天井パネル
ACP-4	セパレート型エアコン・屋外機	2 F・室外機置場	2台	22.4	—	—	—	3	200	7.78	L-S	122	—	—	—	—	—	基礎建築工事 (冷房専用)
	床置型・屋内機	1 F・電気室		22.4	—	3240	—			同上含む	—	—	—	—	ロングライフ	—	—	木台 (冷房専用)
※1. 同上用集中監視リモコン（ACM-1、2・ACP-1～4・全熱交換器対応型）x 1台																		
※2. 各室に1台リモコンスイッチを設置する																		