

別紙008-3

中央公園プールろ過設備 ろ材交換予定表(案)

平成26年9月改定分

※ ○は充填材交換 数字は濾き取り

rev.4

系統名		設備名	種類	充填材量(L)	28	29	30	31,R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	備考
屋内	50mプール	F-1-1	ろ材	4,590	○					○					○			1回/5年
			珪石4号	860	○					○					○			
			珪石5号	2,600	○					○					○			
		F-1-2	ろ材	4,590			○					○					○	1回/5年
			珪石4号	860			○					○					○	
			珪石5号	2,600			○					○					○	
		F-1-3	ろ材	4,590		○					○					○		1回/5年
			珪石4号	860		○					○					○		
			珪石5号	2,600		○					○					○		
	流水プール	F-2-1	ろ材	1,710			260		○			260		○			260	1回/5年 3年目に濾き取り
			珪石4号	260					○					○				
			珪石5号	940					○					○				
	健康プール(歩行浴)	F-3-1	ろ材	1,170	○			180		○			180		○			1回/5年 3年目に濾き取り
			珪石4号	180	○					○					○			
			珪石5号	600	○					○					○			
	" (マッサージ)	F-3-2	ろ材	360		○				○				○				1回/5年→1回/4年
	幼児プール	F-4	ろ材	180		○				○				○				1回/5年→1回/4年
	ジャグジープール	F-5	ろ材	50		○				○				○				1回/5年→1回/4年
屋外	25mプール	F-6	ろ材	3,930		510		○			510		○			510		1回/5年 3年目に濾き取り
			珪石4号	740				○					○					
			珪石5号	2,120				○					○					
	流水プール	F-2-2	ろ材	2,100		330		○			330		○			330		1回/5年 3年目に濾き取り
			珪石4号	320				○					○					
			珪石5号	1,300				○					○					
		F-2-3	ろ材	2,100			330		○			330		○			330	1回/5年 3年目に濾き取り
			珪石4号	320					○					○				
			珪石5号	1,300					○					○				
	幼児プール	F-7	ろ材	2,550			390		○			390		○			390	1回/5年 3年目に濾き取り
			珪石4号	380					○					○				
			珪石5号	1,660					○					○				
	冷却水補給水	RF-1	ろ材	90		○			○			○			○			1回/3年
	雑用水補給水	RF-2	ろ材	90		○			○			○			○			1回/3年

充填材(ろ材)交換量(L)	5,760	5,360	4,590	6,030	6,540	6,350	4,590	4,770	6,030	6,950	5,940	4,590	4,590	72,090
充填材(珪石4号)交換量(L)	1,040	860	860	1,060	960	1,040	860	860	1,060	960	1,040	860	860	12,320
充填材(珪石5号)交換量(L)	3,200	2,600	2,600	3,420	3,900	3,200	2,600	2,600	3,420	3,900	3,200	2,600	2,600	39,840
充填材濾き取り量(L)		840	980	180			840	980	180			840	980	5,820
合計	10,000	9,660	9,030	10,690	11,400	10,590	8,890	9,210	10,690	11,810	10,180	8,890	9,030	130,070