

需要場所等一覧

【仕様書別紙1】

(松山南学校給食共同調理場ほか106施設)

No.	施設名	所在地	(参考) 太陽光発電設備 の有無	(参考) 自動検針装置 の有無	需給地点	電気工作物の財産分界点 及び保安上の責任分界点	受電方式
1	松山南学校給食共同調理場	松山市井門町1084-1	有	有	四国電力(株)の配電線より引込みした各学校の構内柱上設置の気中開閉器の電源側リード線の接続点とする。	需給地点に同じ。ただし、電力需給用計量器は四国電力(株)が設置し所有する。	常時1回線受電
2	北条学校給食共同調理場	松山市下難波甲125-1		有			
3	新玉学校給食共同調理場	松山市千舟町8丁目89		有			
4	桑原学校給食共同調理場	松山市畑寺町丙12-8		有			
5	湯山学校給食共同調理場	松山市溝辺町甲499-2		有			
6	久米学校給食共同調理場	松山市鷹子町20		有			
7	浮穴学校給食共同調理場	松山市森松町832		有			
8	味生学校給食共同調理場	松山市空港通3丁目6-17		有			
9	垣生学校給食共同調理場	松山市東垣生町650-1		有			
10	久枝・城北学校給食共同調理場	松山市西長戸町636-1		有			
11	三津浜学校給食共同調理場	松山市梅田町2-42		有			
12	中島学校給食共同調理場	松山市小浜甲1206		有			
13	中央公民館	松山市千舟町8丁目69-4		有			
14	余土公民館	松山市余戸東4丁目4-34		有			
15	生石公民館	松山市高岡町860-67		有			
16	清水公民館	松山市清水町3丁目170-4		有			
17	味酒公民館	松山市松前町5丁目1-6		有			
18	潮見公民館	松山市吉藤4丁目3-16		有			
19	和気公民館	松山市太山寺町1226-1		有			
20	堀江公民館	松山市堀江町甲1400-1		有			
21	河野公民館	松山市河野別府182-1		有			
22	味生ふれあいセンター	松山市別府町177-1		有			
23	中島総合文化センター	松山市中島大浦2962	有	有			
24	北条図書館	松山市河野別府941		有			
25	埋蔵文化財センター	松山市南斎院町乙67-6		有			
26	番町小学校	松山市二番町4丁目6-1	有	有			
27	味酒小学校	松山市宮西2丁目2-21	有	有			
28	八坂小学校	松山市湯渡町4-20	有	有	四国電力(株)の配電線より引込みした各学校の構内柱上設置の気中開閉器の電源側リード線の接続点とする。	需給地点に同じ。ただし、電力需給用計量器は四国電力(株)が設置し所有する。	常時1回線受電
29	新玉小学校	松山市千舟町8丁目89		有			
30	清水小学校	松山市清水町3丁目15	有	有			

需要場所等一覧

【仕様書別紙1】

(松山南学校給食共同調理場ほか106施設)

No.	施設名	所在地	(参考) 太陽光発電設備 の有無	(参考) 自動検針装置 の有無	需給地点	電気工作物の財産分界点 及び保安上の責任分界点	受電方式			
31	雄郡小学校	松山市土橋町1	有	有						
32	素鷲小学校	松山市小坂1丁目4-48	有	有						
33	堀江小学校	松山市福角町甲1409-2	有	有						
34	潮見小学校	松山市吉藤4丁目7-13	有	有						
35	久枝小学校	松山市安城寺町586-1	有	有						
36	和気小学校	松山市太山寺町671-3	有	有						
37	三津浜小学校	松山市梅田町2-42	有	有						
38	宮前小学校	松山市祓川1丁目3-39	有	有						
39	高浜小学校	松山市梅津寺町1352-2	有	有						
40	味生小学校	松山市別府町166-4		有						
41	桑原小学校	松山市桑原3丁目7-27	有	有						
42	生石小学校	松山市高岡町630-3		有						
43	垣生小学校	松山市西垣生町730-1		有						
44	道後小学校	松山市石手4丁目10-5	有	有						
45	湯築小学校	松山市道後北代10-41		有						
46	余土小学校	松山市余戸東1丁目14-17	有	有						
47	湯山小学校	松山市食場町甲128		有						
48	日浦小学校	松山市河中町甲79-2		有						
49	伊台小学校	松山市下伊台町1438-1	有	有						
50	五明小学校	松山市菅沢町乙45-4		有						
51	久米小学校	松山市鷹子町15-1	有	有						
52	浮穴小学校	松山市森松町832	有	有						
53	小野小学校	松山市平井町3673		有						
54	石井小学校	松山市東石井6丁目8-52	有	有						
55	荏原小学校	松山市東方町甲1245	有	有						
56	坂本小学校	松山市久谷町30	有	有						
57	たちばな小学校	松山市針田町209-1	有	有				四国電力(株)の配電線より引込みした各学校の構内柱上設置の気中開閉器の電源側リード線の接続点とする。	需給地点に同じ。ただし、電力需給用計量器は四国電力(株)が設置し所有する。	常時1回線受電
58	椿小学校	松山市和泉南6丁目1番47号	有	有						
59	石井東小学校	松山市越智1丁目3番35号		有						
60	北久米小学校	松山市福音寺町9	有	有						

需要場所等一覧

【仕様書別紙1】

(松山南学校給食共同調理場ほか106施設)

No.	施設名	所在地	(参考) 太陽光発電設備 の有無	(参考) 自動検針装置 の有無	需給地点	電気工作物の財産分界点 及び保安上の責任分界点	受電方式			
61	味生第二小学校	松山市別府町3-1	有	有						
62	石井北小学校	松山市和泉南1丁目3番32号	有	有						
63	さくら小学校	松山市余戸中4丁目11-1		有						
64	みどり小学校	松山市西長戸町493-2	有	有						
65	福音小学校	松山市福音寺町355-1		有						
66	双葉小学校	松山市土居田町123-3		有						
67	窪田小学校	松山市久米窪田町307		有						
68	姫山小学校	松山市山越3丁目800		有						
69	浅海小学校	松山市浅海本谷甲728番地		有						
70	難波小学校	松山市中通甲807番地1		有						
71	立岩小学校	松山市猿川原甲49番地		有						
72	正岡小学校	松山市八反地甲160番地		有						
73	北条小学校	松山市北条辻64番地	有	有						
74	河野小学校	松山市宮内甲9番地1	有	有						
75	栗井小学校	松山市常竹甲100番地		有						
76	中島小学校	松山市長師564		有						
77	拓南中学校	松山市枝松5丁目4-39	有	有						
78	雄新中学校	松山市土居田町1	有	有						
79	勝山中学校	松山市清水町3丁目148-2	有	有						
80	東中学校	松山市文京町2-2	有	有						
81	道後中学校	松山市上市1丁目3-57	有	有						
82	鴨川中学校	松山市鴨川2丁目7-19	有	有						
83	内宮中学校	松山市内宮町569-1		有						
84	三津浜中学校	松山市若葉町8-48	有	有						
85	高浜中学校	松山市梅津寺町乙52	有	有						
86	津田中学校	松山市北斎院町1106		有				四国電力(株)の配電線より引込みした各学校の構内柱上設置の気中開閉器の電源側リード線の接続点とする。	需給地点に同じ。ただし、電力需用計量器は四国電力(株)が設置し所有する。	常時1回線受電
87	垣生中学校	松山市西垣生町418	有	有						
88	興居島中学校	松山市泊町甲425-3	有	有						
89	余土中学校	松山市保免西4丁目5番23号		有						
90	湯山中学校	松山市溝辺町甲508-1		有						

需要場所等一覧

【仕様書別紙1】

(松山南学校給食共同調理場ほか106施設)

No.	施設名	所在地	(参考) 太陽光発電設備 の有無	(参考) 自動検針装置 の有無	需給地点	電気工作物の財産分界点 及び保安上の責任分界点	受電方式
91	日浦中学校	松山市河中町188-1		有			
92	旭中学校	松山市下伊台町1105-1		有			
93	久米中学校	松山市来住町689	有	有			
94	小野中学校	松山市平井町3690	有	有			
95	久谷中学校	松山市浄瑠璃町940	有	有			
96	南中学校	松山市東石井7丁目2-52	有	有			
97	西中学校	松山市高岡町409	有	有			
98	南第二中学校	松山市森松町943	有	有			
99	桑原中学校	松山市畑寺町丙238-28	有	有			
100	椿中学校	松山市市坪南1丁目1-20	有	有			
101	城西中学校	松山市竹原3丁目19-35		有			
102	北中学校	松山市太山寺町491-1	有	有			
103	北条北中学校	松山市北条辻356	有	有			
104	北条南中学校	松山市河野別府12	有	有			
105	中島中学校	松山市長師817	有	有			
106	三津浜幼稚園	松山市神田町1-41		有			
107	石井幼稚園	松山市西石井6丁目4-29		有			

※自家発電設備（太陽光高圧連系）の有無については、令和4年4月1日時点の状況。

予定契約電力・予定使用電力量一覧

【仕様書別紙2】

(松山南学校給食共同調理場ほか106施設)

No.	施設名	予定契約電力 (kW)	予定使用電力量 (kWh)												合計	夏季	その他季
			令和4年	令和4年	令和4年	令和4年	令和4年	令和4年	令和4年	令和5年	令和5年	令和5年	令和5年	令和5年			
			7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月			
1	松山南学校給食共同調理場	390	50,900	27,700	58,100	58,600	56,400	53,200	49,200	51,300	53,800	49,300	53,300	63,300	625,100	136,700	488,400
2	北条学校給食共同調理場	440	48,700	21,800	56,900	55,900	54,000	54,400	55,800	58,600	54,700	45,000	51,700	59,200	616,700	127,400	489,300
3	新玉学校給食共同調理場	150	12,100	6,300	13,100	12,900	12,000	12,200	11,500	11,700	11,900	10,400	11,100	13,300	138,500	31,500	107,000
4	桑原学校給食共同調理場	260	22,700	13,100	26,700	26,600	24,700	24,700	24,000	24,200	24,500	22,600	23,600	27,100	284,500	62,500	222,000
5	湯山学校給食共同調理場	70	6,300	3,700	8,200	8,200	7,400	6,900	6,300	6,700	6,700	5,900	6,400	7,700	80,400	18,200	62,200
6	久米学校給食共同調理場	160	16,200	10,900	18,000	15,700	14,100	13,700	12,800	13,100	15,900	14,500	15,900	18,500	179,300	45,100	134,200
7	浮穴学校給食共同調理場	140	17,200	13,000	18,500	18,200	16,900	16,600	16,100	16,500	16,600	16,700	17,500	18,700	202,500	48,700	153,800
8	味生学校給食共同調理場	140	12,700	7,600	14,600	14,300	12,900	13,100	11,900	12,100	12,700	11,200	12,800	15,300	151,200	34,900	116,300
9	垣生学校給食共同調理場	400	51,000	28,000	59,000	59,000	57,000	54,000	50,000	52,000	54,000	50,000	54,000	64,000	632,000	138,000	494,000
10	久枝・城北学校給食共同調理場	290	46,800	27,200	49,400	48,900	44,700	43,900	42,200	40,800	45,400	43,400	45,100	52,200	530,000	123,400	406,600
11	三津浜学校給食共同調理場	100	14,700	9,600	16,400	16,500	15,500	15,300	14,600	14,300	14,200	14,400	15,100	17,000	177,600	40,700	136,900
12	中島学校給食共同調理場	50	4,400	2,900	4,700	4,700	4,200	4,100	4,000	4,000	4,400	4,400	4,300	4,800	50,900	12,000	38,900
13	中央公民館	50	4,300	3,900	3,000	3,800	3,400	4,800	5,400	4,600	4,700	2,900	2,700	3,900	47,400	11,200	36,200
14	余土公民館	40	6,900	6,000	4,300	5,700	6,200	7,100	6,800	5,400	6,600	4,800	4,300	5,900	70,000	17,200	52,800
15	生石公民館	60	3,600	3,500	1,900	2,700	2,200	3,000	3,600	4,900	3,300	1,600	2,200	3,400	35,900	9,000	26,900
16	清水公民館	50	5,000	3,400	1,700	3,000	2,300	3,600	3,500	3,000	2,600	1,500	1,700	3,300	34,600	10,100	24,500
17	味酒公民館	40	1,700	2,400	1,700	1,800	1,700	2,100	2,100	2,000	1,800	1,100	900	900	20,200	5,800	14,400
18	潮見公民館	60	4,700	3,500	1,800	3,000	2,900	3,600	4,000	3,500	3,200	2,000	1,900	3,300	37,400	10,000	27,400
19	和気公民館	40	4,500	4,100	2,500	3,100	2,900	3,800	3,700	3,400	3,400	2,200	2,100	2,900	38,600	11,100	27,500
20	堀江公民館	30	3,300	3,000	1,500	2,200	2,600	2,700	2,600	2,100	2,500	1,600	1,400	2,000	27,500	7,800	19,700
21	河野公民館	50	3,700	3,100	2,400	2,500	2,200	2,800	2,500	3,500	2,500	1,900	2,100	3,200	32,400	9,200	23,200
22	味生ふれあいセンター	110	20,200	16,300	9,000	11,200	10,400	14,700	16,700	16,000	12,000	7,300	6,500	11,200	151,500	45,500	106,000
23	中島総合文化センター	240	29,700	34,900	27,800	18,700	18,100	23,100	26,700	26,300	20,900	7,000	7,400	22,500	263,100	92,400	170,700
24	北条図書館	60	9,600	8,900	6,000	6,100	5,100	7,400	9,800	9,800	6,300	3,800	3,000	4,900	80,700	24,500	56,200
25	埋蔵文化財センター	140	22,300	21,000	17,000	16,300	11,800	18,700	21,800	20,900	19,500	11,600	9,300	16,600	206,800	60,300	146,500
26	番町小学校	70	9,100	5,100	6,800	6,900	7,500	8,600	9,000	9,100	6,300	4,800	5,400	8,300	86,900	21,000	65,900
27	味酒小学校	120	20,800	12,000	16,000	17,700	16,200	19,800	18,700	19,700	18,300	12,600	13,600	19,900	205,300	48,800	156,500
28	八坂小学校	70	8,900	5,800	6,300	5,300	5,500	7,000	7,200	7,500	5,200	3,200	4,100	6,600	72,600	21,000	51,600
29	新玉小学校	90	14,800	8,900	11,700	12,800	11,300	12,600	12,200	13,100	11,700	9,100	9,400	13,600	141,200	35,400	105,800
30	清水小学校	80	14,400	11,100	10,800	10,600	10,400	12,400	13,900	12,800	11,400	8,200	8,400	11,900	136,300	36,300	100,000

予定契約電力・予定使用電力量一覧

【仕様書別紙2】

(松山南学校給食共同調理場ほか106施設)

No.	施設名	予定契約電力 (kW)	予定使用電力量 (kWh)												合計	夏季	その他季
			令和4年	令和4年	令和4年	令和4年	令和4年	令和4年	令和4年	令和5年	令和5年	令和5年	令和5年	令和5年			
			7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月			
31	雄郡小学校	80	15,100	9,100	12,200	11,200	10,800	12,000	12,900	12,700	11,300	7,100	7,700	12,500	134,600	36,400	98,200
32	素鷺小学校	120	16,900	8,500	13,000	13,000	11,500	15,400	17,200	17,800	11,800	8,400	9,700	14,600	157,800	38,400	119,400
33	堀江小学校	180	21,400	8,300	20,100	15,600	12,000	18,200	22,700	26,400	15,700	7,400	8,200	16,200	192,200	49,800	142,400
34	潮見小学校	180	22,100	8,000	17,400	13,500	9,900	14,000	19,900	20,600	11,900	7,300	8,200	14,900	167,700	47,500	120,200
35	久枝小学校	80	13,200	8,400	10,900	11,000	10,900	13,400	13,700	12,700	11,500	7,600	8,400	13,200	134,900	32,500	102,400
36	和気小学校	200	22,600	7,900	20,300	11,600	9,000	15,200	21,600	27,500	20,400	6,200	8,000	13,700	184,000	50,800	133,200
37	三津浜小学校	60	7,400	3,400	6,400	6,400	6,200	7,600	7,800	7,400	7,300	4,500	4,800	6,800	76,000	17,200	58,800
38	宮前小学校	60	9,500	5,100	8,700	7,300	6,900	8,300	8,200	8,700	9,200	5,900	6,400	8,800	93,000	23,300	69,700
39	高浜小学校	110	14,500	7,100	13,600	11,200	7,700	11,900	14,000	15,900	10,300	6,000	6,900	11,100	130,200	35,200	95,000
40	味生小学校	110	20,100	14,300	16,100	15,800	14,000	17,800	18,000	18,800	16,000	11,300	11,600	17,600	191,400	50,500	140,900
41	桑原小学校	110	18,000	10,000	14,100	13,500	12,300	15,200	16,200	16,700	12,200	8,800	10,300	15,800	163,100	42,100	121,000
42	生石小学校	100	14,700	10,700	14,900	14,600	13,400	14,900	15,400	16,300	13,100	11,300	12,600	15,300	167,200	40,300	126,900
43	垣生小学校	230	25,500	7,800	23,200	17,800	12,600	21,100	26,000	31,200	17,800	9,000	9,800	17,700	219,500	56,500	163,000
44	道後小学校	100	13,600	6,900	9,700	9,200	8,100	9,500	10,700	11,100	10,300	7,300	8,400	12,000	116,800	30,200	86,600
45	湯築小学校	80	15,200	8,900	10,100	9,300	8,500	10,700	11,800	12,500	10,600	9,000	8,900	13,300	128,800	34,200	94,600
46	余土小学校	80	14,600	8,000	10,700	12,100	12,400	12,900	12,200	12,300	11,200	8,100	9,000	14,200	137,700	33,300	104,400
47	湯山小学校	170	17,800	10,000	15,400	12,100	12,600	20,700	24,400	26,500	13,100	8,600	9,200	15,000	185,400	43,200	142,200
48	日浦小学校	90	8,600	4,500	6,600	7,000	8,100	9,600	10,400	11,700	8,300	6,100	6,100	7,700	94,700	19,700	75,000
49	伊台小学校	130	11,700	3,600	10,300	7,600	8,300	12,900	14,600	17,400	8,400	4,500	4,700	8,200	112,200	25,600	86,600
50	五明小学校	50	5,200	2,500	2,900	2,900	3,500	4,300	5,400	5,800	4,000	2,700	2,700	4,500	46,400	10,600	35,800
51	久米小学校	280	29,000	8,200	25,500	19,000	11,700	21,300	28,100	34,500	13,000	8,100	10,000	21,500	229,900	62,700	167,200
52	浮穴小学校	180	22,600	8,600	18,900	14,500	10,400	15,600	18,700	23,600	12,400	7,700	8,700	17,200	178,900	50,100	128,800
53	小野小学校	280	28,100	10,500	27,300	19,400	13,500	20,300	29,000	35,000	17,700	10,600	12,200	23,500	247,100	65,900	181,200
54	石井小学校	130	19,900	10,700	14,300	14,100	13,700	15,700	15,100	16,700	12,100	9,200	11,000	18,000	170,500	44,900	125,600
55	荏原小学校	170	20,100	8,400	15,400	12,700	10,900	16,900	19,600	23,400	12,400	7,500	8,100	14,200	169,600	43,900	125,700
56	坂本小学校	80	9,800	4,200	6,800	5,600	4,800	8,100	9,100	10,400	6,700	3,900	4,500	8,700	82,600	20,800	61,800
57	たちばな小学校	90	12,300	8,500	11,300	10,500	9,800	12,800	13,500	13,700	9,600	7,500	8,000	10,800	128,300	32,100	96,200
58	椿小学校	100	17,300	8,800	14,400	13,500	12,500	14,800	14,100	14,900	12,800	8,800	10,100	17,200	159,200	40,500	118,700
59	石井東小学校	80	16,300	9,800	13,800	13,800	12,700	13,100	12,900	14,400	11,600	9,800	11,200	16,400	155,800	39,900	115,900
60	北久米小学校	180	20,800	7,400	16,000	12,900	10,300	17,200	20,800	24,800	12,600	6,700	7,700	14,800	172,000	44,200	127,800

予定契約電力・予定使用電力量一覧

【仕様書別紙2】

(松山南学校給食共同調理場ほか106施設)

No.	施設名	予定契約電力 (kW)	予定使用電力量 (kWh)												合計	夏季	その他季
			令和4年	令和4年	令和4年	令和4年	令和4年	令和4年	令和4年	令和5年	令和5年	令和5年	令和5年	令和5年			
			7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月			
61	味生第二小学校	90	16,800	8,100	12,100	12,100	11,400	14,000	13,300	14,500	13,300	8,300	10,100	15,500	149,500	37,000	112,500
62	石井北小学校	110	17,500	8,300	14,700	14,300	15,000	16,300	16,200	16,000	12,300	10,700	12,200	18,300	171,800	40,500	131,300
63	さくら小学校	260	31,600	14,000	30,500	24,900	17,600	23,300	28,500	33,800	19,200	13,700	15,100	27,700	279,900	76,100	203,800
64	みどり小学校	110	18,000	9,200	15,200	15,200	14,000	17,000	16,000	16,300	15,900	10,100	11,600	17,300	175,800	42,400	133,400
65	福音小学校	250	31,200	12,200	27,800	23,400	18,100	24,100	31,100	38,000	18,300	11,800	14,200	25,000	275,200	71,200	204,000
66	双葉小学校	120	20,600	10,200	17,800	17,500	15,900	17,400	17,700	18,500	15,000	13,400	13,900	20,300	198,200	48,600	149,600
67	窪田小学校	190	26,700	11,000	22,500	18,900	18,900	24,300	25,100	27,400	22,300	14,500	12,600	24,300	248,500	60,200	188,300
68	姫山小学校	140	25,100	14,500	22,100	23,700	24,300	26,000	24,700	24,900	24,000	17,600	18,300	26,400	271,600	61,700	209,900
69	浅海小学校	70	5,500	3,300	5,300	4,400	4,100	6,400	7,200	8,600	6,400	3,500	3,300	4,200	62,200	14,100	48,100
70	難波小学校	80	6,800	4,000	5,900	6,000	4,600	6,500	7,300	7,700	5,400	3,200	3,200	4,900	65,500	16,700	48,800
71	立岩小学校	70	6,800	3,500	3,900	3,400	3,700	6,100	7,500	8,500	5,600	3,000	2,900	5,000	59,900	14,200	45,700
72	正岡小学校	90	9,200	4,200	7,200	6,500	5,100	8,700	9,700	10,400	7,500	4,400	4,500	7,700	85,100	20,600	64,500
73	北条小学校	170	17,300	7,100	15,500	12,500	9,200	13,700	17,600	20,700	14,000	6,400	7,300	14,300	155,600	39,900	115,700
74	河野小学校	180	16,700	5,300	13,200	10,500	11,400	16,500	18,900	20,900	15,700	6,400	7,500	13,600	156,600	35,200	121,400
75	栗井小学校	160	19,800	7,700	14,600	11,900	11,600	15,600	20,300	23,600	14,700	6,600	6,600	15,100	168,100	42,100	126,000
76	中島小学校	70	7,500	4,800	7,600	6,700	6,100	7,600	9,100	10,400	7,800	5,300	5,700	6,600	85,200	19,900	65,300
77	拓南中学校	110	19,100	7,900	9,700	11,000	10,100	12,200	11,400	10,800	10,900	8,300	9,200	12,100	132,700	36,700	96,000
78	雄新中学校	120	20,900	13,400	16,500	16,000	14,800	18,200	17,400	16,000	16,000	11,800	17,200	17,900	196,100	50,800	145,300
79	勝山中学校	120	26,500	20,300	16,800	13,700	12,500	15,400	14,000	13,000	12,900	10,200	15,300	23,800	194,400	63,600	130,800
80	東中学校	200	45,200	35,400	34,000	36,300	34,200	37,400	40,100	39,900	33,600	28,300	33,000	38,600	436,000	114,600	321,400
81	道後中学校	90	13,600	8,100	10,500	10,700	9,500	13,700	14,800	13,700	13,400	9,600	10,300	11,300	139,200	32,200	107,000
82	鴨川中学校	70	16,100	7,600	12,200	12,400	10,200	12,200	12,100	11,600	12,500	10,200	12,100	13,500	142,700	35,900	106,800
83	内宮中学校	140	19,100	9,100	14,800	12,800	10,200	15,300	16,800	18,300	15,300	10,300	10,400	12,500	164,900	43,000	121,900
84	三津浜中学校	120	18,700	9,700	12,200	11,700	10,500	16,300	15,200	16,200	11,800	8,700	11,100	11,400	153,500	40,600	112,900
85	高浜中学校	90	9,400	5,700	7,500	7,300	6,300	8,200	8,700	9,400	8,100	5,100	5,900	6,800	88,400	22,600	65,800
86	津田中学校	100	19,300	12,000	13,400	12,600	10,800	15,800	16,200	15,400	13,800	10,500	11,800	14,400	166,000	44,700	121,300
87	垣生中学校	160	17,600	10,100	14,300	11,400	7,700	14,100	17,600	18,000	14,100	6,700	7,400	8,900	147,900	42,000	105,900
88	興居島中学校	110	10,500	5,100	8,200	7,100	6,600	9,700	11,800	13,400	8,900	4,600	5,000	6,700	97,600	23,800	73,800
89	余土中学校	70	20,400	13,900	16,400	18,100	16,600	18,200	16,700	15,100	17,300	15,100	16,200	18,000	202,000	50,700	151,300
90	湯山中学校	110	13,400	6,600	10,800	9,100	9,200	12,700	14,000	15,000	8,300	5,800	6,500	9,800	121,200	30,800	90,400

予定契約電力・予定使用電力量一覧

【仕様書別紙2】

(松山南学校給食共同調理場ほか106施設)

No.	施設名	予定契約電力 (kW)	予定使用電力量 (kWh)												合計	夏季	その他季
			令和4年	令和4年	令和4年	令和4年	令和4年	令和4年	令和4年	令和5年	令和5年	令和5年	令和5年	令和5年			
			7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月			
91	日浦中学校	60	4,700	2,900	3,600	3,500	4,300	5,600	6,100	6,600	4,700	3,500	3,100	3,500	52,100	11,200	40,900
92	旭中学校	110	17,100	8,800	11,100	10,700	11,700	16,500	16,400	16,300	13,000	8,700	9,000	11,900	151,200	37,000	114,200
93	久米中学校	260	37,200	15,500	28,300	23,200	18,400	31,900	36,200	36,600	22,800	13,600	16,500	27,600	307,800	81,000	226,800
94	小野中学校	160	20,700	9,900	13,400	10,100	8,700	16,200	20,800	22,100	11,100	6,000	7,900	11,500	158,400	44,000	114,400
95	久谷中学校	120	16,000	7,100	11,800	10,600	11,500	16,100	17,000	17,200	11,700	7,400	8,400	10,200	145,000	34,900	110,100
96	南中学校	210	29,700	13,700	25,300	18,400	12,700	20,000	20,500	26,400	15,300	9,700	13,200	19,300	224,200	68,700	155,500
97	西中学校	80	18,000	11,000	12,500	12,500	10,500	14,600	14,100	12,900	12,500	8,900	10,600	12,700	150,800	41,500	109,300
98	南第二中学校	210	26,100	12,200	20,300	15,400	10,000	18,700	24,000	26,300	19,500	9,800	11,700	16,500	210,500	58,600	151,900
99	桑原中学校	80	16,400	10,500	11,500	13,300	12,300	14,900	14,300	13,800	12,100	9,700	11,400	14,700	154,900	38,400	116,500
100	樺中学校	140	24,500	12,000	14,200	16,100	13,400	16,700	13,200	13,000	14,300	10,900	12,500	15,100	175,900	50,700	125,200
101	城西中学校	130	20,200	12,600	17,500	15,500	13,900	18,200	18,900	20,900	15,600	11,800	14,400	16,500	196,000	50,300	145,700
102	北中学校	200	22,300	9,000	17,000	13,900	10,400	18,700	22,100	24,600	13,400	7,800	9,900	13,400	182,500	48,300	134,200
103	北条北中学校	180	23,700	12,400	16,900	15,100	14,400	19,000	18,800	17,900	14,900	10,100	11,400	15,100	189,700	53,000	136,700
104	北条南中学校	140	19,500	10,800	16,000	13,500	10,700	16,300	17,500	17,900	15,300	8,700	10,900	14,500	171,600	46,300	125,300
105	中島中学校	100	7,500	4,900	7,200	7,600	6,800	9,100	9,200	9,700	7,800	5,600	5,900	6,200	87,500	19,600	67,900
106	三津浜幼稚園	50	2,700	2,800	2,000	1,900	1,700	2,700	3,900	4,500	2,200	1,500	1,600	1,800	29,300	7,500	21,800
107	石井幼稚園	70	6,200	5,000	3,900	2,800	2,800	4,400	6,100	7,800	2,600	2,100	2,400	4,000	50,100	15,100	35,000
合計		13,950	1,854,500	1,020,200	1,561,800	1,437,800	1,285,900	1,613,800	1,728,700	1,834,800	1,435,400	1,021,800	1,131,500	1,587,200	17,513,400	4,436,500	13,076,900

※予定契約電力は令和3年4月～令和4年2月の間と令和4年3月分の実績は未定であるため、前年度（令和3年3月）の実績の最大需要電力の十kW未満を四捨五入した数値。

※予定使用電力量は令和3年4月～令和4年3月の間の同月実績と令和4年3月分の実績は未定であるため、前年度（令和3年3月）の実績の百kWh未満を四捨五入した数値。

最大需要電力・使用電力量実績一覧

※7月1日から9月30日までの期間を「夏季」とし、その他の期間を「その他季」とする。

【仕様書別紙3】

(松山南学校給食共同調理場ほか106施設)

※予定電力を算出する令和4年4月1日時点では、令和4年3月分の実績は未定であるため、前年度(令和3年3月)の実績を使用する。

No.	施設名	項目	令和3年	合計	夏季	その他季											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
1	松山南学校給食共同調理場	最大需要電力 (kW)	310	347	349	368	354	368	388	356	365	367	367	376	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	49,210	53,232	63,255	50,844	27,687	58,016	58,557	56,322	53,194	49,165	51,295	53,738	624,515	136,547	487,968
		力率 (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-
2	北条学校給食共同調理場	最大需要電力 (kW)	238	424	339	339	337	392	336	353	374	431	427	425	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	44,979	51,662	59,167	48,662	21,738	56,820	55,801	53,960	54,378	55,739	58,522	54,604	616,032	127,220	488,812
		力率 (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-
3	新玉学校給食共同調理場	最大需要電力 (kW)	93	106	137	123	102	129	127	123	134	132	142	133	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	10,399	11,078	13,238	12,014	6,268	13,091	12,872	11,946	12,142	11,425	11,685	11,833	137,991	31,373	106,618
		力率 (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-
4	桑原学校給食共同調理場	最大需要電力 (kW)	162	198	214	237	166	243	222	235	254	243	258	236	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	22,581	23,519	27,078	22,641	13,082	26,622	26,591	24,671	24,611	23,985	24,188	24,478	284,047	62,345	221,702
		力率 (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-
5	湯山学校給食共同調理場	最大需要電力 (kW)	56	56	61	61	53	64	58	55	61	62	58	57	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	5,865	6,309	7,696	6,272	3,679	8,111	8,112	7,389	6,817	6,295	6,657	6,636	79,838	18,062	61,776
		力率 (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-
6	久米学校給食共同調理場	最大需要電力 (kW)	101	116	142	140	98	142	137	153	146	160	146	157	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	14,461	15,845	18,436	16,140	10,806	17,932	15,666	14,022	13,610	12,705	13,089	15,900	178,612	44,878	133,734
		力率 (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-
7	浮穴学校給食共同調理場	最大需要電力 (kW)	99	119	126	117	111	123	127	128	138	133	130	130	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	16,604	17,466	18,696	17,196	12,950	18,479	18,197	16,834	16,543	16,051	16,432	16,553	202,001	48,625	153,376
		力率 (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-
8	味生学校給食共同調理場	最大需要電力 (kW)	26	92	118	115	102	115	130	123	133	136	124	123	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	11,130	12,704	15,287	12,671	7,503	14,512	14,285	12,824	13,017	11,839	12,040	12,684	150,496	34,686	115,810
		力率 (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-
9	垣生学校給食共同調理場	最大需要電力 (kW)	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	50,000	54,000	64,000	51,000	28,000	59,000	59,000	57,000	54,000	50,000	52,000	54,000	632,000	138,000	494,000
		力率 (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-
10	久枝・城北学校給食共同調理場	最大需要電力 (kW)	208	270	280	287	258	285	279	268	267	256	261	270	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	43,383	45,029	52,102	46,750	27,192	49,317	48,868	44,641	43,835	42,162	40,715	45,303	529,297	123,259	406,038
		力率 (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-
11	三津浜学校給食共同調理場	最大需要電力 (kW)	69	93	93	99	90	98	97	96	96	95	94	88	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	14,318	15,074	16,912	14,688	9,598	16,388	16,478	15,403	15,295	14,575	14,230	14,198	177,157	40,674	136,483
		力率 (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-
12	中島学校給食共同調理場	最大需要電力 (kW)	33	27	33	33	36	34	30	31	34	34	33	42	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	4,343	4,223	4,713	4,374	2,818	4,657	4,692	4,143	4,006	3,954	3,940	4,358	50,221	11,849	38,372
		力率 (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-

最大需要電力・使用電力量実績一覧

※7月1日から9月30日までの期間を「夏季」とし、その他の期間を「その他季」とする。

【仕様書別紙3】

(松山南学校給食共同調理場ほか106施設)

※予定電力を算出する令和4年4月1日時点では、令和4年3月分の実績は未定であるため、前年度(令和3年3月)の実績を使用する。

No.	施設名	項目	令和3年	令和3年	令和3年	令和3年	令和3年	令和3年	令和3年	令和3年	令和3年	令和3年	令和3年	令和3年	合計	夏季	その他季
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
13	中央公民館	最大需要電力 (kW)	24	10	35	35	36	14	34	25	49	45	25	47	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	2,811	2,696	3,850	4,300	3,822	2,992	3,734	3,333	4,792	5,360	4,551	4,630	46,871	11,114	35,757
		力率 (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-
14	余土公民館	最大需要電力 (kW)	23	8	19	29	39	10	18	24	38	36	33	27	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	4,749	4,255	5,865	6,815	5,913	4,263	5,690	6,161	7,062	6,704	5,347	6,562	69,386	16,991	52,395
		力率 (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-
15	生石公民館	最大需要電力 (kW)	11	12	35	33	40	21	28	27	51	36	40	27	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	1,562	2,189	3,358	3,551	3,492	1,893	2,669	2,184	2,904	3,511	4,837	3,280	35,430	8,936	26,494
		力率 (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-
16	清水公民館	最大需要電力 (kW)	11	8	32	43	49	12	37	22	32	36	23	21	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	1,469	1,650	3,273	4,924	3,314	1,644	2,948	2,242	3,538	3,470	2,942	2,585	33,999	9,882	24,117
		力率 (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-
17	味酒公民館	最大需要電力 (kW)	9	5	5	32	29	18	17	14	18	17	21	18	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	1,090	846	875	1,647	2,337	1,620	1,732	1,608	2,008	2,002	1,913	1,791	19,469	5,604	13,865
		力率 (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-
18	潮見公民館	最大需要電力 (kW)	18	8	23	45	52	10	28	23	31	40	44	31	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	1,907	1,885	3,244	4,645	3,418	1,738	2,941	2,845	3,511	3,922	3,479	3,125	36,660	9,801	26,859
		力率 (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-
19	和気公民館	最大需要電力 (kW)	12	6	20	37	38	14	24	25	32	39	28	31	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	2,118	2,085	2,848	4,489	4,032	2,411	3,028	2,819	3,716	3,629	3,359	3,396	37,930	10,932	26,998
		力率 (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-
20	堀江公民館	最大需要電力 (kW)	10	7	14	26	29	16	14	23	28	30	30	22	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	1,506	1,393	1,995	3,295	2,913	1,425	2,104	2,527	2,644	2,517	2,068	2,431	26,818	7,633	19,185
		力率 (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-
21	河野公民館	最大需要電力 (kW)	7	9	20	42	29	16	16	16	23	19	22	15	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	1,817	2,032	3,124	3,670	3,085	2,313	2,452	2,183	2,724	2,489	3,481	2,440	31,810	9,068	22,742
		力率 (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-
22	味生ふれあいセンター	最大需要電力 (kW)	30	26	66	96	97	44	81	67	88	105	81	91	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	7,296	6,455	11,106	20,140	16,253	8,970	11,127	10,346	14,669	16,623	15,941	11,901	150,827	45,363	105,464
		力率 (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-
23	中島総合文化センター	最大需要電力 (kW)	137	28	144	147	234	208	147	191	227	227	189	198	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	6,951	7,348	22,500	29,670	34,873	27,790	18,636	18,031	23,051	26,615	26,235	20,810	262,510	92,333	170,177
		力率 (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-
24	北条図書館	最大需要電力 (kW)	19	16	34	49	59	35	33	40	51	54	55	50	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	3,780	2,977	4,882	9,546	8,871	5,938	6,024	5,020	7,372	9,728	9,746	6,294	80,178	24,355	55,823
		力率 (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-

最大需要電力・使用電力量実績一覧

※7月1日から9月30日までの期間を「夏季」とし、その他の期間を「その他季」とする。

【仕様書別紙3】

(松山南学校給食共同調理場ほか106施設)

※予定電力を算出する令和4年4月1日時点では、令和4年3月分の実績は未定であるため、前年度(令和3年3月)の実績を使用する。

No.	施設名	項目	令和3年	合計	夏季	その他季											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
25	埋蔵文化財センター	最大需要電力 (kW)	90	37	107	101	118	89	71	88	113	127	137	135	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	11,560	9,213	16,556	22,294	20,910	16,984	16,268	11,798	18,695	21,770	20,837	19,441	206,326	60,188	146,138
		力率 (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-
26	番町小学校	最大需要電力 (kW)	28	35	37	53	28	42	38	44	58	57	62	40	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	4,755	5,388	8,235	9,082	5,037	6,777	6,896	7,442	8,501	8,978	9,100	6,245	86,436	20,896	65,540
		力率 (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-
27	味酒小学校	最大需要電力 (kW)	73	81	93	113	67	91	87	83	101	107	114	104	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	12,509	13,525	19,857	20,707	11,960	15,949	17,614	16,199	19,729	18,622	19,678	18,228	204,577	48,616	155,961
		力率 (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-
28	八坂小学校	最大需要電力 (kW)	21	30	36	61	38	38	35	33	40	49	48	35	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	3,135	4,029	6,586	8,828	5,751	6,245	5,240	5,420	6,974	7,153	7,404	5,140	71,905	20,824	51,081
		力率 (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-
29	新玉小学校	最大需要電力 (kW)	45	44	81	81	49	67	61	47	56	68	76	54	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	9,048	9,348	13,525	14,725	8,848	11,695	12,742	11,235	12,539	12,163	13,057	11,631	140,556	35,268	105,288
		力率 (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-
30	清水小学校	最大需要電力 (kW)	38	39	50	74	62	62	51	48	65	71	73	50	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	8,190	8,330	11,859	14,378	11,026	10,765	10,502	10,319	12,368	13,859	12,720	11,322	135,638	36,169	99,469
		力率 (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-
31	雄郡小学校	最大需要電力 (kW)	40	51	69	79	56	71	59	62	63	73	71	57	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	7,059	7,632	12,403	15,008	9,037	12,161	11,127	10,782	11,971	12,871	12,675	11,235	133,961	36,206	97,755
		力率 (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-
32	素鷲小学校	最大需要電力 (kW)	45	60	87	107	56	86	86	66	101	114	110	78	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	8,307	9,632	14,546	16,891	8,488	12,941	12,931	11,487	15,357	17,144	17,763	11,758	157,245	38,320	118,925
		力率 (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-
33	堀江小学校	最大需要電力 (kW)	47	59	141	154	98	160	155	69	130	160	172	114	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	7,350	8,195	16,195	21,306	8,203	20,006	15,597	11,913	18,144	22,675	26,352	15,613	191,549	49,515	142,034
		力率 (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-
34	潮見小学校	最大需要電力 (kW)	41	44	128	157	159	153	129	44	113	152	175	94	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	7,225	8,169	14,881	22,050	7,932	17,346	13,414	9,859	13,946	19,812	20,561	11,892	167,087	47,328	119,759
		力率 (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-
35	久枝小学校	最大需要電力 (kW)	41	53	58	74	45	59	56	56	61	76	73	61	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	7,522	8,324	13,118	13,166	8,309	10,813	10,982	10,882	13,346	13,649	12,603	11,447	134,161	32,288	101,873
		力率 (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-
36	和気小学校	最大需要電力 (kW)	40	51	134	173	130	174	128	52	158	191	193	172	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	6,184	7,913	13,615	22,534	7,817	20,228	11,512	8,958	15,146	21,520	27,460	20,309	183,196	50,579	132,617
		力率 (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-

最大需要電力・使用電力量実績一覧

※7月1日から9月30日までの期間を「夏季」とし、その他の期間を「その他季」とする。

【仕様書別紙3】

(松山南学校給食共同調理場ほか106施設)

※予定電力を算出する令和4年4月1日時点では、令和4年3月分の実績は未定であるため、前年度(令和3年3月)の実績を使用する。

No.	施設名	項目	令和3年	合計	夏季	その他季											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
37	三津浜小学校	最大需要電力 (kW)	28	33	31	44	17	38	36	40	49	58	56	45	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	4,442	4,746	6,764	7,396	3,371	6,394	6,320	6,154	7,591	7,749	7,372	7,280	75,579	17,161	58,418
		力率 (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-
38	宮前小学校	最大需要電力 (kW)	34	35	45	56	39	58	45	45	46	56	57	49	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	5,867	6,329	8,763	9,437	5,067	8,614	7,272	6,827	8,247	8,174	8,669	9,157	92,423	23,118	69,305
		力率 (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-
39	高浜小学校	最大需要電力 (kW)	27	34	79	104	46	99	103	59	87	96	106	76	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	5,968	6,837	11,066	14,453	7,004	13,513	11,140	7,673	11,831	13,903	15,820	10,257	129,465	34,970	94,495
		力率 (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-
40	味生小学校	最大需要電力 (kW)	48	52	67	88	77	90	79	66	85	101	103	76	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	11,247	11,559	17,531	20,057	14,282	16,062	15,730	13,962	17,702	17,914	18,705	15,996	190,747	50,401	140,346
		力率 (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-
41	桑原小学校	最大需要電力 (kW)	49	56	91	105	65	87	80	58	79	97	93	70	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	8,778	10,275	15,722	17,998	9,916	14,004	13,406	12,300	15,167	16,107	16,623	12,200	162,496	41,918	120,578
		力率 (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-
42	生石小学校	最大需要電力 (kW)	57	61	75	90	73	88	82	64	80	92	97	73	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	11,297	12,600	15,228	14,674	10,615	14,850	14,517	13,321	14,834	15,399	16,204	13,020	166,559	40,139	126,420
		力率 (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-
43	垣生小学校	最大需要電力 (kW)	51	53	142	193	179	183	163	90	167	206	230	167	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	8,978	9,726	17,626	25,429	7,797	23,104	17,784	12,544	21,084	25,903	31,165	17,756	218,896	56,330	162,566
		力率 (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-
44	道後小学校	最大需要電力 (kW)	42	58	63	97	53	64	74	41	53	97	71	58	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	7,216	8,386	11,967	13,524	6,876	9,624	9,164	8,021	9,412	10,621	11,021	10,294	116,126	30,024	86,102
		力率 (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-
45	湯築小学校	最大需要電力 (kW)	41	51	63	74	48	56	47	38	57	77	77	54	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	8,938	8,859	13,249	15,110	8,867	10,010	9,244	8,449	10,625	11,736	12,454	10,543	128,084	33,987	94,097
		力率 (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-
46	余土小学校	最大需要電力 (kW)	49	51	62	77	55	62	54	59	61	77	69	60	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	8,022	8,985	14,186	14,569	7,991	10,631	12,012	12,388	12,866	12,196	12,209	11,137	137,192	33,191	104,001
		力率 (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-
47	湯山小学校	最大需要電力 (kW)	37	53	119	151	89	127	85	110	125	156	161	106	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	8,587	9,139	14,999	17,787	9,942	15,381	12,030	12,582	20,679	24,399	26,431	13,090	185,046	43,110	141,936
		力率 (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-
48	日浦小学校	最大需要電力 (kW)	37	34	44	63	24	53	48	65	66	77	87	63	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	6,053	6,035	7,665	8,508	4,444	6,600	6,918	8,068	9,580	10,315	11,619	8,212	94,017	19,552	74,465
		力率 (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-

最大需要電力・使用電力量実績一覧

※7月1日から9月30日までの期間を「夏季」とし、その他の期間を「その他季」とする。

【仕様書別紙3】

(松山南学校給食共同調理場ほか106施設)

※予定電力を算出する令和4年4月1日時点では、令和4年3月分の実績は未定であるため、前年度（令和3年3月）の実績を使用する。

No.	施設名	項目	令和3年	合計	夏季	その他季											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
49	伊台小学校	最大需要電力 (kW)	34	30	82	105	43	91	78	78	103	125	122	86	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	4,448	4,604	8,162	11,638	3,600	10,223	7,568	8,258	12,802	14,532	17,328	8,384	111,547	25,461	86,086
		力率 (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-
50	五明小学校	最大需要電力 (kW)	16	11	22	30	20	17	18	26	33	41	39	32	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	2,626	2,645	4,429	5,148	2,488	2,814	2,841	3,455	4,259	5,321	5,786	3,915	45,727	10,450	35,277
		力率 (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-
51	久米小学校	最大需要電力 (kW)	52	62	204	243	128	222	218	60	197	255	272	142	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	8,002	9,959	21,448	28,929	8,146	25,404	18,985	11,607	21,275	28,084	34,405	12,990	229,234	62,479	166,755
		力率 (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-
52	浮穴小学校	最大需要電力 (kW)	33	64	142	171	142	145	136	68	123	165	180	107	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	7,614	8,641	17,121	22,590	8,564	18,851	14,460	10,373	15,560	18,645	23,516	12,356	178,291	50,005	128,286
		力率 (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-
53	小野小学校	最大需要電力 (kW)	46	122	225	273	94	253	231	93	158	231	258	129	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	10,559	12,129	23,433	28,037	10,401	27,284	19,362	13,476	20,231	28,939	34,967	17,691	246,509	65,722	180,787
		力率 (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-
54	石井小学校	最大需要電力 (kW)	48	72	92	122	68	83	82	65	84	106	105	71	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	9,148	10,961	17,949	19,882	10,657	14,266	14,087	13,648	15,662	15,030	16,650	12,038	169,978	44,805	125,173
		力率 (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-
55	荏原小学校	最大需要電力 (kW)	37	41	116	154	82	130	108	61	127	143	168	99	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	7,403	8,020	14,108	20,083	8,322	15,363	12,609	10,840	16,869	19,508	23,383	12,384	168,892	43,768	125,124
		力率 (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-
56	坂本小学校	最大需要電力 (kW)	16	26	54	78	38	61	36	30	54	75	79	49	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	3,834	4,434	8,608	9,737	4,124	6,780	5,538	4,713	8,071	9,097	10,395	6,642	81,973	20,641	61,332
		力率 (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-
57	たちばな小学校	最大需要電力 (kW)	37	43	55	66	56	59	55	52	67	83	76	50	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	7,456	7,996	10,780	12,276	8,418	11,201	10,432	9,783	12,788	13,471	13,615	9,530	127,746	31,895	95,851
		力率 (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-
58	椿小学校	最大需要電力 (kW)	53	62	83	95	51	82	80	67	84	86	91	71	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	8,733	10,019	17,106	17,287	8,797	14,351	13,422	12,447	14,711	14,016	14,840	12,747	158,476	40,435	118,041
		力率 (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-
59	石井東小学校	最大需要電力 (kW)	50	56	70	79	61	66	75	59	64	73	80	57	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	9,752	11,154	16,322	16,265	9,747	13,716	13,794	12,645	13,009	12,877	14,342	11,556	155,179	39,728	115,451
		力率 (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-
60	北久米小学校	最大需要電力 (kW)	38	75	113	172	104	143	126	81	147	169	165	110	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	6,617	7,675	14,769	20,747	7,396	15,983	12,861	10,283	17,114	20,750	24,783	12,502	171,480	44,126	127,354
		力率 (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-

最大需要電力・使用電力量実績一覧

※7月1日から9月30日までの期間を「夏季」とし、その他の期間を「その他季」とする。

【仕様書別紙3】

(松山南学校給食共同調理場ほか106施設)

※予定電力を算出する令和4年4月1日時点では、令和4年3月分の実績は未定であるため、前年度(令和3年3月)の実績を使用する。

No.	施設名	項目	令和3年	合計	夏季	その他季											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
61	味生第二小学校	最大需要電力 (kW)	51	53	69	86	44	72	64	70	69	77	86	65	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	8,229	10,032	15,491	16,768	8,030	12,036	12,068	11,399	13,988	13,248	14,489	13,271	149,049	36,834	112,215
		力率 (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-
62	石井北小学校	最大需要電力 (kW)	66	80	78	100	42	83	72	85	85	110	108	72	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	10,671	12,104	18,201	17,471	8,255	14,686	14,291	14,956	16,213	16,110	15,972	12,258	171,188	40,412	130,776
		力率 (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-
63	さくら小学校	最大需要電力 (kW)	79	85	210	254	158	243	223	97	164	209	242	135	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	13,678	15,018	27,696	31,561	13,993	30,458	24,834	17,577	23,234	28,443	33,778	19,129	279,399	76,012	203,387
		力率 (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-
64	みどり小学校	最大需要電力 (kW)	57	70	81	101	57	89	78	72	85	91	93	92	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	10,041	11,556	17,274	17,929	9,155	15,187	15,118	13,976	16,961	15,955	16,262	15,821	175,235	42,271	132,964
		力率 (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-
65	福音小学校	最大需要電力 (kW)	76	109	187	242	141	224	209	109	186	232	238	141	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	11,783	14,143	24,990	31,119	12,192	27,735	23,327	18,080	24,078	31,023	37,932	18,257	274,659	71,046	203,613
		力率 (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-
66	双葉小学校	最大需要電力 (kW)	68	80	103	114	65	101	99	76	91	107	101	67	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	13,352	13,897	20,271	20,569	10,127	17,742	17,486	15,898	17,302	17,682	18,476	14,929	197,731	48,438	149,293
		力率 (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-
67	窪田小学校	最大需要電力 (kW)	114	97	161	184	98	174	150	122	154	182	181	133	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	14,496	12,538	24,220	26,691	10,907	22,500	18,890	18,868	24,246	25,094	27,369	22,282	248,101	60,098	188,003
		力率 (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-
68	姫山小学校	最大需要電力 (kW)	89	93	112	129	96	117	114	126	133	132	132	132	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	17,537	18,224	26,391	25,043	14,434	22,062	23,613	24,296	25,950	24,692	24,801	23,942	270,985	61,539	209,446
		力率 (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-
69	浅海小学校	最大需要電力 (kW)	31	16	26	49	33	46	34	25	42	56	69	46	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	3,448	3,279	4,143	5,428	3,223	5,300	4,324	4,035	6,394	7,199	8,572	6,381	61,726	13,951	47,775
		力率 (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-
70	難波小学校	最大需要電力 (kW)	20	21	36	56	45	75	44	27	52	60	62	34	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	3,170	3,131	4,804	6,713	3,975	5,865	5,956	4,526	6,487	7,247	7,650	5,333	64,857	16,553	48,304
		力率 (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-
71	立岩小学校	最大需要電力 (kW)	19	16	28	58	40	37	23	33	47	56	69	46	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	2,952	2,899	4,911	6,701	3,474	3,887	3,340	3,659	6,060	7,426	8,422	5,541	59,272	14,062	45,210
		力率 (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-
72	正岡小学校	最大需要電力 (kW)	25	26	51	63	50	56	47	25	61	84	78	51	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	4,384	4,483	7,622	9,154	4,140	7,166	6,474	5,084	8,632	9,673	10,310	7,485	84,607	20,460	64,147
		力率 (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-

最大需要電力・使用電力量実績一覧

※7月1日から9月30日までの期間を「夏季」とし、その他の期間を「その他季」とする。

【仕様書別紙3】

(松山南学校給食共同調理場ほか106施設)

※予定電力を算出する令和4年4月1日時点では、令和4年3月分の実績は未定であるため、前年度(令和3年3月)の実績を使用する。

No.	施設名	項目	令和3年	合計	夏季	その他季											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
73	北条小学校	最大需要電力 (kW)	32	41	116	137	110	130	123	45	111	133	162	115	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	6,384	7,297	14,228	17,244	7,040	15,454	12,459	9,144	13,671	17,516	20,624	13,992	155,053	39,738	115,315
		力率 (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-
74	河野小学校	最大需要電力 (kW)	45	46	123	151	49	132	116	97	132	178	163	127	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	6,385	7,419	13,589	16,683	5,261	13,181	10,458	11,320	16,495	18,825	20,865	15,617	156,098	35,125	120,973
		力率 (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-
75	粟井小学校	最大需要電力 (kW)	33	36	130	150	91	138	114	98	117	145	158	100	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	6,586	6,588	15,088	19,789	7,644	14,568	11,866	11,515	15,591	20,277	23,542	14,677	167,731	42,001	125,730
		力率 (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-
76	中島小学校	最大需要電力 (kW)	29	27	36	65	32	49	38	37	50	59	68	56	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	5,285	5,698	6,548	7,490	4,708	7,516	6,675	6,002	7,598	9,059	10,303	7,751	84,633	19,714	64,919
		力率 (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-
77	拓南中学校	最大需要電力 (kW)	47	52	78	102	102	74	85	54	69	82	67	59	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	8,275	9,176	12,041	19,062	7,847	9,649	11,000	10,029	12,107	11,352	10,790	10,892	132,220	36,558	95,662
		力率 (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-
78	雄新中学校	最大需要電力 (kW)	57	82	74	97	88	93	76	75	93	106	115	74	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	11,755	17,129	17,802	20,895	13,366	16,489	15,997	14,715	18,126	17,375	15,965	15,976	195,590	50,750	144,840
		力率 (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-
79	勝山中学校	最大需要電力 (kW)	52	62	85	118	72	86	66	59	77	84	96	66	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	10,190	15,230	23,732	26,490	20,218	16,752	13,625	12,480	15,361	13,956	12,983	12,807	193,824	63,460	130,364
		力率 (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-
80	東中学校	最大需要電力 (kW)	82	114	139	193	168	132	151	108	132	160	188	123	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	28,292	32,995	38,511	45,114	35,386	33,914	36,298	34,165	37,319	40,099	39,825	33,544	435,462	114,414	321,048
		力率 (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-
81	道後中学校	最大需要電力 (kW)	48	50	67	81	68	66	67	44	69	81	77	71	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	9,514	10,233	11,269	13,585	8,017	10,471	10,686	9,495	13,654	14,730	13,645	13,317	138,616	32,073	106,543
		力率 (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-
82	鴨川中学校	最大需要電力 (kW)	44	55	68	70	44	62	58	47	52	63	63	56	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	10,169	12,071	13,489	16,068	7,539	12,140	12,323	10,170	12,184	12,016	11,593	12,459	142,221	35,747	106,474
		力率 (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-
83	内宮中学校	最大需要電力 (kW)	48	55	101	140	95	113	86	51	87	118	135	106	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	10,289	10,326	12,460	19,044	9,034	14,732	12,769	10,125	15,276	16,742	18,246	15,249	164,292	42,810	121,482
		力率 (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-
84	三津浜中学校	最大需要電力 (kW)	50	72	65	112	77	78	63	53	84	91	92	70	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	8,637	11,006	11,353	18,682	9,688	12,103	11,650	10,470	16,218	15,189	16,118	11,757	152,871	40,473	112,398
		力率 (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-

最大需要電力・使用電力量実績一覧

※7月1日から9月30日までの期間を「夏季」とし、その他の期間を「その他季」とする。

【仕様書別紙3】

(松山南学校給食共同調理場ほか106施設)

※予定電力を算出する令和4年4月1日時点では、令和4年3月分の実績は未定であるため、前年度(令和3年3月)の実績を使用する。

No.	施設名	項目	令和3年	合計	夏季	その他季											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
85	高浜中学校	最大需要電力 (kW)	24	30	37	55	47	46	42	46	54	63	82	46	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	5,038	5,852	6,790	9,355	5,650	7,491	7,252	6,252	8,128	8,604	9,318	8,063	87,793	22,496	65,297
		力率 (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-
86	津田中学校	最大需要電力 (kW)	44	53	77	93	66	71	70	54	70	78	77	79	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	10,446	11,731	14,313	19,228	11,994	13,392	12,587	10,702	15,716	16,107	15,342	13,716	165,274	44,614	120,660
		力率 (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-
87	垣生中学校	最大需要電力 (kW)	35	40	95	122	114	144	104	40	94	138	156	115	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	6,669	7,336	8,845	17,501	10,039	14,237	11,379	7,663	14,001	17,590	17,997	14,073	147,330	41,777	105,553
		力率 (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-
88	興居島中学校	最大需要電力 (kW)	24	26	61	81	47	68	67	47	75	91	101	75	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	4,549	4,949	6,613	10,401	5,058	8,125	7,021	6,521	9,636	11,767	13,350	8,816	96,806	23,584	73,222
		力率 (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-
89	余土中学校	最大需要電力 (kW)	54	55	60	70	56	59	56	56	60	59	60	59	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	15,023	16,166	17,982	20,348	13,802	16,384	18,099	16,512	18,180	16,620	15,087	17,275	201,478	50,534	150,944
		力率 (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-
90	湯山中学校	最大需要電力 (kW)	27	36	64	83	74	85	70	65	84	103	103	59	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	5,749	6,426	9,798	13,379	6,542	10,725	9,030	9,151	12,635	13,997	14,981	8,279	120,692	30,646	90,046
		力率 (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-
91	日浦中学校	最大需要電力 (kW)	20	12	25	40	27	28	22	32	36	41	51	27	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	3,479	3,053	3,422	4,612	2,885	3,563	3,411	4,285	5,519	6,046	6,521	4,688	51,484	11,060	40,424
		力率 (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-
92	旭中学校	最大需要電力 (kW)	52	41	80	88	85	75	60	76	86	109	107	79	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	8,666	8,989	11,846	17,013	8,705	11,097	10,601	11,630	16,481	16,369	16,258	12,971	150,626	36,815	113,811
		力率 (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-
93	久米中学校	最大需要電力 (kW)	68	149	216	249	169	208	205	153	202	256	254	171	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	13,598	16,435	27,503	37,187	15,454	28,245	23,186	18,348	31,803	36,151	36,595	22,742	307,247	80,886	226,361
		力率 (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-
94	小野中学校	最大需要電力 (kW)	28	49	85	150	104	118	97	54	107	148	155	117	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	5,987	7,880	11,478	20,627	9,891	13,357	10,075	8,664	16,150	20,738	22,078	11,018	157,943	43,875	114,068
		力率 (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-
95	久谷中学校	最大需要電力 (kW)	37	40	72	98	69	83	64	67	93	111	116	81	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	7,319	8,312	10,166	15,928	7,044	11,792	10,590	11,421	16,022	16,979	17,129	11,636	144,338	34,764	109,574
		力率 (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-
96	南中学校	最大需要電力 (kW)	45	107	158	209	136	194	169	84	140	184	205	126	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	9,644	13,125	19,292	29,646	13,684	25,223	18,309	12,648	19,969	20,500	26,374	15,250	223,664	68,553	155,111
		力率 (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-

最大需要電力・使用電力量実績一覧

※7月1日から9月30日までの期間を「夏季」とし、その他の期間を「その他季」とする。

【仕様書別紙3】

(松山南学校給食共同調理場ほか106施設)

※予定電力を算出する令和4年4月1日時点では、令和4年3月分の実績は未定であるため、前年度(令和3年3月)の実績を使用する。

No.	施設名	項目	令和3年	合計	夏季	その他季											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
97	西中学校	最大需要電力 (kW)	40	52	68	80	70	72	68	52	67	76	77	59	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	8,871	10,527	12,611	17,908	10,942	12,415	12,492	10,487	14,501	14,082	12,872	12,468	150,176	41,265	108,911
		力率 (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-
98	南第二中学校	最大需要電力 (kW)	52	64	137	195	160	174	139	60	158	175	202	153	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	9,744	11,635	16,436	26,032	12,138	20,238	15,356	9,927	18,637	23,919	26,289	19,487	209,838	58,408	151,430
		力率 (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-
99	桑原中学校	最大需要電力 (kW)	44	52	67	72	59	61	56	61	69	78	76	59	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	9,675	11,392	14,651	16,356	10,422	11,475	13,280	12,210	14,824	14,214	13,777	12,094	154,370	38,253	116,117
		力率 (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-
100	樺中学校	最大需要電力 (kW)	58	64	92	132	86	99	92	70	81	73	69	74	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	10,894	12,411	15,003	24,402	11,906	14,179	16,089	13,331	16,612	13,198	12,968	14,248	175,241	50,487	124,754
		力率 (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-
101	城西中学校	最大需要電力 (kW)	58	74	102	117	100	111	103	72	98	121	120	91	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	11,787	14,379	16,490	20,189	12,598	17,421	15,430	13,877	18,110	18,858	20,900	15,574	195,613	50,208	145,405
		力率 (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-
102	北中学校	最大需要電力 (kW)	48	58	87	159	118	142	116	74	158	185	192	103	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	7,744	9,821	13,350	22,270	8,993	16,950	13,811	10,323	18,658	22,070	24,569	13,385	181,944	48,213	133,731
		力率 (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-
103	北条北中学校	最大需要電力 (kW)	55	76	87	175	118	131	80	71	102	115	143	88	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	10,012	11,339	15,098	23,653	12,393	16,814	15,058	14,379	18,944	18,786	17,849	14,804	189,129	52,860	136,269
		力率 (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-
104	北条南中学校	最大需要電力 (kW)	38	54	90	139	95	129	102	52	93	121	121	113	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	8,647	10,804	14,492	19,432	10,777	15,971	13,481	10,650	16,272	17,500	17,814	15,214	171,054	46,180	124,874
		力率 (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-
105	中島中学校	最大需要電力 (kW)	37	40	44	59	100	43	44	43	61	63	70	49	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	5,536	5,890	6,191	7,450	4,890	7,146	7,513	6,757	9,085	9,103	9,644	7,734	86,939	19,486	67,453
		力率 (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-
106	三津浜幼稚園	最大需要電力 (kW)	6	7	14	30	35	18	21	11	31	36	48	25	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	1,466	1,563	1,714	2,615	2,769	1,967	1,859	1,681	2,688	3,889	4,465	2,136	28,812	7,351	21,461
		力率 (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-
107	石井幼稚園	最大需要電力 (kW)	15	29	40	61	46	32	29	26	47	62	70	41	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	2,069	2,393	3,940	6,191	4,904	3,855	2,750	2,725	4,324	6,091	7,753	2,564	49,559	14,950	34,609
		力率 (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-
使用電力量合計			1,016,872	1,126,243	1,582,025	1,849,490	1,014,927	1,556,530	1,432,711	1,280,693	1,608,164	1,723,473	1,829,666	1,430,370	17,451,164	4,420,947	13,030,217

(松山南学校給食共同調理場ほか106施設)

需要場所		請求書送付先			
1	松山南学校給食共同調理場	松山市井門町1084-1	〒790-0003	松山市三番町6丁目6-1	松山市教育委員会 保健体育課
2	北条学校給食共同調理場	松山市下難波甲125-1	〒790-0003	松山市三番町6丁目6-1	松山市教育委員会 保健体育課
3	新玉学校給食共同調理場	松山市千舟町8丁目89	〒790-0003	松山市三番町6丁目6-1	松山市教育委員会 保健体育課
4	桑原学校給食共同調理場	松山市畑寺町丙12-8	〒790-0003	松山市三番町6丁目6-1	松山市教育委員会 保健体育課
5	湯山学校給食共同調理場	松山市溝辺町甲499-2	〒790-0003	松山市三番町6丁目6-1	松山市教育委員会 保健体育課
6	久米学校給食共同調理場	松山市鷹子町20	〒790-0003	松山市三番町6丁目6-1	松山市教育委員会 保健体育課
7	浮穴学校給食共同調理場	松山市森松町832	〒790-0003	松山市三番町6丁目6-1	松山市教育委員会 保健体育課
8	味生学校給食共同調理場	松山市空港通3丁目6-17	〒790-0003	松山市三番町6丁目6-1	松山市教育委員会 保健体育課
9	垣生学校給食共同調理場	松山市東垣生町650-1	〒790-0003	松山市三番町6丁目6-1	松山市教育委員会 保健体育課
10	久枝・城北学校給食共同調理場	松山市西長戸町636-1	〒790-0003	松山市三番町6丁目6-1	松山市教育委員会 保健体育課
11	三津浜学校給食共同調理場	松山市梅田町2-42	〒790-0003	松山市三番町6丁目6-1	松山市教育委員会 保健体育課
12	中島学校給食共同調理場	松山市小浜甲1206	〒790-0003	松山市三番町6丁目6-1	松山市教育委員会 保健体育課
13	中央公民館	松山市千舟町8丁目69-4	〒790-0003	松山市三番町6丁目6-1	松山市教育委員会 地域学習振興課
14	余土公民館	松山市余戸東4丁目4-34	〒790-0003	松山市三番町6丁目6-1	松山市教育委員会 地域学習振興課
15	生石公民館	松山市高岡町860-67	〒790-0003	松山市三番町6丁目6-1	松山市教育委員会 地域学習振興課
16	清水公民館	松山市清水町3丁目170-4	〒790-0003	松山市三番町6丁目6-1	松山市教育委員会 地域学習振興課
17	味酒公民館	松山市松前町5丁目1-6	〒790-0003	松山市三番町6丁目6-1	松山市教育委員会 地域学習振興課
18	潮見公民館	松山市吉藤4丁目3-16	〒790-0003	松山市三番町6丁目6-1	松山市教育委員会 地域学習振興課
19	和気公民館	松山市太山寺町1226-1	〒790-0003	松山市三番町6丁目6-1	松山市教育委員会 地域学習振興課
20	堀江公民館	松山市堀江町甲1400-1	〒790-0003	松山市三番町6丁目6-1	松山市教育委員会 地域学習振興課
21	河野公民館	松山市河野別府182-1	〒790-0003	松山市三番町6丁目6-1	松山市教育委員会 地域学習振興課
22	味生ふれあいセンター	松山市別府町177-1	〒790-0003	松山市三番町6丁目6-1	松山市教育委員会 地域学習振興課
23	中島総合文化センター	松山市中島大浦2962	〒791-4501	松山市中島大浦2962	中島総合文化センター
24	北条図書館	松山市河野別府941	〒790-0012	松山市湊町7丁目5	松山市教育委員会 中央図書館事務所
25	埋蔵文化財センター	松山市南斎院町乙67-6	〒790-8032	松山市南斎院町乙67-6	松山市立埋蔵文化財センター ※1
26	番町小学校	松山市二番町4丁目6-1	〒790-0003	松山市三番町6丁目6-1	松山市教育委員会 学習施設課
27	味酒小学校	松山市宮西2丁目2-21	〒790-0003	松山市三番町6丁目6-1	松山市教育委員会 学習施設課
28	八坂小学校	松山市湯渡町4-20	〒790-0003	松山市三番町6丁目6-1	松山市教育委員会 学習施設課
29	新玉小学校	松山市千舟町8丁目89	〒790-0003	松山市三番町6丁目6-1	松山市教育委員会 学習施設課
30	清水小学校	松山市清水町3丁目15	〒790-0003	松山市三番町6丁目6-1	松山市教育委員会 学習施設課

(松山南学校給食共同調理場ほか106施設)

	需要場所		請求書送付先		
31	雄郡小学校	松山市土橋町1	〒790-0003	松山市三番町6丁目6-1	松山市教育委員会 学習施設課
32	素鷲小学校	松山市小坂1丁目4-48	〒790-0003	松山市三番町6丁目6-1	松山市教育委員会 学習施設課
33	堀江小学校	松山市福角町甲1409-2	〒790-0003	松山市三番町6丁目6-1	松山市教育委員会 学習施設課
34	潮見小学校	松山市吉藤4丁目7-13	〒790-0003	松山市三番町6丁目6-1	松山市教育委員会 学習施設課
35	久枝小学校	松山市安城寺町586-1	〒790-0003	松山市三番町6丁目6-1	松山市教育委員会 学習施設課
36	和気小学校	松山市太山寺町671-3	〒790-0003	松山市三番町6丁目6-1	松山市教育委員会 学習施設課
37	三津浜小学校	松山市梅田町2-42	〒790-0003	松山市三番町6丁目6-1	松山市教育委員会 学習施設課
38	宮前小学校	松山市祓川1丁目3-39	〒790-0003	松山市三番町6丁目6-1	松山市教育委員会 学習施設課
39	高浜小学校	松山市梅津寺町1352-2	〒790-0003	松山市三番町6丁目6-1	松山市教育委員会 学習施設課
40	味生小学校	松山市別府町166-4	〒790-0003	松山市三番町6丁目6-1	松山市教育委員会 学習施設課
41	桑原小学校	松山市桑原3丁目7-27	〒790-0003	松山市三番町6丁目6-1	松山市教育委員会 学習施設課
42	生石小学校	松山市高岡町630-3	〒790-0003	松山市三番町6丁目6-1	松山市教育委員会 学習施設課
43	垣生小学校	松山市西垣生町730-1	〒790-0003	松山市三番町6丁目6-1	松山市教育委員会 学習施設課
44	道後小学校	松山市石手4丁目10-5	〒790-0003	松山市三番町6丁目6-1	松山市教育委員会 学習施設課
45	湯築小学校	松山市道後北代10-41	〒790-0003	松山市三番町6丁目6-1	松山市教育委員会 学習施設課
46	余土小学校	松山市余戸東1丁目14-17	〒790-0003	松山市三番町6丁目6-1	松山市教育委員会 学習施設課
47	湯山小学校	松山市食場町甲128	〒790-0003	松山市三番町6丁目6-1	松山市教育委員会 学習施設課
48	日浦小学校	松山市河中町甲79-2	〒790-0003	松山市三番町6丁目6-1	松山市教育委員会 学習施設課
49	伊台小学校	松山市下伊台町1438-1	〒790-0003	松山市三番町6丁目6-1	松山市教育委員会 学習施設課
50	五明小学校	松山市菅沢町乙45-4	〒790-0003	松山市三番町6丁目6-1	松山市教育委員会 学習施設課
51	久米小学校	松山市鷹子町15-1	〒790-0003	松山市三番町6丁目6-1	松山市教育委員会 学習施設課
52	浮穴小学校	松山市森松町832	〒790-0003	松山市三番町6丁目6-1	松山市教育委員会 学習施設課
53	小野小学校	松山市平井町3673	〒790-0003	松山市三番町6丁目6-1	松山市教育委員会 学習施設課
54	石井小学校	松山市東石井6丁目8-52	〒790-0003	松山市三番町6丁目6-1	松山市教育委員会 学習施設課
55	荏原小学校	松山市東方町甲1245	〒790-0003	松山市三番町6丁目6-1	松山市教育委員会 学習施設課
56	坂本小学校	松山市久谷町30	〒790-0003	松山市三番町6丁目6-1	松山市教育委員会 学習施設課
57	たちばな小学校	松山市針田町209-1	〒790-0003	松山市三番町6丁目6-1	松山市教育委員会 学習施設課
58	椿小学校	松山市和泉南6丁目1番47号	〒790-0003	松山市三番町6丁目6-1	松山市教育委員会 学習施設課
59	石井東小学校	松山市越智1丁目3番35号	〒790-0003	松山市三番町6丁目6-1	松山市教育委員会 学習施設課
60	北久米小学校	松山市福音寺町9	〒790-0003	松山市三番町6丁目6-1	松山市教育委員会 学習施設課

(松山南学校給食共同調理場ほか106施設)

需要場所		請求書送付先			
61	味生第二小学校	松山市別府町3-1	〒790-0003	松山市三番町6丁目6-1	松山市教育委員会 学習施設課
62	石井北小学校	松山市和泉南1丁目3番32号	〒790-0003	松山市三番町6丁目6-1	松山市教育委員会 学習施設課
63	さくら小学校	松山市余戸中4丁目11-1	〒790-0003	松山市三番町6丁目6-1	松山市教育委員会 学習施設課
64	みどり小学校	松山市西長戸町493-2	〒790-0003	松山市三番町6丁目6-1	松山市教育委員会 学習施設課
65	福音小学校	松山市福音寺町355-1	〒790-0003	松山市三番町6丁目6-1	松山市教育委員会 学習施設課
66	双葉小学校	松山市土居田町123-3	〒790-0003	松山市三番町6丁目6-1	松山市教育委員会 学習施設課
67	窪田小学校	松山市久米窪田町307	〒790-0003	松山市三番町6丁目6-1	松山市教育委員会 学習施設課
68	姫山小学校	松山市山越3丁目800	〒790-0003	松山市三番町6丁目6-1	松山市教育委員会 学習施設課
69	浅海小学校	松山市浅海本谷甲728番地	〒790-0003	松山市三番町6丁目6-1	松山市教育委員会 学習施設課
70	難波小学校	松山市中通甲807番地1	〒790-0003	松山市三番町6丁目6-1	松山市教育委員会 学習施設課
71	立岩小学校	松山市猿川原甲49番地	〒790-0003	松山市三番町6丁目6-1	松山市教育委員会 学習施設課
72	正岡小学校	松山市八反地甲160番地	〒790-0003	松山市三番町6丁目6-1	松山市教育委員会 学習施設課
73	北条小学校	松山市北条辻64番地	〒790-0003	松山市三番町6丁目6-1	松山市教育委員会 学習施設課
74	河野小学校	松山市宮内甲9番地1	〒790-0003	松山市三番町6丁目6-1	松山市教育委員会 学習施設課
75	粟井小学校	松山市常竹甲100番地	〒790-0003	松山市三番町6丁目6-1	松山市教育委員会 学習施設課
76	中島小学校	松山市長師564	〒790-0003	松山市三番町6丁目6-1	松山市教育委員会 学習施設課
77	拓南中学校	松山市枝松5丁目4-39	〒790-0003	松山市三番町6丁目6-1	松山市教育委員会 学習施設課
78	雄新中学校	松山市土居田町1	〒790-0003	松山市三番町6丁目6-1	松山市教育委員会 学習施設課
79	勝山中学校	松山市清水町3丁目148-2	〒790-0003	松山市三番町6丁目6-1	松山市教育委員会 学習施設課
80	東中学校	松山市文京町2-2	〒790-0003	松山市三番町6丁目6-1	松山市教育委員会 学習施設課
81	道後中学校	松山市上市1丁目3-57	〒790-0003	松山市三番町6丁目6-1	松山市教育委員会 学習施設課
82	鴨川中学校	松山市鴨川2丁目7-19	〒790-0003	松山市三番町6丁目6-1	松山市教育委員会 学習施設課
83	内宮中学校	松山市内宮町569-1	〒790-0003	松山市三番町6丁目6-1	松山市教育委員会 学習施設課
84	三津浜中学校	松山市若葉町8-48	〒790-0003	松山市三番町6丁目6-1	松山市教育委員会 学習施設課
85	高浜中学校	松山市梅津寺町乙52	〒790-0003	松山市三番町6丁目6-1	松山市教育委員会 学習施設課
86	津田中学校	松山市北斎院町1106	〒790-0003	松山市三番町6丁目6-1	松山市教育委員会 学習施設課
87	垣生中学校	松山市西垣生町418	〒790-0003	松山市三番町6丁目6-1	松山市教育委員会 学習施設課
88	興居島中学校	松山市泊町甲425-3	〒790-0003	松山市三番町6丁目6-1	松山市教育委員会 学習施設課
89	余土中学校	松山市保免西4丁目5番23号	〒790-0003	松山市三番町6丁目6-1	松山市教育委員会 学習施設課
90	湯山中学校	松山市溝辺町甲508-1	〒790-0003	松山市三番町6丁目6-1	松山市教育委員会 学習施設課

(松山南学校給食共同調理場ほか106施設)

	需要場所		請求書送付先		
91	日浦中学校	松山市河中町188-1	〒790-0003	松山市三番町6丁目6-1	松山市教育委員会 学習施設課
92	旭中学校	松山市下伊台町1105-1	〒790-0003	松山市三番町6丁目6-1	松山市教育委員会 学習施設課
93	久米中学校	松山市来住町689	〒790-0003	松山市三番町6丁目6-1	松山市教育委員会 学習施設課
94	小野中学校	松山市平井町3690	〒790-0003	松山市三番町6丁目6-1	松山市教育委員会 学習施設課
95	久谷中学校	松山市浄瑠璃町940	〒790-0003	松山市三番町6丁目6-1	松山市教育委員会 学習施設課
96	南中学校	松山市東石井7丁目2-52	〒790-0003	松山市三番町6丁目6-1	松山市教育委員会 学習施設課
97	西中学校	松山市高岡町409	〒790-0003	松山市三番町6丁目6-1	松山市教育委員会 学習施設課
98	南第二中学校	松山市森松町943	〒790-0003	松山市三番町6丁目6-1	松山市教育委員会 学習施設課
99	桑原中学校	松山市畑寺町丙238-28	〒790-0003	松山市三番町6丁目6-1	松山市教育委員会 学習施設課
100	椿中学校	松山市市坪南1丁目1-20	〒790-0003	松山市三番町6丁目6-1	松山市教育委員会 学習施設課
101	城西中学校	松山市竹原3丁目19-35	〒790-0003	松山市三番町6丁目6-1	松山市教育委員会 学習施設課
102	北中学校	松山市太山寺町491-1	〒790-0003	松山市三番町6丁目6-1	松山市教育委員会 学習施設課
103	北条北中学校	松山市北条辻356	〒790-0003	松山市三番町6丁目6-1	松山市教育委員会 学習施設課
104	北条南中学校	松山市河野別府12	〒790-0003	松山市三番町6丁目6-1	松山市教育委員会 学習施設課
105	中島中学校	松山市長師817	〒790-0003	松山市三番町6丁目6-1	松山市教育委員会 学習施設課
106	三津浜幼稚園	松山市神田町1-41	〒790-0003	松山市三番町6丁目6-1	松山市教育委員会 学習施設課
107	石井幼稚園	松山市西石井6丁目4-29	〒790-0003	松山市三番町6丁目6-1	松山市教育委員会 学習施設課

※1.「25 埋蔵文化財センター」のみ、請求書宛名は指定管理者「公益財団法人 松山市文化・スポーツ振興財団 理事長 本田 元広」