



松山市庁舎における今夏の節電実績について

【今夏の節電実績(本館・別館・第2別館・第3別館・第4別館)】



平成22年比10.7%削減



平成22年比5.8%削減

今夏は例年のない猛暑だったことや電算用サーバーの新旧システムの並行稼働及び7月に庁舎第4別館で参議院選挙の期日前投票があったことから、平成24年と比べた場合、使用最大電力が0.7%、使用電力量が5.8%増加したものの、震災前の猛暑年の平成22年と比べると、使用最大電力が10.7%、使用電力量が5.8%削減できました。

【主な節電対策】

- (1) クールビズの徹底、冷房時間の短縮、冷房機器の運転台数の見直し
- (2) デマンド(最大需要電力)監視装置の活用
- (3) 庁舎の窓際の照明(日中明るい場合)や廊下の不要な照明の消灯の徹底
- (4) 始業前や昼休みの消灯、残業時の部分点灯の徹底
- (5) 庁舎本館にヘチマのグリーンカーテンを設置