

項目	単位	平成26年3月18日	環境基準	排水基準
鉛	mg/L	<0.005	0.01以下	0.1以下
塩化物イオン	mg/L	2.5	—	—