

	基準値	平成26年4月9日	平成26年5月14日	平成26年6月25日	平成26年7月23日	平成26年8月20日	平成26年9月24日	平成26年10月29日	平成26年11月21日	平成26年12月17日	平成27年1月21日	平成27年2月18日	平成27年3月25日
pH	5.8～8.6	8.0	7.9	8.0	8.3	8.1	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.0
水温(度)	-	20	19	24	16	27	18	21	18	13	15	12	15
浮遊物質(mg/l)	60	13	13	31	25	12	7	25	17	23	11	14	12
COD(mg/l)	90	59	68	76	60	50	53	61	60	61	59	54	87
BOD(mg/l)	60	7.2	7.2	3.4	8.5	2.1	5.3	2.5	5.2	7.1	5.3	4.3	4.1
全窒素(mg/l)	120	32	28	32	37	30	33	39	22	28	22	55	34