

	基準値	平成30年4月10日	平成30年5月22日	平成30年6月26日	平成30年7月11日	平成30年7月31日	平成30年9月19日	平成30年10月2日	平成30年12月4日	平成30年12月20日	平成31年1月10日	平成31年2月5日	平成31年3月15日
pH	5.8～8.6	8.1	8.1	8.2	8.1	8.1	7.8	8.1	7.9	7.9	8.0	7.8	8.0
水温(度)	-	13.0	20.3	18.5	26.3	28.5	25.1	22.8	15.6	11.1	8.7	9.1	8.6
浮遊物質(mg/l)	60	1	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
COD(mg/l)	90	32	26	28	31	28	7.7	24	17	18	16	12	4.8
BOD(mg/l)	60	1.8	2.3	1.9	2.0	2.0	0.5未満	4.0	0.5未満	5.8	0.6	0.8	1.0
全窒素(mg/l)	120	5.5	6.7	15	34	16	3.1	3.5	2.6	2.4	2.2	1.8	1.3