

| 番号 | 町名 | 検査項目 | 基準値 | 平成30年8月31日 | 平成31年2月28日 |
|----|-----|--------------------|----------|------------|------------|
| 1 | 大西谷 | カドミウム及びその化合物(mg/l) | 0.01 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| | | シアン化合物(mg/l) | 検出されないこと | 検出せず | 検出せず |
| | | 水銀及びその化合物(mg/l) | 0.0005 | 0.00005未満 | 0.00005未満 |
| | | 鉛及びその化合物(mg/l) | 0.01 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| | | 砒素及びその化合物(mg/l) | 0.01 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 2 | 西谷 | カドミウム及びその化合物(mg/l) | 0.01 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| | | シアン化合物(mg/l) | 検出されないこと | 検出せず | 検出せず |
| | | 水銀及びその化合物(mg/l) | 0.0005 | 0.00005未満 | 0.00005未満 |
| | | 鉛及びその化合物(mg/l) | 0.01 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| | | 砒素及びその化合物(mg/l) | 0.01 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 3 | 西谷 | カドミウム及びその化合物(mg/l) | 0.01 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| | | シアン化合物(mg/l) | 検出されないこと | 検出せず | 検出せず |
| | | 水銀及びその化合物(mg/l) | 0.0005 | 0.00005未満 | 0.00005未満 |
| | | 鉛及びその化合物(mg/l) | 0.01 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| | | 砒素及びその化合物(mg/l) | 0.01 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 4 | 西谷 | カドミウム及びその化合物(mg/l) | 0.01 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| | | シアン化合物(mg/l) | 検出されないこと | 検出せず | 検出せず |
| | | 水銀及びその化合物(mg/l) | 0.0005 | 0.00005未満 | 0.00005未満 |
| | | 鉛及びその化合物(mg/l) | 0.01 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| | | 砒素及びその化合物(mg/l) | 0.01 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 5 | 本谷 | カドミウム及びその化合物(mg/l) | 0.01 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| | | シアン化合物(mg/l) | 検出されないこと | 検出せず | 検出せず |
| | | 水銀及びその化合物(mg/l) | 0.0005 | 0.00005未満 | 0.00005未満 |
| | | 鉛及びその化合物(mg/l) | 0.01 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| | | 砒素及びその化合物(mg/l) | 0.01 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 6 | 本谷 | カドミウム及びその化合物(mg/l) | 0.01 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| | | シアン化合物(mg/l) | 検出されないこと | 検出せず | 検出せず |
| | | 水銀及びその化合物(mg/l) | 0.0005 | 0.00005未満 | 0.00005未満 |
| | | 鉛及びその化合物(mg/l) | 0.01 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| | | 砒素及びその化合物(mg/l) | 0.01 | 0.001未満 | 0.001未満 |