

令和7年度 放流水の水質検査

項目	基準値	4月21日	5月16日	6月5日	7月16日	8月25日							
pH	5.8～8.6	8.1	8.0	8.1	8.1	8.2							
水温(°C)	-	16.6	19.0	19.2	27.3	28.8							
浮遊物質(mg/l)	60	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満							
COD(mg/l)	90	3.5	2.7	2.8	4.1	3.5							
BOD(mg/l)	60	0.5未満	0.5未満	1.1	0.6	0.5							
窒素含有量(mg/l)	120	2.1	1.8	2.5	2.7	1.6							