

需要場所等一覧

【仕様書別紙1】

No.	施設名	所在地	(参考) 太陽光発電設備の有無 (低圧全量売電校を除く)	(参考) 自動検針装置 の有無	需給地点	電気工作物の財産分界点 及び保安上の責任分界点	受電方式
1	番町小学校	松山市二番町4丁目6-1	有 (R3.2設置予定)	有	四国電力㈱の配電線より引込みした各学校の構内柱上設置の気中開閉器の電源側リード線の接続点とする。	需給地点に同じ。ただし、電力需給用計量器は四国電力㈱が設置し所有する。	常時1回線受電
2	味酒小学校	松山市宮西2丁目2-21	有	有			
3	八坂小学校	松山市湯渡町4-20	有	有			
4	新玉小学校	松山市千舟町8丁目89		有			
5	清水小学校	松山市清水町3丁目15	有	有			
6	雄郡小学校	松山市土橋町1	有	有			
7	素鷲小学校	松山市小坂1丁目4-48	有 (R3.2設置予定)	有			
8	堀江小学校	松山市福角町甲1409-2	有	有			
9	潮見小学校	松山市吉藤4丁目7-13	有	有			
10	久枝小学校	松山市安城寺町586-1	有	有			
11	和気小学校	松山市太山寺町671-3	有	有			
12	三津浜小学校	松山市梅田町2-42	有	有			
13	宮前小学校	松山市祓川1丁目3-39	有	有			
14	高浜小学校	松山市梅津寺町1352-2	有	有			
15	味生小学校	松山市別府町166-4		有			
16	桑原小学校	松山市桑原3丁目7-27	有	有			
17	生石小学校	松山市高岡町630-3		有			
18	垣生小学校	松山市西垣生町730-1		有			
19	道後小学校	松山市石手4丁目10-5	有	有			
20	湯築小学校	松山市道後北代10-41		有			
21	余土小学校	松山市余戸東1丁目14-17	有 (R3.2設置予定)	有			
22	湯山小学校	松山市食場町甲128		有			
23	日浦小学校	松山市河中町甲79-2		有			
24	伊台小学校	松山市下伊台町1438-1	有	有			
25	五明小学校	松山市菅沢町乙45-4		有			
26	久米小学校	松山市鷹子町15-1	有	有			
27	浮穴小学校	松山市森松町832	有 (R3.2設置予定)	有			
28	小野小学校	松山市平井町3673		有			
29	石井小学校	松山市東石井6丁目8-52	有	有			
30	荏原小学校	松山市東方町甲1245	有	有			
31	坂本小学校	松山市久谷町30	有	有			
32	たちばな小学校	松山市針田町209-1	有	有			

需要場所等一覧

【仕様書別紙1】

No.	施設名	所在地	(参考) 太陽光発電設備の有無 (低圧全量売電校を除く)	(参考) 自動検針装置 の有無	需給地点	電気工作物の財産分界点 及び保安上の責任分界点	受電方式
33	椿小学校	松山市和泉南6丁目1番47号	有	有	四国電力㈱の配電線より引込み した各学校の構内柱上設置の気 中開閉器の電源側リード線の接 続点とする。	需給地点に同じ。ただし、電力需 給用計量器は四国電力㈱が設置し 所有する。	常時1回線受電
34	石井東小学校	松山市越智1丁目3番35号		有			
35	北久米小学校	松山市福音寺町9	有	有			
36	味生第二小学校	松山市別府町3-1	有	有			
37	石井北小学校	松山市和泉南1丁目3番32号	有	有			
38	さくら小学校	松山市余戸中4丁目11-1		有			
39	みどり小学校	松山市西長戸町493-2	有	有			
40	福音小学校	松山市福音寺町355-1		有			
41	双葉小学校	松山市土居田町123-3		有			
42	窪田小学校	松山市久米窪田町307		有			
43	姫山小学校	松山市山越3丁目800		有			
44	浅海小学校	松山市浅海本谷甲728番地		有			
45	難波小学校	松山市中通甲807番地1		有			
46	立岩小学校	松山市猿川原甲49番地		有			
47	正岡小学校	松山市八反地甲160番地		有			
48	北条小学校	松山市北条辻64番地	有	有			
49	河野小学校	松山市宮内甲9番地1	有	有			
50	粟井小学校	松山市常竹甲100番地		有			
51	中島小学校	松山市長師564		有			
52	拓南中学校	松山市枝松5丁目4-39	有	有			
53	雄新中学校	松山市土居田町1	有	有			
54	勝山中学校	松山市清水町3丁目148-2	有	有			
55	東中学校	松山市文京町2-2	有	有			
56	道後中学校	松山市上市1丁目3-57	有 (R3.2設置予定)	有			
57	鴨川中学校	松山市鴨川2丁目7-19	有	有			
58	内宮中学校	松山市内宮町569-1		有			
59	三津浜中学校	松山市若葉町8-48	有	有			
60	高浜中学校	松山市梅津寺町乙52	有	有			
61	津田中学校	松山市北斎院町1106		有			
62	垣生中学校	松山市西垣生町418	有	有			
63	興居島中学校	松山市泊町甲425-3	有	有			
64	余土中学校	松山市保免西4丁目5番23号		有			
65	湯山中学校	松山市溝辺町甲508-1		有			

需要場所等一覧

【仕様書別紙1】

No.	施設名	所在地	(参考) 太陽光発電設備の有無 (低圧全量売電校を除く)	(参考) 自動検針装置 の有無	需給地点	電気工作物の財産分界点 及び保安上の責任分界点	受電方式
66	日浦中学校	松山市河中町188-1		有	四国電力㈱の配電線より引込みした各学校の構内柱上設置の気中開閉器の電源側リード線の接続点とする。	需給地点に同じ。ただし、電力需給用計量器は四国電力㈱が設置し所有する。	常時1回線受電
67	旭中学校	松山市下伊台町1105-1		有			
68	久米中学校	松山市来住町689	有	有			
69	小野中学校	松山市平井町3690	有	有			
70	久谷中学校	松山市浄瑠璃町940	有	有			
71	南中学校	松山市東石井7丁目2-52	有	有			
72	西中学校	松山市高岡町409	有	有			
73	南第二中学校	松山市森松町943	有	有			
74	桑原中学校	松山市畑寺町丙238-28	有	有			
75	椿中学校	松山市市坪南1丁目1-20	有	有			
76	城西中学校	松山市竹原3丁目19-35		有			
77	北中学校	松山市太山寺町491-1	有	有			
78	北条北中学校	松山市北条辻356	有	有			
79	北条南中学校	松山市河野別府12	有	有			
80	中島中学校	松山市長師817	有	有			
81	三津浜幼稚園	松山市神田町1-41		有			
82	石井幼稚園	松山市西石井6丁目4-29		有			

※自家発電設備（太陽光高圧連系）の有無については、平成31年4月1日時点の状況。

※太陽光設置予定校は、発電容量10kwの予定。

予定契約電力・予定使用電力量一覧

【仕様書別紙2】

No.	施設名	予定契約 電力 (kW) 令和2年10月 ～令和3年9月	予定使用電力量 (kWh)												合計	夏季	その他季
			令和2年 10月	令和2年 11月	令和2年 12月	令和3年 1月	令和3年 2月	令和3年 3月	令和3年 4月	令和3年 5月	令和3年 6月	令和3年 7月	令和3年 8月	令和3年 9月			
1	番町小学校	48	7,100	6,900	8,000	7,800	7,700	7,300	6,300	6,800	8,700	9,100	5,300	7,700	88,700	22,100	66,600
2	味酒小学校	98	16,900	17,100	18,300	18,700	17,600	16,100	13,700	15,600	18,300	17,500	10,200	16,700	196,700	44,400	152,300
3	八坂小学校	44	5,500	5,200	6,600	6,800	6,400	5,500	3,900	3,900	5,500	6,800	5,300	6,100	67,500	18,200	49,300
4	新玉小学校	67	10,800	10,500	10,800	10,500	11,100	10,200	9,500	10,200	11,600	12,400	8,300	12,000	127,900	32,700	95,200
5	清水小学校	76	12,000	11,000	13,100	13,400	13,300	12,700	9,600	10,100	12,700	14,500	10,900	12,400	145,700	37,800	107,900
6	雄郡小学校	58	9,900	9,100	10,500	10,700	10,600	10,100	7,900	8,500	11,000	11,300	7,500	11,500	118,600	30,300	88,300
7	素鷲小学校	97	12,400	11,300	12,800	13,300	12,900	12,200	10,200	11,300	13,900	15,000	8,900	14,500	148,700	38,400	110,300
8	堀江小学校	129	11,200	9,700	13,500	15,300	14,400	12,100	7,800	8,100	11,700	14,100	6,600	18,600	143,100	39,300	103,800
9	潮見小学校	164	10,300	8,900	14,400	16,000	15,300	13,000	7,100	7,100	10,800	13,900	6,800	18,700	142,300	39,400	102,900
10	久枝小学校	69	11,600	10,600	12,900	12,900	12,500	12,000	8,800	9,400	12,400	14,500	8,400	12,700	138,700	35,600	103,100
11	和気小学校	141	9,500	7,400	10,000	15,500	16,600	9,300	5,100	5,500	7,800	10,100	3,700	16,500	117,000	30,300	86,700
12	三津浜小学校	44	7,100	6,900	7,100	7,700	7,400	7,400	6,700	6,300	6,800	7,400	3,900	6,800	81,500	18,100	63,400
13	宮前小学校	52	7,200	7,700	8,300	8,200	8,000	6,300	4,800	5,300	6,600	6,800	3,800	7,200	80,200	17,800	62,400
14	高浜小学校	82	8,400	7,400	8,000	9,800	9,700	9,000	5,900	6,600	8,900	9,600	5,800	11,300	100,400	26,700	73,700
15	味生小学校	92	13,800	13,100	15,400	16,000	15,900	14,400	11,300	11,800	16,000	16,700	11,500	16,300	172,200	44,500	127,700
16	桑原小学校	86	12,000	11,200	14,000	14,700	14,100	11,500	9,100	9,500	12,700	14,300	9,000	13,500	145,600	36,800	108,800
17	生石小学校	86	12,600	12,300	12,700	12,800	13,000	11,600	10,600	11,600	13,500	13,400	9,200	14,400	147,700	37,000	110,700
18	垣生小学校	171	13,800	10,900	14,900	17,600	18,600	14,800	9,300	10,200	14,400	16,400	7,100	22,700	170,700	46,200	124,500
19	道後小学校	68	10,400	9,800	10,900	10,900	10,700	9,900	8,300	8,700	10,600	11,600	7,100	10,700	119,600	29,400	90,200
20	湯築小学校	72	10,000	8,900	10,600	10,800	10,900	9,700	8,100	8,900	11,100	13,100	8,200	12,000	122,300	33,300	89,000
21	余土小学校	66	11,700	11,300	11,800	11,800	12,400	11,200	10,100	11,100	12,900	12,700	8,300	12,200	137,500	33,200	104,300
22	湯山小学校	132	11,100	10,900	15,100	16,100	15,400	13,300	9,300	9,200	13,100	13,700	8,700	15,700	151,600	38,100	113,500
23	日浦小学校	57	5,700	6,100	6,800	7,200	7,300	6,800	5,500	5,900	7,200	7,600	5,500	6,100	77,700	19,200	58,500
24	伊台小学校	100	6,000	6,200	10,400	11,600	10,700	9,200	4,500	4,300	5,900	6,800	3,600	9,900	89,100	20,300	68,800
25	五明小学校	34	2,900	3,200	4,200	4,500	4,300	3,900	2,800	2,700	4,600	5,100	3,800	3,400	45,400	12,300	33,100
26	久米小学校	192	14,100	11,900	20,400	21,200	19,300	17,600	9,000	10,200	14,600	16,600	7,100	20,300	182,300	44,000	138,300
27	浮穴小学校	150	12,400	10,600	15,100	16,600	16,600	13,600	9,500	10,100	15,000	17,100	9,900	18,800	165,300	45,800	119,500
28	小野小学校	190	12,900	11,300	18,100	20,800	20,900	13,000	9,600	10,400	12,800	14,000	7,900	19,100	170,800	41,000	129,800
29	石井小学校	91	13,000	12,200	13,400	14,100	13,900	11,600	9,900	11,100	15,000	15,800	8,700	14,400	153,100	38,900	114,200
30	荏原小学校	119	10,200	8,900	13,600	15,100	15,500	12,200	8,000	8,400	11,100	12,600	8,500	14,100	138,200	35,200	103,000
31	坂本小学校	56	6,000	5,500	8,300	8,700	8,500	7,100	4,300	4,500	7,000	8,200	4,500	7,300	79,900	20,000	59,900
32	たちばな小学校	67	9,400	9,300	10,900	11,100	11,700	9,100	7,400	8,200	11,200	11,000	6,600	10,800	116,700	28,400	88,300
33	椿小学校	72	10,500	9,800	11,400	12,500	12,200	9,900	7,200	8,400	12,100	13,700	6,800	11,400	125,900	31,900	94,000
34	石井東小学校	62	11,200	10,700	10,700	11,000	11,000	10,300	9,300	10,700	14,100	13,000	8,100	11,800	131,900	32,900	99,000
35	北久米小学校	119	10,400	9,200	12,900	13,900	13,400	12,100	7,400	7,900	12,000	13,100	6,000	14,000	132,300	33,100	99,200
36	味生第二小学校	58	10,500	9,700	10,900	11,000	10,700	9,900	8,000	8,600	12,400	13,500	8,800	11,900	125,900	34,200	91,700
37	石井北小学校	83	14,100	13,400	14,400	14,700	14,600	12,200	10,200	11,500	15,500	15,200	7,900	13,600	157,300	36,700	120,600
38	さくら小学校	178	17,300	15,100	17,400	18,900	19,600	17,800	13,100	14,400	17,700	19,900	10,800	22,200	204,200	52,900	151,300
39	みどり小学校	86	13,500	13,400	15,400	15,200	15,600	11,900	10,500	11,900	14,800	15,400	7,600	13,700	158,900	36,700	122,200
40	福音小学校	191	17,000	14,700	18,400	21,400	20,500	20,900	12,100	13,700	17,100	19,400	11,200	22,300	208,700	52,900	155,800
41	双葉小学校	84	14,500	14,200	15,600	15,700	15,600	14,200	12,300	13,900	17,400	17,100	10,300	14,900	175,700	42,300	133,400
42	窪田小学校	137	14,600	13,000	18,700	20,300	21,000	16,600	12,200	12,200	15,100	16,600	10,700	20,300	191,300	47,600	143,700
43	姫山小学校	97	18,200	17,900	18,900	19,900	20,000	17,300	14,300	16,000	19,000	19,300	13,100	18,200	212,100	50,600	161,500
44	浅海小学校	41	5,100	4,800	6,400	6,800	5,800	5,500	3,500	3,900	4,100	4,200	4,100	5,900	60,100	14,200	45,900
45	難波小学校	47	4,500	3,700	4,300	5,500	5,200	4,700	3,400	3,700	3,800	4,300	3,800	5,700	52,600	13,800	38,800

予定契約電力・予定使用電力量一覧

【仕様書別紙2】

No.	施設名	予定契約電力 (kW) 令和2年10月～令和3年9月	予定使用電力量 (kWh)												合計	夏季	その他季
			令和2年10月	令和2年11月	令和2年12月	令和3年1月	令和3年2月	令和3年3月	令和3年4月	令和3年5月	令和3年6月	令和3年7月	令和3年8月	令和3年9月			
46	立岩小学校	41	4,300	4,500	5,200	5,800	5,600	5,100	4,000	4,500	5,800	6,000	4,800	4,700	60,300	15,500	44,800
47	正岡小学校	55	5,100	4,900	5,800	7,300	6,900	6,200	4,500	4,700	6,300	6,900	4,300	6,200	69,100	17,400	51,700
48	北条小学校	125	9,800	8,600	9,600	12,500	12,800	10,800	7,500	7,900	11,100	13,200	7,300	14,700	125,800	35,200	90,600
49	河野小学校	103	9,200	9,100	12,900	14,800	13,500	10,500	6,500	7,200	9,600	10,800	5,000	11,000	120,100	26,800	93,300
50	粟井小学校	118	9,000	8,400	10,900	12,500	12,200	11,100	7,000	7,200	12,600	14,100	9,000	13,300	127,300	36,400	90,900
51	中島小学校	45	5,300	4,800	5,900	6,500	6,300	5,600	4,700	4,700	4,800	5,100	3,900	6,200	63,800	15,200	48,600
52	拓南中学校	105	10,600	9,300	12,700	12,100	11,300	10,400	8,200	9,400	11,400	15,900	8,600	12,000	131,900	36,500	95,400
53	雄新中学校	89	14,700	12,600	15,200	15,500	15,200	13,600	11,100	15,100	15,700	18,900	12,700	16,000	176,300	47,600	128,700
54	勝山中学校	93	12,600	11,900	14,700	13,600	12,500	12,200	10,400	13,700	19,200	25,100	21,200	13,800	180,900	60,100	120,800
55	東中学校	138	26,600	30,300	34,900	35,300	32,600	29,400	25,300	25,800	27,300	31,000	27,100	29,100	354,700	87,200	267,500
56	道後中学校	83	12,800	11,100	14,000	13,900	14,100	12,500	10,300	11,100	11,800	15,300	11,700	16,000	154,600	43,000	111,600
57	鴨川中学校	66	11,700	10,100	12,300	12,500	11,100	11,300	9,700	10,900	12,600	14,000	8,600	11,800	136,600	34,400	102,200
58	内宮中学校	95	12,300	10,100	14,100	14,900	14,200	12,100	9,300	10,200	11,400	15,000	9,300	14,900	147,800	39,200	108,600
59	三津浜中学校	82	9,800	9,100	11,700	12,000	10,700	10,100	7,900	9,900	11,300	14,200	7,900	10,000	124,600	32,100	92,500
60	高浜中学校	59	7,400	6,200	7,600	7,600	7,600	7,400	5,500	6,300	7,400	9,000	5,600	8,100	85,700	22,700	63,000
61	津田中学校	69	13,100	10,800	14,100	14,700	13,500	13,200	11,000	12,300	12,800	15,900	10,200	13,500	155,100	39,600	115,500
62	垣生中学校	86	8,500	7,700	11,900	12,000	10,600	9,300	6,600	6,800	8,700	13,400	7,500	12,000	115,000	32,900	82,100
63	興居島中学校	50	5,200	4,600	6,000	7,100	6,700	5,800	4,100	3,900	5,900	7,300	5,300	7,100	69,000	19,700	49,300
64	余土中学校	76	18,100	15,000	16,500	16,500	14,700	14,800	14,500	15,800	16,600	19,800	14,400	16,900	193,600	51,100	142,500
65	湯山中学校	76	6,000	5,600	8,200	9,000	8,600	8,500	5,400	5,700	6,000	7,100	4,400	8,100	82,600	19,600	63,000
66	日浦中学校	39	2,900	3,200	5,100	5,500	4,800	4,400	3,200	3,500	4,400	3,400	2,800	3,300	46,500	9,500	37,000
67	旭中学校	93	8,900	9,300	14,400	14,800	13,800	11,700	8,300	9,100	9,800	12,200	9,100	11,200	132,600	32,500	100,100
68	久米中学校	201	18,600	15,100	25,100	28,900	27,800	20,500	14,100	15,000	20,600	26,500	13,700	27,900	253,800	68,100	185,700
69	小野中学校	109	8,300	6,900	13,000	14,600	13,900	10,300	5,600	5,800	7,800	12,400	7,600	12,300	118,500	32,300	86,200
70	久谷中学校	81	9,000	8,500	11,200	13,400	12,000	9,700	6,900	7,300	8,200	10,900	6,500	10,000	113,600	27,400	86,200
71	南中学校	160	14,800	10,800	16,600	19,200	17,700	12,700	9,100	11,500	16,100	20,600	13,100	22,700	184,900	56,400	128,500
72	西中学校	77	11,900	9,900	13,200	13,100	11,500	11,300	8,400	10,000	11,400	16,100	10,300	13,300	140,400	39,700	100,700
73	南第二中学校	164	13,500	10,900	19,000	20,500	19,200	13,600	9,000	11,000	13,500	16,400	11,000	18,200	175,800	45,600	130,200
74	桑原中学校	68	10,100	10,100	12,500	12,100	10,900	10,200	8,500	10,400	11,600	13,300	9,200	11,200	130,100	33,700	96,400
75	椿中学校	105	13,200	12,600	13,900	13,900	12,800	13,400	11,500	12,500	14,700	19,600	16,500	15,200	169,800	51,300	118,500
76	城西中学校	107	13,000	12,700	18,000	19,500	18,600	15,700	11,700	13,600	15,300	18,500	13,200	17,200	187,000	48,900	138,100
77	北中学校	110	11,700	9,100	14,900	16,600	14,800	11,900	7,700	8,700	10,300	16,100	11,900	16,300	150,000	44,300	105,700
78	北条北中学校	100	11,400	10,000	13,400	14,100	13,000	12,300	8,400	8,500	10,700	15,300	11,600	13,100	141,800	40,000	101,800
79	北条南中学校	109	13,600	11,000	15,700	17,300	16,000	12,200	8,900	9,800	12,300	17,500	11,800	16,000	162,100	45,300	116,800
80	中島中学校	51	5,800	5,000	5,900	7,000	5,900	6,100	4,500	4,700	4,800	5,400	3,900	5,700	64,700	15,000	49,700
81	三津浜幼稚園	36	1,800	1,600	1,900	2,200	2,200	1,900	1,600	1,700	1,900	2,200	2,200	2,600	23,800	7,000	16,800
82	石井幼稚園	51	2,500	2,400	2,900	3,300	3,300	2,600	1,900	2,000	2,200	3,000	2,500	3,500	32,100	9,000	23,100
合計		7,568	872,400	796,700	1,017,200	1,087,100	1,047,300	907,400	680,200	746,500	934,400	1,081,800	685,500	1,065,400	10,921,900	2,832,700	8,089,200

※予定契約電力は令和2年5月検針分の契約電力を使用している。
 ※予定使用電力量は過去の実績及び平成30年度において小学校に増設した空調設備を考慮している。

最大需要電力・使用電力量実績一覧

※7月1日から9月30日までの期間を「夏季」とし、その他の期間を「その他季」とする。

【仕様書別紙3】

No.	施設名	項目	平成31年 4月	令和元年 5月	令和元年 6月	令和元年 7月	令和元年 8月	令和元年 9月	令和元年 10月	令和元年 11月	令和元年 12月	令和2年 1月	令和2年 2月	令和2年 3月	合計	夏季	その他季
1	番町小学校	最大需要電力 (kW)	28	33	43	39	33	48	33	34	40	46	42	30	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	6,268	6,781	8,643	9,042	5,222	7,609	7,043	6,855	7,901	7,767	7,646	5,554	86,331	21,873	64,458
		力率 (%)														-	-
2	味酒小学校	最大需要電力 (kW)	73	80	87	86	60	88	78	90	90	98	95	77	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	13,609	15,576	18,278	17,415	10,109	16,676	16,898	17,012	18,221	18,655	17,551	11,120	191,120	44,200	146,920
		力率 (%)														-	-
3	八坂小学校	最大需要電力 (kW)	29	21	37	34	30	38	29	34	41	42	44	30	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	3,867	3,827	5,480	6,751	5,297	6,057	5,443	5,189	6,547	6,743	6,330	4,185	65,716	18,105	47,611
		力率 (%)														-	-
4	新玉小学校	最大需要電力 (kW)	42	45	48	55	36	67	54	44	46	53	56	43	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	9,405	10,163	11,537	12,319	8,203	11,966	10,777	10,451	10,719	10,491	11,011	7,756	124,798	32,488	92,310
		力率 (%)														-	-
5	清水小学校	最大需要電力 (kW)	41	55	54	56	53	62	49	54	62	70	76	50	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	9,571	10,001	12,678	14,466	10,887	12,396	11,964	10,954	13,073	13,332	13,267	9,116	141,705	37,749	103,956
		力率 (%)														-	-
6	雄郡小学校	最大需要電力 (kW)	40	39	54	54	38	56	46	39	51	55	58	39	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	7,823	8,427	10,982	11,297	7,457	11,406	9,839	9,076	10,403	10,621	10,595	6,997	114,923	30,160	84,763
		力率 (%)														-	-
7	素鷲小学校	最大需要電力 (kW)	47	69	68	84	49	97	80	53	76	79	77	56	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	10,121	11,251	13,856	14,931	8,826	14,479	12,366	11,259	12,775	13,210	12,871	7,431	143,376	38,236	105,140
		力率 (%)														-	-
8	堀江小学校	最大需要電力 (kW)	37	34	99	109	36	129	108	90	92	94	98	70	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	7,797	8,045	11,680	14,041	6,587	18,507	11,166	9,618	13,493	15,219	14,381	6,774	137,308	39,135	98,173
		力率 (%)														-	-
9	潮見小学校	最大需要電力 (kW)	44	41	101	109	76	164	112	41	101	112	110	72	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	7,074	7,082	10,764	13,848	6,790	18,625	10,294	8,805	14,356	15,947	15,295	6,677	135,557	39,263	96,294
		力率 (%)														-	-
10	久枝小学校	最大需要電力 (kW)	42	61	60	68	40	62	59	47	62	66	69	54	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	8,702	9,385	12,314	14,455	8,356	12,620	11,501	10,573	12,849	12,848	12,444	7,424	133,471	35,431	98,040
		力率 (%)														-	-
11	和気小学校	最大需要電力 (kW)	41	40	102	100	27	139	126	51	90	141	135	90	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	5,051	5,480	7,762	10,017	3,694	16,455	9,434	7,367	9,906	15,401	16,548	5,976	113,091	30,166	82,925
		力率 (%)														-	-
12	三津浜小学校	最大需要電力 (kW)	34	32	36	42	21	33	33	33	39	42	44	28	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	6,653	6,256	6,796	7,333	3,840	6,764	7,019	6,873	7,059	7,628	7,337	4,586	78,144	17,937	60,207
		力率 (%)														-	-
13	宮前小学校	最大需要電力 (kW)	30	45	39	39	23	44	45	37	44	51	52	34	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	4,718	5,256	6,600	6,790	3,789	7,133	7,178	7,674	8,272	8,144	7,934	4,454	77,942	17,712	60,230
		力率 (%)														-	-
14	高浜小学校	最大需要電力 (kW)	26	30	54	54	28	82	63	27	51	62	70	37	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	5,880	6,591	8,808	9,536	5,765	11,282	8,372	7,359	7,970	9,733	9,652	5,893	96,841	26,583	70,258
		力率 (%)														-	-
15	味生小学校	最大需要電力 (kW)	48	52	70	68	41	79	71	58	78	84	92	58	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	11,243	11,775	15,931	16,658	11,406	16,219	13,757	13,041	15,362	15,933	15,862	11,098	168,285	44,283	124,002
		力率 (%)														-	-

最大需要電力・使用電力量実績一覧

※7月1日から9月30日までの期間を「夏季」とし、その他の期間を「その他季」とする。

【仕様書別紙3】

No.	施設名	項目	平成31年 4月	令和元年 5月	令和元年 6月	令和元年 7月	令和元年 8月	令和元年 9月	令和元年 10月	令和元年 11月	令和元年 12月	令和2年 1月	令和2年 2月	令和2年 3月	合計	夏季	その他季
16	桑原小学校	最大需要電力 (kW)	49	61	67	63	53	76	64	57	67	76	86	61	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	9,009	9,419	12,612	14,201	8,975	13,434	11,957	11,151	13,907	14,660	14,010	8,903	142,238	36,610	105,628
		力率 (%)														-	-
17	生石小学校	最大需要電力 (kW)	56	58	65	69	38	81	69	63	62	72	73	62	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	10,315	11,391	13,298	13,131	8,936	14,128	12,536	12,233	12,624	12,772	12,921	9,471	143,756	36,195	107,561
		力率 (%)														-	-
18	垣生小学校	最大需要電力 (kW)	47	46	135	145	45	171	160	65	115	125	145	86	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	9,265	10,174	14,398	16,376	7,054	22,618	13,749	10,880	14,854	17,550	18,584	9,502	165,004	46,048	118,956
		力率 (%)														-	-
19	道後小学校	最大需要電力 (kW)	51	49	56	51	40	59	49	47	60	58	68	42	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	8,240	8,622	10,558	11,549	7,081	10,694	10,356	9,768	10,855	10,812	10,657	6,065	115,257	29,324	85,933
		力率 (%)														-	-
20	湯築小学校	最大需要電力 (kW)	42	40	54	57	54	70	60	45	58	72	66	48	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	8,045	8,844	11,002	13,006	8,135	11,942	9,994	8,856	10,510	10,789	10,894	7,595	119,612	33,083	86,529
		力率 (%)														-	-
21	余土小学校	最大需要電力 (kW)	43	48	58	56	47	60	51	49	56	66	66	48	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	10,063	11,051	12,847	12,673	8,298	12,118	11,678	11,252	11,769	11,734	12,331	7,263	133,077	33,089	99,988
		力率 (%)														-	-
22	湯山小学校	最大需要電力 (kW)	35	45	85	87	45	132	79	64	85	92	90	74	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	9,266	9,163	13,027	13,636	8,659	15,675	11,075	10,855	15,046	16,011	15,338	10,484	148,235	37,970	110,265
		力率 (%)														-	-
23	日浦小学校	最大需要電力 (kW)	30	31	39	40	31	42	31	35	41	45	57	35	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	5,433	5,809	7,132	7,509	5,445	6,001	5,663	6,071	6,797	7,122	7,231	5,000	75,213	18,955	56,258
		力率 (%)														-	-
24	伊台小学校	最大需要電力 (kW)	32	26	50	66	20	91	64	76	88	100	91	52	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	4,421	4,232	5,845	6,714	3,532	9,853	5,906	6,129	10,385	11,562	10,691	4,579	83,849	20,099	63,750
		力率 (%)														-	-
25	五明小学校	最大需要電力 (kW)	16	9	17	22	19	24	12	19	28	34	33	23	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	2,719	2,643	4,567	5,003	3,763	3,351	2,842	3,184	4,180	4,477	4,220	3,081	44,030	12,117	31,913
		力率 (%)														-	-
26	久米小学校	最大需要電力 (kW)	54	54	186	166	64	192	189	60	175	160	172	71	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	8,914	10,121	14,510	16,553	7,072	20,215	14,072	11,898	20,349	21,190	19,221	8,048	172,163	43,840	128,323
		力率 (%)														-	-
27	浮穴小学校	最大需要電力 (kW)	45	46	114	118	48	150	120	51	123	137	140	64	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	9,480	10,078	14,931	17,097	9,859	18,787	12,374	10,558	15,018	16,596	16,569	8,656	160,003	45,743	114,260
		力率 (%)														-	-
28	小野小学校	最大需要電力 (kW)	44	44	127	123	46	190	124	59	164	166	173	146	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	9,563	10,311	12,799	13,912	7,810	19,088	12,847	11,206	18,042	20,799	20,815	10,700	167,892	40,810	127,082
		力率 (%)														-	-
29	石井小学校	最大需要電力 (kW)	50	52	70	75	51	91	66	57	80	80	82	66	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	9,803	11,063	14,932	15,790	8,607	14,331	12,946	12,130	13,322	14,019	13,810	7,896	148,649	38,728	109,921
		力率 (%)														-	-
30	荏原小学校	最大需要電力 (kW)	30	38	93	91	62	119	84	44	81	98	114	64	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	7,957	8,384	11,021	12,504	8,497	14,002	10,165	8,858	13,519	15,060	15,413	8,182	133,562	35,003	98,559
		力率 (%)														-	-

最大需要電力・使用電力量実績一覧

※7月1日から9月30日までの期間を「夏季」とし、その他の期間を「その他季」とする。

【仕様書別紙3】

No.	施設名	項目	平成31年 4月	令和元年 5月	令和元年 6月	令和元年 7月	令和元年 8月	令和元年 9月	令和元年 10月	令和元年 11月	令和元年 12月	令和2年 1月	令和2年 2月	令和2年 3月	合計	夏季	その他季
31	坂本小学校	最大需要電力 (kW)	32	17	35	40	33	47	30	31	52	56	55	32	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	4,298	4,439	6,937	8,172	4,420	7,256	5,939	5,458	8,233	8,615	8,477	4,457	76,701	19,848	56,853
		力率 (%)													-	-	-
32	たちばな小学校	最大需要電力 (kW)	41	48	56	53	35	59	47	47	55	58	67	47	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	7,375	8,134	11,111	10,925	6,572	10,741	9,335	9,211	10,821	11,054	11,640	7,355	114,274	28,238	86,036
		力率 (%)													-	-	-
33	椿小学校	最大需要電力 (kW)	46	49	65	69	64	71	64	55	65	72	70	57	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	7,193	8,326	12,050	13,621	6,715	11,364	10,410	9,797	11,302	12,485	12,136	6,506	121,905	31,700	90,205
		力率 (%)													-	-	-
34	石井東小学校	最大需要電力 (kW)	47	55	61	58	36	62	48	49	55	59	55	48	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	9,252	10,700	14,023	12,980	8,088	11,703	11,156	10,626	10,674	10,924	10,946	7,331	128,403	32,771	95,632
		力率 (%)													-	-	-
35	北久米小学校	最大需要電力 (kW)	48	57	93	107	27	119	82	57	87	91	95	51	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	7,383	7,841	11,965	13,002	5,918	13,917	10,302	9,172	12,888	13,867	13,395	6,396	126,046	32,837	93,209
		力率 (%)													-	-	-
36	味生第二小学校	最大需要電力 (kW)	40	44	57	57	38	58	58	46	50	57	57	44	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	7,970	8,517	12,364	13,438	8,737	11,861	10,429	9,649	10,844	10,990	10,657	6,496	121,952	34,036	87,916
		力率 (%)													-	-	-
37	石井北小学校	最大需要電力 (kW)	65	70	80	79	34	72	73	71	76	83	80	71	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	10,126	11,480	15,424	15,198	7,819	13,576	14,003	13,331	14,346	14,626	14,543	7,429	151,901	36,593	115,308
		力率 (%)													-	-	-
38	さくら小学校	最大需要電力 (kW)	67	80	127	136	119	178	162	76	101	118	130	89	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	13,096	14,325	17,636	19,835	10,789	22,106	17,278	15,038	17,362	18,830	19,585	10,916	196,796	52,730	144,066
		力率 (%)													-	-	-
39	みどり小学校	最大需要電力 (kW)	67	71	80	73	48	77	73	75	80	86	82	61	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	10,474	11,890	14,785	15,343	7,538	13,693	13,406	13,355	15,329	15,159	15,506	7,979	154,457	36,574	117,883
		力率 (%)													-	-	-
40	福音小学校	最大需要電力 (kW)	84	80	124	130	87	191	147	87	117	154	154	90	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	12,064	13,636	17,058	19,377	11,116	22,248	16,988	14,624	18,392	21,325	20,452	10,555	197,835	52,741	145,094
		力率 (%)													-	-	-
41	双葉小学校	最大需要電力 (kW)	64	66	80	80	56	74	70	70	78	80	84	73	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	12,299	13,803	17,370	17,076	10,254	14,846	14,420	14,159	15,551	15,647	15,573	10,615	171,613	42,176	129,437
		力率 (%)													-	-	-
42	窪田小学校	最大需要電力 (kW)	56	66	94	110	53	125	130	91	120	131	137	99	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	12,169	12,161	15,009	16,506	10,601	20,266	14,578	12,924	18,611	20,264	20,908	10,895	184,892	47,373	137,519
		力率 (%)													-	-	-
43	姫山小学校	最大需要電力 (kW)	77	82	83	82	48	82	78	82	94	96	97	77	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	14,209	15,927	18,970	19,265	13,056	18,180	18,128	17,854	18,823	19,859	19,946	14,012	208,229	50,501	157,728
		力率 (%)													-	-	-
44	浅海小学校	最大需要電力 (kW)	20	21	20	21	19	41	25	22	31	36	36	29	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	3,498	3,886	4,092	4,164	4,066	5,825	5,041	4,786	6,376	6,751	5,731	3,413	57,629	14,055	43,574
		力率 (%)													-	-	-
45	難波小学校	最大需要電力 (kW)	23	20	25	31	17	47	40	18	32	41	38	28	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	3,374	3,602	3,787	4,258	3,738	5,673	4,412	3,613	4,270	5,448	5,199	3,132	50,506	13,669	36,837
		力率 (%)													-	-	-

最大需要電力・使用電力量実績一覧

※7月1日から9月30日までの期間を「夏季」とし、その他の期間を「その他季」とする。

【仕様書別紙3】

No.	施設名	項目	平成31年 4月	令和元年 5月	令和元年 6月	令和元年 7月	令和元年 8月	令和元年 9月	令和元年 10月	令和元年 11月	令和元年 12月	令和2年 1月	令和2年 2月	令和2年 3月	合計	夏季	その他季
61	津田中学校	最大需要電力 (kW)	47	50	61	69	53	62	62	49	62	67	66	60	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	10,915	12,299	12,727	15,830	10,141	13,500	13,047	10,708	14,003	14,628	13,486	8,478	149,762	39,471	110,291
		力率 (%)														-	-
62	垣生中学校	最大需要電力 (kW)	30	34	67	78	70	86	56	53	62	68	83	53	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	6,531	6,742	8,631	13,393	7,439	11,944	8,410	7,644	11,873	11,987	10,598	6,114	111,306	32,776	78,530
		力率 (%)														-	-
63	興居島中学校	最大需要電力 (kW)	25	20	47	42	36	47	34	26	38	50	49	30	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	4,046	3,891	5,817	7,246	5,284	7,069	5,158	4,514	5,972	7,089	6,612	4,732	67,430	19,599	47,831
		力率 (%)														-	-
64	余土中学校	最大需要電力 (kW)	49	51	60	76	52	56	56	55	59	54	52	46	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	14,490	15,764	16,546	19,731	14,356	16,845	18,037	14,982	16,426	16,404	14,619	11,257	189,457	50,932	138,525
		力率 (%)														-	-
65	湯山中学校	最大需要電力 (kW)	30	27	54	54	75	72	38	45	73	70	76	45	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	5,332	5,610	5,946	7,064	4,378	8,028	5,990	5,594	8,181	8,989	8,517	4,687	78,316	19,470	58,846
		力率 (%)														-	-
66	日浦中学校	最大需要電力 (kW)	14	16	22	19	25	23	17	16	38	39	32	30	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	3,105	3,482	4,382	3,382	2,786	3,220	2,844	3,137	5,056	5,440	4,788	3,687	45,309	9,388	35,921
		力率 (%)														-	-
67	旭中学校	最大需要電力 (kW)	34	35	51	67	64	66	42	61	82	93	85	48	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	8,247	9,021	9,783	12,158	9,013	11,131	8,852	9,240	14,363	14,793	13,711	7,492	127,804	32,302	95,502
		力率 (%)														-	-
68	久米中学校	最大需要電力 (kW)	63	81	177	189	120	191	185	98	171	196	201	117	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	14,062	14,984	20,535	26,436	13,656	27,823	18,581	15,088	25,081	28,896	27,784	10,530	243,456	67,915	175,541
		力率 (%)														-	-
69	小野中学校	最大需要電力 (kW)	29	31	66	78	65	94	89	44	86	98	109	58	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	5,530	5,731	7,771	12,364	7,590	12,287	8,221	6,856	12,921	14,510	13,802	6,360	113,943	32,241	81,702
		力率 (%)														-	-
70	久谷中学校	最大需要電力 (kW)	33	37	55	63	51	60	48	37	56	79	81	48	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	6,877	7,247	8,138	10,819	6,444	9,959	8,980	8,487	11,168	13,302	11,954	6,755	110,130	27,222	82,908
		力率 (%)														-	-
71	南中学校	最大需要電力 (kW)	40	76	123	117	99	160	138	64	96	129	134	87	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	9,047	11,460	16,004	20,503	13,063	22,620	14,739	10,728	16,520	19,177	17,629	8,113	179,603	56,186	123,417
		力率 (%)														-	-
72	西中学校	最大需要電力 (kW)	38	43	64	74	54	77	55	46	52	61	57	48	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	8,366	9,959	11,365	16,045	10,300	13,207	11,868	9,897	13,112	13,046	11,496	6,478	135,139	39,552	95,587
		力率 (%)														-	-
73	南第二中学校	最大需要電力 (kW)	49	58	108	108	82	164	142	73	125	158	164	82	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	8,948	10,973	13,435	16,383	10,990	18,177	13,433	10,870	18,938	20,410	19,123	7,961	169,641	45,550	124,091
		力率 (%)														-	-
74	桑原中学校	最大需要電力 (kW)	39	53	46	68	57	55	46	49	57	55	56	42	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	8,410	10,354	11,582	13,204	9,187	11,196	10,033	10,045	12,485	12,011	10,893	6,863	126,263	33,587	92,676
		力率 (%)														-	-
75	椿中学校	最大需要電力 (kW)	60	69	82	100	92	105	69	63	72	73	69	56	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	11,457	12,426	14,654	19,576	16,446	15,151	13,132	12,557	13,805	13,841	12,765	7,819	163,629	51,173	112,456
		力率 (%)														-	-

最大需要電力・使用電力量実績一覧

※7月1日から9月30日までの期間を「夏季」とし、その他の期間を「その他季」とする。

【仕様書別紙3】

No.	施設名	項目	平成31年 4月	令和元年 5月	令和元年 6月	令和元年 7月	令和元年 8月	令和元年 9月	令和元年 10月	令和元年 11月	令和元年 12月	令和2年 1月	令和2年 2月	令和2年 3月	合計	夏季	その他季
76	城西中学校	最大需要電力 (kW)	56	69	98	104	80	93	94	72	98	105	107	89	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	11,603	13,504	15,260	18,408	13,134	17,162	12,911	12,689	17,993	19,407	18,579	10,085	180,735	48,704	132,031
		力率 (%)													-	-	-
77	北中学校	最大需要電力 (kW)	48	64	77	103	89	107	96	55	88	110	109	59	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	7,677	8,651	10,227	16,060	11,874	16,226	11,629	9,044	14,839	16,553	14,758	6,799	144,337	44,160	100,177
		力率 (%)													-	-	-
78	北条北中学校	最大需要電力 (kW)	54	52	83	100	91	86	64	68	62	75	74	55	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	8,359	8,488	10,636	15,283	11,501	13,009	11,372	9,948	13,312	14,051	12,932	8,191	137,082	39,793	97,289
		力率 (%)													-	-	-
79	北条南中学校	最大需要電力 (kW)	39	40	68	82	74	107	80	50	86	105	109	71	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	8,812	9,731	12,243	17,484	11,706	15,963	13,508	10,966	15,616	17,223	15,999	8,094	157,345	45,153	112,192
		力率 (%)													-	-	-
80	中島中学校	最大需要電力 (kW)	31	34	37	36	37	47	35	38	43	51	42	36	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	4,478	4,640	4,777	5,378	3,818	5,627	5,741	4,912	5,851	6,955	5,845	3,769	61,791	14,823	46,968
		力率 (%)													-	-	-
81	三津浜幼稚園	最大需要電力 (kW)	7	7	14	20	25	36	20	8	11	17	20	12	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	1,590	1,688	1,812	2,199	2,121	2,531	1,748	1,595	1,879	2,119	2,142	1,715	23,139	6,851	16,288
		力率 (%)													-	-	-
82	石井幼稚園	最大需要電力 (kW)	14	15	21	37	27	51	39	15	20	36	34	25	-	-	-
		使用電力量 (kWh)	1,830	1,932	2,113	2,910	2,450	3,432	2,477	2,344	2,900	3,207	3,299	2,726	31,620	8,792	22,828
		力率 (%)													-	-	-