

◇耐震診断結果等一覧表(中学校)

平成29年4月時点

No.	学校名	棟	棟番号	構造	面積	階数	建築年月	補強後			備考
								I <sub>s</sub> 値	CT×SD値	q値	
1	拓南中	南校舎	12-1,3	R	1,155	3	S36.5	0.76	0.79		耐震化済
		体育館	16	RS	992	1	S42.1	0.95		2.01	耐震化済
		本館	23	R	3,146	4	S50.3	0.73	0.62		耐震化済
2	雄新中	第一校舎(東)	2	R	737	3	S37.7	0.74	0.78		耐震化済
		第二校舎(西)	5	R	1,033	4	S35.3	-	-	-	耐震化済(改築)
		第二校舎(東)	6-1	R	869	3	S36.5	-	-	-	耐震化済(改築)
		第一校舎(西)	14-1	R	1,866	4	S48.9	0.71	0.42		耐震化済
3	勝山中	北校舎	4-1,2	R	2,488	4	S36.5	0.75	0.79		耐震化済
		体育館	19	RS	992	1	S42.1	0.94		1.97	耐震化済
4	道後中	南校舎(西)	4	R	1,061	3	S33.3	0.79	0.49		耐震化済
		図書館	6	R	206	1	S33.3	0.80	0.55		耐震化済
		南校舎(東)	10	R	1,010	3	S37.7	0.74	0.78		耐震化済
5	鴨川中	北校舎(中)	6-1	R	1,204	3	S44.2	0.74	0.74		耐震化済
		北校舎(西)	14-1	R	1,796	4	S49.3	0.78	0.67		耐震化済
6	内宮中	北校舎	7	R	1,830	3	S45.3	0.75	0.79		耐震化済
		南校舎	12-1	R	1,981	4	S50.2	0.72	0.63		耐震化済
7	三津浜中	西校舎	7	R	993	3	S37.7	0.79	0.81		耐震化済
8	高浜中	本館	1	R	2,147	4	S38.11	0.82	0.86		耐震化済
9	津田中	北校舎	10-1	R	1,733	4	S42.1	0.72	0.55		耐震化済
		南校舎	14-1	R	2,138	4	S50.2	0.74	0.50		耐震化済
		体育館	21	RS	1,000	1	S55.3	0.85		1.57	耐震化済
10	垣生中	体育館	2	RS	1,000	1	S55.3	0.85		1.57	耐震化済
11	余土中	西校舎	6	R	785	3	S41.2	-	-	-	解体済
		本館	9	R	1,844	4	S49.3	-	-	-	解体済
		体育館	11	RS	800	1	S50.12	0.77		1.55	社会教育施設に転用
		南校舎	14	R	1,709	4	S53.12	-	-	-	校舎移転新築、解体済
12	湯山中	柔剣道場	6	RS	550	1	S43.11	0.82		1.49	耐震化済
		南校舎	10	R	2,065	4	S55.3	0.71	0.75		耐震化済
13	日浦中	教室棟	1-1	R	906	3	S38.9	0.73	0.77		耐震化済
		体育館	3	RS	364	1	S44.12	0.75		1.36	耐震化済
14	久米中	体育館	6	RS	1,000	1	S52.3	0.88		1.60	耐震化済
15	久谷中	南校舎(南)	1-1	R	2,515	3	S36.3	-	-	-	耐震化済(改築)
		南校舎(北)	1-2	RS	556	2	S37.3	-	-	-	耐震化済(改築)
		北校舎	1-3	R	1,253	2	S37.3	-	-	-	耐震化済(改築)
16	南中	南校舎	1	R	1,552	3	S46.10	0.83	0.89		耐震化済
		北校舎(東)	2-1	R	1,885	4	S47.10	0.72	0.48		耐震化済
		体育館	6	RS	1,000	1	S48.7	0.90		2.00	耐震化済
		部室	7-1,2	S	245	1	S49.7	0.74		1.35	耐震化済
		北校舎(西)	19-1	R	1,856	4	S47.10	0.79	0.51		耐震化済
17	西中	体育館	6	RS	1,001	1	S56.3	0.98		1.79	耐震化済
18	北条北中	北校舎	1-1,2	R	2,955	3	S43.3	-	-	-	耐震化済(改築)
		南校舎	2-1,2	R	3,307	3	S43.3	-	-	-	耐震化済(改築)
		連絡通路	3-1,2	R	736	4	S43.3	-	-	-	耐震化済(改築)
19	北条南中	本館(西)	7-1	R	1,529	3	S44.8	0.76	0.78		耐震化済
		本館(東)	7-2	R	1,570	3	S44.8	0.73	0.75		耐震化済
		特別棟(南)	10	S	774	1	S47.4	-	-	-	耐震化済(改築)
		特別棟(北)	11	S	394	1	S47.4	-	-	-	耐震化済(改築)
20	中島中	寄宿舎	5-1,2	R	1,726	4	S45.3	-	-	-	耐震化済(改築)

---

【凡例】

構造

- R . . . . 鉄筋コンクリート造
- S . . . . 鉄骨造
- RS . . . . 鉄筋コンクリート・鉄骨混
- CB . . . . コンクリートブロック造