

水質検査年間統計表 (1/2)

令和 7 年度
久谷水系

久谷配水区 久谷町 坂本公民館

月 別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最 高	最 低	平 均
採 水 年 月 日	R7.4.14	R7.5.19	R7.6.9	R7.7.7	R7.8.18	R7.9.8	R7.10.14	R7.11.11	R7.12.8	R8.1.13	R8.2.16	R8.3.9			
気 温 (°C)	17.5	23.2	20.5	30.4	31.9	31.9	27.5	14.2	15.6	9.9	12.7	11.0	31.9	9.9	20.5
水 温 (°C)	12.5	21.0	19.8	27.8	28.4	27.5	24.5	17.8	14.5	12.9	9.9	9.5	28.4	9.5	18.8
残 留 塩 素 (mg/L)	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4
一 般 細 菌 (1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (100mL中)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	----	----	----
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0003	----	----	----	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水 銀 及 び 其 の 化 合 物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
セレン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
鉛 及 び 其 の 化 合 物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン (mg/L)	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
及 び 塩 化 シ ア ン (mg/L)															
硝 酸 態 窒 素 及 び 亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	1.0	----	----	1.5	----	----	1.1	----	----	1.0	----	----	1.5	1.0	1.2
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.10	----	----	0.09	----	----	0.10	----	----	0.09	----	----	0.10	0.09	0.10
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	0.08	----	----	0.11	----	----	0.04	----	----	0.11	0.11	0.04	0.09
四 塩 化 炭 素 (mg/L)	----	----	----	----	<0.0002	----	----	----	----	----	----	----	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
シス及びトランス-1,2-ジクロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
塩 素 酸 (mg/L)	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.08	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.08	<0.06	<0.06
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジブロモクロロメタン (mg/L)	----	0.003	----	----	0.005	----	----	0.003	----	----	0.002	----	0.005	0.002	0.003
臭 素 酸 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L)	----	0.006	----	----	0.011	----	----	0.007	----	----	0.004	----	0.011	0.004	0.007
ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	----	0.001	----	----	0.003	----	----	0.002	----	----	<0.001	----	0.003	<0.001	0.002
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	----	0.002	----	----	0.003	----	----	0.002	----	----	0.002	----	0.003	0.002	0.002
ホ ル ム ア ル デ ヒ ド (mg/L)	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	<0.005	<0.005	<0.005

久谷配水区 久谷町 坂本公民館

久谷配水区 久谷町 坂本公民館