水 質 検 査 結 果 書　（1／2）

水源・水系等の名称　市 之 井 手 水 系

(注)　◎印：基準項目
　　＊印：基準外項目

採水年月日	基準値	R7.6.9	R7.6.9	R7.6.9	R7.6.9	R7.6.9	R7.6.9	R7.6.9	----	----	----
採水場所		中央配水区 保免中二丁目 保免中緑地	中央配水区 御幸一丁目 桜ケ丘集会所	東部配水区 畑寺一丁目 畑寺公園	城山配水区 清水町二丁目 清水公園	道後配水区 祝谷六丁目 祝谷北公園	道後配水区 祝谷東町 公園	湯山配水区 湯の山二丁目 湯の山運動公園	----	----	----
採水時間		12:05	10:50	12:55	11:25	10:15	9:40	9:00	----	----	----
気温 (℃)		20.0	20.8	20.6	20.4	21.3	21.2	20.4	----	----	----
水温 (℃)		21.2	23.8	18.6	21.6	21.2	20.8	22.1	----	----	----
残留塩素 (mg/L)		0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	----	----	----
一般細菌 (1mL中)◎	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0	0	----	----	----
大腸菌(100mL中)◎	検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	----	----	----
カドミウム及びその化合物 (mg/L)◎	0.003mg/L以下	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
水銀及びその化合物 (mg/L)◎	0.0005 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
セレン及びその化合物 (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
鉛及びその化合物 (mg/L)◎	0.01 〃	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	----	----	----
ヒ素及びその化合物 (mg/L)◎	0.01 〃	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	----	----	----
六価クロム化合物 (mg/L)◎	0.02 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
亜硝酸態窒素 (mg/L)◎	0.04 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)◎	10 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
フッ素及びその化合物 (mg/L)◎	0.8 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ホウ素及びその化合物 (mg/L)◎	1 〃	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	----	----	----
四塩化炭素 (mg/L)◎	0.002 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
1,4-ジオキサン (mg/L)◎	0.05 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)◎	0.04 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロメタン (mg/L)◎	0.02 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
テトラクロロエチレン (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
トリクロロエチレン (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ベンゼン (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
塩素酸 (mg/L)◎	0.6 〃	0.07	0.08	0.06	0.07	0.08	0.14	0.09	----	----	----
クロロ酢酸 (mg/L)◎	0.02 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
クロロホルム (mg/L)◎	0.06 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロ酢酸 (mg/L)◎	0.03 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジブロモクロロメタン (mg/L)◎	0.1 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭素酸 (mg/L)◎	0.01 〃	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	----	----	----
総トリハロメタン (mg/L)◎	0.1 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
トリクロロ酢酸 (mg/L)◎	0.03 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモジクロロメタン (mg/L)◎	0.03 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモホルム (mg/L)◎	0.09 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ホルムアルデヒド (mg/L)◎	0.08 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 結 果 書　（2／2）

水源・水系等の名称　市 之 井 手 水 系

(注)　◎印：基準項目
　　＊印：基準外項目

採水年月日 / 採水場所 / 採水時間	基準値	R7.6.9 中央配水区 保免中二丁目 保免中緑地 12:05	R7.6.9 中央配水区 御幸一丁目 桜ケ丘集会所 10:50	R7.6.9 東部配水区 畑寺一丁目 畑寺公園 12:55	R7.6.9 城山配水区 清水町二丁目 清水公園 11:25	R7.6.9 道後配水区 祝谷六丁目 祝谷北公園 10:15	R7.6.9 道後配水区 祝谷東町 公園 9:40	R7.6.9 湯山配水区 湯の山二丁目 湯の山運動公園 9:00	----	----	----
亜鉛及びその化合物 (mg/L)◎	1 mg/L以下	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)◎	0.2 〃	0.07	0.08	0.08	0.06	0.08	0.07	0.07	----	----	----
鉄及びその化合物 (mg/L)◎	0.3 〃	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	----	----	----
銅及びその化合物 (mg/L)◎	1 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)◎	200 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
マンガン及びその化合物 (mg/L)◎	0.05 〃	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	----	----	----
塩化物イオン (mg/L)◎	200 〃	6.2	6.0	6.1	7.9	6.1	6.1	6.2	----	----	----
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)◎	300 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
蒸発残留物 (mg/L)◎	500 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
陰イオン界面活性剤 (mg/L)◎	0.2 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジェオスミン (mg/L)◎	0.00001 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
2-メチルイソボルネオール (mg/L)◎	0.00001 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
非イオン界面活性剤 (mg/L)◎	0.02 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
フェノール類 (mg/L)◎	0.005 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
有機物 (TOC) (mg/L)◎	3 〃	0.9	0.8	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	----	----	----
pH値 ◎	5.8以上8.6以下	7.7	7.8	7.8	7.8	7.8	8.0	8.0	----	----	----
味 ◎	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
臭気 ◎	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
色度 (度)◎	5度以下	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	----	----	----
濁度 (度)◎	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	----	----	----
有機物等（KMnO4消費量) (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素 (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アンモニア態窒素 (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度 (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総アルカリ度 (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
電気伝導率 (μS/cm)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 結 果 書　（1／2）

水源・水系等の名称　高 井 神 田 水 系

(注)　◎印：基準項目
　　＊印：基準外項目

採水年月日	基準値	R7.6.9	R7.6.9	R7.6.9	R7.6.9	----	----	----	----	----	----
採水場所		久米配水区 森松町 森松本村公園	南部配水区 古川南三丁目 古川南公園	小野配水区 平井町 平井公園	小野配水区 北梅本町 北梅本小山公園	----	----	----	----	----	----
採水時間		11:30	12:05	9:30	9:00	----	----	----	----	----	----
気温 (℃)		19.9	20.2	21.2	22.3	----	----	----	----	----	----
水温 (℃)		21.0	20.5	21.0	20.0	----	----	----	----	----	----
残留塩素 (mg/L)		0.3	0.3	0.3	0.3	----	----	----	----	----	----
一般細菌 (1mL中)◎	1mL中100以下	0	0	0	0	----	----	----	----	----	----
大腸菌(100mL中)◎	検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	----	----	----	----	----	----
カドミウム及びその化合物 (mg/L)◎	0.003mg/L以下	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
水銀及びその化合物 (mg/L)◎	0.0005 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
セレン及びその化合物 (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
鉛及びその化合物 (mg/L)◎	0.01 〃	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	----	----	----	----	----	----
ヒ素及びその化合物 (mg/L)◎	0.01 〃	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	----	----	----	----	----	----
六価クロム化合物 (mg/L)◎	0.02 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
亜硝酸態窒素 (mg/L)◎	0.04 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)◎	10 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
フッ素及びその化合物 (mg/L)◎	0.8 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ホウ素及びその化合物 (mg/L)◎	1 〃	0.02	0.02	0.02	0.02	----	----	----	----	----	----
四塩化炭素 (mg/L)◎	0.002 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
1,4-ジオキサン (mg/L)◎	0.05 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)◎	0.04 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロメタン (mg/L)◎	0.02 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
テトラクロロエチレン (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
トリクロロエチレン (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ベンゼン (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
塩素酸 (mg/L)◎	0.6 〃	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	----	----	----	----	----	----
クロロ酢酸 (mg/L)◎	0.02 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
クロロホルム (mg/L)◎	0.06 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロ酢酸 (mg/L)◎	0.03 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジブロモクロロメタン (mg/L)◎	0.1 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭素酸 (mg/L)◎	0.01 〃	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	----	----	----	----	----	----
総トリハロメタン (mg/L)◎	0.1 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
トリクロロ酢酸 (mg/L)◎	0.03 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモジクロロメタン (mg/L)◎	0.03 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモホルム (mg/L)◎	0.09 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ホルムアルデヒド (mg/L)◎	0.08 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水質検査結果書　（2／2）

水源・水系等の名称　高井神田水系

(注)　◎印：基準項目
＊印：基準外項目

採水年月日	基準値	R7.6.9	R7.6.9	R7.6.9	R7.6.9	----	----	----	----	----	----
採水場所		久米配水区 森松町 森松本村公園	南部配水区 古川南三丁目 古川南公園	小野配水区 平井町 平井公園	小野配水区 北梅本町 北梅本小山公園	----	----	----	----	----	----
採水時間		11:30	12:05	9:30	9:00	----	----	----	----	----	----
亜鉛及びその化合物 (mg/L)◎	1 mg/L以下	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)◎	0.2 〃	<0.01	0.03	<0.01	<0.01	----	----	----	----	----	----
鉄及びその化合物 (mg/L)◎	0.3 〃	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	----	----	----	----	----	----
銅及びその化合物 (mg/L)◎	1 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)◎	200 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
マンガン及びその化合物 (mg/L)◎	0.05 〃	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	----	----	----	----	----	----
塩化物イオン (mg/L)◎	200 〃	11	8.7	11	11	----	----	----	----	----	----
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) (mg/L)◎	300 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
蒸発残留物 (mg/L)◎	500 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
陰イオン界面活性剤 (mg/L)◎	0.2 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジェオスミン (mg/L)◎	0.00001 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ (mg/L)◎	0.00001 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
非イオン界面活性剤 (mg/L)◎	0.02 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
フェノール類 (mg/L)◎	0.005 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
有機物 (TOC) (mg/L)◎	3 〃	<0.3	0.5	<0.3	<0.3	----	----	----	----	----	----
pH 値 ◎	5.8以上8.6以下	8.0	7.9	7.7	7.8	----	----	----	----	----	----
味 ◎	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----	----	----	----
臭気 ◎	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----	----	----	----
色度 (度)◎	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	----	----	----	----	----	----
濁度 (度)◎	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	----	----	----	----	----	----
有機物等（KMnO4消費量) (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素 (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アンモニア態窒素 (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度 (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総アルカリ度 (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
電気伝導率 (μS/cm) ＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 結 果 書　（1／2）

水源・水系等の名称　　か き つ ば た 水 系

(注)　◎印：基準項目
　　＊印：基準外項目

採水年月日 / 採水場所 / 採水時間	基準値	R7.6.11 城西配水区 久万ノ台 久万ノ台緑地 10:10	R7.6.11 城西配水区 須賀町 西須賀公園 9:30	R7.6.3 北部配水区 福角町 堀江支所 11:55	R7.6.11 三津配水区 辰巳町 たつみ公園 11:30	R7.6.11 三津配水区 石風呂町 すみれの北公園 11:45	R7.6.11 三津配水区 泊町 船越緑地公園 10:00	R7.6.3 光洋台配水区 光洋台 光洋台集会所 11:30	---- / ---- / ----	---- / ---- / ----	---- / ---- / ----
気温 (℃)		19.8	19.9	19.0	24.2	26.7	20.8	18.7	----	----	----
水温 (℃)		20.0	17.8	21.0	21.0	21.2	21.0	22.0	----	----	----
残留塩素 (mg/L)		0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	----	----	----
一般細菌 (1mL中)◎	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0	0	----	----	----
大腸菌(100mL中)◎	検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	----	----	----
カドミウム及びその化合物 (mg/L)◎	0.003mg/L以下	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
水銀及びその化合物 (mg/L)◎	0.0005 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
セレン及びその化合物 (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
鉛及びその化合物 (mg/L)◎	0.01 〃	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	----	----	----
ヒ素及びその化合物 (mg/L)◎	0.01 〃	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	----	----	----
六価クロム化合物 (mg/L)◎	0.02 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
亜硝酸態窒素 (mg/L)◎	0.04 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)◎	10 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
フッ素及びその化合物 (mg/L)◎	0.8 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ホウ素及びその化合物 (mg/L)◎	1 〃	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	----	----	----
四塩化炭素 (mg/L)◎	0.002 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
1,4-ジオキサン (mg/L)◎	0.05 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)◎	0.04 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロメタン (mg/L)◎	0.02 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
テトラクロロエチレン (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
トリクロロエチレン (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ベンゼン (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
塩素酸 (mg/L)◎	0.6 〃	0.06	0.07	<0.06	0.07	0.07	0.07	<0.06	----	----	----
クロロ酢酸 (mg/L)◎	0.02 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
クロロホルム (mg/L)◎	0.06 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロ酢酸 (mg/L)◎	0.03 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジブロモクロロメタン (mg/L)◎	0.1 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭素酸 (mg/L)◎	0.01 〃	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	----	----	----
総トリハロメタン (mg/L)◎	0.1 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
トリクロロ酢酸 (mg/L)◎	0.03 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモジクロロメタン (mg/L)◎	0.03 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモホルム (mg/L)◎	0.09 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ホルムアルデヒド (mg/L)◎	0.08 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 結 果 書　（2／2）

水源・水系等の名称　　か き つ ば た 水 系

(注)　◎印：基準項目
　　＊印：基準外項目

採水年月日 / 採水場所 / 採水時間	基準値	R7.6.11 城西配水区 久万ノ台 久万ノ台緑地 10:10	R7.6.11 城西配水区 須賀町 西須賀公園 9:30	R7.6.3 北部配水区 福角町 堀江支所 11:55	R7.6.11 三津配水区 辰巳町 たつみ公園 11:30	R7.6.11 三津配水区 石風呂町 すみれの北公園 11:45	R7.6.11 三津配水区 泊町 船越緑地公園 10:00	R7.6.3 光洋台配水区 光洋台 光洋台集会所 11:30	----	----	----
亜鉛及びその化合物 (mg/L)◎	1 mg/L以下	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)◎	0.2 〃	0.05	0.06	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	----	----	----
鉄及びその化合物 (mg/L)◎	0.3 〃	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	----	----	----
銅及びその化合物 (mg/L)◎	1 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)◎	200 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
マンガン及びその化合物 (mg/L)◎	0.05 〃	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	----	----	----
塩化物イオン (mg/L)◎	200 〃	8.4	8.4	14	13	13	13	14	----	----	----
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)◎	300 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
蒸発残留物 (mg/L)◎	500 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
陰イオン界面活性剤 (mg/L)◎	0.2 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジェオスミン (mg/L)◎	0.00001 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
2-メチルイソボルネオール (mg/L)◎	0.00001 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
非イオン界面活性剤 (mg/L)◎	0.02 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
フェノール類 (mg/L)◎	0.005 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
有機物 (TOC) (mg/L)◎	3 〃	0.7	0.6	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	----	----	----
pH 値 ◎	5.8以上8.6以下	7.6	7.8	7.8	7.9	8.0	8.1	8.2	----	----	----
味 ◎	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
臭気 ◎	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
色度 (度)◎	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	----	----	----
濁度 (度)◎	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	----	----	----
有機物等（KMnO4消費量) (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素 (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アンモニア態窒素 (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度 (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総アルカリ度 (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
電気伝導率 (μS/cm)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 結 果 書　（1／2）

水源・水系等の名称　垣　生　水　系

(注)　◎印：基準項目
　　＊印：基準外項目

採水年月日	基準値	R7.6.11	R7.6.11	----	----	----	----	----	----	----	----
採水場所		西部配水区 西垣生町 垣生支所	西部配水区 南斎院町 軽井沢配水池	----	----	----	----	----	----	----	----
採水時間		11:20	10:45	----	----	----	----	----	----	----	----
気温 (℃)		22.8	20.8	----	----	----	----	----	----	----	----
水温 (℃)		21.4	20.6	----	----	----	----	----	----	----	----
残留塩素 (mg/L)		0.4	0.4	----	----	----	----	----	----	----	----
一般細菌 (1mL中)◎	1mL中100以下	0	0	----	----	----	----	----	----	----	----
大腸菌(100mL中)◎	検出されないこと	(-)	(-)	----	----	----	----	----	----	----	----
カドミウム及びその化合物 (mg/L)◎	0.003mg/L以下	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
水銀及びその化合物 (mg/L)◎	0.0005 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
セレン及びその化合物 (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
鉛及びその化合物 (mg/L)◎	0.01 〃	<0.001	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	----
ヒ素及びその化合物 (mg/L)◎	0.01 〃	<0.001	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	----
六価クロム化合物 (mg/L)◎	0.02 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
亜硝酸態窒素 (mg/L)◎	0.04 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)◎	10 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
フッ素及びその化合物 (mg/L)◎	0.8 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ホウ素及びその化合物 (mg/L)◎	1 〃	0.05	0.06	----	----	----	----	----	----	----	----
四塩化炭素 (mg/L)◎	0.002 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
1,4-ジオキサン (mg/L)◎	0.05 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)◎	0.04 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロメタン (mg/L)◎	0.02 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
テトラクロロエチレン (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
トリクロロエチレン (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ベンゼン (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
塩素酸 (mg/L)◎	0.6 〃	0.14	0.19	----	----	----	----	----	----	----	----
クロロ酢酸 (mg/L)◎	0.02 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
クロロホルム (mg/L)◎	0.06 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロ酢酸 (mg/L)◎	0.03 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジブロモクロロメタン (mg/L)◎	0.1 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭素酸 (mg/L)◎	0.01 〃	<0.001	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	----
総トリハロメタン (mg/L)◎	0.1 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
トリクロロ酢酸 (mg/L)◎	0.03 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモジクロロメタン (mg/L)◎	0.03 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモホルム (mg/L)◎	0.09 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ホルムアルデヒド (mg/L)◎	0.08 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 結 果 書　（2／2）

水源・水系等の名称　垣　生　水　系

(注)　◎印：基準項目
　　＊印：基準外項目

採水年月日	基準値	R7.6.11	R7.6.11	----	----	----	----	----	----	----	----
採水場所		西部配水区 西垣生町 垣生支所	西部配水区 南斎院町 軽井沢配水池	----	----	----	----	----	----	----	----
採水時間		11:20	10:45	----	----	----	----	----	----	----	----
亜鉛及びその化合物 (mg/L)◎	1 mg/L以下	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)◎	0.2 〃	<0.01	<0.01	----	----	----	----	----	----	----	----
鉄及びその化合物 (mg/L)◎	0.3 〃	<0.01	<0.01	----	----	----	----	----	----	----	----
銅及びその化合物 (mg/L)◎	1 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)◎	200 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
マンガン及びその化合物 (mg/L)◎	0.05 〃	<0.001	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	----
塩化物イオン (mg/L)◎	200 〃	11	13	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)◎	300 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
蒸発残留物 (mg/L)◎	500 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
陰イオン界面活性剤 (mg/L)◎	0.2 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジェオスミン (mg/L)◎	0.00001 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
2-メチルイソボルネオール (mg/L)◎	0.00001 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
非イオン界面活性剤 (mg/L)◎	0.02 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
フェノール類 (mg/L)◎	0.005 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
有機物 (TOC) (mg/L)◎	3 〃	0.5	0.5	----	----	----	----	----	----	----	----
pH 値 ◎	5.8以上8.6以下	7.6	7.7	----	----	----	----	----	----	----	----
味 ◎	異常でないこと	異常なし	異常なし	----	----	----	----	----	----	----	----
臭気 ◎	異常でないこと	異常なし	異常なし	----	----	----	----	----	----	----	----
色度 (度)◎	5度以下	<0.5	<0.5	----	----	----	----	----	----	----	----
濁度 (度)◎	2度以下	<0.1	<0.1	----	----	----	----	----	----	----	----
有機物等（KMnO4消費量) (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素 (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アンモニア態窒素 (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度 (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総アルカリ度 (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
電気伝導率 (μS/cm) ＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 結 果 書　（1／2）

水源・水系等の名称　北　条　水　系

(注)　◎印：基準項目
＊印：基準外項目

採水年月日	基準値	R7.6.3	R7.6.3	R7.6.3	R7.6.3	R7.6.3	----	----	----	----	----
採水場所		北条配水区 鴨之池 鴨の池集会所	浅海配水区 浅海本谷 小竹集会所	才之原配水区 尾儀原 尾儀原公園	立岩配水区 猿川原 立岩公民館	本谷配水区 佐古 佐古集会所	----	----	----	----	----
採水時間		11:05	12:35	10:20	10:35	9:55	----	----	----	----	----
気温 (℃)		20.7	19.5	18.8	19.5	19.2	----	----	----	----	----
水温 (℃)		20.5	22.9	20.5	21.7	22.5	----	----	----	----	----
残留塩素 (mg/L)		0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	----	----	----	----	----
一般細菌 (1mL中)◎	1mL中100以下	0	0	0	0	0	----	----	----	----	----
大腸菌(100mL中)◎	検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	----	----	----	----	----
カドミウム及びその化合物 (mg/L)◎	0.003mg/L以下	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
水銀及びその化合物 (mg/L)◎	0.0005 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
セレン及びその化合物 (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
鉛及びその化合物 (mg/L)◎	0.01 〃	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	----	----	----	----	----
ヒ素及びその化合物 (mg/L)◎	0.01 〃	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	----	----	----	----	----
六価クロム化合物 (mg/L)◎	0.02 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
亜硝酸態窒素 (mg/L)◎	0.04 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)◎	10 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
フッ素及びその化合物 (mg/L)◎	0.8 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ホウ素及びその化合物 (mg/L)◎	1 〃	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	----	----	----	----	----
四塩化炭素 (mg/L)◎	0.002 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
1,4-ジオキサン (mg/L)◎	0.05 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)◎	0.04 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロメタン (mg/L)◎	0.02 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
テトラクロロエチレン (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
トリクロロエチレン (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ベンゼン (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
塩素酸 (mg/L)◎	0.6 〃	<0.06	<0.06	<0.06	0.08	0.06	----	----	----	----	----
クロロ酢酸 (mg/L)◎	0.02 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
クロロホルム (mg/L)◎	0.06 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロ酢酸 (mg/L)◎	0.03 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジブロモクロロメタン (mg/L)◎	0.1 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭素酸 (mg/L)◎	0.01 〃	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	----	----	----	----	----
総トリハロメタン (mg/L)◎	0.1 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
トリクロロ酢酸 (mg/L)◎	0.03 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモジクロロメタン (mg/L)◎	0.03 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモホルム (mg/L)◎	0.09 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ホルムアルデヒド (mg/L)◎	0.08 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水質検査結果書　（2／2）

水源・水系等の名称　北　条　水　系

(注)　◎印：基準項目
＊印：基準外項目

採水年月日	基準値	R7.6.3	R7.6.3	R7.6.3	R7.6.3	R7.6.3	----	----	----	----	----
採水場所		北条配水区 鴨之池 鴨の池集会所	浅海配水区 浅海本谷 小竹集会所	才之原配水区 尾儀原 尾儀原公園	立岩配水区 猿川原 立岩公民館	本谷配水区 佐古 佐古集会所	----	----	----	----	----
採水時間		11:05	12:35	10:20	10:35	9:55	----	----	----	----	----
亜鉛及びその化合物 (mg/L)◎	1 mg/L以下	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)◎	0.2 〃	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	----	----	----	----	----
鉄及びその化合物 (mg/L)◎	0.3 〃	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	----	----	----	----	----
銅及びその化合物 (mg/L)◎	1 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)◎	200 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
マンガン及びその化合物 (mg/L)◎	0.05 〃	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	----	----	----	----	----
塩化物イオン (mg/L)◎	200 〃	6.4	6.3	6.3	6.4	6.4	----	----	----	----	----
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)◎	300 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
蒸発残留物 (mg/L)◎	500 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
陰イオン界面活性剤 (mg/L)◎	0.2 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジェオスミン (mg/L)◎	0.00001 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
2-メチルイソボルネオール (mg/L)◎	0.00001 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
非イオン界面活性剤 (mg/L)◎	0.02 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
フェノール類 (mg/L)◎	0.005 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
有機物 (TOC) (mg/L)◎	3 〃	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	----	----	----	----	----
pH値 ◎	5.8以上8.6以下	7.7	7.9	7.9	8.0	8.0	----	----	----	----	----
味 ◎	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----	----	----
臭気 ◎	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----	----	----
色度 (度)◎	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	----	----	----	----	----
濁度 (度)◎	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	----	----	----	----	----
有機物等（KMnO4消費量) (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素 (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アンモニア態窒素 (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度 (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総アルカリ度 (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
電気伝導率 (μS/cm) ＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 結 果 書　（1／2）

水源・水系等の名称　久　谷　水　系

(注)　◎印：基準項目
　　＊印：基準外項目

採水年月日	基準値	R7.6.9	R7.6.9	----	----	----	----	----	----	----	----
採水場所		久谷配水区 久谷町 坂本公民館	久谷配水区 窪野町 墓地	----	----	----	----	----	----	----	----
採水時間		10:55	10:25	----	----	----	----	----	----	----	----
気温 (℃)		20.5	19.5	----	----	----	----	----	----	----	----
水温 (℃)		19.8	24.5	----	----	----	----	----	----	----	----
残留塩素 (mg/L)		0.3	0.3	----	----	----	----	----	----	----	----
一般細菌 (1mL中)◎	1mL中100以下	0	0	----	----	----	----	----	----	----	----
大腸菌(100mL中)◎	検出されないこと	(-)	(-)	----	----	----	----	----	----	----	----
カドミウム及びその化合物 (mg/L)◎	0.003mg/L以下	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
水銀及びその化合物 (mg/L)◎	0.0005 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
セレン及びその化合物 (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
鉛及びその化合物 (mg/L)◎	0.01 〃	<0.001	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	----
ヒ素及びその化合物 (mg/L)◎	0.01 〃	<0.001	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	----
六価クロム化合物 (mg/L)◎	0.02 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
亜硝酸態窒素 (mg/L)◎	0.04 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)◎	10 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
フッ素及びその化合物 (mg/L)◎	0.8 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ホウ素及びその化合物 (mg/L)◎	1 〃	0.08	0.05	----	----	----	----	----	----	----	----
四塩化炭素 (mg/L)◎	0.002 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
1,4-ジオキサン (mg/L)◎	0.05 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)◎	0.04 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロメタン (mg/L)◎	0.02 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
テトラクロロエチレン (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
トリクロロエチレン (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ベンゼン (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
塩素酸 (mg/L)◎	0.6 〃	<0.06	0.06	----	----	----	----	----	----	----	----
クロロ酢酸 (mg/L)◎	0.02 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
クロロホルム (mg/L)◎	0.06 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロ酢酸 (mg/L)◎	0.03 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジブロモクロロメタン (mg/L)◎	0.1 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭素酸 (mg/L)◎	0.01 〃	<0.001	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	----
総トリハロメタン (mg/L)◎	0.1 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
トリクロロ酢酸 (mg/L)◎	0.03 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモジクロロメタン (mg/L)◎	0.03 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモホルム (mg/L)◎	0.09 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ホルムアルデヒド (mg/L)◎	0.08 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水質検査結果書　（2／2）

水源・水系等の名称　久　谷　水　系

(注)　◎印：基準項目
　　＊印：基準外項目

採水年月日	基準値	R7.6.9	R7.6.9	----	----	----	----	----	----	----	----
採水場所		久谷配水区 久谷町 坂本公民館	久谷配水区 窪野町 墓地	----	----	----	----	----	----	----	----
採水時間		10:55	10:25	----	----	----	----	----	----	----	----
亜鉛及びその化合物 (mg/L)◎	1 mg/L以下	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)◎	0.2 〃	0.01	<0.01	----	----	----	----	----	----	----	----
鉄及びその化合物 (mg/L)◎	0.3 〃	<0.01	<0.01	----	----	----	----	----	----	----	----
銅及びその化合物 (mg/L)◎	1 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)◎	200 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
マンガン及びその化合物 (mg/L)◎	0.05 〃	<0.001	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	----
塩化物イオン (mg/L)◎	200 〃	21	17	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)◎	300 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
蒸発残留物 (mg/L)◎	500 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
陰イオン界面活性剤 (mg/L)◎	0.2 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジェオスミン (mg/L)◎	0.00001 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
2-メチルイソボルネオール (mg/L)◎	0.00001 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
非イオン界面活性剤 (mg/L)◎	0.02 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
フェノール類 (mg/L)◎	0.005 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
有機物 (TOC) (mg/L)◎	3 〃	<0.3	<0.3	----	----	----	----	----	----	----	----
pH 値 ◎	5.8以上8.6以下	7.5	8.3	----	----	----	----	----	----	----	----
味 ◎	異常でないこと	異常なし	異常なし	----	----	----	----	----	----	----	----
臭気 ◎	異常でないこと	異常なし	異常なし	----	----	----	----	----	----	----	----
色度 (度)◎	5度以下	<0.5	<0.5	----	----	----	----	----	----	----	----
濁度 (度)◎	2度以下	<0.1	<0.1	----	----	----	----	----	----	----	----
有機物等（KMnO4消費量) (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素 (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アンモニア態窒素 (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度 (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総アルカリ度 (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
電気伝導率 (μS/cm) ＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----