水質検査年間統計表 (1/2)

令和 4 年度 北条地区簡易水道

客簡水客集会所

月				別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最 低	平均
採	水	年	月	日	R4.4.5	R4.5.10	R4.6.7	R4.7.5	R4.8.9	R4.9.7	R4.10.4	R4.11.8	R4.12.6	R5.1.17	R5.2.7	R5.3.7			
気				温 ()	12.1	18.6	20.2	27.2	29.0	25.8	24.3	14.9	9.8	4.5	7.5	11.7	29.0	4.5	17.1
水				温()	12.1	15.5	18.8	25.0	25.8	27.3	22.0	15.5	10.5	8.5	6.7	9.0	27.3	6.7	16.4
残	留		塩	素 (mg/L)	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.3	0.2	0.3	0.5	0.2	0.3
_	般		細	菌 (1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大	A	易	菧	(100mL中)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カド	ミウム	及び	その化	合物 (mg/L)						<0.0003							<0.0003	<0.0003	<0.0003
水金	艮及び	、そ	の化台	舎物 (mg/L)					<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレ	・ン及で	びそ	の化1	合物 (mg/L)						<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
鉛	及びき	そ の	化台	計物 (mg/L)						0.001							0.001	0.001	0.001
ヒ素	・ 及び	そ(の化台	合物 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六(価クロ	コ ム	化合				<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
亜	硝 酸		態 窒		<0.004			<0.004			<0.004	<0.004		<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
シ ひ	ア ン f び 塩	化	7 イ ス シ ア	オン (mg/L)		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	酸態	窒			4.4			2.0			4.0	4.0		4.0				2.0	4.4
亜	硝 酸	6 点	態 窒	素 (g/L/	4.4			3.9			4.0	4.0		4.0			4.4	3.9	4.1
	素 及 7				0.23			0.26			0.27	0.27		0.25			0.27	0.23	0.26
ホウ	素 及 7			合物 (mg/L)			<0.01			0.01			0.01			<0.01	0.01	<0.01	<0.01
四	塩	化	炭	素 (mg/L)					<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-			キ サ						<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
シス及	びトランス		シックロロエ	:チレン (mg/L)					<0.002								<0.002	<0.002	<0.002
ジ	クロ		メタ						<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
テト	ラクロ								<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
トリ	クロ			レン (mg/L)					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
ベ	ン		ゼ	ン (mg/L)					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
塩		素		酸 (mg/L)	<0.06	0.06	<0.06	0.10	0.11	0.13	0.12	0.08	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.13	<0.06	<0.06
ク			酢	酸 (mg/L)	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
ク				厶 (mg/L)		0.002			0.004			0.002				0.003	0.004	0.002	0.003
ジ	ク ロ		1 酢	酸 (mg/L)	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
ジラ	ブロモ	クロ	ΙПХ	タン (mg/L)		0.003			0.003			0.003				0.003	0.003	0.003	0.003
臭		素		酸 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総	ト リ <i>)</i>	'\ [1			0.008			0.011			0.008				0.009	0.011	0.008	0.009
	リク		口酢	酸 (mg/L)	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
ブロ	1 モ ジ	クロ	ΙПХ	タン (mg/L)		0.003			0.004			0.003				0.003	0.004	0.003	0.003
ブ	□ ŧ	7.	t ル	ム (mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ホ	レム	アノ	レデ	ヒ ド (mg/L)			<0.004		<0.004		<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004

水質検査年間統計表 (2/2)

令和 4 年度 北条地区簡易水道

客簡水客集会所

月					別		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最 低	平均
採		水	年	月	日		R4.4.5	R4.5.10	R4.6.7	R4.7.5	R4.8.9	R4.9.7	R4.10.4	R4.11.8	R4.12.6	R5.1.17	R5.2.7	R5.3.7			
気					温	()	12.1	18.6	20.2	27.2	29.0	25.8	24.3	14.9	9.8	4.5	7.5	11.7	29.0	4.5	17.1
水					温	()		15.5	18.8	25.0	25.8	27.3	22.0	15.5	10.5	8.5	6.7	9.0	27.3	6.7	16.4
残			T	塩		(mg/L)	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.3	0.2	0.3	0.5	0.2	0.3
亜	鉛	及	びそ	の化	合 物	(mg/L)						0.02							0.02	0.02	0.02
						(mg/L)			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
鉄	及	び	その	り 化	合 物	(mg/L)			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅	及	び	その	り 化	合 物	(mg/L)						0.05							0.05	0.05	0.05
ナ	トリ	ウム	及び	そのイ	と合物	(mg/L)						14							14	14	14
マ	ンナ	ガン	及び・	その化	と合物	(mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩	1	化	物	1 7	オ ン	(mg/L)	6.3	5.7	5.9	5.9	5.8	6.1	6.1	6.2	6.3	6.3	6.1	6.2	6.3	5.7	6.1
ħЛ	・シウ	۵,۶	てク ネシ	ウム等	(硬度)	(mg/L)	100			99			100			102			102	99	100
蒸		発	残	留	物	(mg/L)	186			249			182			177			249	177	199
陰	1	オ	ン 界	面 活	性 剤	(mg/L)						<0.02							<0.02	<0.02	<0.02
ジ		I	オ	ス	ミン	(mg/L)															
2-	メチ	ール	イソボ	ルネ	オール	(mg/L)															
非	1	オ	ン 界	面 活	性 剤	(mg/L)					<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
フ	1	L) -	– JI	レ 類	(mg/L)					<0.0005								<0.0005	<0.0005	<0.0005
有		機	#	勿	(TOC)	(mg/L)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	<0.3	0.3	0.4	0.4	<0.3	0.4
	р	Н		1	値		7.1	7.0	7.1	7.1	7.0	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.0	7.1
			味				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭					気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色					度	(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁					度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
有	機‡	勿等	(KMr	104消	費量)	(mg/L)															
溶		7	茅	酸	素	(mg/L)															
遊		离	隹	炭	酸	(mg/L)															
ア	ン	Ŧ	= 7	7 態	室 素	(mg/L)															
カ	ル	, 3	ノウ	<u>ل</u> ک	硬 度	(mg/L)															
総		ア	ル	カ) 度	(mg/L)															
電	5	₹	伝	導 望	횓 (μ	S/cm)															