水質検査結果書　（1／2）

水源・水系等の名称　北条地区簡易水道

(注)　◎印：基準項目
　　＊印：基準外項目

採水年月日	基準値	R5.5.9	R5.5.9	R5.5.9	R5.5.9	R5.5.9	----	----	----	----	----
採水場所		萩原簡水 萩原集会所	立岩米之野簡水 米之野集会所	院内簡水 個人住宅	横谷簡水 個人住宅	客簡水 客集会所	----	----	----	----	----
採水時間		10:45	10:25	10:10	9:40	9:15	----	----	----	----	----
気温 (℃)		20.9	17.3	18.9	17.8	16.5	----	----	----	----	----
水温 (℃)		20.0	16.0	18.9	16.2	17.0	----	----	----	----	----
残留塩素 (mg/L)		0.4	0.7	0.3	0.4	0.4	----	----	----	----	----
一般細菌 (1mL中)◎	1mL中100以下	0	0	0	0	0	----	----	----	----	----
大腸菌(100mL中)◎	検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	----	----	----	----	----
カドミウム及びその化合物 (mg/L)◎	0.003mg/L以下	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
水銀及びその化合物 (mg/L)◎	0.0005 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
セレン及びその化合物 (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
鉛及びその化合物 (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ヒ素及びその化合物 (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
六価クロム化合物 (mg/L)◎	0.02 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
亜硝酸態窒素 (mg/L)◎	0.04 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)◎	10 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
フッ素及びその化合物 (mg/L)◎	0.8 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ホウ素及びその化合物 (mg/L)◎	1 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
四塩化炭素 (mg/L)◎	0.002 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
1,4-ジオキサン (mg/L)◎	0.05 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)◎	0.04 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロメタン (mg/L)◎	0.02 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
テトラクロロエチレン (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
トリクロロエチレン (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ベンゼン (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
塩素酸 (mg/L)◎	0.6 〃	<0.06	<0.06	0.06	<0.06	0.06	----	----	----	----	----
クロロ酢酸 (mg/L)◎	0.02 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
クロロホルム (mg/L)◎	0.06 〃	0.002	0.020	0.015	0.010	0.002	----	----	----	----	----
ジクロロ酢酸 (mg/L)◎	0.03 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジブロモクロロメタン (mg/L)◎	0.1 〃	0.003	<0.001	0.001	<0.001	0.002	----	----	----	----	----
臭素酸 (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総トリハロメタン (mg/L)◎	0.1 〃	0.008	0.024	0.021	0.013	0.007	----	----	----	----	----
トリクロロ酢酸 (mg/L)◎	0.03 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモジクロロメタン (mg/L)◎	0.03 〃	0.003	0.004	0.005	0.003	0.003	----	----	----	----	----
ブロモホルム (mg/L)◎	0.09 〃	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	----	----	----	----	----
ホルムアルデヒド (mg/L)◎	0.08 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水質検査結果書　（2／2）

水源・水系等の名称　北条地区簡易水道

(注)　◎印：基準項目
　　＊印：基準外項目

採水年月日	基準値	R5.5.9	R5.5.9	R5.5.9	R5.5.9	R5.5.9	----	----	----	----	----
採水場所		萩原簡水 萩原集会所	立岩米之野簡水 米之野集会所	院内簡水 個人住宅	横谷簡水 個人住宅	客簡水 客集会所	----	----	----	----	----
採水時間		10:45	10:25	10:10	9:40	9:15	----	----	----	----	----
亜鉛及びその化合物 (mg/L)◎	1 mg/L以下	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)◎	0.2 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
鉄及びその化合物 (mg/L)◎	0.3 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
銅及びその化合物 (mg/L)◎	1 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)◎	200 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
マンガン及びその化合物 (mg/L)◎	0.05 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
塩化物イオン (mg/L)◎	200 〃	6.2	4.0	5.8	8.0	5.4	----	----	----	----	----
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)◎	300 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
蒸発残留物 (mg/L)◎	500 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
陰イオン界面活性剤 (mg/L)◎	0.2 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジェオスミン (mg/L)◎	0.00001 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
2-メチルイソボルネオール (mg/L)◎	0.00001 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
非イオン界面活性剤 (mg/L)◎	0.02 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
フェノール類 (mg/L)◎	0.005 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
有機物 (TOC) (mg/L)◎	3 〃	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5	----	----	----	----	----
pH値 ◎	5.8以上8.6以下	6.9	7.6	7.6	7.2	7.0	----	----	----	----	----
味 ◎	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----	----	----
臭気 ◎	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----	----	----
色度 (度)◎	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	----	----	----	----	----
濁度 (度)◎	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	----	----	----	----	----
有機物等（KMnO4消費量）(mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素 (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アンモニア態窒素 (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度 (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総アルカリ度 (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
電気伝導率（μS/cm）＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水質検査結果書　（1／2）

水源・水系等の名称　中島地区簡易水道

(注)　◎印：基準項目
　　＊印：基準外項目

採水年月日	基準値	R5.5.9	R5.5.9	R5.5.9	R5.5.9	R5.5.9	R5.5.9	R5.5.9	R5.5.9	R5.5.9	----
採水場所		東中島地区 小浜　墓地	神浦地区 神浦ｸﾛｯｸｰ場	西中島地区 宇和間　墓地	中島粟井地区 粟井集会所	睦月地区 個人住宅	野忽那地区 個人住宅	津和地地区 個人住宅	二神地区 個人住宅	怒和地区 個人住宅	----
採水時間		8:40	9:10	9:40	10:10	6:00	7:15	8:00	9:00	6:20	----
気温 (℃)		16.0	19.5	15.5	16.5	----	----	----	----	----	----
水温 (℃)		18.5	18.5	19.5	18.5	----	----	----	----	----	----
残留塩素 (mg/L)		0.3	0.2	0.2	0.4	0.6	0.6	0.3	0.3	0.5	----
一般細菌 (1mL中)◎	1mL中100以下	0	0	0	0	0	6	0	0	1	----
大腸菌(100mL中)◎	検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	----
カドミウム及びその化合物 (mg/L)◎	0.003mg/L以下	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
水銀及びその化合物 (mg/L)◎	0.0005 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
セレン及びその化合物 (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
鉛及びその化合物 (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ヒ素及びその化合物 (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
六価クロム化合物 (mg/L)◎	0.02 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
亜硝酸態窒素 (mg/L)◎	0.04 〃	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	----
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)◎	10 〃	2.7	1.5	7.7	2.1	4.7	0.41	2.6	0.36	3.0	----
フッ素及びその化合物 (mg/L)◎	0.8 〃	0.25	0.51	0.45	0.18	0.16	0.32	0.31	0.14	0.17	----
ホウ素及びその化合物 (mg/L)◎	1 〃	0.26	----	----	----	----	----	----	0.15	----	----
四塩化炭素 (mg/L)◎	0.002 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
1,4-ジオキサン (mg/L)◎	0.05 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)◎	0.04 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロメタン (mg/L)◎	0.02 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
テトラクロロエチレン (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
トリクロロエチレン (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ベンゼン (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
塩素酸 (mg/L)◎	0.6 〃	<0.06	<0.06	0.07	<0.06	<0.06	0.07	0.11	0.26	<0.06	----
クロロ酢酸 (mg/L)◎	0.02 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
クロロホルム (mg/L)◎	0.06 〃	<0.001	0.013	0.002	0.013	<0.001	0.011	0.017	0.028	0.003	----
ジクロロ酢酸 (mg/L)◎	0.03 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジブロモクロロメタン (mg/L)◎	0.1 〃	0.015	0.005	0.012	0.006	0.003	0.012	0.010	0.012	0.008	----
臭素酸 (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総トリハロメタン (mg/L)◎	0.1 〃	0.055	0.028	0.027	0.030	0.007	0.040	0.044	0.062	0.020	----
トリクロロ酢酸 (mg/L)◎	0.03 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモジクロロメタン (mg/L)◎	0.03 〃	0.003	0.010	0.006	0.011	0.001	0.016	0.017	0.016	0.005	----
ブロモホルム (mg/L)◎	0.09 〃	0.037	<0.001	0.007	<0.001	0.003	0.001	<0.001	0.006	0.004	----
ホルムアルデヒド (mg/L)◎	0.08 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水質検査結果書　（2／2）

水源・水系等の名称　中島地区簡易水道

(注)　◎印：基準項目
　　＊印：基準外項目

採水年月日	基準値	R5.5.9	R5.5.9	R5.5.9	R5.5.9	R5.5.9	R5.5.9	R5.5.9	R5.5.9	R5.5.9	----
採水場所		東中島地区 小浜　墓地	神浦地区 神浦ｸﾛｯｹｰ場	西中島地区 宇和間　墓地	中島粟井地区 粟井集会所	睦月地区 個人住宅	野忽那地区 個人住宅	津和地地区 個人住宅	二神地区 個人住宅	怒和地区 個人住宅	----
採水時間		8:40	9:10	9:40	10:10	6:00	7:15	8:00	9:00	6:20	----
亜鉛及びその化合物 (mg/L)◎	1 mg/L以下	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)◎	0.2 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
鉄及びその化合物 (mg/L)◎	0.3 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
銅及びその化合物 (mg/L)◎	1 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)◎	200 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
マンガン及びその化合物 (mg/L)◎	0.05 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
塩化物イオン (mg/L)◎	200 〃	100	14	33	17	23	29	20	41	6.7	----
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) (mg/L)◎	300 〃	----	----	----	----	----	----	131	----	----	----
蒸発残留物 (mg/L)◎	500 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
陰イオン界面活性剤 (mg/L)◎	0.2 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジェオスミン (mg/L)◎	0.00001 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
2-メチルイソボルネオール (mg/L)◎	0.00001 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
非イオン界面活性剤 (mg/L)◎	0.02 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
フェノール類 (mg/L)◎	0.005 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
有機物 (TOC) (mg/L)◎	3 〃	0.8	1.6	0.5	1.5	<0.3	1.8	0.9	1.7	0.5	----
pH値 ◎	5.8以上8.6以下	7.5	7.3	7.7	6.7	7.6	7.1	7.7	7.6	7.4	----
味 ◎	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----
臭気 ◎	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----
色度 (度)◎	5度以下	<0.5	0.7	<0.5	1.0	0.6	1.1	<0.5	<0.5	<0.5	----
濁度 (度)◎	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	----
有機物等（KMnO4消費量）(mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素 (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アンモニア態窒素 (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度 (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総アルカリ度 (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	106	----	----	----
電気伝導率（μS/cm）＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----