水 質 検 査 結 果 書　（1／2）

水源・水系等の名称　北条地区簡易水道

(注)　◎印：基準項目
＊印：基準外項目

採水年月日	基準値	R8.6.2	R8.6.2	R8.6.2	R8.6.2	R8.6.2	----	----	----	----	----
採水場所		萩原簡水 萩原集会所	立岩米之野簡水 米之野集会所	院内簡水 個人住宅	横谷簡水 個人住宅	客簡水 客集会所	----	----	----	----	----
採水時間		11:40	10:57	9:30	10:00	9:15	----	----	----	----	----
気温 (℃)		20.2	20.5	21.2	23.0	20.4	----	----	----	----	----
水温 (℃)		23.0	21.3	24.3	23.1	20.2	----	----	----	----	----
残留塩素 (mg/L)		0.4	0.3	0.5	0.7	0.3	----	----	----	----	----
一般細菌 (1mL中)◎	1mL中100以下	0	0	1	0	0	----	----	----	----	----
大腸菌(100mL中)◎	検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	----	----	----	----	----
カドミウム及びその化合物 (mg/L)◎	0.003mg/L以下	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
水銀及びその化合物 (mg/L)◎	0.0005 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
セレン及びその化合物 (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
鉛及びその化合物 (mg/L)◎	0.01 〃	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	----	----	----	----	----
ヒ素及びその化合物 (mg/L)◎	0.01 〃	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	----	----	----	----	----
六価クロム化合物 (mg/L)◎	0.02 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
亜硝酸態窒素 (mg/L)◎	0.04 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)◎	10 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
フッ素及びその化合物 (mg/L)◎	0.8 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ホウ素及びその化合物 (mg/L)◎	1 〃	0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.01	----	----	----	----	----
四塩化炭素 (mg/L)◎	0.002 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
1,4-ジオキサン (mg/L)◎	0.05 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)◎	0.04 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロメタン (mg/L)◎	0.02 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
テトラクロロエチレン (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
トリクロロエチレン (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ (mg/L)◎	0.00005 〃	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	----	----	----	----	----
ベンゼン (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
塩素酸 (mg/L)◎	0.6 〃	<0.06	<0.06	0.08	<0.06	<0.06	----	----	----	----	----
クロロ酢酸 (mg/L)◎	0.02 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
クロロホルム (mg/L)◎	0.06 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロ酢酸 (mg/L)◎	0.03 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジブロモクロロメタン (mg/L)◎	0.1 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭素酸 (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総トリハロメタン (mg/L)◎	0.1 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
トリクロロ酢酸 (mg/L)◎	0.03 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモジクロロメタン (mg/L)◎	0.03 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモホルム (mg/L)◎	0.09 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ホルムアルデヒド (mg/L)◎	0.08 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 結 果 書　（2／2）

水源・水系等の名称　北 条 地 区 簡 易 水 道

(注)　◎印：基準項目
　　＊印：基準外項目

採水年月日 / 採水場所 / 採水時間	基準値	R8.6.2 萩原簡水 萩原集会所 11:40	R8.6.2 立岩米之野簡水 米之野集会所 10:57	R8.6.2 院内簡水 個人住宅 9:30	R8.6.2 横谷簡水 個人住宅 10:00	R8.6.2 客簡水 客集会所 9:15	----	----	----	----	----
亜鉛及びその化合物 (mg/L)◎	1 mg/L以下	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)◎	0.2 〃	<0.01	0.02	<0.01	0.01	<0.01	----	----	----	----	----
鉄及びその化合物 (mg/L)◎	0.3 〃	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	----	----	----	----	----
銅及びその化合物 (mg/L)◎	1 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)◎	200 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
マンガン及びその化合物 (mg/L)◎	0.05 〃	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	----	----	----	----	----
塩化物イオン (mg/L)◎	200 〃	7.1	5.1	6.5	8.6	5.7	----	----	----	----	----
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)◎	300 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
蒸発残留物 (mg/L)◎	500 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
陰イオン界面活性剤 (mg/L)◎	0.2 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジェオスミン (mg/L)◎	0.00001 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
2-メチルイソボルネオール (mg/L)◎	0.00001 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
非イオン界面活性剤 (mg/L)◎	0.02 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
フェノール類 (mg/L)◎	0.005 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
有機物 (TOC) (mg/L)◎	3 〃	0.6	0.5	0.6	0.4	0.5	----	----	----	----	----
pH値 ◎	5.8以上8.6以下	7.0	7.7	7.6	7.3	7.2	----	----	----	----	----
味 ◎	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----	----	----
臭気 ◎	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----	----	----
色度 (度)◎	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	----	----	----	----	----
濁度 (度)◎	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	----	----	----	----	----
有機物等（KMnO4消費量） (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素 (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アンモニア態窒素 (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度 (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総アルカリ度 (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
電気伝導率 (μS/cm)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 結 果 書　（1／2）

水源・水系等の名称　中 島 地 区 簡 易 水 道

(注)　◎印：基準項目
＊印：基準外項目

採水年月日	基準値	R8.6.2	R8.6.2	R8.6.2	R8.6.2	R8.6.2	R8.6.2	R8.6.2	R8.6.2	R8.6.2	----
採水場所		東中島地区 小浜　墓地	神浦地区 神浦ｸﾛｯｶｰ場	西中島地区 宇和間　墓地	中島粟井地区 粟井集会所	睦月地区 睦月公民館	野忽那地区 個人住宅	津和地地区 個人住宅	二神地区 個人住宅	怒和地区 個人住宅	----
採水時間		8:40	9:10	9:40	10:10	7:00	7:00	5:30	9:20	6:40	----
気温 (℃)		19.0	19.5	19.0	20.0	----	----	----	----	----	----
水温 (℃)		24.5	24.5	25.0	24.5	----	----	----	----	----	----
残留塩素 (mg/L)		0.3	0.3	0.2	0.2	0.4	0.5	0.3	0.2	0.4	----
一般細菌 (1mL中)◎	1mL中100以下	6	0	0	0	0	8	0	5	0	----
大腸菌(100mL中)◎	検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	----
カドミウム及びその化合物 (mg/L)◎	0.003mg/L以下	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
水銀及びその化合物 (mg/L)◎	0.0005 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
セレン及びその化合物 (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
鉛及びその化合物 (mg/L)◎	0.01 〃	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	----
ヒ素及びその化合物 (mg/L)◎	0.01 〃	<0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	----
六価クロム化合物 (mg/L)◎	0.02 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
亜硝酸態窒素 (mg/L)◎	0.04 〃	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	----
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)◎	10 〃	2.0	1.1	5.8	1.2	5.0	0.59	3.2	<0.20	2.9	----
フッ素及びその化合物 (mg/L)◎	0.8 〃	0.26	0.55	0.43	0.17	0.15	0.33	0.26	0.11	0.16	----
ホウ素及びその化合物 (mg/L)◎	1 〃	0.24	0.08	0.06	0.04	0.03	0.03	0.03	0.59	0.03	----
四塩化炭素 (mg/L)◎	0.002 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
1,4-ジオキサン (mg/L)◎	0.05 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)◎	0.04 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロメタン (mg/L)◎	0.02 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
テトラクロロエチレン (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
トリクロロエチレン (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ (mg/L)◎	0.00005 〃	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	----
ベンゼン (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
塩素酸 (mg/L)◎	0.6 〃	0.07	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.07	<0.06	----
クロロ酢酸 (mg/L)◎	0.02 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
クロロホルム (mg/L)◎	0.06 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロ酢酸 (mg/L)◎	0.03 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジブロモクロロメタン (mg/L)◎	0.1 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭素酸 (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総トリハロメタン (mg/L)◎	0.1 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
トリクロロ酢酸 (mg/L)◎	0.03 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモジクロロメタン (mg/L)◎	0.03 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモホルム (mg/L)◎	0.09 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ホルムアルデヒド (mg/L)◎	0.08 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 結 果 書　（2／2）

水源・水系等の名称　中 島 地 区 簡 易 水 道

(注)　◎印：基準項目
＊印：基準外項目

採水年月日 / 採水場所 / 採水時間	基準値	R8.6.2 東中島地区 小浜 墓地 8:40	R8.6.2 神浦地区 神浦ｸﾛｯｹｰ場 9:10	R8.6.2 西中島地区 宇和間 墓地 9:40	R8.6.2 中島粟井地区 粟井集会所 10:10	R8.6.2 睦月地区 睦月公民館 7:00	R8.6.2 野忽那地区 個人住宅 7:00	R8.6.2 津和地地区 個人住宅 5:30	R8.6.2 二神地区 個人住宅 9:20	R8.6.2 怒和地区 個人住宅 6:40	---- ---- ----
亜鉛及びその化合物 (mg/L)◎	1 mg/L以下	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)◎	0.2 〃	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	0.04	0.01	<0.01	----
鉄及びその化合物 (mg/L)◎	0.3 〃	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	----
銅及びその化合物 (mg/L)◎	1 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)◎	200 〃	45	24	23	15	24	29	21	100	16	----
マンガン及びその化合物 (mg/L)◎	0.05 〃	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	----
塩化物イオン (mg/L)◎	200 〃	77	29	25	18	23	32	21	160	7.0	----
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) (mg/L)◎	300 〃	----	----	----	----	----	----	117	----	----	----
蒸発残留物 (mg/L)◎	500 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
陰イオン界面活性剤 (mg/L)◎	0.2 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジェオスミン (mg/L)◎	0.00001 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ (mg/L)◎	0.00001 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
非イオン界面活性剤 (mg/L)◎	0.02 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
フェノール類 (mg/L)◎	0.005 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
有機物 (TOC) (mg/L)◎	3 〃	1.0	0.7	0.6	1.5	0.3	1.4	1.1	1.2	0.4	----
pH値 ◎	5.8以上8.6以下	7.7	7.4	7.8	6.8	7.6	7.3	7.6	7.6	7.5	----
味 ◎	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----
臭気 ◎	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----
色度 (度)◎	5度以下	0.5	<0.5	<0.5	0.8	<0.5	0.6	0.5	<0.5	<0.5	----
濁度 (度)◎	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	----
有機物等（KMnO4消費量) (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素 (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アンモニア態窒素 (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度 (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総アルカリ度 (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	92	----	----	----
電気伝導率 (μS/cm)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----