水 質 検 査 結 果 書　（1／2）

水源・水系等の名称　北条地区簡易水道

(注)　◎印：基準項目
＊印：基準外項目

採水年月日	基準値	R8.7.14	R8.7.14	R8.7.14	R8.7.14	R8.7.14	----	----	----	----	----
採水場所		萩原簡水 萩原集会所	立岩米之野簡水 米之野集会所	院内簡水 個人住宅	横谷簡水 個人住宅	客簡水 客集会所	----	----	----	----	----
採水時間		11:10	10:15	11:10	10:15	9:15	----	----	----	----	----
気温 (℃)		31.1	29.5	33.4	29.2	29.5	----	----	----	----	----
水温 (℃)		26.8	25.0	28.5	26.3	23.9	----	----	----	----	----
残留塩素 (mg/L)		0.5	0.5	0.2	0.5	0.4	----	----	----	----	----
一般細菌 (1mL中)◎	1mL中100以下	0	0	0	0	0	----	----	----	----	----
大腸菌(100mL中)◎	検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	----	----	----	----	----
カドミウム及びその化合物 (mg/L)◎	0.003mg/L以下	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
水銀及びその化合物 (mg/L)◎	0.0005 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
セレン及びその化合物 (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
鉛及びその化合物 (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ヒ素及びその化合物 (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
六価クロム化合物 (mg/L)◎	0.02 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
亜硝酸態窒素 (mg/L)◎	0.04 〃	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	----	----	----	----	----
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)◎	0.01 〃	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	----	----	----	----	----
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)◎	10 〃	4.8	0.71	<0.20	1.3	2.9	----	----	----	----	----
フッ素及びその化合物 (mg/L)◎	0.8 〃	0.15	0.24	0.33	0.12	0.26	----	----	----	----	----
ホウ素及びその化合物 (mg/L)◎	1 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
四塩化炭素 (mg/L)◎	0.002 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
1,4-ジオキサン (mg/L)◎	0.05 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)◎	0.04 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロメタン (mg/L)◎	0.02 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
テトラクロロエチレン (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
トリクロロエチレン (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ (mg/L)◎	0.00005 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ベンゼン (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
塩素酸 (mg/L)◎	0.6 〃	<0.06	0.07	0.11	<0.06	<0.06	----	----	----	----	----
クロロ酢酸 (mg/L)◎	0.02 〃	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	----	----	----	----	----
クロロホルム (mg/L)◎	0.06 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロ酢酸 (mg/L)◎	0.03 〃	<0.002	0.008	<0.002	0.004	<0.002	----	----	----	----	----
ジブロモクロロメタン (mg/L)◎	0.1 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭素酸 (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総トリハロメタン (mg/L)◎	0.1 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
トリクロロ酢酸 (mg/L)◎	0.03 〃	<0.002	0.009	0.006	0.004	0.003	----	----	----	----	----
ブロモジクロロメタン (mg/L)◎	0.03 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモホルム (mg/L)◎	0.09 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ホルムアルデヒド (mg/L)◎	0.08 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 結 果 書　（2／2）

水源・水系等の名称　北 条 地 区 簡 易 水 道

(注)　◎印：基準項目
　　＊印：基準外項目

採水年月日 / 採水場所 / 採水時間	基準値	R8.7.14 萩原簡水 萩原集会所 11:10	R8.7.14 立岩米之野簡水 米之野集会所 10:15	R8.7.14 院内簡水 個人住宅 11:10	R8.7.14 横谷簡水 個人住宅 10:15	R8.7.14 客簡水 客集会所 9:15	----	----	----	----	----
亜鉛及びその化合物 (mg/L)◎	1 mg/L以下	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)◎	0.2 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
鉄及びその化合物 (mg/L)◎	0.3 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
銅及びその化合物 (mg/L)◎	1 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)◎	200 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
マンガン及びその化合物 (mg/L)◎	0.05 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
塩化物イオン (mg/L)◎	200 〃	6.6	4.4	6.3	8.8	4.8	----	----	----	----	----
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)◎	300 〃	75	29	68	47	82	----	----	----	----	----
蒸発残留物 (mg/L)◎	500 〃	158	60	116	83	144	----	----	----	----	----
陰イオン界面活性剤 (mg/L)◎	0.2 〃	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	----	----	----	----	----
ジェオスミン (mg/L)◎	0.00001 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
2-メチルイソボルネオール (mg/L)◎	0.00001 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
非イオン界面活性剤 (mg/L)◎	0.02 〃	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	----	----	----	----	----
フェノール類 (mg/L)◎	0.005 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
有機物 (TOC) (mg/L)◎	3 〃	0.7	0.6	0.7	0.5	0.6	----	----	----	----	----
pH値 ◎	5.8以上8.6以下	6.9	7.7	7.5	7.1	6.9	----	----	----	----	----
味 ◎	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----	----	----
臭気 ◎	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----	----	----
色度 (度)◎	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	----	----	----	----	----
濁度 (度)◎	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	----	----	----	----	----
有機物等（KMnO4消費量） (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素 (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アンモニア態窒素 (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度 (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総アルカリ度 (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
電気伝導率 (μS/cm)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 結 果 書　（1／2）

水源・水系等の名称　中島地区簡易水道

(注)　◎印：基準項目
＊印：基準外項目

採水年月日	基準値	R8.7.7	R8.7.7	R8.7.7	R8.7.7	R8.7.7	R8.7.7	R8.7.7	R8.7.7	R8.7.7	----
採水場所		東中島地区 小浜　墓地	神浦地区 神浦ｸﾛｯｹｰ場	西中島地区 宇和間　墓地	中島粟井地区 粟井集会所	睦月地区 睦月公民館	野忽那地区 個人住宅	津和地地区 個人住宅	二神地区 個人住宅	怒和地区 個人住宅	----
採水時間		8:40	9:10	9:40	10:10	6:00	6:30	8:00	9:30	6:55	----
気温 (℃)		26.0	28.5	24.0	24.5	----	----	----	----	----	----
水温 (℃)		23.0	24.0	24.0	23.0	----	----	----	----	----	----
残留塩素 (mg/L)		0.2	0.4	0.2	0.1	0.4	0.6	0.4	0.1	0.5	----
一般細菌 (1mL中)◎	1mL中100以下	0	0	0	0	10	0	0	0	0	----
大腸菌(100mL中)◎	検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	----
カドミウム及びその化合物 (mg/L)◎	0.003mg/L以下	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
水銀及びその化合物 (mg/L)◎	0.0005 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
セレン及びその化合物 (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
鉛及びその化合物 (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ヒ素及びその化合物 (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
六価クロム化合物 (mg/L)◎	0.02 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
亜硝酸態窒素 (mg/L)◎	0.04 〃	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	----
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)◎	0.01 〃	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	----
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)◎	10 〃	1.5	0.48	8.0	2.0	4.8	1.4	3.2	<0.20	3.6	----
フッ素及びその化合物 (mg/L)◎	0.8 〃	0.26	0.59	0.40	0.15	0.15	0.29	0.26	0.10	0.18	----
ホウ素及びその化合物 (mg/L)◎	1 〃	0.13	----	----	----	----	----	----	0.51	----	----
四塩化炭素 (mg/L)◎	0.002 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
1,4-ジオキサン (mg/L)◎	0.05 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)◎	0.04 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロメタン (mg/L)◎	0.02 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
テトラクロロエチレン (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
トリクロロエチレン (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ (mg/L)◎	0.00005 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ベンゼン (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
塩素酸 (mg/L)◎	0.6 〃	0.07	0.12	<0.06	0.19	<0.06	<0.06	0.07	0.11	<0.06	----
クロロ酢酸 (mg/L)◎	0.02 〃	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	----
クロロホルム (mg/L)◎	0.06 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロ酢酸 (mg/L)◎	0.03 〃	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.014	0.003	<0.002	<0.002	----
ジブロモクロロメタン (mg/L)◎	0.1 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭素酸 (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総トリハロメタン (mg/L)◎	0.1 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
トリクロロ酢酸 (mg/L)◎	0.03 〃	<0.002	<0.002	0.004	0.008	<0.002	0.010	0.002	<0.002	<0.002	----
ブロモジクロロメタン (mg/L)◎	0.03 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモホルム (mg/L)◎	0.09 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ホルムアルデヒド (mg/L)◎	0.08 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 結 果 書　（2／2）

水源・水系等の名称　中 島 地 区 簡 易 水 道

(注)　◎印：基準項目
＊印：基準外項目

採水年月日 / 採水場所 / 採水時間	基準値	R8.7.7 東中島地区 小浜 墓地 8:40	R8.7.7 神浦地区 神浦ｸﾛｯｹｰ場 9:10	R8.7.7 西中島地区 宇和間 墓地 9:40	R8.7.7 中島粟井地区 粟井集会所 10:10	R8.7.7 睦月地区 睦月公民館 6:00	R8.7.7 野忽那地区 個人住宅 6:30	R8.7.7 津和地地区 個人住宅 8:00	R8.7.7 二神地区 個人住宅 9:30	R8.7.7 怒和地区 個人住宅 6:55	---- ---- ----
亜鉛及びその化合物 (mg/L)◎	1 mg/L以下	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)◎	0.2 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
鉄及びその化合物 (mg/L)◎	0.3 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
銅及びその化合物 (mg/L)◎	1 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)◎	200 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
マンガン及びその化合物 (mg/L)◎	0.05 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
塩化物イオン (mg/L)◎	200 〃	65	40	36	15	23	27	21	140	8.9	----
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) (mg/L)◎	300 〃	126	99	120	77	173	74	115	91	32	----
蒸発残留物 (mg/L)◎	500 〃	296	206	274	164	333	180	204	315	104	----
陰イオン界面活性剤 (mg/L)◎	0.2 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジェオスミン (mg/L)◎	0.00001 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ (mg/L)◎	0.00001 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
非イオン界面活性剤 (mg/L)◎	0.02 〃	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	----
フェノール類 (mg/L)◎	0.005 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
有機物 (TOC) (mg/L)◎	3 〃	1.2	0.7	0.9	1.7	0.6	1.6	1.0	1.4	0.4	----
pH値 ◎	5.8以上8.6以下	7.6	7.3	7.7	6.5	7.5	7.0	7.5	7.5	7.4	----
味 ◎	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----
臭気 ◎	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----
色度 (度)◎	5度以下	0.8	0.8	<0.5	1.1	<0.5	0.8	<0.5	<0.5	<0.5	----
濁度 (度)◎	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	----
有機物等（KMnO4消費量) (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素 (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アンモニア態窒素 (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度 (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総アルカリ度 (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	93	----	----	----
電気伝導率 (μS/cm)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----