令和６年度

水　質　年　報

松山市公営企業局

水質年報目次

第１編　水質管理の概要

第１章　上水道の水質概要
　１　水源と浄水処理
　２　水道水（蛇口）の水質
第２章　簡易水道の水質概要
　１　水源と浄水処理
　２　水道水（蛇口）の水質
第３章　水質検査
　１　水質試験項目及び試験方法
　２　水質検査主要機器

第２編　上水道

第１章　市之井手水系
　１　石手川ダム
　２　市之井手浄水場
第２章　高井神田水系
　１　高井神田浄水場
第３章　かきつばた水系
　１　かきつばた浄水場
　２　竹原浄水場
第４章　垣生水系
　１　垣生浄水場
第５章　北条水系
　１　北条浄水場
第６章　久谷水系
　１　久谷浄水場

第７章　給水栓
1　給水栓水質検査結果
2　残留塩素毎日検査結果
3　水質問い合わせ状況
第８章　その他の水質検査
1　水質管理目標設定項目検査結果
2　農薬類検査結果
3　クリプトスポリジウム等検査結果
4　放射性物質検査結果

第３編　簡易水道

第１章　北条地区簡易水道
1　原水水質検査結果
2　給水栓水質検査結果
3　残留塩素毎日検査結果
4　クリプトスポリジウム等検査結果
第２章　中島地区簡易水道
1　原水水質検査結果
2　給水栓水質検査結果
3　残留塩素毎日検査結果

第４編　工業用水道

工業用水道水質検査結果

第１編　水質管理の概要

第１章　上水道の水質概要

１ 水源と浄水処理

(1) 市之井手水系（石手川ダム）

市之井手浄水場は、石手川ダムを水源としている。夏季に臭気物質を産生する植物プランクトンのアナベナ等の発生はなかった。

(2) 高井神田水系・かきつばた水系・垣生水系（地下水）

高井神田浄水場と、かきつばた浄水場は、重信川水系の地下水を取水している。水源の水質は良好であるが、クリプトスポリジウム対策として膜処理を行っている。

垣生浄水場は、重信川の伏流水を取水している。河床の自然浄化作用により安定した良好な水質であった。

(3) 北条水系（池水と地下水）

院内浄水場は、新池を水源としている。令和元年７月より休止中。

北条浄水場は、立岩川水系の地下水を水源としている。水源の水質は良好であるが、クリプトスポリジウム対策として紫外線処理を行っている。

(4) 久谷水系（地下水）

久谷浄水場は、地下水を取水している。水源の水質は良好であるが、クリプトスポリジウム対策として紫外線処理を行っている。

２ 水道水（蛇口）の水質

水質検査計画に基づき、市内 27 か所で水質基準項目について水質検査を行った結果、すべての給水栓で水質基準 51 項目をクリアすることができた。

松山市上水道給水栓水　令和 6 年度年間平均値

残留塩素及び基準項目 51 項目　　（年間）

検査項目	基準値	平均値	備考
残留塩素	0.1mg/L 以上	0.4mg/L	消毒
一般細菌	1mL 中 100 以下	0	病原微生物
大腸菌	検出されないこと	不検出	
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L 以下	〈0.0003mg/L	金属類
水銀及びその化合物	0.0005mg/L 以下	〈0.00005mg/L※	
セレン及びその化合物	0.01mg/L 以下	〈0.001mg/L	
鉛及びその化合物	0.01mg/L 以下	〈0.001mg/L	
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L 以下	〈0.001mg/L	
六価クロム化合物	0.02mg/L 以下	〈0.002mg/L	
亜硝酸態窒素	0.04mg/L 以下	〈0.004mg/L	無機物
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L 以下	〈0.001mg/L	消毒副生成物
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L 以下	1.3mg/L	無機物
フッ素及びその化合物	0.8mg/L 以下	0.19mg/L	
ホウ素及びその化合物	1mg/L 以下	0.03mg/L	
四塩化炭素	0.002mg/L 以下	〈0.0002mg/L	有機物
1,4－ジオキサン	0.05mg/L 以下	〈0.001mg/L※	
シス及びトランス－1,2－ジクロロエチレン	0.04mg/L 以下	〈0.002mg/L	
ジクロロメタン	0.02mg/L 以下	〈0.001mg/L	
テトラクロロエチレン	0.01mg/L 以下	〈0.001mg/L	
トリクロロエチレン	0.01mg/L 以下	〈0.001mg/L	
ベンゼン	0.01mg/L 以下	〈0.001mg/L	
塩素酸	0.6mg/L 以下	0.09mg/L	消毒副生成物
クロロ酢酸	0.02mg/L 以下	〈0.002mg/L	
クロロホルム	0.06mg/L 以下	0.011mg/L	
ジクロロ酢酸	0.03mg/L 以下	〈0.002mg/L	
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L 以下	0.003mg/L	
臭素酸	0.01mg/L 以下	〈0.001mg/L	
総トリハロメタン	0.1mg/L 以下	0.019mg/L	
トリクロロ酢酸	0.03mg/L 以下	0.004mg/L	
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L 以下	0.004mg/L	
ブロモホルム	0.09mg/L 以下	0.001mg/L	
ホルムアルデヒド	0.08mg/L 以下	〈0.005mg/L	
亜鉛及びその化合物	1mg/L 以下	〈0.01mg/L	金属類
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L 以下	0.02mg/L	
鉄及びその化合物	0.3mg/L 以下	〈0.01mg/L	
銅及びその化合物	1mg/L 以下	〈0.01mg/L	
ナトリウム及びその化合物	200mg/L 以下	12mg/L	
マンガン及びその化合物	0.05mg/L 以下	〈0.001mg/L	
塩化物イオン	200mg/L 以下	9.8mg/L	無機物
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L 以下	65mg/L	
蒸発残留物	500mg/L 以下	123mg/L	
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L 以下	〈0.02mg/L※	有機物
ジェオスミン	0.00001mg/L 以下	〈0.000001mg/L	臭気原因物質
2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/L 以下	〈0.000001mg/L	
非イオン界面活性剤	0.02mg/L 以下	〈0.005mg/L※	有機物
フェノール類	0.005mg/L 以下	〈0.0005mg/L※	
有機物(TOC)	3mg/L 以下	0.4mg/L	
pH 値	5.8 以上 8.6 以下	7.9	基礎的性状
味	異常でないこと	異常なし	
臭気	異常でないこと	異常なし	
色度	5 度以下	〈0.5 度	
濁度	2 度以下	〈0.1 度	

（注）※の項目については、配水過程で水質が変化しないため、浄水場で検査した値です。

第２章　簡易水道の水質概要

１　水源と浄水処理

(1) 北条地区簡易水道

北条地区には萩原、立岩米之野、院内、横谷、客の 5 簡易水道がある。

水源は地下水、表流水であり、一部の水源は降雨や季節により水質変動があるが、汚染物質等は検出されず、水質は良好であった。

(2) 中島地区簡易水道

中島地区には東中島地区（大浦・小浜・長師・宮野)、神浦地区、西中島地区（宇和間・吉木・饒・畑里・熊田)、中島粟井地区、睦月地区、野忽那地区、津和地地区、二神地区、怒和地区の簡易水道がある。

水源は地下水、表流水、海水淡水化処理水と多様であり、一部の水源は降雨や季節等により水質変動が大きく、浄水処理に注意が必要である。

主要産業であるかんきつ栽培による肥料の影響で硝酸態窒素濃度の高い水源がある。硝酸態窒素濃度の高い水源がある地区には、窒素除去装置の設置や、硝酸態窒素濃度の低い水源からの優先的な取水などの対策を実施している。

２　水道水（蛇口）の水質

水質検査計画に基づき、北条地区（5 簡易水道)・中島地区簡易水道（9 地区）で水質基準項目について水質検査を行った結果、すべての簡易水道で水質基準 51 項目をクリアすることができた。

松山市簡易水道給水栓水　令和 6 年度年間平均値

残留塩素及び基準項目 51 項目　　（年間）

検査項目	基準値	北条地区平均値	中島地区平均値
残留塩素	0.1mg/L 以上	0.4mg/L	0.4mg/L
一般細菌	1mL 中 100 以下	0	1
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L 以下	〈0.0003mg/L	〈0.0003mg/L
水銀及びその化合物	0.0005mg/L 以下	〈0.00005mg/L	〈0.00005mg/L
セレン及びその化合物	0.01mg/L 以下	〈0.001mg/L	〈0.001mg/L
鉛及びその化合物	0.01mg/L 以下	〈0.001mg/L	〈0.001mg/L
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L 以下	〈0.001mg/L	〈0.001mg/L
六価クロム化合物	0.02mg/L 以下	〈0.002mg/L	〈0.002mg/L
亜硝酸態窒素	0.04mg/L 以下	〈0.004mg/L	〈0.004mg/L
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L 以下	〈0.001mg/L	〈0.001mg/L
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L 以下	2.3mg/L	2.4mg/L
フッ素及びその化合物	0.8mg/L 以下	0.23mg/L	0.27mg/L
ホウ素及びその化合物	1mg/L 以下	〈0.01mg/L	0.11mg/L
四塩化炭素	0.002mg/L 以下	〈0.0002mg/L	〈0.0002mg/L
1,4－ジオキサン	0.05mg/L 以下	〈0.001mg/L	〈0.001mg/L
シス及びトランス－1,2－ジクロロエチレン	0.04mg/L 以下	〈0.002mg/L	〈0.002mg/L
ジクロロメタン	0.02mg/L 以下	〈0.001mg/L	〈0.001mg/L
テトラクロロエチレン	0.01mg/L 以下	〈0.001mg/L	〈0.001mg/L
トリクロロエチレン	0.01mg/L 以下	〈0.001mg/L	〈0.001mg/L
ベンゼン	0.01mg/L 以下	〈0.001mg/L	〈0.001mg/L
塩素酸	0.6mg/L 以下	0.06mg/L	0.09mg/L
クロロ酢酸	0.02mg/L 以下	〈0.002mg/L	〈0.002mg/L
クロロホルム	0.06mg/L 以下	0.012mg/L	0.009mg/L
ジクロロ酢酸	0.03mg/L 以下	0.003mg/L	〈0.002mg/L
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L 以下	0.002mg/L	0.010mg/L
臭素酸	0.01mg/L 以下	〈0.001mg/L	〈0.001mg/L
総トリハロメタン	0.1mg/L 以下	0.019mg/L	0.037mg/L
トリクロロ酢酸	0.03mg/L 以下	0.004mg/L	〈0.002mg/L
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L 以下	0.005mg/L	0.009mg/L
ブロモホルム	0.09mg/L 以下	〈0.001mg/L	0.008mg/L
ホルムアルデヒド	0.08mg/L 以下	〈0.005mg/L	〈0.005mg/L
亜鉛及びその化合物	1mg/L 以下	〈0.01mg/L	〈0.01mg/L
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L 以下	〈0.01mg/L	0.01mg/L
鉄及びその化合物	0.3mg/L 以下	〈0.01mg/L	〈0.01mg/L
銅及びその化合物	1mg/L 以下	0.01mg/L	〈0.01mg/L
ナトリウム及びその化合物	200mg/L 以下	9.6mg/L	32mg/L
マンガン及びその化合物	0.05mg/L 以下	〈0.001mg/L	〈0.001mg/L
塩化物イオン	200mg/L 以下	6.4mg/L	40mg/L
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L 以下	63mg/L	102mg/L
蒸発残留物	500mg/L 以下	122mg/L	244mg/L
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L 以下	〈0.02mg/L	〈0.02mg/L
ジェオスミン	0.00001mg/L 以下	〈0.000001mg/L	〈0.000001mg/L
2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/L 以下	〈0.000001mg/L	〈0.000001mg/L
非イオン界面活性剤	0.02mg/L 以下	〈0.005mg/L	〈0.005mg/L
フェノール類	0.005mg/L 以下	〈0.0005mg/L	〈0.0005mg/L
有機物(TOC)	3mg/L 以下	0.5mg/L	0.8mg/L
pH 値	5.8 以上 8.6 以下	7.3	7.4
味	異常でないこと	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし
色度	5 度以下	〈0.5 度	〈0.5 度
濁度	2 度以下	〈0.1 度	〈0.1 度

第３章　水質検査

１　水質試験項目及び試験方法

水質基準項目（５１項目）　　令和7年3月31日現在

	試　験　項　目	試　験　方　法	基　準　値
1	一　般　細　菌	標準寒天培地法	1mL中100個以下
2	大　腸　菌	特定酵素基質培地法	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	ICP－MS法	0.003mg/L以下
4	水銀及びその化合物	還元気化－原子吸光光度法	0.0005　〃
5	セレン及びその化合物	ICP－MS法	0.01　〃
6	鉛及びその化合物		0.01　〃
7	ヒ素及びその化合物		0.01　〃
8	六価クロム化合物		0.02　〃
9	亜硝酸態窒素	イオンクロマトグラフ法	0.04　〃
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	イオンクロマトグラフ－ポストカラム吸光光度法	0.01　〃
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	イオンクロマトグラフ法	10　〃
12	フッ素及びその化合物		0.8　〃
13	ホウ素及びその化合物	ICP－MS法	1.0　〃
14	四　塩　化　炭　素	PT－GC－MS法	0.002　〃
15	１，４-ジオキサン		0.05　〃
16	シス及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン		0.04　〃
17	ジクロロメタン		0.02　〃
18	テトラクロロエチレン		0.01　〃
19	トリクロロエチレン		0.01　〃
20	ベ　ン　ゼ　ン		0.01　〃
21	塩　素　酸	イオンクロマトグラフ法	0.6　〃
22	クロロ酢酸	液体クロマトグラフ－質量分析法	0.02　〃
23	クロロホルム	PT－GC－MS法	0.06　〃
24	ジクロロ酢酸	液体クロマトグラフ－質量分析法	0.03　〃
25	ジブロモクロロメタン	PT－GC－MS法	0.1　〃
26	臭　素　酸	液体クロマトグラフ－質量分析法	0.01　〃
27	総トリハロメタン	PT－GC－MS法	0.1　〃
28	トリクロロ酢酸	液体クロマトグラフ－質量分析法	0.03　〃
29	ブロモジクロロメタン	PT－GC－MS法	0.03　〃
30	ブロモホルム		0.09　〃
31	ホルムアルデヒド	誘導体化－高速液体クロマトグラフ法	0.08　〃

	試　験　項　目	試　験　方　法	基　準　値
32	亜鉛及びその化合物	ICP－MS法	1.0mg/L以下
33	アルミニウム及びその化合物		0.2　〃
34	鉄及びその化合物		0.3　〃
35	銅及びその化合物		1.0　〃
36	ナトリウム及びその化合物		200　〃
37	マンガン及びその化合物		0.05　〃
38	塩化物イオン	イオンクロマトグラフ法	200　〃
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	滴定法（EDTA法）	300　〃
40	蒸発残留物	重量法	500　〃
41	陰イオン界面活性剤	固相抽出－HPLC法	0.2　〃
42	ジェオスミン	HS－GC－MS法	0.00001　〃
43	2-メチルイソボルネオール		0.00001　〃
44	非イオン界面活性剤	固相抽出－吸光光度法	0.02　〃
45	フェノール類	固相抽出－GC－MS法	0.005　〃
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	全有機炭素計測定法	3　〃
47	pH値	ガラス電極法	5.8以上8.6以下
48	味	官能法	異常でないこと
49	臭気	官能法	異常でないこと
50	色度	比色法、透過光測定法	5度以下
51	濁度	比濁法、積分球式光電光度法	2度以下

水質管理目標設定項目（２７項目）　　令和7年3月31日現在

	試　験　項　目	試　験　方　法	目　標　値
1	アンチモン及びその化合物	ICP－MS法	0.02mg/L以下
2	ウラン及びその化合物		0.002 〃 (暫定)
3	ニッケル及びその化合物		0.02 〃
4	1,2-ジクロロエタン	PT－GC－MS法	0.004 〃
5	トルエン		0.4 〃
6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	溶媒抽出－GC－MS法	0.08 〃
7	亜塩素酸	二酸化塩素を使用していないため省略	0.6 〃
8	二酸化塩素	二酸化塩素を使用していないため省略	0.6 〃
9	ジクロロアセトニトリル	溶媒抽出－GC－MS法	0.01 〃 (暫定)
10	抱水クロラール		0.02 〃 (暫定)
11	農薬類	農薬ごとに定められた方法による	検出値と目標値の比の和として、1以下
12	残留塩素	DPD法	1mg/L以下
13	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	滴定法（EDTA法）	10mg/L以上 100mg/L以下
14	マンガン及びその化合物	ICP－MS法	0.01mg/L以下
15	遊離炭酸	滴定法	20 〃
16	1,1,1-トリクロロエタン	PT－GC－MS法	0.3 〃
17	メチル-t-ブチルエーテル		0.02 〃
18	有機物等 （過マンガン酸カリウム消費量）	滴定法	3 〃
19	臭気強度（ＴＯＮ）	官能法	3以下
20	蒸発残留物	重量法	30mg/L以上 200mg/L以下
21	濁度	比濁法、積分球式光電光度法	1度以下
22	pH値	ガラス電極法	7.5程度
23	腐食性（ランゲリア指数）	計算法	－1程度以上とし、極力0に近づける
24	従属栄養細菌	R2A寒天培地法	1mL中2,000以下 (暫定)
25	1,1-ジクロロエチレン	PT－GC－MS法	0.1 mg/L以下
26	アルミニウム及びその化合物	ICP－MS法	0.1 〃
27	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	委託検査	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）の量の和として0.00005mg/L以下 (暫定)

検査対象農薬（３８項目）　　令和7年3月31日現在

	農薬名	用途	試験方法	目標値
1	2,4-D（2,4-PA）	除草剤	固相抽出－LC－MS法	0.02 mg/L以下
2	アシュラム	除草剤	固相抽出－LC－MS法	0.9 〃
3	アセフェート	殺虫剤･殺菌剤	LC－MS法	0.006 〃
4	アトラジン	除草剤	固相抽出－GC－MS法	0.01 〃
5	アミトラズ	殺虫剤	LC－MS法	0.006 〃
6	アラクロール	除草剤	固相抽出－GC－MS法	0.03 〃
7	イソキサチオン	殺虫剤	固相抽出－GC－MS法	0.005 〃
8	イプロベンホス（IBP）	殺菌剤	固相抽出－GC－MS法	0.09 〃
9	イミノクタジン	殺虫剤･殺菌剤	固相抽出－LC－MS法	0.006 〃
10	グリホサート	除草剤	HPLC法	2 〃
11	クロロタロニル（TPN）	殺虫剤･殺菌剤	固相抽出－GC－MS法	0.05 〃
12	ジウロン（DCMU）	除草剤	固相抽出－LC－MS法	0.02 〃
13	ジクロベニル（DBN）	除草剤	固相抽出－GC－MS法	0.03 〃
14	ジクワット	除草剤	固相抽出－LC－MS法	0.005 〃
15	ジチオカルバメート系農薬	殺虫剤･殺菌剤	委託検査	0.005 〃
16	ダイアジノン	殺虫剤･殺菌剤	固相抽出－GC－MS法	0.003 〃
17	ダイムロン	殺虫剤･殺菌剤･除草剤	固相抽出－LC－MS法	0.8 〃
18	チウラム	殺虫剤･殺菌剤	固相抽出－LC－MS法	0.02 〃
19	チオファネートメチル	殺虫剤･殺菌剤	LC－MS法	0.3 〃
20	チオベンカルブ	除草剤	固相抽出－GC－MS法	0.02 〃
21	トリクロピル	除草剤	固相抽出－LC－MS法	0.006 〃
22	トリクロルホン（DEP）	殺虫剤	固相抽出－GC－MS法	0.005 〃
23	トリシクラゾール	殺虫剤･殺菌剤･植物成長調整剤	固相抽出－LC－MS法	0.1 〃
24	ピラゾリネート	除草剤	LC－MS法	0.02 〃
25	ピロキロン	殺虫剤･殺菌剤	固相抽出－GC－MS法	0.05 〃
26	フェニトロチオン（MEP）	殺虫剤･殺菌剤･植物成長調整剤	固相抽出－GC－MS法	0.01 〃
27	フサライド	殺虫剤･殺菌剤	固相抽出－GC－MS法	0.1 〃
28	ブタクロール	除草剤	固相抽出－GC－MS法	0.03 〃
29	フェントエート（PAP）	殺虫剤･殺菌剤	固相抽出－GC－MS法	0.007 〃
30	フルアジナム	殺菌剤	LC－MS法	0.03 〃
31	ブプロフェジン	殺虫剤･殺菌剤	固相抽出－GC－MS法	0.02 〃
32	ブロモブチド	殺虫剤･除草剤	固相抽出－GC－MS法	0.1 〃
33	ベノミル	殺菌剤	固相抽出－LC－MS法	0.02 〃
34	ベンタゾン	除草剤	固相抽出－LC－MS法	0.2 〃
35	メコプロップ（MCPP）	除草剤	固相抽出－LC－MS法	0.05 〃
36	メソミル	殺虫剤	固相抽出－LC－MS法	0.03 〃
37	メチダチオン（DMTP）	殺虫剤	固相抽出－GC－MS法	0.004 〃
38	メフェナセット	除草剤	固相抽出－GC－MS法	0.02 〃

その他の項目

試　験　項　目	試　験　方　法	
気　　温	気温計	
水　　温	棒状温度計	
アンモニア態窒素	吸光光度法(1-ナフトール法)	
カルシウム硬度	滴定法(ＥＤＴＡ法)	
総アルカリ度	滴定法(中和滴定法)	
電気伝導率	電極法	
溶存酸素（ＤＯ）	溶存酸素計	
総窒素	紫外線吸光光度法	
総リン	吸光光度法(ペルオキソ二硫酸カリウム分解法)	

工業用水（３項目）

試　験　項　目	試　験　方　法	基　準　値　※
水　　温	JIS K 0101 に規定する方法	27℃以下
濁　　度	JIS K 0101 に規定する方法	15度以下
pH　　値	JIS K 0101 に規定する方法	5.8以上8.6以下

※松山市工業用水道給水条例(昭和39年4月1日条例第77号)

2　主要な水質検査機器

令和7年3月31日現在

	分析機器名	メーカー	型式	台数
1	誘導結合プラズマ質量分析計	アジレント	7700X	1
2	水銀分析計	日本インスツルメンツ	RA-4500	1
3	イオンクロマトグラフ （シアン分析装置）	サーモフィッシャー	Dionex Integrion +PCM-520C	1
4	イオンクロマトグラフ (陰イオン類・塩素酸分析装置)	サーモフィッシャー	Dionex Integrion	1
5	ガスクロマトグラフ質量分析計	日本電子	Jms-Q1500GC	1
6	ヘッドスペース ガスクロマトグラフ質量分析計 （かび臭分析装置）	日本電子	S-trap Jms-Q1500GC	1
7	パージアンドトラップ ガスクロマトグラフ質量分析計	テクマー 日本電子	Atomx Jms-Q1500GC	1
8	電子天秤	エー・アンド・デイ	GH-252	1
9	高速液体クロマトグラフ	サーモフィッシャー	U3000	1
10	液体クロマトグラフ質量分析計	アジレント	Ultivo	1
11	全有機炭素計	島津製作所	TOC-L CSH	1
12	色度・濁度計	日本電色工業	WA7700	1
13	超純水製造装置	メルク	Milli－Q Integral10	1
14	超純水製造装置	メルク	IQ7000	1
15	ｐＨ計	堀場アドバンスドテクノ	LAQUA　F-72	1
16	ｐＨ計＋電気伝導率計	堀場アドバンスドテクノ	LAQUA　F-74	1
17	ｐＨ計＋電気伝導率計	東亜DKK	MM-43X	1
18	紫外可視分光光度計	島津製作所	UV-2700i	1
19	全自動固相抽出装置	ＧＬサイエンス	ASPE-699	2
20	全自動固相抽出装置	ＧＬサイエンス	ASPE-899	2
21	原子吸光分光光度計	パーキンエルマー	AAnalyst 800	1
22	電気伝導率計	堀場製作所	DS-71	1
23	高圧滅菌器	平山製作所	HA-300M	1
24	高圧滅菌器	平山製作所	HV-85ⅡLB	1
25	高圧滅菌器	アドバンテック	STS306FA	1
26	電気定温湯煎器	宮本理研工業	WJ-21	1
27	振とう培養器	三洋電機	MLR-350H	1
28	落射蛍光顕微鏡	オリンパス	BX-53	1
29	位相差顕微鏡	オリンパス	BH-2	1
30	電動ビュレット	メトロームジャパン	Eco ドジマット	1

第２編　上　水　道

第１章　市之井手水系

１　石手川ダム

石手川ダムは治水、かんがい、上水道用水供給の多目的ダムとして、昭和４８年３月に石手川上流の宿野町に完成した。

集水面積７２．６km²、総貯水容量１２，８００千m³、利水容量６，３００千m³、洪水調節容量４，３００千m³と比較的小規模なダムであり、その運営は国土交通省直轄管理となっている。

上水道用施設として、多段式取水塔を採用、６．２m間隔で取水口を６ヵ所設け、流入濁水や水温、プランクトン類の発生状況などにより、取水口の高さを変えられる選択取水の方法を取り得る構造としている。

水道用水として、石手川ダムの下流約２．５ｋｍにある取水堰で取水し、市之井手浄水場（施設能力９７，０００m³／日）に導水される。

貯水容量配分図



水 質 検 査 年 間 統 計 表

令和 6 年度　　石 手 川 ダ ム 表 層

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水日時	R6.4.23	----	----	R6.7.29	----	----	----	----	----	----	----	----			
検査期間	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----			
天候（当日）	曇	----	----	晴	----	----	----	----	----	----	----	----			
（前日）	雨	----	----	晴	----	----	----	----	----	----	----	----			
気温（℃）	20.3	----	----	29.0	----	----	----	----	----	----	----	----	29.0	20.3	24.7
水温（℃）	15.0	----	----	25.5	----	----	----	----	----	----	----	----	25.5	15.0	20.3
採水水深 m	0	----	----	0	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
透明度	3m	----	----	4m	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
水色	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
pH 値	8.9	----	----	9.0	----	----	----	----	----	----	----	----	9.0	8.9	9.0
溶存酸素（mg/L）	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
酸素飽和百分率（%）	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
濁度（度）	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭気（度）	藻臭×1	----	----	藻臭×1	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
大腸菌群 100mL中）	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
電気伝導率（mo/c）	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
鉄（mg/L）	0.03	----	----	0.08	----	----	----	----	----	----	----	----	0.08	0.03	0.06
総マンガン（mg/L）	0.018	----	----	0.011	----	----	----	----	----	----	----	----	0.018	0.011	0.015
溶解性マンガン（mg/L）	0.012	----	----	0.005	----	----	----	----	----	----	----	----	0.012	0.005	0.009
懸濁物質(SS)（mg/L）	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)（mg/L）	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
BOD（mg/L）	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総リン（mg/L）	0.012	----	----	0.015	----	----	----	----	----	----	----	----	0.015	0.012	0.014
総窒素（mg/L）	1.1	----	----	0.55	----	----	----	----	----	----	----	----	1.1	0.55	0.83
亜硝酸性窒素（mg/L）	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
硝酸性窒素（mg/L）	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
プランクトン(優占種)	ｱｽﾃﾘｵﾈﾗ、ｽﾀｳﾗｽｽﾂﾙﾑ	----	----	ﾅｼ	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
水位（m）	201.1	----	----	201.2	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
貯水量（万m^3）	628.3	----	----	630.0	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
貯水率（%）	99.7	----	----	100.0	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
取水口（番）	3	----	----	3	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表

令和 6 年度　　石 手 川 ダ ム 中 層

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水日時	R6.4.23	----	----	R6.7.29	----	----	----	----	----	----	----	----			
検査期間	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----			
天候（当日）	曇	----	----	晴	----	----	----	----	----	----	----	----			
（前日）	雨	----	----	晴	----	----	----	----	----	----	----	----			
気温 (℃)	20.3	----	----	29.0	----	----	----	----	----	----	----	----	29.0	20.3	24.7
水温 (℃)	7.5	----	----	16.8	----	----	----	----	----	----	----	----	16.8	7.5	12.2
採水水深 m	22	----	----	17	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
透明度	3m	----	----	4m	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
水色	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
pH 値	7.5	----	----	7.5	----	----	----	----	----	----	----	----	7.5	7.5	7.5
溶存酸素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
酸素飽和百分率 (%)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
濁度 (度)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭気 (度)	藻臭×1	----	----	藻臭×1	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
大腸菌群 100mL中)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
電気伝導率 (mo/c)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
鉄 (mg/L)	0.15	----	----	0.73	----	----	----	----	----	----	----	----	0.73	0.15	0.44
総マンガン (mg/L)	0.103	----	----	0.027	----	----	----	----	----	----	----	----	0.103	0.027	0.065
溶解性マンガン (mg/L)	0.102	----	----	0.005	----	----	----	----	----	----	----	----	0.102	0.005	0.054
懸濁物質 (SS) (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量) (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
BOD (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総リン (mg/L)	0.013	----	----	0.043	----	----	----	----	----	----	----	----	0.043	0.013	0.028
総窒素 (mg/L)	1.3	----	----	0.79	----	----	----	----	----	----	----	----	1.3	0.79	1.05
亜硝酸性窒素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
硝酸性窒素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
プランクトン(優占種)	ﾅｼ	----	----	ﾅｼ	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
水位 (m)	201.1	----	----	201.2	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
貯水量 (万m^3)	628.3	----	----	630.0	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
貯水率 (%)	99.7	----	----	100.0	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
取水口 (番)	3	----	----	3	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表

令和 6 年度　　石 手 川 ダ ム 底 層

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水日時	R6.4.23	----	----	R6.7.29	----	----	----	----	----	----	----	----			
検査期間	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----			
天候（当日）	曇	----	----	晴	----	----	----	----	----	----	----	----			
（前日）	雨	----	----	晴	----	----	----	----	----	----	----	----			
気温 (℃)	20.3	----	----	29.0	----	----	----	----	----	----	----	----	29.0	20.3	24.7
水温 (℃)	6.0	----	----	16.5	----	----	----	----	----	----	----	----	16.5	6.0	11.3
採水水深 m	44	----	----	43	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
透明度	3m	----	----	4m	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
水色	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
pH 値	7.0	----	----	7.1	----	----	----	----	----	----	----	----	7.1	7.0	7.1
溶存酸素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
酸素飽和百分率 (%)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
濁度 (度)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭気 (度)	藻臭×1	----	----	藻臭×1	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
大腸菌群 100mL中)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
電気伝導率 (mo/c)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
鉄 (mg/L)	0.13	----	----	0.60	----	----	----	----	----	----	----	----	0.60	0.13	0.37
総マンガン (mg/L)	0.547	----	----	0.228	----	----	----	----	----	----	----	----	0.547	0.228	0.388
溶解性マンガン (mg/L)	0.296	----	----	0.168	----	----	----	----	----	----	----	----	0.296	0.168	0.232
懸濁物質 (SS) (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量) (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
BOD (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総リン (mg/L)	0.020	----	----	0.040	----	----	----	----	----	----	----	----	0.040	0.020	0.030
総窒素 (mg/L)	1.1	----	----	0.79	----	----	----	----	----	----	----	----	1.1	0.79	0.95
亜硝酸性窒素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
硝酸性窒素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
プランクトン(優占種)	ﾅｼ	----	----	ﾅｼ	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
水位 (m)	201.1	----	----	201.2	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
貯水量 (万m^3)	628.3	----	----	630.0	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
貯水率 (%)	99.7	----	----	100.0	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
取水口 (番)	3	----	----	3	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表

令和 6 年度　　石 手 川 ダ ム 放 流 水

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水日時	R6.4.23	----	----	R6.7.29	----	----	----	----	----	----	----	----			
検査期間	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----			
天候（当日）	曇	----	----	晴	----	----	----	----	----	----	----	----			
（前日）	雨	----	----	晴	----	----	----	----	----	----	----	----			
気温（℃）	20.1	----	----	29.1	----	----	----	----	----	----	----	----	29.1	20.1	24.6
水温（℃）	13.5	----	----	21.5	----	----	----	----	----	----	----	----	21.5	13.5	17.5
採水水深 m	0	----	----	0	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
透明度	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
水色	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
pH値	7.3	----	----	7.5	----	----	----	----	----	----	----	----	7.5	7.3	7.4
溶存酸素（mg/L）	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
酸素飽和百分率（%）	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
濁度（度）	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭気（度）	藻臭×1	----	----	藻臭×1	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
大腸菌群100mL中）	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
電気伝導率（mo/c）	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
鉄（mg/L）	0.17	----	----	0.64	----	----	----	----	----	----	----	----	0.64	0.17	0.41
総マンガン（mg/L）	0.041	----	----	0.025	----	----	----	----	----	----	----	----	0.041	0.025	0.033
溶解性マンガン（mg/L）	0.030	----	----	0.005	----	----	----	----	----	----	----	----	0.030	0.005	0.018
懸濁物質(SS)（mg/L）	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)（mg/L）	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
BOD（mg/L）	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総リン（mg/L）	0.022	----	----	0.035	----	----	----	----	----	----	----	----	0.035	0.022	0.029
総窒素（mg/L）	1.2	----	----	0.75	----	----	----	----	----	----	----	----	1.2	0.75	0.98
亜硝酸性窒素（mg/L）	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
硝酸性窒素（mg/L）	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
プランクトン(優占種)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
水位（m）	201.1	----	----	201.2	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
貯水量（万m^3）	628.3	----	----	630.0	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
貯水率（%）	99.7	----	----	100.0	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
取水口（番）	3	----	----	3	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

令和６年度　石手川ダム表層のプランクトン

採水月日			4月23日	7月29日	10月15日			
採水水深			0m	0m	0m			
水温（℃）			15.0	25.5	24.2			
分類群	生物名	計数単位						
藍藻類	*Anabaena*	糸状体						
	Aphanizomenon	糸状体						
	Microcystis	群体			58			
	Oscillatoria	糸状体		5				
	Phormidium	糸状体			1			
	小計		0	5	59	0	0	0
珪藻類	*Achnanthes*	細胞						
	Amphora	細胞						
	Asterionella	細胞	150					
	Aulacoseira	糸状体			38			
	Cocconeis	細胞			26			
	Cyclotella group	細胞	1	6	5			
	Cymbella	細胞						
	Fragilaria	群体	2					
	Gomphonema	細胞						
	Gyrosigma	細胞						
	Melosira	糸状体						
	Navicula	細胞	1	1				
	Nitzschia	細胞						
	Synedra	細胞						
	小計		154	7	69	0	0	0
緑藻類	*Ankistrodesmus*	細胞						
	Chlamydomonas group	細胞		11	2			
	Closterium	細胞						
	Coccomyxa	細胞						
	Coelastrum	群体		1				
	Cosmarium	細胞						
	Elakatothrix	細胞						
	Eudorina	群体	11		8			
	Gloeocystis	細胞						
	Micractinium	群体						
	Oocystis	群体	1	2				
	Pediastrum	群体						
	Quadrigula	群体						
	Scenedesmus	群体		2				
	Schroederia	細胞		3				
	Sphaerocystis group	群体	4		1			
	Staurastrum	細胞	100	1	3			
	Tetraedron	細胞			1			
	VolVox	細胞			4			
	小計		116	20	19	0	0	0
ｸﾘﾌﾟﾄ藻類	*Cryptomonas*	細胞	4					
	小計		4	0	0	0	0	0
黄金藻類	*Botryococcus*	群体						
	Dinobryon	群体						
	Mallomonas	細胞						
	小計		0	0	0	0	0	0
渦鞭藻類	*Ceratium*	細胞			2			
	Glenodinium	細胞						
	Peridinium	細胞						
	小計		0	0	2	0	0	0
原生動物	*Myriophrys*	細胞						
	Strobilidium	細胞						
	Carchesium	群体						
	Tintinnopsis	細胞						
	小計		0	0	0	0	0	0
ﾜﾑｼ類	*Keratella*	個体						
	Polyarthra	個体						
	小計		0	0	0	0	0	0
ｶｲｱｼ類	*Cyclops*	個体						
	小計		0	0	0	0	0	0
その他	*Others*				4			
	小計		0	0	4	0	0	0
総生物数			274	32	153	0	0	0
備考			上記は１mL中の生物数を示す					

令和６年度　石手川ダム中層のプランクトン

採　水　月　日			4月23日	7月29日					
採　水　水　深			22m	17m					
水　温　(℃)			7.5	16.8					
分類群	生　物　名	計数単位							
藍藻類	*Anabaena*	糸状体							
	Aphanizomenon	糸状体							
	Microcystis	群　体							
	Oscillatoria	糸状体							
	Phormidium	糸状体							
	小　計		0	0	0	0	0	0	
珪藻類	*Achnanthes*	細　胞							
	Amphora	細　胞							
	Asterionella	細　胞	33						
	Aulacoseira	糸状体	4						
	Cocconeis	細　胞							
	Cyclotella　group	細　胞	6	16					
	Cymbella	細　胞							
	Fragilaria	群　体	1						
	Gomphonema	細　胞							
	Gyrosigma	細　胞							
	Melosira	糸状体							
	Navicula	細　胞	5	2					
	Nitzschia	細　胞							
	Synedra	細　胞							
	小　計		49	18	0	0	0	0	
緑藻類	*Ankistrodesmus*	細　胞							
	Chlamydomonas　group	細　胞		3					
	Closterium	細　胞							
	Coccomyxa	細　胞							
	Coelastrum	群　体							
	Cosmarium	細　胞							
	Elakatothrix	細　胞							
	Eudorina	群　体							
	Gloeocystis	細　胞							
	Micractinium	群　体							
	Oocystis	群　体							
	Pediastrum	群　体							
	Quadrigula	群　体							
	Scenedesmus	群　体							
	Schroederia	細　胞							
	Sphaerocystis　group	群　体							
	Staurastrum	細　胞	2	4					
	Tetraedron	細　胞							
	VolVox	細　胞							
	小　計		2	7	0	0	0	0	
ｸﾘﾌﾟﾄ藻類	*Cryptomonas*	細　胞	4	2					
	小　計		4	2	0	0	0	0	
黄金藻類	*Botryococcus*	群　体							
	Dinobryon	群　体							
	Mallomonas	細　胞							
	小　計		0	0	0	0	0	0	
渦鞭藻類	*Ceratium*	細　胞							
	Glenodinium	細　胞							
	Peridinium	細　胞							
	小　計		0	0	0	0	0	0	
原生動物	*Myriophrys*	細　胞							
	Strobilidium	細　胞							
	Carchesium	群　体							
	Tintinnopsis	細　胞							
	小　計		0	0	0	0	0	0	
ﾜﾑｼ類	*Keratella*	個　体							
	Polyarthra	個　体							
	小　計		0	0	0	0	0	0	
ｶｲｱｼ類	*Cyclops*	個　体							
	小　計		0	0	0	0	0	0	
その他	*Others*								
	小　計		0	0	0	0	0	0	
総　生　物　数			55	27	0	0	0	0	
備　考			上記は１mL中の生物数を示す						

令和６年度　石手川ダム底層のプランクトン

採　水　月　日			4月23日	7月29日					
採　水　水　深			44m	43m					
水　温　(℃)			6.0	16.5					
分類群	生　物　名	計数単位							
藍藻類	*Anabaena*	糸状体							
	Aphanizomenon	糸状体							
	Microcystis	群　体							
	Oscillatoria	糸状体							
	Phormidium	糸状体							
	小　計		0	0	0	0	0	0	
珪藻類	*Achnanthes*	細　胞							
	Amphora	細　胞							
	Asterionella	細　胞	21	1					
	Aulacoseira	糸状体							
	Cocconeis	細　胞	2	1					
	Cyclotella　group	細　胞	2	8					
	Cymbella	細　胞							
	Fragilaria	群　体	1						
	Gomphonema	細　胞							
	Gyrosigma	細　胞							
	Melosira	糸状体	1						
	Navicula	細　胞	1	1					
	Nitzschia	細　胞							
	Synedra	細　胞		1					
	小　計		28	12	0	0	0	0	
緑藻類	*Ankistrodesmus*	細　胞							
	Chlamydomonas　group	細　胞		2					
	Closterium	細　胞							
	Coccomyxa	細　胞							
	Coelastrum	群　体							
	Cosmarium	細　胞							
	Elakatothrix	細　胞							
	Eudorina	群　体							
	Gloeocystis	細　胞							
	Micractinium	群　体							
	Oocystis	群　体							
	Pediastrum	群　体							
	Quadrigula	群　体							
	Scenedesmus	群　体							
	Schroederia	細　胞							
	Sphaerocystis　group	群　体							
	Staurastrum	細　胞		1					
	Tetraedron	細　胞							
	VolVox	細　胞							
	小　計		0	3	0	0	0	0	
ｸﾘﾌﾟﾄ藻類	*Cryptomonas*	細　胞		1					
	小　計		0	1	0	0	0	0	
黄金藻類	*Botryococcus*	群　体							
	Dinobryon	群　体							
	Mallomonas	細　胞							
	小　計		0	0	0	0	0	0	
渦鞭藻類	*Ceratium*	細　胞							
	Glenodinium	細　胞							
	Peridinium	細　胞							
	小　計		0	0	0	0	0	0	
原生動物	*Myriophrys*	細　胞							
	Strobilidium	細　胞							
	Carchesium	群　体							
	Tintinnopsis	細　胞							
	小　計		0	0	0	0	0	0	
ﾜﾑｼ類	*Keratella*	個　体							
	Polyarthra	個　体							
	小　計		0	0	0	0	0	0	
ｶｲｱｼ類	*Cyclops*	個　体							
	小　計		0	0	0	0	0	0	
その他	*Others*								
	小　計		0	0	0	0	0	0	
総　生　物　数			28	16	0	0	0	0	
備　考			上記は１mL中の生物数を示す						

2　市之井手浄水場

水系の名称	検査場所
市之井手水系	石手川　発電所取水堰 五明川　発電所取水堰 湯山柳　表流水 石手川ダム放流水 発電所放流水 市之井手取水堰
	市之井手浄水場　原水 市之井手浄水場　混和水 市之井手浄水場　沈澱水 市之井手浄水場　ろ過水 市之井手浄水場　浄水

水 質 検 査 年 間 統 計 表

令和 6 年度
河川水　　石手川　　発電所堰

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R6.4.23	----	----	R6.7.29	----	----	R6.10.15	----	R6.12.16	----	R7.2.25	----			
気温 (℃)	19.1	----	----	26.8	----	----	20.1	----	7.7	----	-0.8	----	26.8	-0.8	14.6
水温 (℃)	14.5	----	----	21.2	----	----	16.5	----	6.8	----	1.7	----	21.2	1.7	12.1
残留塩素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
一般細菌 (1mL中)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
大腸菌 (100mL中)	350	----	----	170	----	----	350	----	49	----	12	----	350	12	190
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
フッ素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
鉄及びその化合物 (mg/L)	0.03	----	----	0.06	----	----	0.05	----	0.07	----	0.02	----	0.07	0.02	0.05
マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.005	----	----	0.005	----	----	0.003	----	0.003	----	0.002	----	0.005	0.002	0.004
塩化物イオン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
蒸発残留物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
有機物(TOC) (mg/L)	0.8	----	----	0.6	----	----	0.5	----	0.5	----	0.4	----	0.8	0.4	0.6
pH値	8.0	----	----	8.0	----	----	8.0	----	7.8	----	7.7	----	8.0	7.7	7.9
味	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭気	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
色度 (度)	2.7	----	----	3.1	----	----	2.2	----	1.8	----	0.9	----	3.1	0.9	2.1
濁度 (度)	0.9	----	----	1.6	----	----	0.9	----	1.1	----	0.3	----	1.6	0.3	1.0
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アンモニア態窒素 (mg/L)	<0.02	----	----	<0.02	----	----	<0.02	----	<0.02	----	<0.02	----	<0.02	<0.02	<0.02
総アルカリ度 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
電気伝導率 (μS/cm)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
大腸菌群 (100mL中)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
DO (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
BOD (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
浮遊物質 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総窒素 (mg/L)	0.68	----	----	0.51	----	----	0.70	----	0.51	----	0.56	----	0.68	0.51	0.59
総リン (mg/L)	<0.01	----	----	<0.01	----	----	0.01	----	0.03	----	0.01	----	0.03	<0.01	0.02
紫外線吸光度	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表

令和 6 年度

河川水　　五明川　　発電所堰

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R6.4.23	----	----	R6.7.29	----	----	R6.10.15	----	R6.12.16	----	R7.2.25	----			
気温 (℃)	18.8	----	----	25.5	----	----	24.2	----	7.2	----	-0.3	----	25.5	-0.3	15.1
水温 (℃)	15.1	----	----	22.0	----	----	18.0	----	8.0	----	3.2	----	22.0	3.2	13.3
残留塩素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
一般細菌 (1mL中)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
大腸菌 (100mL中)	540	----	----	920	----	----	2400	----	130	----	130	----	2400	130	820
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
フッ素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
鉄及びその化合物 (mg/L)	0.09	----	----	0.11	----	----	0.08	----	0.05	----	0.02	----	0.11	0.02	0.07
マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.007	----	----	0.008	----	----	0.006	----	0.005	----	0.003	----	0.008	0.003	0.006
塩化物イオン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
蒸発残留物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
有機物(TOC) (mg/L)	1.1	----	----	1.0	----	----	0.8	----	0.6	----	0.5	----	1.1	0.5	0.8
pH値	8.2	----	----	8.3	----	----	8.2	----	8.1	----	7.9	----	8.3	7.9	8.1
味	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭気	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
色度 (度)	4.8	----	----	4.4	----	----	3.6	----	2.0	----	1.3	----	4.8	1.3	3.2
濁度 (度)	1.8	----	----	2.8	----	----	1.6	----	0.8	----	0.3	----	2.8	0.3	1.5
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アンモニア態窒素 (mg/L)	<0.02	----	----	<0.02	----	----	<0.02	----	<0.02	----	<0.02	----	<0.02	<0.02	<0.02
総アルカリ度 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
電気伝導率 (μS/cm)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
大腸菌群 (100mL中)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
DO (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
BOD (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
浮遊物質 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総窒素 (mg/L)	1.4	----	----	1.2	----	----	1.3	----	1.2	----	1.3	----	1.4	1.2	1.3
総リン (mg/L)	0.06	----	----	0.06	----	----	0.06	----	0.04	----	0.04	----	0.06	0.04	0.05
紫外線吸光度	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表

令和 6 年度
河川水　　湯山柳

月別		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日		R6.4.23	----	----	----	----	----	R6.10.15	----	----	----	----	----			
気温	(℃)	17.5	----	----	----	----	----	24.9	----	----	----	----	----	24.9	17.5	21.2
水温	(℃)	15.0	----	----	----	----	----	18.0	----	----	----	----	----	18.0	15.0	16.5
残留塩素	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
一般細菌	(1mL中)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
大腸菌	(100mL中)	110	----	----	----	----	----	49	----	----	----	----	----	110	49	80
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
フッ素	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.10	----	----	----	----	----	0.18	----	----	----	----	----	0.18	0.10	0.14
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.005	----	----	----	----	----	0.008	----	----	----	----	----	0.008	0.005	0.007
塩化物イオン	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
蒸発残留物	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
有機物(TOC)	(mg/L)	0.9	----	----	----	----	----	0.7	----	----	----	----	----	0.9	0.7	0.8
pH値		8.0	----	----	----	----	----	8.0	----	----	----	----	----	8.0	8.0	8.0
味		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭気		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
色度	(度)	3.6	----	----	----	----	----	3.8	----	----	----	----	----	3.8	3.6	3.7
濁度	(度)	1.2	----	----	----	----	----	2.0	----	----	----	----	----	2.0	1.2	1.6
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アンモニア態窒素	(mg/L)	<0.02	----	----	----	----	----	<0.02	----	----	----	----	----	<0.02	<0.02	<0.02
総アルカリ度	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
電気伝導率	(μS/cm)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
大腸菌群	(100mL中)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
DO	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
BOD	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
浮遊物質	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総窒素	(mg/L)	1.0	----	----	----	----	----	0.89	----	----	----	----	----	1.0	0.89	0.95
総リン	(mg/L)	0.03	----	----	----	----	----	0.04	----	----	----	----	----	0.04	0.03	0.04
紫外線吸光度		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表

令和 6 年度

河川水　　ダム放流水

月別		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日		R6.4.23	----	----	R6.7.29	----	----	R6.10.15	----	R6.12.16	----	R7.2.25	----			
気温	(℃)	20.1	----	----	29.1	----	----	25.2	----	7.9	----	2.9	----	29.1	2.9	17.0
水温	(℃)	13.5	----	----	21.5	----	----	22.0	----	12.4	----	6.6	----	22.0	6.6	15.2
残留塩素	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
一般細菌	(1mL中)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
大腸菌	(100mL中)	23	----	----	23	----	----	4.5	----	7.8	----	2	----	23	2	12
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
フッ素	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.17	----	----	0.64	----	----	0.05	----	0.21	----	0.04	----	0.64	0.04	0.22
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.041	----	----	0.025	----	----	0.015	----	0.029	----	0.016	----	0.041	0.015	0.025
塩化物イオン	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
蒸発残留物	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
有機物(TOC)	(mg/L)	1.5	----	----	1.6	----	----	1.8	----	1.7	----	1.6	----	1.8	1.5	1.6
pH値		7.3	----	----	7.5	----	----	7.6	----	7.4	----	7.4	----	7.6	7.3	7.4
味		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭気		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
色度	(度)	6.4	----	----	20	----	----	6.1	----	9.4	----	4.2	----	20	4.2	9.2
濁度	(度)	3.6	----	----	14	----	----	1.4	----	4.1	----	1.7	----	14	1.4	5.0
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アンモニア態窒素	(mg/L)	<0.02	----	----	0.02	----	----	<0.02	----	<0.02	----	<0.02	----	0.02	<0.02	<0.02
総アルカリ度	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
電気伝導率	(μS/cm)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
大腸菌群	(100mL中)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
DO	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
BOD	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
浮遊物質	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総窒素	(mg/L)	1.2	----	----	0.75	----	----	0.83	----	1.0	----	1.1	----	1.2	0.75	0.98
総リン	(mg/L)	0.02	----	----	0.04	----	----	<0.01	----	0.04	----	0.02	----	0.04	<0.01	0.03
紫外線吸光度		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表

令和 6 年度
河川水　　発電所　　放流水

月別		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日		R6.4.23	----	----	R6.7.29	----	----	R6.10.15	----	R6.12.16	----	R7.2.25	----			
気温	(℃)	21.5	----	----	29.9	----	----	21.6	----	9.4	----	2.7	----	29.9	2.7	17.0
水温	(℃)	14.7	----	----	21.0	----	----	16.5	----	7.3	----	2.6	----	21.0	2.6	12.4
残留塩素	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
一般細菌	(1mL中)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
大腸菌	(100mL中)	920	----	----	2400	----	----	130	----	31	----	2	----	2400	2	700
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
フッ素	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.07	----	----	0.08	----	----	0.04	----	0.06	----	0.01	----	0.08	0.01	0.05
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.004	----	----	0.005	----	----	0.002	----	0.002	----	<0.001	----	0.005	<0.001	0.003
塩化物イオン	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
蒸発残留物	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
有機物(TOC)	(mg/L)	0.8	----	----	0.6	----	----	0.5	----	0.5	----	0.4	----	0.8	0.4	0.6
pH値		7.9	----	----	7.9	----	----	8.0	----	7.9	----	7.8	----	8.0	7.8	7.9
味		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭気		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
色度	(度)	3.1	----	----	3.0	----	----	2.5	----	1.6	----	0.9	----	3.1	0.9	2.2
濁度	(度)	1.4	----	----	1.7	----	----	1.3	----	1.1	----	0.3	----	1.7	0.3	1.2
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アンモニア態窒素	(mg/L)	<0.02	----	----	<0.02	----	----	<0.02	----	<0.02	----	<0.02	----	<0.02	<0.02	<0.02
総アルカリ度	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
電気伝導率	(μS/cm)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
大腸菌群	(100mL中)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
DO	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
BOD	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
浮遊物質	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総窒素	(mg/L)	0.80	----	----	0.54	----	----	0.93	----	0.57	----	0.59	----	0.93	0.54	0.69
総リン	(mg/L)	0.02	----	----	0.01	----	----	<0.01	----	0.02	----	0.01	----	0.02	<0.01	0.02
紫外線吸光度		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表

令和 6 年度

河川水　　市之井手　取水堰

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R6.4.23	----	----	R6.7.29	----	----	R6.10.15	----	R6.12.16	----	R7.2.25	----			
気温 (℃)	24.5	----	----	33.7	----	----	28.5	----	10.3	----	5.7	----	33.7	5.7	20.5
水温 (℃)	15.2	----	----	22.6	----	----	17.7	----	7.9	----	3.6	----	22.6	3.6	13.4
残留塩素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
一般細菌 (1mL中)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
大腸菌 (100mL中)	350	----	----	920	----	----	350	----	220	----	33	----	920	33	370
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
フッ素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
鉄及びその化合物 (mg/L)	0.07	----	----	0.14	----	----	0.06	----	0.07	----	0.01	----	0.14	0.01	0.07
マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.012	----	----	0.009	----	----	0.005	----	0.004	----	0.003	----	0.012	0.003	0.007
塩化物イオン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
蒸発残留物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
有機物(TOC) (mg/L)	1.0	----	----	0.8	----	----	0.6	----	0.7	----	0.6	----	1.0	0.6	0.7
pH値	7.9	----	----	7.9	----	----	8.0	----	7.9	----	7.8	----	8.0	7.8	7.9
味	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭気	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
色度 (度)	3.7	----	----	5.4	----	----	2.6	----	2.6	----	1.4	----	5.4	1.4	3.1
濁度 (度)	1.8	----	----	3.1	----	----	1.3	----	1.2	----	0.5	----	3.1	0.5	1.6
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アンモニア態窒素 (mg/L)	<0.02	----	----	<0.02	----	----	<0.02	----	<0.02	----	<0.02	----	<0.02	<0.02	<0.02
総アルカリ度 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
電気伝導率 (μS/cm)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
大腸菌群 (100mL中)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
DO (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
BOD (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
浮遊物質 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総窒素 (mg/L)	0.90	----	----	0.62	----	----	0.82	----	0.58	----	0.70	----	0.90	0.58	0.72
総リン (mg/L)	0.02	----	----	0.02	----	----	<0.01	----	0.03	----	0.01	----	0.03	<0.01	0.02
紫外線吸光度	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（1／2）

令和 6 年度
市之井手水系　　市之井手浄水場原水

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R6.4.10	R6.5.8	R6.6.10	R6.7.1	R6.8.5	R6.9.2	R6.10.7	R6.11.11	R6.12.2	R7.1.8	R7.2.3	R7.3.3			
気温 (℃)	17.0	19.8	20.0	24.0	24.0	28.4	22.0	21.0	19.0	17.0	19.0	20.0	28.4	17.0	20.9
水温 (℃)	11.2	14.9	17.9	20.9	25.0	23.7	21.5	16.0	11.0	7.5	7.0	10.5	25.0	7.0	15.6
残留塩素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
一般細菌 (1mL中)	140	220	170	190	440	320	300	360	150	72	120	190	440	72	220
大腸菌(100mL中)	70	350	540	350	79	70	79	540	140	39	70	110	540	39	200
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0003	----	----	----	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	<0.00005	----	----	----	----	----	----	----	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	0.001	----	----	0.002	----	----	<0.001	----	----	0.001	0.002	<0.001	0.001
六価クロム化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.005	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	0.005	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.1	----	----	0.67	----	----	0.68	----	----	0.62	----	----	1.1	0.62	0.77
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.22	----	----	0.12	----	----	0.23	----	----	0.33	----	----	0.33	0.12	0.23
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	0.01	----	----	0.02	----	----	0.02	----	----	0.03	0.03	0.01	0.02
四塩化炭素 (mg/L)	----	----	----	----	<0.0002	----	----	----	----	----	----	----	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
クロロ酢酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
クロロホルム (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロ酢酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジブロモクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭素酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総トリハロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
トリクロロ酢酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモホルム (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ホルムアルデヒド (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水質検査年間統計表　（2／2）

令和 6 年度
市之井手水系　　市之井手浄水場原水

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R6.4.10	R6.5.8	R6.6.10	R6.7.1	R6.8.5	R6.9.2	R6.10.7	R6.11.11	R6.12.2	R7.1.8	R7.2.3	R7.3.3			
気温 (℃)	17.0	19.8	20.0	24.0	24.0	28.4	22.0	21.0	19.0	17.0	19.0	20.0	28.4	17.0	20.9
水温 (℃)	11.2	14.9	17.9	20.9	25.0	23.7	21.5	16.0	11.0	7.5	7.0	10.5	25.0	7.0	15.6
残留塩素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	0.15	----	----	0.32	----	----	0.17	----	----	0.11	0.32	0.11	0.19
鉄及びその化合物 (mg/L)	----	----	0.13	----	----	0.25	----	----	0.12	----	----	0.10	0.25	0.10	0.15
銅及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	5.4	----	----	----	----	----	----	5.4	5.4	5.4
マンガン及びその化合物 (mg/L)	----	----	0.007	----	----	0.027	----	----	0.006	----	----	0.005	0.027	0.005	0.011
塩化物イオン (mg/L)	4.2	3.9	3.3	3.2	3.4	3.4	3.4	3.5	3.7	4.1	4.8	4.7	4.8	3.2	3.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	46	----	----	32	----	----	47	----	----	53	----	----	53	32	45
蒸発残留物 (mg/L)	91	----	----	76	----	----	77	----	----	----	88	----	91	76	83
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	<0.02	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.000001	----	----	----	----	----	----	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.000001	----	----	----	----	----	----	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.005	----	----	----	----	----	----	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類 (mg/L)	----	----	----	<0.0005	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物 (TOC) (mg/L)	1.2	1.1	1.2	1.8	0.9	1.6	0.6	0.9	0.8	0.5	0.6	1.3	1.8	0.5	1.0
pH値	7.3	7.4	7.4	7.3	7.6	7.5	7.6	7.5	7.5	7.4	7.3	7.3	7.6	7.3	7.4
味	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭気	藻臭×1	藻臭×1	藻臭×1	藻臭×1	藻臭×1	藻臭×1	藻臭×1	異常なし	藻臭×1	藻臭×1	藻臭×1	藻臭×1	----	----	----
色度 (度)	5.1	4.0	6.0	18	8.3	9.8	4.9	11	4.8	1.8	1.9	6.2	18	1.8	6.8
濁度 (度)	3.8	1.6	3.6	21	3.0	7.1	2.9	8.6	3.4	0.7	0.8	6.4	21	0.7	5.2
有機物等（KMnO4消費量） (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)	----	----	<1	----	----	<1	----	----	<1	----	----	<1	<1	<1	<1
アンモニア態窒素 (mg/L)	----	----	<0.02	----	----	<0.02	----	----	<0.02	----	----	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
カルシウム硬度 (mg/L)	35	----	----	26	----	----	39	----	----	40	----	----	40	26	35
総アルカリ度 (mg/L)	39	44	40	31	41	38	44	44	45	49	44	43	49	31	42
電気伝導率 (μS/cm)	125	129	113	92	118	113	125	120	123	132	132	127	132	92	121

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（1／2）

令和 6 年度
市之井手水系　　市之井手浄水場混和水

月別		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日		R6.4.10	R6.5.8	R6.6.10	R6.7.1	R6.8.5	R6.9.2	R6.10.7	R6.11.11	R6.12.2	R7.1.8	R7.2.3	R7.3.3			
気温	(℃)	17.0	19.8	20.0	24.0	24.0	28.4	22.0	21.0	19.0	17.0	19.0	20.0	28.4	17.0	20.9
水温	(℃)	12.4	15.7	18.8	22.0	25.0	23.8	22.0	17.1	12.8	7.4	9.0	11.1	25.0	7.4	16.4
残留塩素	(mg/L)	0.4	0.3	0.2	0.1	0.1	0.7	0.3	0.7	0.3	0.3	0.3	0.1	0.7	0.1	0.3
一般細菌	(1mL中)	9	16	1	4	4	1	3	47	6	3	22	12	47	1	11
大腸菌	(100mL中)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	----	----	----
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
水銀及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
セレン及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
鉛及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
六価クロム化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
亜硝酸態窒素	(mg/L)	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	1.0	----	----	0.66	----	----	0.73	----	----	0.62	----	----	1.0	0.62	0.75
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.21	----	----	0.12	----	----	0.25	----	----	0.32	----	----	0.32	0.12	0.23
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
四塩化炭素	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
1,4-ジオキサン	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロメタン	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
テトラクロロエチレン	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
トリクロロエチレン	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ベンゼン	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
塩素酸	(mg/L)	<0.06	<0.06	<0.06	0.06	0.07	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.07	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
クロロホルム	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロ酢酸	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭素酸	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総トリハロメタン	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
トリクロロ酢酸	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモホルム	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ホルムアルデヒド	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水質検査年間統計表　（2／2）

令和 6 年度
市之井手水系　　市之井手浄水場混和水

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R6.4.10	R6.5.8	R6.6.10	R6.7.1	R6.8.5	R6.9.2	R6.10.7	R6.11.11	R6.12.2	R7.1.8	R7.2.3	R7.3.3			
気温 (℃)	17.0	19.8	20.0	24.0	24.0	28.4	22.0	21.0	19.0	17.0	19.0	20.0	28.4	17.0	20.9
水温 (℃)	12.4	15.7	18.8	22.0	25.0	23.8	22.0	17.1	12.8	7.4	9.0	11.1	25.0	7.4	16.4
残留塩素 (mg/L)	0.4	0.3	0.2	0.1	0.1	0.7	0.3	0.7	0.3	0.3	0.3	0.1	0.7	0.1	0.3
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
鉄及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
銅及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
マンガン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
塩化物イオン (mg/L)	6.8	5.3	5.8	7.9	5.1	6.3	5.1	5.1	5.0	5.1	5.8	7.0	7.9	5.0	5.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
蒸発残留物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジェオスミン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
非イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
フェノール類 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
有機物 (TOC) (mg/L)	1.1	1.1	1.0	1.1	0.8	1.2	0.7	0.9	0.7	0.8	0.7	1.0	1.2	0.7	0.9
pH値	7.3	7.6	7.4	7.1	7.7	7.4	7.7	7.5	7.5	7.6	7.5	7.3	7.7	7.1	7.5
味	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭気	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
色度 (度)	7.4	2.6	2.0	1.7	3.0	2.1	1.2	4.2	2.6	2.6	1.4	2.9	7.4	1.2	2.8
濁度 (度)	5.6	2.1	0.8	1.3	1.7	0.7	0.3	3.8	2.8	4.0	1.2	6.5	6.5	0.3	2.6
有機物等（KMnO4消費量） (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アンモニア態窒素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総アルカリ度 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
電気伝導率 (μS/cm)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（1／2）

令和 6 年度
市之井手水系　　市之井手浄水場沈澱水

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R6.4.10	R6.5.8	R6.6.10	R6.7.1	R6.8.5	R6.9.2	R6.10.7	R6.11.11	R6.12.2	R7.1.8	R7.2.3	R7.3.3			
気温 (℃)	17.0	19.8	20.0	24.0	24.0	28.4	22.0	21.0	19.0	17.0	19.0	20.0	28.4	17.0	20.9
水温 (℃)	11.8	15.5	18.0	21.9	26.6	24.8	21.2	15.5	10.0	6.2	6.5	10.3	26.6	6.2	15.7
残留塩素 (mg/L)	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	<0.1	0.2	0.1	0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	0.1
一般細菌 (1mL中)	1	1	0	0	1	0	0	2	0	1	0	2	2	0	1
大腸菌(100mL中)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	----	----	----
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
水銀及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
セレン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
六価クロム化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.1	----	----	0.66	----	----	0.72	----	----	0.62	----	----	1.1	0.62	0.78
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.21	----	----	0.11	----	----	0.24	----	----	0.32	----	----	0.32	0.11	0.22
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
四塩化炭素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
1,4-ジオキサン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
テトラクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
トリクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ベンゼン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
塩素酸 (mg/L)	<0.06	<0.06	<0.06	0.06	0.07	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.07	<0.06	<0.06
クロロ酢酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
クロロホルム (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロ酢酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジブロモクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭素酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総トリハロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
トリクロロ酢酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモホルム (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ホルムアルデヒド (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水質検査年間統計表　（2／2）

令和 6 年度
市之井手水系　　市之井手浄水場沈澱水

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R6.4.10	R6.5.8	R6.6.10	R6.7.1	R6.8.5	R6.9.2	R6.10.7	R6.11.11	R6.12.2	R7.1.8	R7.2.3	R7.3.3			
気温 (℃)	17.0	19.8	20.0	24.0	24.0	28.4	22.0	21.0	19.0	17.0	19.0	20.0	28.4	17.0	20.9
水温 (℃)	11.8	15.5	18.0	21.9	26.6	24.8	21.2	15.5	10.0	6.2	6.5	10.3	26.6	6.2	15.7
残留塩素 (mg/L)	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	<0.1	0.2	0.1	0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	0.1
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
鉄及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
銅及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
マンガン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
塩化物イオン (mg/L)	6.6	5.3	5.9	7.9	5.1	6.4	5.0	5.0	4.8	5.0	5.6	7.0	7.9	4.8	5.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
蒸発残留物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジェオスミン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
非イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
フェノール類 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
有機物 (TOC) (mg/L)	1.0	0.9	0.9	1.0	0.7	1.1	0.6	0.8	0.5	0.5	0.6	1.0	1.1	0.5	0.8
pH値	7.3	7.5	7.4	7.1	7.6	7.5	7.7	7.5	7.5	7.6	7.5	7.2	7.7	7.1	7.5
味	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭気	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
色度 (度)	1.4	1.1	1.1	0.8	1.4	1.4	0.8	1.4	0.9	0.6	0.9	0.9	1.4	0.6	1.1
濁度 (度)	0.6	0.4	0.1	0.3	0.6	0.3	0.2	0.8	0.6	0.4	0.5	0.3	0.8	0.1	0.4
有機物等（KMnO4消費量） (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アンモニア態窒素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総アルカリ度 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
電気伝導率 (μS/cm)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（1／2）

令和 6 年度
市之井手水系　　市之井手浄水場ろ過水

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R6.4.10	R6.5.8	R6.6.10	R6.7.1	R6.8.5	R6.9.2	R6.10.7	R6.11.11	R6.12.2	R7.1.8	R7.2.3	R7.3.3			
気温 (℃)	17.0	19.8	20.0	24.0	24.0	28.4	22.0	21.0	19.0	17.0	19.0	20.0	28.4	17.0	20.9
水温 (℃)	12.0	16.0	18.0	21.9	25.1	23.1	21.2	16.1	10.2	6.5	7.0	10.5	25.1	6.5	15.6
残留塩素 (mg/L)	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.3	0.4
一般細菌 (1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌 (100mL中)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	----	----	----
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
水銀及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
セレン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
六価クロム化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.0	----	----	0.66	----	----	0.73	----	----	0.61	----	----	1.0	0.61	0.75
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.21	----	----	0.11	----	----	0.24	----	----	0.32	----	----	0.32	0.11	0.22
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
四塩化炭素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
1,4-ジオキサン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
テトラクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
トリクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ベンゼン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
塩素酸 (mg/L)	<0.06	<0.06	0.06	0.08	0.09	0.09	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.09	<0.06	<0.06
クロロ酢酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
クロロホルム (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロ酢酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジブロモクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭素酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総トリハロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
トリクロロ酢酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモホルム (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ホルムアルデヒド (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水質検査年間統計表　（2／2）

令和 6 年度
市之井手水系　　市之井手浄水場ろ過水

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R6.4.10	R6.5.8	R6.6.10	R6.7.1	R6.8.5	R6.9.2	R6.10.7	R6.11.11	R6.12.2	R7.1.8	R7.2.3	R7.3.3			
気温 (℃)	17.0	19.8	20.0	24.0	24.0	28.4	22.0	21.0	19.0	17.0	19.0	20.0	28.4	17.0	20.9
水温 (℃)	12.0	16.0	18.0	21.9	25.1	23.1	21.2	16.1	10.2	6.5	7.0	10.5	25.1	6.5	15.6
残留塩素 (mg/L)	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.3	0.4
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
鉄及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
銅及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
マンガン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
塩化物イオン (mg/L)	6.8	5.6	6.3	8.2	5.3	6.6	5.1	5.1	5.0	5.1	5.8	7.2	8.2	5.0	6.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
蒸発残留物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジェオスミン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
非イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
フェノール類 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
有機物 (TOC) (mg/L)	0.9	0.9	0.9	1.0	0.7	1.1	0.5	0.7	0.5	0.5	0.6	0.9	1.1	0.5	0.8
pH値	7.4	7.6	7.4	7.2	7.6	7.5	7.8	7.6	7.6	7.7	7.6	7.4	7.8	7.2	7.5
味	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭気	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
色度 (度)	0.5	0.9	0.7	0.7	0.6	0.8	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	0.9	<0.5	<0.5
濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
有機物等（KMnO4消費量） (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アンモニア態窒素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総アルカリ度 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
電気伝導率 (μS/cm)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（1／2）

令和 6 年度
市之井手水系　　市之井手浄水場浄水

月別		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日		R6.4.10	R6.5.8	R6.6.10	R6.7.1	R6.8.5	R6.9.2	R6.10.7	R6.11.11	R6.12.2	R7.1.8	R7.2.3	R7.3.3			
気温	(℃)	17.0	19.8	20.0	24.0	24.0	28.4	22.0	21.0	19.0	17.0	19.0	20.0	28.4	17.0	20.9
水温	(℃)	12.1	16.3	18.1	21.2	25.5	23.1	21.5	16.2	10.7	6.9	7.0	10.8	25.5	6.9	15.8
残留塩素	(mg/L)	0.7	0.8	1.0	0.8	1.0	1.0	1.0	0.7	1.0	0.7	0.7	0.5	1.0	0.5	0.8
一般細菌	(1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	(100mL中)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	----	----	----
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0003	----	----	----	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	<0.00005	----	----	----	----	----	----	----	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	(mg/L)	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	1.0	----	----	0.66	----	----	0.73	----	----	0.61	----	----	1.0	0.61	0.75
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.21	----	----	0.11	----	----	0.25	----	----	0.32	----	----	0.32	0.11	0.22
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	----	----	0.02	----	----	0.02	----	----	0.01	----	----	0.02	0.02	0.01	0.02
四塩化炭素	(mg/L)	----	----	----	----	<0.0002	----	----	----	----	----	----	----	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	(mg/L)	<0.06	<0.06	0.08	0.10	0.11	0.11	0.09	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.11	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	(mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	(mg/L)	----	0.029	----	----	0.021	----	----	0.009	----	----	0.004	----	0.029	0.004	0.016
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.008	----	----	0.013	----	----	0.006	----	----	<0.002	----	----	0.013	<0.002	0.007
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
臭素酸	(mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	(mg/L)	----	0.033	----	----	0.025	----	----	0.011	----	----	0.006	----	0.033	0.006	0.019
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.006	----	----	0.012	----	----	0.006	----	----	<0.002	----	----	0.012	<0.002	0.006
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	----	0.004	----	----	0.004	----	----	0.002	----	----	0.002	----	0.004	0.002	0.003
ブロモホルム	(mg/L)	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	(mg/L)	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	<0.005	<0.005

水質検査年間統計表　（2／2）

令和 6 年度
市之井手水系　　市之井手浄水場浄水

月別		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日		R6.4.10	R6.5.8	R6.6.10	R6.7.1	R6.8.5	R6.9.2	R6.10.7	R6.11.11	R6.12.2	R7.1.8	R7.2.3	R7.3.3			
気温	(℃)	17.0	19.8	20.0	24.0	24.0	28.4	22.0	21.0	19.0	17.0	19.0	20.0	28.4	17.0	20.9
水温	(℃)	12.1	16.3	18.1	21.2	25.5	23.1	21.5	16.2	10.7	6.9	7.0	10.8	25.5	6.9	15.8
残留塩素	(mg/L)	0.7	0.8	1.0	0.8	1.0	1.0	1.0	0.7	1.0	0.7	0.7	0.5	1.0	0.5	0.8
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	----	----	0.04	----	----	0.06	----	----	0.05	----	----	0.04	0.06	0.04	0.05
鉄及びその化合物	(mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	7.2	----	----	----	----	----	----	7.2	7.2	7.2
マンガン及びその化合物	(mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン	(mg/L)	7.0	5.9	6.7	8.4	5.6	7.0	5.3	5.4	5.2	5.3	6.0	7.3	8.4	5.2	6.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	44	----	----	33	----	----	50	----	----	52	----	----	52	33	45
蒸発残留物	(mg/L)	88	----	----	61	----	----	78	----	----	----	91	----	91	61	80
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	----	----	----	<0.02	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.000001	----	----	----	----	----	----	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.000001	----	----	----	----	----	----	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.005	----	----	----	----	----	----	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	(mg/L)	----	----	----	<0.0005	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(TOC)	(mg/L)	0.9	1.0	0.9	1.0	0.7	1.1	0.6	0.7	0.6	0.4	0.5	0.9	1.1	0.4	0.8
pH値		7.5	7.6	7.5	7.3	7.7	7.6	7.8	7.6	7.6	7.7	7.7	7.4	7.8	7.3	7.6
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
色度	(度)	0.5	0.9	0.8	0.5	0.6	0.8	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	0.9	<0.5	<0.5
濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
有機物等（KMnO4消費量）	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸	(mg/L)	----	----	<1	----	----	<1	----	----	<1	----	----	<1	<1	<1	<1
アンモニア態窒素	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度	(mg/L)	35	----	----	26	----	----	40	----	----	40	----	----	40	26	35
総アルカリ度	(mg/L)	38	44	41	28	43	38	49	44	45	49	46	45	49	28	43
電気伝導率	(μS/cm)	128	132	117	107	124	123	135	125	127	135	135	133	135	107	127

第２章　高井神田水系

１　高井神田浄水場

水系の名称	検査場所
高井神田水系	高井神田浄水場　集合原水 高井神田浄水場　浄水

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（1／2）

令和 6 年度
高井神田水系　　高井神田浄水場集合原水

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R6.4.10	R6.5.8	R6.6.10	R6.7.1	R6.8.5	R6.9.2	R6.10.7	R6.11.11	R6.12.2	R7.1.8	R7.2.3	R7.3.3			
気温 (℃)	17.3	20.9	23.0	25.5	30.8	31.2	23.3	20.9	14.8	9.6	12.8	12.0	31.2	9.6	20.2
水温 (℃)	17.7	18.4	19.4	20.5	18.0	21.6	21.7	20.6	19.6	17.6	17.0	17.0	21.7	17.0	19.1
残留塩素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
一般細菌 (1mL中)	3	2	5	45	1	22	9	56	7	2	14	10	56	1	15
大腸菌 (100mL中)	0	2	0	4.5	0	0	0	0	0	0	0	0	4.5	0	0.5
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0003	----	----	----	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	<0.00005	----	----	----	----	----	----	----	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.7	----	----	1.8	----	----	1.6	----	----	1.3	----	----	1.8	1.3	1.6
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.10	----	----	0.10	----	----	0.10	----	----	0.10	----	----	0.10	0.10	0.10
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	0.02	----	----	0.02	----	----	0.03	----	----	0.02	0.03	0.02	0.02
四塩化炭素 (mg/L)	----	----	----	----	<0.0002	----	----	----	----	----	----	----	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
クロロ酢酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
クロロホルム (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロ酢酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジブロモクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭素酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総トリハロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
トリクロロ酢酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモホルム (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ホルムアルデヒド (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水質検査年間統計表　（2／2）

令和 6 年度
高井神田水系　　高井神田浄水場集合原水

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R6.4.10	R6.5.8	R6.6.10	R6.7.1	R6.8.5	R6.9.2	R6.10.7	R6.11.11	R6.12.2	R7.1.8	R7.2.3	R7.3.3			
気温 (℃)	17.3	20.9	23.0	25.5	30.8	31.2	23.3	20.9	14.8	9.6	12.8	12.0	31.2	9.6	20.2
水温 (℃)	17.7	18.4	19.4	20.5	18.0	21.6	21.7	20.6	19.6	17.6	17.0	17.0	21.7	17.0	19.1
残留塩素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	13	----	----	----	----	----	----	13	13	13
マンガン及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン (mg/L)	13	12	12	11	9.1	8.8	9.4	9.8	8.7	11	14	14	14	8.7	11
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	80	----	----	78	----	----	85	----	----	75	----	----	85	75	80
蒸発残留物 (mg/L)	153	----	----	144	----	----	151	----	----	----	152	----	153	144	150
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	<0.02	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
非イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.005	----	----	----	----	----	----	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類 (mg/L)	----	----	----	<0.0005	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物 (TOC) (mg/L)	<0.3	<0.3	0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3
pH値	6.7	6.7	6.8	6.8	6.9	6.7	6.6	6.7	6.6	6.7	6.7	6.7	6.9	6.6	6.7
味	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
色度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5
濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
有機物等（KMnO4消費量） (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)	----	----	20	----	----	25	----	----	27	----	----	4	27	4	19
アンモニア態窒素 (mg/L)	----	----	<0.02	----	----	<0.02	----	----	<0.02	----	----	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
カルシウム硬度 (mg/L)	67	----	----	64	----	----	71	----	----	60	----	----	71	60	66
総アルカリ度 (mg/L)	54	58	56	56	57	58	64	61	61	57	53	54	64	53	57
電気伝導率 (μS/cm)	245	243	199	243	236	242	247	242	240	229	236	233	247	199	236

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（1／2）

令和 6 年度
高井神田水系　　高井神田浄水場浄水

月別		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日		R6.4.10	R6.5.8	R6.6.10	R6.7.1	R6.8.5	R6.9.2	R6.10.7	R6.11.11	R6.12.2	R7.1.8	R7.2.3	R7.3.3			
気温	(℃)	17.3	20.9	23.0	25.5	30.8	31.2	23.3	20.9	14.8	9.6	12.8	12.0	31.2	9.6	20.2
水温	(℃)	18.2	19.0	20.0	21.3	19.5	22.5	22.0	21.1	19.3	15.5	17.5	17.0	22.5	15.5	19.4
残留塩素	(mg/L)	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.3	0.5
一般細菌	(1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	(100mL中)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	----	----	----
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0003	----	----	----	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	<0.00005	----	----	----	----	----	----	----	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	(mg/L)	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	1.7	----	----	1.8	----	----	1.6	----	----	1.3	----	----	1.8	1.3	1.6
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.10	----	----	0.11	----	----	0.10	----	----	0.10	----	----	0.11	0.10	0.10
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	----	----	0.02	----	----	0.03	----	----	0.03	----	----	0.02	0.03	0.02	0.03
四塩化炭素	(mg/L)	----	----	----	----	<0.0002	----	----	----	----	----	----	----	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	(mg/L)	<0.06	<0.06	0.07	0.08	0.13	0.11	0.08	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.13	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	(mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	(mg/L)	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
ジクロロ酢酸	(mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
臭素酸	(mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	(mg/L)	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロ酢酸	(mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
ブロモホルム	(mg/L)	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	(mg/L)	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	<0.005	<0.005

水質検査年間統計表　（2／2）

令和 6 年度
高井神田水系　　高井神田浄水場浄水

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R6.4.10	R6.5.8	R6.6.10	R6.7.1	R6.8.5	R6.9.2	R6.10.7	R6.11.11	R6.12.2	R7.1.8	R7.2.3	R7.3.3			
気温 (℃)	17.3	20.9	23.0	25.5	30.8	31.2	23.3	20.9	14.8	9.6	12.8	12.0	31.2	9.6	20.2
水温 (℃)	18.2	19.0	20.0	21.3	19.5	22.5	22.0	21.1	19.3	15.5	17.5	17.0	22.5	15.5	19.4
残留塩素 (mg/L)	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.3	0.5
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	14	----	----	----	----	----	----	14	14	14
マンガン及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン (mg/L)	14	12	12	11	9.4	9.5	9.3	10	9.0	9.5	12	14	14	9.0	11
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) (mg/L)	80	----	----	78	----	----	83	----	----	74	----	----	83	74	79
蒸発残留物 (mg/L)	159	----	----	149	----	----	149	----	----	----	149	----	159	149	152
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	<0.02	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
非イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.005	----	----	----	----	----	----	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類 (mg/L)	----	----	----	<0.0005	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物 (TOC) (mg/L)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3
pH値	7.5	7.6	7.5	7.8	7.7	7.7	7.8	7.6	7.8	7.7	7.7	7.6	7.8	7.5	7.7
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
色度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
有機物等（KMn04消費量） (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)	----	----	2	----	----	<1	----	----	<1	----	----	3	3	<1	1
アンモニア態窒素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度 (mg/L)	66	----	----	65	----	----	69	----	----	60	----	----	69	60	65
総アルカリ度 (mg/L)	56	56	57	58	62	60	63	62	63	61	55	56	63	55	59
電気伝導率 (μS/cm)	245	239	193	241	235	241	243	243	238	225	229	234	245	193	234

第３章　かきつばた水系

１　かきつばた浄水場

水系の名称	検査場所
かきつばた水系	かきつばた浄水場　集合原水 かきつばた浄水場　膜処理水

２　竹原浄水場

水系の名称	検査場所
かきつばた水系	竹原浄水場　浄水

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（1／2）

令和 6 年度
かきつばた水系　　かきつばた浄水場集合原水

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R6.4.10	R6.5.8	R6.6.10	R6.7.1	R6.8.5	R6.9.2	R6.10.7	R6.11.11	R6.12.2	R7.1.8	R7.2.3	R7.3.3			
気温 (℃)	18.1	19.2	22.1	24.5	33.7	30.9	24.4	20.8	15.1	13.9	12.9	11.9	33.7	11.9	20.6
水温 (℃)	17.5	18.0	19.5	20.3	22.9	25.5	22.2	21.2	19.5	17.5	17.3	17.3	25.5	17.3	19.9
残留塩素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
一般細菌 (1mL中)	6	0	1	46	2	3	1	15	3	0	3	14	46	0	8
大腸菌 (100mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0003	----	----	----	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	<0.00005	----	----	----	----	----	----	----	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	0.001	----	----	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.9	----	----	2.0	----	----	1.8	----	----	1.4	----	----	2.0	1.4	1.8
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.10	----	----	0.13	----	----	0.12	----	----	0.10	----	----	0.13	0.10	0.11
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	0.04	----	----	0.04	----	----	0.04	----	----	0.03	0.04	0.03	0.04
四塩化炭素 (mg/L)	----	----	----	----	<0.0002	----	----	----	----	----	----	----	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
クロロ酢酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
クロロホルム (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロ酢酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジブロモクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭素酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総トリハロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
トリクロロ酢酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモホルム (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ホルムアルデヒド (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水質検査年間統計表　（2／2）

令和 6 年度
かきつばた水系　　かきつばた浄水場集合原水

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R6.4.10	R6.5.8	R6.6.10	R6.7.1	R6.8.5	R6.9.2	R6.10.7	R6.11.11	R6.12.2	R7.1.8	R7.2.3	R7.3.3			
気温 (℃)	18.1	19.2	22.1	24.5	33.7	30.9	24.4	20.8	15.1	13.9	12.9	11.9	33.7	11.9	20.6
水温 (℃)	17.5	18.0	19.5	20.3	22.9	25.5	22.2	21.2	19.5	17.5	17.3	17.3	25.5	17.3	19.9
残留塩素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	15	----	----	----	----	----	----	15	15	15
マンガン及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン (mg/L)	17	16	14	13	10	12	9.7	11	12	12	14	16	17	9.7	13
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	81	----	----	86	----	----	89	----	----	72	----	----	89	72	82
蒸発残留物 (mg/L)	159	----	----	160	----	----	154	----	----	----	143	----	160	143	154
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	<0.02	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
非イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.005	----	----	----	----	----	----	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類 (mg/L)	----	----	----	<0.0005	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物 (TOC) (mg/L)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3
pH値	6.8	6.8	6.8	6.7	6.8	6.8	6.7	6.9	6.7	6.8	6.7	6.7	6.9	6.7	6.8
味	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
色度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5
濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
有機物等（KMn04消費量） (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)	----	----	18	----	----	18	----	----	20	----	----	18	20	18	19
アンモニア態窒素 (mg/L)	----	----	<0.02	----	----	<0.02	----	----	<0.02	----	----	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
カルシウム硬度 (mg/L)	64	----	----	70	----	----	75	----	----	57	----	----	75	57	67
総アルカリ度 (mg/L)	52	55	53	61	52	60	72	58	58	57	52	54	72	52	57
電気伝導率 (μS/cm)	249	244	235	263	222	235	259	225	225	224	224	228	263	222	236

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（1／2）

令和 6 年度
かきつばた水系　　かきつばた浄水場膜処理水

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R6.4.10	R6.5.8	R6.6.10	R6.7.1	R6.8.5	R6.9.2	R6.10.7	R6.11.11	R6.12.2	R7.1.8	R7.2.3	R7.3.3			
気温 (℃)	18.4	19.1	23.0	24.1	33.7	30.9	24.4	20.8	18.1	14.5	12.9	11.9	33.7	11.9	21.0
水温 (℃)	17.4	17.8	20.0	24.5	26.0	26.3	25.8	24.5	20.3	16.0	16.0	19.1	26.3	16.0	21.1
残留塩素 (mg/L)	0.2	0.2	0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1
一般細菌 (1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌(100mL中)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	----	----	----
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
水銀及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
セレン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
六価クロム化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.8	----	----	1.9	----	----	1.5	----	----	1.5	----	----	1.9	1.5	1.7
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.10	----	----	0.11	----	----	0.10	----	----	0.11	----	----	0.11	0.10	0.11
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
四塩化炭素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
1,4-ジオキサン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
テトラクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
トリクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ベンゼン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
塩素酸 (mg/L)	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
クロロ酢酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
クロロホルム (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロ酢酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジブロモクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭素酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総トリハロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
トリクロロ酢酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモホルム (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ホルムアルデヒド (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水質検査年間統計表　（2／2）

令和 6 年度
かきつばた水系　　かきつばた浄水場膜処理水

月別		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日		R6.4.10	R6.5.8	R6.6.10	R6.7.1	R6.8.5	R6.9.2	R6.10.7	R6.11.11	R6.12.2	R7.1.8	R7.2.3	R7.3.3			
気温	(℃)	18.4	19.1	23.0	24.1	33.7	30.9	24.4	20.8	18.1	14.5	12.9	11.9	33.7	11.9	21.0
水温	(℃)	17.4	17.8	20.0	24.5	26.0	26.3	25.8	24.5	20.3	16.0	16.0	19.1	26.3	16.0	21.1
残留塩素	(mg/L)	0.2	0.2	0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
鉄及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
銅及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
マンガン及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
塩化物イオン	(mg/L)	17	15	13	13	11	12	11	11	11	12	14	17	17	11	13
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
蒸発残留物	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジェオスミン	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
非イオン界面活性剤	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
フェノール類	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
有機物(TOC)	(mg/L)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3
pH値		7.8	7.8	7.8	7.5	7.8	7.5	7.4	7.9	7.9	7.8	7.7	7.7	7.9	7.4	7.7
味		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭気		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
色度	(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
有機物等（KMn04消費量）	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸	(mg/L)	----	----	<1	----	----	3	----	----	<1	----	----	<1	3	<1	<1
アンモニア態窒素	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総アルカリ度	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
電気伝導率	(μS/cm)	245	245	233	260	230	237	238	231	230	230	230	236	260	230	237

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（1／2）

令和 6 年度
かきつばた水系　　竹原浄水場浄水

月別		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日		R6.4.10	R6.5.8	R6.6.10	R6.7.1	R6.8.5	R6.9.2	R6.10.7	R6.11.11	R6.12.2	R7.1.8	R7.2.3	R7.3.3			
気温	(℃)	16.7	19.2	22.1	25.3	30.8	28.8	24.9	25.0	17.8	10.3	13.7	14.5	30.8	10.3	20.8
水温	(℃)	17.0	18.0	19.0	20.6	23.3	23.0	22.5	21.3	19.8	18.1	17.5	17.5	23.3	17.0	19.8
残留塩素	(mg/L)	0.5	0.5	0.4	0.6	0.6	0.6	0.5	0.7	0.5	0.4	0.5	0.5	0.7	0.4	0.5
一般細菌	(1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	(100mL中)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	----	----	----
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0003	----	----	----	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	<0.00005	----	----	----	----	----	----	----	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	(mg/L)	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	1.9	----	----	1.7	----	----	1.6	----	----	1.5	----	----	1.9	1.5	1.7
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.11	----	----	0.12	----	----	0.11	----	----	0.11	----	----	0.12	0.11	0.11
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	----	----	0.04	----	----	0.04	----	----	0.03	----	----	0.03	0.04	0.03	0.04
四塩化炭素	(mg/L)	----	----	----	----	<0.0002	----	----	----	----	----	----	----	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	(mg/L)	<0.06	<0.06	<0.06	0.10	0.18	0.23	0.22	0.12	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.23	<0.06	0.07
クロロ酢酸	(mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	(mg/L)	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
ジクロロ酢酸	(mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	----	<0.001	----	----	0.002	----	----	0.001	----	----	<0.001	----	0.002	<0.001	<0.001
臭素酸	(mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	(mg/L)	----	0.001	----	----	0.005	----	----	0.003	----	----	0.001	----	0.005	0.001	0.003
トリクロロ酢酸	(mg/L)	<0.002	----	----	0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	0.002	<0.002	<0.002
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	----	<0.001	----	----	0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	0.001	<0.001	<0.001
ブロモホルム	(mg/L)	----	0.001	----	----	0.002	----	----	0.002	----	----	0.001	----	0.002	0.001	0.002
ホルムアルデヒド	(mg/L)	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	<0.005	<0.005

水質検査年間統計表　（2／2）

令和 6 年度
かきつばた水系　　竹原浄水場浄水

月別		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日		R6.4.10	R6.5.8	R6.6.10	R6.7.1	R6.8.5	R6.9.2	R6.10.7	R6.11.11	R6.12.2	R7.1.8	R7.2.3	R7.3.3			
気温	(℃)	16.7	19.2	22.1	25.3	30.8	28.8	24.9	25.0	17.8	10.3	13.7	14.5	30.8	10.3	20.8
水温	(℃)	17.0	18.0	19.0	20.6	23.3	23.0	22.5	21.3	19.8	18.1	17.5	17.5	23.3	17.0	19.8
残留塩素	(mg/L)	0.5	0.5	0.4	0.6	0.6	0.6	0.5	0.7	0.5	0.4	0.5	0.5	0.7	0.4	0.5
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	----	----	<0.01	----	----	0.02	----	----	<0.01	----	----	<0.01	0.02	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	(mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	15	----	----	----	----	----	----	15	15	15
マンガン及びその化合物	(mg/L)	----	----	<0.001	----	----	0.002	----	----	<0.001	----	----	<0.001	0.002	<0.001	<0.001
塩化物イオン	(mg/L)	17	16	14	12	11	12	11	11	12	12	14	16	17	11	13
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	78	----	----	78	----	----	83	----	----	75	----	----	83	75	79
蒸発残留物	(mg/L)	159	----	----	140	----	----	142	----	----	----	151	----	159	140	148
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	----	----	----	<0.02	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
非イオン界面活性剤	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.005	----	----	----	----	----	----	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	(mg/L)	----	----	----	<0.0005	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(TOC)	(mg/L)	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3
pH値		7.9	7.8	7.9	7.6	7.8	7.6	7.5	8.0	7.9	7.9	7.9	7.8	8.0	7.5	7.8
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
色度	(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
有機物等（KMn04消費量）	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸	(mg/L)	----	----	<1	----	----	<1	----	----	<1	----	----	<1	<1	<1	<1
アンモニア態窒素	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度	(mg/L)	63	----	----	64	----	----	64	----	----	60	----	----	64	60	63
総アルカリ度	(mg/L)	53	58	52	54	55	60	66	59	59	59	55	56	66	52	57
電気伝導率	(μS/cm)	246	247	229	237	227	236	238	232	231	233	231	235	247	227	235

第４章　垣生水系

１　垣生浄水場

水系の名称	検査場所
垣 生 水 系	重信川　地先
	垣生浄水場　原水 垣生浄水場　混和水 垣生浄水場　沈澱水 垣生浄水場　ろ過水 垣生浄水場　浄水

水 質 検 査 年 間 統 計 表

令和 6 年度
河川水　　重信川地先

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R6.4.10	----	R6.6.10	----	R6.8.5	----	R6.10.7	----	R6.12.2	----	R7.2.3	----			
気温 (℃)	16.3	----	32.2	----	33.1	----	24.2	----	17.1	----	11.3	----	33.1	11.3	22.4
水温 (℃)	22.6	----	28.8	----	32.0	----	23.4	----	17.8	----	11.7	----	32.0	11.7	22.7
残留塩素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
一般細菌 (1mL中)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
大腸菌 (100mL中)	23	----	350	----	2.0	----	1600	----	33	----	110	----	1600	2.0	353
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
フッ素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
鉄及びその化合物 (mg/L)	0.04	----	0.03	----	0.03	----	0.12	----	0.04	----	0.05	----	0.12	0.03	0.05
マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.003	----	0.002	----	0.004	----	0.008	----	0.002	----	0.005	----	0.008	0.002	0.004
塩化物イオン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
蒸発残留物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
有機物(TOC) (mg/L)	1.7	----	1.6	----	1.6	----	1.2	----	0.9	----	1.1	----	1.7	0.9	1.4
pH値	8.0	----	8.8	----	9.5	----	7.7	----	7.9	----	8.2	----	9.5	7.7	8.4
味	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭気	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
色度 (度)	6.6	----	5.2	----	5.8	----	5.5	----	3.1	----	3.5	----	6.6	3.1	5.0
濁度 (度)	3.2	----	1.5	----	3.0	----	3.1	----	1.2	----	1.9	----	3.2	1.2	2.3
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アンモニア態窒素 (mg/L)	<0.02	----	0.07	----	----	----	<0.02	----	<0.02	----	<0.02	----	0.07	<0.02	<0.02
総アルカリ度 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
電気伝導率 (μS/cm)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
大腸菌群 (100mL中)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
DO (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
BOD (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
浮遊物質 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総窒素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総リン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
紫外線吸光度	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（1／2）

令和 6 年度
垣 生 水 系　　垣生浄水場原水

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R6.4.10	R6.5.8	R6.6.10	R6.7.1	R6.8.5	R6.9.2	R6.10.7	R6.11.11	R6.12.2	R7.1.8	R7.2.3	R7.3.3			
気温 (℃)	16.9	21.5	21.6	25.8	33.2	32.3	25.5	22.6	17.1	9.0	12.0	11.8	33.2	9.0	20.8
水温 (℃)	15.8	20.0	21.8	22.3	27.1	26.5	25.0	20.2	16.8	12.5	12.4	13.9	27.1	12.4	19.5
残留塩素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
一般細菌 (1mL中)	24	10	9	96	15	90	15	73	8	3	7	520	520	3	73
大腸菌(100mL中)	7.8	0	0	17	0	2	13	7.8	0	0	0	49	49	0	8.1
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0003	----	----	----	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	<0.00005	----	----	----	----	----	----	----	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.4	----	----	1.1	----	----	1.2	----	----	1.5	----	----	1.5	1.1	1.3
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.16	----	----	0.16	----	----	0.17	----	----	0.19	----	----	0.19	0.16	0.17
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	0.05	----	----	0.05	----	----	0.05	----	----	0.09	0.09	0.05	0.06
四塩化炭素 (mg/L)	----	----	----	----	<0.0002	----	----	----	----	----	----	----	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
クロロ酢酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
クロロホルム (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロ酢酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジブロモクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭素酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総トリハロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
トリクロロ酢酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモホルム (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ホルムアルデヒド (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（2／2）

令和 6 年度
垣 生 水 系　　垣生浄水場原水

月別		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日		R6.4.10	R6.5.8	R6.6.10	R6.7.1	R6.8.5	R6.9.2	R6.10.7	R6.11.11	R6.12.2	R7.1.8	R7.2.3	R7.3.3			
気温	(℃)	16.9	21.5	21.6	25.8	33.2	32.3	25.5	22.6	17.1	9.0	12.0	11.8	33.2	9.0	20.8
水温	(℃)	15.8	20.0	21.8	22.3	27.1	26.5	25.0	20.2	16.8	12.5	12.4	13.9	27.1	12.4	19.5
残留塩素	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	----	----	0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	0.02	0.02	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	(mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	0.01	0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	11	----	----	----	----	----	----	11	11	11
マンガン及びその化合物	(mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン	(mg/L)	8.6	12	9.8	6.9	9.4	7.3	9.4	9.1	9.5	13	14	16	16	6.9	10
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	(mg/L)	56	----	----	55	----	----	69	----	----	74	----	----	74	55	64
蒸発残留物	(mg/L)	115	----	----	99	----	----	117	----	----	----	143	----	143	99	119
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	----	----	----	<0.02	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
非イオン界面活性剤	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.005	----	----	----	----	----	----	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	(mg/L)	----	----	----	<0.0005	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(TOC)	(mg/L)	0.8	0.6	0.7	0.9	0.5	0.7	0.5	0.6	0.6	0.4	0.4	0.7	0.9	0.4	0.6
pH値		7.1	7.1	7.1	6.9	7.0	7.0	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	7.2	6.9	7.1
味		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
色度	(度)	1.6	<0.5	1.5	2.7	1.2	1.5	1.1	1.3	1.1	0.7	0.8	1.6	2.7	<0.5	1.3
濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	0.4	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.4	0.4	<0.1	<0.1
有機物等（KMnO4消費量）	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸	(mg/L)	----	----	6	----	----	8	----	----	7	----	----	6	8	6	7
アンモニア態窒素	(mg/L)	----	----	<0.02	----	----	<0.02	----	----	<0.02	----	----	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
カルシウム硬度	(mg/L)	43	----	----	42	----	----	56	----	----	59	----	----	59	42	50
総アルカリ度	(mg/L)	43	55	48	46	52	48	58	53	50	59	55	59	59	43	52
電気伝導率	(μS/cm)	172	215	190	167	195	176	206	196	187	231	226	239	239	167	200

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（1／2）

令和 6 年度
垣 生 水 系　　垣生浄水場混和水

月別		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日		R6.4.10	R6.5.8	R6.6.10	R6.7.1	R6.8.5	R6.9.2	R6.10.7	R6.11.11	R6.12.2	R7.1.8	R7.2.3	R7.3.3			
気温	(℃)	16.9	21.5	21.6	25.8	33.2	32.3	25.5	22.6	17.1	9.0	12.0	11.8	33.2	9.0	20.8
水温	(℃)	15.6	19.5	21.5	20.6	26.4	26.8	24.5	20.6	16.1	12.5	11.6	13.6	26.8	11.6	19.1
残留塩素	(mg/L)	0.8	0.7	2.0	1.0	2.0	1.5	1.2	1.5	0.8	0.9	1.0	0.4	2.0	0.4	1.2
一般細菌	(1mL中)	6	0	0	0	0	0	4	3	2	0	5	48	48	0	6
大腸菌	(100mL中)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	----	----	----
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
水銀及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
セレン及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
鉛及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
六価クロム化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
亜硝酸態窒素	(mg/L)	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	1.4	----	----	1.6	----	----	1.2	----	----	1.5	----	----	1.6	1.2	1.4
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.15	----	----	0.17	----	----	0.17	----	----	0.19	----	----	0.19	0.15	0.17
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
四塩化炭素	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
1,4-ジオキサン	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロメタン	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
テトラクロロエチレン	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
トリクロロエチレン	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ベンゼン	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
塩素酸	(mg/L)	<0.06	0.08	0.07	0.07	0.18	0.15	0.08	0.08	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.18	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
クロロホルム	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロ酢酸	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭素酸	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総トリハロメタン	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
トリクロロ酢酸	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモホルム	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ホルムアルデヒド	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水質検査年間統計表　（2／2）

令和 6 年度
垣生水系　　垣生浄水場混和水

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R6.4.10	R6.5.8	R6.6.10	R6.7.1	R6.8.5	R6.9.2	R6.10.7	R6.11.11	R6.12.2	R7.1.8	R7.2.3	R7.3.3			
気温 (℃)	16.9	21.5	21.6	25.8	33.2	32.3	25.5	22.6	17.1	9.0	12.0	11.8	33.2	9.0	20.8
水温 (℃)	15.6	19.5	21.5	20.6	26.4	26.8	24.5	20.6	16.1	12.5	11.6	13.6	26.8	11.6	19.1
残留塩素 (mg/L)	0.8	0.7	2.0	1.0	2.0	1.5	1.2	1.5	0.8	0.9	1.0	0.4	2.0	0.4	1.2
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
鉄及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
銅及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
マンガン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
塩化物イオン (mg/L)	9.3	12	11	12	11	8.7	10	10	10	14	15	16	16	8.7	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
蒸発残留物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジェオスミン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
非イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
フェノール類 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
有機物 (TOC) (mg/L)	0.7	0.6	0.6	0.3	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.4	0.4	0.6	0.7	0.3	0.6
pH値	7.2	7.2	7.3	6.9	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.3	6.9	7.2
味	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭気	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
色度 (度)	1.0	<0.5	0.8	<0.5	0.6	0.9	0.7	0.7	0.7	<0.5	<0.5	0.8	1.0	<0.5	0.5
濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.3	0.3	<0.1	<0.1
有機物等（KMnO4消費量） (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アンモニア態窒素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総アルカリ度 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
電気伝導率 (μS/cm)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（1／2）

令和 6 年度
垣 生 水 系　　垣生浄水場沈澱水

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R6.4.10	R6.5.8	R6.6.10	R6.7.1	R6.8.5	R6.9.2	R6.10.7	R6.11.11	R6.12.2	R7.1.8	R7.2.3	R7.3.3			
気温 (℃)	16.9	21.5	21.6	25.8	33.2	32.3	25.5	22.6	17.1	9.0	12.0	11.8	33.2	9.0	20.8
水温 (℃)	15.4	19.8	21.8	21.0	26.8	26.0	24.8	20.5	16.1	12.3	11.5	13.3	26.8	11.5	19.1
残留塩素 (mg/L)	2.0	2.0	2.0	1.1	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.1	1.9
一般細菌 (1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
大腸菌 (100mL中)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	----	----	----
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
水銀及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
セレン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
六価クロム化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.4	----	----	1.6	----	----	1.2	----	----	1.5	----	----	1.6	1.2	1.4
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.17	----	----	0.17	----	----	0.17	----	----	0.19	----	----	0.19	0.17	0.18
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
四塩化炭素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
1,4-ジオキサン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
テトラクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
トリクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ベンゼン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
塩素酸 (mg/L)	0.12	0.20	0.20	0.12	0.49	0.38	0.17	0.18	0.14	0.10	0.07	<0.06	0.49	<0.06	0.18
クロロ酢酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
クロロホルム (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロ酢酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジブロモクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭素酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総トリハロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
トリクロロ酢酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモホルム (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ホルムアルデヒド (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（2／2）

令和 6 年度
垣 生 水 系　　垣生浄水場沈澱水

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R6.4.10	R6.5.8	R6.6.10	R6.7.1	R6.8.5	R6.9.2	R6.10.7	R6.11.11	R6.12.2	R7.1.8	R7.2.3	R7.3.3			
気温 (℃)	16.9	21.5	21.6	25.8	33.2	32.3	25.5	22.6	17.1	9.0	12.0	11.8	33.2	9.0	20.8
水温 (℃)	15.4	19.8	21.8	21.0	26.8	26.0	24.8	20.5	16.1	12.3	11.5	13.3	26.8	11.5	19.1
残留塩素 (mg/L)	2.0	2.0	2.0	1.1	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.1	1.9
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
鉄及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
銅及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
マンガン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
塩化物イオン (mg/L)	10	14	12	12	13	11	11	11	11	15	16	18	18	10	13
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
蒸発残留物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジェオスミン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
非イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
フェノール類 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
有機物 (TOC) (mg/L)	0.8	0.6	0.7	0.4	0.6	0.7	0.5	0.6	0.6	0.4	0.4	0.5	0.8	0.4	0.6
pH値	7.6	7.7	7.7	7.3	7.7	7.5	7.7	7.6	7.6	7.7	7.5	7.6	7.7	7.3	7.6
味	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭気	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
色度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.5	<0.1	<0.1
有機物等（KMnO4消費量） (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アンモニア態窒素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総アルカリ度 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
電気伝導率 (μS/cm)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（1／2）

令和 6 年度
垣 生 水 系　　垣生浄水場ろ過水

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R6.4.10	R6.5.8	R6.6.10	R6.7.1	R6.8.5	R6.9.2	R6.10.7	R6.11.11	R6.12.2	R7.1.8	R7.2.3	R7.3.3			
気温 (℃)	16.9	21.5	21.6	25.8	33.2	32.3	25.5	22.6	17.1	9.0	12.0	11.8	33.2	9.0	20.8
水温 (℃)	15.6	19.4	21.2	21.3	26.8	25.5	24.2	20.5	15.6	12.5	10.8	13.5	26.8	10.8	18.9
残留塩素 (mg/L)	0.3	0.2	0.5	0.5	0.2	0.3	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.2	0.4
一般細菌 (1mL中)	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0
大腸菌 (100mL中)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	----	----	----
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
水銀及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
セレン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
六価クロム化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.4	----	----	1.4	----	----	1.2	----	----	1.5	----	----	1.5	1.2	1.4
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.17	----	----	0.17	----	----	0.17	----	----	0.20	----	----	0.20	0.17	0.18
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
四塩化炭素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
1,4-ジオキサン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
テトラクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
トリクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ベンゼン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
塩素酸 (mg/L)	0.12	0.15	0.17	0.12	0.35	0.29	0.13	0.10	0.08	<0.06	<0.06	0.06	0.35	<0.06	0.13
クロロ酢酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
クロロホルム (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロ酢酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジブロモクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭素酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総トリハロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
トリクロロ酢酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモホルム (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ホルムアルデヒド (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（2／2）

令和 6 年度
垣 生 水 系　　垣生浄水場ろ過水

月別		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日		R6.4.10	R6.5.8	R6.6.10	R6.7.1	R6.8.5	R6.9.2	R6.10.7	R6.11.11	R6.12.2	R7.1.8	R7.2.3	R7.3.3			
気温	(℃)	16.9	21.5	21.6	25.8	33.2	32.3	25.5	22.6	17.1	9.0	12.0	11.8	33.2	9.0	20.8
水温	(℃)	15.6	19.4	21.2	21.3	26.8	25.5	24.2	20.5	15.6	12.5	10.8	13.5	26.8	10.8	18.9
残留塩素	(mg/L)	0.3	0.2	0.5	0.5	0.2	0.3	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.2	0.4
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
鉄及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
銅及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
マンガン及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
塩化物イオン	(mg/L)	9.7	13	11	11	11	9.1	11	10	10	14	15	17	17	9.1	12
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
蒸発残留物	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジェオスミン	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
非イオン界面活性剤	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
フェノール類	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
有機物(TOC)	(mg/L)	0.7	0.5	0.6	0.4	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.4	0.5	0.5	0.7	0.4	0.6
pH値		7.5	7.6	7.6	7.3	7.6	7.3	7.6	7.5	7.5	7.6	7.5	7.6	7.6	7.3	7.5
味		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭気		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
色度	(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
有機物等（KMnO4消費量）	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アンモニア態窒素	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総アルカリ度	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
電気伝導率	(μS/cm)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（1／2）

令和 6 年度
垣 生 水 系　　垣生浄水場浄水

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R6.4.10	R6.5.8	R6.6.10	R6.7.1	R6.8.5	R6.9.2	R6.10.7	R6.11.11	R6.12.2	R7.1.8	R7.2.3	R7.3.3			
気温 (℃)	16.9	21.5	21.6	25.8	33.2	32.3	25.5	22.6	17.1	9.0	12.0	11.8	33.2	9.0	20.8
水温 (℃)	15.5	19.2	21.2	21.5	27.0	25.5	24.5	19.5	15.1	11.4	10.6	12.7	27.0	10.6	18.6
残留塩素 (mg/L)	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5
一般細菌 (1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌 (100mL中)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	----	----	----
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0003	----	----	----	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	<0.00005	----	----	----	----	----	----	----	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.4	----	----	1.4	----	----	1.2	----	----	1.5	----	----	1.5	1.2	1.4
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.16	----	----	0.17	----	----	0.17	----	----	0.20	----	----	0.20	0.16	0.18
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	0.05	----	----	0.05	----	----	0.05	----	----	0.09	0.09	0.05	0.06
四塩化炭素 (mg/L)	----	----	----	----	<0.0002	----	----	----	----	----	----	----	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸 (mg/L)	0.08	0.11	0.11	0.12	0.32	0.25	0.19	0.07	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	0.32	<0.06	0.11
クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム (mg/L)	----	0.005	----	----	0.009	----	----	0.004	----	----	0.001	----	0.009	0.001	0.005
ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.003	----	----	<0.002	----	----	0.003	----	----	<0.002	----	----	0.003	<0.002	<0.002
ジブロモクロロメタン (mg/L)	----	0.004	----	----	0.006	----	----	0.004	----	----	0.004	----	0.006	0.004	0.005
臭素酸 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン (mg/L)	----	0.016	----	----	0.024	----	----	0.013	----	----	0.009	----	0.024	0.009	0.016
トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.003	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	0.003	<0.002	<0.002
ブロモジクロロメタン (mg/L)	----	0.006	----	----	0.008	----	----	0.004	----	----	0.003	----	0.008	0.003	0.005
ブロモホルム (mg/L)	----	0.001	----	----	0.001	----	----	0.001	----	----	0.001	----	0.001	0.001	0.001
ホルムアルデヒド (mg/L)	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	<0.005	<0.005

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（2／2）

令和 6 年度
垣 生 水 系　　垣生浄水場浄水

月別		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日		R6.4.10	R6.5.8	R6.6.10	R6.7.1	R6.8.5	R6.9.2	R6.10.7	R6.11.11	R6.12.2	R7.1.8	R7.2.3	R7.3.3			
気温	(℃)	16.9	21.5	21.6	25.8	33.2	32.3	25.5	22.6	17.1	9.0	12.0	11.8	33.2	9.0	20.8
水温	(℃)	15.5	19.2	21.2	21.5	27.0	25.5	24.5	19.5	15.1	11.4	10.6	12.7	27.0	10.6	18.6
残留塩素	(mg/L)	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	----	----	0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	(mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	12	----	----	----	----	----	----	12	12	12
マンガン及びその化合物	(mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン	(mg/L)	9.4	13	11	11	11	9.1	11	9.8	10	14	15	17	17	9.1	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	55	----	----	62	----	----	68	----	----	73	----	----	73	55	65
蒸発残留物	(mg/L)	112	----	----	116	----	----	124	----	----	----	138	----	138	112	123
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	----	----	----	<0.02	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
非イオン界面活性剤	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.005	----	----	----	----	----	----	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	(mg/L)	----	----	----	<0.0005	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(TOC)	(mg/L)	0.7	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.4	0.5	0.4	0.7	0.4	0.6
pH値		7.5	7.6	7.5	7.3	7.6	7.3	7.6	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.6	7.3	7.5
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
色度	(度)	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5
濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
有機物等（KMnO4消費量）	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸	(mg/L)	----	----	2	----	----	3	----	----	2	----	----	2	3	2	2
アンモニア態窒素	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度	(mg/L)	42	----	----	49	----	----	53	----	----	58	----	----	58	42	51
総アルカリ度	(mg/L)	43	53	48	51	57	49	59	54	50	58	56	65	65	43	54
電気伝導率	(μS/cm)	175	215	195	203	201	186	207	201	188	231	228	254	254	175	207

第５章　北条水系

１　北条浄水場

水系の名称	検査場所
北 条 水 系	北条浄水場　集合原水 北条浄水場　浄水

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（1／2）

令和 6 年度
北条水系　　北条浄水場集合原水

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R6.4.10	R6.5.8	R6.6.10	R6.7.1	R6.8.5	R6.9.2	R6.10.7	R6.11.11	R6.12.2	R7.1.8	R7.2.3	R7.3.3			
気温 (℃)	16.6	19.9	25.6	25.8	28.7	27.9	24.4	19.8	15.7	6.8	10.9	10.6	28.7	6.8	19.4
水温 (℃)	15.0	16.8	19.6	21.0	25.1	25.0	22.7	21.0	18.2	14.1	14.3	13.5	25.1	13.5	18.9
残留塩素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
一般細菌 (1mL中)	0	0	0	0	2	0	0	2	2	0	0	0	2	0	1
大腸菌(100mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0003	----	----	----	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	<0.00005	----	----	----	----	----	----	----	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.9	----	----	2.1	----	----	1.9	----	----	1.8	----	----	2.1	1.8	1.9
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.34	----	----	0.36	----	----	0.33	----	----	0.37	----	----	0.37	0.33	0.35
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	0.02	----	----	0.02	----	----	0.02	----	----	0.02	0.02	0.02	0.02
四塩化炭素 (mg/L)	----	----	----	----	<0.0002	----	----	----	----	----	----	----	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
クロロ酢酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
クロロホルム (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロ酢酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジブロモクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭素酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総トリハロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
トリクロロ酢酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモホルム (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ホルムアルデヒド (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水質検査年間統計表　（2／2）

令和 6 年度
北条水系　　北条浄水場集合原水

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R6.4.10	R6.5.8	R6.6.10	R6.7.1	R6.8.5	R6.9.2	R6.10.7	R6.11.11	R6.12.2	R7.1.8	R7.2.3	R7.3.3			
気温 (℃)	16.6	19.9	25.6	25.8	28.7	27.9	24.4	19.8	15.7	6.8	10.9	10.6	28.7	6.8	19.4
水温 (℃)	15.0	16.8	19.6	21.0	25.1	25.0	22.7	21.0	18.2	14.1	14.3	13.5	25.1	13.5	18.9
残留塩素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	10	----	----	----	----	----	----	10	10	10
マンガン及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン (mg/L)	7.1	6.5	6.7	7.0	6.5	6.4	6.3	5.9	5.9	6.4	6.3	6.6	7.1	5.9	6.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	70	----	----	72	----	----	71	----	----	70	----	----	72	70	71
蒸発残留物 (mg/L)	127	----	----	117	----	----	121	----	----	----	127	----	127	117	123
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	<0.02	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
非イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.005	----	----	----	----	----	----	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類 (mg/L)	----	----	----	<0.0005	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物 (TOC) (mg/L)	0.4	0.4	0.5	0.6	0.5	0.6	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5
pH値	6.8	6.9	6.8	6.8	7.0	7.0	6.9	6.8	6.7	6.9	6.8	6.9	7.0	6.7	6.9
味	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
色度 (度)	<0.5	<0.5	0.6	0.8	0.6	0.9	0.6	0.8	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.9	<0.5	<0.5
濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
有機物等（KMn04消費量） (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)	----	----	19	----	----	20	----	----	29	----	----	18	29	18	22
アンモニア態窒素 (mg/L)	----	----	<0.02	----	----	<0.02	----	----	<0.02	----	----	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
カルシウム硬度 (mg/L)	52	----	----	53	----	----	53	----	----	52	----	----	53	52	53
総アルカリ度 (mg/L)	55	60	59	57	59	58	62	56	57	64	57	59	64	55	59
電気伝導率 (μS/cm)	193	190	193	200	198	201	194	187	186	191	185	189	201	185	192

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（1／2）

令和 6 年度
北条水系　　北条浄水場浄水

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R6.4.10	R6.5.8	R6.6.10	R6.7.1	R6.8.5	R6.9.2	R6.10.7	R6.11.11	R6.12.2	R7.1.8	R7.2.3	R7.3.3			
気温 (℃)	16.6	19.9	25.6	25.8	28.7	27.9	24.4	19.8	15.7	6.8	10.9	10.6	28.7	6.8	19.4
水温 (℃)	15.0	17.2	19.0	21.4	25.0	24.4	22.8	21.1	18.6	15.0	14.3	13.8	25.0	13.8	19.0
残留塩素 (mg/L)	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.9	0.8	0.8	0.8	0.5	0.7	0.6	0.9	0.5	0.7
一般細菌 (1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌 (100mL中)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	----	----	----
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0003	----	----	----	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	<0.00005	----	----	----	----	----	----	----	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.9	----	----	2.2	----	----	1.8	----	----	1.8	----	----	2.2	1.8	1.9
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.34	----	----	0.35	----	----	0.33	----	----	0.37	----	----	0.37	0.33	0.35
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	0.02	----	----	0.02	----	----	0.02	----	----	0.02	0.02	0.02	0.02
四塩化炭素 (mg/L)	----	----	----	----	<0.0002	----	----	----	----	----	----	----	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸 (mg/L)	<0.06	<0.06	0.07	0.10	0.10	0.23	0.17	0.15	0.09	<0.06	<0.06	<0.06	0.23	<0.06	0.08
クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム (mg/L)	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
ジクロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジブロモクロロメタン (mg/L)	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
臭素酸 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン (mg/L)	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ブロモジクロロメタン (mg/L)	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
ブロモホルム (mg/L)	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド (mg/L)	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	<0.005	<0.005

水質検査年間統計表　（2／2）

令和 6 年度
北条水系　　北条浄水場浄水

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R6.4.10	R6.5.8	R6.6.10	R6.7.1	R6.8.5	R6.9.2	R6.10.7	R6.11.11	R6.12.2	R7.1.8	R7.2.3	R7.3.3			
気温 (℃)	16.6	19.9	25.6	25.8	28.7	27.9	24.4	19.8	15.7	6.8	10.9	10.6	28.7	6.8	19.4
水温 (℃)	15.0	17.2	19.0	21.4	25.0	24.4	22.8	21.1	18.6	15.0	14.3	13.8	25.0	13.8	19.0
残留塩素 (mg/L)	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.9	0.8	0.8	0.8	0.5	0.7	0.6	0.9	0.5	0.7
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	0.01	----	----	<0.01	0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	0.01	----	----	0.02	0.02	<0.01	<0.01
銅及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	11	----	----	----	----	----	----	11	11	11
マンガン及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	0.001	----	----	0.003	0.003	<0.001	0.001
塩化物イオン (mg/L)	7.5	7.0	7.3	7.2	7.1	7.2	7.0	6.7	6.5	6.9	6.7	7.0	7.5	6.5	7.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	70	----	----	70	----	----	71	----	----	69	----	----	71	69	70
蒸発残留物 (mg/L)	129	----	----	115	----	----	124	----	----	----	135	----	135	115	126
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	<0.02	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
非イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.005	----	----	----	----	----	----	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類 (mg/L)	----	----	----	<0.0005	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物 (TOC) (mg/L)	0.5	0.4	0.4	0.7	0.5	0.6	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.7	0.3	0.4
pH値	7.7	7.7	7.5	7.8	7.6	7.7	7.7	7.6	7.6	7.8	7.5	7.8	7.8	7.5	7.7
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
色度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	0.6	0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5
濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
有機物等（KMn04消費量） (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)	----	----	2	----	----	3	----	----	2	----	----	<1	3	<1	2
アンモニア態窒素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度 (mg/L)	52	----	----	52	----	----	54	----	----	51	----	----	54	51	52
総アルカリ度 (mg/L)	57	61	58	56	62	61	62	56	59	63	58	60	63	56	59
電気伝導率 (μS/cm)	194	191	194	196	200	204	195	188	187	191	185	191	204	185	193

第６章　久谷水系

１　久谷浄水場

水系の名称	検査場所
久 谷 水 系	久谷浄水場　集合原水 久谷浄水場　浄水

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（1／2）

令和 6 年度
久谷水系　　久谷浄水場集合原水

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R6.4.10	R6.5.8	R6.6.10	R6.7.1	R6.8.5	R6.9.2	R6.10.7	R6.11.11	R6.12.2	R7.1.8	R7.2.3	R7.3.3			
気温 (℃)	14.2	18.3	17.5	24.4	31.8	29.1	19.6	20.2	17.5	9.1	10.9	13.5	31.8	9.1	18.8
水温 (℃)	17.7	18.2	18.4	19.0	21.2	22.0	21.0	20.5	19.5	18.0	17.6	17.9	22.0	17.6	19.3
残留塩素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
一般細菌 (1mL中)	1	7	13	3	7	8	3	7	5	0	4	3	13	0	5
大腸菌 (100mL中)	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	2	2	0	0.5
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0003	----	----	----	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	<0.00005	----	----	----	----	----	----	----	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	2.0	----	----	1.9	----	----	1.3	----	----	1.4	----	----	2.0	1.3	1.7
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.10	----	----	0.08	----	----	<0.08	----	----	0.08	----	----	0.10	<0.08	<0.08
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	0.10	----	----	0.12	----	----	0.10	----	----	0.08	0.12	0.08	0.10
四塩化炭素 (mg/L)	----	----	----	----	<0.0002	----	----	----	----	----	----	----	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
クロロ酢酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
クロロホルム (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロ酢酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジブロモクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭素酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総トリハロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
トリクロロ酢酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモホルム (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ホルムアルデヒド (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水質検査年間統計表　（2／2）

令和 6 年度
久谷水系　　久谷浄水場集合原水

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R6.4.10	R6.5.8	R6.6.10	R6.7.1	R6.8.5	R6.9.2	R6.10.7	R6.11.11	R6.12.2	R7.1.8	R7.2.3	R7.3.3			
気温 (℃)	14.2	18.3	17.5	24.4	31.8	29.1	19.6	20.2	17.5	9.1	10.9	13.5	31.8	9.1	18.8
水温 (℃)	17.7	18.2	18.4	19.0	21.2	22.0	21.0	20.5	19.5	18.0	17.6	17.9	22.0	17.6	19.3
残留塩素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	0.01	----	----	0.01	0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	21	----	----	----	----	----	----	21	21	21
マンガン及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン (mg/L)	24	19	20	7.9	6.8	20	8.3	18	20	16	23	23	24	6.8	17
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	72	----	----	60	----	----	67	----	----	66	----	----	72	60	66
蒸発残留物 (mg/L)	169	----	----	116	----	----	121	----	----	----	149	----	169	116	139
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	<0.02	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
非イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.005	----	----	----	----	----	----	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類 (mg/L)	----	----	----	<0.0005	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物 (TOC) (mg/L)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3
pH値	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9	6.9	6.8	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	6.8	7.0
味	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
色度 (度)	<0.5	<0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	<0.5
濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
有機物等（KMn04消費量） (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)	----	----	15	----	----	18	----	----	17	----	----	13	18	13	16
アンモニア態窒素 (mg/L)	----	----	<0.02	----	----	<0.02	----	----	<0.02	----	----	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
カルシウム硬度 (mg/L)	51	----	----	44	----	----	52	----	----	50	----	----	52	44	49
総アルカリ度 (mg/L)	60	57	58	45	50	62	60	63	64	50	56	55	64	45	57
電気伝導率 (μS/cm)	266	235	249	188	187	255	199	244	248	209	247	238	266	187	230

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（1／2）

令和 6 年度
久谷水系　　久谷浄水場浄水

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R6.4.10	R6.5.8	R6.6.10	R6.7.1	R6.8.5	R6.9.2	R6.10.7	R6.11.11	R6.12.2	R7.1.8	R7.2.3	R7.3.3			
気温 (℃)	14.2	18.3	17.5	24.4	31.8	29.1	19.6	20.2	17.5	9.1	10.9	13.5	31.8	9.1	18.8
水温 (℃)	17.8	18.3	18.5	19.3	21.1	21.9	21.5	20.6	19.4	17.8	17.5	17.9	21.9	17.5	19.3
残留塩素 (mg/L)	0.5	0.7	0.5	0.7	0.7	0.5	0.7	0.6	0.5	0.4	0.4	0.5	0.7	0.4	0.6
一般細菌 (1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌 (100mL中)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	----	----	----
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0003	----	----	----	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	<0.00005	----	----	----	----	----	----	----	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	2.0	----	----	1.9	----	----	1.3	----	----	1.4	----	----	2.0	1.3	1.7
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.10	----	----	0.08	----	----	0.08	----	----	0.08	----	----	0.10	0.08	0.09
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	0.10	----	----	0.12	----	----	0.09	----	----	0.08	0.12	0.08	0.10
四塩化炭素 (mg/L)	----	----	----	----	<0.0002	----	----	----	----	----	----	----	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸 (mg/L)	<0.06	<0.06	<0.06	0.08	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.08	<0.06	<0.06
クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム (mg/L)	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
ジクロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジブロモクロロメタン (mg/L)	----	<0.001	----	----	0.001	----	----	0.001	----	----	<0.001	----	0.001	<0.001	<0.001
臭素酸 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン (mg/L)	----	<0.001	----	----	0.001	----	----	0.001	----	----	<0.001	----	0.001	<0.001	<0.001
トリクロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ブロモジクロロメタン (mg/L)	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
ブロモホルム (mg/L)	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド (mg/L)	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	<0.005	<0.005

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（2／2）

令和 6 年度
久谷水系　　久谷浄水場浄水

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R6.4.10	R6.5.8	R6.6.10	R6.7.1	R6.8.5	R6.9.2	R6.10.7	R6.11.11	R6.12.2	R7.1.8	R7.2.3	R7.3.3			
気温 (℃)	14.2	18.3	17.5	24.4	31.8	29.1	19.6	20.2	17.5	9.1	10.9	13.5	31.8	9.1	18.8
水温 (℃)	17.8	18.3	18.5	19.3	21.1	21.9	21.5	20.6	19.4	17.8	17.5	17.9	21.9	17.5	19.3
残留塩素 (mg/L)	0.5	0.7	0.5	0.7	0.7	0.5	0.7	0.6	0.5	0.4	0.4	0.5	0.7	0.4	0.6
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	0.01	----	----	0.01	----	----	0.01	----	----	<0.01	0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	21	----	----	----	----	----	----	21	21	21
マンガン及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン (mg/L)	25	20	20	8.5	7.3	20	8.8	18	21	16	23	23	25	7.3	18
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	70	----	----	60	----	----	69	----	----	66	----	----	70	60	66
蒸発残留物 (mg/L)	162	----	----	114	----	----	124	----	----	----	150	----	162	114	138
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	<0.02	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
非イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.005	----	----	----	----	----	----	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類 (mg/L)	----	----	----	<0.0005	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物 (TOC) (mg/L)	<0.3	<0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3
pH値	7.6	7.7	7.5	7.6	7.5	7.5	7.6	7.7	7.7	7.6	7.6	7.7	7.7	7.5	7.6
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
色度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
有機物等（KMn04消費量） (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)	----	----	2	----	----	3	----	----	2	----	----	2	3	2	2
アンモニア態窒素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度 (mg/L)	51	----	----	44	----	----	51	----	----	51	----	----	51	44	49
総アルカリ度 (mg/L)	60	56	58	46	51	63	59	64	64	51	57	57	64	46	57
電気伝導率 (μS/cm)	267	236	248	189	187	256	200	244	248	210	247	239	267	187	231

第７章　給水栓

１　給水栓水質検査結果

水系の名称	検査場所
市之井手水系	中央配水区　保免中二丁目　保免中緑地 中央配水区　御幸一丁目　桜ヶ丘集会所 東部配水区　畑寺一丁目　畑寺公園 城山配水区　清水町二丁目　清水公園 道後配水区　祝谷六丁目　祝谷北公園 道後配水区　祝谷東町　公園 湯山配水区　湯の山二丁目　湯の山運動公園
高井神田水系	久米配水区　森松町　森松本村公園 南部配水区　古川南三丁目　古川南公園 小野配水区　平井町　平井公園 小野配水区　北梅本町　北梅本小山公園
かきつばた水系	城西配水区　久万ノ台　久万ノ台緑地 城西配水区　須賀町　西須賀公園 北部配水区　福角町　堀江支所 三津配水区　辰巳町　たつみ公園 三津配水区　石風呂町　すみれの北公園 三津配水区　泊町　船越緑地公園 光洋台配水区　光洋台　光洋台集会所

水系の名称	検査場所
垣生水系	西部配水区　西垣生町　垣生支所 西部配水区　南斎院町　軽井沢配水池
北条水系	北条配水区 鴨之池 鴨の池集会所 浅海配水区　浅海本谷　小竹集会所 才之原配水区　尾儀原　尾儀原公園 立岩配水区　猿川原　立岩公民館 本谷配水区　佐古　佐古集会所
久谷水系	久谷配水区　久谷町　坂本公民館 久谷配水区　窪野町　墓地

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（1／2）

令和 6 年度
市之井手水系　　中央配水区保免中二丁目保免中緑地

月別		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日		R6.4.15	R6.5.20	R6.6.17	R6.7.8	R6.8.19	R6.9.10	R6.10.21	R6.11.18	R6.12.9	R7.1.20	R7.2.17	R7.3.10			
気温	(℃)	22.2	21.7	25.9	33.1	25.9	33.1	24.1	16.6	9.7	9.5	10.2	15.5	33.1	9.5	20.6
水温	(℃)	16.1	18.5	22.9	26.1	28.9	27.2	22.0	18.6	11.5	13.5	9.0	10.0	28.9	9.0	18.7
残留塩素	(mg/L)	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4
一般細菌	(1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	(100mL中)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	----	----	----
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0003	----	----	----	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
セレン及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	(mg/L)	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.94	----	----	0.62	----	----	0.71	----	----	0.63	----	----	0.94	0.62	0.73
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.25	----	----	0.16	----	----	0.25	----	----	0.30	----	----	0.30	0.16	0.24
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	----	----	0.02	----	----	0.02	----	----	0.02	----	----	0.02	0.02	0.02	0.02
四塩化炭素	(mg/L)	----	----	----	----	<0.0002	----	----	----	----	----	----	----	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	(mg/L)	<0.06	0.07	0.13	0.08	0.15	0.11	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.15	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	(mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	(mg/L)	----	0.031	----	----	0.041	----	----	0.016	----	----	0.008	----	0.041	0.008	0.024
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.006	----	----	0.002	----	----	0.004	----	----	0.003	----	----	0.006	0.002	0.004
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	----	<0.001	----	----	0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	0.001	<0.001	<0.001
臭素酸	(mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	(mg/L)	----	0.037	----	----	0.050	----	----	0.021	----	----	0.011	----	0.050	0.011	0.030
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.012	----	----	0.014	----	----	0.015	----	----	0.003	----	----	0.015	0.003	0.011
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	----	0.006	----	----	0.008	----	----	0.005	----	----	0.003	----	0.008	0.003	0.006
ブロモホルム	(mg/L)	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	(mg/L)	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	<0.005	<0.005

水質検査年間統計表　（2／2）

令和 6 年度
市之井手水系　　中央配水区保免中二丁目保免中緑地

月別		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日		R6.4.15	R6.5.20	R6.6.17	R6.7.8	R6.8.19	R6.9.10	R6.10.21	R6.11.18	R6.12.9	R7.1.20	R7.2.17	R7.3.10			
気温	(℃)	22.2	21.7	25.9	33.1	25.9	33.1	24.1	16.6	9.7	9.5	10.2	15.5	33.1	9.5	20.6
水温	(℃)	16.1	18.5	22.9	26.1	28.9	27.2	22.0	18.6	11.5	13.5	9.0	10.0	28.9	9.0	18.7
残留塩素	(mg/L)	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	0.01	----	----	----	----	----	----	0.01	0.01	0.01
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	----	----	0.07	----	----	0.08	----	----	0.04	----	----	0.03	0.08	0.03	0.06
鉄及びその化合物	(mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	7.0	----	----	----	----	----	----	7.0	7.0	7.0
マンガン及びその化合物	(mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン	(mg/L)	5.9	6.6	6.4	6.5	5.8	5.6	5.7	5.4	5.3	5.0	6.2	5.9	6.6	5.0	5.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	50	----	----	37	----	----	51	----	----	52	----	----	52	37	48
蒸発残留物	(mg/L)	74	----	----	77	----	----	88	----	----	96	----	----	96	74	84
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジェオスミン	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.000001	----	----	----	----	----	----	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.000001	----	----	----	----	----	----	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
フェノール類	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
有機物(TOC)	(mg/L)	0.6	1.1	0.7	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.6	0.4	0.6	0.5	1.1	0.4	0.7
pH値		7.5	7.4	7.5	7.4	7.6	7.7	7.6	7.6	7.5	7.5	7.7	7.4	7.7	7.4	7.5
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
色度	(度)	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5
濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
有機物等（KMn04消費量）	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸	(mg/L)	----	----	----	----	----	2	----	----	----	----	----	2	2	2	2
アンモニア態窒素	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度	(mg/L)	38	----	----	30	----	----	41	----	----	41	----	----	41	30	38
総アルカリ度	(mg/L)	42	----	----	32	----	----	49	----	----	50	----	----	50	32	43
電気伝導率	(μS/cm)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（1／2）

令和 6 年度
市之井手水系　　中央配水区御幸一丁目桜ケ丘集会所

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R6.4.15	R6.5.20	R6.6.17	R6.7.8	R6.8.19	R6.9.10	R6.10.21	R6.11.18	R6.12.9	R7.1.20	R7.2.17	R7.3.10			
気温 (℃)	19.5	20.4	25.6	30.3	24.8	29.7	21.1	17.0	8.8	9.5	9.5	11.2	30.3	8.8	19.0
水温 (℃)	18.2	21.5	26.3	28.5	34.8	32.0	25.4	19.0	14.6	10.5	9.8	11.2	34.8	9.8	21.0
残留塩素 (mg/L)	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	0.5	0.2	0.3
一般細菌 (1mL中)	0	0	0	0	0	0	57	10	1	0	0	0	57	0	6
大腸菌(100mL中)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	----	----	----
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0003	----	----	----	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
セレン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.0	----	----	0.61	----	----	0.71	----	----	0.63	----	----	1.0	0.61	0.74
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.23	----	----	0.14	----	----	0.26	----	----	0.30	----	----	0.30	0.14	0.23
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	0.02	----	----	0.02	----	----	0.02	----	----	0.02	0.02	0.02	0.02
四塩化炭素 (mg/L)	----	----	----	----	<0.0002	----	----	----	----	----	----	----	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸 (mg/L)	<0.06	0.09	0.10	0.09	0.13	0.11	0.08	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.13	<0.06	<0.06
クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム (mg/L)	----	0.046	----	----	0.046	----	----	0.022	----	----	0.009	----	0.046	0.009	0.031
ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.003	----	----	<0.002	----	----	0.003	----	----	<0.002	----	----	0.003	<0.002	<0.002
ジブロモクロロメタン (mg/L)	----	<0.001	----	----	0.001	----	----	0.001	----	----	0.001	----	0.001	<0.001	<0.001
臭素酸 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン (mg/L)	----	0.052	----	----	0.056	----	----	0.029	----	----	0.013	----	0.056	0.013	0.038
トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.017	----	----	0.015	----	----	0.015	----	----	0.005	----	----	0.017	0.005	0.013
ブロモジクロロメタン (mg/L)	----	0.006	----	----	0.008	----	----	0.006	----	----	0.003	----	0.008	0.003	0.006
ブロモホルム (mg/L)	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド (mg/L)	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	<0.005	<0.005

水質検査年間統計表　（2／2）

令和 6 年度
市之井手水系　　中央配水区御幸一丁目桜ケ丘集会所

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R6.4.15	R6.5.20	R6.6.17	R6.7.8	R6.8.19	R6.9.10	R6.10.21	R6.11.18	R6.12.9	R7.1.20	R7.2.17	R7.3.10			
気温 (℃)	19.5	20.4	25.6	30.3	24.8	29.7	21.1	17.0	8.8	9.5	9.5	11.2	30.3	8.8	19.0
水温 (℃)	18.2	21.5	26.3	28.5	34.8	32.0	25.4	19.0	14.6	10.5	9.8	11.2	34.8	9.8	21.0
残留塩素 (mg/L)	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	0.5	0.2	0.3
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	0.02	----	----	----	----	----	----	0.02	0.02	0.02
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	0.07	----	----	0.10	----	----	0.06	----	----	0.04	0.10	0.04	0.07
鉄及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	7.2	----	----	----	----	----	----	7.2	7.2	7.2
マンガン及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン (mg/L)	6.6	6.6	6.1	6.7	5.7	5.4	5.5	5.4	5.1	5.1	5.8	6.0	6.7	5.1	5.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	47	----	----	36	----	----	51	----	----	50	----	----	51	36	46
蒸発残留物 (mg/L)	79	----	----	73	----	----	88	----	----	89	----	----	89	73	82
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジェオスミン (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.000001	----	----	----	----	----	----	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.000001	----	----	----	----	----	----	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
フェノール類 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
有機物 (TOC) (mg/L)	0.8	1.0	0.7	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6	0.5	0.5	0.7	0.5	1.0	0.5	0.7
pH値	7.7	7.6	7.8	7.4	7.8	7.8	7.8	7.7	7.7	7.7	7.7	7.6	7.8	7.4	7.7
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
色度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
有機物等（KMn04消費量） (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アンモニア態窒素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度 (mg/L)	37	----	----	29	----	----	41	----	----	41	----	----	41	29	37
総アルカリ度 (mg/L)	40	----	----	31	----	----	51	----	----	48	----	----	51	31	43
電気伝導率 (μS/cm)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（1／2）

令和 6 年度
市之井手水系　　東部配水区畑寺一丁目畑寺公園

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R6.4.15	R6.5.20	R6.6.17	R6.7.8	R6.8.19	R6.9.10	R6.10.21	R6.11.18	R6.12.9	R7.1.20	R7.2.17	R7.3.10			
気温 (℃)	23.1	23.5	26.1	33.8	25.3	33.2	24.0	19.2	9.8	11.8	11.8	17.7	33.8	9.8	21.6
水温 (℃)	16.3	18.2	23.9	23.0	25.2	29.0	22.0	18.1	11.5	8.1	8.6	10.0	29.0	8.1	17.8
残留塩素 (mg/L)	0.5	0.5	0.3	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.4	0.4	0.6	0.3	0.5
一般細菌 (1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌 (100mL中)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	----	----	----
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0003	----	----	----	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
セレン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.92	----	----	0.62	----	----	0.70	----	----	0.60	----	----	0.92	0.60	0.71
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.27	----	----	0.16	----	----	0.26	----	----	0.32	----	----	0.32	0.16	0.25
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	0.02	----	----	0.02	----	----	0.02	----	----	0.02	0.02	0.02	0.02
四塩化炭素 (mg/L)	----	----	----	----	<0.0002	----	----	----	----	----	----	----	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸 (mg/L)	<0.06	0.07	0.12	0.07	0.12	0.10	0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.12	<0.06	<0.06
クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム (mg/L)	----	0.032	----	----	0.029	----	----	0.014	----	----	0.008	----	0.032	0.008	0.021
ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.011	----	----	0.005	----	----	0.005	----	----	0.003	----	----	0.011	0.003	0.006
ジブロモクロロメタン (mg/L)	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
臭素酸 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン (mg/L)	----	0.036	----	----	0.035	----	----	0.018	----	----	0.011	----	0.036	0.011	0.025
トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.010	----	----	0.010	----	----	0.009	----	----	0.003	----	----	0.010	0.003	0.008
ブロモジクロロメタン (mg/L)	----	0.004	----	----	0.006	----	----	0.004	----	----	0.003	----	0.006	0.003	0.004
ブロモホルム (mg/L)	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド (mg/L)	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	<0.005	<0.005

水質検査年間統計表　（2／2）

令和 6 年度
市之井手水系　　東部配水区畑寺一丁目畑寺公園

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R6.4.15	R6.5.20	R6.6.17	R6.7.8	R6.8.19	R6.9.10	R6.10.21	R6.11.18	R6.12.9	R7.1.20	R7.2.17	R7.3.10			
気温 (℃)	23.1	23.5	26.1	33.8	25.3	33.2	24.0	19.2	9.8	11.8	11.8	17.7	33.8	9.8	21.6
水温 (℃)	16.3	18.2	23.9	23.0	25.2	29.0	22.0	18.1	11.5	8.1	8.6	10.0	29.0	8.1	17.8
残留塩素 (mg/L)	0.5	0.5	0.3	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.4	0.4	0.6	0.3	0.5
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	0.08	----	----	0.08	----	----	0.04	----	----	0.04	0.08	0.04	0.06
鉄及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	7.1	----	----	----	----	----	----	7.1	7.1	7.1
マンガン及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン (mg/L)	5.8	6.4	6.2	6.3	5.6	5.3	5.3	5.3	5.4	5.0	5.8	5.7	6.4	5.0	5.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	48	----	----	37	----	----	51	----	----	49	----	----	51	37	46
蒸発残留物 (mg/L)	74	----	----	78	----	----	79	----	----	88	----	----	88	74	80
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジェオスミン (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.000001	----	----	----	----	----	----	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.000001	----	----	----	----	----	----	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
フェノール類 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
有機物 (TOC) (mg/L)	0.7	1.1	0.7	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.4	0.7	0.9	1.1	0.4	0.7
pH値	7.7	7.6	7.8	7.6	7.8	7.9	7.8	7.8	7.7	7.8	7.7	7.7	7.9	7.6	7.7
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
色度 (度)	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5
濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
有機物等（KMn04消費量） (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アンモニア態窒素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度 (mg/L)	37	----	----	30	----	----	41	----	----	40	----	----	41	30	37
総アルカリ度 (mg/L)	42	----	----	33	----	----	51	----	----	49	----	----	51	33	44
電気伝導率 (μS/cm)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（1／2）

令和 6 年度
市之井手水系　　城山配水区清水町二丁目清水公園

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R6.4.15	R6.5.20	R6.6.17	R6.7.8	R6.8.19	R6.9.10	R6.10.21	R6.11.18	R6.12.9	R7.1.20	R7.2.17	R7.3.10			
気温 (℃)	20.5	21.2	27.3	32.7	25.9	34.1	23.4	18.1	9.9	13.0	10.9	14.7	34.1	9.9	21.0
水温 (℃)	18.3	19.7	24.4	25.9	30.0	28.8	23.0	19.1	14.7	11.4	9.9	11.0	30.0	9.9	19.7
残留塩素 (mg/L)	0.4	0.5	0.4	0.5	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4
一般細菌 (1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌 (100mL中)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	----	----	----
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0003	----	----	----	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
セレン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.2	----	----	0.70	----	----	1.1	----	----	1.0	----	----	1.2	0.70	1.0
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.22	----	----	0.15	----	----	0.19	----	----	0.20	----	----	0.22	0.15	0.19
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	0.03	----	----	0.02	----	----	0.02	----	----	0.02	0.03	0.02	0.02
四塩化炭素 (mg/L)	----	----	----	----	<0.0002	----	----	----	----	----	----	----	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸 (mg/L)	<0.06	0.06	0.09	0.08	0.16	0.14	0.09	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.16	<0.06	<0.06
クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム (mg/L)	----	0.023	----	----	0.038	----	----	0.008	----	----	0.005	----	0.038	0.005	0.019
ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.008	----	----	0.003	----	----	0.003	----	----	<0.002	----	----	0.008	<0.002	0.004
ジブロモクロロメタン (mg/L)	----	0.002	----	----	0.001	----	----	0.003	----	----	0.002	----	0.003	0.001	0.002
臭素酸 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン (mg/L)	----	0.031	----	----	0.047	----	----	0.016	----	----	0.010	----	0.047	0.010	0.026
トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.008	----	----	0.012	----	----	0.007	----	----	<0.002	----	----	0.012	<0.002	0.007
ブロモジクロロメタン (mg/L)	----	0.005	----	----	0.008	----	----	0.004	----	----	0.003	----	0.008	0.003	0.005
ブロモホルム (mg/L)	----	0.001	----	----	<0.001	----	----	0.001	----	----	<0.001	----	0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド (mg/L)	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	<0.005	<0.005

水質検査年間統計表　（2／2）

令和 6 年度
市之井手水系　　城山配水区清水町二丁目清水公園

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R6.4.15	R6.5.20	R6.6.17	R6.7.8	R6.8.19	R6.9.10	R6.10.21	R6.11.18	R6.12.9	R7.1.20	R7.2.17	R7.3.10			
気温 (℃)	20.5	21.2	27.3	32.7	25.9	34.1	23.4	18.1	9.9	13.0	10.9	14.7	34.1	9.9	21.0
水温 (℃)	18.3	19.7	24.4	25.9	30.0	28.8	23.0	19.1	14.7	11.4	9.9	11.0	30.0	9.9	19.7
残留塩素 (mg/L)	0.4	0.5	0.4	0.5	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	0.04	----	----	0.07	----	----	0.03	----	----	0.02	0.07	0.02	0.04
鉄及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	8.4	----	----	----	----	----	----	8.4	8.4	8.4
マンガン及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン (mg/L)	8.7	10	10	6.9	6.0	6.4	7.7	8.3	7.9	8.8	9.1	10	10	6.0	8.3
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) (mg/L)	57	----	----	40	----	----	63	----	----	62	----	----	63	40	56
蒸発残留物 (mg/L)	95	----	----	83	----	----	102	----	----	118	----	----	118	83	100
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジェオスミン (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.000001	----	----	----	----	----	----	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.000001	----	----	----	----	----	----	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
フェノール類 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
有機物 (TOC) (mg/L)	0.6	0.7	0.5	0.7	0.7	0.6	0.5	0.4	0.4	0.3	0.6	0.4	0.7	0.3	0.5
pH値	7.8	7.8	7.9	7.6	7.9	8.0	7.9	7.9	7.9	7.9	7.8	7.8	8.0	7.6	7.9
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
色度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
有機物等（KMn04消費量） (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アンモニア態窒素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度 (mg/L)	45	----	----	32	----	----	53	----	----	50	----	----	53	32	45
総アルカリ度 (mg/L)	45	----	----	34	----	----	56	----	----	55	----	----	56	34	48
電気伝導率 (μS/cm)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（1／2）

令和 6 年度
市之井手水系　　道後配水区祝谷六丁目祝谷北公園

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R6.4.15	R6.5.20	R6.6.17	R6.7.8	R6.8.19	R6.9.10	R6.10.21	R6.11.18	R6.12.9	R7.1.20	R7.2.17	R7.3.10			
気温 (℃)	20.9	20.0	28.5	32.3	24.9	32.1	22.6	17.8	9.3	8.5	11.0	12.8	32.3	8.5	20.1
水温 (℃)	17.4	23.2	23.9	25.3	29.2	29.0	24.0	20.0	15.2	10.3	9.0	10.4	29.2	9.0	19.7
残留塩素 (mg/L)	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.2	0.3
一般細菌 (1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌 (100mL中)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	----	----	----
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0003	----	----	----	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
セレン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.99	----	----	0.61	----	----	0.72	----	----	0.63	----	----	0.99	0.61	0.74
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.25	----	----	0.14	----	----	0.26	----	----	0.30	----	----	0.30	0.14	0.24
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	0.02	----	----	0.02	----	----	0.02	----	----	0.02	0.02	0.02	0.02
四塩化炭素 (mg/L)	----	----	----	----	<0.0002	----	----	----	----	----	----	----	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸 (mg/L)	<0.06	0.07	0.08	0.09	0.14	0.11	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.14	<0.06	<0.06
クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム (mg/L)	----	0.046	----	----	0.042	----	----	0.023	----	----	0.008	----	0.046	0.008	0.030
ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.007	----	----	0.002	----	----	0.003	----	----	0.002	----	----	0.007	0.002	0.004
ジブロモクロロメタン (mg/L)	----	<0.001	----	----	0.001	----	----	<0.001	----	----	0.001	----	0.001	<0.001	<0.001
臭素酸 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン (mg/L)	----	0.052	----	----	0.052	----	----	0.028	----	----	0.012	----	0.052	0.012	0.036
トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.014	----	----	0.015	----	----	0.013	----	----	0.004	----	----	0.015	0.004	0.012
ブロモジクロロメタン (mg/L)	----	0.006	----	----	0.009	----	----	0.005	----	----	0.003	----	0.009	0.003	0.006
ブロモホルム (mg/L)	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド (mg/L)	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	<0.005	<0.005

水質検査年間統計表　（2／2）

令和 6 年度
市之井手水系　　道後配水区祝谷六丁目祝谷北公園

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R6.4.15	R6.5.20	R6.6.17	R6.7.8	R6.8.19	R6.9.10	R6.10.21	R6.11.18	R6.12.9	R7.1.20	R7.2.17	R7.3.10			
気温 (℃)	20.9	20.0	28.5	32.3	24.9	32.1	22.6	17.8	9.3	8.5	11.0	12.8	32.3	8.5	20.1
水温 (℃)	17.4	23.2	23.9	25.3	29.2	29.0	24.0	20.0	15.2	10.3	9.0	10.4	29.2	9.0	19.7
残留塩素 (mg/L)	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.2	0.3
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	0.07	----	----	0.08	----	----	0.05	----	----	0.04	0.08	0.04	0.06
鉄及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	7.0	----	----	----	----	----	----	7.0	7.0	7.0
マンガン及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン (mg/L)	6.1	6.4	5.8	6.7	5.8	5.4	5.5	5.4	5.1	5.1	5.7	6.0	6.7	5.1	5.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	47	----	----	35	----	----	51	----	----	50	----	----	51	35	46
蒸発残留物 (mg/L)	74	----	----	74	----	----	83	----	----	91	----	----	91	74	81
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジェオスミン (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.000001	----	----	----	----	----	----	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.000001	----	----	----	----	----	----	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
フェノール類 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
有機物 (TOC) (mg/L)	0.7	1.1	0.7	0.8	0.7	0.6	0.7	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	1.1	0.5	0.7
pH値	7.7	7.7	7.8	7.5	7.8	8.0	7.9	7.8	7.8	7.8	7.7	7.7	8.0	7.5	7.8
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
色度 (度)	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5
濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
有機物等（KMn04消費量） (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アンモニア態窒素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度 (mg/L)	37	----	----	29	----	----	42	----	----	41	----	----	42	29	37
総アルカリ度 (mg/L)	42	----	----	31	----	----	52	----	----	49	----	----	52	31	44
電気伝導率 (μS/cm)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（1／2）

令和 6 年度
市之井手水系　　道後配水区祝谷東町公園

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R6.4.15	R6.5.20	R6.6.17	R6.7.8	R6.8.19	R6.9.10	R6.10.21	R6.11.18	R6.12.9	R7.1.20	R7.2.17	R7.3.10			
気温 (℃)	19.2	20.1	24.5	31.3	24.3	28.3	23.0	17.2	9.1	8.4	10.8	14.8	31.3	8.4	19.3
水温 (℃)	16.8	19.9	24.0	24.0	28.8	28.0	24.4	20.0	16.8	12.5	10.9	11.9	28.8	10.9	19.8
残留塩素 (mg/L)	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.2	0.3
一般細菌 (1mL中)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
大腸菌 (100mL中)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	----	----	----
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0003	----	----	----	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
セレン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.0	----	----	0.61	----	----	0.74	----	----	0.64	----	----	1.0	0.61	0.75
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.24	----	----	0.13	----	----	0.27	----	----	0.30	----	----	0.30	0.13	0.24
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	0.02	----	----	0.02	----	----	0.02	----	----	0.02	0.02	0.02	0.02
四塩化炭素 (mg/L)	----	----	----	----	<0.0002	----	----	----	----	----	----	----	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸 (mg/L)	0.07	0.13	0.14	0.10	0.23	0.20	0.14	0.15	0.09	0.11	0.09	0.09	0.23	0.07	0.13
クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム (mg/L)	----	0.041	----	----	0.046	----	----	0.022	----	----	0.008	----	0.046	0.008	0.029
ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.003	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	0.003	----	----	0.003	<0.002	<0.002
ジブロモクロロメタン (mg/L)	----	<0.001	----	----	0.001	----	----	0.001	----	----	0.001	----	0.001	<0.001	<0.001
臭素酸 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン (mg/L)	----	0.047	----	----	0.056	----	----	0.029	----	----	0.012	----	0.056	0.012	0.036
トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.016	----	----	0.018	----	----	0.013	----	----	0.006	----	----	0.018	0.006	0.013
ブロモジクロロメタン (mg/L)	----	0.006	----	----	0.008	----	----	0.006	----	----	0.003	----	0.008	0.003	0.006
ブロモホルム (mg/L)	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド (mg/L)	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	<0.005	<0.005

水質検査年間統計表　（2／2）

令和 6 年度
市之井手水系　　道後配水区祝谷東町公園

月別		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日		R6.4.15	R6.5.20	R6.6.17	R6.7.8	R6.8.19	R6.9.10	R6.10.21	R6.11.18	R6.12.9	R7.1.20	R7.2.17	R7.3.10			
気温	(℃)	19.2	20.1	24.5	31.3	24.3	28.3	23.0	17.2	9.1	8.4	10.8	14.8	31.3	8.4	19.3
水温	(℃)	16.8	19.9	24.0	24.0	28.8	28.0	24.4	20.0	16.8	12.5	10.9	11.9	28.8	10.9	19.8
残留塩素	(mg/L)	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.2	0.3
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	----	----	0.06	----	----	0.07	----	----	0.04	----	----	0.04	0.07	0.04	0.05
鉄及びその化合物	(mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	7.3	----	----	----	----	----	----	7.3	7.3	7.3
マンガン及びその化合物	(mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン	(mg/L)	6.5	6.5	6.0	7.3	5.9	5.8	5.3	5.8	5.4	5.4	6.1	6.4	7.3	5.3	6.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	47	----	----	34	----	----	51	----	----	50	----	----	51	34	46
蒸発残留物	(mg/L)	78	----	----	75	----	----	81	----	----	92	----	----	92	75	82
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジェオスミン	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.000001	----	----	----	----	----	----	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.000001	----	----	----	----	----	----	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
フェノール類	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
有機物(TOC)	(mg/L)	0.8	1.0	0.7	0.9	0.7	0.7	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	1.0	0.5	0.7
pH値		7.8	7.8	7.9	7.7	8.0	8.0	8.1	8.0	8.0	7.9	7.9	7.8	8.1	7.7	7.9
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
色度	(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
有機物等（KMn04消費量）	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アンモニア態窒素	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度	(mg/L)	37	----	----	28	----	----	42	----	----	42	----	----	42	28	37
総アルカリ度	(mg/L)	41	----	----	30	----	----	53	----	----	51	----	----	53	30	44
電気伝導率	(μS/cm)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（1／2）

令和 6 年度
市之井手水系　　湯山配水区湯の山二丁目湯の山運動公園

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R6.4.15	R6.5.20	R6.6.17	R6.7.8	R6.8.19	R6.9.10	R6.10.21	R6.11.18	R6.12.9	R7.1.20	R7.2.17	R7.3.10			
気温 (℃)	17.9	20.3	26.2	31.2	24.8	29.3	21.8	17.2	7.1	7.8	9.2	10.5	31.2	7.1	18.6
水温 (℃)	16.3	20.8	25.2	26.2	31.0	28.2	24.8	19.7	15.1	10.5	9.5	10.8	31.0	9.5	19.8
残留塩素 (mg/L)	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.4
一般細菌 (1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌 (100mL中)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	----	----	----
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0003	----	----	----	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
セレン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.0	----	----	0.61	----	----	0.74	----	----	0.65	----	----	1.0	0.61	0.75
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.24	----	----	0.13	----	----	0.26	----	----	0.30	----	----	0.30	0.13	0.23
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	0.02	----	----	0.02	----	----	0.02	----	----	0.02	0.02	0.02	0.02
四塩化炭素 (mg/L)	----	----	----	----	<0.0002	----	----	----	----	----	----	----	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸 (mg/L)	<0.06	0.09	0.11	0.12	0.20	0.16	0.10	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.20	<0.06	0.07
クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム (mg/L)	----	0.049	----	----	0.059	----	----	0.023	----	----	0.009	----	0.059	0.009	0.035
ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.004	----	----	0.004	----	----	<0.002	----	----	0.003	----	----	0.004	<0.002	0.003
ジブロモクロロメタン (mg/L)	----	<0.001	----	----	0.002	----	----	0.001	----	----	0.001	----	0.002	<0.001	0.001
臭素酸 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン (mg/L)	----	0.055	----	----	0.075	----	----	0.030	----	----	0.013	----	0.075	0.013	0.043
トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.016	----	----	0.019	----	----	0.014	----	----	0.006	----	----	0.019	0.006	0.014
ブロモジクロロメタン (mg/L)	----	0.006	----	----	0.014	----	----	0.006	----	----	0.003	----	0.014	0.003	0.007
ブロモホルム (mg/L)	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド (mg/L)	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	<0.005	<0.005

水質検査年間統計表　（2／2）

令和 6 年度
市之井手水系　　湯山配水区湯の山二丁目湯の山運動公園

月別		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日		R6.4.15	R6.5.20	R6.6.17	R6.7.8	R6.8.19	R6.9.10	R6.10.21	R6.11.18	R6.12.9	R7.1.20	R7.2.17	R7.3.10			
気温	(℃)	17.9	20.3	26.2	31.2	24.8	29.3	21.8	17.2	7.1	7.8	9.2	10.5	31.2	7.1	18.6
水温	(℃)	16.3	20.8	25.2	26.2	31.0	28.2	24.8	19.7	15.1	10.5	9.5	10.8	31.0	9.5	19.8
残留塩素	(mg/L)	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.4
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	----	----	0.06	----	----	0.08	----	----	0.06	----	----	0.03	0.08	0.03	0.06
鉄及びその化合物	(mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	7.3	----	----	----	----	----	----	7.3	7.3	7.3
マンガン及びその化合物	(mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン	(mg/L)	6.4	6.6	6.1	7.4	6.1	5.9	5.2	5.7	5.4	5.4	6.1	6.4	7.4	5.2	6.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	47	----	----	35	----	----	52	----	----	50	----	----	52	35	46
蒸発残留物	(mg/L)	72	----	----	74	----	----	80	----	----	89	----	----	89	72	79
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジェオスミン	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.000001	----	----	----	----	----	----	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.000001	----	----	----	----	----	----	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
フェノール類	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
有機物(TOC)	(mg/L)	0.8	1.0	0.7	0.9	0.7	0.7	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	1.0	0.5	0.7
pH値		7.8	7.8	8.0	7.6	8.2	8.2	8.1	7.9	7.9	7.9	7.8	7.8	8.2	7.6	7.9
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
色度	(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
有機物等（KMn04消費量）	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アンモニア態窒素	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度	(mg/L)	37	----	----	29	----	----	43	----	----	41	----	----	43	29	38
総アルカリ度	(mg/L)	41	----	----	30	----	----	54	----	----	50	----	----	54	30	44
電気伝導率	(μS/cm)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（1／2）

令和 6 年度
高井神田水系　　久米配水区森松町森松本村公園

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R6.4.15	R6.5.20	R6.6.17	R6.7.8	R6.8.19	R6.9.10	R6.10.21	R6.11.18	R6.12.9	R7.1.20	R7.2.17	R7.3.10			
気温 (℃)	19.7	22.3	26.0	29.7	27.3	34.1	24.1	18.1	10.1	10.7	11.1	14.4	34.1	10.1	20.6
水温 (℃)	17.7	20.1	24.7	26.0	31.1	29.4	23.5	19.4	12.5	10.3	10.8	11.6	31.1	10.3	19.8
残留塩素 (mg/L)	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3
一般細菌 (1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌 (100mL中)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	----	----	----
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0003	----	----	----	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
セレン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.7	----	----	1.7	----	----	1.5	----	----	1.2	----	----	1.7	1.2	1.5
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.10	----	----	0.10	----	----	0.10	----	----	0.10	----	----	0.10	0.10	0.10
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	0.02	----	----	0.03	----	----	0.03	----	----	0.02	0.03	0.02	0.03
四塩化炭素 (mg/L)	----	----	----	----	<0.0002	----	----	----	----	----	----	----	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸 (mg/L)	<0.06	<0.06	<0.06	0.08	0.19	0.14	0.10	0.08	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.19	<0.06	<0.06
クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム (mg/L)	----	<0.001	----	----	0.002	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	0.002	<0.001	<0.001
ジクロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジブロモクロロメタン (mg/L)	----	0.003	----	----	0.006	----	----	0.003	----	----	0.002	----	0.006	0.002	0.004
臭素酸 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン (mg/L)	----	0.007	----	----	0.014	----	----	0.006	----	----	0.003	----	0.014	0.003	0.008
トリクロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ブロモジクロロメタン (mg/L)	----	0.002	----	----	0.004	----	----	0.001	----	----	<0.001	----	0.004	<0.001	0.002
ブロモホルム (mg/L)	----	0.002	----	----	0.003	----	----	0.002	----	----	0.001	----	0.003	0.001	0.002
ホルムアルデヒド (mg/L)	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	<0.005	<0.005

水質検査年間統計表　（2／2）

令和 6 年度
高井神田水系　　久米配水区森松町森松本村公園

月別		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日		R6.4.15	R6.5.20	R6.6.17	R6.7.8	R6.8.19	R6.9.10	R6.10.21	R6.11.18	R6.12.9	R7.1.20	R7.2.17	R7.3.10			
気温	(℃)	19.7	22.3	26.0	29.7	27.3	34.1	24.1	18.1	10.1	10.7	11.1	14.4	34.1	10.1	20.6
水温	(℃)	17.7	20.1	24.7	26.0	31.1	29.4	23.5	19.4	12.5	10.3	10.8	11.6	31.1	10.3	19.8
残留塩素	(mg/L)	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	(mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	0.01	----	----	----	----	----	----	0.01	0.01	0.01
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	15	----	----	----	----	----	----	15	15	15
マンガン及びその化合物	(mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン	(mg/L)	14	12	12	10	9.5	10	10	10	10	9.9	12	14	14	9.5	11
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	83	----	----	79	----	----	85	----	----	77	----	----	85	77	81
蒸発残留物	(mg/L)	139	----	----	153	----	----	150	----	----	150	----	----	153	139	148
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジェオスミン	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
非イオン界面活性剤	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
フェノール類	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
有機物(TOC)	(mg/L)	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3
pH値		7.7	7.8	7.9	7.9	8.2	8.1	8.0	7.8	7.8	7.6	7.7	7.6	8.2	7.6	7.8
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
色度	(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
有機物等（KMn04消費量）	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アンモニア態窒素	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度	(mg/L)	70	----	----	66	----	----	72	----	----	64	----	----	72	64	68
総アルカリ度	(mg/L)	56	----	----	59	----	----	68	----	----	59	----	----	68	56	61
電気伝導率	(μS/cm)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（1／2）

令和 6 年度
高井神田水系　　南部配水区古川南三丁目古川南公園

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R6.4.15	R6.5.20	R6.6.17	R6.7.8	R6.8.19	R6.9.10	R6.10.21	R6.11.18	R6.12.9	R7.1.20	R7.2.17	R7.3.10			
気温 (℃)	22.8	24.9	27.1	35.3	26.3	31.3	23.6	19.0	10.3	12.7	10.5	16.1	35.3	10.3	21.7
水温 (℃)	17.3	20.0	24.7	28.9	27.1	26.2	23.0	20.0	13.1	13.6	13.0	13.8	28.9	13.0	20.1
残留塩素 (mg/L)	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4
一般細菌 (1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌 (100mL中)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	----	----	----
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0003	----	----	----	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
セレン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.4	----	----	1.0	----	----	1.0	----	----	0.96	----	----	1.4	0.96	1.1
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.16	----	----	0.13	----	----	0.20	----	----	0.18	----	----	0.20	0.13	0.17
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	0.02	----	----	0.02	----	----	0.02	----	----	0.02	0.02	0.02	0.02
四塩化炭素 (mg/L)	----	----	----	----	<0.0002	----	----	----	----	----	----	----	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸 (mg/L)	<0.06	<0.06	0.07	0.09	0.15	0.11	0.09	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.15	<0.06	<0.06
クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム (mg/L)	----	0.019	----	----	0.030	----	----	0.008	----	----	0.003	----	0.030	0.003	0.015
ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.005	----	----	<0.002	----	----	0.003	----	----	<0.002	----	----	0.005	<0.002	0.002
ジブロモクロロメタン (mg/L)	----	0.003	----	----	0.002	----	----	0.002	----	----	0.002	----	0.003	0.002	0.002
臭素酸 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン (mg/L)	----	0.027	----	----	0.039	----	----	0.014	----	----	0.007	----	0.039	0.007	0.022
トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.005	----	----	0.009	----	----	0.010	----	----	<0.002	----	----	0.010	<0.002	0.006
ブロモジクロロメタン (mg/L)	----	0.004	----	----	0.007	----	----	0.004	----	----	0.002	----	0.007	0.002	0.004
ブロモホルム (mg/L)	----	0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド (mg/L)	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	<0.005	<0.005

水質検査年間統計表　（2／2）

令和 6 年度
高井神田水系　　南部配水区古川南三丁目古川南公園

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R6.4.15	R6.5.20	R6.6.17	R6.7.8	R6.8.19	R6.9.10	R6.10.21	R6.11.18	R6.12.9	R7.1.20	R7.2.17	R7.3.10			
気温 (℃)	22.8	24.9	27.1	35.3	26.3	31.3	23.6	19.0	10.3	12.7	10.5	16.1	35.3	10.3	21.7
水温 (℃)	17.3	20.0	24.7	28.9	27.1	26.2	23.0	20.0	13.1	13.6	13.0	13.8	28.9	13.0	20.1
残留塩素 (mg/L)	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	0.04	----	----	0.06	----	----	0.03	----	----	0.02	0.06	0.02	0.04
鉄及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	9.0	----	----	----	----	----	----	9.0	9.0	9.0
マンガン及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン (mg/L)	10	9.7	8.5	7.9	6.5	6.6	7.2	7.1	7.1	7.8	9.8	11	11	6.5	8.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	67	----	----	50	----	----	65	----	----	64	----	----	67	50	62
蒸発残留物 (mg/L)	112	----	----	100	----	----	102	----	----	123	----	----	123	100	109
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジェオスミン (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.000001	----	----	----	----	----	----	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.000001	----	----	----	----	----	----	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
フェノール類 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
有機物 (TOC) (mg/L)	0.4	0.6	0.5	0.7	0.6	0.6	0.6	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.7	0.3	0.5
pH値	7.7	7.8	7.8	7.7	8.0	8.1	8.0	7.9	7.9	7.8	7.8	7.8	8.1	7.7	7.9
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
色度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
有機物等（KMn04消費量） (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アンモニア態窒素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度 (mg/L)	54	----	----	41	----	----	51	----	----	53	----	----	54	41	50
総アルカリ度 (mg/L)	49	----	----	41	----	----	60	----	----	55	----	----	60	41	51
電気伝導率 (μS/cm)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（1／2）

令和 6 年度
高井神田水系　　小野配水区平井町平井公園

月別		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日		R6.4.15	R6.5.20	R6.6.17	R6.7.8	R6.8.19	R6.9.10	R6.10.21	R6.11.18	R6.12.9	R7.1.20	R7.2.17	R7.3.10			
気温	(℃)	20.7	23.2	26.5	34.9	24.9	30.8	23.2	16.0	9.1	9.8	11.1	13.1	34.9	9.1	20.3
水温	(℃)	17.6	19.5	22.2	23.9	27.4	26.5	22.8	19.8	14.0	12.5	13.0	12.9	27.4	12.5	19.3
残留塩素	(mg/L)	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4
一般細菌	(1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	(100mL中)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	----	----	----
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0003	----	----	----	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
セレン及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	(mg/L)	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	1.7	----	----	1.7	----	----	1.5	----	----	1.2	----	----	1.7	1.2	1.5
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.10	----	----	0.10	----	----	0.10	----	----	0.10	----	----	0.10	0.10	0.10
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	----	----	0.02	----	----	0.03	----	----	0.02	----	----	0.02	0.03	0.02	0.02
四塩化炭素	(mg/L)	----	----	----	----	<0.0002	----	----	----	----	----	----	----	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	(mg/L)	<0.06	<0.06	<0.06	0.09	0.20	0.14	0.10	0.08	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.20	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	(mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	(mg/L)	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
ジクロロ酢酸	(mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	----	0.002	----	----	0.003	----	----	0.002	----	----	0.001	----	0.003	0.001	0.002
臭素酸	(mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	(mg/L)	----	0.003	----	----	0.006	----	----	0.003	----	----	0.002	----	0.006	0.002	0.004
トリクロロ酢酸	(mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	----	<0.001	----	----	0.002	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	0.002	<0.001	<0.001
ブロモホルム	(mg/L)	----	0.001	----	----	0.002	----	----	0.001	----	----	0.001	----	0.002	0.001	0.001
ホルムアルデヒド	(mg/L)	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	<0.005	<0.005

水質検査年間統計表　（2／2）

令和 6 年度
高井神田水系　　小野配水区平井町平井公園

月別		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日		R6.4.15	R6.5.20	R6.6.17	R6.7.8	R6.8.19	R6.9.10	R6.10.21	R6.11.18	R6.12.9	R7.1.20	R7.2.17	R7.3.10			
気温	(℃)	20.7	23.2	26.5	34.9	24.9	30.8	23.2	16.0	9.1	9.8	11.1	13.1	34.9	9.1	20.3
水温	(℃)	17.6	19.5	22.2	23.9	27.4	26.5	22.8	19.8	14.0	12.5	13.0	12.9	27.4	12.5	19.3
残留塩素	(mg/L)	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	0.01	----	----	----	----	----	----	0.01	0.01	0.01
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	(mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	15	----	----	----	----	----	----	15	15	15
マンガン及びその化合物	(mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン	(mg/L)	14	12	11	10	9.5	10	10	10	10	9.9	12	15	15	9.5	11
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	(mg/L)	81	----	----	77	----	----	83	----	----	75	----	----	83	75	79
蒸発残留物	(mg/L)	141	----	----	153	----	----	147	----	----	146	----	----	153	141	147
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジェオスミン	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
非イオン界面活性剤	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
フェノール類	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
有機物(TOC)	(mg/L)	<0.3	<0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3
pH値		7.6	7.7	7.8	7.7	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.7	7.7	7.8	7.8	7.6	7.8
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
色度	(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
有機物等（KMn04消費量）	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アンモニア態窒素	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度	(mg/L)	67	----	----	63	----	----	67	----	----	62	----	----	67	62	65
総アルカリ度	(mg/L)	55	----	----	57	----	----	67	----	----	58	----	----	67	55	59
電気伝導率	(μS/cm)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（1／2）

令和 6 年度
高井神田水系　　小野配水区北梅本町北梅本小山公園

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R6.4.15	R6.5.20	R6.6.17	R6.7.8	R6.8.19	R6.9.10	R6.10.21	R6.11.18	R6.12.9	R7.1.20	R7.2.17	R7.3.10			
気温 (℃)	19.9	20.6	26.3	26.9	24.3	29.6	21.6	15.0	8.0	8.9	9.8	11.5	29.6	8.0	18.5
水温 (℃)	17.3	19.5	22.7	26.1	27.7	27.1	23.0	20.0	14.5	13.4	12.2	10.4	27.7	10.4	19.5
残留塩素 (mg/L)	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3
一般細菌 (1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌 (100mL中)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0003	----	----	----	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
セレン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.7	----	----	1.7	----	----	1.5	----	----	1.2	----	----	1.7	1.2	1.5
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.10	----	----	0.11	----	----	0.10	----	----	0.10	----	----	0.11	0.10	0.10
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	0.02	----	----	0.03	----	----	0.03	----	----	0.02	0.03	0.02	0.03
四塩化炭素 (mg/L)	----	----	----	----	<0.0002	----	----	----	----	----	----	----	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸 (mg/L)	<0.06	<0.06	<0.06	0.09	0.20	0.14	0.10	0.08	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.20	<0.06	<0.06
クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム (mg/L)	----	<0.001	----	----	0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	0.001	<0.001	<0.001
ジクロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジブロモクロロメタン (mg/L)	----	0.003	----	----	0.005	----	----	0.003	----	----	0.002	----	0.005	0.002	0.003
臭素酸 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン (mg/L)	----	0.006	----	----	0.012	----	----	0.007	----	----	0.003	----	0.012	0.003	0.007
トリクロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ブロモジクロロメタン (mg/L)	----	0.001	----	----	0.003	----	----	0.002	----	----	<0.001	----	0.003	<0.001	0.002
ブロモホルム (mg/L)	----	0.002	----	----	0.003	----	----	0.002	----	----	0.001	----	0.003	0.001	0.002
ホルムアルデヒド (mg/L)	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	<0.005	<0.005

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（2／2）

令和 6 年度
高井神田水系　　小野配水区北梅本町北梅本小山公園

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R6.4.15	R6.5.20	R6.6.17	R6.7.8	R6.8.19	R6.9.10	R6.10.21	R6.11.18	R6.12.9	R7.1.20	R7.2.17	R7.3.10			
気温 (℃)	19.9	20.6	26.3	26.9	24.3	29.6	21.6	15.0	8.0	8.9	9.8	11.5	29.6	8.0	18.5
水温 (℃)	17.3	19.5	22.7	26.1	27.7	27.1	23.0	20.0	14.5	13.4	12.2	10.4	27.7	10.4	19.5
残留塩素 (mg/L)	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	0.02	----	----	0.02	0.02	<0.01	0.01
銅及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	15	----	----	----	----	----	----	15	15	15
マンガン及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン (mg/L)	14	12	12	10	9.5	10	10	10	10	9.8	12	15	15	9.5	11
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	80	----	----	77	----	----	81	----	----	75	----	----	81	75	78
蒸発残留物 (mg/L)	144	----	----	163	----	----	146	----	----	147	----	----	163	144	150
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジェオスミン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
非イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
フェノール類 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
有機物 (TOC) (mg/L)	<0.3	<0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	0.4	<0.3	<0.3
pH値	7.8	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	8.0	7.9	7.9	7.9	7.8	7.9	8.0	7.8	7.9
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
色度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
有機物等（KMn04消費量） (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	<1	----	----	----	----	----	<1	<1	<1	<1
アンモニア態窒素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度 (mg/L)	66	----	----	63	----	----	69	----	----	61	----	----	69	61	65
総アルカリ度 (mg/L)	56	----	----	57	----	----	71	----	----	58	----	----	71	56	61
電気伝導率 (μS/cm)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（1／2）

令和 6 年度
かきつばた水系　　城西配水区久万ノ台久万ノ台緑地

月別		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日		R6.4.16	R6.5.21	R6.6.18	R6.7.9	R6.8.20	R6.9.11	R6.10.22	R6.11.19	R6.12.10	R7.1.21	R7.2.18	R7.3.11			
気温	(℃)	21.4	24.8	23.8	31.5	30.6	32.8	22.8	12.9	13.8	13.6	7.9	11.4	32.8	7.9	20.6
水温	(℃)	16.5	18.0	22.0	24.4	28.3	27.0	23.6	19.0	14.6	10.4	9.5	10.4	28.3	9.5	18.6
残留塩素	(mg/L)	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3
一般細菌	(1mL中)	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	1
大腸菌	(100mL中)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	----	----	----
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0003	----	----	----	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
セレン及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	(mg/L)	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	1.5	----	----	0.74	----	----	1.0	----	----	0.96	----	----	1.5	0.74	1.1
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.15	----	----	0.14	----	----	0.19	----	----	0.22	----	----	0.22	0.14	0.18
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	----	----	0.03	----	----	0.02	----	----	0.02	----	----	0.02	0.03	0.02	0.02
四塩化炭素	(mg/L)	----	----	----	----	<0.0002	----	----	----	----	----	----	----	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	(mg/L)	<0.06	0.07	0.09	0.09	0.15	0.11	0.08	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.15	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	(mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	(mg/L)	----	0.022	----	----	0.044	----	----	0.009	----	----	0.005	----	0.044	0.005	0.020
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.004	----	----	<0.002	----	----	0.002	----	----	<0.002	----	----	0.004	<0.002	<0.002
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	----	0.003	----	----	0.001	----	----	0.003	----	----	0.002	----	0.003	0.001	0.002
臭素酸	(mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	(mg/L)	----	0.033	----	----	0.054	----	----	0.017	----	----	0.011	----	0.054	0.011	0.029
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.003	----	----	0.013	----	----	0.007	----	----	<0.002	----	----	0.013	<0.002	0.006
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	----	0.007	----	----	0.009	----	----	0.004	----	----	0.004	----	0.009	0.004	0.006
ブロモホルム	(mg/L)	----	0.001	----	----	<0.001	----	----	0.001	----	----	<0.001	----	0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	(mg/L)	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	<0.005	<0.005

水質検査年間統計表　（2／2）

令和 6 年度
かきつばた水系　　城西配水区久万ノ台久万ノ台緑地

月別		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日		R6.4.16	R6.5.21	R6.6.18	R6.7.9	R6.8.20	R6.9.11	R6.10.22	R6.11.19	R6.12.10	R7.1.21	R7.2.18	R7.3.11			
気温	(℃)	21.4	24.8	23.8	31.5	30.6	32.8	22.8	12.9	13.8	13.6	7.9	11.4	32.8	7.9	20.6
水温	(℃)	16.5	18.0	22.0	24.4	28.3	27.0	23.6	19.0	14.6	10.4	9.5	10.4	28.3	9.5	18.6
残留塩素	(mg/L)	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	----	----	0.04	----	----	0.07	----	----	0.03	----	----	0.03	0.07	0.03	0.04
鉄及びその化合物	(mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	7.8	----	----	----	----	----	----	7.8	7.8	7.8
マンガン及びその化合物	(mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン	(mg/L)	13	10	9.7	7.2	6.1	5.9	7.6	8.4	7.8	8.3	9.0	10	13	5.9	8.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	67	----	----	41	----	----	63	----	----	61	----	----	67	41	58
蒸発残留物	(mg/L)	139	----	----	87	----	----	122	----	----	108	----	----	139	87	114
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジェオスミン	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.000001	----	----	----	----	----	----	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.000001	----	----	----	----	----	----	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
フェノール類	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
有機物(TOC)	(mg/L)	0.4	0.9	0.5	0.7	0.7	0.7	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.9	0.3	0.5
pH値		7.7	7.6	7.7	7.5	7.8	7.7	7.8	7.8	7.7	7.6	7.5	7.6	7.8	7.5	7.7
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
色度	(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
有機物等（KMnO4消費量）	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アンモニア態窒素	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度	(mg/L)	54	----	----	34	----	----	52	----	----	50	----	----	54	34	48
総アルカリ度	(mg/L)	49	----	----	36	----	----	57	----	----	55	----	----	57	36	49
電気伝導率	(μS/cm)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（1／2）

令和 6 年度
かきつばた水系　　城西配水区須賀町西須賀公園

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R6.4.16	R6.5.21	R6.6.18	R6.7.9	R6.8.20	R6.9.11	R6.10.22	R6.11.19	R6.12.10	R7.1.21	R7.2.18	R7.3.11			
気温 (℃)	24.6	25.1	23.3	33.6	32.8	32.9	23.2	13.2	13.4	13.7	14.9	12.5	33.6	12.5	21.9
水温 (℃)	16.2	18.8	24.0	21.3	23.9	23.8	20.5	18.4	14.3	12.5	10.8	11.4	24.0	10.8	18.0
残留塩素 (mg/L)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5
一般細菌 (1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌 (100mL中)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	----	----	----
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0003	----	----	----	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
セレン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.5	----	----	0.73	----	----	1.0	----	----	0.97	----	----	1.5	0.73	1.1
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.16	----	----	0.14	----	----	0.20	----	----	0.22	----	----	0.22	0.14	0.18
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	0.03	----	----	0.02	----	----	0.02	----	----	0.02	0.03	0.02	0.02
四塩化炭素 (mg/L)	----	----	----	----	<0.0002	----	----	----	----	----	----	----	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸 (mg/L)	<0.06	0.07	0.08	0.09	0.16	0.13	0.10	0.08	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.16	<0.06	<0.06
クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム (mg/L)	----	0.022	----	----	0.040	----	----	0.010	----	----	0.005	----	0.040	0.005	0.019
ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.004	----	----	0.003	----	----	0.003	----	----	<0.002	----	----	0.004	<0.002	0.003
ジブロモクロロメタン (mg/L)	----	0.003	----	----	0.001	----	----	0.003	----	----	0.002	----	0.003	0.001	0.002
臭素酸 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン (mg/L)	----	0.032	----	----	0.050	----	----	0.018	----	----	0.011	----	0.050	0.011	0.028
トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.003	----	----	0.015	----	----	0.007	----	----	<0.002	----	----	0.015	<0.002	0.006
ブロモジクロロメタン (mg/L)	----	0.006	----	----	0.009	----	----	0.004	----	----	0.004	----	0.009	0.004	0.006
ブロモホルム (mg/L)	----	0.001	----	----	<0.001	----	----	0.001	----	----	<0.001	----	0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド (mg/L)	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	<0.005	<0.005

水質検査年間統計表　（2／2）

令和 6 年度
かきつばた水系　　城西配水区須賀町西須賀公園

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R6.4.16	R6.5.21	R6.6.18	R6.7.9	R6.8.20	R6.9.11	R6.10.22	R6.11.19	R6.12.10	R7.1.21	R7.2.18	R7.3.11			
気温 (℃)	24.6	25.1	23.3	33.6	32.8	32.9	23.2	13.2	13.4	13.7	14.9	12.5	33.6	12.5	21.9
水温 (℃)	16.2	18.8	24.0	21.3	23.9	23.8	20.5	18.4	14.3	12.5	10.8	11.4	24.0	10.8	18.0
残留塩素 (mg/L)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	0.04	----	----	0.07	----	----	0.03	----	----	0.02	0.07	0.02	0.04
鉄及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	8.1	----	----	----	----	----	----	8.1	8.1	8.1
マンガン及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン (mg/L)	13	10	9.5	7.3	6.3	6.1	7.6	8.3	7.6	8.5	9.0	10	13	6.1	8.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	66	----	----	40	----	----	63	----	----	61	----	----	66	40	58
蒸発残留物 (mg/L)	132	----	----	83	----	----	121	----	----	104	----	----	132	83	110
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジェオスミン (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.000001	----	----	----	----	----	----	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.000001	----	----	----	----	----	----	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
フェノール類 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
有機物 (TOC) (mg/L)	0.4	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.4	0.3	0.5	0.4	0.7	0.3	0.5
pH値	7.8	7.8	7.8	7.6	7.9	7.9	7.9	7.9	7.8	7.8	7.8	7.8	7.9	7.6	7.8
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
色度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
有機物等（KMn04消費量） (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アンモニア態窒素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度 (mg/L)	53	----	----	32	----	----	52	----	----	50	----	----	53	32	47
総アルカリ度 (mg/L)	49	----	----	35	----	----	57	----	----	55	----	----	57	35	49
電気伝導率 (μS/cm)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（1／2）

令和 6 年度
かきつばた水系　　北部配水区福角町堀江支所

月別		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日		R6.4.16	R6.5.21	R6.6.18	R6.7.9	R6.8.20	R6.9.11	R6.10.22	R6.11.19	R6.12.10	R7.1.21	R7.2.18	R7.3.5			
気温	(℃)	24.9	25.5	25.9	30.7	28.1	28.9	22.2	12.9	13.5	11.0	10.1	12.9	30.7	10.1	20.6
水温	(℃)	17.8	21.0	24.0	26.6	29.9	28.0	21.8	17.6	14.9	10.8	7.5	11.3	29.9	7.5	19.3
残留塩素	(mg/L)	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4
一般細菌	(1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	(100mL中)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	----	----	----
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0003	----	----	----	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
セレン及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	(mg/L)	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	1.8	----	----	1.6	----	----	1.5	----	----	1.4	----	----	1.8	1.4	1.6
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.11	----	----	0.12	----	----	0.12	----	----	0.12	----	----	0.12	0.11	0.12
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	----	----	0.04	----	----	0.04	----	----	0.04	----	----	0.03	0.04	0.03	0.04
四塩化炭素	(mg/L)	----	----	----	----	<0.0002	----	----	----	----	----	----	----	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	(mg/L)	<0.06	0.06	0.07	0.11	0.29	0.27	0.16	0.19	0.13	0.10	0.13	<0.06	0.29	<0.06	0.13
クロロ酢酸	(mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	(mg/L)	----	<0.001	----	----	0.004	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	0.004	<0.001	0.001
ジクロロ酢酸	(mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	----	0.003	----	----	0.005	----	----	0.004	----	----	0.002	----	0.005	0.002	0.004
臭素酸	(mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	(mg/L)	----	0.008	----	----	0.017	----	----	0.009	----	----	0.004	----	0.017	0.004	0.010
トリクロロ酢酸	(mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	----	0.002	----	----	0.005	----	----	0.002	----	----	<0.001	----	0.005	<0.001	0.002
ブロモホルム	(mg/L)	----	0.003	----	----	0.003	----	----	0.003	----	----	0.002	----	0.003	0.002	0.003
ホルムアルデヒド	(mg/L)	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	<0.005	<0.005

水質検査年間統計表　（2／2）

令和 6 年度
かきつばた水系　　北部配水区福角町堀江支所

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R6.4.16	R6.5.21	R6.6.18	R6.7.9	R6.8.20	R6.9.11	R6.10.22	R6.11.19	R6.12.10	R7.1.21	R7.2.18	R7.3.5			
気温 (℃)	24.9	25.5	25.9	30.7	28.1	28.9	22.2	12.9	13.5	11.0	10.1	12.9	30.7	10.1	20.6
水温 (℃)	17.8	21.0	24.0	26.6	29.9	28.0	21.8	17.6	14.9	10.8	7.5	11.3	29.9	7.5	19.3
残留塩素 (mg/L)	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	0.02	----	----	----	----	----	----	0.02	0.02	0.02
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	16	----	----	----	----	----	----	16	16	16
マンガン及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン (mg/L)	17	15	14	12	12	12	12	13	12	13	16	16	17	12	14
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	80	----	----	74	----	----	82	----	----	79	----	----	82	74	79
蒸発残留物 (mg/L)	167	----	----	149	----	----	168	----	----	147	----	----	168	147	158
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジェオスミン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
非イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
フェノール類 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
有機物 (TOC) (mg/L)	<0.3	<0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3
pH値	7.9	8.0	8.0	7.8	8.0	8.0	8.1	8.0	8.0	8.0	7.8	7.7	8.1	7.7	7.9
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
色度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
有機物等（KMn04消費量） (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	<1	----	----	----	----	----	<1	<1	<1	<1
アンモニア態窒素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度 (mg/L)	65	----	----	59	----	----	67	----	----	63	----	----	67	59	64
総アルカリ度 (mg/L)	56	----	----	56	----	----	68	----	----	64	----	----	68	56	61
電気伝導率 (μS/cm)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（1／2）

令和 6 年度
かきつばた水系　　三津配水区辰巳町たつみ公園

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R6.4.16	R6.5.21	R6.6.18	R6.7.9	R6.8.20	R6.9.11	R6.10.22	R6.11.19	R6.12.10	R7.1.21	R7.2.18	R7.3.11			
気温 (℃)	25.0	26.4	25.0	31.5	32.8	33.5	23.9	11.9	13.5	11.3	8.5	15.3	33.5	8.5	21.6
水温 (℃)	17.6	19.6	23.0	25.0	28.5	27.1	23.5	20.0	17.2	12.0	12.4	12.6	28.5	12.0	19.9
残留塩素 (mg/L)	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4
一般細菌 (1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌 (100mL中)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	----	----	----
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0003	----	----	----	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
セレン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.8	----	----	1.6	----	----	1.6	----	----	1.4	----	----	1.8	1.4	1.6
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.10	----	----	0.11	----	----	0.10	----	----	0.11	----	----	0.11	0.10	0.11
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	0.04	----	----	0.04	----	----	0.03	----	----	0.03	0.04	0.03	0.04
四塩化炭素 (mg/L)	----	----	----	----	<0.0002	----	----	----	----	----	----	----	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸 (mg/L)	<0.06	<0.06	0.07	0.10	0.24	0.28	0.12	0.09	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.28	<0.06	0.08
クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム (mg/L)	----	<0.001	----	----	0.007	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	0.007	<0.001	0.002
ジクロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジブロモクロロメタン (mg/L)	----	0.002	----	----	0.004	----	----	0.003	----	----	0.001	----	0.004	0.001	0.003
臭素酸 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン (mg/L)	----	0.005	----	----	0.016	----	----	0.005	----	----	0.003	----	0.016	0.003	0.007
トリクロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ブロモジクロロメタン (mg/L)	----	0.001	----	----	0.004	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	0.004	<0.001	0.001
ブロモホルム (mg/L)	----	0.002	----	----	0.002	----	----	0.002	----	----	0.002	----	0.002	0.002	0.002
ホルムアルデヒド (mg/L)	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	<0.005	<0.005

水質検査年間統計表　（2／2）

令和 6 年度
かきつばた水系　　三津配水区辰巳町たつみ公園

月別		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日		R6.4.16	R6.5.21	R6.6.18	R6.7.9	R6.8.20	R6.9.11	R6.10.22	R6.11.19	R6.12.10	R7.1.21	R7.2.18	R7.3.11			
気温	(℃)	25.0	26.4	25.0	31.5	32.8	33.5	23.9	11.9	13.5	11.3	8.5	15.3	33.5	8.5	21.6
水温	(℃)	17.6	19.6	23.0	25.0	28.5	27.1	23.5	20.0	17.2	12.0	12.4	12.6	28.5	12.0	19.9
残留塩素	(mg/L)	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	(mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	16	----	----	----	----	----	----	16	16	16
マンガン及びその化合物	(mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン	(mg/L)	17	15	14	12	11	12	11	12	12	13	15	17	17	11	13
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	(mg/L)	78	----	----	71	----	----	80	----	----	75	----	----	80	71	76
蒸発残留物	(mg/L)	160	----	----	144	----	----	162	----	----	137	----	----	162	137	151
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジェオスミン	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
非イオン界面活性剤	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
フェノール類	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
有機物(TOC)	(mg/L)	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	0.4	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	0.4	<0.3	<0.3
pH値		7.9	7.9	7.9	7.8	7.8	7.9	8.0	8.0	8.0	7.9	7.9	7.9	8.0	7.8	7.9
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
色度	(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
有機物等（KMn04消費量）	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アンモニア態窒素	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度	(mg/L)	63	----	----	58	----	----	65	----	----	60	----	----	65	58	62
総アルカリ度	(mg/L)	52	----	----	53	----	----	65	----	----	58	----	----	65	52	57
電気伝導率	(μS/cm)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（1／2）

令和 6 年度
かきつばた水系　　三津配水区石風呂町すみれの北公園

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R6.4.16	R6.5.21	R6.6.18	R6.7.9	R6.8.20	R6.9.11	R6.10.22	R6.11.19	R6.12.10	R7.1.21	R7.2.18	R7.3.11			
気温 (℃)	23.0	25.3	24.9	31.5	35.1	32.4	23.6	11.8	12.8	11.3	5.7	13.6	35.1	5.7	20.9
水温 (℃)	17.9	20.8	22.0	25.9	28.9	28.4	23.7	19.4	15.3	12.3	12.5	13.4	28.9	12.3	20.0
残留塩素 (mg/L)	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4
一般細菌 (1mL中)	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	1
大腸菌(100mL中)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	----	----	----
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0003	----	----	----	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
セレン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.9	----	----	1.6	----	----	1.6	----	----	1.4	----	----	1.9	1.4	1.6
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.10	----	----	0.10	----	----	0.11	----	----	0.10	----	----	0.11	0.10	0.10
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	0.04	----	----	0.04	----	----	0.03	----	----	0.03	0.04	0.03	0.04
四塩化炭素 (mg/L)	----	----	----	----	<0.0002	----	----	----	----	----	----	----	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸 (mg/L)	<0.06	0.06	0.07	0.10	0.24	0.27	0.14	0.11	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	0.27	<0.06	0.09
クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム (mg/L)	----	0.001	----	----	0.005	----	----	0.001	----	----	<0.001	----	0.005	<0.001	0.002
ジクロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジブロモクロロメタン (mg/L)	----	0.004	----	----	0.006	----	----	0.004	----	----	0.002	----	0.006	0.002	0.004
臭素酸 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン (mg/L)	----	0.011	----	----	0.020	----	----	0.010	----	----	0.004	----	0.020	0.004	0.011
トリクロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ブロモジクロロメタン (mg/L)	----	0.003	----	----	0.006	----	----	0.002	----	----	<0.001	----	0.006	<0.001	0.003
ブロモホルム (mg/L)	----	0.003	----	----	0.003	----	----	0.003	----	----	0.002	----	0.003	0.002	0.003
ホルムアルデヒド (mg/L)	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	<0.005	<0.005

水質検査年間統計表　（2／2）

令和 6 年度
かきつばた水系　　三津配水区石風呂町すみれの北公園

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R6.4.16	R6.5.21	R6.6.18	R6.7.9	R6.8.20	R6.9.11	R6.10.22	R6.11.19	R6.12.10	R7.1.21	R7.2.18	R7.3.11			
気温 (℃)	23.0	25.3	24.9	31.5	35.1	32.4	23.6	11.8	12.8	11.3	5.7	13.6	35.1	5.7	20.9
水温 (℃)	17.9	20.8	22.0	25.9	28.9	28.4	23.7	19.4	15.3	12.3	12.5	13.4	28.9	12.3	20.0
残留塩素 (mg/L)	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	15	----	----	----	----	----	----	15	15	15
マンガン及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン (mg/L)	17	15	14	12	11	12	11	11	12	13	15	17	17	11	13
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	78	----	----	70	----	----	80	----	----	76	----	----	80	70	76
蒸発残留物 (mg/L)	168	----	----	146	----	----	164	----	----	138	----	----	168	138	154
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジェオスミン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
非イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
フェノール類 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
有機物 (TOC) (mg/L)	0.3	<0.3	<0.3	0.4	0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3
pH値	8.0	8.0	8.0	8.0	8.1	8.0	8.1	8.1	8.1	8.0	8.0	8.0	8.1	8.0	8.0
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
色度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
有機物等（KMnO4消費量） (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アンモニア態窒素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度 (mg/L)	64	----	----	57	----	----	65	----	----	61	----	----	65	57	62
総アルカリ度 (mg/L)	53	----	----	55	----	----	66	----	----	60	----	----	66	53	59
電気伝導率 (μS/cm)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（1／2）

令和 6 年度
かきつばた水系　　三津配水区泊町船越緑地公園

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R6.4.16	R6.5.21	R6.6.18	R6.7.9	R6.8.20	R6.9.11	R6.10.22	R6.11.19	R6.12.10	R7.1.21	R7.2.18	R7.3.11			
気温 (℃)	20.1	22.2	21.7	31.1	31.1	33.3	23.0	13.3	12.3	11.3	8.1	13.7	33.3	8.1	20.1
水温 (℃)	17.0	20.1	24.2	26.3	29.7	29.3	24.1	19.5	16.8	12.5	11.5	11.7	29.7	11.5	20.2
残留塩素 (mg/L)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.4
一般細菌 (1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌 (100mL中)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	----	----	----
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0003	----	----	----	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
セレン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.8	----	----	1.6	----	----	1.5	----	----	1.4	----	----	1.8	1.4	1.6
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.10	----	----	0.11	----	----	0.11	----	----	0.11	----	----	0.11	0.10	0.11
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	0.04	----	----	0.04	----	----	0.03	----	----	0.03	0.04	0.03	0.04
四塩化炭素 (mg/L)	----	----	----	----	<0.0002	----	----	----	----	----	----	----	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸 (mg/L)	<0.06	0.07	0.07	0.10	0.23	0.26	0.16	0.13	0.09	0.07	<0.06	<0.06	0.26	<0.06	0.10
クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム (mg/L)	----	0.001	----	----	0.004	----	----	0.001	----	----	<0.001	----	0.004	<0.001	0.002
ジクロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジブロモクロロメタン (mg/L)	----	0.005	----	----	0.006	----	----	0.005	----	----	0.003	----	0.006	0.003	0.005
臭素酸 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン (mg/L)	----	0.012	----	----	0.019	----	----	0.012	----	----	0.006	----	0.019	0.006	0.012
トリクロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ブロモジクロロメタン (mg/L)	----	0.003	----	----	0.005	----	----	0.003	----	----	0.001	----	0.005	0.001	0.003
ブロモホルム (mg/L)	----	0.003	----	----	0.003	----	----	0.003	----	----	0.002	----	0.003	0.002	0.003
ホルムアルデヒド (mg/L)	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	<0.005	<0.005

水質検査年間統計表　（2／2）

令和 6 年度
かきつばた水系　　三津配水区泊町船越緑地公園

月別		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日		R6.4.16	R6.5.21	R6.6.18	R6.7.9	R6.8.20	R6.9.11	R6.10.22	R6.11.19	R6.12.10	R7.1.21	R7.2.18	R7.3.11			
気温	(℃)	20.1	22.2	21.7	31.1	31.1	33.3	23.0	13.3	12.3	11.3	8.1	13.7	33.3	8.1	20.1
水温	(℃)	17.0	20.1	24.2	26.3	29.7	29.3	24.1	19.5	16.8	12.5	11.5	11.7	29.7	11.5	20.2
残留塩素	(mg/L)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.4
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	(mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	0.01	----	----	----	----	----	----	0.01	0.01	0.01
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	15	----	----	----	----	----	----	15	15	15
マンガン及びその化合物	(mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン	(mg/L)	17	16	14	12	11	12	11	11	12	13	15	17	17	11	13
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	(mg/L)	79	----	----	71	----	----	78	----	----	76	----	----	79	71	76
蒸発残留物	(mg/L)	169	----	----	133	----	----	153	----	----	143	----	----	169	133	150
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジェオスミン	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
非イオン界面活性剤	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
フェノール類	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
有機物(TOC)	(mg/L)	0.3	<0.3	<0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3
pH値		8.0	8.1	8.1	7.9	8.1	8.1	8.1	8.2	8.1	8.0	8.0	8.0	8.2	7.9	8.1
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
色度	(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
有機物等（KMn04消費量）	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アンモニア態窒素	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度	(mg/L)	64	----	----	58	----	----	63	----	----	61	----	----	64	58	62
総アルカリ度	(mg/L)	54	----	----	53	----	----	66	----	----	62	----	----	66	53	59
電気伝導率	(μS/cm)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（1／2）

令和 6 年度
かきつばた水系　　光洋台配水区光洋台光洋台集会所

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R6.4.16	R6.5.21	R6.6.18	R6.7.9	R6.8.20	R6.9.11	R6.10.22	R6.11.19	R6.12.10	R7.1.21	R7.2.18	R7.3.5			
気温 (℃)	21.3	21.9	23.1	31.1	27.7	29.5	21.6	11.9	11.3	9.4	6.3	9.9	31.1	6.3	18.8
水温 (℃)	11.6	21.5	26.5	29.4	31.8	29.0	24.2	19.1	14.6	10.9	10.0	10.3	31.8	10.0	19.9
残留塩素 (mg/L)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4
一般細菌 (1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌 (100mL中)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	----	----	----
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0003	----	----	----	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
セレン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.8	----	----	1.5	----	----	1.5	----	----	1.4	----	----	1.8	1.4	1.6
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.10	----	----	0.11	----	----	0.11	----	----	0.11	----	----	0.11	0.10	0.11
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	0.04	----	----	0.04	----	----	0.03	----	----	0.03	0.04	0.03	0.04
四塩化炭素 (mg/L)	----	----	----	----	<0.0002	----	----	----	----	----	----	----	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸 (mg/L)	<0.06	0.06	0.07	0.10	0.27	0.30	0.18	0.14	0.09	0.06	<0.06	<0.06	0.30	<0.06	0.11
クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム (mg/L)	----	<0.001	----	----	0.004	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	0.004	<0.001	0.001
ジクロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジブロモクロロメタン (mg/L)	----	0.005	----	----	0.007	----	----	0.005	----	----	0.002	----	0.007	0.002	0.005
臭素酸 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン (mg/L)	----	0.011	----	----	0.020	----	----	0.010	----	----	0.004	----	0.020	0.004	0.011
トリクロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ブロモジクロロメタン (mg/L)	----	0.003	----	----	0.006	----	----	0.002	----	----	<0.001	----	0.006	<0.001	0.003
ブロモホルム (mg/L)	----	0.003	----	----	0.004	----	----	0.003	----	----	0.002	----	0.004	0.002	0.003
ホルムアルデヒド (mg/L)	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	<0.005	<0.005

水質検査年間統計表　（2／2）

令和 6 年度
かきつばた水系　　光洋台配水区光洋台光洋台集会所

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R6.4.16	R6.5.21	R6.6.18	R6.7.9	R6.8.20	R6.9.11	R6.10.22	R6.11.19	R6.12.10	R7.1.21	R7.2.18	R7.3.5			
気温 (℃)	21.3	21.9	23.1	31.1	27.7	29.5	21.6	11.9	11.3	9.4	6.3	9.9	31.1	6.3	18.8
水温 (℃)	11.6	21.5	26.5	29.4	31.8	29.0	24.2	19.1	14.6	10.9	10.0	10.3	31.8	10.0	19.9
残留塩素 (mg/L)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	16	----	----	----	----	----	----	16	16	16
マンガン及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン (mg/L)	17	16	14	20	12	12	12	12	12	13	15	16	20	12	14
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	80	----	----	72	----	----	81	----	----	77	----	----	81	72	78
蒸発残留物 (mg/L)	170	----	----	140	----	----	168	----	----	137	----	----	170	137	154
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジェオスミン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
非イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
フェノール類 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
有機物 (TOC) (mg/L)	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3
pH値	8.2	8.3	8.4	8.2	8.4	8.3	8.3	8.3	8.3	8.2	8.2	8.1	8.4	8.1	8.3
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
色度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
有機物等（KMn04消費量） (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アンモニア態窒素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度 (mg/L)	65	----	----	59	----	----	65	----	----	62	----	----	65	59	63
総アルカリ度 (mg/L)	56	----	----	51	----	----	69	----	----	62	----	----	69	51	60
電気伝導率 (μS/cm)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（1／2）

令和 6 年度
垣 生 水 系　　西部配水区西垣生町垣生支所

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R6.4.16	R6.5.21	R6.6.18	R6.7.9	R6.8.20	R6.9.11	R6.10.22	R6.11.19	R6.12.10	R7.1.21	R7.2.18	R7.3.11			
気温 (℃)	23.3	23.5	23.3	29.3	30.4	31.5	23.2	14.9	13.4	12.4	8.5	13.9	31.5	8.5	20.6
水温 (℃)	17.5	20.3	24.0	25.9	29.5	28.7	23.1	19.9	15.3	11.6	10.1	12.0	29.5	10.1	19.8
残留塩素 (mg/L)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4
一般細菌 (1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
大腸菌 (100mL中)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	----	----	----
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0003	----	----	----	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
セレン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.4	----	----	1.2	----	----	1.2	----	----	1.6	----	----	1.6	1.2	1.4
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.15	----	----	0.17	----	----	0.18	----	----	0.18	----	----	0.18	0.15	0.17
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	0.06	----	----	0.06	----	----	0.06	----	----	0.06	0.06	0.06	0.06
四塩化炭素 (mg/L)	----	----	----	----	<0.0002	----	----	----	----	----	----	----	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸 (mg/L)	0.19	0.29	0.23	0.33	0.39	0.38	0.28	0.19	0.16	0.14	0.19	0.19	0.39	0.14	0.25
クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム (mg/L)	----	0.008	----	----	0.015	----	----	0.003	----	----	0.002	----	0.015	0.002	0.007
ジクロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジブロモクロロメタン (mg/L)	----	0.007	----	----	0.007	----	----	0.005	----	----	0.006	----	0.007	0.005	0.006
臭素酸 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	0.001	----	----	0.001	----	----	0.002	0.002	<0.001	0.001
総トリハロメタン (mg/L)	----	0.025	----	----	0.039	----	----	0.014	----	----	0.013	----	0.039	0.013	0.023
トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.002	----	----	0.004	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	0.004	<0.002	<0.002
ブロモジクロロメタン (mg/L)	----	0.009	----	----	0.016	----	----	0.005	----	----	0.003	----	0.016	0.003	0.008
ブロモホルム (mg/L)	----	0.001	----	----	0.001	----	----	0.001	----	----	0.002	----	0.002	0.001	0.001
ホルムアルデヒド (mg/L)	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	<0.005	<0.005

水質検査年間統計表　（2／2）

令和 6 年度
垣生水系　　西部配水区西垣生町垣生支所

月別		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日		R6.4.16	R6.5.21	R6.6.18	R6.7.9	R6.8.20	R6.9.11	R6.10.22	R6.11.19	R6.12.10	R7.1.21	R7.2.18	R7.3.11			
気温	(℃)	23.3	23.5	23.3	29.3	30.4	31.5	23.2	14.9	13.4	12.4	8.5	13.9	31.5	8.5	20.6
水温	(℃)	17.5	20.3	24.0	25.9	29.5	28.7	23.1	19.9	15.3	11.6	10.1	12.0	29.5	10.1	19.8
残留塩素	(mg/L)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	(mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	15	----	----	----	----	----	----	15	15	15
マンガン及びその化合物	(mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン	(mg/L)	13	14	13	10	12	12	12	11	12	15	17	17	17	10	13
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	66	----	----	58	----	----	71	----	----	78	----	----	78	58	68
蒸発残留物	(mg/L)	140	----	----	117	----	----	145	----	----	141	----	----	145	117	136
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジェオスミン	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
非イオン界面活性剤	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
フェノール類	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
有機物(TOC)	(mg/L)	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5
pH値		7.5	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.4	7.7	7.7	7.4	7.6
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
色度	(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
有機物等（KMn04消費量）	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸	(mg/L)	----	----	----	----	----	<1	----	----	----	----	----	2	2	<1	1
アンモニア態窒素	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度	(mg/L)	51	----	----	46	----	----	57	----	----	62	----	----	62	46	54
総アルカリ度	(mg/L)	49	----	----	46	----	----	63	----	----	65	----	----	65	46	56
電気伝導率	(μS/cm)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（1／2）

令和 6 年度
垣 生 水 系　　西部配水区南斎院町軽井沢配水池

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R6.4.16	R6.5.21	R6.6.18	R6.7.9	R6.8.20	R6.9.11	R6.10.22	R6.11.19	R6.12.10	R7.1.21	R7.2.18	R7.3.11			
気温 (℃)	24.0	28.1	23.5	31.1	34.1	31.6	22.2	12.5	12.6	10.2	7.2	11.9	34.1	7.2	20.8
水温 (℃)	17.4	20.5	23.2	25.5	29.2	28.1	23.5	17.9	14.5	11.5	10.3	11.9	29.2	10.3	19.5
残留塩素 (mg/L)	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.3	0.4
一般細菌 (1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌 (100mL中)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	----	----	----
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0003	----	----	----	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
セレン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.4	----	----	1.2	----	----	1.2	----	----	1.7	----	----	1.7	1.2	1.4
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.15	----	----	0.17	----	----	0.19	----	----	0.18	----	----	0.19	0.15	0.17
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	0.06	----	----	0.06	----	----	0.06	----	----	0.06	0.06	0.06	0.06
四塩化炭素 (mg/L)	----	----	----	----	<0.0002	----	----	----	----	----	----	----	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸 (mg/L)	0.17	0.25	0.23	0.27	0.48	0.39	0.27	0.17	0.14	0.11	0.10	0.14	0.48	0.10	0.23
クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム (mg/L)	----	0.011	----	----	0.018	----	----	0.005	----	----	0.002	----	0.018	0.002	0.009
ジクロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	0.002	<0.002	<0.002
ジブロモクロロメタン (mg/L)	----	0.007	----	----	0.008	----	----	0.006	----	----	0.006	----	0.008	0.006	0.007
臭素酸 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	0.001	----	----	<0.001	----	----	0.001	0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン (mg/L)	----	0.031	----	----	0.048	----	----	0.018	----	----	0.014	----	0.048	0.014	0.028
トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.003	----	----	0.004	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	0.004	<0.002	<0.002
ブロモジクロロメタン (mg/L)	----	0.012	----	----	0.020	----	----	0.006	----	----	0.004	----	0.020	0.004	0.011
ブロモホルム (mg/L)	----	0.001	----	----	0.001	----	----	0.001	----	----	0.002	----	0.002	0.001	0.001
ホルムアルデヒド (mg/L)	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	<0.005	<0.005

水質検査年間統計表　（2／2）

令和 6 年度
垣生水系　　西部配水区南斎院町軽井沢配水池

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R6.4.16	R6.5.21	R6.6.18	R6.7.9	R6.8.20	R6.9.11	R6.10.22	R6.11.19	R6.12.10	R7.1.21	R7.2.18	R7.3.11			
気温 (℃)	24.0	28.1	23.5	31.1	34.1	31.6	22.2	12.5	12.6	10.2	7.2	11.9	34.1	7.2	20.8
水温 (℃)	17.4	20.5	23.2	25.5	29.2	28.1	23.5	17.9	14.5	11.5	10.3	11.9	29.2	10.3	19.5
残留塩素 (mg/L)	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.3	0.4
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.01	----	----	0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	15	----	----	----	----	----	----	15	15	15
マンガン及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン (mg/L)	12	13	13	9.7	12	12	12	11	12	15	17	16	17	9.7	13
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	65	----	----	57	----	----	70	----	----	78	----	----	78	57	68
蒸発残留物 (mg/L)	143	----	----	115	----	----	140	----	----	142	----	----	143	115	135
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジェオスミン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
非イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
フェノール類 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
有機物 (TOC) (mg/L)	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5
pH値	7.6	7.7	7.6	7.5	7.8	7.7	7.8	7.7	7.7	7.6	7.6	7.7	7.8	7.5	7.7
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
色度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
有機物等（KMn04消費量） (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アンモニア態窒素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度 (mg/L)	50	----	----	46	----	----	55	----	----	62	----	----	62	46	53
総アルカリ度 (mg/L)	49	----	----	47	----	----	63	----	----	61	----	----	63	47	55
電気伝導率 (μS/cm)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（1／2）

令和 6 年度
北条水系　　北条配水区鴨之池鴨の池集会所

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R6.4.16	R6.5.21	R6.6.18	R6.7.9	R6.8.20	R6.9.11	R6.10.22	R6.11.19	R6.12.10	R7.1.21	R7.2.18	R7.3.5			
気温 (℃)	22.3	23.9	25.8	31.5	30.9	30.3	21.8	12.2	13.2	10.9	7.3	11.7	31.5	7.3	20.2
水温 (℃)	17.2	20.7	23.9	25.4	28.8	28.5	23.5	19.0	15.3	12.3	11.0	9.1	28.8	9.1	19.6
残留塩素 (mg/L)	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	0.4	0.5	0.4	0.6	0.4	0.5
一般細菌 (1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌 (100mL中)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	----	----	----
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0003	----	----	----	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
セレン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.9	----	----	2.1	----	----	1.9	----	----	1.7	----	----	2.1	1.7	1.9
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.34	----	----	0.33	----	----	0.33	----	----	0.33	----	----	0.34	0.33	0.33
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	0.02	----	----	0.02	----	----	0.02	----	----	0.02	0.02	0.02	0.02
四塩化炭素 (mg/L)	----	----	----	----	<0.0002	----	----	----	----	----	----	----	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸 (mg/L)	<0.06	0.06	0.08	0.12	0.20	0.25	0.16	0.10	0.08	<0.06	<0.06	<0.06	0.25	<0.06	0.09
クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム (mg/L)	----	0.003	----	----	0.006	----	----	0.003	----	----	<0.001	----	0.006	<0.001	0.003
ジクロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジブロモクロロメタン (mg/L)	----	0.002	----	----	0.003	----	----	0.002	----	----	0.002	----	0.003	0.002	0.002
臭素酸 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン (mg/L)	----	0.008	----	----	0.013	----	----	0.008	----	----	0.003	----	0.013	0.003	0.008
トリクロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ブロモジクロロメタン (mg/L)	----	0.003	----	----	0.004	----	----	0.003	----	----	0.001	----	0.004	0.001	0.003
ブロモホルム (mg/L)	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド (mg/L)	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	<0.005	<0.005

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（2／2）

令和 6 年度
北条水系　　北条配水区鴨之池鴨の池集会所

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R6.4.16	R6.5.21	R6.6.18	R6.7.9	R6.8.20	R6.9.11	R6.10.22	R6.11.19	R6.12.10	R7.1.21	R7.2.18	R7.3.5			
気温 (℃)	22.3	23.9	25.8	31.5	30.9	30.3	21.8	12.2	13.2	10.9	7.3	11.7	31.5	7.3	20.2
水温 (℃)	17.2	20.7	23.9	25.4	28.8	28.5	23.5	19.0	15.3	12.3	11.0	9.1	28.8	9.1	19.6
残留塩素 (mg/L)	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	0.4	0.5	0.4	0.6	0.4	0.5
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	11	----	----	----	----	----	----	11	11	11
マンガン及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン (mg/L)	7.5	6.9	7.0	6.9	7.1	6.9	6.7	6.5	6.3	6.3	6.6	6.7	7.5	6.3	6.8
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) (mg/L)	69	----	----	69	----	----	69	----	----	66	----	----	69	66	68
蒸発残留物 (mg/L)	133	----	----	126	----	----	144	----	----	115	----	----	144	115	130
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジェオスミン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
非イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
フェノール類 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
有機物 (TOC) (mg/L)	0.4	0.4	0.4	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.6	0.3	0.4
pH値	7.7	7.8	7.7	7.7	7.8	7.8	7.9	7.9	7.8	7.7	7.7	7.8	7.9	7.7	7.8
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
色度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
有機物等（KMn04消費量） (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	<1	----	----	----	----	----	<1	<1	<1	<1
アンモニア態窒素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度 (mg/L)	52	----	----	52	----	----	54	----	----	51	----	----	54	51	52
総アルカリ度 (mg/L)	57	----	----	58	----	----	62	----	----	59	----	----	62	57	59
電気伝導率 (μS/cm)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（1／2）

令和 6 年度
北条水系　　浅海配水区浅海本谷小竹集会所

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R6.4.16	R6.5.21	R6.6.18	R6.7.9	R6.8.20	R6.9.11	R6.10.22	R6.11.19	R6.12.10	R7.1.21	R7.2.18	R7.3.5			
気温 (℃)	19.3	21.4	24.2	32.3	28.8	28.8	21.9	13.1	12.2	9.5	6.2	12.3	32.3	6.2	19.2
水温 (℃)	18.0	22.0	26.7	29.2	32.0	31.0	24.0	19.1	14.6	10.9	10.0	11.5	32.0	10.0	20.8
残留塩素 (mg/L)	0.4	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2	0.4	0.4	0.5	0.3	0.3	0.4	0.5	0.2	0.3
一般細菌 (1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌 (100mL中)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	----	----	----
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0003	----	----	----	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
セレン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.9	----	----	2.1	----	----	1.9	----	----	1.7	----	----	2.1	1.7	1.9
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.33	----	----	0.32	----	----	0.33	----	----	0.33	----	----	0.33	0.32	0.33
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	0.02	----	----	0.02	----	----	0.02	----	----	0.01	0.02	0.01	0.02
四塩化炭素 (mg/L)	----	----	----	----	<0.0002	----	----	----	----	----	----	----	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸 (mg/L)	<0.06	0.06	0.08	0.11	0.20	0.24	0.15	0.10	0.09	<0.06	<0.06	<0.06	0.24	<0.06	0.09
クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム (mg/L)	----	0.005	----	----	0.013	----	----	0.005	----	----	0.001	----	0.013	0.001	0.006
ジクロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジブロモクロロメタン (mg/L)	----	0.003	----	----	0.004	----	----	0.003	----	----	0.002	----	0.004	0.002	0.003
臭素酸 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン (mg/L)	----	0.012	----	----	0.023	----	----	0.011	----	----	0.005	----	0.023	0.005	0.013
トリクロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ブロモジクロロメタン (mg/L)	----	0.004	----	----	0.007	----	----	0.003	----	----	0.002	----	0.007	0.002	0.004
ブロモホルム (mg/L)	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド (mg/L)	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	<0.005	<0.005

水質検査年間統計表　（2／2）

令和 6 年度
北条水系　　浅海配水区浅海本谷小竹集会所

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R6.4.16	R6.5.21	R6.6.18	R6.7.9	R6.8.20	R6.9.11	R6.10.22	R6.11.19	R6.12.10	R7.1.21	R7.2.18	R7.3.5			
気温 (℃)	19.3	21.4	24.2	32.3	28.8	28.8	21.9	13.1	12.2	9.5	6.2	12.3	32.3	6.2	19.2
水温 (℃)	18.0	22.0	26.7	29.2	32.0	31.0	24.0	19.1	14.6	10.9	10.0	11.5	32.0	10.0	20.8
残留塩素 (mg/L)	0.4	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2	0.4	0.4	0.5	0.3	0.3	0.4	0.5	0.2	0.3
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	0.01	----	----	----	----	----	----	0.01	0.01	0.01
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	10	----	----	----	----	----	----	10	10	10
マンガン及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン (mg/L)	7.4	6.7	6.9	6.8	6.9	6.8	6.6	6.4	6.2	6.2	6.3	6.6	7.4	6.2	6.7
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) (mg/L)	68	----	----	68	----	----	69	----	----	65	----	----	69	65	68
蒸発残留物 (mg/L)	137	----	----	129	----	----	134	----	----	110	----	----	137	110	128
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジェオスミン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
非イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
フェノール類 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
有機物 (TOC) (mg/L)	0.4	0.4	0.4	0.6	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.6	0.3	0.4
pH値	7.8	7.9	7.8	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.8	7.8	7.8	7.9	7.8	7.9
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
色度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
有機物等（KMn04消費量） (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アンモニア態窒素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度 (mg/L)	52	----	----	52	----	----	53	----	----	50	----	----	53	50	52
総アルカリ度 (mg/L)	56	----	----	56	----	----	62	----	----	59	----	----	62	56	58
電気伝導率 (μS/cm)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（1／2）

令和 6 年度
北条水系　　才之原配水区尾儀原尾儀原公園

月別		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日		R6.4.16	R6.5.21	R6.6.18	R6.7.9	R6.8.20	R6.9.11	R6.10.22	R6.11.19	R6.12.10	R7.1.21	R7.2.18	R7.3.5			
気温	(℃)	20.7	24.5	21.8	30.2	31.5	29.8	22.1	11.0	13.4	8.7	4.5	10.5	31.5	4.5	19.1
水温	(℃)	19.1	20.5	24.0	26.2	30.3	28.5	23.0	18.0	13.7	9.3	8.1	9.8	30.3	8.1	19.2
残留塩素	(mg/L)	0.4	0.4	0.4	0.2	0.2	0.2	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.2	0.4
一般細菌	(1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	(100mL中)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	----	----	----
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0003	----	----	----	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
セレン及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	(mg/L)	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	1.9	----	----	2.1	----	----	1.9	----	----	1.7	----	----	2.1	1.7	1.9
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.33	----	----	0.33	----	----	0.33	----	----	0.33	----	----	0.33	0.33	0.33
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	----	----	0.02	----	----	0.02	----	----	0.02	----	----	0.01	0.02	0.01	0.02
四塩化炭素	(mg/L)	----	----	----	----	<0.0002	----	----	----	----	----	----	----	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	(mg/L)	<0.06	0.06	0.08	0.12	0.19	0.25	0.15	0.11	0.09	<0.06	<0.06	<0.06	0.25	<0.06	0.09
クロロ酢酸	(mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	(mg/L)	----	0.005	----	----	0.017	----	----	0.005	----	----	0.001	----	0.017	0.001	0.007
ジクロロ酢酸	(mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	----	0.003	----	----	0.004	----	----	0.003	----	----	0.002	----	0.004	0.002	0.003
臭素酸	(mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	(mg/L)	----	0.012	----	----	0.028	----	----	0.011	----	----	0.005	----	0.028	0.005	0.014
トリクロロ酢酸	(mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	----	0.004	----	----	0.007	----	----	0.003	----	----	0.002	----	0.007	0.002	0.004
ブロモホルム	(mg/L)	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	(mg/L)	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	<0.005	<0.005

水質検査年間統計表　（2／2）

令和 6 年度
北条水系　　才之原配水区尾儀原尾儀原公園

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R6.4.16	R6.5.21	R6.6.18	R6.7.9	R6.8.20	R6.9.11	R6.10.22	R6.11.19	R6.12.10	R7.1.21	R7.2.18	R7.3.5			
気温 (℃)	20.7	24.5	21.8	30.2	31.5	29.8	22.1	11.0	13.4	8.7	4.5	10.5	31.5	4.5	19.1
水温 (℃)	19.1	20.5	24.0	26.2	30.3	28.5	23.0	18.0	13.7	9.3	8.1	9.8	30.3	8.1	19.2
残留塩素 (mg/L)	0.4	0.4	0.4	0.2	0.2	0.2	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.2	0.4
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	10	----	----	----	----	----	----	10	10	10
マンガン及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン (mg/L)	7.3	6.7	6.9	6.8	6.9	6.8	6.6	6.4	6.2	6.2	6.4	6.5	7.3	6.2	6.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	69	----	----	69	----	----	70	----	----	65	----	----	70	65	68
蒸発残留物 (mg/L)	133	----	----	133	----	----	137	----	----	114	----	----	137	114	129
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジェオスミン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
非イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
フェノール類 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
有機物 (TOC) (mg/L)	0.4	0.4	0.4	0.6	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.6	0.3	0.4
pH値	7.8	7.9	7.9	7.9	8.0	8.0	7.9	8.0	7.9	7.8	7.8	7.8	8.0	7.8	7.9
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
色度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
有機物等（KMn04消費量） (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アンモニア態窒素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度 (mg/L)	52	----	----	53	----	----	53	----	----	49	----	----	53	49	52
総アルカリ度 (mg/L)	56	----	----	58	----	----	63	----	----	58	----	----	63	56	59
電気伝導率 (μS/cm)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（1／2）

令和 6 年度
北条水系　　立岩配水区猿川原立岩公民館

月別		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日		R6.4.16	R6.5.21	R6.6.18	R6.7.9	R6.8.20	R6.9.11	R6.10.22	R6.11.19	R6.12.10	R7.1.21	R7.2.18	R7.3.5			
気温	(℃)	26.9	23.3	22.9	30.2	31.0	28.8	21.3	11.5	13.0	8.8	5.0	12.4	31.0	5.0	19.6
水温	(℃)	17.1	21.9	24.2	26.8	29.3	30.0	23.5	18.5	13.3	9.6	9.5	10.8	30.0	9.5	19.5
残留塩素	(mg/L)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4
一般細菌	(1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	(100mL中)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	----	----	----
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0003	----	----	----	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
セレン及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	(mg/L)	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	1.9	----	----	2.1	----	----	1.8	----	----	1.7	----	----	2.1	1.7	1.9
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.33	----	----	0.33	----	----	0.33	----	----	0.33	----	----	0.33	0.33	0.33
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	----	----	0.02	----	----	0.02	----	----	0.02	----	----	0.01	0.02	0.01	0.02
四塩化炭素	(mg/L)	----	----	----	----	<0.0002	----	----	----	----	----	----	----	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	(mg/L)	<0.06	0.07	0.09	0.13	0.22	0.27	0.16	0.14	0.10	<0.06	<0.06	<0.06	0.27	<0.06	0.10
クロロ酢酸	(mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	(mg/L)	----	0.008	----	----	0.023	----	----	0.006	----	----	0.002	----	0.023	0.002	0.010
ジクロロ酢酸	(mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	----	0.003	----	----	0.004	----	----	0.003	----	----	0.002	----	0.004	0.002	0.003
臭素酸	(mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	(mg/L)	----	0.016	----	----	0.034	----	----	0.013	----	----	0.006	----	0.034	0.006	0.017
トリクロロ酢酸	(mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	----	0.005	----	----	0.008	----	----	0.004	----	----	0.002	----	0.008	0.002	0.005
ブロモホルム	(mg/L)	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	(mg/L)	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	<0.005	<0.005

水質検査年間統計表　（2／2）

令和 6 年度
北条水系　　立岩配水区猿川原立岩公民館

月別		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日		R6.4.16	R6.5.21	R6.6.18	R6.7.9	R6.8.20	R6.9.11	R6.10.22	R6.11.19	R6.12.10	R7.1.21	R7.2.18	R7.3.5			
気温	(℃)	26.9	23.3	22.9	30.2	31.0	28.8	21.3	11.5	13.0	8.8	5.0	12.4	31.0	5.0	19.6
水温	(℃)	17.1	21.9	24.2	26.8	29.3	30.0	23.5	18.5	13.3	9.6	9.5	10.8	30.0	9.5	19.5
残留塩素	(mg/L)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	(mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	11	----	----	----	----	----	----	11	11	11
マンガン及びその化合物	(mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン	(mg/L)	7.5	6.7	7.0	7.0	7.1	7.1	6.6	6.4	6.2	6.2	6.4	6.5	7.5	6.2	6.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	70	----	----	70	----	----	71	----	----	65	----	----	71	65	69
蒸発残留物	(mg/L)	145	----	----	130	----	----	138	----	----	113	----	----	145	113	132
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジェオスミン	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
非イオン界面活性剤	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
フェノール類	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
有機物(TOC)	(mg/L)	0.4	0.4	0.4	0.6	0.6	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.6	0.3	0.4
pH値		8.0	8.0	8.0	8.0	8.1	8.1	8.1	8.0	8.0	7.9	7.9	7.9	8.1	7.9	8.0
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
色度	(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
有機物等（KMn04消費量）	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アンモニア態窒素	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度	(mg/L)	53	----	----	53	----	----	53	----	----	49	----	----	53	49	52
総アルカリ度	(mg/L)	56	----	----	57	----	----	63	----	----	60	----	----	63	56	59
電気伝導率	(μS/cm)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（1／2）

令和 6 年度
北条水系　　本谷配水区佐古佐古集会所

月別		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日		R6.4.16	R6.5.21	R6.6.18	R6.7.9	R6.8.20	R6.9.11	R6.10.22	R6.11.19	R6.12.10	R7.1.21	R7.2.18	R7.3.5			
気温	(℃)	24.0	24.0	23.5	31.5	33.2	29.5	22.2	11.9	13.4	9.6	6.5	11.0	33.2	6.5	20.0
水温	(℃)	18.5	21.6	25.2	28.0	32.5	30.0	23.6	19.5	14.7	11.2	10.0	10.3	32.5	10.0	20.4
残留塩素	(mg/L)	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4
一般細菌	(1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	(100mL中)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	----	----	----
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0003	----	----	----	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
セレン及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	(mg/L)	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	1.9	----	----	2.1	----	----	1.9	----	----	1.7	----	----	2.1	1.7	1.9
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.33	----	----	0.33	----	----	0.33	----	----	0.33	----	----	0.33	0.33	0.33
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	----	----	0.02	----	----	0.02	----	----	0.02	----	----	0.01	0.02	0.01	0.02
四塩化炭素	(mg/L)	----	----	----	----	<0.0002	----	----	----	----	----	----	----	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	(mg/L)	<0.06	0.07	0.08	0.13	0.21	0.25	0.15	0.11	0.09	<0.06	<0.06	<0.06	0.25	<0.06	0.09
クロロ酢酸	(mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	(mg/L)	----	0.005	----	----	0.014	----	----	0.004	----	----	0.001	----	0.014	0.001	0.006
ジクロロ酢酸	(mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	----	0.003	----	----	0.003	----	----	0.003	----	----	0.002	----	0.003	0.002	0.003
臭素酸	(mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	(mg/L)	----	0.012	----	----	0.024	----	----	0.010	----	----	0.005	----	0.024	0.005	0.013
トリクロロ酢酸	(mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	----	0.004	----	----	0.006	----	----	0.003	----	----	0.002	----	0.006	0.002	0.004
ブロモホルム	(mg/L)	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	(mg/L)	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	<0.005	<0.005

水質検査年間統計表　（2／2）

令和 6 年度
北条水系　　本谷配水区佐古佐古集会所

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R6.4.16	R6.5.21	R6.6.18	R6.7.9	R6.8.20	R6.9.11	R6.10.22	R6.11.19	R6.12.10	R7.1.21	R7.2.18	R7.3.5			
気温 (℃)	24.0	24.0	23.5	31.5	33.2	29.5	22.2	11.9	13.4	9.6	6.5	11.0	33.2	6.5	20.0
水温 (℃)	18.5	21.6	25.2	28.0	32.5	30.0	23.6	19.5	14.7	11.2	10.0	10.3	32.5	10.0	20.4
残留塩素 (mg/L)	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	10	----	----	----	----	----	----	10	10	10
マンガン及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン (mg/L)	7.5	6.8	7.0	6.9	7.0	6.9	6.6	6.4	6.2	6.3	6.4	6.6	7.5	6.2	6.7
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) (mg/L)	68	----	----	69	----	----	69	----	----	66	----	----	69	66	68
蒸発残留物 (mg/L)	139	----	----	129	----	----	133	----	----	112	----	----	139	112	128
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジェオスミン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
非イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
フェノール類 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
有機物 (TOC) (mg/L)	0.4	0.4	0.4	0.6	0.5	0.6	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.6	0.3	0.4
pH値	7.9	8.0	8.0	8.0	8.1	8.1	8.1	8.0	8.0	7.9	7.8	7.9	8.1	7.8	8.0
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
色度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
有機物等（KMn04消費量） (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アンモニア態窒素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度 (mg/L)	52	----	----	53	----	----	53	----	----	50	----	----	53	50	52
総アルカリ度 (mg/L)	56	----	----	58	----	----	63	----	----	60	----	----	63	56	59
電気伝導率 (μS/cm)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（1／2）

令和 6 年度
久谷水系　　久谷配水区久谷町坂本公民館

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R6.4.15	R6.5.20	R6.6.17	R6.7.8	R6.8.19	R6.9.10	R6.10.21	R6.11.18	R6.12.9	R7.1.20	R7.2.17	R7.3.10			
気温 (℃)	20.5	21.2	26.6	27.5	26.3	30.3	24.7	16.8	10.2	13.2	10.5	17.3	30.3	10.2	20.4
水温 (℃)	16.0	18.0	24.8	26.8	30.5	27.5	21.9	17.6	10.0	10.0	9.2	11.5	30.5	9.2	18.7
残留塩素 (mg/L)	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3
一般細菌 (1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌 (100mL中)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	----	----	----
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0003	----	----	----	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
セレン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.9	----	----	2.0	----	----	1.1	----	----	1.0	----	----	2.0	1.0	1.5
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.09	----	----	<0.08	----	----	0.09	----	----	0.10	----	----	0.10	<0.08	<0.08
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	0.05	----	----	0.10	----	----	0.03	----	----	0.04	0.10	0.03	0.06
四塩化炭素 (mg/L)	----	----	----	----	<0.0002	----	----	----	----	----	----	----	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸 (mg/L)	<0.06	<0.06	<0.06	0.08	0.08	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.08	<0.06	<0.06
クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム (mg/L)	----	<0.001	----	----	0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	0.001	<0.001	<0.001
ジクロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジブロモクロロメタン (mg/L)	----	0.003	----	----	0.007	----	----	0.003	----	----	0.002	----	0.007	0.002	0.004
臭素酸 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン (mg/L)	----	0.007	----	----	0.015	----	----	0.006	----	----	0.003	----	0.015	0.003	0.008
トリクロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ブロモジクロロメタン (mg/L)	----	0.001	----	----	0.004	----	----	0.002	----	----	<0.001	----	0.004	<0.001	0.002
ブロモホルム (mg/L)	----	0.003	----	----	0.004	----	----	0.001	----	----	0.001	----	0.004	0.001	0.002
ホルムアルデヒド (mg/L)	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	<0.005	<0.005

水質検査年間統計表　（2／2）

令和 6 年度
久谷水系　　久谷配水区久谷町坂本公民館

月別		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日		R6.4.15	R6.5.20	R6.6.17	R6.7.8	R6.8.19	R6.9.10	R6.10.21	R6.11.18	R6.12.9	R7.1.20	R7.2.17	R7.3.10			
気温	(℃)	20.5	21.2	26.6	27.5	26.3	30.3	24.7	16.8	10.2	13.2	10.5	17.3	30.3	10.2	20.4
水温	(℃)	16.0	18.0	24.8	26.8	30.5	27.5	21.9	17.6	10.0	10.0	9.2	11.5	30.5	9.2	18.7
残留塩素	(mg/L)	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	0.02	----	----	----	----	----	----	0.02	0.02	0.02
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	----	----	0.01	----	----	0.01	----	----	0.01	----	----	<0.01	0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	(mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	0.02	----	----	----	----	----	----	0.02	0.02	0.02
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	20	----	----	----	----	----	----	20	20	20
マンガン及びその化合物	(mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン	(mg/L)	24	22	13	8.1	19	16	16	8.5	8.9	23	16	19	24	8.1	16
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	71	----	----	60	----	----	70	----	----	67	----	----	71	60	67
蒸発残留物	(mg/L)	145	----	----	122	----	----	133	----	----	150	----	----	150	122	138
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジェオスミン	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
非イオン界面活性剤	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
フェノール類	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
有機物(TOC)	(mg/L)	<0.3	<0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3
pH値		7.7	7.8	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.8	7.8	7.7	7.8	7.8	7.6	7.7
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
色度	(度)	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5
濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
有機物等（KMn04消費量）	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸	(mg/L)	----	----	----	----	----	2	----	----	----	----	----	2	2	2	2
アンモニア態窒素	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度	(mg/L)	52	----	----	45	----	----	50	----	----	49	----	----	52	45	49
総アルカリ度	(mg/L)	58	----	----	48	----	----	68	----	----	57	----	----	68	48	58
電気伝導率	(μS/cm)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（1／2）

令和 6 年度
久谷水系　　久谷配水区窪野町墓地

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R6.4.15	R6.5.20	R6.6.17	R6.7.8	R6.8.19	R6.9.10	R6.10.21	R6.11.18	R6.12.9	R7.1.20	R7.2.17	R7.3.10			
気温 (℃)	19.2	21.5	26.0	32.3	23.5	31.5	22.3	14.9	8.9	10.5	8.5	9.1	32.3	8.5	19.0
水温 (℃)	20.0	22.8	28.2	31.0	33.2	32.8	24.0	18.4	11.4	8.8	8.4	10.0	33.2	8.4	20.8
残留塩素 (mg/L)	0.3	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3
一般細菌 (1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌 (100mL中)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	----	----	----
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0003	----	----	----	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
セレン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.6	----	----	2.0	----	----	1.2	----	----	1.2	----	----	2.0	1.2	1.5
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.08	----	----	<0.08	----	----	0.09	----	----	0.09	----	----	0.09	<0.08	<0.08
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	0.09	----	----	0.11	----	----	0.06	----	----	0.08	0.11	0.06	0.09
四塩化炭素 (mg/L)	----	----	----	----	<0.0002	----	----	----	----	----	----	----	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸 (mg/L)	0.08	0.09	0.09	0.12	0.16	0.20	0.13	0.12	0.11	0.08	0.07	<0.06	0.20	<0.06	0.10
クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム (mg/L)	----	0.002	----	----	0.007	----	----	0.003	----	----	<0.001	----	0.007	<0.001	0.003
ジクロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジブロモクロロメタン (mg/L)	----	0.006	----	----	0.014	----	----	0.010	----	----	0.007	----	0.014	0.006	0.009
臭素酸 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン (mg/L)	----	0.015	----	----	0.034	----	----	0.025	----	----	0.014	----	0.034	0.014	0.022
トリクロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ブロモジクロロメタン (mg/L)	----	0.004	----	----	0.010	----	----	0.007	----	----	0.003	----	0.010	0.003	0.006
ブロモホルム (mg/L)	----	0.003	----	----	0.004	----	----	0.005	----	----	0.004	----	0.005	0.003	0.004
ホルムアルデヒド (mg/L)	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	<0.005	<0.005

水質検査年間統計表　（2／2）

令和 6 年度
久谷水系　　久谷配水区窪野町墓地

月別		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日		R6.4.15	R6.5.20	R6.6.17	R6.7.8	R6.8.19	R6.9.10	R6.10.21	R6.11.18	R6.12.9	R7.1.20	R7.2.17	R7.3.10			
気温	(℃)	19.2	21.5	26.0	32.3	23.5	31.5	22.3	14.9	8.9	10.5	8.5	9.1	32.3	8.5	19.0
水温	(℃)	20.0	22.8	28.2	31.0	33.2	32.8	24.0	18.4	11.4	8.8	8.4	10.0	33.2	8.4	20.8
残留塩素	(mg/L)	0.3	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	0.02	----	----	----	----	----	----	0.02	0.02	0.02
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	(mg/L)	----	----	0.01	----	----	0.01	----	----	<0.01	----	----	0.01	0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	21	----	----	----	----	----	----	21	21	21
マンガン及びその化合物	(mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン	(mg/L)	17	17	19	9.0	18	19	16	17	13	18	22	23	23	9.0	17
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	71	----	----	62	----	----	69	----	----	68	----	----	71	62	68
蒸発残留物	(mg/L)	134	----	----	124	----	----	135	----	----	157	----	----	157	124	138
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジェオスミン	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
非イオン界面活性剤	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
フェノール類	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
有機物(TOC)	(mg/L)	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	0.4	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.5	<0.3	0.5	<0.3	<0.3
pH値		8.6	8.1	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	8.5	8.4	8.4	8.5	8.5	8.6	8.0	8.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
色度	(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
有機物等（KMn04消費量）	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アンモニア態窒素	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度	(mg/L)	53	----	----	48	----	----	52	----	----	51	----	----	53	48	51
総アルカリ度	(mg/L)	59	----	----	48	----	----	68	----	----	60	----	----	68	48	59
電気伝導率	(μS/cm)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

2　給水栓毎日検査結果

令和6年度　上水道

測定場所		配水区	月間平均値（mg/L）												年間平均
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
1	保免中三丁目	中央４	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5
2	畑寺四丁目	東部0～3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5
3	鉄砲町	城山2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
4	御幸一丁目	中央０北 桜ヶ丘	0.4	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3
5	吉藤五丁目	道後０吉藤	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
6	祝谷東町	道後０祝谷東	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4
7	食場町	湯山０	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3
8	湯の山四丁目	湯山０湯の山	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
9	祝谷二丁目	東部0～3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5
10	鷹子町	久米0～1	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4
11	星岡五丁目	南部0～3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4
12	北梅本町	小野0～2	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5
13	北梅本町	小野3 0小野谷	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
14	西長戸町	城西0～2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
15	山西町	城西3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4
16	堀江町	北部1～5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4
17	高浜町三丁目	三津0～1	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
18	石風呂町	三津０すみれの	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4
19	門田町	三津０興居島	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
20	光洋台	光洋台	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4
21	別府町	西部0～3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
22	南斎院町	西部０軽井沢	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4
23	才之原	才之原0	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3
24	猿川	立岩0 1～2	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4
25	浅海原	浅海0	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4
26	鹿峰	北条3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
27	小川谷	本谷0 1～5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
28	中野町	久谷0-1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4
29	浄瑠璃町	久谷0-2	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4
30	久谷町	久谷0-3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4
31	窪野町	久谷0-4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4

3　水質問い合わせ状況

直結給水栓の問い合わせ件数

内　　容	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
異　臭　味	18	7	17	10	10
赤　　水	1	5	6	2	6
藻・生物	0	1	1	2	1
異　　物	7	5	6	1	3
水　の　色	6	7	5	2	5
そ　の　他	8	13	9	5	7
計	40件	38件	44件	22件	32件

受水槽以下での問い合わせ件数

内　　容	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
異　臭　味	1	1	0	2	1
赤　　水	0	1	0	0	0
藻・生物	1	0	0	0	0
異　　物	1	0	1	0	0
水　の　色	0	0	0	0	0
そ　の　他	2	3	3	3	5
計	5件	5件	4件	5件	6件





第８章　その他の水質検査

１　水質管理目標設定項目検査結果

水系の名称	検査場所
市之井手水系	市之井手浄水場　原水 市之井手浄水場　浄水 中央配水区　保免中二丁目　保免中緑地
高井神田水系	高井神田浄水場　集合原水 高井神田浄水場　浄水 小野配水区　北梅本町　北梅本小山公園
かきつばた水系	かきつばた浄水場　集合原水 竹原浄水場　浄水 北部配水区　福角町　堀江支所
垣　生　水　系	垣生浄水場　原水 垣生浄水場　浄水 西部配水区　西垣生町　垣生支所

水系の名称	検査場所
北　条　水　系	北条浄水場　集合原水 北条浄水場　浄水 北条配水区　鴨之池 鴨の池集会所
久　谷　水　系	久谷浄水場　集合原水 久谷浄水場　浄水 久谷配水区　久谷町　坂本公民館

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（水質管理目標設定項目）

令和 6 年度
市之井手水系　　市之井手浄水場原水

月別		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日		R6.4.10	R6.5.8	R6.6.10	R6.7.1	R6.8.5	R6.9.2	R6.10.7	R6.11.11	R6.12.2	R7.1.8	R7.2.3	R7.3.3			
気温	(℃)	17.0	19.8	20.0	24.0	24.0	28.4	22.0	21.0	19.0	17.0	19.0	20.0	28.4	17.0	20.9
水温	(℃)	11.2	14.9	17.9	20.9	25.0	23.7	21.5	16.0	11.0	7.5	7.0	10.5	25.0	7.0	15.6
アンチモン及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0001	----	----	----	----	----	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ウラン及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	0.0005	----	----	----	----	----	0.0008	0.0008	0.0005	0.0007
ニッケル及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0005	----	----	----	----	----	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,2－ジクロロエタン	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
トルエン	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	<0.01	----	<0.01	<0.01	<0.01
亜塩素酸	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
二酸化塩素	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
抱水クロラール	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
農薬類		----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	----	<0.01	<0.01	<0.01
残留塩素	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	(mg/L)	46	----	----	32	----	----	47	----	----	53	----	----	53	32	45
マンガン及びその化合物	(mg/L)	----	----	0.007	----	----	0.027	----	----	0.006	----	----	0.005	0.027	0.005	0.011
遊離炭酸	(mg/L)	----	----	<1	----	----	<1	----	----	<1	----	----	<1	<1	<1	<1
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
メチル-t-ブチルエーテル	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
有機物等（KMnO4消費量）	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭気強度	(TON)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
蒸発残留物	(mg/L)	91	----	----	76	----	----	77	----	----	----	88	----	91	76	83
濁度	(度)	3.8	1.6	3.6	21	3.0	7.1	2.9	8.6	3.4	0.7	0.8	6.4	21	0.7	5.2
pH値		7.3	7.4	7.4	7.3	7.6	7.5	7.6	7.5	7.5	7.4	7.3	7.3	7.6	7.3	7.4
腐食性（ランゲリア指数）		-1.6	----	----	-1.7	----	----	-1.0	----	----	-1.3	----	----	-1.0	-1.7	-1.4
従属栄養細菌	(1mL中)	----	----	----	----	2300	----	----	----	----	----	2500	----	2500	2300	2400
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	----	----	0.15	----	----	0.32	----	----	0.17	----	----	0.11	0.32	0.11	0.19
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（水質管理目標設定項目）

令和 6 年度
市之井手水系　　市之井手浄水場浄水

月別		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日		R6.4.10	R6.5.8	R6.6.10	R6.7.1	R6.8.5	R6.9.2	R6.10.7	R6.11.11	R6.12.2	R7.1.8	R7.2.3	R7.3.3			
気温	(℃)	17.0	19.8	20.0	24.0	24.0	28.4	22.0	21.0	19.0	17.0	19.0	20.0	28.4	17.0	20.9
水温	(℃)	12.1	16.3	18.1	21.2	25.5	23.1	21.5	16.2	10.7	6.9	7.0	10.8	25.5	6.9	15.8
アンチモン及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0001	----	----	----	----	----	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ウラン及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	0.0001	----	----	----	----	----	0.0003	0.0003	0.0001	0.0002
ニッケル及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0005	----	----	----	----	----	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,2－ジクロロエタン	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
トルエン	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	<0.01	----	<0.01	<0.01	<0.01
亜塩素酸	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
二酸化塩素	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
抱水クロラール	(mg/L)	----	----	----	----	0.003	----	----	----	----	----	<0.001	----	0.003	<0.001	0.002
農薬類		----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	----	<0.01	<0.01	<0.01
残留塩素	(mg/L)	0.7	0.8	1.0	0.8	1.0	1.0	1.0	0.7	1.0	0.7	0.7	0.5	1.0	0.5	0.8
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	(mg/L)	44	----	----	33	----	----	50	----	----	52	----	----	52	33	45
マンガン及びその化合物	(mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
遊離炭酸	(mg/L)	----	----	<1	----	----	<1	----	----	<1	----	----	<1	<1	<1	<1
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
メチル-t-ブチルエーテル	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
有機物等（KMnO4消費量）	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭気強度	(TON)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
蒸発残留物	(mg/L)	88	----	----	61	----	----	78	----	----	----	91	----	91	61	80
濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
pH値		7.5	7.6	7.5	7.3	7.7	7.6	7.8	7.6	7.6	7.7	7.7	7.4	7.8	7.3	7.6
腐食性（ランゲリア指数）		-1.4	----	----	-1.7	----	----	-0.8	----	----	-1.0	----	----	-0.8	-1.7	-1.2
従属栄養細菌	(1mL中)	----	----	----	----	3	----	----	----	----	----	1	----	3	1	2
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	----	----	0.04	----	----	0.06	----	----	0.05	----	----	0.04	0.06	0.04	0.05
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	(mg/L)	----	----	----	0.000002	----	----	----	----	----	----	<0.000001	----	0.000002	<0.000001	0.000001

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（水質管理目標設定項目）

令和 6 年度
市之井手水系　　中央配水区保免中二丁目保免中緑地

月別		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日		R6.4.15	R6.5.20	R6.6.17	R6.7.8	R6.8.19	R6.9.10	R6.10.21	R6.11.18	R6.12.9	R7.1.20	R7.2.17	R7.3.10			
気温	(℃)	22.2	21.7	25.9	33.1	25.9	33.1	24.1	16.6	9.7	9.5	10.2	15.5	33.1	9.5	20.6
水温	(℃)	16.1	18.5	22.9	26.1	28.9	27.2	22.0	18.6	11.5	13.5	9.0	10.0	28.9	9.0	18.7
アンチモン及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0001	----	----	----	----	----	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ウラン及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	0.0006	----	----	----	----	----	0.0007	0.0007	0.0006	0.0007
ニッケル及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0005	----	----	----	----	----	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,2－ジクロロエタン	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
トルエン	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	<0.01	----	<0.01	<0.01	<0.01
亜塩素酸	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
二酸化塩素	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	----	----	----	----	0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	0.001	<0.001	<0.001
抱水クロラール	(mg/L)	----	----	----	----	0.006	----	----	----	----	----	0.002	----	0.006	0.002	0.004
農薬類		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
残留塩素	(mg/L)	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	(mg/L)	50	----	----	37	----	----	51	----	----	52	----	----	52	37	48
マンガン及びその化合物	(mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
遊離炭酸	(mg/L)	----	----	----	----	----	2	----	----	----	----	----	2	2	2	2
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
メチル-t-ブチルエーテル	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
有機物等（KMnO4消費量）	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭気強度	(TON)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
蒸発残留物	(mg/L)	74	----	----	77	----	----	88	----	----	96	----	----	96	74	84
濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
pH値		7.5	7.4	7.5	7.4	7.6	7.7	7.6	7.6	7.5	7.5	7.7	7.4	7.7	7.4	7.5
腐食性（ランゲリア指数）		-1.2	----	----	-1.4	----	----	-0.9	----	----	-1.2	----	----	-0.9	-1.4	-1.2
従属栄養細菌	(1mL中)	----	----	----	----	13	----	----	----	----	----	7	----	13	7	10
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	----	----	0.07	----	----	0.08	----	----	0.04	----	----	0.03	0.08	0.03	0.06
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（水質管理目標設定項目）

令和 6 年度
高井神田水系　　高井神田浄水場集合原水

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R6.4.10	R6.5.8	R6.6.10	R6.7.1	R6.8.5	R6.9.2	R6.10.7	R6.11.11	R6.12.2	R7.1.8	R7.2.3	R7.3.3			
気温 (℃)	17.3	20.9	23.0	25.5	30.8	31.2	23.3	20.9	14.8	9.6	12.8	12.0	31.2	9.6	20.2
水温 (℃)	17.7	18.4	19.4	20.5	18.0	21.6	21.7	20.6	19.6	17.6	17.0	17.0	21.7	17.0	19.1
アンチモン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	0.0001	----	----	----	----	----	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001
ウラン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0001	----	----	----	----	----	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ニッケル及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0005	----	----	----	----	----	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,2－ジクロロエタン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
トルエン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	<0.01	----	<0.01	<0.01	<0.01
亜塩素酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
二酸化塩素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロアセトニトリル (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
抱水クロラール (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
農薬類	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	----	<0.01	<0.01	<0.01
残留塩素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) (mg/L)	80	----	----	78	----	----	85	----	----	75	----	----	85	75	80
マンガン及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
遊離炭酸 (mg/L)	----	----	20	----	----	25	----	----	27	----	----	4	27	4	19
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
メチル-ｔ-ブチルエーテル (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
有機物等（KMn04消費量） (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭気強度 (TON)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
蒸発残留物 (mg/L)	153	----	----	144	----	----	151	----	----	----	152	----	153	144	150
濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
pH値	6.7	6.7	6.8	6.8	6.9	6.7	6.6	6.7	6.6	6.7	6.7	6.7	6.9	6.6	6.7
腐食性（ランゲリア指数）	-1.7	----	----	-1.5	----	----	-1.6	----	----	-1.6	----	----	-1.5	-1.7	-1.6
従属栄養細菌 (1mL中)	----	----	----	----	210	----	----	----	----	----	100	----	210	100	160
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA) (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（水質管理目標設定項目）

令和 6 年度
高井神田水系　　高井神田浄水場浄水

月別		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日		R6.4.10	R6.5.8	R6.6.10	R6.7.1	R6.8.5	R6.9.2	R6.10.7	R6.11.11	R6.12.2	R7.1.8	R7.2.3	R7.3.3			
気温	(℃)	17.3	20.9	23.0	25.5	30.8	31.2	23.3	20.9	14.8	9.6	12.8	12.0	31.2	9.6	20.2
水温	(℃)	18.2	19.0	20.0	21.3	19.5	22.5	22.0	21.1	19.3	15.5	17.5	17.0	22.5	15.5	19.4
アンチモン及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	0.0001	----	----	----	----	----	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001
ウラン及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0001	----	----	----	----	----	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ニッケル及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0005	----	----	----	----	----	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,2－ジクロロエタン	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
トルエン	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	<0.01	----	<0.01	<0.01	<0.01
亜塩素酸	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
二酸化塩素	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
抱水クロラール	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
農薬類		----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	----	<0.01	<0.01	<0.01
残留塩素	(mg/L)	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.3	0.5
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	(mg/L)	80	----	----	78	----	----	83	----	----	74	----	----	83	74	79
マンガン及びその化合物	(mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
遊離炭酸	(mg/L)	----	----	2	----	----	<1	----	----	<1	----	----	3	3	<1	1
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
メチル-t-ブチルエーテル	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
有機物等（KMnO4消費量）	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭気強度	(TON)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
蒸発残留物	(mg/L)	159	----	----	149	----	----	149	----	----	----	149	----	159	149	152
濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
pH値		7.5	7.6	7.5	7.8	7.7	7.7	7.8	7.6	7.8	7.7	7.7	7.6	7.8	7.5	7.7
腐食性（ランゲリア指数）		-0.9	----	----	-0.5	----	----	-0.4	----	----	-0.6	----	----	-0.4	-0.9	-0.6
従属栄養細菌	(1mL中)	----	----	----	----	37	----	----	----	----	----	23	----	37	23	30
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	(mg/L)	----	----	----	0.000005	----	----	----	----	----	----	0.000002	----	0.000005	0.000002	0.000004

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（水質管理目標設定項目）

令和 6 年度
高井神田水系　　小野配水区北梅本町北梅本小山公園

月別		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日		R6.4.15	R6.5.20	R6.6.17	R6.7.8	R6.8.19	R6.9.10	R6.10.21	R6.11.18	R6.12.9	R7.1.20	R7.2.17	R7.3.10			
気温	(℃)	19.9	20.6	26.3	26.9	24.3	29.6	21.6	15.0	8.0	8.9	9.8	11.5	29.6	8.0	18.5
水温	(℃)	17.3	19.5	22.7	26.1	27.7	27.1	23.0	20.0	14.5	13.4	12.2	10.4	27.7	10.4	19.5
アンチモン及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	0.0001	----	----	----	----	----	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001
ウラン及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0001	----	----	----	----	----	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ニッケル及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0005	----	----	----	----	----	0.0010	0.0010	<0.0005	0.0005
1,2－ジクロロエタン	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
トルエン	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	<0.01	----	<0.01	<0.01	<0.01
亜塩素酸	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
二酸化塩素	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
抱水クロラール	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
農薬類		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
残留塩素	(mg/L)	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	(mg/L)	80	----	----	77	----	----	81	----	----	75	----	----	81	75	78
マンガン及びその化合物	(mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
遊離炭酸	(mg/L)	----	----	----	----	----	<1	----	----	----	----	----	<1	<1	<1	<1
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
メチル-t-ブチルエーテル	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
有機物等（KMnO4消費量）	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭気強度	(TON)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
蒸発残留物	(mg/L)	144	----	----	163	----	----	146	----	----	147	----	----	163	144	150
濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
pH値		7.8	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	8.0	7.9	7.9	7.9	7.8	7.9	8.0	7.8	7.9
腐食性（ランゲリア指数）		-0.6	----	----	-0.4	----	----	-0.2	----	----	-0.6	----	----	-0.2	-0.6	-0.5
従属栄養細菌	(1mL中)	----	----	----	----	0	----	----	----	----	----	0	----	0	0	0
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（水質管理目標設定項目）

令和 6 年度
かきつばた水系　　かきつばた浄水場集合原水

月別		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日		R6.4.10	R6.5.8	R6.6.10	R6.7.1	R6.8.5	R6.9.2	R6.10.7	R6.11.11	R6.12.2	R7.1.8	R7.2.3	R7.3.3			
気温	(℃)	18.1	19.2	22.1	24.5	33.7	30.9	24.4	20.8	15.1	13.9	12.9	11.9	33.7	11.9	20.6
水温	(℃)	17.5	18.0	19.5	20.3	22.9	25.5	22.2	21.2	19.5	17.5	17.3	17.3	25.5	17.3	19.9
アンチモン及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	0.0010	----	----	----	----	----	0.0004	0.0010	0.0004	0.0007
ウラン及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0001	----	----	----	----	----	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ニッケル及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0005	----	----	----	----	----	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,2－ジクロロエタン	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
トルエン	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	<0.01	----	<0.01	<0.01	<0.01
亜塩素酸	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
二酸化塩素	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
抱水クロラール	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
農薬類		----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	----	<0.01	<0.01	<0.01
残留塩素	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	(mg/L)	81	----	----	86	----	----	89	----	----	72	----	----	89	72	82
マンガン及びその化合物	(mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
遊離炭酸	(mg/L)	----	----	18	----	----	18	----	----	20	----	----	18	20	18	19
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
メチル-t-ブチルエーテル	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
有機物等（KMnO4消費量）	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭気強度	(TON)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
蒸発残留物	(mg/L)	159	----	----	160	----	----	154	----	----	----	143	----	160	143	154
濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
pH値		6.8	6.8	6.8	6.7	6.8	6.8	6.7	6.9	6.7	6.8	6.7	6.7	6.9	6.7	6.8
腐食性（ランゲリア指数）		-1.6	----	----	-1.6	----	----	-1.4	----	----	-1.5	----	----	-1.4	-1.6	-1.5
従属栄養細菌	(1mL中)	----	----	----	----	77	----	----	----	----	----	9	----	77	9	43
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（水質管理目標設定項目）

令和 6 年度
かきつばた水系　　竹原浄水場浄水

月別		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日		R6.4.10	R6.5.8	R6.6.10	R6.7.1	R6.8.5	R6.9.2	R6.10.7	R6.11.11	R6.12.2	R7.1.8	R7.2.3	R7.3.3			
気温	(℃)	16.7	19.2	22.1	25.3	30.8	28.8	24.9	25.0	17.8	10.3	13.7	14.5	30.8	10.3	20.8
水温	(℃)	17.0	18.0	19.0	20.6	23.3	23.0	22.5	21.3	19.8	18.1	17.5	17.5	23.3	17.0	19.8
アンチモン及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	0.0008	----	----	----	----	----	0.0004	0.0008	0.0004	0.0006
ウラン及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0001	----	----	----	----	----	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ニッケル及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0005	----	----	----	----	----	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,2－ジクロロエタン	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
トルエン	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	<0.01	----	<0.01	<0.01	<0.01
亜塩素酸	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
二酸化塩素	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
抱水クロラール	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
農薬類		----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	----	<0.01	<0.01	<0.01
残留塩素	(mg/L)	0.5	0.5	0.4	0.6	0.6	0.6	0.5	0.7	0.5	0.4	0.5	0.5	0.7	0.4	0.5
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	(mg/L)	78	----	----	78	----	----	83	----	----	75	----	----	83	75	79
マンガン及びその化合物	(mg/L)	----	----	<0.001	----	----	0.002	----	----	<0.001	----	----	<0.001	0.002	<0.001	<0.001
遊離炭酸	(mg/L)	----	----	<1	----	----	<1	----	----	<1	----	----	<1	<1	<1	<1
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
メチル-t-ブチルエーテル	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
有機物等（KMnO4消費量）	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭気強度	(TON)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
蒸発残留物	(mg/L)	159	----	----	140	----	----	142	----	----	----	151	----	159	140	148
濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
pH値		7.9	7.8	7.9	7.6	7.8	7.6	7.5	8.0	7.9	7.9	7.9	7.8	8.0	7.5	7.8
腐食性（ランゲリア指数）		-0.5	----	----	-0.8	----	----	-0.7	----	----	-0.4	----	----	-0.4	-0.8	-0.6
従属栄養細菌	(1mL中)	----	----	----	----	2	----	----	----	----	----	52	----	52	2	27
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	----	----	<0.01	----	----	0.02	----	----	<0.01	----	----	<0.01	0.02	<0.01	<0.01
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	(mg/L)	----	----	----	0.000004	----	----	----	----	----	----	0.000001	----	0.000004	0.000001	0.000003

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（水質管理目標設定項目）

令和 6 年度
かきつばた水系　　北部配水区福角町堀江支所

月別		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日		R6.4.16	R6.5.21	R6.6.18	R6.7.9	R6.8.20	R6.9.11	R6.10.22	R6.11.19	R6.12.10	R7.1.21	R7.2.18	R7.3.5			
気温	(℃)	24.9	25.5	25.9	30.7	28.1	28.9	22.2	12.9	13.5	11.0	10.1	12.9	30.7	10.1	20.6
水温	(℃)	17.8	21.0	24.0	26.6	29.9	28.0	21.8	17.6	14.9	10.8	7.5	11.3	29.9	7.5	19.3
アンチモン及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0001	----	----	----	----	----	0.0004	0.0004	<0.0001	0.0002
ウラン及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0001	----	----	----	----	----	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ニッケル及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	0.0018	----	----	----	----	----	<0.0005	0.0018	<0.0005	0.0009
1,2－ジクロロエタン	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
トルエン	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	<0.01	----	<0.01	<0.01	<0.01
亜塩素酸	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
二酸化塩素	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
抱水クロラール	(mg/L)	----	----	----	----	0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	0.001	<0.001	<0.001
農薬類		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
残留塩素	(mg/L)	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	(mg/L)	80	----	----	74	----	----	82	----	----	79	----	----	82	74	79
マンガン及びその化合物	(mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
遊離炭酸	(mg/L)	----	----	----	----	----	<1	----	----	----	----	----	<1	<1	<1	<1
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
メチル-t-ブチルエーテル	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
有機物等（KMnO4消費量）	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭気強度	(TON)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
蒸発残留物	(mg/L)	167	----	----	149	----	----	168	----	----	147	----	----	168	147	158
濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
pH値		7.9	8.0	8.0	7.8	8.0	8.0	8.1	8.0	8.0	8.0	7.8	7.7	8.1	7.7	7.9
腐食性（ランゲリア指数）		-0.5	----	----	-0.5	----	----	-0.1	----	----	-0.4	----	----	-0.1	-0.5	-0.4
従属栄養細菌	(1mL中)	----	----	----	----	45	----	----	----	----	----	5	----	45	5	25
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（水質管理目標設定項目）

令和 6 年度
垣 生 水 系　　垣生浄水場原水

月別		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日		R6.4.10	R6.5.8	R6.6.10	R6.7.1	R6.8.5	R6.9.2	R6.10.7	R6.11.11	R6.12.2	R7.1.8	R7.2.3	R7.3.3			
気温	(℃)	16.9	21.5	21.6	25.8	33.2	32.3	25.5	22.6	17.1	9.0	12.0	11.8	33.2	9.0	20.8
水温	(℃)	15.8	20.0	21.8	22.3	27.1	26.5	25.0	20.2	16.8	12.5	12.4	13.9	27.1	12.4	19.5
アンチモン及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	0.0010	----	----	----	----	----	0.0007	0.0010	0.0007	0.0009
ウラン及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0001	----	----	----	----	----	0.0001	0.0001	<0.0001	<0.0001
ニッケル及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0005	----	----	----	----	----	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,2－ジクロロエタン	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
トルエン	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	<0.01	----	<0.01	<0.01	<0.01
亜塩素酸	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
二酸化塩素	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
抱水クロラール	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
農薬類		----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	----	<0.01	<0.01	<0.01
残留塩素	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	(mg/L)	56	----	----	55	----	----	69	----	----	74	----	----	74	55	64
マンガン及びその化合物	(mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
遊離炭酸	(mg/L)	----	----	6	----	----	8	----	----	7	----	----	6	8	6	7
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
メチル-t-ブチルエーテル	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
有機物等（KMnO4消費量）	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭気強度	(TON)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
蒸発残留物	(mg/L)	115	----	----	99	----	----	117	----	----	----	143	----	143	99	119
濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	0.4	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.4	0.4	<0.1	<0.1
pH値		7.1	7.1	7.1	6.9	7.0	7.0	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	7.2	6.9	7.1
腐食性（ランゲリア指数）		-1.6	----	----	-1.7	----	----	-1.1	----	----	-1.3	----	----	-1.1	-1.7	-1.4
従属栄養細菌	(1mL中)	----	----	----	----	87	----	----	----	----	----	210	----	210	87	150
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	----	----	0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	0.02	0.02	<0.01	<0.01
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（水質管理目標設定項目）

令和 6 年度
垣 生 水 系　　垣生浄水場浄水

月別		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日		R6.4.10	R6.5.8	R6.6.10	R6.7.1	R6.8.5	R6.9.2	R6.10.7	R6.11.11	R6.12.2	R7.1.8	R7.2.3	R7.3.3			
気温	(℃)	16.9	21.5	21.6	25.8	33.2	32.3	25.5	22.6	17.1	9.0	12.0	11.8	33.2	9.0	20.8
水温	(℃)	15.5	19.2	21.2	21.5	27.0	25.5	24.5	19.5	15.1	11.4	10.6	12.7	27.0	10.6	18.6
アンチモン及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	0.0009	----	----	----	----	----	0.0007	0.0009	0.0007	0.0008
ウラン及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0001	----	----	----	----	----	0.0001	0.0001	<0.0001	<0.0001
ニッケル及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0005	----	----	----	----	----	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,2－ジクロロエタン	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
トルエン	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	<0.01	----	<0.01	<0.01	<0.01
亜塩素酸	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
二酸化塩素	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
抱水クロラール	(mg/L)	----	----	----	----	0.003	----	----	----	----	----	<0.001	----	0.003	<0.001	0.002
農薬類		----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	----	<0.01	<0.01	<0.01
残留塩素	(mg/L)	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	(mg/L)	55	----	----	62	----	----	68	----	----	73	----	----	73	55	65
マンガン及びその化合物	(mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
遊離炭酸	(mg/L)	----	----	2	----	----	3	----	----	2	----	----	2	3	2	2
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
メチル-ｔ-ブチルエーテル	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
有機物等（KMnO4消費量）	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭気強度	(TON)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
蒸発残留物	(mg/L)	112	----	----	116	----	----	124	----	----	----	138	----	138	112	123
濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
pH値		7.5	7.6	7.5	7.3	7.6	7.3	7.6	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.6	7.3	7.5
腐食性（ランゲリア指数）		-1.2	----	----	-1.2	----	----	-0.7	----	----	-0.8	----	----	-0.7	-1.2	-1.0
従属栄養細菌	(1mL中)	----	----	----	----	6	----	----	----	----	----	2	----	6	2	4
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	----	----	0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	0.01	<0.01	<0.01
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	(mg/L)	----	----	----	0.000006	----	----	----	----	----	----	0.000008	----	0.000008	0.000006	0.000007

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（水質管理目標設定項目）

令和 6 年度
垣 生 水 系　　西部配水区西垣生町垣生支所

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R6.4.16	R6.5.21	R6.6.18	R6.7.9	R6.8.20	R6.9.11	R6.10.22	R6.11.19	R6.12.10	R7.1.21	R7.2.18	R7.3.11			
気温 (℃)	23.3	23.5	23.3	29.3	30.4	31.5	23.2	14.9	13.4	12.4	8.5	13.9	31.5	8.5	20.6
水温 (℃)	17.5	20.3	24.0	25.9	29.5	28.7	23.1	19.9	15.3	11.6	10.1	12.0	29.5	10.1	19.8
アンチモン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	0.0009	----	----	----	----	----	0.0009	0.0009	0.0009	0.0009
ウラン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0001	----	----	----	----	----	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ニッケル及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	0.0009	----	----	----	----	----	<0.0005	0.0009	<0.0005	<0.0005
1,2－ジクロロエタン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
トルエン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	<0.01	----	<0.01	<0.01	<0.01
亜塩素酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
二酸化塩素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロアセトニトリル (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
抱水クロラール (mg/L)	----	----	----	----	0.004	----	----	----	----	----	0.002	----	0.004	0.002	0.003
農薬類	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
残留塩素 (mg/L)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) (mg/L)	66	----	----	58	----	----	71	----	----	78	----	----	78	58	68
マンガン及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
遊離炭酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	<1	----	----	----	----	----	2	2	<1	1
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
メチル-t-ブチルエーテル (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
有機物等（KMnO4消費量） (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭気強度 (TON)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
蒸発残留物 (mg/L)	140	----	----	117	----	----	145	----	----	141	----	----	145	117	136
濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
pH値	7.5	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.4	7.7	7.7	7.4	7.6
腐食性（ランゲリア指数）	-1.0	----	----	-1.0	----	----	-0.7	----	----	-0.9	----	----	-0.7	-1.0	-0.9
従属栄養細菌 (1mL中)	----	----	----	----	10	----	----	----	----	----	2	----	10	2	6
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA) (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（水質管理目標設定項目）

令和 6 年度
北条水系　　北条浄水場集合原水

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R6.4.10	R6.5.8	R6.6.10	R6.7.1	R6.8.5	R6.9.2	R6.10.7	R6.11.11	R6.12.2	R7.1.8	R7.2.3	R7.3.3			
気温 (℃)	16.6	19.9	25.6	25.8	28.7	27.9	24.4	19.8	15.7	6.8	10.9	10.6	28.7	6.8	19.4
水温 (℃)	15.0	16.8	19.6	21.0	25.1	25.0	22.7	21.0	18.2	14.1	14.3	13.5	25.1	13.5	18.9
アンチモン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0001	----	----	----	----	----	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ウラン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0001	----	----	----	----	----	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ニッケル及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	0.0028	----	----	----	----	----	0.0010	0.0028	0.0010	0.0019
1,2－ジクロロエタン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
トルエン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	<0.01	----	<0.01	<0.01	<0.01
亜塩素酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
二酸化塩素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロアセトニトリル (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
抱水クロラール (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
農薬類	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	----	<0.01	<0.01	<0.01
残留塩素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) (mg/L)	70	----	----	72	----	----	71	----	----	70	----	----	72	70	71
マンガン及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
遊離炭酸 (mg/L)	----	----	19	----	----	20	----	----	29	----	----	18	29	18	22
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
メチル-t-ブチルエーテル (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
有機物等（KMnO4消費量） (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭気強度 (TON)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
蒸発残留物 (mg/L)	127	----	----	117	----	----	121	----	----	----	127	----	127	117	123
濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
pH値	6.8	6.9	6.8	6.8	7.0	7.0	6.9	6.8	6.7	6.9	6.8	6.9	7.0	6.7	6.9
腐食性（ランゲリア指数）	-1.7	----	----	-1.6	----	----	-1.4	----	----	-1.5	----	----	-1.4	-1.7	-1.6
従属栄養細菌 (1mL中)	----	----	----	----	19	----	----	----	----	----	11	----	19	11	15
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA) (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（水質管理目標設定項目）

令和 6 年度
北条水系　　北条浄水場浄水

月別		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日		R6.4.10	R6.5.8	R6.6.10	R6.7.1	R6.8.5	R6.9.2	R6.10.7	R6.11.11	R6.12.2	R7.1.8	R7.2.3	R7.3.3			
気温	(℃)	16.6	19.9	25.6	25.8	28.7	27.9	24.4	19.8	15.7	6.8	10.9	10.6	28.7	6.8	19.4
水温	(℃)	15.0	17.2	19.0	21.4	25.0	24.4	22.8	21.1	18.6	15.0	14.3	13.8	25.0	13.8	19.0
アンチモン及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0001	----	----	----	----	----	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ウラン及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0001	----	----	----	----	----	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ニッケル及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	0.0008	----	----	----	----	----	<0.0005	0.0008	<0.0005	<0.0005
1,2－ジクロロエタン	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
トルエン	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	<0.01	----	<0.01	<0.01	<0.01
亜塩素酸	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
二酸化塩素	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
抱水クロラール	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
農薬類		----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	----	<0.01	<0.01	<0.01
残留塩素	(mg/L)	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.9	0.8	0.8	0.8	0.5	0.7	0.6	0.9	0.5	0.7
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	(mg/L)	70	----	----	70	----	----	71	----	----	69	----	----	71	69	70
マンガン及びその化合物	(mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	0.001	----	----	0.003	0.003	<0.001	0.001
遊離炭酸	(mg/L)	----	----	2	----	----	3	----	----	2	----	----	<1	3	<1	2
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
メチル-t-ブチルエーテル	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
有機物等（KMnO4消費量）	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭気強度	(TON)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
蒸発残留物	(mg/L)	129	----	----	115	----	----	124	----	----	----	135	----	135	115	126
濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
pH値		7.7	7.7	7.5	7.8	7.6	7.7	7.7	7.6	7.6	7.8	7.5	7.8	7.8	7.5	7.7
腐食性（ランゲリア指数）		-0.8	----	----	-0.6	----	----	-0.6	----	----	-0.6	----	----	-0.6	-0.8	-0.7
従属栄養細菌	(1mL中)	----	----	----	----	40	----	----	----	----	----	3	----	40	3	22
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	0.01	----	----	<0.01	0.01	<0.01	<0.01
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	(mg/L)	----	----	----	0.000007	----	----	----	----	----	----	0.000003	----	0.000007	0.000003	0.000005

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（水質管理目標設定項目）

令和 6 年度
北条水系　　北条配水区鴨之池鴨の池集会所

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R6.4.16	R6.5.21	R6.6.18	R6.7.9	R6.8.20	R6.9.11	R6.10.22	R6.11.19	R6.12.10	R7.1.21	R7.2.18	R7.3.5			
気温 (℃)	22.3	23.9	25.8	31.5	30.9	30.3	21.8	12.2	13.2	10.9	7.3	11.7	31.5	7.3	20.2
水温 (℃)	17.2	20.7	23.9	25.4	28.8	28.5	23.5	19.0	15.3	12.3	11.0	9.1	28.8	9.1	19.6
アンチモン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0001	----	----	----	----	----	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ウラン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0001	----	----	----	----	----	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ニッケル及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0005	----	----	----	----	----	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,2－ジクロロエタン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
トルエン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	<0.01	----	<0.01	<0.01	<0.01
亜塩素酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
二酸化塩素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロアセトニトリル (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
抱水クロラール (mg/L)	----	----	----	----	0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	0.001	<0.001	<0.001
農薬類	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
残留塩素 (mg/L)	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	0.4	0.5	0.4	0.6	0.4	0.5
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) (mg/L)	69	----	----	69	----	----	69	----	----	66	----	----	69	66	68
マンガン及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
遊離炭酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	<1	----	----	----	----	----	<1	<1	<1	<1
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
メチル-t-ブチルエーテル (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
有機物等（KMnO4消費量） (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭気強度 (TON)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
蒸発残留物 (mg/L)	133	----	----	126	----	----	144	----	----	115	----	----	144	115	130
濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
pH値	7.7	7.8	7.7	7.7	7.8	7.8	7.9	7.9	7.8	7.7	7.7	7.8	7.9	7.7	7.8
腐食性（ランゲリア指数）	-0.8	----	----	-0.6	----	----	-0.4	----	----	-0.8	----	----	-0.4	-0.8	-0.7
従属栄養細菌 (1mL中)	----	----	----	----	4	----	----	----	----	----	0	----	4	0	2
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA) (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（水質管理目標設定項目）

令和 6 年度
久谷水系　　久谷浄水場集合原水

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R6.4.10	R6.5.8	R6.6.10	R6.7.1	R6.8.5	R6.9.2	R6.10.7	R6.11.11	R6.12.2	R7.1.8	R7.2.3	R7.3.3			
気温 (℃)	14.2	18.3	17.5	24.4	31.8	29.1	19.6	20.2	17.5	9.1	10.9	13.5	31.8	9.1	18.8
水温 (℃)	17.7	18.2	18.4	19.0	21.2	22.0	21.0	20.5	19.5	18.0	17.6	17.9	22.0	17.6	19.3
アンチモン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	0.0001	----	----	----	----	----	<0.0001	0.0001	<0.0001	<0.0001
ウラン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0001	----	----	----	----	----	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ニッケル及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0005	----	----	----	----	----	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,2－ジクロロエタン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
トルエン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	<0.01	----	<0.01	<0.01	<0.01
亜塩素酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
二酸化塩素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロアセトニトリル (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
抱水クロラール (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
農薬類	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	----	<0.01	<0.01	<0.01
残留塩素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) (mg/L)	72	----	----	60	----	----	67	----	----	66	----	----	72	60	66
マンガン及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
遊離炭酸 (mg/L)	----	----	15	----	----	18	----	----	17	----	----	13	18	13	16
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
メチル-ｔ-ブチルエーテル (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
有機物等（KMnO4消費量） (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭気強度 (TON)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
蒸発残留物 (mg/L)	169	----	----	116	----	----	121	----	----	----	149	----	169	116	139
濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
pH値	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9	6.9	6.8	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	6.8	7.0
腐食性（ランゲリア指数）	-1.5	----	----	-1.6	----	----	-1.5	----	----	-1.4	----	----	-1.4	-1.6	-1.5
従属栄養細菌 (1mL中)	----	----	----	----	300	----	----	----	----	----	16	----	300	16	160
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	0.01	----	----	0.01	0.01	<0.01	<0.01
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA) (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（水質管理目標設定項目）

令和 6 年度
久谷水系　　久谷浄水場浄水

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R6.4.10	R6.5.8	R6.6.10	R6.7.1	R6.8.5	R6.9.2	R6.10.7	R6.11.11	R6.12.2	R7.1.8	R7.2.3	R7.3.3			
気温 (℃)	14.2	18.3	17.5	24.4	31.8	29.1	19.6	20.2	17.5	9.1	10.9	13.5	31.8	9.1	18.8
水温 (℃)	17.8	18.3	18.5	19.3	21.1	21.9	21.5	20.6	19.4	17.8	17.5	17.9	21.9	17.5	19.3
アンチモン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	0.0001	----	----	----	----	----	<0.0001	0.0001	<0.0001	<0.0001
ウラン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0001	----	----	----	----	----	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ニッケル及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0005	----	----	----	----	----	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,2－ジクロロエタン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
トルエン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	<0.01	----	<0.01	<0.01	<0.01
亜塩素酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
二酸化塩素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロアセトニトリル (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
抱水クロラール (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
農薬類	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	----	<0.01	<0.01	<0.01
残留塩素 (mg/L)	0.5	0.7	0.5	0.7	0.7	0.5	0.7	0.6	0.5	0.4	0.4	0.5	0.7	0.4	0.6
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) (mg/L)	70	----	----	60	----	----	69	----	----	66	----	----	70	60	66
マンガン及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
遊離炭酸 (mg/L)	----	----	2	----	----	3	----	----	2	----	----	2	3	2	2
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
メチル-t-ブチルエーテル (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
有機物等（KMnO4消費量） (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭気強度 (TON)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
蒸発残留物 (mg/L)	162	----	----	114	----	----	124	----	----	----	150	----	162	114	138
濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
pH値	7.6	7.7	7.5	7.6	7.5	7.5	7.6	7.7	7.7	7.6	7.6	7.7	7.7	7.5	7.6
腐食性（ランゲリア指数）	-0.9	----	----	-1.0	----	----	-0.8	----	----	-0.8	----	----	-0.8	-1.0	-0.9
従属栄養細菌 (1mL中)	----	----	----	----	2	----	----	----	----	----	0	----	2	0	1
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	0.01	----	----	0.01	----	----	0.01	----	----	<0.01	0.01	<0.01	<0.01
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA) (mg/L)	----	----	----	0.000005	----	----	----	----	----	----	<0.000001	----	0.000005	<0.000001	0.000003

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（水質管理目標設定項目）

令和 6 年度
久谷水系　　久谷配水区久谷町坂本公民館

月別		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日		R6.4.15	R6.5.20	R6.6.17	R6.7.8	R6.8.19	R6.9.10	R6.10.21	R6.11.18	R6.12.9	R7.1.20	R7.2.17	R7.3.10			
気温	(℃)	20.5	21.2	26.6	27.5	26.3	30.3	24.7	16.8	10.2	13.2	10.5	17.3	30.3	10.2	20.4
水温	(℃)	16.0	18.0	24.8	26.8	30.5	27.5	21.9	17.6	10.0	10.0	9.2	11.5	30.5	9.2	18.7
アンチモン及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0001	----	----	----	----	----	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ウラン及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0001	----	----	----	----	----	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ニッケル及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0005	----	----	----	----	----	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,2－ジクロロエタン	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
トルエン	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	<0.01	----	<0.01	<0.01	<0.01
亜塩素酸	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
二酸化塩素	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
抱水クロラール	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
農薬類		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
残留塩素	(mg/L)	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	(mg/L)	71	----	----	60	----	----	70	----	----	67	----	----	71	60	67
マンガン及びその化合物	(mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
遊離炭酸	(mg/L)	----	----	----	----	----	2	----	----	----	----	----	2	2	2	2
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
メチル-t-ブチルエーテル	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
有機物等（KMnO4消費量）	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭気強度	(TON)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
蒸発残留物	(mg/L)	145	----	----	122	----	----	133	----	----	150	----	----	150	122	138
濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
pH値		7.7	7.8	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.8	7.8	7.7	7.8	7.8	7.6	7.7
腐食性（ランゲリア指数）		-0.8	----	----	-0.9	----	----	-0.6	----	----	-0.8	----	----	-0.6	-0.9	-0.8
従属栄養細菌	(1mL中)	----	----	----	----	2	----	----	----	----	----	2	----	2	2	2
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	----	----	0.01	----	----	0.01	----	----	0.01	----	----	<0.01	0.01	<0.01	<0.01
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

2　農薬類検査結果

水系の名称	検査場所
市之井手水系	市之井手浄水場　原水 市之井手浄水場　浄水
高井神田水系	高井神田浄水場　集合原水 高井神田浄水場　浄水
かきつばた水系	かきつばた浄水場　集合原水 竹原浄水場　浄水

水系の名称	検査場所
垣　生　水　系	垣生浄水場　原水 垣生浄水場　浄水
北　条　水　系	北条浄水場　集合原水 北条浄水場　浄水
久　谷　水　系	久谷浄水場　集合原水 久谷浄水場　浄水

「農薬類」は、その地域の農薬の使用状況等に応じて、検査項目を選定することになっています。
本市では対象農薬 120 項目のうち、38 項目の農薬を散布時期に合わせて検査しました。

令和6年度　農 薬 類 検 査 結 果 書 （38項目）

	令和6年7月16日(火)	目標値 (mg/L)	市之井手		高井神田		報告下限値 (mg/L)
			原水	浄水	原水	浄水	
	採　水　時　間		9:15	9:25	9:40	9:30	
	気　温　(℃)		26.4	26.4	26.1	26.1	
	水　温　(℃)		21.0	21.6	21.2	21.4	
	残　留　塩　素　(mg/L)		----	0.8	----	0.5	
3	2,4-D(2,4-PA)	0.02	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0002
6	アシュラム	0.9	N.D	N.D	N.D	N.D	0.009
7	アセフェート	0.006	N.D	N.D	N.D	N.D	0.00006
8	アトラジン	0.01	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0001
10	アミトラズ	0.006	N.D	N.D	N.D	N.D	0.00006
11	アラクロール	0.03	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0003
12	イソキサチオン	0.005	N.D	N.D	N.D	N.D	0.00005
16	イプロベンホス (IBP)	0.09	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0009
17	イミノクタジン	0.006	N.D	N.D	N.D	N.D	0.00006
33	グリホサート	2	N.D	N.D	N.D	N.D	0.02
38	クロロタロニル (TPN)	0.05	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0005
41	ジウロン (DCMU)	0.02	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0002
42	ジクロベニル (DBN)	0.03	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0003
44	ジクワット	0.01	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0001
46	ジチオカルバメート系農薬	0.005	N.D	N.D	N.D	N.D	0.00005
53	ダイアジノン	0.003	N.D	N.D	N.D	N.D	0.00003
54	ダイムロン	0.8	N.D	N.D	N.D	N.D	0.008
57	チウラム	0.02	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0002
59	チオファネートメチル	0.3	N.D	N.D	N.D	N.D	0.003
60	チオベンカルブ	0.02	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0002
63	トリクロピル	0.006	N.D	N.D	N.D	N.D	0.00006
64	トリクロルホン (DEP)	0.005	N.D	N.D	N.D	N.D	0.00005
65	トリシクラゾール	0.1	N.D	N.D	N.D	N.D	0.001
72	ピラゾリネート	0.02	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0002
75	ピロキロン	0.05	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0005
80	フェニトロチオン (MEP)	0.01	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0001
81	フェントエート (PAP)	0.007	N.D	N.D	N.D	N.D	0.00007
83	フサライド	0.1	N.D	N.D	N.D	N.D	0.001
84	ブタクロール	0.03	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0003
86	ブプロフェジン	0.02	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0002
87	フルアジナム	0.03	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0003
94	ブロモブチド	0.1	N.D	N.D	N.D	N.D	0.001
95	ベノミル	0.02	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0002
99	ベンタゾン	0.2	N.D	N.D	N.D	N.D	0.002
106	メコプロップ (MCPP)	0.05	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0005
107	メソミル	0.03	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0003
109	メチダチオン (DMTP)	0.004	N.D	N.D	N.D	N.D	0.00004
112	メフェナセット	0.02	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0002
	農　薬　類 (検出指標値(検出値/目標値)の総和)	1	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01

(注)　報告下限値未満については、N.Dと表示した。

令和6年度　農 薬 類 検 査 結 果 書 （38項目）

	令和6年7月16日(火)	目標値 (mg/L)	かきつばた		垣生		報告下限値 (mg/L)
			原水	浄水	原水	浄水	
	採　水　時　間		10:50	10:13	11:15	11:20	
	気　温　(℃)		26.5	24.9	26.2	26.2	
	水　温　(℃)		20.7	21.0	23.3	22.2	
	残　留　塩　素　(mg/L)		----	0.7	----	0.6	
3	2,4-D(2,4-PA)	0.02	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0002
6	アシュラム	0.9	N.D	N.D	N.D	N.D	0.009
7	アセフェート	0.006	N.D	N.D	N.D	N.D	0.00006
8	アトラジン	0.01	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0001
10	アミトラズ	0.006	N.D	N.D	N.D	N.D	0.00006
11	アラクロール	0.03	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0003
12	イソキサチオン	0.005	N.D	N.D	N.D	N.D	0.00005
16	イプロベンホス (IBP)	0.09	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0009
17	イミノクタジン	0.006	N.D	N.D	N.D	N.D	0.00006
33	グリホサート	2	N.D	N.D	N.D	N.D	0.02
38	クロロタロニル (TPN)	0.05	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0005
41	ジウロン (DCMU)	0.02	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0002
42	ジクロベニル (DBN)	0.03	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0003
44	ジクワット	0.01	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0001
46	ジチオカルバメート系農薬	0.005	N.D	N.D	N.D	N.D	0.00005
53	ダイアジノン	0.003	N.D	N.D	N.D	N.D	0.00003
54	ダイムロン	0.8	N.D	N.D	N.D	N.D	0.008
57	チウラム	0.02	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0002
59	チオファネートメチル	0.3	N.D	N.D	N.D	N.D	0.003
60	チオベンカルブ	0.02	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0002
63	トリクロピル	0.006	N.D	N.D	N.D	N.D	0.00006
64	トリクロルホン (DEP)	0.005	N.D	N.D	N.D	N.D	0.00005
65	トリシクラゾール	0.1	N.D	N.D	N.D	N.D	0.001
72	ピラゾリネート	0.02	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0002
75	ピロキロン	0.05	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0005
80	フェニトロチオン (MEP)	0.01	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0001
81	フェントエート (PAP)	0.007	N.D	N.D	N.D	N.D	0.00007
83	フサライド	0.1	N.D	N.D	N.D	N.D	0.001
84	ブタクロール	0.03	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0003
86	ブプロフェジン	0.02	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0002
87	フルアジナム	0.03	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0003
94	ブロモブチド	0.1	N.D	N.D	N.D	N.D	0.001
95	ベノミル	0.02	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0002
99	ベンタゾン	0.2	N.D	N.D	N.D	N.D	0.002
106	メコプロップ (MCPP)	0.05	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0005
107	メソミル	0.03	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0003
109	メチダチオン (DMTP)	0.004	N.D	N.D	N.D	N.D	0.00004
112	メフェナセット	0.02	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0002
	農　薬　類 (検出指標値(検出値/目標値)の総和)	1	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01

(注)　報告下限値未満については、N.Dと表示した。

令和6年度　農 薬 類 検 査 結 果 書 （38項目）

	令和6年7月16日(火)	目標値 (mg/L)	院内		北条		報告下限値 (mg/L)
			原水	浄水	原水	浄水	
	採　水　時　間		----	----	9:18	9:21	
	気　温 (℃)		----	----	24.2	24.2	
	水　温 (℃)		----	----	21.1	22.5	
	残　留　塩　素 (mg/L)		----	----	----	0.7	
3	2,4-D(2,4-PA)	0.02	----	----	N.D	N.D	0.0002
6	アシュラム	0.9	----	----	N.D	N.D	0.009
7	アセフェート	0.006	----	----	N.D	N.D	0.00006
8	アトラジン	0.01	----	----	N.D	N.D	0.0001
10	アミトラズ	0.006	----	----	N.D	N.D	0.00006
11	アラクロール	0.03	----	----	N.D	N.D	0.0003
12	イソキサチオン	0.005	----	----	N.D	N.D	0.00005
16	イプロベンホス (IBP)	0.09	----	----	N.D	N.D	0.0009
17	イミノクタジン	0.006	----	----	N.D	N.D	0.00006
33	グリホサート	2	----	----	N.D	N.D	0.02
38	クロロタロニル (TPN)	0.05	----	----	N.D	N.D	0.0005
41	ジウロン (DCMU)	0.02	----	----	N.D	N.D	0.0002
42	ジクロベニル (DBN)	0.03	----	----	N.D	N.D	0.0003
44	ジクワット	0.01	----	----	N.D	N.D	0.0001
46	ジチオカルバメート系農薬	0.005	----	----	N.D	N.D	0.00005
53	ダイアジノン	0.003	----	----	N.D	N.D	0.00003
54	ダイムロン	0.8	----	----	N.D	N.D	0.008
57	チウラム	0.02	----	----	N.D	N.D	0.0002
59	チオファネートメチル	0.3	----	----	N.D	N.D	0.003
60	チオベンカルブ	0.02	----	----	N.D	N.D	0.0002
63	トリクロピル	0.006	----	----	N.D	N.D	0.00006
64	トリクロルホン (DEP)	0.005	----	----	N.D	N.D	0.00005
65	トリシクラゾール	0.1	----	----	N.D	N.D	0.001
72	ピラゾリネート	0.02	----	----	N.D	N.D	0.0002
75	ピロキロン	0.05	----	----	N.D	N.D	0.0005
80	フェニトロチオン (MEP)	0.01	----	----	N.D	N.D	0.0001
81	フェントエート (PAP)	0.007	----	----	N.D	N.D	0.00007
83	フサライド	0.1	----	----	N.D	N.D	0.001
84	ブタクロール	0.03	----	----	N.D	N.D	0.0003
86	ブプロフェジン	0.02	----	----	N.D	N.D	0.0002
87	フルアジナム	0.03	----	----	N.D	N.D	0.0003
94	ブロモブチド	0.1	----	----	N.D	N.D	0.001
95	ベノミル	0.02	----	----	N.D	N.D	0.0002
99	ベンタゾン	0.2	----	----	N.D	N.D	0.002
106	メコプロップ (MCPP)	0.05	----	----	N.D	N.D	0.0005
107	メソミル	0.03	----	----	N.D	N.D	0.0003
109	メチダチオン (DMTP)	0.004	----	----	N.D	N.D	0.00004
112	メフェナセット	0.02	----	----	N.D	N.D	0.0002
	農　薬　類 (検出指標値(検出値/目標値)の総和)	1	----	----	<0.01	<0.01	0.01

(注)　報告下限値未満については、N.Dと表示した。

令和6年度　農 薬 類 検 査 結 果 書 （38項目）

	令和6年7月16日(火)	目標値 (mg/L)	久谷				報告下限値 (mg/L)
			原水	浄水			
	採　水　時　間		10:10	10:15			
	気　温　(℃)		19.0	19.0			
	水　温　(℃)		19.5	19.5			
	残　留　塩　素　(mg/L)		----	0.6			
3	2,4-D(2,4-PA)	0.02	N.D	N.D			0.0002
6	アシュラム	0.9	N.D	N.D			0.009
7	アセフェート	0.006	N.D	N.D			0.00006
8	アトラジン	0.01	N.D	N.D			0.0001
10	アミトラズ	0.006	N.D	N.D			0.00006
11	アラクロール	0.03	N.D	N.D			0.0003
12	イソキサチオン	0.005	N.D	N.D			0.00005
16	イプロベンホス (IBP)	0.09	N.D	N.D			0.0009
17	イミノクタジン	0.006	N.D	N.D			0.00006
33	グリホサート	2	N.D	N.D			0.02
38	クロロタロニル (TPN)	0.05	N.D	N.D			0.0005
41	ジウロン (DCMU)	0.02	N.D	N.D			0.0002
42	ジクロベニル (DBN)	0.03	N.D	N.D			0.0003
44	ジクワット	0.01	N.D	N.D			0.0001
46	ジチオカルバメート系農薬	0.005	N.D	N.D			0.00005
53	ダイアジノン	0.003	N.D	N.D			0.00003
54	ダイムロン	0.8	N.D	N.D			0.008
57	チウラム	0.02	N.D	N.D			0.0002
59	チオファネートメチル	0.3	N.D	N.D			0.003
60	チオベンカルブ	0.02	N.D	N.D			0.0002
63	トリクロピル	0.006	N.D	N.D			0.00006
64	トリクロルホン (DEP)	0.005	N.D	N.D			0.00005
65	トリシクラゾール	0.1	N.D	N.D			0.001
72	ピラゾリネート	0.02	N.D	N.D			0.0002
75	ピロキロン	0.05	N.D	N.D			0.0005
80	フェニトロチオン (MEP)	0.01	N.D	N.D			0.0001
81	フェントエート (PAP)	0.007	N.D	N.D			0.00007
83	フサライド	0.1	N.D	N.D			0.001
84	ブタクロール	0.03	N.D	N.D			0.0003
86	ブプロフェジン	0.02	N.D	N.D			0.0002
87	フルアジナム	0.03	N.D	N.D			0.0003
94	ブロモブチド	0.1	N.D	N.D			0.001
95	ベノミル	0.02	N.D	N.D			0.0002
99	ベンタゾン	0.2	N.D	N.D			0.002
106	メコプロップ (MCPP)	0.05	N.D	N.D			0.0005
107	メソミル	0.03	N.D	N.D			0.0003
109	メチダチオン (DMTP)	0.004	N.D	N.D			0.00004
112	メフェナセット	0.02	N.D	N.D			0.0002
	農　薬　類 (検出指標値(検出値/目標値)の総和)	1	<0.01	<0.01			0.01

(注)　報告下限値未満については、N.Dと表示した。

令和6年度　農 薬 類 検 査 結 果 書 （38項目）

	令和7年2月3日(月)	目標値 (mg/L)	市之井手		高井神田		報告下限値 (mg/L)
			原水	浄水	原水	浄水	
	採　水　時　間		10:00	10:00	9:35	9:20	
	気　温 (℃)		19.0	19.0	12.8	12.8	
	水　温 (℃)		7.0	7.0	17.0	17.5	
	残　留　塩　素 (mg/L)		----	0.7	----	0.4	
3	2,4-D(2,4-PA)	0.02	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0002
6	アシュラム	0.9	N.D	N.D	N.D	N.D	0.009
7	アセフェート	0.006	N.D	N.D	N.D	N.D	0.00006
8	アトラジン	0.01	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0001
10	アミトラズ	0.006	N.D	N.D	N.D	N.D	0.00006
11	アラクロール	0.03	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0003
12	イソキサチオン	0.005	N.D	N.D	N.D	N.D	0.00005
16	イプロベンホス (IBP)	0.09	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0009
17	イミノクタジン	0.006	N.D	N.D	N.D	N.D	0.00006
33	グリホサート	2	N.D	N.D	N.D	N.D	0.02
38	クロロタロニル (TPN)	0.05	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0005
41	ジウロン (DCMU)	0.02	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0002
42	ジクロベニル (DBN)	0.03	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0003
44	ジクワット	0.01	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0001
46	ジチオカルバメート系農薬	0.005	N.D	N.D	N.D	N.D	0.00005
53	ダイアジノン	0.003	N.D	N.D	N.D	N.D	0.00003
54	ダイムロン	0.8	N.D	N.D	N.D	N.D	0.008
57	チウラム	0.02	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0002
59	チオファネートメチル	0.3	N.D	N.D	N.D	N.D	0.003
60	チオベンカルブ	0.02	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0002
63	トリクロピル	0.006	N.D	N.D	N.D	N.D	0.00006
64	トリクロルホン (DEP)	0.005	N.D	N.D	N.D	N.D	0.00005
65	トリシクラゾール	0.1	N.D	N.D	N.D	N.D	0.001
72	ピラゾリネート	0.02	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0002
75	ピロキロン	0.05	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0005
80	フェニトロチオン (MEP)	0.01	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0001
81	フェントエート (PAP)	0.007	N.D	N.D	N.D	N.D	0.00007
83	フサライド	0.1	N.D	N.D	N.D	N.D	0.001
84	ブタクロール	0.03	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0003
86	ブプロフェジン	0.02	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0002
87	フルアジナム	0.03	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0003
94	ブロモブチド	0.1	N.D	N.D	N.D	N.D	0.001
95	ベノミル	0.02	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0002
99	ベンタゾン	0.2	N.D	N.D	N.D	N.D	0.002
106	メコプロップ (MCPP)	0.05	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0005
107	メソミル	0.03	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0003
109	メチダチオン (DMTP)	0.004	N.D	N.D	N.D	N.D	0.00004
112	メフェナセット	0.02	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0002
	農　薬　類 (検出指標値(検出値/目標値)の総和)	1	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01

(注)　報告下限値未満については、N.Dと表示した。

令和6年度　農 薬 類 検 査 結 果 書 （38項目）

	令和7年2月3日(月)	目標値 (mg/L)	かきつばた		垣生		報告下限値 (mg/L)
			原水	浄水	原水	浄水	
	採　水　時　間		10:50	9:55	11:20	11:20	
	気　温　(℃)		12.9	10.9	12.0	12.0	
	水　温　(℃)		17.3	14.3	12.4	10.6	
	残　留　塩　素　(mg/L)		----	0.7	----	0.5	
3	2,4-D(2,4-PA)	0.02	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0002
6	アシュラム	0.9	N.D	N.D	N.D	N.D	0.009
7	アセフェート	0.006	N.D	N.D	N.D	N.D	0.00006
8	アトラジン	0.01	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0001
10	アミトラズ	0.006	N.D	N.D	N.D	N.D	0.00006
11	アラクロール	0.03	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0003
12	イソキサチオン	0.005	N.D	N.D	N.D	N.D	0.00005
16	イプロベンホス (IBP)	0.09	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0009
17	イミノクタジン	0.006	N.D	N.D	N.D	N.D	0.00006
33	グリホサート	2	N.D	N.D	N.D	N.D	0.02
38	クロロタロニル (TPN)	0.05	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0005
41	ジウロン (DCMU)	0.02	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0002
42	ジクロベニル (DBN)	0.03	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0003
44	ジクワット	0.01	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0001
46	ジチオカルバメート系農薬	0.005	N.D	N.D	N.D	N.D	0.00005
53	ダイアジノン	0.003	N.D	N.D	N.D	N.D	0.00003
54	ダイムロン	0.8	N.D	N.D	N.D	N.D	0.008
57	チウラム	0.02	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0002
59	チオファネートメチル	0.3	N.D	N.D	N.D	N.D	0.003
60	チオベンカルブ	0.02	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0002
63	トリクロピル	0.006	N.D	N.D	N.D	N.D	0.00006
64	トリクロルホン (DEP)	0.005	N.D	N.D	N.D	N.D	0.00005
65	トリシクラゾール	0.1	N.D	N.D	N.D	N.D	0.001
72	ピラゾリネート	0.02	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0002
75	ピロキロン	0.05	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0005
80	フェニトロチオン (MEP)	0.01	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0001
81	フェントエート (PAP)	0.007	N.D	N.D	N.D	N.D	0.00007
83	フサライド	0.1	N.D	N.D	N.D	N.D	0.001
84	ブタクロール	0.03	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0003
86	ブプロフェジン	0.02	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0002
87	フルアジナム	0.03	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0003
94	ブロモブチド	0.1	N.D	N.D	N.D	N.D	0.001
95	ベノミル	0.02	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0002
99	ベンタゾン	0.2	N.D	N.D	N.D	N.D	0.002
106	メコプロップ (MCPP)	0.05	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0005
107	メソミル	0.03	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0003
109	メチダチオン (DMTP)	0.004	N.D	N.D	N.D	N.D	0.00004
112	メフェナセット	0.02	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0002
	農　薬　類 (検出指標値(検出値/目標値)の総和)	1	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01

(注)　報告下限値未満については、N.Dと表示した。

令和6年度　農 薬 類 検 査 結 果 書 （38項目）

	令和7年2月3日(月)	目標値 (mg/L)	院内		北条		報告下限値 (mg/L)
			原水	浄水	原水	浄水	
	採　水　時　間		----	----	9:45	9:45	
	気　温 (℃)		----	----	10.9	10.9	
	水　温 (℃)		----	----	14.3	14.3	
	残　留　塩　素 (mg/L)		----	----	----	0.7	
3	2,4-D(2,4-PA)	0.02	----	----	N.D	N.D	0.0002
6	アシュラム	0.9	----	----	N.D	N.D	0.009
7	アセフェート	0.006	----	----	N.D	N.D	0.00006
8	アトラジン	0.01	----	----	N.D	N.D	0.0001
10	アミトラズ	0.006	----	----	N.D	N.D	0.00006
11	アラクロール	0.03	----	----	N.D	N.D	0.0003
12	イソキサチオン	0.005	----	----	N.D	N.D	0.00005
16	イプロベンホス (IBP)	0.09	----	----	N.D	N.D	0.0009
17	イミノクタジン	0.006	----	----	N.D	N.D	0.00006
33	グリホサート	2	----	----	N.D	N.D	0.02
38	クロロタロニル (TPN)	0.05	----	----	N.D	N.D	0.0005
41	ジウロン (DCMU)	0.02	----	----	N.D	N.D	0.0002
42	ジクロベニル (DBN)	0.03	----	----	N.D	N.D	0.0003
44	ジクワット	0.01	----	----	N.D	N.D	0.0001
46	ジチオカルバメート系農薬	0.005	----	----	N.D	N.D	0.00005
53	ダイアジノン	0.003	----	----	N.D	N.D	0.00003
54	ダイムロン	0.8	----	----	N.D	N.D	0.008
57	チウラム	0.02	----	----	N.D	N.D	0.0002
59	チオファネートメチル	0.3	----	----	N.D	N.D	0.003
60	チオベンカルブ	0.02	----	----	N.D	N.D	0.0002
63	トリクロピル	0.006	----	----	N.D	N.D	0.00006
64	トリクロルホン (DEP)	0.005	----	----	N.D	N.D	0.00005
65	トリシクラゾール	0.1	----	----	N.D	N.D	0.001
72	ピラゾリネート	0.02	----	----	N.D	N.D	0.0002
75	ピロキロン	0.05	----	----	N.D	N.D	0.0005
80	フェニトロチオン (MEP)	0.01	----	----	N.D	N.D	0.0001
81	フェントエート (PAP)	0.007	----	----	N.D	N.D	0.00007
83	フサライド	0.1	----	----	N.D	N.D	0.001
84	ブタクロール	0.03	----	----	N.D	N.D	0.0003
86	ブプロフェジン	0.02	----	----	N.D	N.D	0.0002
87	フルアジナム	0.03	----	----	N.D	N.D	0.0003
94	ブロモブチド	0.1	----	----	N.D	N.D	0.001
95	ベノミル	0.02	----	----	N.D	N.D	0.0002
99	ベンタゾン	0.2	----	----	N.D	N.D	0.002
106	メコプロップ (MCPP)	0.05	----	----	N.D	N.D	0.0005
107	メソミル	0.03	----	----	N.D	N.D	0.0003
109	メチダチオン (DMTP)	0.004	----	----	N.D	N.D	0.00004
112	メフェナセット	0.02	----	----	N.D	N.D	0.0002
	農　薬　類 (検出指標値(検出値/目標値)の総和)	1	----	----	<0.01	<0.01	0.01

(注)　報告下限値未満については、N.Dと表示した。

令和6年度　農 薬 類 検 査 結 果 書 （38項目）

	令和7年2月3日(月)	目標値 (mg/L)	久谷				報告下限値 (mg/L)
			原水	浄水			
	採　水　時　間		10:05	10:10			
	気　温　(℃)		10.9	10.9			
	水　温　(℃)		17.6	17.5			
	残　留　塩　素　(mg/L)		----	0.4			
3	2,4-D(2,4-PA)	0.02	N.D	N.D			0.0002
6	アシュラム	0.9	N.D	N.D			0.009
7	アセフェート	0.006	N.D	N.D			0.00006
8	アトラジン	0.01	N.D	N.D			0.0001
10	アミトラズ	0.006	N.D	N.D			0.00006
11	アラクロール	0.03	N.D	N.D			0.0003
12	イソキサチオン	0.005	N.D	N.D			0.00005
16	イプロベンホス (IBP)	0.09	N.D	N.D			0.0009
17	イミノクタジン	0.006	N.D	N.D			0.00006
33	グリホサート	2	N.D	N.D			0.02
38	クロロタロニル (TPN)	0.05	N.D	N.D			0.0005
41	ジウロン (DCMU)	0.02	N.D	N.D			0.0002
42	ジクロベニル (DBN)	0.03	N.D	N.D			0.0003
44	ジクワット	0.01	N.D	N.D			0.0001
46	ジチオカルバメート系農薬	0.005	N.D	N.D			0.00005
53	ダイアジノン	0.003	N.D	N.D			0.00003
54	ダイムロン	0.8	N.D	N.D			0.008
57	チウラム	0.02	N.D	N.D			0.0002
59	チオファネートメチル	0.3	N.D	N.D			0.003
60	チオベンカルブ	0.02	N.D	N.D			0.0002
63	トリクロピル	0.006	N.D	N.D			0.00006
64	トリクロルホン (DEP)	0.005	N.D	N.D			0.00005
65	トリシクラゾール	0.1	N.D	N.D			0.001
72	ピラゾリネート	0.02	N.D	N.D			0.0002
75	ピロキロン	0.05	N.D	N.D			0.0005
80	フェニトロチオン (MEP)	0.01	N.D	N.D			0.0001
81	フェントエート (PAP)	0.007	N.D	N.D			0.00007
83	フサライド	0.1	N.D	N.D			0.001
84	ブタクロール	0.03	N.D	N.D			0.0003
86	ブプロフェジン	0.02	N.D	N.D			0.0002
87	フルアジナム	0.03	N.D	N.D			0.0003
94	ブロモブチド	0.1	N.D	N.D			0.001
95	ベノミル	0.02	N.D	N.D			0.0002
99	ベンタゾン	0.2	N.D	N.D			0.002
106	メコプロップ (MCPP)	0.05	N.D	N.D			0.0005
107	メソミル	0.03	N.D	N.D			0.0003
109	メチダチオン (DMTP)	0.004	N.D	N.D			0.00004
112	メフェナセット	0.02	N.D	N.D			0.0002
	農　薬　類 (検出指標値(検出値/目標値)の総和)	1	<0.01	<0.01			0.01

(注)　報告下限値未満については、N.Dと表示した。

３　クリプトスポリジウム等検査結果

令和6年度　上水道

検査場所	採水日	クリプトスポリジウム	ジアルジア
市之井手浄水場　原水	12月2日	不検出（0個／10L）	不検出（0個／10L）
高井神田浄水場　集合原水	12月2日	不検出（0個／10L）	不検出（0個／10L）
かきつばた浄水場　集合原水	12月2日	不検出（0個／10L）	不検出（0個／10L）
垣生浄水場　原水	12月2日	不検出（0個／10L）	不検出（0個／10L）
北条浄水場　集合原水	12月2日	不検出（0個／10L）	不検出（0個／10L）
久谷浄水場　集合原水	12月2日	不検出（0個／10L）	不検出（0個／10L）

４　放射性物質検査結果

令和6年度　第1回　検査結果　（単位：Bq/kg）

検査場所	採水日	放射性ヨウ素 (ヨウ素131)	放射性セシウム (セシウム134)	放射性セシウム (セシウム137)
市之井手浄水場　原水	7月16日	不検出 (検出限界値0.47)	不検出 (検出限界値0.39)	不検出 (検出限界値0.51)
高井神田浄水場　集合原水	7月16日	不検出 (検出限界値0.48)	不検出 (検出限界値0.46)	不検出 (検出限界値0.59)
かきつばた浄水場　集合原水	7月16日	不検出 (検出限界値0.53)	不検出 (検出限界値0.51)	不検出 (検出限界値0.57)
垣生浄水場　原水	7月16日	不検出 (検出限界値0.49)	不検出 (検出限界値0.44)	不検出 (検出限界値0.45)
北条浄水場　集合原水	7月16日	不検出 (検出限界値0.51)	不検出 (検出限界値0.54)	不検出 (検出限界値0.59)
久谷浄水場　集合原水	7月16日	不検出 (検出限界値0.48)	不検出 (検出限界値0.49)	不検出 (検出限界値0.53)

令和6年度　第2回　検査結果　（単位：Bq/kg）

検査場所	採水日	放射性ヨウ素 (ヨウ素131)	放射性セシウム (セシウム134)	放射性セシウム (セシウム137)
市之井手浄水場　原水	11月20日	不検出 (検出限界値0.49)	不検出 (検出限界値0.39)	不検出 (検出限界値0.51)
高井神田浄水場　集合原水	11月20日	不検出 (検出限界値0.48)	不検出 (検出限界値0.50)	不検出 (検出限界値0.60)
かきつばた浄水場　集合原水	11月20日	不検出 (検出限界値0.47)	不検出 (検出限界値0.51)	不検出 (検出限界値0.64)
垣生浄水場　原水	11月20日	不検出 (検出限界値0.43)	不検出 (検出限界値0.36)	不検出 (検出限界値0.52)
北条浄水場　集合原水	11月20日	不検出 (検出限界値0.53)	不検出 (検出限界値0.57)	不検出 (検出限界値0.59)
久谷浄水場　集合原水	11月20日	不検出 (検出限界値0.47)	不検出 (検出限界値0.41)	不検出 (検出限界値0.53)

第３編　簡 易 水 道

第１章　北条地区簡易水道

１　原水水質検査結果

北条地区簡易水道

簡易水道名	水源	浄水方法	検査場所
萩　原　簡　易　水　道	地下水	緩速ろ過 塩素処理	萩原水源地
立岩米之野簡易水道	表流水	緩速ろ過 塩素処理	立岩米之野水源地
院　内　簡　易　水　道	表流水	緩速ろ過 塩素処理	院内水源地
横　谷　簡　易　水　道	表流水	緩速ろ過 塩素処理	横谷水源地
客　　簡　　易　　水　　道	地下水	塩素処理	客水源地

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（1／2）

令和 6 年度
北条地区簡易水道　　萩原水源地

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	----	----	----	----	R6.8.6	R6.9.3	----	----	----	----	----	----			
気温 (℃)	----	----	----	----	31.6	30.8	----	----	----	----	----	----	31.6	30.8	31.2
水温 (℃)	----	----	----	----	26.8	23.0	----	----	----	----	----	----	26.8	23.0	24.9
残留塩素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
一般細菌 (1mL中)	----	----	----	----	130	----	----	----	----	----	----	----	130	130	130
大腸菌(100mL中)	----	----	----	----	(-)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0003	----	----	----	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	<0.00005	----	----	----	----	----	----	----	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)	----	----	----	----	<0.004	----	----	----	----	----	----	----	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	----	----	----	----	5.1	----	----	----	----	----	----	----	5.1	5.1	5.1
フッ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	0.13	----	----	----	----	----	----	----	0.13	0.13	0.13
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	0.01	----	----	----	----	----	----	0.01	0.01	0.01
四塩化炭素 (mg/L)	----	----	----	----	<0.0002	----	----	----	----	----	----	----	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
クロロ酢酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
クロロホルム (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロ酢酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジブロモクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭素酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総トリハロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
トリクロロ酢酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモホルム (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ホルムアルデヒド (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水質検査年間統計表　（2／2）

令和 6 年度
北条地区簡易水道　　萩原水源地

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	----	----	----	----	R6.8.6	R6.9.3	----	----	----	----	----	----			
気温 (℃)	----	----	----	----	31.6	30.8	----	----	----	----	----	----	31.6	30.8	31.2
水温 (℃)	----	----	----	----	26.8	23.0	----	----	----	----	----	----	26.8	23.0	24.9
残留塩素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	0.04	----	----	----	----	----	----	0.04	0.04	0.04
鉄及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	0.06	----	----	----	----	----	----	0.06	0.06	0.06
銅及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	14	----	----	----	----	----	----	14	14	14
マンガン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	0.003	----	----	----	----	----	----	0.003	0.003	0.003
塩化物イオン (mg/L)	----	----	----	----	6.7	----	----	----	----	----	----	----	6.7	6.7	6.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	----	----	----	----	78	----	----	----	----	----	----	----	78	78	78
蒸発残留物 (mg/L)	----	----	----	----	177	----	----	----	----	----	----	----	177	177	177
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	<0.02	----	----	----	----	----	----	----	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
非イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	<0.005	----	----	----	----	----	----	----	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0005	----	----	----	----	----	----	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物 (TOC) (mg/L)	----	----	----	----	0.6	----	----	----	----	----	----	----	0.6	0.6	0.6
pH値	----	----	----	----	6.8	----	----	----	----	----	----	----	6.8	6.8	6.8
味	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭気	----	----	----	----	藻臭	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
色度 (度)	----	----	----	----	1.1	----	----	----	----	----	----	----	1.1	1.1	1.1
濁度 (度)	----	----	----	----	<0.1	----	----	----	----	----	----	----	<0.1	<0.1	<0.1
有機物等（KMnO4消費量） (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アンモニア態窒素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総アルカリ度 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
電気伝導率 (μS/cm)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（1／2）

令和 6 年度
北条地区簡易水道　　立岩米之野水源地

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	----	----	----	----	R6.8.6	R6.9.3	----	----	----	----	----	----			
気温 (℃)	----	----	----	----	27.7	25.8	----	----	----	----	----	----	27.7	25.8	26.8
水温 (℃)	----	----	----	----	21.2	19.8	----	----	----	----	----	----	21.2	19.8	20.5
残留塩素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
一般細菌 (1mL中)	----	----	----	----	370	----	----	----	----	----	----	----	370	370	370
大腸菌 (100mL中)	----	----	----	----	(+)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0003	----	----	----	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	<0.00005	----	----	----	----	----	----	----	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)	----	----	----	----	<0.004	----	----	----	----	----	----	----	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	----	----	----	----	0.72	----	----	----	----	----	----	----	0.72	0.72	0.72
フッ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	0.30	----	----	----	----	----	----	----	0.30	0.30	0.30
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
四塩化炭素 (mg/L)	----	----	----	----	<0.0002	----	----	----	----	----	----	----	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
クロロ酢酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
クロロホルム (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロ酢酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジブロモクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭素酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総トリハロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
トリクロロ酢酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモホルム (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ホルムアルデヒド (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水質検査年間統計表　（2／2）

令和 6 年度
北条地区簡易水道　　立岩米之野水源地

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	----	----	----	----	R6.8.6	R6.9.3	----	----	----	----	----	----			
気温 (℃)	----	----	----	----	27.7	25.8	----	----	----	----	----	----	27.7	25.8	26.8
水温 (℃)	----	----	----	----	21.2	19.8	----	----	----	----	----	----	21.2	19.8	20.5
残留塩素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	0.02	----	----	----	----	----	----	0.02	0.02	0.02
鉄及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	0.02	----	----	----	----	----	----	0.02	0.02	0.02
銅及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	4.8	----	----	----	----	----	----	4.8	4.8	4.8
マンガン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン (mg/L)	----	----	----	----	4.2	----	----	----	----	----	----	----	4.2	4.2	4.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	----	----	----	----	38	----	----	----	----	----	----	----	38	38	38
蒸発残留物 (mg/L)	----	----	----	----	70	----	----	----	----	----	----	----	70	70	70
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	<0.02	----	----	----	----	----	----	----	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.000001	----	----	----	----	----	----	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.000001	----	----	----	----	----	----	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	<0.005	----	----	----	----	----	----	----	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0005	----	----	----	----	----	----	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物 (TOC) (mg/L)	----	----	----	----	0.5	----	----	----	----	----	----	----	0.5	0.5	0.5
pH値	----	----	----	----	7.6	----	----	----	----	----	----	----	7.6	7.6	7.6
味	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭気	----	----	----	----	異常なし	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
色度 (度)	----	----	----	----	2.2	----	----	----	----	----	----	----	2.2	2.2	2.2
濁度 (度)	----	----	----	----	0.6	----	----	----	----	----	----	----	0.6	0.6	0.6
有機物等（KMn04消費量） (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アンモニア態窒素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総アルカリ度 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
電気伝導率 (μS/cm)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（1／2）

令和 6 年度
北条地区簡易水道　　院内水源地

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	----	----	----	----	R6.8.6	R6.9.3	----	----	----	----	----	----			
気温 (℃)	----	----	----	----	25.9	24.9	----	----	----	----	----	----	25.9	24.9	25.4
水温 (℃)	----	----	----	----	17.2	17.0	----	----	----	----	----	----	17.2	17.0	17.1
残留塩素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
一般細菌 (1mL中)	----	----	----	----	0	----	----	----	----	----	----	----	0	0	0
大腸菌(100mL中)	----	----	----	----	(-)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0003	----	----	----	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	<0.00005	----	----	----	----	----	----	----	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	0.003	----	----	----	----	----	----	0.003	0.003	0.003
六価クロム化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)	----	----	----	----	<0.004	----	----	----	----	----	----	----	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	----	----	----	----	<0.20	----	----	----	----	----	----	----	<0.20	<0.20	<0.20
フッ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	0.37	----	----	----	----	----	----	----	0.37	0.37	0.37
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
四塩化炭素 (mg/L)	----	----	----	----	<0.0002	----	----	----	----	----	----	----	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
クロロ酢酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
クロロホルム (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロ酢酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジブロモクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭素酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総トリハロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
トリクロロ酢酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモホルム (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ホルムアルデヒド (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水質検査年間統計表　（2／2）

令和 6 年度
北条地区簡易水道　　院内水源地

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	----	----	----	----	R6.8.6	R6.9.3	----	----	----	----	----	----			
気温 (℃)	----	----	----	----	25.9	24.9	----	----	----	----	----	----	25.9	24.9	25.4
水温 (℃)	----	----	----	----	17.2	17.0	----	----	----	----	----	----	17.2	17.0	17.1
残留塩素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	0.81	----	----	----	----	----	----	0.81	0.81	0.81
銅及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	8.0	----	----	----	----	----	----	8.0	8.0	8.0
マンガン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	0.54	----	----	----	----	----	----	0.54	0.54	0.54
塩化物イオン (mg/L)	----	----	----	----	5.3	----	----	----	----	----	----	----	5.3	5.3	5.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	----	----	----	----	75	----	----	----	----	----	----	----	75	75	75
蒸発残留物 (mg/L)	----	----	----	----	112	----	----	----	----	----	----	----	112	112	112
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	<0.02	----	----	----	----	----	----	----	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.000001	----	----	----	----	----	----	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.000001	----	----	----	----	----	----	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	<0.005	----	----	----	----	----	----	----	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0005	----	----	----	----	----	----	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物 (TOC) (mg/L)	----	----	----	----	0.9	----	----	----	----	----	----	----	0.9	0.9	0.9
pH値	----	----	----	----	7.1	----	----	----	----	----	----	----	7.1	7.1	7.1
味	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭気	----	----	----	----	異常なし	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
色度 (度)	----	----	----	----	5.6	----	----	----	----	----	----	----	5.6	5.6	5.6
濁度 (度)	----	----	----	----	<0.1	----	----	----	----	----	----	----	<0.1	<0.1	<0.1
有機物等（KMnO4消費量） (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アンモニア態窒素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総アルカリ度 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
電気伝導率 (μS/cm)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（1／2）

令和 6 年度
北条地区簡易水道　　横谷水源地

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	----	----	----	----	R6.8.6	R6.9.3	----	----	----	----	----	----			
気温 (℃)	----	----	----	----	26.2	25.5	----	----	----	----	----	----	26.2	25.5	25.9
水温 (℃)	----	----	----	----	20.2	22.0	----	----	----	----	----	----	22.0	20.2	21.1
残留塩素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
一般細菌 (1mL中)	----	----	----	----	3	----	----	----	----	----	----	----	3	3	3
大腸菌(100mL中)	----	----	----	----	(-)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0003	----	----	----	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	<0.00005	----	----	----	----	----	----	----	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	0.002	----	----	----	----	----	----	0.002	0.002	0.002
六価クロム化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)	----	----	----	----	<0.004	----	----	----	----	----	----	----	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	----	----	----	----	0.91	----	----	----	----	----	----	----	0.91	0.91	0.91
フッ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	0.13	----	----	----	----	----	----	----	0.13	0.13	0.13
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
四塩化炭素 (mg/L)	----	----	----	----	<0.0002	----	----	----	----	----	----	----	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
クロロ酢酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
クロロホルム (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロ酢酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジブロモクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭素酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総トリハロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
トリクロロ酢酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモホルム (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ホルムアルデヒド (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水質検査年間統計表　（2／2）

令和 6 年度
北条地区簡易水道　　横谷水源地

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	----	----	----	----	R6.8.6	R6.9.3	----	----	----	----	----	----			
気温 (℃)	----	----	----	----	26.2	25.5	----	----	----	----	----	----	26.2	25.5	25.9
水温 (℃)	----	----	----	----	20.2	22.0	----	----	----	----	----	----	22.0	20.2	21.1
残留塩素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	0.02	----	----	----	----	----	----	0.02	0.02	0.02
鉄及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	0.11	----	----	----	----	----	----	0.11	0.11	0.11
銅及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	6.3	----	----	----	----	----	----	6.3	6.3	6.3
マンガン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	0.012	----	----	----	----	----	----	0.012	0.012	0.012
塩化物イオン (mg/L)	----	----	----	----	4.9	----	----	----	----	----	----	----	4.9	4.9	4.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	----	----	----	----	54	----	----	----	----	----	----	----	54	54	54
蒸発残留物 (mg/L)	----	----	----	----	100	----	----	----	----	----	----	----	100	100	100
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	<0.02	----	----	----	----	----	----	----	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.000001	----	----	----	----	----	----	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.000001	----	----	----	----	----	----	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	<0.005	----	----	----	----	----	----	----	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0005	----	----	----	----	----	----	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物 (TOC) (mg/L)	----	----	----	----	0.5	----	----	----	----	----	----	----	0.5	0.5	0.5
pH値	----	----	----	----	7.0	----	----	----	----	----	----	----	7.0	7.0	7.0
味	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭気	----	----	----	----	異常なし	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
色度 (度)	----	----	----	----	2.6	----	----	----	----	----	----	----	2.6	2.6	2.6
濁度 (度)	----	----	----	----	0.8	----	----	----	----	----	----	----	0.8	0.8	0.8
有機物等（KMn04消費量） (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アンモニア態窒素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総アルカリ度 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
電気伝導率 (μS/cm)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（1／2）

令和 6 年度
北条地区簡易水道　　客水源地

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	----	----	----	----	R6.8.6	R6.9.3	----	----	----	----	----	----			
気温 (℃)	----	----	----	----	30.4	26.7	----	----	----	----	----	----	30.4	26.7	28.6
水温 (℃)	----	----	----	----	25.0	24.5	----	----	----	----	----	----	25.0	24.5	24.8
残留塩素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
一般細菌 (1mL中)	----	----	----	----	13	----	----	----	----	----	----	----	13	13	13
大腸菌(100mL中)	----	----	----	----	(+)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0003	----	----	----	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	<0.00005	----	----	----	----	----	----	----	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)	----	----	----	----	<0.004	----	----	----	----	----	----	----	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	----	----	----	----	2.2	----	----	----	----	----	----	----	2.2	2.2	2.2
フッ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	0.29	----	----	----	----	----	----	----	0.29	0.29	0.29
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	0.01	----	----	----	----	----	----	0.01	0.01	0.01
四塩化炭素 (mg/L)	----	----	----	----	<0.0002	----	----	----	----	----	----	----	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
クロロ酢酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
クロロホルム (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロ酢酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジブロモクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭素酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総トリハロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
トリクロロ酢酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモホルム (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ホルムアルデヒド (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水質検査年間統計表　（2／2）

令和 6 年度
北条地区簡易水道　　客水源地

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	----	----	----	----	R6.8.6	R6.9.3	----	----	----	----	----	----			
気温 (℃)	----	----	----	----	30.4	26.7	----	----	----	----	----	----	30.4	26.7	28.6
水温 (℃)	----	----	----	----	25.0	24.5	----	----	----	----	----	----	25.0	24.5	24.8
残留塩素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	0.04	----	----	----	----	----	----	0.04	0.04	0.04
鉄及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	0.04	----	----	----	----	----	----	0.04	0.04	0.04
銅及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	11	----	----	----	----	----	----	11	11	11
マンガン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	0.001	----	----	----	----	----	----	0.001	0.001	0.001
塩化物イオン (mg/L)	----	----	----	----	4.1	----	----	----	----	----	----	----	4.1	4.1	4.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	----	----	----	----	74	----	----	----	----	----	----	----	74	74	74
蒸発残留物 (mg/L)	----	----	----	----	138	----	----	----	----	----	----	----	138	138	138
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	<0.02	----	----	----	----	----	----	----	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
非イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	<0.005	----	----	----	----	----	----	----	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0005	----	----	----	----	----	----	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物 (TOC) (mg/L)	----	----	----	----	0.9	----	----	----	----	----	----	----	0.9	0.9	0.9
pH値	----	----	----	----	7.5	----	----	----	----	----	----	----	7.5	7.5	7.5
味	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭気	----	----	----	----	異常なし	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
色度 (度)	----	----	----	----	2.4	----	----	----	----	----	----	----	2.4	2.4	2.4
濁度 (度)	----	----	----	----	0.2	----	----	----	----	----	----	----	0.2	0.2	0.2
有機物等（KMnO4消費量） (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アンモニア態窒素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総アルカリ度 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
電気伝導率 (μS/cm)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

2　給水栓水質検査結果

北条地区簡易水道

簡易水道名	検査場所
萩　原　簡　易　水　道	萩原　萩原集会所
立岩米之野簡易水道	立岩米之野　米之野集会所
院　内　簡　易　水　道	院内　個人住宅
横　谷　簡　易　水　道	横谷　個人住宅
客　　簡　　易　　水　　道	客　客集会所

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（1／2）

令和 6 年度
北条地区簡易水道　　萩原簡水萩原集会所

月別		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日		R6.4.9	R6.5.7	R6.6.11	R6.7.2	R6.8.6	R6.9.3	R6.10.8	R6.11.12	R6.12.3	R7.1.7	R7.2.4	R7.3.5			
気温	(℃)	16.4	20.5	27.2	23.8	32.8	31.8	20.5	16.8	17.3	5.5	4.3	14.2	32.8	4.3	19.3
水温	(℃)	17.0	21.0	22.0	22.8	30.4	29.4	25.0	17.0	14.6	9.8	7.0	11.5	30.4	7.0	19.0
残留塩素	(mg/L)	0.5	0.3	0.5	0.4	0.5	0.3	0.3	0.2	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.2	0.4
一般細菌	(1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	(100mL中)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	----	----	----
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0003	----	----	----	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	<0.00005	----	----	----	----	----	----	----	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	(mg/L)	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	6.7	----	----	4.5	----	----	4.9	----	----	5.7	----	----	6.7	4.5	5.5
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.12	----	----	0.13	----	----	0.13	----	----	0.12	----	----	0.13	0.12	0.13
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	----	----	<0.01	----	----	0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	0.01	<0.01	<0.01
四塩化炭素	(mg/L)	----	----	----	----	<0.0002	----	----	----	----	----	----	----	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	(mg/L)	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.06	0.11	0.10	0.08	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	0.11	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	(mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	(mg/L)	----	<0.001	----	----	0.003	----	----	<0.001	----	----	----	<0.001	0.003	<0.001	<0.001
ジクロロ酢酸	(mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	----	0.004	----	----	0.004	----	----	0.003	----	----	----	0.003	0.004	0.003	0.004
臭素酸	(mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	(mg/L)	----	0.007	----	----	0.011	----	----	0.006	----	----	----	0.005	0.011	0.005	0.007
トリクロロ酢酸	(mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	----	0.002	----	----	0.005	----	----	0.002	----	----	----	0.002	0.005	0.002	0.003
ブロモホルム	(mg/L)	----	0.001	----	----	<0.001	----	----	0.001	----	----	----	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	(mg/L)	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	<0.005	<0.005

水質検査年間統計表　（2／2）

令和 6 年度
北条地区簡易水道　　萩原簡水萩原集会所

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R6.4.9	R6.5.7	R6.6.11	R6.7.2	R6.8.6	R6.9.3	R6.10.8	R6.11.12	R6.12.3	R7.1.7	R7.2.4	R7.3.5			
気温 (℃)	16.4	20.5	27.2	23.8	32.8	31.8	20.5	16.8	17.3	5.5	4.3	14.2	32.8	4.3	19.3
水温 (℃)	17.0	21.0	22.0	22.8	30.4	29.4	25.0	17.0	14.6	9.8	7.0	11.5	30.4	7.0	19.0
残留塩素 (mg/L)	0.5	0.3	0.5	0.4	0.5	0.3	0.3	0.2	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.2	0.4
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	0.02	----	----	----	----	----	----	0.02	0.02	0.02
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	14	----	----	----	----	----	----	14	14	14
マンガン及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン (mg/L)	7.4	7.7	6.8	5.6	7.1	6.1	7.1	7.3	7.3	7.6	7.8	7.5	7.8	5.6	7.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	79	----	----	67	----	----	77	----	----	71	----	----	79	67	74
蒸発残留物 (mg/L)	171	----	----	156	----	----	156	----	----	188	----	----	188	156	168
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	<0.02	----	----	----	----	----	----	----	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
非イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	<0.005	----	----	----	----	----	----	----	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0005	----	----	----	----	----	----	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物 (TOC) (mg/L)	0.4	0.5	0.6	0.7	0.6	0.8	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.8	0.3	0.5
pH値	6.8	6.8	6.9	6.9	6.9	6.8	6.8	6.8	6.9	6.9	6.8	6.9	6.9	6.8	6.9
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
色度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	<0.5
濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
有機物等（KMn04消費量） (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アンモニア態窒素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総アルカリ度 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
電気伝導率 (μS/cm)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（1／2）

令和 6 年度
北条地区簡易水道　　立岩米之野簡水米之野集会所

月別		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日		R6.4.9	R6.5.7	R6.6.11	R6.7.2	R6.8.6	R6.9.3	R6.10.8	R6.11.12	R6.12.3	R7.1.7	R7.2.4	R7.3.5			
気温	(℃)	13.4	19.6	24.8	24.3	30.9	28.5	20.9	16.9	15.1	4.8	1.9	12.6	30.9	1.9	17.8
水温	(℃)	13.5	17.0	20.1	22.1	27.8	25.8	22.5	16.9	13.1	7.4	7.0	7.9	27.8	7.0	16.8
残留塩素	(mg/L)	0.5	0.4	0.5	0.3	0.5	0.2	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.2	0.4
一般細菌	(1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	(100mL中)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	----	----	----
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0003	----	----	----	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	<0.00005	----	----	----	----	----	----	----	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	(mg/L)	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	1.2	----	----	0.74	----	----	0.87	----	----	0.68	----	----	1.2	0.68	0.87
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.38	----	----	0.27	----	----	0.30	----	----	0.30	----	----	0.38	0.27	0.31
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
四塩化炭素	(mg/L)	----	----	----	----	<0.0002	----	----	----	----	----	----	----	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	(mg/L)	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.09	0.14	0.15	0.11	0.09	<0.06	<0.06	<0.06	0.15	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	(mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	(mg/L)	----	0.031	----	----	0.028	----	----	0.022	----	----	----	0.007	0.031	0.007	0.022
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.013	----	----	0.011	----	----	0.010	----	----	0.004	----	----	0.013	0.004	0.010
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	----	<0.001	----	----	0.001	----	----	0.001	----	----	----	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
臭素酸	(mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	(mg/L)	----	0.035	----	----	0.035	----	----	0.029	----	----	----	0.010	0.035	0.010	0.027
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.014	----	----	0.017	----	----	0.010	----	----	0.003	----	----	0.017	0.003	0.011
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	----	0.004	----	----	0.007	----	----	0.006	----	----	----	0.003	0.007	0.003	0.005
ブロモホルム	(mg/L)	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	(mg/L)	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	<0.005	<0.005

水質検査年間統計表　（2／2）

令和 6 年度
北条地区簡易水道　　立岩米之野簡水米之野集会所

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R6.4.9	R6.5.7	R6.6.11	R6.7.2	R6.8.6	R6.9.3	R6.10.8	R6.11.12	R6.12.3	R7.1.7	R7.2.4	R7.3.5			
気温 (℃)	13.4	19.6	24.8	24.3	30.9	28.5	20.9	16.9	15.1	4.8	1.9	12.6	30.9	1.9	17.8
水温 (℃)	13.5	17.0	20.1	22.1	27.8	25.8	22.5	16.9	13.1	7.4	7.0	7.9	27.8	7.0	16.8
残留塩素 (mg/L)	0.5	0.4	0.5	0.3	0.5	0.2	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.2	0.4
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	0.01	----	----	----	----	----	----	0.01	0.01	0.01
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	5.7	----	----	----	----	----	----	5.7	5.7	5.7
マンガン及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン (mg/L)	4.4	4.4	4.4	3.9	4.9	4.1	4.5	4.4	4.5	4.4	4.7	4.6	4.9	3.9	4.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	34	----	----	27	----	----	34	----	----	35	----	----	35	27	33
蒸発残留物 (mg/L)	66	----	----	64	----	----	62	----	----	78	----	----	78	62	68
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	<0.02	----	----	----	----	----	----	----	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.000001	----	----	----	----	----	----	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.000001	----	----	----	----	----	----	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	<0.005	----	----	----	----	----	----	----	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0005	----	----	----	----	----	----	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物 (TOC) (mg/L)	0.7	0.5	0.5	0.8	0.5	1.0	0.5	0.4	0.5	<0.3	0.4	0.3	1.0	<0.3	0.5
pH値	7.6	7.7	7.6	7.6	7.7	7.6	7.8	7.8	7.7	7.7	7.7	7.6	7.8	7.6	7.7
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
色度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5
濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
有機物等（KMn04消費量） (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アンモニア態窒素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総アルカリ度 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
電気伝導率 (μS/cm)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（1／2）

令和 6 年度
北条地区簡易水道　　院内簡水個人住宅

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R6.4.9	R6.5.7	R6.6.11	R6.7.2	R6.8.6	R6.9.3	R6.10.8	R6.11.12	R6.12.3	R7.1.7	R7.2.4	R7.3.5			
気温 (℃)	13.3	20.2	25.9	23.9	31.5	29.3	21.3	19.2	15.9	6.7	2.2	10.9	31.5	2.2	18.4
水温 (℃)	16.2	21.0	24.0	23.8	33.0	29.3	24.6	19.9	14.6	9.6	7.0	11.0	33.0	7.0	19.5
残留塩素 (mg/L)	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.5	0.5	0.7	0.2	0.4
一般細菌 (1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌 (100mL中)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	----	----	----
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0003	----	----	----	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	<0.00005	----	----	----	----	----	----	----	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.20	----	----	<0.20	----	----	1.7	----	----	<0.20	----	----	1.7	<0.20	0.43
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.35	----	----	0.35	----	----	0.33	----	----	0.39	----	----	0.39	0.33	0.36
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
四塩化炭素 (mg/L)	----	----	----	----	<0.0002	----	----	----	----	----	----	----	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸 (mg/L)	<0.06	<0.06	<0.06	0.11	0.16	0.22	0.16	0.22	0.18	0.11	0.06	0.06	0.22	<0.06	0.11
クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム (mg/L)	----	0.026	----	----	0.036	----	----	0.029	----	----	----	0.011	0.036	0.011	0.026
ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.004	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	0.006	----	----	0.006	<0.002	0.003
ジブロモクロロメタン (mg/L)	----	0.001	----	----	0.003	----	----	0.003	----	----	----	<0.001	0.003	<0.001	0.002
臭素酸 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン (mg/L)	----	0.033	----	----	0.053	----	----	0.046	----	----	----	0.014	0.053	0.014	0.037
トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.003	----	----	0.007	----	----	0.002	----	----	0.006	----	----	0.007	0.002	0.005
ブロモジクロロメタン (mg/L)	----	0.006	----	----	0.015	----	----	0.014	----	----	----	0.003	0.015	0.003	0.010
ブロモホルム (mg/L)	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド (mg/L)	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	<0.005	<0.005

水質検査年間統計表　（2／2）

令和 6 年度
北条地区簡易水道　　院内簡水個人住宅

月別		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日		R6.4.9	R6.5.7	R6.6.11	R6.7.2	R6.8.6	R6.9.3	R6.10.8	R6.11.12	R6.12.3	R7.1.7	R7.2.4	R7.3.5			
気温	(℃)	13.3	20.2	25.9	23.9	31.5	29.3	21.3	19.2	15.9	6.7	2.2	10.9	31.5	2.2	18.4
水温	(℃)	16.2	21.0	24.0	23.8	33.0	29.3	24.6	19.9	14.6	9.6	7.0	11.0	33.0	7.0	19.5
残留塩素	(mg/L)	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.5	0.5	0.7	0.2	0.4
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	0.01	----	----	<0.01	0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	(mg/L)	----	----	0.01	----	----	<0.01	----	----	0.01	----	----	0.02	0.02	<0.01	0.01
銅及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	0.01	----	----	----	----	----	----	0.01	0.01	0.01
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	8.4	----	----	----	----	----	----	8.4	8.4	8.4
マンガン及びその化合物	(mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン	(mg/L)	6.6	6.6	6.3	6.3	6.1	6.3	6.6	5.9	5.6	5.9	6.1	6.3	6.6	5.6	6.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	70	----	----	67	----	----	69	----	----	69	----	----	70	67	69
蒸発残留物	(mg/L)	109	----	----	112	----	----	116	----	----	115	----	----	116	109	113
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	----	----	----	----	<0.02	----	----	----	----	----	----	----	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.000001	----	----	----	----	----	----	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.000001	----	----	----	----	----	----	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	(mg/L)	----	----	----	----	<0.005	----	----	----	----	----	----	----	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0005	----	----	----	----	----	----	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(TOC)	(mg/L)	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	0.8	0.4	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.8	0.4	0.6
pH値		7.5	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.8	7.6	7.6	7.5	7.6	7.5	7.8	7.5	7.6
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
色度	(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
有機物等（KMn04消費量）	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アンモニア態窒素	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総アルカリ度	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
電気伝導率（μS/cm）		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（1／2）

令和 6 年度
北条地区簡易水道　　横谷簡水個人住宅

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R6.4.9	R6.5.7	R6.6.11	R6.7.2	R6.8.6	R6.9.3	R6.10.8	R6.11.12	R6.12.3	R7.1.7	R7.2.4	R7.3.5			
気温 (℃)	14.2	19.7	24.8	22.5	32.4	28.1	20.1	19.2	15.5	4.0	0.9	10.5	32.4	0.9	17.7
水温 (℃)	13.9	18.1	21.0	22.5	30.0	27.2	23.8	17.4	12.1	7.5	6.0	8.5	30.0	6.0	17.3
残留塩素 (mg/L)	0.3	0.5	0.4	0.2	0.5	0.2	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.2	0.4
一般細菌 (1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌 (100mL中)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	----	----	----
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0003	----	----	----	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	<0.00005	----	----	----	----	----	----	----	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.9	----	----	1.0	----	----	1.1	----	----	1.1	----	----	1.9	1.0	1.3
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.11	----	----	0.11	----	----	0.11	----	----	0.09	----	----	0.11	0.09	0.11
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
四塩化炭素 (mg/L)	----	----	----	----	<0.0002	----	----	----	----	----	----	----	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸 (mg/L)	<0.06	<0.06	<0.06	0.08	0.15	0.14	0.17	0.16	0.17	<0.06	<0.06	<0.06	0.17	<0.06	0.07
クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム (mg/L)	----	0.007	----	----	0.011	----	----	0.009	----	----	----	0.004	0.011	0.004	0.008
ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.007	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	0.007	<0.002	<0.002
ジブロモクロロメタン (mg/L)	----	<0.001	----	----	0.001	----	----	<0.001	----	----	----	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
臭素酸 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン (mg/L)	----	0.010	----	----	0.017	----	----	0.013	----	----	----	0.006	0.017	0.006	0.012
トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.005	----	----	0.008	----	----	0.005	----	----	<0.002	----	----	0.008	<0.002	0.005
ブロモジクロロメタン (mg/L)	----	0.003	----	----	0.005	----	----	0.004	----	----	----	0.002	0.005	0.002	0.004
ブロモホルム (mg/L)	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド (mg/L)	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	<0.005	<0.005

水質検査年間統計表　（2／2）

令和 6 年度
北条地区簡易水道　　横谷簡水個人住宅

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R6.4.9	R6.5.7	R6.6.11	R6.7.2	R6.8.6	R6.9.3	R6.10.8	R6.11.12	R6.12.3	R7.1.7	R7.2.4	R7.3.5			
気温 (℃)	14.2	19.7	24.8	22.5	32.4	28.1	20.1	19.2	15.5	4.0	0.9	10.5	32.4	0.9	17.7
水温 (℃)	13.9	18.1	21.0	22.5	30.0	27.2	23.8	17.4	12.1	7.5	6.0	8.5	30.0	6.0	17.3
残留塩素 (mg/L)	0.3	0.5	0.4	0.2	0.5	0.2	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.2	0.4
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	0.01	----	----	0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物 (mg/L)	----	----	0.01	----	----	0.02	----	----	0.02	----	----	0.03	0.03	0.01	0.02
銅及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	0.01	----	----	----	----	----	----	0.01	0.01	0.01
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	7.1	----	----	----	----	----	----	7.1	7.1	7.1
マンガン及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン (mg/L)	9.3	9.0	8.6	7.8	9.6	8.1	8.3	7.9	8.5	8.3	8.8	9.0	9.6	7.8	8.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	50	----	----	46	----	----	54	----	----	50	----	----	54	46	50
蒸発残留物 (mg/L)	93	----	----	89	----	----	89	----	----	93	----	----	93	89	91
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	<0.02	----	----	----	----	----	----	----	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.000001	----	----	----	----	----	----	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.000001	----	----	----	----	----	----	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	<0.005	----	----	----	----	----	----	----	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0005	----	----	----	----	----	----	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物 (TOC) (mg/L)	0.6	0.4	0.4	0.8	0.4	0.6	0.4	0.4	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.8	<0.3	0.4
pH値	7.0	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.0	7.1
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
色度 (度)	0.5	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	0.6	0.8	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.8	<0.5	<0.5
濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
有機物等（KMn04消費量） (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アンモニア態窒素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総アルカリ度 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
電気伝導率 (μS/cm)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（1／2）

令和 6 年度
北条地区簡易水道　　客簡水客集会所

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R6.4.9	R6.5.7	R6.6.11	R6.7.2	R6.8.6	R6.9.3	R6.10.8	R6.11.12	R6.12.3	R7.1.7	R7.2.4	R7.3.5			
気温 (℃)	11.6	19.3	23.5	24.1	29.5	26.3	21.2	22.3	14.0	4.6	2.9	8.8	29.5	2.9	17.3
水温 (℃)	14.0	18.1	21.1	22.5	28.5	25.1	24.1	20.1	13.0	8.1	7.5	9.1	28.5	7.5	17.6
残留塩素 (mg/L)	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3
一般細菌 (1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌 (100mL中)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	----	----	----
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0003	----	----	----	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	<0.00005	----	----	----	----	----	----	----	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	4.2	----	----	3.0	----	----	3.5	----	----	3.3	----	----	4.2	3.0	3.5
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.26	----	----	0.26	----	----	0.27	----	----	0.25	----	----	0.27	0.25	0.26
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	0.01	----	----	0.01	----	----	0.01	----	----	<0.01	0.01	<0.01	<0.01
四塩化炭素 (mg/L)	----	----	----	----	<0.0002	----	----	----	----	----	----	----	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸 (mg/L)	<0.06	<0.06	<0.06	0.08	0.10	0.13	0.13	0.09	0.08	<0.06	<0.06	<0.06	0.13	<0.06	<0.06
クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム (mg/L)	----	0.004	----	----	0.007	----	----	0.007	----	----	----	0.002	0.007	0.002	0.005
ジクロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジブロモクロロメタン (mg/L)	----	0.003	----	----	0.003	----	----	0.003	----	----	----	0.002	0.003	0.002	0.003
臭素酸 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン (mg/L)	----	0.011	----	----	0.015	----	----	0.015	----	----	----	0.007	0.015	0.007	0.012
トリクロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	0.002	----	----	0.002	----	----	<0.002	----	----	0.002	<0.002	<0.002
ブロモジクロロメタン (mg/L)	----	0.004	----	----	0.006	----	----	0.005	----	----	----	0.003	0.006	0.003	0.005
ブロモホルム (mg/L)	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド (mg/L)	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	<0.005	<0.005

水質検査年間統計表　（2／2）

令和 6 年度
北条地区簡易水道　　客簡水客集会所

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R6.4.9	R6.5.7	R6.6.11	R6.7.2	R6.8.6	R6.9.3	R6.10.8	R6.11.12	R6.12.3	R7.1.7	R7.2.4	R7.3.5			
気温 (℃)	11.6	19.3	23.5	24.1	29.5	26.3	21.2	22.3	14.0	4.6	2.9	8.8	29.5	2.9	17.3
水温 (℃)	14.0	18.1	21.1	22.5	28.5	25.1	24.1	20.1	13.0	8.1	7.5	9.1	28.5	7.5	17.6
残留塩素 (mg/L)	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	0.01	----	----	----	----	----	----	0.01	0.01	0.01
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	0.01	----	----	<0.01	----	----	0.02	----	----	<0.01	0.02	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	0.01	----	----	<0.01	0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	0.03	----	----	----	----	----	----	0.03	0.03	0.03
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	13	----	----	----	----	----	----	13	13	13
マンガン及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン (mg/L)	5.8	5.9	5.4	4.7	5.3	5.7	5.9	7.3	5.5	5.4	6.2	6.3	7.3	4.7	5.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	97	----	----	87	----	----	92	----	----	90	----	----	97	87	92
蒸発残留物 (mg/L)	169	----	----	168	----	----	169	----	----	174	----	----	174	168	170
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	<0.02	----	----	----	----	----	----	----	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
非イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	<0.005	----	----	----	----	----	----	----	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0005	----	----	----	----	----	----	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物 (TOC) (mg/L)	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.4	0.7	0.5	0.5	0.4	0.3	0.7	0.3	0.5
pH値	7.1	7.1	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.2	7.1	7.2	7.2	7.0	7.1
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
色度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	1.2	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.0	<0.5	<0.5	1.2	<0.5	<0.5
濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1
有機物等（KMn04消費量） (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アンモニア態窒素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総アルカリ度 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
電気伝導率 (μS/cm)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

3　給水栓毎日検査結果

令和6年度　（北条地区簡易水道）

水道名		測定場所	残留塩素　月間平均値（mg/L）												年間平均
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
北条地区簡易水道	萩原	萩原	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4
	立岩米之野	立岩米之野	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4
	院内	院内	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	横谷	横谷	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	客	客	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4

４　クリプトスポリジウム等検査結果

令和6年度　北条地区簡易水道

検査場所	採水日	クリプトスポリジウム	ジアルジア
客簡易水道　原水	6月10日	不検出（0個／10L）	不検出（0個／10L）
	9月3日	不検出（0個／10L）	不検出（0個／10L）
	12月2日	不検出（0個／10L）	不検出（0個／10L）
	3月3日	不検出（0個／10L）	不検出（0個／10L）

※客簡易水道は、塩素処理のみの浄水方式であるため、国の指針に基づきクリプトスポリジウム等の検査を行いました。

第２章　中島地区簡易水道

１　原水水質検査結果

中島地区簡易水道

給水地区	水源	浄水方法	検査場所
東　中　島　地　区	表流水、地下水、海水	緩速ろ過、海水淡水化、 窒素除去、塩素処理	大浦浄水場　原水
神　浦　地　区	表流水、地下水	緩速ろ過、活性炭処理、 窒素除去、塩素処理	神浦浄水場　原水
西　中　島　地　区	地下水	窒素除去、急速ろ過、 塩素処理	西中島浄水場　原水
中　島　粟　井　地　区	地下水、表流水	緩速ろ過、活性炭処理、 塩素処理	粟井浄水場　原水
睦　月　地　区	表流水、地下水	緩速ろ過、塩素処理	睦月浄水場　原水
野　忽　那　地　区	地下水	緩速ろ過、塩素処理	野忽那浄水場　原水
津　和　地　地　区	表流水、湧水	急速ろ過、活性炭処理、 塩素処理	津和地浄水場　原水
二　神　地　区	表流水、海水	急速ろ過、活性炭処理、 海水淡水化、塩素処理	二神浄水場　原水
怒　和　地　区	表流水、地下水	急速ろ過、窒素除去、 塩素処理	怒和浄水場　原水

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（1／2）

令和 6 年度
東中島　　大浦浄水場原水（分配槽）

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	----	R6.5.29	----	R6.7.24	----	----	----	----	----	R7.1.16	----	----			
気温 (℃)	----	24.6	----	29.2	----	----	----	----	----	8.8	----	----	29.2	8.8	20.9
水温 (℃)	----	21.1	----	25.0	----	----	----	----	----	14.1	----	----	25.0	14.1	20.1
残留塩素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
一般細菌 (1mL中)	----	----	----	120	----	----	----	----	----	----	----	----	120	120	120
大腸菌 (100mL中)	----	----	----	(-)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	<0.0003	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	<0.00005	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	0.001	----	----	----	----	----	----	----	----	0.001	0.001	0.001
六価クロム化合物 (mg/L)	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)	----	0.020	----	0.019	----	----	----	----	----	0.021	----	----	0.021	0.019	0.020
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	----	3.2	----	2.0	----	----	----	----	----	3.1	----	----	3.2	2.0	2.8
フッ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	0.30	----	----	----	----	----	----	----	----	0.30	0.30	0.30
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	0.10	----	----	----	----	----	----	----	----	0.10	0.10	0.10
四塩化炭素 (mg/L)	----	----	----	<0.0002	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン (mg/L)	----	----	----	<0.005	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.005	<0.005	<0.005
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	<0.0003	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
トリクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン (mg/L)	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
クロロ酢酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
クロロホルム (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロ酢酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジブロモクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭素酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総トリハロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
トリクロロ酢酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモホルム (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ホルムアルデヒド (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（2／2）

令和 6 年度
東中島　　大浦浄水場原水（分配槽）

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	----	R6.5.29	----	R6.7.24	----	----	----	----	----	R7.1.16	----	----			
気温 (℃)	----	24.6	----	29.2	----	----	----	----	----	8.8	----	----	29.2	8.8	20.9
水温 (℃)	----	21.1	----	25.0	----	----	----	----	----	14.1	----	----	25.0	14.1	20.1
残留塩素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	<0.005	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.005	<0.005	<0.005
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	0.02	----	----	----	----	----	----	----	----	0.02	0.02	0.02
鉄及びその化合物 (mg/L)	----	0.58	----	0.40	----	----	----	----	----	0.61	----	----	0.61	0.40	0.53
銅及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	45	----	----	----	----	----	----	----	----	45	45	45
マンガン及びその化合物 (mg/L)	----	0.20	----	0.24	----	----	----	----	----	0.27	----	----	0.27	0.20	0.24
塩化物イオン (mg/L)	----	----	----	70.7	----	----	----	----	----	----	----	----	70.7	70.7	70.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	----	----	----	137	----	----	----	----	----	----	----	----	137	137	137
蒸発残留物 (mg/L)	----	----	----	338	----	----	----	----	----	----	----	----	338	338	338
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	<0.02	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン (mg/L)	----	----	----	<0.000001	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	----	----	----	<0.000001	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	<0.005	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類 (mg/L)	----	----	----	<0.0005	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物 (TOC) (mg/L)	----	----	----	1.2	----	----	----	----	----	----	----	----	1.2	1.2	1.2
pH値	----	----	----	7.0	----	----	----	----	----	----	----	----	7.0	7.0	7.0
味	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭気	----	----	----	異常なし	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
色度 (度)	----	----	----	7	----	----	----	----	----	----	----	----	7	7	7
濁度 (度)	----	----	----	1.8	----	----	----	----	----	----	----	----	1.8	1.8	1.8
有機物等（KMnO4消費量） (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アンモニア態窒素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総アルカリ度 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
電気伝導率 (μS/cm)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（1／2）

令和 6 年度
神浦　　神　浦浄水場原水

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	----	R6.5.29	----	R6.7.22	----	R6.9.24	----	----	R6.12.16	----	----	----			
気温 (℃)	----	22.4	----	32.0	----	28.9	----	----	16.8	----	----	----	32.0	16.8	25.0
水温 (℃)	----	19.6	----	24.7	----	24.3	----	----	10.0	----	----	----	24.7	10.0	19.7
残留塩素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
一般細菌 (1mL中)	----	430	----	44	----	17	----	----	43	----	----	----	430	17	130
大腸菌 (100mL中)	----	(-)	----	(-)	----	(-)	----	----	(-)	----	----	----	----	----	----
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	<0.0003	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	<0.00005	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	0.002	----	----	----	----	----	----	----	----	0.002	0.002	0.002
六価クロム化合物 (mg/L)	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)	----	0.045	----	<0.004	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	----	0.045	<0.004	0.011
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	----	2.0	----	2.4	----	1.0	----	----	2.5	----	----	----	2.5	1.0	2.0
フッ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	0.27	----	----	----	----	----	----	----	----	0.27	0.27	0.27
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	0.04	----	----	----	----	----	----	----	----	0.04	0.04	0.04
四塩化炭素 (mg/L)	----	----	----	<0.0002	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン (mg/L)	----	----	----	<0.005	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.005	<0.005	<0.005
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	<0.0003	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
トリクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン (mg/L)	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
クロロ酢酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
クロロホルム (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロ酢酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジブロモクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭素酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総トリハロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
トリクロロ酢酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモホルム (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ホルムアルデヒド (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（2／2）

令和 6 年度
神浦　　神　浦浄水場原水

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	----	R6.5.29	----	R6.7.22	----	R6.9.24	----	----	R6.12.16	----	----	----			
気温 (℃)	----	22.4	----	32.0	----	28.9	----	----	16.8	----	----	----	32.0	16.8	25.0
水温 (℃)	----	19.6	----	24.7	----	24.3	----	----	10.0	----	----	----	24.7	10.0	19.7
残留塩素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	<0.005	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.005	<0.005	<0.005
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	0.09	----	----	----	----	----	----	----	----	0.09	0.09	0.09
鉄及びその化合物 (mg/L)	----	0.28	----	0.21	----	0.08	----	----	0.41	----	----	----	0.41	0.08	0.25
銅及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	14	----	----	----	----	----	----	----	----	14	14	14
マンガン及びその化合物 (mg/L)	----	0.047	----	0.048	----	0.18	----	----	0.14	----	----	----	0.18	0.047	0.10
塩化物イオン (mg/L)	----	11.9	----	13.7	----	21.2	----	----	11.6	----	----	----	21.2	11.6	14.6
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) (mg/L)	----	----	----	72.9	----	----	----	----	----	----	----	----	72.9	72.9	72.9
蒸発残留物 (mg/L)	----	----	----	182	----	----	----	----	----	----	----	----	182	182	182
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	<0.02	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン (mg/L)	----	----	----	0.000004	----	----	----	----	----	----	----	----	0.000004	0.000004	0.000004
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ (mg/L)	----	----	----	0.000001	----	----	----	----	----	----	----	----	0.000001	0.000001	0.000001
非イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	<0.005	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類 (mg/L)	----	----	----	<0.0005	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物 (TOC) (mg/L)	----	8.7	----	6.4	----	0.6	----	----	5.3	----	----	----	8.7	0.6	5.3
pH値	----	8.7	----	7.4	----	7.0	----	----	7.7	----	----	----	8.7	7.0	7.7
味	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭気	----	海藻臭	----	異常なし	----	異常なし	----	----	異常なし	----	----	----	----	----	----
色度 (度)	----	26	----	14	----	7	----	----	12	----	----	----	26	7	15
濁度 (度)	----	11	----	11	----	1.2	----	----	7.9	----	----	----	11	1.2	7.8
有機物等（KMn04消費量） (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アンモニア態窒素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総アルカリ度 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
電気伝導率 (μS/cm)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（1／2）

令和 6 年度
西中島　　西中島浄水場原水

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	----	----	----	R6.7.22	----	----	----	----	R6.12.16	----	----	----			
気温 (℃)	----	----	----	33.6	----	----	----	----	13.5	----	----	----	33.6	13.5	23.6
水温 (℃)	----	----	----	27.0	----	----	----	----	18.2	----	----	----	27.0	18.2	22.6
残留塩素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
一般細菌 (1mL中)	----	----	----	1400	----	----	----	----	----	----	----	----	1400	1400	1400
大腸菌 (100mL中)	----	----	----	(-)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	<0.0003	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	<0.00005	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	0.001	----	----	----	----	----	----	----	----	0.001	0.001	0.001
六価クロム化合物 (mg/L)	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)	----	----	----	<0.004	----	----	----	----	<0.004	----	----	----	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	----	----	----	4.5	----	----	----	----	7.2	----	----	----	7.2	4.5	5.9
フッ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	0.51	----	----	----	----	0.52	----	----	----	0.52	0.51	0.52
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	0.07	----	----	----	----	----	----	----	----	0.07	0.07	0.07
四塩化炭素 (mg/L)	----	----	----	<0.0002	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン (mg/L)	----	----	----	<0.005	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.005	<0.005	<0.005
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	<0.0003	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
トリクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン (mg/L)	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
クロロ酢酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
クロロホルム (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロ酢酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジブロモクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭素酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総トリハロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
トリクロロ酢酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモホルム (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ホルムアルデヒド (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（2／2）

令和 6 年度
西中島　　西中島浄水場原水

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	----	----	----	R6.7.22	----	----	----	----	R6.12.16	----	----	----			
気温 (℃)	----	----	----	33.6	----	----	----	----	13.5	----	----	----	33.6	13.5	23.6
水温 (℃)	----	----	----	27.0	----	----	----	----	18.2	----	----	----	27.0	18.2	22.6
残留塩素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	<0.005	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.005	<0.005	<0.005
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	0.03	----	----	----	----	----	----	----	----	0.03	0.03	0.03
鉄及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	0.05	----	----	----	----	----	----	----	----	0.05	0.05	0.05
銅及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	22	----	----	----	----	----	----	----	----	22	22	22
マンガン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	0.020	----	----	----	----	----	----	----	----	0.020	0.020	0.020
塩化物イオン (mg/L)	----	----	----	41.7	----	----	----	----	----	----	----	----	41.7	41.7	41.7
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) (mg/L)	----	----	----	116	----	----	----	----	----	----	----	----	116	116	116
蒸発残留物 (mg/L)	----	----	----	258	----	----	----	----	----	----	----	----	258	258	258
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	<0.02	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
非イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	<0.005	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類 (mg/L)	----	----	----	<0.0005	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物 (TOC) (mg/L)	----	----	----	0.7	----	----	----	----	----	----	----	----	0.7	0.7	0.7
pH値	----	----	----	7.1	----	----	----	----	----	----	----	----	7.1	7.1	7.1
味	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭気	----	----	----	異常なし	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
色度 (度)	----	----	----	2	----	----	----	----	----	----	----	----	2	2	2
濁度 (度)	----	----	----	0.4	----	----	----	----	----	----	----	----	0.4	0.4	0.4
有機物等（KMn04消費量） (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アンモニア態窒素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総アルカリ度 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
電気伝導率 (μS/cm)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（1／2）

令和 6 年度
中島粟井　　粟　井浄水場原水

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	----	----	----	R6.7.24	----	----	R6.10.29	----	----	R7.1.16	----	----			
気温 (℃)	----	----	----	29.2	----	----	18.4	----	----	8.8	----	----	29.2	8.8	18.8
水温 (℃)	----	----	----	24.0	----	----	20.0	----	----	10.0	----	----	24.0	10.0	18.0
残留塩素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
一般細菌 (1mL中)	----	----	----	220	----	----	----	----	----	----	----	----	220	220	220
大腸菌 (100mL中)	----	----	----	(+)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	<0.0003	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	<0.00005	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)	----	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	----	----	----	1.4	----	----	1.5	----	----	1.9	----	----	1.9	1.4	1.6
フッ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	0.25	----	----	----	----	----	----	----	----	0.25	0.25	0.25
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	0.06	----	----	----	----	----	----	----	----	0.06	0.06	0.06
四塩化炭素 (mg/L)	----	----	----	<0.0002	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン (mg/L)	----	----	----	<0.005	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.005	<0.005	<0.005
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	<0.0003	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
トリクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン (mg/L)	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
クロロ酢酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
クロロホルム (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロ酢酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジブロモクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭素酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総トリハロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
トリクロロ酢酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモホルム (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ホルムアルデヒド (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（2／2）

令和 6 年度
中島粟井　　粟　井浄水場原水

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	----	----	----	R6.7.24	----	----	R6.10.29	----	----	R7.1.16	----	----			
気温 (℃)	----	----	----	29.2	----	----	18.4	----	----	8.8	----	----	29.2	8.8	18.8
水温 (℃)	----	----	----	24.0	----	----	20.0	----	----	10.0	----	----	24.0	10.0	18.0
残留塩素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	<0.005	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.005	<0.005	<0.005
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	0.01	----	----	----	----	----	----	----	----	0.01	0.01	0.01
鉄及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	<0.03	----	----	0.13	----	----	0.08	----	----	0.13	<0.03	0.07
銅及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	10	----	----	----	----	----	----	----	----	10	10	10
マンガン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	<0.005	----	----	0.031	----	----	0.026	----	----	0.031	<0.005	0.019
塩化物イオン (mg/L)	----	----	----	7.8	----	----	----	----	----	----	----	----	7.8	7.8	7.8
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) (mg/L)	----	----	----	74.5	----	----	----	----	----	----	----	----	74.5	74.5	74.5
蒸発残留物 (mg/L)	----	----	----	170	----	----	----	----	----	----	----	----	170	170	170
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	<0.02	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン (mg/L)	----	----	----	<0.000001	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ (mg/L)	----	----	----	<0.000001	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	<0.005	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類 (mg/L)	----	----	----	<0.0005	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物 (TOC) (mg/L)	----	----	----	2.7	----	----	----	----	----	----	----	----	2.7	2.7	2.7
pH値	----	----	----	6.5	----	----	----	----	----	----	----	----	6.5	6.5	6.5
味	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭気	----	----	----	異常なし	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
色度 (度)	----	----	----	6	----	----	----	----	----	----	----	----	6	6	6
濁度 (度)	----	----	----	<0.1	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.1	<0.1	<0.1
有機物等（KMn04消費量） (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アンモニア態窒素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総アルカリ度 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
電気伝導率 (μS/cm)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（1／2）

令和 6 年度
睦月　　睦　月第３水源地（深井戸）

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	----	----	----	----	----	----	R6.10.30	----	----	----	----	----			
気温 (℃)	----	----	----	----	----	----	27.5	----	----	----	----	----	27.5	27.5	27.5
水温 (℃)	----	----	----	----	----	----	19.7	----	----	----	----	----	19.7	19.7	19.7
残留塩素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
一般細菌 (1mL中)	----	----	----	----	----	----	5	----	----	----	----	----	5	5	5
大腸菌 (100mL中)	----	----	----	----	----	----	(-)	----	----	----	----	----	----	----	----
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	<0.0003	----	----	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	<0.00005	----	----	----	----	----	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	<0.004	----	----	----	----	----	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	5.2	----	----	----	----	----	5.2	5.2	5.2
フッ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	0.16	----	----	----	----	----	0.16	0.16	0.16
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	0.03	----	----	----	----	----	0.03	0.03	0.03
四塩化炭素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	<0.0002	----	----	----	----	----	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	<0.005	----	----	----	----	----	<0.005	<0.005	<0.005
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	----	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	<0.0003	----	----	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
トリクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
クロロ酢酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
クロロホルム (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロ酢酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジブロモクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭素酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総トリハロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
トリクロロ酢酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモホルム (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ホルムアルデヒド (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（2／2）

令和 6 年度
睦月　　睦　月第３水源地（深井戸）

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	----	----	----	----	----	----	R6.10.30	----	----	----	----	----			
気温 (℃)	----	----	----	----	----	----	27.5	----	----	----	----	----	27.5	27.5	27.5
水温 (℃)	----	----	----	----	----	----	19.7	----	----	----	----	----	19.7	19.7	19.7
残留塩素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	0.010	----	----	----	----	----	0.010	0.010	0.010
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	<0.03	----	----	----	----	----	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	24	----	----	----	----	----	24	24	24
マンガン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	0.022	----	----	----	----	----	0.022	0.022	0.022
塩化物イオン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	22.6	----	----	----	----	----	22.6	22.6	22.6
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) (mg/L)	----	----	----	----	----	----	170	----	----	----	----	----	170	170	170
蒸発残留物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	316	----	----	----	----	----	316	316	316
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	<0.02	----	----	----	----	----	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	<0.000001	----	----	----	----	----	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ (mg/L)	----	----	----	----	----	----	<0.000001	----	----	----	----	----	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	<0.005	----	----	----	----	----	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	<0.0005	----	----	----	----	----	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物 (TOC) (mg/L)	----	----	----	----	----	----	<0.3	----	----	----	----	----	<0.3	<0.3	<0.3
pH値	----	----	----	----	----	----	7.1	----	----	----	----	----	7.1	7.1	7.1
味	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭気	----	----	----	----	----	----	異常なし	----	----	----	----	----	----	----	----
色度 (度)	----	----	----	----	----	----	<1	----	----	----	----	----	<1	<1	<1
濁度 (度)	----	----	----	----	----	----	<0.1	----	----	----	----	----	<0.1	<0.1	<0.1
有機物等（KMn04消費量） (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アンモニア態窒素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総アルカリ度 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
電気伝導率 (μS/cm)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（1／2）

令和 6 年度
野忽那　　野 忽 那浄水場原水

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	----	----	----	----	----	----	----	R6.11.27	----	----	----	----			
気温 (℃)	----	----	----	----	----	----	----	14.1	----	----	----	----	14.1	14.1	14.1
水温 (℃)	----	----	----	----	----	----	----	15.6	----	----	----	----	15.6	15.6	15.6
残留塩素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
一般細菌 (1mL中)	----	----	----	----	----	----	----	310	----	----	----	----	310	310	310
大腸菌 (100mL中)	----	----	----	----	----	----	----	(-)	----	----	----	----	----	----	----
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	<0.0003	----	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	<0.00005	----	----	----	----	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	0.001	----	----	----	----	0.001	0.001	0.001
六価クロム化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	<0.004	----	----	----	----	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	2.6	----	----	----	----	2.6	2.6	2.6
フッ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	0.24	----	----	----	----	0.24	0.24	0.24
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	0.04	----	----	----	----	0.04	0.04	0.04
四塩化炭素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	<0.0002	----	----	----	----	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	<0.005	----	----	----	----	<0.005	<0.005	<0.005
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	<0.0003	----	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
トリクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
クロロ酢酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
クロロホルム (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロ酢酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジブロモクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭素酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総トリハロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
トリクロロ酢酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモホルム (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ホルムアルデヒド (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（2／2）

令和 6 年度
野忽那　　野 忽 那浄水場原水

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	----	----	----	----	----	----	----	R6.11.27	----	----	----	----			
気温 (℃)	----	----	----	----	----	----	----	14.1	----	----	----	----	14.1	14.1	14.1
水温 (℃)	----	----	----	----	----	----	----	15.6	----	----	----	----	15.6	15.6	15.6
残留塩素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	<0.005	----	----	----	----	<0.005	<0.005	<0.005
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	0.07	----	----	----	----	0.07	0.07	0.07
鉄及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	0.31	----	----	----	----	0.31	0.31	0.31
銅及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	26	----	----	----	----	26	26	26
マンガン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	0.066	----	----	----	----	0.066	0.066	0.066
塩化物イオン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	23.1	----	----	----	----	23.1	23.1	23.1
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	74.6	----	----	----	----	74.6	74.6	74.6
蒸発残留物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	190	----	----	----	----	190	190	190
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	<0.02	----	----	----	----	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
非イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	<0.005	----	----	----	----	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	<0.0005	----	----	----	----	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物 (TOC) (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	2.1	----	----	----	----	2.1	2.1	2.1
pH値	----	----	----	----	----	----	----	6.4	----	----	----	----	6.4	6.4	6.4
味	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭気	----	----	----	----	----	----	----	異常なし	----	----	----	----	----	----	----
色度 (度)	----	----	----	----	----	----	----	9	----	----	----	----	9	9	9
濁度 (度)	----	----	----	----	----	----	----	1.7	----	----	----	----	1.7	1.7	1.7
有機物等（KMnO4消費量） (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アンモニア態窒素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総アルカリ度 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
電気伝導率 (μS/cm)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（1／2）

令和 6 年度
津和地　　津 和 地浄水場原水

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	----	----	R6.6.3	----	----	R6.9.18	----	----	----	----	----	----			
気温 (℃)	----	----	26.7	----	----	29.7	----	----	----	----	----	----	29.7	26.7	28.2
水温 (℃)	----	----	19.2	----	----	22.2	----	----	----	----	----	----	22.2	19.2	20.7
残留塩素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
一般細菌 (1mL中)	----	----	----	----	----	46	----	----	----	----	----	----	46	46	46
大腸菌 (100mL中)	----	----	----	----	----	(-)	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0003	----	----	----	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.00005	----	----	----	----	----	----	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	----	----	----	----	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	----	----	3.3	----	----	2.8	----	----	----	----	----	----	3.3	2.8	3.1
フッ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	0.22	----	----	----	----	----	----	0.22	0.22	0.22
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	0.02	----	----	----	----	----	----	0.02	0.02	0.02
四塩化炭素 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0002	----	----	----	----	----	----	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.005	----	----	----	----	----	----	<0.005	<0.005	<0.005
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0003	----	----	----	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
トリクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
クロロ酢酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
クロロホルム (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロ酢酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジブロモクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭素酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総トリハロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
トリクロロ酢酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモホルム (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ホルムアルデヒド (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（2／2）

令和 6 年度
津和地　　津 和 地浄水場原水

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	----	----	R6.6.3	----	----	R6.9.18	----	----	----	----	----	----			
気温 (℃)	----	----	26.7	----	----	29.7	----	----	----	----	----	----	29.7	26.7	28.2
水温 (℃)	----	----	19.2	----	----	22.2	----	----	----	----	----	----	22.2	19.2	20.7
残留塩素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.005	----	----	----	----	----	----	<0.005	<0.005	<0.005
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	0.65	----	----	----	----	----	----	0.65	0.65	0.65
鉄及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	0.04	----	----	----	----	----	----	0.04	0.04	0.04
銅及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	19	----	----	----	----	----	----	19	19	19
マンガン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.005	----	----	----	----	----	----	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン (mg/L)	----	----	----	----	----	18.1	----	----	----	----	----	----	18.1	18.1	18.1
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) (mg/L)	----	----	108	----	----	92.4	----	----	----	----	----	----	108	92.4	100
蒸発残留物 (mg/L)	----	----	----	----	----	192	----	----	----	----	----	----	192	192	192
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.02	----	----	----	----	----	----	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.000001	----	----	----	----	----	----	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.000001	----	----	----	----	----	----	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.005	----	----	----	----	----	----	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0005	----	----	----	----	----	----	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物 (TOC) (mg/L)	----	----	----	----	----	1.4	----	----	----	----	----	----	1.4	1.4	1.4
pH値	----	----	----	----	----	7.9	----	----	----	----	----	----	7.9	7.9	7.9
味	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭気	----	----	----	----	----	異常なし	----	----	----	----	----	----	----	----	----
色度 (度)	----	----	----	----	----	3	----	----	----	----	----	----	3	3	3
濁度 (度)	----	----	----	----	----	1.5	----	----	----	----	----	----	1.5	1.5	1.5
有機物等（KMn04消費量） (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アンモニア態窒素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総アルカリ度 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
電気伝導率 (μS/cm)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（1／2）

令和 6 年度
二神　　二　神浄水場原水

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	----	----	R6.6.4	----	----	R6.9.17	----	----	R6.12.18	----	----	----			
気温 (℃)	----	----	23.1	----	----	29.3	----	----	9.5	----	----	----	29.3	9.5	20.6
水温 (℃)	----	----	21.4	----	----	30.2	----	----	9.0	----	----	----	30.2	9.0	20.2
残留塩素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
一般細菌 (1mL中)	----	----	2300	----	----	1600	----	----	570	----	----	----	2300	570	1500
大腸菌 (100mL中)	----	----	(+)	----	----	(+)	----	----	(-)	----	----	----	----	----	----
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0003	----	----	----	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.00005	----	----	----	----	----	----	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	0.001	----	----	----	----	----	----	0.001	0.001	0.001
六価クロム化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	0.007	----	----	----	0.007	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	----	----	0.23	----	----	0.06	----	----	0.81	----	----	----	0.81	0.06	0.37
フッ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	0.20	----	----	----	----	----	----	0.20	0.20	0.20
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	0.04	----	----	----	----	----	----	0.04	0.04	0.04
四塩化炭素 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0002	----	----	----	----	----	----	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.005	----	----	----	----	----	----	<0.005	<0.005	<0.005
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0003	----	----	----	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
トリクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
クロロ酢酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
クロロホルム (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロ酢酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジブロモクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭素酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総トリハロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
トリクロロ酢酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモホルム (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ホルムアルデヒド (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（2／2）

令和 6 年度
二神　　二　神浄水場原水

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	----	----	R6.6.4	----	----	R6.9.17	----	----	R6.12.18	----	----	----			
気温 (℃)	----	----	23.1	----	----	29.3	----	----	9.5	----	----	----	29.3	9.5	20.6
水温 (℃)	----	----	21.4	----	----	30.2	----	----	9.0	----	----	----	30.2	9.0	20.2
残留塩素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.005	----	----	----	----	----	----	<0.005	<0.005	<0.005
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	0.03	----	----	----	----	----	----	0.03	0.03	0.03
鉄及びその化合物 (mg/L)	----	----	0.22	----	----	0.16	----	----	0.24	----	----	----	0.24	0.16	0.21
銅及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	19	----	----	----	----	----	----	19	19	19
マンガン及びその化合物 (mg/L)	----	----	0.077	----	----	0.090	----	----	0.027	----	----	----	0.090	0.027	0.065
塩化物イオン (mg/L)	----	----	20.1	----	----	20.4	----	----	21.8	----	----	----	21.8	20.1	20.8
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) (mg/L)	----	----	----	----	----	96.2	----	----	----	----	----	----	96.2	96.2	96.2
蒸発残留物 (mg/L)	----	----	----	----	----	188	----	----	----	----	----	----	188	188	188
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.02	----	----	----	----	----	----	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.000001	----	----	----	----	----	----	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.000001	----	----	----	----	----	----	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.005	----	----	----	----	----	----	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0005	----	----	----	----	----	----	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物 (TOC) (mg/L)	----	----	3.8	----	----	4.3	----	----	4.1	----	----	----	4.3	3.8	4.1
pH値	----	----	7.6	----	----	8.0	----	----	7.6	----	----	----	8.0	7.6	7.7
味	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭気	----	----	異常なし	----	----	異常なし	----	----	異常なし	----	----	----	----	----	----
色度 (度)	----	----	17	----	----	14	----	----	13	----	----	----	17	13	15
濁度 (度)	----	----	3.2	----	----	5.2	----	----	2.4	----	----	----	5.2	2.4	3.6
有機物等（KMnO4消費量） (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アンモニア態窒素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総アルカリ度 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
電気伝導率 (μS/cm)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（1／2）

令和 6 年度
怒和　　怒和浄水場原水

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	----	----	----	----	----	R6.9.17	----	----	----	----	----	----			
気温 (℃)	----	----	----	----	----	31.4	----	----	----	----	----	----	31.4	31.4	31.4
水温 (℃)	----	----	----	----	----	28.7	----	----	----	----	----	----	28.7	28.7	28.7
残留塩素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
一般細菌 (1mL中)	----	----	----	----	----	22	----	----	----	----	----	----	22	22	22
大腸菌 (100mL中)	----	----	----	----	----	(-)	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0003	----	----	----	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.00005	----	----	----	----	----	----	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.004	----	----	----	----	----	----	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	----	----	----	----	----	8.1	----	----	----	----	----	----	8.1	8.1	8.1
フッ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	0.29	----	----	----	----	----	----	0.29	0.29	0.29
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	0.04	----	----	----	----	----	----	0.04	0.04	0.04
四塩化炭素 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0002	----	----	----	----	----	----	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.005	----	----	----	----	----	----	<0.005	<0.005	<0.005
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0003	----	----	----	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
トリクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
クロロ酢酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
クロロホルム (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロ酢酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジブロモクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭素酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総トリハロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
トリクロロ酢酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモホルム (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ホルムアルデヒド (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（2／2）

令和 6 年度
怒和　　怒和浄水場原水

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	----	----	----	----	----	R6.9.17	----	----	----	----	----	----			
気温 (℃)	----	----	----	----	----	31.4	----	----	----	----	----	----	31.4	31.4	31.4
水温 (℃)	----	----	----	----	----	28.7	----	----	----	----	----	----	28.7	28.7	28.7
残留塩素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.005	----	----	----	----	----	----	<0.005	<0.005	<0.005
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.03	----	----	----	----	----	----	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	20	----	----	----	----	----	----	20	20	20
マンガン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.005	----	----	----	----	----	----	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン (mg/L)	----	----	----	----	----	14.6	----	----	----	----	----	----	14.6	14.6	14.6
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) (mg/L)	----	----	----	----	----	113	----	----	----	----	----	----	113	113	113
蒸発残留物 (mg/L)	----	----	----	----	----	240	----	----	----	----	----	----	240	240	240
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.02	----	----	----	----	----	----	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.000001	----	----	----	----	----	----	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.000001	----	----	----	----	----	----	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.005	----	----	----	----	----	----	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0005	----	----	----	----	----	----	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物 (TOC) (mg/L)	----	----	----	----	----	0.7	----	----	----	----	----	----	0.7	0.7	0.7
pH値	----	----	----	----	----	6.8	----	----	----	----	----	----	6.8	6.8	6.8
味	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭気	----	----	----	----	----	異常なし	----	----	----	----	----	----	----	----	----
色度 (度)	----	----	----	----	----	2	----	----	----	----	----	----	2	2	2
濁度 (度)	----	----	----	----	----	0.2	----	----	----	----	----	----	0.2	0.2	0.2
有機物等（KMn04消費量） (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アンモニア態窒素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総アルカリ度 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
電気伝導率 (μS/cm)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

2　給水栓水質検査結果

中島地区簡易水道

給水地区	検査場所
東　中　島　地　区	小浜　墓地
神　浦　地　区	神浦　クロッケー場
西　中　島　地　区	宇和間　墓地
中　島　粟　井　地　区	中島粟井　粟井集会所
睦　月　地　区	睦月　個人住宅
野　忽　那　地　区	野忽那　個人住宅
津　和　地　地　区	津和地　個人住宅
二　神　地　区	二神　個人住宅
怒　和　地　区	元怒和　個人住宅

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（1／2）

令和 6 年度
中島地区簡易水道　　東中島地区小浜　墓地

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R6.4.9	R6.5.7	R6.6.11	R6.7.2	R6.8.6	R6.9.3	R6.10.8	R6.11.12	R6.12.3	R7.1.7	R7.2.4	R7.3.5			
気温 (℃)	12.5	22.5	24.5	23.5	31.0	27.0	22.0	19.0	15.0	5.5	3.0	9.5	31.0	3.0	17.9
水温 (℃)	15.5	20.0	22.5	23.0	31.0	29.0	25.0	20.5	15.5	11.5	10.0	11.0	31.0	10.0	19.5
残留塩素 (mg/L)	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.5	0.4	0.5	0.2	0.3
一般細菌 (1mL中)	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0
大腸菌(100mL中)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	----	----	----
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0003	----	----	----	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	<0.00005	----	----	----	----	----	----	----	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	2.3	2.5	2.7	2.5	2.0	2.0	2.0	2.7	2.4	2.1	2.1	2.2	2.7	2.0	2.3
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.26	0.25	0.26	0.26	0.28	0.27	0.27	0.33	0.31	0.27	0.26	0.26	0.33	0.25	0.27
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.19	0.22	0.22	0.14	0.11	0.20	0.27	0.07	0.08	0.21	0.21	0.22	0.27	0.07	0.18
四塩化炭素 (mg/L)	----	----	----	----	<0.0002	----	----	----	----	----	----	----	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸 (mg/L)	<0.06	<0.06	0.08	0.39	0.13	0.18	0.10	0.10	0.15	0.06	0.06	<0.06	0.39	<0.06	0.10
クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム (mg/L)	----	<0.001	----	----	0.002	----	----	0.001	----	----	----	<0.001	0.002	<0.001	<0.001
ジクロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジブロモクロロメタン (mg/L)	----	0.021	----	----	0.040	----	----	0.031	----	----	----	0.019	0.040	0.019	0.028
臭素酸 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン (mg/L)	----	0.060	----	----	0.092	----	----	0.081	----	----	----	0.048	0.092	0.048	0.070
トリクロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ブロモジクロロメタン (mg/L)	----	0.005	----	----	0.021	----	----	0.007	----	----	----	0.005	0.021	0.005	0.010
ブロモホルム (mg/L)	----	0.034	----	----	0.029	----	----	0.042	----	----	----	0.024	0.042	0.024	0.032
ホルムアルデヒド (mg/L)	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	<0.005	<0.005

水質検査年間統計表　（2／2）

令和 6 年度
中島地区簡易水道　　東中島地区小浜　墓地

月別		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日		R6.4.9	R6.5.7	R6.6.11	R6.7.2	R6.8.6	R6.9.3	R6.10.8	R6.11.12	R6.12.3	R7.1.7	R7.2.4	R7.3.5			
気温	(℃)	12.5	22.5	24.5	23.5	31.0	27.0	22.0	19.0	15.0	5.5	3.0	9.5	31.0	3.0	17.9
水温	(℃)	15.5	20.0	22.5	23.0	31.0	29.0	25.0	20.5	15.5	11.5	10.0	11.0	31.0	10.0	19.5
残留塩素	(mg/L)	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.5	0.4	0.5	0.2	0.3
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	----	----	<0.01	----	----	0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	(mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	0.01	0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	----	----	59	----	----	49	----	----	52	----	----	50	59	49	53
マンガン及びその化合物	(mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン	(mg/L)	82	80	83	43	64	72	82	81	70	72	73	74	83	43	73
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	129	----	----	102	----	----	125	----	----	129	----	----	129	102	121
蒸発残留物	(mg/L)	344	----	----	283	----	----	336	----	----	339	----	----	344	283	326
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	----	----	----	<0.02	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.000001	----	----	----	----	----	----	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.000001	----	----	----	----	----	----	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	(mg/L)	----	----	----	----	<0.005	----	----	----	----	----	----	----	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0005	----	----	----	----	----	----	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(TOC)	(mg/L)	0.9	0.9	1.0	1.0	1.2	1.1	0.9	1.3	1.2	1.0	1.0	1.0	1.3	0.9	1.0
pH値		7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.4	7.6	7.4	7.5
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
色度	(度)	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.8	0.9	0.5	0.6	0.6	0.9	0.5	0.7
濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
有機物等（KMn04消費量）	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アンモニア態窒素	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総アルカリ度	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
電気伝導率	(μS/cm)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（1／2）

令和 6 年度
中島地区簡易水道　　神浦地区神浦ｸﾛｯｹｰ場

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R6.4.9	R6.5.7	R6.6.11	R6.7.2	R6.8.6	R6.9.3	R6.10.8	R6.11.12	R6.12.3	R7.1.7	R7.2.4	R7.3.5			
気温 (℃)	13.5	20.0	21.5	23.0	28.0	27.0	21.0	19.5	17.0	5.5	3.0	9.5	28.0	3.0	17.4
水温 (℃)	16.0	19.5	23.0	24.0	32.0	30.0	25.0	19.0	15.0	10.5	9.0	10.5	32.0	9.0	19.5
残留塩素 (mg/L)	0.2	0.3	0.1	0.3	0.3	0.4	0.7	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.7	0.1	0.4
一般細菌 (1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0
大腸菌 (100mL中)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	----	----	----
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0003	----	----	----	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	<0.00005	----	----	----	----	----	----	----	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	0.002	----	----	0.002	----	----	0.002	----	----	<0.001	0.002	<0.001	0.002
六価クロム化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.54	0.91	1.2	1.4	1.9	0.62	0.36	0.69	0.82	0.30	0.80	0.41	1.9	0.30	0.83
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.58	0.56	0.54	0.50	0.57	0.51	0.55	0.55	0.63	0.56	0.57	0.58	0.63	0.50	0.56
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	0.08	----	----	0.05	----	----	0.05	----	----	<0.01	0.08	<0.01	0.05
四塩化炭素 (mg/L)	----	----	----	----	<0.0002	----	----	----	----	----	----	----	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸 (mg/L)	<0.06	<0.06	0.10	0.16	0.32	0.34	0.37	0.30	0.15	<0.06	0.07	<0.06	0.37	<0.06	0.15
クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム (mg/L)	----	0.005	----	----	0.020	----	----	0.009	----	----	----	0.004	0.020	0.004	0.010
ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.002	----	----	<0.002	----	----	0.004	----	----	0.002	----	----	0.004	<0.002	0.002
ジブロモクロロメタン (mg/L)	----	0.007	----	----	0.024	----	----	0.008	----	----	----	0.003	0.024	0.003	0.011
臭素酸 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン (mg/L)	----	0.021	----	----	0.071	----	----	0.026	----	----	----	0.010	0.071	0.010	0.032
トリクロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	0.005	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	0.005	<0.002	<0.002
ブロモジクロロメタン (mg/L)	----	0.005	----	----	0.024	----	----	0.006	----	----	----	0.002	0.024	0.002	0.009
ブロモホルム (mg/L)	----	0.004	----	----	0.004	----	----	0.003	----	----	----	0.001	0.004	0.001	0.003
ホルムアルデヒド (mg/L)	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	<0.005	<0.005

水質検査年間統計表　（2／2）

令和 6 年度
中島地区簡易水道　　神浦地区神浦ｸﾛｯｹｰ場

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R6.4.9	R6.5.7	R6.6.11	R6.7.2	R6.8.6	R6.9.3	R6.10.8	R6.11.12	R6.12.3	R7.1.7	R7.2.4	R7.3.5			
気温 (℃)	13.5	20.0	21.5	23.0	28.0	27.0	21.0	19.5	17.0	5.5	3.0	9.5	28.0	3.0	17.4
水温 (℃)	16.0	19.5	23.0	24.0	32.0	30.0	25.0	19.0	15.0	10.5	9.0	10.5	32.0	9.0	19.5
残留塩素 (mg/L)	0.2	0.3	0.1	0.3	0.3	0.4	0.7	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.7	0.1	0.4
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	0.01	0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物 (mg/L)	----	----	0.02	----	----	0.01	----	----	0.01	----	----	0.03	0.03	0.01	0.02
銅及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	25	----	----	24	----	----	27	----	----	25	27	24	25
マンガン及びその化合物 (mg/L)	----	----	0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	0.005	0.005	<0.001	0.002
塩化物イオン (mg/L)	22	39	25	21	35	35	43	47	32	37	38	56	56	21	36
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) (mg/L)	110	----	----	97	----	----	99	----	----	109	----	----	110	97	104
蒸発残留物 (mg/L)	216	----	----	220	----	----	208	----	----	234	----	----	234	208	220
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	<0.02	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.000001	----	----	----	----	----	----	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.000001	----	----	----	----	----	----	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	<0.005	----	----	----	----	----	----	----	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0005	----	----	----	----	----	----	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(TOC) (mg/L)	0.9	0.8	1.4	1.1	1.3	1.1	0.6	0.7	0.9	1.4	1.3	0.9	1.4	0.6	1.0
pH値	7.5	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.4	7.3	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.2	7.4
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
色度 (度)	0.6	0.5	0.9	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.4	2.0	1.2	2.0	<0.5	0.6
濁度 (度)	0.4	<0.1	0.1	<0.1	0.3	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.4	0.3	0.3	0.4	<0.1	0.2
有機物等（KMn04消費量） (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アンモニア態窒素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総アルカリ度 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
電気伝導率（μS/cm)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（1／2）

令和 6 年度
中島地区簡易水道　　西中島地区宇和間　墓地

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R6.4.9	R6.5.7	R6.6.11	R6.7.2	R6.8.6	R6.9.3	R6.10.8	R6.11.12	R6.12.3	R7.1.7	R7.2.4	R7.3.5			
気温 (℃)	13.0	18.5	22.0	22.5	27.5	27.0	21.5	19.5	17.5	6.0	3.0	10.0	27.5	3.0	17.3
水温 (℃)	15.5	20.5	24.0	24.5	32.5	30.0	24.0	20.0	15.5	10.0	8.0	11.0	32.5	8.0	19.6
残留塩素 (mg/L)	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.4	0.5	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.1	0.4
一般細菌 (1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌 (100mL中)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	----	----	----
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0003	----	----	----	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	<0.00005	----	----	----	----	----	----	----	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	0.002	----	----	0.001	----	----	0.002	0.002	<0.001	0.001
六価クロム化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	3.5	3.5	4.3	5.1	4.3	4.9	7.3	7.6	6.4	7.3	6.7	6.5	7.6	3.5	5.6
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.47	0.52	0.50	0.43	0.50	0.48	0.47	0.46	0.56	0.48	0.51	0.53	0.56	0.43	0.49
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	0.07	----	----	0.06	----	----	0.07	----	----	0.06	0.07	0.06	0.07
四塩化炭素 (mg/L)	----	----	----	----	<0.0002	----	----	----	----	----	----	----	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸 (mg/L)	0.42	0.48	0.18	0.16	0.10	0.09	0.08	0.08	0.08	0.06	<0.06	<0.06	0.48	<0.06	0.14
クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム (mg/L)	----	<0.001	----	----	0.005	----	----	0.004	----	----	----	<0.001	0.005	<0.001	0.002
ジクロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	0.003	----	----	<0.002	----	----	0.003	<0.002	<0.002
ジブロモクロロメタン (mg/L)	----	0.009	----	----	0.022	----	----	0.012	----	----	----	0.005	0.022	0.005	0.012
臭素酸 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン (mg/L)	----	0.024	----	----	0.060	----	----	0.028	----	----	----	0.011	0.060	0.011	0.031
トリクロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ブロモジクロロメタン (mg/L)	----	0.003	----	----	0.020	----	----	0.008	----	----	----	0.003	0.020	0.003	0.009
ブロモホルム (mg/L)	----	0.012	----	----	0.013	----	----	0.004	----	----	----	0.003	0.013	0.003	0.008
ホルムアルデヒド (mg/L)	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	<0.005	<0.005

水質検査年間統計表　（2／2）

令和 6 年度
中島地区簡易水道　　西中島地区宇和間　墓地

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R6.4.9	R6.5.7	R6.6.11	R6.7.2	R6.8.6	R6.9.3	R6.10.8	R6.11.12	R6.12.3	R7.1.7	R7.2.4	R7.3.5			
気温 (℃)	13.0	18.5	22.0	22.5	27.5	27.0	21.5	19.5	17.5	6.0	3.0	10.0	27.5	3.0	17.3
水温 (℃)	15.5	20.5	24.0	24.5	32.5	30.0	24.0	20.0	15.5	10.0	8.0	11.0	32.5	8.0	19.6
残留塩素 (mg/L)	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.4	0.5	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.1	0.4
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	0.02	----	----	0.03	----	----	0.01	----	----	0.01	0.03	0.01	0.02
鉄及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	29	----	----	36	----	----	31	----	----	27	36	27	31
マンガン及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン (mg/L)	44	41	43	45	35	51	23	21	21	17	18	19	51	17	32
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	114	----	----	121	----	----	107	----	----	114	----	----	121	107	114
蒸発残留物 (mg/L)	269	----	----	309	----	----	257	----	----	267	----	----	309	257	276
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	<0.02	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
非イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	<0.005	----	----	----	----	----	----	----	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0005	----	----	----	----	----	----	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物 (TOC) (mg/L)	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5
pH値	7.7	7.8	7.9	7.7	7.9	7.9	7.9	7.8	7.9	7.8	7.8	7.7	7.9	7.7	7.8
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
色度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
有機物等（KMn04消費量） (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アンモニア態窒素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総アルカリ度 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
電気伝導率 (μS/cm)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（1／2）

令和 6 年度
中島地区簡易水道　　中島粟井地区粟井集会所

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R6.4.9	R6.5.7	R6.6.11	R6.7.2	R6.8.6	R6.9.3	R6.10.8	R6.11.12	R6.12.3	R7.1.7	R7.2.4	R7.3.5			
気温 (℃)	13.0	20.5	22.0	23.5	29.5	27.0	22.0	20.0	15.0	8.0	4.0	9.5	29.5	4.0	17.8
水温 (℃)	16.0	19.5	22.0	23.5	31.5	28.5	25.0	20.0	15.0	10.5	9.0	10.5	31.5	9.0	19.3
残留塩素 (mg/L)	0.2	0.2	0.4	0.2	0.1	0.5	0.7	1.0	0.7	0.4	0.4	0.4	1.0	0.1	0.4
一般細菌 (1mL中)	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
大腸菌(100mL中)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	----	----	----
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0003	----	----	----	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	<0.00005	----	----	----	----	----	----	----	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.3	1.2	1.9	2.4	1.5	1.1	0.64	1.2	1.6	1.3	1.8	2.2	2.4	0.64	1.5
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.16	0.20	0.21	0.20	0.23	0.21	0.19	0.17	0.17	0.16	0.17	0.18	0.23	0.16	0.19
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	0.05	----	----	0.04	----	----	0.01	----	----	0.05	0.05	0.01	0.04
四塩化炭素 (mg/L)	----	----	----	----	<0.0002	----	----	----	----	----	----	----	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸 (mg/L)	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.10	0.15	0.12	0.10	<0.06	<0.06	<0.06	0.06	0.15	<0.06	<0.06
クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	0.002	----	----	<0.002	----	----	0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム (mg/L)	----	0.035	----	----	0.053	----	----	0.003	----	----	----	0.002	0.053	0.002	0.023
ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.010	----	----	0.005	----	----	0.012	----	----	<0.002	----	----	0.012	<0.002	0.007
ジブロモクロロメタン (mg/L)	----	0.008	----	----	0.006	----	----	0.003	----	----	----	0.008	0.008	0.003	0.006
臭素酸 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン (mg/L)	----	0.061	----	----	0.088	----	----	0.009	----	----	----	0.019	0.088	0.009	0.044
トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.003	----	----	0.013	----	----	0.010	----	----	<0.002	----	----	0.013	<0.002	0.007
ブロモジクロロメタン (mg/L)	----	0.017	----	----	0.029	----	----	0.003	----	----	----	0.006	0.029	0.003	0.014
ブロモホルム (mg/L)	----	0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	----	0.003	0.003	<0.001	0.001
ホルムアルデヒド (mg/L)	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	<0.005	<0.005

水質検査年間統計表　（2／2）

令和 6 年度
中島地区簡易水道　　中島粟井地区粟井集会所

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R6.4.9	R6.5.7	R6.6.11	R6.7.2	R6.8.6	R6.9.3	R6.10.8	R6.11.12	R6.12.3	R7.1.7	R7.2.4	R7.3.5			
気温 (℃)	13.0	20.5	22.0	23.5	29.5	27.0	22.0	20.0	15.0	8.0	4.0	9.5	29.5	4.0	17.8
水温 (℃)	16.0	19.5	22.0	23.5	31.5	28.5	25.0	20.0	15.0	10.5	9.0	10.5	31.5	9.0	19.3
残留塩素 (mg/L)	0.2	0.2	0.4	0.2	0.1	0.5	0.7	1.0	0.7	0.4	0.4	0.4	1.0	0.1	0.4
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	0.02	----	----	----	----	----	----	0.02	0.02	0.02
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	0.03	----	----	----	----	----	----	0.03	0.03	0.03
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	15	----	----	14	----	----	15	----	----	15	15	14	15
マンガン及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン (mg/L)	21	19	16	15	11	14	20	15	15	16	16	16	21	11	16
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	94	----	----	82	----	----	90	----	----	86	----	----	94	82	88
蒸発残留物 (mg/L)	180	----	----	185	----	----	161	----	----	193	----	----	193	161	180
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	<0.02	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.000001	----	----	----	----	----	----	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.000001	----	----	----	----	----	----	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	<0.005	----	----	----	----	----	----	----	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0005	----	----	----	----	----	----	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物 (TOC) (mg/L)	1.2	1.4	1.9	1.8	2.3	1.6	0.7	<0.3	<0.3	0.4	0.6	0.7	2.3	<0.3	1.1
pH値	6.8	6.7	6.6	6.6	6.6	6.7	6.8	6.8	6.9	6.8	6.8	6.8	6.9	6.6	6.7
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
色度 (度)	0.8	1.3	1.1	1.1	1.7	0.9	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.7	<0.5	0.6
濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
有機物等（KMn04消費量） (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アンモニア態窒素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総アルカリ度 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
電気伝導率 (μS/cm)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（1／2）

令和 6 年度
中島地区簡易水道　　睦月地区個人住宅

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R6.4.9	R6.5.7	R6.6.11	R6.7.2	R6.8.6	R6.9.3	R6.10.8	R6.11.12	R6.12.3	R7.1.7	R7.2.4	R7.3.5			
気温 (℃)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
水温 (℃)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
残留塩素 (mg/L)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.6	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5
一般細菌 (1mL中)	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	2	0	0
大腸菌 (100mL中)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	----	----	----
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0003	----	----	----	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	<0.00005	----	----	----	----	----	----	----	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	4.7	4.5	4.6	4.6	4.6	4.8	4.8	4.9	4.8	4.9	4.8	4.8	4.9	4.5	4.7
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.16	0.17	0.16	0.15	0.16	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.16	0.17	0.15	0.16
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	0.03	----	----	0.02	----	----	0.03	----	----	0.03	0.03	0.02	0.03
四塩化炭素 (mg/L)	----	----	----	----	<0.0002	----	----	----	----	----	----	----	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸 (mg/L)	<0.06	<0.06	0.18	0.22	0.16	0.12	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	<0.06	0.22	<0.06	0.10
クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム (mg/L)	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ジクロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジブロモクロロメタン (mg/L)	----	0.005	----	----	0.010	----	----	0.003	----	----	----	0.002	0.010	0.002	0.005
臭素酸 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン (mg/L)	----	0.012	----	----	0.022	----	----	0.006	----	----	----	0.003	0.022	0.003	0.011
トリクロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ブロモジクロロメタン (mg/L)	----	0.002	----	----	0.005	----	----	0.001	----	----	----	<0.001	0.005	<0.001	0.002
ブロモホルム (mg/L)	----	0.005	----	----	0.007	----	----	0.002	----	----	----	0.001	0.007	0.001	0.004
ホルムアルデヒド (mg/L)	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	<0.005	<0.005

水質検査年間統計表　（2／2）

令和 6 年度
中島地区簡易水道　　睦月地区個人住宅

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R6.4.9	R6.5.7	R6.6.11	R6.7.2	R6.8.6	R6.9.3	R6.10.8	R6.11.12	R6.12.3	R7.1.7	R7.2.4	R7.3.5			
気温 (℃)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
水温 (℃)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
残留塩素 (mg/L)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.6	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	0.02	----	----	----	----	----	----	0.02	0.02	0.02
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	0.01	----	----	<0.01	0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物 (mg/L)	----	----	0.01	----	----	<0.01	----	----	0.06	----	----	<0.01	0.06	<0.01	0.02
銅及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	26	----	----	25	----	----	26	----	----	26	26	25	26
マンガン及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	0.003	----	----	<0.001	0.003	<0.001	<0.001
塩化物イオン (mg/L)	22	22	22	22	21	22	22	23	22	23	23	23	23	21	22
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	175	----	----	167	----	----	170	----	----	180	----	----	180	167	173
蒸発残留物 (mg/L)	317	----	----	357	----	----	314	----	----	325	----	----	357	314	328
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	<0.02	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.000001	----	----	----	----	----	----	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.000001	----	----	----	----	----	----	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	<0.005	----	----	----	----	----	----	----	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0005	----	----	----	----	----	----	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物 (TOC) (mg/L)	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3
pH値	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
色度 (度)	<0.5	0.6	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.2	<0.5	<0.5	<0.5	1.2	<0.5	<0.5
濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1
有機物等（KMn04消費量） (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アンモニア態窒素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総アルカリ度 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
電気伝導率 (μS/cm)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（1／2）

令和 6 年度
中島地区簡易水道　　野忽那地区個人住宅

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R6.4.9	R6.5.7	R6.6.11	R6.7.2	R6.8.6	R6.9.3	R6.10.8	R6.11.12	R6.12.3	R7.1.7	R7.2.4	R7.3.5			
気温 (℃)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
水温 (℃)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
残留塩素 (mg/L)	0.1	0.6	0.1	0.2	0.4	0.5	0.5	0.1	0.8	0.6	0.5	0.3	0.8	0.1	0.4
一般細菌 (1mL中)	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	2
大腸菌 (100mL中)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	----	----	----
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0003	----	----	----	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	<0.00005	----	----	----	----	----	----	----	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	2.9	1.7	1.5	1.1	0.59	0.61	0.45	0.56	1.5	0.65	0.63	0.65	2.9	0.45	1.1
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.24	0.23	0.23	0.23	0.23	0.29	0.34	0.33	0.26	0.34	0.35	0.36	0.36	0.23	0.29
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	0.04	----	----	0.03	----	----	0.04	----	----	0.03	0.04	0.03	0.04
四塩化炭素 (mg/L)	----	----	----	----	<0.0002	----	----	----	----	----	----	----	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸 (mg/L)	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.09	0.06	0.12	0.11	0.12	0.07	<0.06	<0.06	0.12	<0.06	<0.06
クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム (mg/L)	----	0.044	----	----	----	0.024	----	0.025	----	----	----	0.003	0.044	0.003	0.024
ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.008	----	----	<0.002	----	----	0.004	----	----	0.003	----	----	0.008	<0.002	0.004
ジブロモクロロメタン (mg/L)	----	0.009	----	----	----	0.022	----	0.015	----	----	----	0.013	0.022	0.009	0.015
臭素酸 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン (mg/L)	----	0.081	----	----	----	0.080	----	0.072	----	----	----	0.027	0.081	0.027	0.065
トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.006	----	----	0.019	----	----	0.005	----	----	<0.002	----	----	0.019	<0.002	0.008
ブロモジクロロメタン (mg/L)	----	0.028	----	----	----	0.030	----	0.030	----	----	----	0.008	0.030	0.008	0.024
ブロモホルム (mg/L)	----	<0.001	----	----	----	0.003	----	0.002	----	----	----	0.003	0.003	<0.001	0.002
ホルムアルデヒド (mg/L)	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	<0.005	<0.005

水質検査年間統計表　（2／2）

令和 6 年度
中島地区簡易水道　　野忽那地区個人住宅

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R6.4.9	R6.5.7	R6.6.11	R6.7.2	R6.8.6	R6.9.3	R6.10.8	R6.11.12	R6.12.3	R7.1.7	R7.2.4	R7.3.5			
気温 (℃)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
水温 (℃)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
残留塩素 (mg/L)	0.1	0.6	0.1	0.2	0.4	0.5	0.5	0.1	0.8	0.6	0.5	0.3	0.8	0.1	0.4
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物 (mg/L)	----	----	0.01	----	----	0.01	----	----	0.01	----	----	<0.01	0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	22	----	----	31	----	----	27	----	----	21	31	21	25
マンガン及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン (mg/L)	27	25	22	22	23	31	32	30	26	32	32	32	32	22	28
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	90	----	----	69	----	----	85	----	----	88	----	----	90	69	83
蒸発残留物 (mg/L)	212	----	----	175	----	----	210	----	----	241	----	----	241	175	210
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	<0.02	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
非イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	<0.005	----	----	----	----	----	----	----	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0005	----	----	----	----	----	----	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物 (TOC) (mg/L)	1.9	2.0	2.3	2.3	2.6	1.4	1.1	2.2	1.8	1.3	1.2	1.2	2.6	1.1	1.8
pH値	6.9	7.0	6.9	6.9	7.0	7.1	7.2	7.1	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	6.9	7.1
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
色度 (度)	1.7	1.9	3.0	2.6	3.0	0.9	0.6	1.9	1.3	0.8	0.6	0.8	3.0	0.6	1.6
濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
有機物等（KMn04消費量） (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アンモニア態窒素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総アルカリ度 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
電気伝導率 (μS/cm)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（1／2）

令和 6 年度
中島地区簡易水道　　津和地地区個人住宅

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R6.4.9	R6.5.7	R6.6.11	R6.7.2	R6.8.6	R6.9.3	R6.10.8	R6.11.12	R6.12.3	R7.1.7	R7.2.4	R7.3.5			
気温 (℃)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
水温 (℃)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
残留塩素 (mg/L)	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.3	0.5
一般細菌 (1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌 (100mL中)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	----	----	----
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0003	----	----	----	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	<0.00005	----	----	----	----	----	----	----	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	2.7	3.2	3.0	3.0	3.1	2.8	2.4	2.4	2.4	2.7	2.5	2.5	3.2	2.4	2.7
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.25	0.24	0.24	0.23	0.23	0.21	0.22	0.23	0.24	0.24	0.25	0.26	0.26	0.21	0.24
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	0.02	----	----	0.04	----	----	0.02	----	----	0.02	0.04	0.02	0.03
四塩化炭素 (mg/L)	----	----	----	----	<0.0002	----	----	----	----	----	----	----	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸 (mg/L)	<0.06	<0.06	<0.06	0.07	0.06	<0.06	0.09	0.12	0.10	<0.06	<0.06	<0.06	0.12	<0.06	<0.06
クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム (mg/L)	----	0.004	----	----	0.010	----	----	0.021	----	----	----	0.018	0.021	0.004	0.013
ジクロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	0.003	----	----	<0.002	----	----	0.003	<0.002	<0.002
ジブロモクロロメタン (mg/L)	----	0.003	----	----	0.007	----	----	0.004	----	----	----	0.003	0.007	0.003	0.004
臭素酸 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン (mg/L)	----	0.011	----	----	0.025	----	----	0.032	----	----	----	0.028	0.032	0.011	0.024
トリクロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ブロモジクロロメタン (mg/L)	----	0.004	----	----	0.008	----	----	0.007	----	----	----	0.007	0.008	0.004	0.007
ブロモホルム (mg/L)	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド (mg/L)	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	<0.005	<0.005

水質検査年間統計表　（2／2）

令和 6 年度
中島地区簡易水道　　津和地地区個人住宅

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R6.4.9	R6.5.7	R6.6.11	R6.7.2	R6.8.6	R6.9.3	R6.10.8	R6.11.12	R6.12.3	R7.1.7	R7.2.4	R7.3.5			
気温 (℃)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
水温 (℃)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
残留塩素 (mg/L)	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.3	0.5
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	0.04	----	----	0.05	----	----	0.04	----	----	0.03	0.05	0.03	0.04
鉄及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	23	----	----	20	----	----	23	----	----	24	24	20	23
マンガン及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン (mg/L)	21	21	22	22	21	21	21	22	21	22	22	23	23	21	22
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	111	113	108	105	107	94	110	100	102	124	108	109	124	94	108
蒸発残留物 (mg/L)	212	----	----	218	----	----	177	----	----	207	----	----	218	177	204
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	<0.02	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.000001	----	----	----	----	----	----	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.000001	----	----	----	----	----	----	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	<0.005	----	----	----	----	----	----	----	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0005	----	----	----	----	----	----	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物 (TOC) (mg/L)	0.6	0.7	0.7	0.7	0.8	1.0	0.8	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	1.0	0.6	0.8
pH値	7.7	7.7	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.6	7.5	7.6	7.5	7.7	7.4	7.5
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
色度 (度)	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5
濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
有機物等（KMn04消費量） (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アンモニア態窒素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総アルカリ度 (mg/L)	84	83	82	81	78	70	77	77	82	82	86	85	86	70	81
電気伝導率 (μS/cm)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（1／2）

令和 6 年度
中島地区簡易水道　　二神地区個人住宅

月別		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日		R6.4.9	R6.5.7	R6.6.11	R6.7.2	R6.8.6	R6.9.3	R6.10.8	R6.11.12	R6.12.3	R7.1.7	R7.2.4	R7.3.5			
気温	(℃)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
水温	(℃)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
残留塩素	(mg/L)	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.1	0.2
一般細菌	(1mL中)	0	0	0	0	0	0	1	4	1	14	0	0	14	0	2
大腸菌	(100mL中)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	----	----	----
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0003	----	----	----	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	<0.00005	----	----	----	----	----	----	----	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	(mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.34	0.24	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	0.24	0.43	0.40	0.43	<0.20	<0.20
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.09	0.10	0.10	0.09	0.11	0.17	0.12	0.08	0.09	<0.08	0.10	0.10	0.17	<0.08	0.10
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	0.59	0.59	0.70	0.70	0.98	0.15	0.44	0.77	0.62	0.67	0.38	0.44	0.98	0.15	0.59
四塩化炭素	(mg/L)	----	----	----	----	<0.0002	----	----	----	----	----	----	----	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	(mg/L)	<0.06	<0.06	0.08	0.46	0.12	0.58	0.16	<0.06	<0.06	<0.06	0.07	0.08	0.58	<0.06	0.13
クロロ酢酸	(mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	(mg/L)	----	0.005	----	----	----	----	0.015	<0.001	----	----	----	<0.001	0.015	<0.001	0.005
ジクロロ酢酸	(mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	0.002	----	----	<0.002	----	----	0.002	<0.002	<0.002
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	----	0.005	----	----	----	----	0.015	<0.001	----	----	----	<0.001	0.015	<0.001	0.005
臭素酸	(mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	(mg/L)	----	0.050	----	----	----	----	0.075	0.004	----	----	----	0.003	0.075	0.003	0.033
トリクロロ酢酸	(mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	----	0.003	----	----	----	----	0.007	<0.001	----	----	----	<0.001	0.007	<0.001	0.003
ブロモホルム	(mg/L)	----	0.037	----	----	----	----	0.038	0.004	----	----	----	0.003	0.038	0.003	0.021
ホルムアルデヒド	(mg/L)	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	<0.005	<0.005

水質検査年間統計表　（2／2）

令和 6 年度
中島地区簡易水道　　二神地区個人住宅

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R6.4.9	R6.5.7	R6.6.11	R6.7.2	R6.8.6	R6.9.3	R6.10.8	R6.11.12	R6.12.3	R7.1.7	R7.2.4	R7.3.5			
気温 (℃)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
水温 (℃)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
残留塩素 (mg/L)	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.1	0.2
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	0.01	----	----	----	----	----	----	0.01	0.01	0.01
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	0.02	----	----	0.07	----	----	<0.01	----	----	<0.01	0.07	<0.01	0.02
鉄及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	0.03	----	----	----	----	----	----	0.03	0.03	0.03
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	81	----	----	36	----	----	93	----	----	79	93	36	72
マンガン及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン (mg/L)	110	110	120	130	180	44	100	160	140	150	110	120	180	44	123
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	89	----	----	79	----	----	103	----	----	95	----	----	103	79	92
蒸発残留物 (mg/L)	296	----	----	323	----	----	300	----	----	364	----	----	364	296	321
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	<0.02	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.000001	----	----	----	----	----	----	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.000001	----	----	----	----	----	----	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	<0.005	----	----	----	----	----	----	----	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0005	----	----	----	----	----	----	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物 (TOC) (mg/L)	1.1	1.2	1.3	1.0	1.1	2.1	1.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	2.1	<0.3	0.8
pH値	7.4	7.4	7.5	7.6	7.5	7.6	7.7	7.7	7.7	7.6	7.7	7.5	7.7	7.4	7.6
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
色度 (度)	<0.5	0.6	0.5	0.7	<0.5	1.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.5	<0.5	<0.5
濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
有機物等（KMn04消費量） (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アンモニア態窒素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総アルカリ度 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
電気伝導率 (μS/cm)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（1／2）

令和 6 年度
中島地区簡易水道　　怒和地区個人住宅

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R6.4.9	R6.5.7	R6.6.11	R6.7.2	R6.8.6	R6.9.3	R6.10.8	R6.11.12	R6.12.3	R7.1.7	R7.2.4	R7.3.5			
気温 (℃)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
水温 (℃)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
残留塩素 (mg/L)	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5
一般細菌 (1mL中)	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0
大腸菌 (100mL中)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	----	----	----
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0003	----	----	----	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	<0.00005	----	----	----	----	----	----	----	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	3.0	2.6	2.4	2.4	2.8	2.6	3.0	3.2	3.2	3.3	3.2	4.2	4.2	2.4	3.0
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.16	0.16	0.14	0.14	0.16	0.16	0.14	0.17	0.17	0.16	0.17	0.18	0.18	0.14	0.16
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	0.03	----	----	0.03	----	----	0.04	----	----	0.03	0.04	0.03	0.03
四塩化炭素 (mg/L)	----	----	----	----	<0.0002	----	----	----	----	----	----	----	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸 (mg/L)	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.07	0.09	0.12	0.14	0.09	<0.06	<0.06	<0.06	0.14	<0.06	<0.06
クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム (mg/L)	----	0.004	----	----	0.012	----	----	0.005	----	----	----	0.005	0.012	0.004	0.007
ジクロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジブロモクロロメタン (mg/L)	----	0.009	----	----	0.011	----	----	0.008	----	----	----	0.007	0.011	0.007	0.009
臭素酸 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン (mg/L)	----	0.024	----	----	0.041	----	----	0.024	----	----	----	0.021	0.041	0.021	0.028
トリクロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	0.002	----	----	<0.002	----	----	0.002	<0.002	<0.002
ブロモジクロロメタン (mg/L)	----	0.006	----	----	0.014	----	----	0.006	----	----	----	0.005	0.014	0.005	0.008
ブロモホルム (mg/L)	----	0.005	----	----	0.005	----	----	0.005	----	----	----	0.004	0.005	0.004	0.005
ホルムアルデヒド (mg/L)	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	<0.005	<0.005

水質検査年間統計表　（2／2）

令和 6 年度
中島地区簡易水道　　怒和地区個人住宅

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R6.4.9	R6.5.7	R6.6.11	R6.7.2	R6.8.6	R6.9.3	R6.10.8	R6.11.12	R6.12.3	R7.1.7	R7.2.4	R7.3.5			
気温 (℃)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
水温 (℃)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
残留塩素 (mg/L)	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	0.01	----	----	----	----	----	----	0.01	0.01	0.01
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.01	----	----	0.01	----	----	<0.01	----	----	0.01	0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	18	----	----	17	----	----	19	----	----	19	19	17	18
マンガン及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン (mg/L)	6.8	6.1	6.0	6.1	7.1	6.3	7.2	7.6	8.0	7.1	10	9.3	10	6.0	7.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	43	----	----	31	----	----	33	----	----	43	----	----	43	31	38
蒸発残留物 (mg/L)	145	----	----	131	----	----	110	----	----	137	----	----	145	110	131
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	<0.02	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.000001	----	----	----	----	----	----	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.000001	----	----	----	----	----	----	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	<0.005	----	----	----	----	----	----	----	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0005	----	----	----	----	----	----	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物 (TOC) (mg/L)	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.9	0.4	0.5	0.4	0.4	0.6	0.3	0.9	0.3	0.5
pH値	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.6	7.5	7.4	7.4	7.6	7.3	7.4
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
色度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
有機物等（KMn04消費量） (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アンモニア態窒素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総アルカリ度 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
電気伝導率 (μS/cm)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

3　給水栓毎日検査結果

令和6年度　（中島地区簡易水道）

水道名		測定場所	残留塩素　月間平均値（mg/L）												年間平均
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
中島地区簡易水道	東中島（大浦・小浜）	小浜	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2
	東中島（長師・宮野）	長師	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3
	神浦	神浦	0.5	0.4	0.2	0.4	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4
	西中島	宇和間	0.5	0.5	0.5	0.3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
		畑里	0.5	0.5	0.5	0.3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	中島粟井	中島粟井	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	睦月	睦月	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	野忽那	野忽那	0.2	0.5	0.2	0.2	0.4	0.4	0.5	0.3	0.6	0.5	0.5	0.3	0.4
	津和地	津和地	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4
	二神	二神	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2
	怒和	元怒和	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
		上怒和	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3

第４編　工業用水道

工業用水道水質検査結果

水　源	検査場所
重信川伏流水	垣生φ９００
地　　下　　水	かきつばたφ７００
地　　下　　水	かきつばたφ６００

水 質 検 査 年 間 統 計 表

令和 6 年度
工業用水　　φ９００

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R6.4.10	R6.5.8	R6.6.10	R6.7.1	R6.8.5	R6.9.2	R6.10.7	R6.11.11	R6.12.2	R7.1.8	R7.2.3	R7.3.3			
気温 (℃)	16.9	21.5	21.6	25.8	33.2	32.3	25.5	22.6	17.1	9.0	12.0	11.8	33.2	9.0	20.8
水温 (℃)	15.8	20.0	21.8	22.3	27.1	26.5	25.0	20.2	16.8	12.5	12.4	13.9	27.1	12.4	19.5
残留塩素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
一般細菌 (1mL中)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
大腸菌 (100mL中)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
フッ素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.02	<0.01	<0.01
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン (mg/L)	8.6	12	9.8	6.9	9.4	7.3	9.4	9.1	9.5	13	14	16	16	6.9	10
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	56	70	61	55	62	57	69	65	62	74	72	77	77	55	65
蒸発残留物 (mg/L)	115	132	122	99	124	98	117	115	114	----	143	128	143	98	119
有機物(TOC) (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
pH値	7.1	7.1	7.1	6.9	7.0	7.0	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	7.2	6.9	7.1
味	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭気	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
色度 (度)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	0.4	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.4	0.4	<0.1	<0.1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)	----	----	6	----	----	8	----	----	7	----	----	6	8	6	7
アンモニア態窒素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総アルカリ度 (mg/L)	43	55	48	46	52	48	58	53	50	59	55	59	59	43	52
電気伝導率 (μS/cm)	172	215	190	167	195	176	206	196	187	231	226	239	239	167	200
大腸菌群 (100mL中)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
DO (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
BOD (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
浮遊物質 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総窒素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総リン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
紫外線吸光度	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表

令和 6 年度
工業用水　　φ７００

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R6.4.10	R6.5.8	R6.6.10	R6.7.1	R6.8.5	R6.9.2	R6.10.7	R6.11.11	R6.12.2	R7.1.8	R7.2.3	R7.3.3			
気温 (℃)	16.3	21.5	21.6	25.8	33.2	32.3	25.5	22.6	17.1	9.0	12.0	11.8	33.2	9.0	20.7
水温 (℃)	22.6	18.1	19.0	20.3	22.9	22.8	23.0	21.5	16.8	17.4	16.5	16.1	23.0	16.1	19.8
残留塩素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
一般細菌 (1mL中)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
大腸菌 (100mL中)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
フッ素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン (mg/L)	16	14	13	11	10	11	11	11	11	12	13	15	16	10	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	82	76	74	73	74	75	77	74	73	77	78	81	82	73	76
蒸発残留物 (mg/L)	161	150	151	133	148	133	142	145	136	----	149	137	161	133	144
有機物(TOC) (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
pH値	6.7	6.8	6.8	6.8	7.0	6.7	6.7	6.7	6.7	6.8	6.7	6.8	7.0	6.7	6.8
味	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭気	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
色度 (度)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)	----	----	25	----	----	18	----	----	24	----	----	21	25	18	22
アンモニア態窒素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総アルカリ度 (mg/L)	56	57	54	54	55	59	61	58	58	61	57	58	61	54	57
電気伝導率 (μS/cm)	254	240	233	228	224	234	229	232	229	233	238	243	254	224	235
大腸菌群 (100mL中)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
DO (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
BOD (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
浮遊物質 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総窒素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総リン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
紫外線吸光度	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表

令和 6 年度
工業用水　　φ６００

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R6.4.10	R6.5.8	R6.6.10	R6.7.1	R6.8.5	R6.9.2	R6.10.7	R6.11.11	R6.12.2	R7.1.8	R7.2.3	R7.3.3			
気温 (℃)	16.8	20.9	24.5	26.0	31.2	29.3	23.8	21.0	16.2	9.3	12.9	12.9	31.2	9.3	20.4
水温 (℃)	16.5	17.1	19.0	20.5	23.0	23.2	22.9	21.5	19.7	17.0	15.3	15.7	23.2	15.3	19.3
残留塩素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
一般細菌 (1mL中)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
大腸菌 (100mL中)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
フッ素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.002	<0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	<0.001	<0.001
塩化物イオン (mg/L)	16	14	13	12	9.8	10	10	10	11	12	14	15	16	9.8	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	81	74	75	72	69	72	74	78	72	75	78	84	84	69	75
蒸発残留物 (mg/L)	162	149	153	139	142	131	136	149	125	----	147	142	162	125	143
有機物(TOC) (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
pH値	6.8	7.0	7.0	7.0	6.9	6.8	6.9	6.8	6.9	6.8	6.8	6.8	7.0	6.8	6.9
味	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭気	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
色度 (度)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)	----	----	15	----	----	16	----	----	14	----	----	18	18	14	16
アンモニア態窒素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総アルカリ度 (mg/L)	57	57	54	53	55	58	60	62	58	59	48	60	62	48	57
電気伝導率 (μS/cm)	254	239	235	228	218	225	220	236	221	230	239	245	254	218	233
大腸菌群 (100mL中)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
DO (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
BOD (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
浮遊物質 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総窒素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総リン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
紫外線吸光度	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

令和６年度

水　質　年　報

編集・発行
松山市公営企業局　上下水道部
浄水管理センター　水質検査担当

〒791－0101
愛媛県松山市溝辺町６５番地
電話（089）977－0510
FAX（089）977－1599
E-mail　kg-jousui@city.matsuyama.ehime.jp