

## 配管工事材料仕様書

### 1. 適用範囲

この仕様書は、松山市公営企業局（以下「局」という。）が発注する水道施設工事において、受注者が調達し使用する水道用ダクタイトイル鑄鉄管、水道用ダクタイトイル鑄鉄異形管等の配管材料及び弁・栓類等（以下「配管材料」という。）に適用する。

### 2. 規格

配管材料は、契約図書に品質規格を特に明示した場合を除き、承認配管材料仕様一覧表（別表1）に基づき製作されたものであること。

### 3. 製品の有効期限

製品の有効期限は、日本水道協会の検査年月から3年間とする。ただし、ゴム製品については、検査年月から1年間とする。

### 4. 配管材料管理責任者

- (1) 受注者は、配管材料を調達及び使用する水道工事においては、配管材料の管理、並びに撤去管等の発生品の保管、搬入等を適正に行うことを目的とした「配管材料管理責任者」を配置しなければならない。
- (2) 受注者は、契約後速やかに「配管材料管理責任者届」を局に通知しなければならない。
- (3) 配管材料管理責任者は、配管材料使用計画及び在庫管理、撤去管等の発生品の管理等について責任をもって行うものとする。
- (4) 配管材料管理責任者は、監理技術者、主任技術者又は現場代理人と兼任できるものとする。

### 5. 配管材料の調達

- (1) 受注者は、設計図書及び現地調査に基づき「配管材料使用届」を監督員に提出し、確認を受けること。
- (2) 受注者は、工程表に従い工事進捗に支障のないよう、本仕様書に基づき配管材料を調達すること。

### 6. 配管材料の検査

- (1) 受注者は、監督員による配管材料検査を受けなければならない。
- (2) 配管材料検査は、書類による検査（「配管材料確認届」の確認、材料保管場所の確認）と保管場所等における現品検査（検査刻印、外面塗装、内面塗装、保管状況等）を行うものとする。
- (3) 監督員が行う保管場所等における現品検査を行う際には、現場代理人、主任技術者、若しくは配管材料管理責任者が必ず立ち会わなければならない。
- (4) 受注者は、予定価格（税込）が130万円以上の工事について、工事検査までに社団法人日本水道協会が実施した検査に合格した製品であることを製造会社が証明する書面「受検証明書」を提出すること。

7. 配管材料の管理

- (1) 受注者は、配管材料検査の結果不合格となった材料は、速やかに材料保管場所から搬出しなければならない。
- (2) 受注者は、配管材料の管理に当たっては、その機能を損なわないようゴム類や内面エポキシ樹脂粉体塗装面に直接日光に当てないようにするとともに、管類の受口及び挿し口をキャップ等で保護する等、保管方法に十分注意しなければならない。

8. 本仕様書に定める規格以外の配管材料

本仕様書に定める規格以外の配管材料が必要となった場合は、事前に監督員と協議を行い、その配管材料の図面及び仕様書等を「工事打合簿」等で提出し、監督員の承諾を得たうえで使用しなければならない。

9. 疑義

以上の事項に該当しない疑義については、協議のうえ決定するものとする。

付 則

(施行期日)

この仕様書は、平成22年4月1日から施行する。

付 則

この仕様書は、平成26年4月25日から施行する。

付 則

この仕様書は、平成27年4月1日から施行する。

付 則

この仕様書は、令和4年4月1日から施行する。

付 則

この仕様書は、令和5年4月1日から施行する。

## 承認配管材料仕様一覧表(別表1)

## 配管材料関係 (1)

名称	規格	形式	呼び径 (mm)	内面塗装	外面塗装	検査機関	備考				
水道用タタイル <sup>タ</sup> 铸铁管	JWWA G 113	K形(1種)	75～350	水道用タタイル <sup>タ</sup> 铸铁管モルタル <sup>タ</sup> ライニング <sup>タ</sup>	水道用タタイル <sup>タ</sup> 铸铁管合成樹脂塗料	日本水道協会					
		K形(2種)	400～1000								
		K形(3種)	75～1000					JWWA A 113	JWWA K 139		
		NS形(1種)	75～450								
		NS形(3種)	75～450								
		NS形(S種)	500～1000								
		K形(1種)	75～350	水道用タタイル <sup>タ</sup> 铸铁管内面 <sup>タ</sup> エポキシ樹脂 <sup>タ</sup> 粉体 <sup>タ</sup> 塗装							
		K形(2種)	400～1000							JWWA G 112	
		K形(3種)	75～1000								
		NS形(1種)	75～450								
		NS形(3種)	75～450								
		NS形(S種)	500～1000								
		水道用GX形 <sup>タ</sup> タイル <sup>タ</sup> 铸铁管	JWWA G 120	GX形(S種)	75～300			水道用タタイル <sup>タ</sup> 铸铁管内面 <sup>タ</sup> エポキシ樹脂 <sup>タ</sup> 粉体 <sup>タ</sup> 塗装	外面耐食塗装 JDPA G 1049		
				GX形(1種)	75～400					JWWA G 112	
JDPA G 1049	GX形(1種)		450								
水道用タタイル <sup>タ</sup> 铸铁異形管	JWWA G 114	K形	75～1000	水道用タタイル <sup>タ</sup> 铸铁管内面 <sup>タ</sup> エポキシ樹脂 <sup>タ</sup> 粉体 <sup>タ</sup> 塗装	水道用タタイル <sup>タ</sup> 铸铁管合成樹脂塗料						
		NS形	75～1000					JWWA G 112	JWWA K 139		
		フレンチ <sup>タ</sup> 形	75～600								
水道用GX形 <sup>タ</sup> タイル <sup>タ</sup> 铸铁異形管	JWWA G 121	GX形	75～400		外面耐食塗装 JDPA G 1049						
	JDPA G 1049	GX形	450								
NS形 <sup>タ</sup> タイル <sup>タ</sup> 铸铁管 (E種管)	JDPA G 1042-2	NS-E種	75～100	JDPA G 1042-2 13.2参照	JDPA G 1042-2 13.3参照						
水道配水用 ポリエチレン管	JWWA K 144		50～100								
水道配水用 ポリエチレン管継手	JWWA K 145		50～100								

配管材料関係（2）

承認配管材料仕様一覧表(別表1)

名称	規格	形式	呼び径 (mm)	内面塗装	外面塗装	検査機関	備考
水道用ステンレス鋼鋼管	JWWA G 115		80A以上	設計図書で指定したものの	設計図書で指定したものの	日本水道協会	
水道用ステンレス鋼鋼管継手	JWWA G 116						
水道用塗覆装鋼管	JWWA G 117						
水道用塗覆装鋼管の異形管	JWWA G 118						
配管用ステンレス鋼鋼管	JIS G 3459						
配管用溶接大径ステンレス鋼鋼管	JIS G 3468						
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	JIS K 6742		75～150				
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	JIS K 6743						
水道用コム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	JWWA K 129						
水道用コム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手	JWWA K 130						
ダクタイル鋳鉄製ロックヘッド	製品指定	NS形	75～200				
ダクタイル鋳鉄製ロックヘッド	製品指定	GX形	75～200				
ダクタイル鋳鉄管異形継輪	製品指定	K形	75～300				
ダクタイル鋳鉄管挿口用帽	製品指定	K形	75～600				
		NS形	75～450				
ダクタイル鋳鉄管受口用栓	製品指定	NS形	75～250				
		GX形	75～450				
ダクタイル鋳鉄製割丁字管(不断水)	製品指定		75～				
ダクタイル鋳鉄製ボール式伸縮可とう管	製品指定		75～600				
水道配水用ポリエチレン管継手 (FCD製)	製品指定		50～100				
水道配水用ポリエチレン管金属継手おねじ付ワット (鉛青銅鋳物)	製品指定 (POLITEC協会規格)		50～100				

承認配管材料仕様一覧表(別表1)

接合部品関係 (1)

名称	規格	形式	呼び径 (mm)	接合部品名				備考
				I 類	II 類	III 類	IV 類	
水道用ダクタイル鋳鉄管用 接合部品	JWWA G 113・114	K形	75～	押輪	T頭ボルト・ナット	ゴム輪	—	
		NS形	75～450	押輪, ロックリング, ライフ, 屈曲防止リング, 切管用挿しロック (リベットタイプ, タピネジタイプ)	T頭ボルト・ナット, セットボルト	ゴム輪, ロックリング心出し用ゴム, ライフ心出し用ゴム	バックアップリング	
		フランジ形	75～	—	六角ボルト・ナット	ガスケット	—	
	JWWA G 120・121	NS形	500～1000	押輪, ロックリング, ライフ, 切管用挿しロック	軽量T頭ボルト・ナット	ゴム輪	バックアップリング, ライフ心出し用ボルト	
			75～300	押輪, P-Link, G-Link, ロックリング, ライフ, 切管用挿しロック	T頭ボルト・ナット, 六角ボルト・ナット	ゴム輪(直管用・P-Link用), ゴム輪(異形管用) GF形ガスケット	ロックリングホルダ, ライフホート	
	JDPA G 1049 付属書A	GX形	350, 400	押輪, ロックリング, ライフ, 切管用挿しロック	T頭ボルト・ナット, 六角ボルト・ナット	ゴム輪(直管用), ゴム輪(異形管用), GF形ガスケット	ロックリングホルダ, ライフホート	
450			押輪, ロックリング, ライフ, 切管用挿しロック	ゴム輪(直管用), ゴム輪(異形管用), GF形ガスケット				
JDPA G 1042-2 付属書A	NS-E種	75～100	押輪, N-Link, ロックリング(直管用)(継ぎ輪用)(異形管用) ライフ	T頭ボルト・ナット, 六角ボルト・ナット	ゴム輪(直管用), ゴム輪(異形管用) GF形ガスケット	ロックリングホルダ, ライフホート, 樹脂リング		

接合部品関係 (2)

名称	規格	形式	呼び径 (mm)	内面塗装	外面塗装	検査機関	備考
ダクタイル鋳鉄管用 離脱防止金具	製品指定	K形	75～			日本水道協会	
	製品指定	NS形	75～				
	製品指定	GX形	75～				
塩化ビニル管用 離脱防止金具	製品指定	RR形	50～				
	製品指定	TS形	50～				
特殊接合継手 (FCD製)	製品指定	VP×SP	50～				
	製品指定	VP×鋳鉄	50～				
	製品指定	鋳鉄×ACP	50～				
塩ビ管接合継手 (FCD製)	製品指定		50～				

承認配管材料仕様一覧表(別表1)

## 弁栓等 (1)

名称	規格	形式	呼び径 (mm)	内面塗装	外面塗装	検査機関	備考
水道用ソフトシル仕切弁	JWWA B 120	フランジ形	50～350	水道用ダクタイル鋳鉄管内面エポキシ樹脂粉体塗装 JWWA G 112	水道用ダクタイル鋳鉄管合成樹脂塗料 JWWA K 139 又はエポキシ樹脂粉体塗装 JWWA G 112 準拠 外面耐食塗装 JDDPA G 1049 付属書 B エポキシ樹脂粉体塗装 エポキシ樹脂粉体塗装 JWWA G 112 準拠	日本水道協会	
	JWWA B 120 (準拠)	K形	75～350				
	JWWA B 120 (準拠)	NS形	75～350				
	JWWA B 120 (準拠)	GX形 (両受)	75～350				
	JWWA B 120 (準拠)	GX形 (受挿)	75～350				
	JWWA B 120 (準拠)	NS-E種 (両受)	75～100				
	JWWA B 120 (準拠)	NS-E種 (受挿)	75～100				
水道配水用ポリエチレン挿し口付ソフトシル仕切弁	製品指定 (POLITEC協会規格)	HPPE融着 (両挿)	50～100		又はエポキシ樹脂粉体塗装 JWWA G 112 準拠		
水道配水用ポリエチレンメカニカル型ソフトシル仕切弁	製品指定	HPPE (両受)	50～100				
水道用バタフライ弁	JWWA B 138 製品指定	フランジ形	400～1000	水道用ダクタイル鋳鉄管内面エポキシ樹脂粉体塗装 JWWA K 139 又はエポキシ樹脂粉体塗装 JWWA G 112 準拠 外面耐食塗装 JDDPA G 1049 付属書 B エポキシ樹脂粉体塗装 水道用ダクタイル鋳鉄管合成樹脂塗料 JWWA K 139 又はエポキシ樹脂粉体塗装 JWWA G 112 準拠	日本水道協会		
	JWWA B 138 (準拠) 製品指定	フランジ形 (弁体離脱構造)	400～1000				
	JWWA B 138 (準拠) 製品指定	フランジ形 (センターキャップ式)	400～1000				
	JWWA B 138 (準拠) 製品指定	GX形 (センターキャップ式)	400				
	JWWA B 138 (準拠) 製品指定	NS形 (センターキャップ式)	400～1000				

## 弁栓等（2）

承認配管材料仕様一覧表(別表1)

名称	規格	形式	呼び径 (mm)	内面塗装	外面塗装	検査機関	備考
水道用地下式消火栓	JWWA B 103 製品指定	単口	75	水道用ダクタイル鋳鉄管内面エポキシ樹脂粉体塗装  JWWA G 112	水道用ダクタイル鋳鉄管合成樹脂塗料  JWWA K 139 又はエポキシ樹脂粉体塗装 JWWA G 112 準拠	日本水道協会	
	JWWA B 137 (準拠) 製品指定	単口	75				
	JWWA B 103 製品指定	双口	100				
	JWWA B 135 製品指定	ボール式	75				
	製品指定	空気弁付 単口					
水道用補修弁	JWWA B 126	レバー式 ボール弁	75～100				
水道用急速空気弁	JWWA B 137 (準拠) 製品指定	小型	13～25	水道用ダクタイル鋳鉄管内面エポキシ樹脂粉体塗装  JWWA G 112	水道用ダクタイル鋳鉄管合成樹脂塗料  JWWA K 139 又はエポキシ樹脂粉体塗装 JWWA G 112 準拠		
	JWWA B 137 (準拠) 製品指定	急速型	25～100				
	JWWA B 137 (準拠) 製品指定	不凍 急排気型	25～100				