

6年 8月 18日

愛媛県知事 伊賀貞雪 殿

設置者の住所

松山市二番町4丁目7番地2

氏名 松山市長 田中 誠一

電話番号



浄化槽を設置したいので、浄化槽法第5条第1項の規定により次のとおり届け出ます。

1. 設置場所の地名地番	松山市倉場町甲2番地	
2. 種類	①建設大臣型式認定浄化槽 接触はたけ式 91-6PR-002 (名称 認定番号) -2 ②その他 70件 N2430C型	
3. 処理の対策	①L尿のみ <input checked="" type="checkbox"/> ②L尿及び雑排水	
4. 当該浄化槽において処理するL尿等を排出する建築物の用途及び延べ面積	斎場 1872.82 m ²	
5. 処理対象人員及び算定根拠	130人 同条件による	
6. 処理能力	イ. 日平均汚水量	26.0 m ³ /日
	ロ. 生物化学的酸素要求量の除去率	90 %
	ハ. 放流水の生物化学的酸素要求量	20 mg/l
7. 放流先又は放流方法	①側溝 ②河川 ③湖沼 ④海城 ⑤地下浸透 ⑥その他 (農業用水路へ自然に流す)	
8. 工事を行う予定の浄化槽工事業者の氏名又は名称及び登録番号	氏名又は名称 登録番号 届出. 16	
9. 着工予定年月日	6年9月10日	10. 使用開始予定年月日 6年11月20日
11. 付近の見取図		
12. その他特記すべき事項	受理番号第 68192 号 門標番号第 130592 号	

行政庁記入欄



(注意) 1. 2欄、3欄及び7欄は、該当する事項を○で囲むこと。
 2. 11欄は、設置位置、放流経路、放流先、方位、道路及び目標となる地物を明示すること。
 3. 12欄は、処理対策人員と使用予定人員が当面異なる場合にその使用予定人員を記入すること。