

**公共施設照明LED化業務委託(債務負担行為)
現地調査後の質問回答**

	質問	回答	回答公表日
1	<p>器具数量について 現地調査の結果、ご提示いただいた数量表と現地の数量が異なっている場合についてお伺いいたします。そのような場合、提案時は市提示の数量にて提案し、実施の際に別途協議という理解をして宜しいでしょうか。</p>	<p>・お見込みのとおり。 ・仕様書[5]-①-(ウ)のとおり、実際に更新する箇所・数量等は契約締結後の現地調査の結果を踏まえて両者協議で決定する。 ・また、同一(オ)のとおり、調査結果を踏まえた市との協議をもとに事業期間・事業費等を検証すること。</p>	R8.5.28
2	<p>北条スポーツセンター体育館の調光について 現地調査の結果、北条スポーツセンター体育館の高天井照明器具(投光器)に調光機能が付いていましたが、LED更新時は調光機能付での更新が必要でしょうか。</p>	<p>・調光機能付での更新が必要。</p>	R8.6.12
3	<p>施工する機器仕様について 実際に施工する機器仕様は(別紙2)参考数量表の規格のとおりでしょうか。それとも受託後の協議となりますでしょうか。受託後の協議により参考数量表の規格より高機能になる場合には追加の費用は頂けますでしょうか。</p>	<p>・仕様書[5]-①-(ウ)のとおり、実際に更新する器具の箇所や仕様等の詳細は、契約締結後の現地調査の結果を踏まえて両者協議により決定する。 ・また、同一(オ)のとおり、両者協議により更新数量や仕様等が決まった後、事業費を検証すること。その際、必要に応じて契約金額の変更協議を行う。</p>	R8.6.12
4	<p>施設No.17 道の駅 風和里 現地調査において、公募時の数量との差異が見受けられました。基準があいまいになるため、公平な審査という観点から、公募時の数量を基に事業費を算出し、数量増減は契約前に協議を行うとの認識でよろしいでしょうか。</p>	<p>・回答No.1を参照のこと。</p>	R8.6.12

公共施設照明LED化業務委託(債務負担行為)
現地調査後の質問回答

	質問	回答	回答公表日
5	施設No.7 中央公園プール 中央公園プールに電撃殺虫灯があるが、更新対象外と 考えてよろしいでしょうか？	・当該施設の殺虫灯については、仕様書[6]-①-(ク)を準用し、更新対象外とする。	R8.6.12
6	施設No.7 中央公園プール 中央公園プールの高天井部にある非常照明は更新対 象外と考えてよろしいでしょうか？	・更新対象とする。	R8.6.12