

政令別表第1の5 廃棄物焼却炉

工場又は事業場の名称	工場又は事業場の所在地	施設名称	焼却能力 (kg/時)	火床面積 (m ²)	試料採取年月日	排出ガス中のダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	排出ガス中のダイオキシン類濃度排出基準 (ng-TEQ/m ³ N)	ばいじん中のダイオキシン類濃度 (排出基準:3) (ng-TEQ/g)	焼却灰中のダイオキシン類濃度 (排出基準:3) (ng-TEQ/g)	備考
松山市西クリーンセンター	大可賀三丁目525番地6ほか	1号焼却炉	5833	26.7	令和7年5月9日(※1)	0.0000026(※1)	0.1	0.25(焼却飛灰処理物) 0.00047(溶融飛灰処理物)	0.0075(細粒灰) 0.0000076(スラグ)	ばいじん及び焼却灰は、令和7年6月27、29日に試料採取
		2号焼却炉	5833	26.7	令和7年4月10日	0.00000059	0.1			
		3号焼却炉	5833	26.7	令和7年6月27日(※2)	0.00015(※2)	0.1			
		1号溶融炉	960	2.54	令和7年6月27日(※2)	0.00015(※2)	5			
		2号溶融炉	960	2.54	令和7年5月9日(※1)	0.0000026(※1)	5			
松山市南クリーンセンター	市坪西町1000番地1	1号焼却炉	4167	23.52	令和7年5月9日	0.029	1	1.0	0.020	ばいじん及び焼却灰は令和7年5月3日に試料採取
		2号焼却炉	4167	23.52	令和7年5月9日	0.015	1			
		3号焼却炉	4167	23.52	-	-	1			
北条クリーンセンター	尾儀原乙205	1号廃棄物焼却炉	2500	19.2	-	-	5	-	-	休止中
		2号廃棄物焼却炉	2500	19.2	-	-	5	-	-	休止中

工場又は事業場の名称	工場又は事業場の所在地	施設名称	焼却能力 (kg/時)	火床面積 (m ²)	試料採取年月日	排出ガス中のダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	排出ガス中のダイオキシン類濃度排出基準 (ng-TEQ/m ³ N)	ばいじん中のダイオキシン類濃度 (排出基準:3) (ng-TEQ/g)	焼却灰中のダイオキシン類濃度 (排出基準:3) (ng-TEQ/g)	備考
西部浄化センター	南吉田町 2798番80	NO3 焼却炉	2338	11.16	-	-	5	-	-	休止中
株式会社 松山パーク	西垣生町 2892番地	1	5000	3.98	令和7年10月6日	0.0091	0.1	0.20	0.034	
中島クリーン センター	中島大浦 10番地1	1	833.4	6.86	-	-	5	-	-	休止中
松山容器 株式会社	南吉田町 2145番地1	NO-1	500	4.46	令和7年11月20日	1.0	10	0.27	0.18	
株式会社 大阪ソーダ 松山工場	北吉田町 77番地	F-9522	300	5.1	-	-	10	-	-	休止中
株式会社中野組	北梅本町 91番地	No.1	196	1.95	令和8年1月14日	0.31	10	0.011	0.00021	ばいじん及び焼却灰は、令和8年1月15日に試料採取
北条土砂 有限会社	菅沢町 乙390番1	No.1	196	2.55	-	-	5	-	-	休止中
県森連中野町 事業部木材加工 センター	中野町 甲22番地	1	180	1.994	-	-	10	-	-	休止中
株式会社 ランベックス愛媛	南吉田町 2455番地	1号	180	3.57	-	-	10	-	-	休止中
北条衛生浄化 センター	大浦1714の1	1号 廃棄物 焼却炉	168	2	-	-	10	-	-	休止中

工場又は事業場の名称	工場又は事業場の所在地	施設名称	焼却能力 (kg/時)	火床面積 (m ²)	試料採取年月日	排出ガス中のダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	排出ガス中のダイオキシン類濃度排出基準 (ng-TEQ/m ³ N)	ばいじん中のダイオキシン類濃度 (排出基準:3) (ng-TEQ/g)	焼却灰中のダイオキシン類濃度 (排出基準:3) (ng-TEQ/g)	備考
愛媛県動物愛護センター	東川町乙44の7ほか	1号	150	2	令和7年10月20日	0.016	5	0.19	0	ばいじん及び焼却灰は令和7年11月3日、24日試料採取
		2号	150	2	令和7年11月17日	0.068	5			
道後観光ゴルフ株式会社	下伊台町乙115番地		146	1.14	令和7年11月14日	0.040	10	0.014	0	ばいじん及び焼却灰は、令和7年11月15日に試料採取
愛媛プレカット株式会社	西垣生町1740番地5	1	85	2.27	-	-	10	-	-	休止中
愛媛ドライウッド(株)	西垣生町1740番地6		160	4.36	-	-	5	-	-	休止中

※1:施設構造のため、1号焼却炉+2号溶融炉接続稼働時の排ガスを測定
 ※2:施設構造のため、3号焼却炉+1号溶融炉接続稼働時の排ガスを測定