

V E 提案項目の概要 公表資料

松山市新庁舎整備デザインビルド事業者選定公募型プロポーザルにおいて、下記のV E 提案項目を提案「可」としますので、各提案者は、その中から実現性や有効性があると判断するものを選んで提案し、見積額に反映することができます。

No.	タイトル	提案概要
1	延焼のおそれのある部分の回避	施設配置の見直しにより建物間の離隔を確保し、防火計画上の条件を合理化する。
2	歩廊屋根仕上材の変更	歩廊屋根仕上材を同性能材に変更する。
3	13階ラウンジのフローリング材の変更	杉圧縮木直張用を複合フローリングに変更する。
4	EPS・PS床材の変更	塗床を防塵塗装に変更する。
5	外構仕上の変更	屋外犬走部分（外構階段と1階屋内の間）の仕様について、デザイン性を考慮した仕様とする。
6	外構仕上の変更	フッ素樹脂工場塗装品をフッ素樹脂現場塗装に変更する。
7	南側風除室の屋根部分底の変更	アルミハニカム底を在来工法の底に変更する。
8	延焼の恐れのある部分の建具仕様の変更	開口部の配置条件を踏まえ、法令上の緩和規定を適用することで延焼の恐れのある部分の建具仕様の最適化を図る。
9	大梁継手の変更	接合部計画の見直しにより、構造性能を確保しながら仕様の最適化を図る。
10	幹線ケーブルの変更	CETケーブルを同品質のケーブルに変更する。
11	窓仕様の変更	縦滑出窓を同等程度の意匠性が保てる片引き窓に変更する。
12	防水立上りの変更	モルタル塗りを防水押え金物+押出セメント板に変更する。
13	外壁アルミルーバーの変更	外壁アルミルーバーを同性能材のアルミルーバーに変更する。
14	0Aフロア下地の変更	防塵塗装カラートップU同等品を表面強化材程度に変更する。
15	内部間仕切壁の仕様変更	硬質石こうボードt9.5を同性能材に変更する。
16	天井仕上の変更	ジプトーンウルトラライトを同性能材に変更する。
17	壁仕様の変更	EP塗装を同性能材に変更する。
18	空調設備機器の予備フィルター中止	空調設備機器の予備フィルターを中止する。