

令和7年度 大西谷埋立センター ダイオキシン類測定結果

採取場所	単位	浸出液処理設備放流水	基準
試料採取日	—		—
結果の得られた日	—		—
ダイオキシン類濃度	pg-TEQ/L		10

採取場所	単位	周縁地下水(下流)	周縁地下水(上流)	基準
試料採取日	—			—
結果の得られた日	—			—
ダイオキシン類濃度	pg-TEQ/L			1