令和7年度　横谷廃棄物センター　放流水 （採取場所:浸出液処理設備放流口）

試料採取日		4月16日	5月14日	6月11日	7月9日									基準値
結果の得られた日		4月30日	5月22日	6月26日,7月18日	7月22日									
水温	℃	14.7	20.1	21.6	26.6									—
ｐＨ（測定時水温）	—(℃)	6.9(15)	7.1(14)	7.4(18)	7.4(15)									5.8～8.6
浮遊物質量	mg/l	1未満	1未満	1未満	1未満									60以下
ＣＯＤＭｎ	mg/l	0.5未満	0.7	2.2	3.0									90以下
ＢＯＤ	mg/l	0.8	0.7	1.1	0.6									60以下
大腸菌数	CFU/mL	1未満	1未満	1未満	1未満									800以下
n-ヘキサン抽出物質 鉱物油類	mg/l	1未満	1未満	1未満	1未満									5以下
n-ヘキサン抽出物質 動植物油脂類	mg/l	1未満	1未満	1未満	1未満									30以下
フェノール類含有量	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満									5以下
銅含有量	mg/l	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満									3以下
亜鉛含有量	mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満									2以下
溶解性鉄含有量	mg/l	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満									10以下
溶解性マンガン含有量	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満									10以下
クロム含有量	mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満									2以下
全窒素含有量	mg/l	0.2	0.7	0.6	1.6									120以下
りん含有量	mg/l	0.01	0.02	0.02	0.01									16以下
溶存酸素量	mg/l	8.1	7.6	7.3	6.6									—
アルキル水銀化合物	mg/l	—	—	検出されず	—	—	—	—	—	—	—	—	—	検出されないこと
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/l	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005以下
カドミウム及びその化合物	mg/l	—	—	0.003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03以下
鉛及びその化合物	mg/l	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1以下
有機燐化合物	mg/l	—	—	0.1未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1以下
六価クロム化合物	mg/l	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5以下
砒素及びその化合物	mg/l	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1以下
シアン化合物	mg/l	—	—	0.1未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1以下
ポリ塩化ビフェニル	mg/l	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.003以下
トリクロロエチレン	mg/l	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1以下
テトラクロロエチレン	mg/l	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1以下
ジクロロメタン	mg/l	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2以下
四塩化炭素	mg/l	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02以下
1.2-ジクロロエタン	mg/l	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.04以下
1.1-ジクロロエチレン	mg/l	—	—	0.1未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1以下
シス-1.2-ジクロロエチレン	mg/l	—	—	0.04未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4以下
1.1.1-トリクロロエタン	mg/l	—	—	0.3未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3以下
1.1.2-トリクロロエタン	mg/l	—	—	0.006未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.06以下
1.3-ジクロロプロペン	mg/l	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02以下
チウラム	mg/l	—	—	0.006未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.06以下
シマジン	mg/l	—	—	0.003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03以下
チオベンカルブ	mg/l	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2以下
ベンゼン	mg/l	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1以下
セレン及びその化合物	mg/l	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1以下
1,4ージオキサン	mg/l	—	—	0.05未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5以下
ほう素及びその化合物	mg/l	—	—	0.86	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50以下
ふっ素及びその化合物	mg/l	—	—	0.10未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15以下
ｱﾝﾓﾆｱ･ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物･亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/l	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	200以下
アンモニア性窒素	mg/l	—	—	0.1未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—