

試料採取日		4月16日	5月14日	6月11日	7月9日	8月7日	9月11日	10月9日	11月12日	12月10日	1月14日			基準値
結果の得られた日		4月30日	5月22日	6月26日, 7月18日	7月22日	8月27日	9月25日	10月22日	11月25日	12月23日	1月23日			
水温		°C	17.8	20.3	21.8	28.8	29.8	33.2	32.1	24.0	18.9	15.2		—
pH (測定時水温)		—(°C)	7.4(14)	7.2(14)	6.8(17)	6.7(14)	6.5(26)	7.1(22)	7.1(19)	7.0(17)	7.2(20)	7.0(15)		5.8~8.6
浮遊物質		mg/l	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満		60以下
CODmn		mg/l	0.5未満	0.8	1.8	1.0	0.6	1.0	0.7	0.7	0.5未満	0.8		90以下
BOD		mg/l	0.8	0.5未満	0.9	0.7	0.6	0.7	0.6	0.5未満	0.5未満	0.5未満		60以下
大腸菌数		CFU/mL	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満		800以下
n-ヘキサン	鉱物油類	mg/l	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満		5以下
抽出物質 動植物油脂類		mg/l	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満		30以下
フェノール類含有量		mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満		5以下
銅含有量		mg/l	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満		3以下
亜鉛含有量		mg/l	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.02	0.02	0.12		2以下
溶解性鉄含有量		mg/l	0.12	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.10	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満		10以下
溶解性マンガン含有量		mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満		10以下
クロム含有量		mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満		2以下
窒素含有量		mg/l	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1		120以下
りん含有量		mg/l	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01未満	0.01	0.01	0.01未満	0.01未満		16以下
溶存酸素量		mg/l	9.0	8.7	8.2	7.4	7.1	6.8	7.1	8.0	9.0	9.6		—
アルキル水銀化合物		mg/l	—	—	検出されず	—	—	—	—	—	—	—	—	検出されないこと
水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物		mg/l	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005以下
カドミウム及びその化合物		mg/l	—	—	0.003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03以下
鉛及びその化合物		mg/l	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1以下
有機燐化合物		mg/l	—	—	0.1未満	—	—	—	—	—	—	—	—	1以下
六価クロム化合物		mg/l	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5以下
砒素及びその化合物		mg/l	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1以下
シアン化合物		mg/l	—	—	0.1未満	—	—	—	—	—	—	—	—	1以下
ポリ塩化ビフェニル		mg/l	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.003以下
トリクロロエチレン		mg/l	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1以下
テトラクロロエチレン		mg/l	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1以下
ジクロロメタン		mg/l	—	—										