令和8年度　横谷埋立センター　放流水　（採取場所:浸出液処理設備放流口）

試料採取日		4月15日	5月13日											基準値
結果の得られた日		4月24日	5月25日											
水温	℃	19.5	22.9											—
ｐＨ（測定時水温）	—(℃)	7.1(19)	7.4(22)											5.8～8.6
浮遊物質量	mg/l	1未満	1未満											60以下
ＣＯＤＭｎ	mg/l	1.4	0.7											90以下
ＢＯＤ	mg/l	1.8	0.5未満											60以下
大腸菌数	CFU/mL	1未満	1未満											800以下
n-ヘキサン抽出物質 鉱物油類	mg/l	1未満	1未満											5以下
n-ヘキサン抽出物質 動植物油脂類	mg/l	1未満	1未満											30以下
フェノール類含有量	mg/l	0.005未満	0.005未満											5以下
銅含有量	mg/l	0.05未満	0.05未満											3以下
亜鉛含有量	mg/l	0.01未満	0.01未満											2以下
溶解性鉄含有量	mg/l	0.03未満	0.03未満											10以下
溶解性マンガン含有量	mg/l	0.005未満	0.005未満											10以下
クロム含有量	mg/l	0.01未満	0.01未満											2以下
窒素含有量	mg/l	0.1未満	0.1未満											120以下
りん含有量	mg/l	0.02	0.01未満											16以下
溶存酸素量	mg/l	8.7	8.0											—
アルキル水銀化合物	mg/l	—	—											検出されないこと
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/l	—	—											0.005以下
カドミウム及びその化合物	mg/l	—	—											0.03以下
鉛及びその化合物	mg/l	—	—											0.1以下
有機燐化合物	mg/l	—	—											1以下
六価クロム化合物	mg/l	—	—											0.5以下
砒素及びその化合物	mg/l	—	—											0.1以下
シアン化合物	mg/l	—	—											1以下
ポリ塩化ビフェニル	mg/l	—	—											0.003以下
トリクロロエチレン	mg/l	—	—											0.1以下
テトラクロロエチレン	mg/l	—	—											0.1以下
ジクロロメタン	mg/l	—	—											0.2以下
四塩化炭素	mg/l	—	—											0.02以下
1.2-ジクロロエタン	mg/l	—	—											0.04以下
1.1-ジクロロエチレン	mg/l	—	—											1以下
シス-1.2-ジクロロエチレン	mg/l	—	—											0.4以下
1.1.1-トリクロロエタン	mg/l	—	—											3以下
1.1.2-トリクロロエタン	mg/l	—	—											0.06以下
1.3-ジクロロプロペン	mg/l	—	—											0.02以下
チウラム	mg/l	—	—											0.06以下
シマジン	mg/l	—	—											0.03以下
チオベンカルブ	mg/l	—	—											0.2以下
ベンゼン	mg/l	—	—											0.1以下
セレン及びその化合物	mg/l	—	—											0.1以下
1,4ージオキサン	mg/l	—	—											0.5以下
ほう素及びその化合物	mg/l	—	—											50以下
ふっ素及びその化合物	mg/l	0.10未満	0.10未満											15以下
ｱﾝﾓﾆｱ・ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物・亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/l	—	—											200以下
アンモニア性窒素	mg/l	—	—											—