令和5年度　横谷廃棄物センター　放流水 （採取場所:浸出液処理設備放流口）

試料採取日		4月12日	5月10日	6月14日	7月12日	8月9日	9月13日	10月11日	11月8日	12月13日	1月10日	2月14日	3月6日	基準値
結果の得られた日		4月20日	5月19日	6月26日	7月26日	9月1日	9月27日	10月25日	11月22日	12月25日	1月29日	2月27日	3月26日	
水温	℃	16.9	18.8	23.5	25.5	26.9	26.0	21.7	19.2	14.3	8.7	9.9	9.5	—
ｐＨ（測定時水温）	—(℃)	7.2(17)	7.4(21)	7.3(23)	7.2(23)	7.1(27)	7.3(26)	7.2(25)	7.2(22)	7.2(17)	7.4(14)	7.1(17)	7.5(15)	5.8～8.6
浮遊物質量	mg/l	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	60以下
ＣＯＤＭｎ	mg/l	0.8	0.5未満	1.0	2.9	3.3	3.0	0.5未満	0.5未満	0.9	0.5未満	1.3	1.4	90以下
ＢＯＤ	mg/l	0.6	0.5未満	0.5未満	0.6	0.8	0.6	0.5未満	0.5未満	1.2	0.6	0.8	0.9	60以下
大腸菌群数	個/㎤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000以下
n-ヘキサン抽出物質 鉱物油類	mg/l	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	5以下
n-ヘキサン抽出物質 動植物油脂類	mg/l	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	30以下
フェノール類含有量	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	5以下
銅含有量	mg/l	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	3以下
亜鉛含有量	mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01	0.01	0.01	2以下
溶解性鉄含有量	mg/l	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	10以下
溶解性マンガン含有量	mg/l	0.017	0.010	0.005未満	0.022	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.025	0.006	10以下
クロム含有量	mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2以下
全窒素含有量	mg/l	0.5	0.6	0.8	0.6	0.9	0.7	0.4	0.3	0.6	0.3	0.4	0.4	120以下
りん含有量	mg/l	0.01未満	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	16以下
溶存酸素量	mg/l	7.8	8.3	7.6	7.2	6.0	7.0	8.2	9.3	8.9	11.0	9.6	10	—
アルキル水銀化合物	mg/l	—	—	検出されず	—	—	—	—	—	—	—	—	—	検出されないこと
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/l	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005以下
カドミウム及びその化合物	mg/l	—	—	0.003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03以下
鉛及びその化合物	mg/l	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1以下
有機燐化合物	mg/l	—	—	0.1未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1以下
六価クロム化合物	mg/l	—	—	0.05未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5以下
砒素及びその化合物	mg/l	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1以下
シアン化合物	mg/l	—	—	0.1未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1以下
ポリ塩化ビフェニル	mg/l	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.003以下
トリクロロエチレン	mg/l	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1以下
テトラクロロエチレン	mg/l	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1以下
ジクロロメタン	mg/l	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2以下
四塩化炭素	mg/l	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02以下
1.2-ジクロロエタン	mg/l	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.04以下
1.1-ジクロロエチレン	mg/l	—	—	0.1未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1以下
シス-1.2-ジクロロエチレン	mg/l	—	—	0.04未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4以下
1.1.1-トリクロロエタン	mg/l	—	—	0.3未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3以下
1.1.2-トリクロロエタン	mg/l	—	—	0.006未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.06以下
1.3-ジクロロプロペン	mg/l	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02以下
チウラム	mg/l	—	—	0.006未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.06以下
シマジン	mg/l	—	—	0.003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03以下
チオベンカルブ	mg/l	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2以下
ベンゼン	mg/l	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1以下
セレン及びその化合物	mg/l	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1以下
1,4ージオキサン	mg/l	—	—	0.05未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5以下
ほう素及びその化合物	mg/l	—	—	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50以下
ふっ素及びその化合物	mg/l	—	—	0.10未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15以下
ｱﾝﾓﾆｱ･ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物･亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/l	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	200以下