

令和5年度 横谷埋立センター ダイオキシン類測定結果

採取場所	単位	浸出液処理設備放流水	基準
試料採取日	—	10月19日	—
結果の得られた日	—	11月13日	—
ダイオキシン類濃度	pg-TEQ/L	0	10

採取場所	単位	埋立地 下流 地下水	埋立地 上流 地下水	基準
試料採取日	—	10月19日	10月19日	—
結果の得られた日	—	11月13日	11月13日	—
ダイオキシン類濃度	pg-TEQ/L	0.077	0.28	1