令和6年度　大西谷埋立センター　放流水 （採取場所:浸出液処理設備放流口）

試料採取日		4月17日	5月9日	6月12日	7月10日	8月7日	9月11日	10月9日	11月13日	12月11日	1月8日	2月12日	3月5日	基準値
結果の得られた日		5月1日	5月21日	6月25日,7月16日	7月31日	8月30日	9月30日	10月30日	11月27日	12月19日	1月31日	2月21日	3月13日	
水温	℃	17.5	17.5	21.1	24.5	26.8	27.3	21.9	18.7	11.5	8.0	5.9	9.2	—
ｐＨ（測定時水温）	—(℃)	7.5(22)	7.5(19)	7.6(23)	7.8(20)	7.8(24)	7.5(27)	7.5(23)	7.7(21)	7.6(15)	7.4(14)	7.4(11)	7.4(16)	5.8～8.6
浮遊物質量	mg/l	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	60以下
ＣＯＤＭｎ	mg/l	3.4	2.8	3.3	2.7	4.0	3.1	0.7	1.0	1.7	2.2	4.1	14	90以下
ＢＯＤ	mg/l	0.5未満	0.5未満	0.6	0.7	0.8	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.8	1.4	1.8	23	60以下
大腸菌群数	個/㎤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000以下
n-ヘキサン抽出物質 鉱物油類	mg/l	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	5以下
n-ヘキサン抽出物質 動植物油類	mg/l	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	30以下
フェノール類含有量	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	5以下
銅含有量	mg/l	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	3以下
亜鉛含有量	mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.02	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2以下
溶解性鉄含有量	mg/l	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	10以下
溶解性マンガン含有量	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.012	0.005未満	0.017	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	10以下
クロム含有量	mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2以下
全窒素含有量	mg/l	2.3	4.9	5.1	3.4	4.2	0.7	1.7	3.9	7.0	0.4	5.7	2.1	120以下
りん含有量	mg/l	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	16以下
溶存酸素量	mg/l	8.5	8.4	7.9	7.2	7.0	7.0	7.5	8.4	9.8	10	11	9.5	—
カドミウム及びその化合物	mg/l	－	－	0.003未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.03以下
シアン化合物	mg/l	－	－	0.1未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1以下
有機燐化合物	mg/l	－	－	0.1未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1以下
鉛及びその化合物	mg/l	－	－	0.01未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1以下
六価クロム化合物	mg/l	－	－	0.02未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.5以下
砒素及びその化合物	mg/l	－	－	0.01未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1以下
全水銀	mg/l	－	－	0.0005未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005以下
アルキル水銀	mg/l	－	－	検出されず (0.0005未満)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/l	－	－	0.0005未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.003以下
トリクロロエチレン	mg/l	－	－	0.01未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1以下
テトラクロロエチレン	mg/l	－	－	0.01未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1以下
ジクロロメタン	mg/l	－	－	0.02未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.2以下
四塩化炭素	mg/l	－	－	0.002未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02以下
1.2-ジクロロエタン	mg/l	－	－	0.004未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.04以下
1.1-ジクロロエチレン	mg/l	－	－	0.1未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1以下
シス-1.2-ジクロロエチレン	mg/l	－	－	0.04未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.4以下
1.1.1-トリクロロエタン	mg/l	－	－	0.3未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3以下
1.1.2-トリクロロエタン	mg/l	－	－	0.006未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.06以下
1.3-ジクロロプロペン	mg/l	－	－	0.002未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02以下
チウラム	mg/l	－	－	0.006未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.06以下
シマジン	mg/l	－	－	0.003未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.03以下
チオベンカルブ	mg/l	－	－	0.02未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.2以下
ベンゼン	mg/l	－	－	0.01未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1以下
セレン及びその化合物	mg/l	－	－	0.01未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1以下
ほう素及びその化合物	mg/l	－	－	0.57	－	－	－	－	－	－	－	－	－	50以下
ふっ素及びその化合物	mg/l	－	－	0.10未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	15以下
アンモニア化合物・亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/l	－	－	4.9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	200以下
1,4-ジオキサン	mg/l	－	－	0.05未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.5以下
アンモニア性窒素	mg/l	－	－	0.1未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	-