

令和6年度 横谷廃棄物センター ダイオキシン類測定結果

採取場所	単位	浸出液処理設備放流水	基準
試料採取日	—	8月28日	—
結果の得られた日	—	9月20日	—
ダイオキシン類濃度	pg-TEQ/L	0	10

採取場所	単位	周縁地下水(上流)	周縁地下水(下流)	基準
試料採取日	—	8月28日	8月28日	—
結果の得られた日	—	9月20日	9月20日	—
ダイオキシン類濃度	pg-TEQ/L	0.17	0.12	1