水質検査結果書　（1／2）

水源・水系等の名称　市之井手水系

(注)　◎印：基準項目
　　＊印：基準外項目

採水年月日	基準値	R5.5.22	R5.5.22	R5.5.22	R5.5.22	R5.5.22	R5.5.22	R5.5.22	----	----	----
採水場所		中央配水区 保免中二丁目 保免中緑地	中央配水区 御幸一丁目 桜ケ丘集会所	東部配水区 畑寺一丁目 畑寺公園	城山配水区 清水町二丁目 清水公園	道後配水区 祝谷六丁目 祝谷北公園	道後配水区 祝谷東町 公園	湯山配水区 湯の山二丁目 湯の山運動公園	----	----	----
採水時間		11:25	10:20	11:00	10:35	9:50	9:20	8:55	----	----	----
気温 (℃)		24.1	23.3	24.2	28.7	23.2	23.2	22.6	----	----	----
水温 (℃)		19.3	22.0	18.3	21.4	19.8	20.3	20.5	----	----	----
残留塩素 (mg/L)		0.3	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4	----	----	----
一般細菌 (1mL中)◎	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0	0	----	----	----
大腸菌(100mL中)◎	検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	----	----	----
カドミウム及びその化合物 (mg/L)◎	0.003mg/L以下	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
水銀及びその化合物 (mg/L)◎	0.0005 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
セレン及びその化合物 (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
鉛及びその化合物 (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ヒ素及びその化合物 (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
六価クロム化合物 (mg/L)◎	0.02 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
亜硝酸態窒素 (mg/L)◎	0.04 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)◎	10 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
フッ素及びその化合物 (mg/L)◎	0.8 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ホウ素及びその化合物 (mg/L)◎	1 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
四塩化炭素 (mg/L)◎	0.002 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
1,4-ジオキサン (mg/L)◎	0.05 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)◎	0.04 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロメタン (mg/L)◎	0.02 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
テトラクロロエチレン (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
トリクロロエチレン (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ベンゼン (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
塩素酸 (mg/L)◎	0.6 〃	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.11	0.07	----	----	----
クロロ酢酸 (mg/L)◎	0.02 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
クロロホルム (mg/L)◎	0.06 〃	0.017	0.024	0.016	0.014	0.021	0.022	0.023	----	----	----
ジクロロ酢酸 (mg/L)◎	0.03 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジブロモクロロメタン (mg/L)◎	0.1 〃	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	----	----	----
臭素酸 (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総トリハロメタン (mg/L)◎	0.1 〃	0.022	0.029	0.020	0.020	0.026	0.027	0.028	----	----	----
トリクロロ酢酸 (mg/L)◎	0.03 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモジクロロメタン (mg/L)◎	0.03 〃	0.005	0.005	0.004	0.005	0.005	0.005	0.005	----	----	----
ブロモホルム (mg/L)◎	0.09 〃	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	----	----	----
ホルムアルデヒド (mg/L)◎	0.08 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水質検査結果書　（2／2）

水源・水系等の名称　市之井手水系

(注)　◎印：基準項目
　　＊印：基準外項目

採水年月日 採水場所 採水時間	基準値	R5.5.22 中央配水区 保免中二丁目 保免中緑地 11:25	R5.5.22 中央配水区 御幸一丁目 桜ケ丘集会所 10:20	R5.5.22 東部配水区 畑寺一丁目 畑寺公園 11:00	R5.5.22 城山配水区 清水町二丁目 清水公園 10:35	R5.5.22 道後配水区 祝谷六丁目 祝谷北公園 9:50	R5.5.22 道後配水区 祝谷東町 公園 9:20	R5.5.22 湯山配水区 湯の山二丁目 湯の山運動公園 8:55	---- ---- ----	---- ---- ----	---- ---- ----
亜鉛及びその化合物 (mg/L)◎	1 mg/L以下	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)◎	0.2 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
鉄及びその化合物 (mg/L)◎	0.3 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
銅及びその化合物 (mg/L)◎	1 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)◎	200 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
マンガン及びその化合物 (mg/L)◎	0.05 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
塩化物イオン (mg/L)◎	200 〃	5.5	5.7	5.5	7.3	5.5	5.6	5.7	----	----	----
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)◎	300 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
蒸発残留物 (mg/L)◎	500 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
陰イオン界面活性剤 (mg/L)◎	0.2 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジェオスミン (mg/L)◎	0.00001 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
2-メチルイソボルネオール (mg/L)◎	0.00001 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
非イオン界面活性剤 (mg/L)◎	0.02 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
フェノール類 (mg/L)◎	0.005 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
有機物 (TOC) (mg/L)◎	3 〃	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7	----	----	----
pH値 ◎	5.8以上8.6以下	7.5	7.7	7.7	7.9	7.7	7.9	7.8	----	----	----
味 ◎	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
臭気 ◎	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
色度 (度)◎	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	----	----	----
濁度 (度)◎	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	----	----	----
有機物等（KMnO4消費量）(mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素 (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アンモニア態窒素 (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度 (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総アルカリ度 (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
電気伝導率（μS/cm）＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水質検査結果書　（1／2）

水源・水系等の名称　高井神田水系

(注)　◎印：基準項目
　　＊印：基準外項目

採水年月日	基準値	R5.5.22	R5.5.22	R5.5.22	R5.5.22	----	----	----	----	----	----
採水場所		久米配水区 森松町 森松本村公園	南部配水区 古川南三丁目 古川南公園	小野配水区 平井町 平井公園	小野配水区 北梅本町 北梅本小山公園	----	----	----	----	----	----
採水時間		10:50	11:10	9:20	9:05	----	----	----	----	----	----
気温 (℃)		24.2	25.8	25.1	22.5	----	----	----	----	----	----
水温 (℃)		21.2	19.5	19.9	19.9	----	----	----	----	----	----
残留塩素 (mg/L)		0.3	0.3	0.4	0.3	----	----	----	----	----	----
一般細菌 (1mL中)◎	1mL中100以下	0	0	0	0	----	----	----	----	----	----
大腸菌(100mL中)◎	検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	----	----	----	----	----	----
カドミウム及びその化合物 (mg/L)◎	0.003mg/L以下	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
水銀及びその化合物 (mg/L)◎	0.0005 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
セレン及びその化合物 (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
鉛及びその化合物 (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ヒ素及びその化合物 (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
六価クロム化合物 (mg/L)◎	0.02 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
亜硝酸態窒素 (mg/L)◎	0.04 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)◎	10 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
フッ素及びその化合物 (mg/L)◎	0.8 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ホウ素及びその化合物 (mg/L)◎	1 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
四塩化炭素 (mg/L)◎	0.002 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
1,4-ジオキサン (mg/L)◎	0.05 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)◎	0.04 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロメタン (mg/L)◎	0.02 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
テトラクロロエチレン (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
トリクロロエチレン (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ベンゼン (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
塩素酸 (mg/L)◎	0.6 〃	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	----	----	----	----	----	----
クロロ酢酸 (mg/L)◎	0.02 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
クロロホルム (mg/L)◎	0.06 〃	<0.001	0.009	<0.001	<0.001	----	----	----	----	----	----
ジクロロ酢酸 (mg/L)◎	0.03 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジブロモクロロメタン (mg/L)◎	0.1 〃	0.003	0.002	0.002	0.002	----	----	----	----	----	----
臭素酸 (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総トリハロメタン (mg/L)◎	0.1 〃	0.006	0.014	0.003	0.005	----	----	----	----	----	----
トリクロロ酢酸 (mg/L)◎	0.03 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモジクロロメタン (mg/L)◎	0.03 〃	0.001	0.003	<0.001	0.001	----	----	----	----	----	----
ブロモホルム (mg/L)◎	0.09 〃	0.002	<0.001	0.001	0.002	----	----	----	----	----	----
ホルムアルデヒド (mg/L)◎	0.08 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水質検査結果書　（2／2）

水源・水系等の名称　高井神田水系

(注)　◎印：基準項目
　　＊印：基準外項目

採水年月日 採水場所 採水時間	基準値	R5.5.22 久米配水区 森松町 森松本村公園 10:50	R5.5.22 南部配水区 古川南三丁目 古川南公園 11:10	R5.5.22 小野配水区 平井町 平井公園 9:20	R5.5.22 小野配水区 北梅本町 北梅本小山公園 9:05	---- ---- ----	---- ---- ----	---- ---- ----	---- ---- ----	---- ---- ----	---- ---- ----
亜鉛及びその化合物 (mg/L)◎	1 mg/L以下	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)◎	0.2 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
鉄及びその化合物 (mg/L)◎	0.3 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
銅及びその化合物 (mg/L)◎	1 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)◎	200 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
マンガン及びその化合物 (mg/L)◎	0.05 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
塩化物イオン (mg/L)◎	200 〃	11	8.8	11	11	----	----	----	----	----	----
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) (mg/L)◎	300 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
蒸発残留物 (mg/L)◎	500 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
陰イオン界面活性剤 (mg/L)◎	0.2 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジェオスミン (mg/L)◎	0.00001 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ (mg/L)◎	0.00001 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
非イオン界面活性剤 (mg/L)◎	0.02 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
フェノール類 (mg/L)◎	0.005 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
有機物 (TOC) (mg/L)◎	3 〃	<0.3	0.5	<0.3	<0.3	----	----	----	----	----	----
pH値 ◎	5.8以上8.6以下	8.0	7.8	7.8	7.9	----	----	----	----	----	----
味 ◎	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----	----	----	----
臭気 ◎	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----	----	----	----
色度 (度)◎	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	----	----	----	----	----	----
濁度 (度)◎	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	----	----	----	----	----	----
有機物等（KMnO4消費量）(mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素 (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アンモニア態窒素 (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度 (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総アルカリ度 (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
電気伝導率（μS/cm）＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水質検査結果書　（1／2）

水源・水系等の名称　かきつばた水系

(注)　◎印：基準項目
　　＊印：基準外項目

採水年月日	基準値	R5.5.23	R5.5.23	R5.5.23	R5.5.23	R5.5.23	R5.5.23	R5.5.23	----	----	----
採水場所		城西配水区 久万ノ台 久万ノ台緑地	城西配水区 須賀町 西須賀公園	北部配水区 福角町 堀江支所	三津配水区 辰巳町 たつみ公園	三津配水区 石風呂町 すみれの北公園	三津配水区 泊町 船越緑地公園	光洋台配水区 光洋台 光洋台集会所	----	----	----
採水時間		11:40	11:25	11:25	11:15	10:55	9:55	11:07	----	----	----
気温 (℃)		22.9	23.5	25.5	24.3	22.1	21.7	21.6	----	----	----
水温 (℃)		19.2	17.8	21.8	20.6	20.6	22.0	22.0	----	----	----
残留塩素 (mg/L)		0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	----	----	----
一般細菌 (1mL中)◎	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0	0	----	----	----
大腸菌(100mL中)◎	検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	----	----	----
カドミウム及びその化合物 (mg/L)◎	0.003mg/L以下	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
水銀及びその化合物 (mg/L)◎	0.0005 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
セレン及びその化合物 (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
鉛及びその化合物 (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ヒ素及びその化合物 (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
六価クロム化合物 (mg/L)◎	0.02 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
亜硝酸態窒素 (mg/L)◎	0.04 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)◎	10 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
フッ素及びその化合物 (mg/L)◎	0.8 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ホウ素及びその化合物 (mg/L)◎	1 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
四塩化炭素 (mg/L)◎	0.002 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
1,4-ジオキサン (mg/L)◎	0.05 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)◎	0.04 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロメタン (mg/L)◎	0.02 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
テトラクロロエチレン (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
トリクロロエチレン (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ベンゼン (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
塩素酸 (mg/L)◎	0.6 〃	<0.06	0.06	0.10	<0.06	0.06	0.07	0.07	----	----	----
クロロ酢酸 (mg/L)◎	0.02 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
クロロホルム (mg/L)◎	0.06 〃	0.010	0.010	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	----	----	----
ジクロロ酢酸 (mg/L)◎	0.03 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジブロモクロロメタン (mg/L)◎	0.1 〃	0.003	0.003	0.002	0.003	0.004	0.005	0.004	----	----	----
臭素酸 (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総トリハロメタン (mg/L)◎	0.1 〃	0.019	0.019	0.005	0.007	0.010	0.012	0.011	----	----	----
トリクロロ酢酸 (mg/L)◎	0.03 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモジクロロメタン (mg/L)◎	0.03 〃	0.005	0.005	0.001	0.002	0.002	0.003	0.003	----	----	----
ブロモホルム (mg/L)◎	0.09 〃	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	----	----	----
ホルムアルデヒド (mg/L)◎	0.08 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水質検査結果書　（2／2）

水源・水系等の名称　かきつばた水系

(注)　◎印：基準項目
　　＊印：基準外項目

採水年月日 採水場所 採水時間	基準値	R5.5.23 城西配水区 久万ノ台 久万ノ台緑地 11:40	R5.5.23 城西配水区 須賀町 西須賀公園 11:25	R5.5.23 北部配水区 福角町 堀江支所 11:25	R5.5.23 三津配水区 辰巳町 たつみ公園 11:15	R5.5.23 三津配水区 石風呂町 すみれの北公園 10:55	R5.5.23 三津配水区 泊町 船越緑地公園 9:55	R5.5.23 光洋台配水区 光洋台 光洋台集会所 11:07	---- ---- ----	---- ---- ----	---- ---- ----
亜鉛及びその化合物 (mg/L)◎	1 mg/L以下	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)◎	0.2 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
鉄及びその化合物 (mg/L)◎	0.3 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
銅及びその化合物 (mg/L)◎	1 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)◎	200 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
マンガン及びその化合物 (mg/L)◎	0.05 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
塩化物イオン (mg/L)◎	200 〃	10	10	15	14	14	15	14	----	----	----
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)◎	300 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
蒸発残留物 (mg/L)◎	500 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
陰イオン界面活性剤 (mg/L)◎	0.2 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジェオスミン (mg/L)◎	0.00001 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
2-メチルイソボルネオール (mg/L)◎	0.00001 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
非イオン界面活性剤 (mg/L)◎	0.02 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
フェノール類 (mg/L)◎	0.005 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
有機物 (TOC) (mg/L)◎	3 〃	0.4	0.5	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	----	----	----
pH値 ◎	5.8以上8.6以下	7.6	7.8	7.7	7.9	8.0	8.0	8.2	----	----	----
味 ◎	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
臭気 ◎	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
色度 (度)◎	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	----	----	----
濁度 (度)◎	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	----	----	----
有機物等（KMnO4消費量）(mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素 (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アンモニア態窒素 (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度 (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総アルカリ度 (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
電気伝導率（μS/cm）＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水質検査結果書　（1／2）

水源・水系等の名称　垣　生　水　系

(注)　◎印：基準項目
　　＊印：基準外項目

採水年月日	基準値	R5.5.23	R5.5.23	----	----	----	----	----	----	----	----
採水場所		西部配水区 西垣生町 垣生支所	西部配水区 南斎院町 軽井沢配水池	----	----	----	----	----	----	----	----
採水時間		12:35	12:05	----	----	----	----	----	----	----	----
気温 (℃)		24.8	22.8	----	----	----	----	----	----	----	----
水温 (℃)		21.0	20.7	----	----	----	----	----	----	----	----
残留塩素 (mg/L)		0.4	0.4	----	----	----	----	----	----	----	----
一般細菌 (1mL中)◎	1mL中100以下	0	0	----	----	----	----	----	----	----	----
大腸菌(100mL中)◎	検出されないこと	(-)	(-)	----	----	----	----	----	----	----	----
カドミウム及びその化合物 (mg/L)◎	0.003mg/L以下	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
水銀及びその化合物 (mg/L)◎	0.0005 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
セレン及びその化合物 (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
鉛及びその化合物 (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ヒ素及びその化合物 (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
六価クロム化合物 (mg/L)◎	0.02 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
亜硝酸態窒素 (mg/L)◎	0.04 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)◎	10 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
フッ素及びその化合物 (mg/L)◎	0.8 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ホウ素及びその化合物 (mg/L)◎	1 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
四塩化炭素 (mg/L)◎	0.002 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
1,4-ジオキサン (mg/L)◎	0.05 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)◎	0.04 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロメタン (mg/L)◎	0.02 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
テトラクロロエチレン (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
トリクロロエチレン (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ベンゼン (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
塩素酸 (mg/L)◎	0.6 〃	0.25	0.22	----	----	----	----	----	----	----	----
クロロ酢酸 (mg/L)◎	0.02 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
クロロホルム (mg/L)◎	0.06 〃	0.006	0.007	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロ酢酸 (mg/L)◎	0.03 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジブロモクロロメタン (mg/L)◎	0.1 〃	0.005	0.005	----	----	----	----	----	----	----	----
臭素酸 (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総トリハロメタン (mg/L)◎	0.1 〃	0.018	0.020	----	----	----	----	----	----	----	----
トリクロロ酢酸 (mg/L)◎	0.03 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモジクロロメタン (mg/L)◎	0.03 〃	0.007	0.008	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモホルム (mg/L)◎	0.09 〃	<0.001	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	----
ホルムアルデヒド (mg/L)◎	0.08 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水質検査結果書　（2／2）

水源・水系等の名称　垣　生　水　系

(注)　◎印：基準項目
　　＊印：基準外項目

採水年月日	基準値	R5.5.23	R5.5.23	----	----	----	----	----	----	----	----
採水場所		西部配水区 西垣生町 垣生支所	西部配水区 南斎院町 軽井沢配水池	----	----	----	----	----	----	----	----
採水時間		12:35	12:05	----	----	----	----	----	----	----	----
亜鉛及びその化合物 (mg/L)◎	1 mg/L以下	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)◎	0.2 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
鉄及びその化合物 (mg/L)◎	0.3 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
銅及びその化合物 (mg/L)◎	1 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)◎	200 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
マンガン及びその化合物 (mg/L)◎	0.05 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
塩化物イオン (mg/L)◎	200 〃	13	12	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)◎	300 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
蒸発残留物 (mg/L)◎	500 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
陰イオン界面活性剤 (mg/L)◎	0.2 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジェオスミン (mg/L)◎	0.00001 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
2-メチルイソボルネオール (mg/L)◎	0.00001 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
非イオン界面活性剤 (mg/L)◎	0.02 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
フェノール類 (mg/L)◎	0.005 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
有機物 (TOC) (mg/L)◎	3 〃	0.5	0.5	----	----	----	----	----	----	----	----
pH値 ◎	5.8以上8.6以下	7.5	7.6	----	----	----	----	----	----	----	----
味 ◎	異常でないこと	異常なし	異常なし	----	----	----	----	----	----	----	----
臭気 ◎	異常でないこと	異常なし	異常なし	----	----	----	----	----	----	----	----
色度 (度)◎	5度以下	<0.5	<0.5	----	----	----	----	----	----	----	----
濁度 (度)◎	2度以下	<0.1	<0.1	----	----	----	----	----	----	----	----
有機物等（KMnO4消費量）(mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素 (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アンモニア態窒素 (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度 (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総アルカリ度 (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
電気伝導率（μS/cm）＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水質検査結果書　（1／2）

水源・水系等の名称　北　条　水　系

(注)　◎印：基準項目
　　＊印：基準外項目

採水年月日 採水場所 採水時間	基準値	R5.5.23 北条配水区 鴨之池 鴨の池集会所 10:55	R5.5.23 浅海配水区 浅海本谷 小竹集会所 10:36	R5.5.23 才之原配水区 尾儀原 尾儀原公園 9:42	R5.5.23 立岩配水区 猿川原 立岩公民館 9:55	R5.5.23 本谷配水区 佐古 佐古集会所 9:18	---- ---- ----	---- ---- ----	---- ---- ----	---- ---- ----	---- ---- ----
気温 (℃)		24.8	21.6	21.1	21.6	23.9	----	----	----	----	----
水温 (℃)		20.9	21.8	20.4	21.3	21.8	----	----	----	----	----
残留塩素 (mg/L)		0.5	0.3	0.4	0.3	0.5	----	----	----	----	----
一般細菌 (1mL中)◎	1mL中100以下	0	0	0	0	0	----	----	----	----	----
大腸菌(100mL中)◎	検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	----	----	----	----	----
カドミウム及びその化合物 (mg/L)◎	0.003mg/L以下	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
水銀及びその化合物 (mg/L)◎	0.0005 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
セレン及びその化合物 (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
鉛及びその化合物 (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ヒ素及びその化合物 (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
六価クロム化合物 (mg/L)◎	0.02 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
亜硝酸態窒素 (mg/L)◎	0.04 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)◎	10 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
フッ素及びその化合物 (mg/L)◎	0.8 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ホウ素及びその化合物 (mg/L)◎	1 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
四塩化炭素 (mg/L)◎	0.002 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
1,4-ジオキサン (mg/L)◎	0.05 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)◎	0.04 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロメタン (mg/L)◎	0.02 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
テトラクロロエチレン (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
トリクロロエチレン (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ベンゼン (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
塩素酸 (mg/L)◎	0.6 〃	<0.06	0.06	<0.06	0.06	0.06	----	----	----	----	----
クロロ酢酸 (mg/L)◎	0.02 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
クロロホルム (mg/L)◎	0.06 〃	0.002	0.003	0.003	0.005	0.003	----	----	----	----	----
ジクロロ酢酸 (mg/L)◎	0.03 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジブロモクロロメタン (mg/L)◎	0.1 〃	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	----	----	----	----	----
臭素酸 (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総トリハロメタン (mg/L)◎	0.1 〃	0.006	0.008	0.008	0.010	0.008	----	----	----	----	----
トリクロロ酢酸 (mg/L)◎	0.03 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモジクロロメタン (mg/L)◎	0.03 〃	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	----	----	----	----	----
ブロモホルム (mg/L)◎	0.09 〃	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	----	----	----	----	----
ホルムアルデヒド (mg/L)◎	0.08 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水質検査結果書　（2／2）

水源・水系等の名称　北　条　水　系

(注)　◎印：基準項目
　　＊印：基準外項目

採水年月日 採水場所 採水時間	基準値	R5.5.23 北条配水区 鴨之池 鴨の池集会所 10:55	R5.5.23 浅海配水区 浅海本谷 小竹集会所 10:36	R5.5.23 才之原配水区 尾儀原 尾儀原公園 9:42	R5.5.23 立岩配水区 猿川原 立岩公民館 9:55	R5.5.23 本谷配水区 佐古 佐古集会所 9:18	---- ---- ----	---- ---- ----	---- ---- ----	---- ---- ----	---- ---- ----
亜鉛及びその化合物 (mg/L)◎	1 mg/L以下	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)◎	0.2 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
鉄及びその化合物 (mg/L)◎	0.3 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
銅及びその化合物 (mg/L)◎	1 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)◎	200 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
マンガン及びその化合物 (mg/L)◎	0.05 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
塩化物イオン (mg/L)◎	200 〃	6.7	6.7	6.7	6.8	6.8	----	----	----	----	----
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)◎	300 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
蒸発残留物 (mg/L)◎	500 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
陰イオン界面活性剤 (mg/L)◎	0.2 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジェオスミン (mg/L)◎	0.00001 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
2-メチルイソボルネオール (mg/L)◎	0.00001 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
非イオン界面活性剤 (mg/L)◎	0.02 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
フェノール類 (mg/L)◎	0.005 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
有機物 (TOC) (mg/L)◎	3 〃	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	----	----	----	----	----
pH値 ◎	5.8以上8.6以下	7.7	7.8	7.8	7.9	7.9	----	----	----	----	----
味 ◎	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----	----	----
臭気 ◎	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----	----	----
色度 (度)◎	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	----	----	----	----	----
濁度 (度)◎	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	----	----	----	----	----
有機物等（KMnO4消費量）(mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素 (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アンモニア態窒素 (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度 (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総アルカリ度 (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
電気伝導率（μS/cm）＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水質検査結果書　（1／2）

水源・水系等の名称　久谷水系

(注)　◎印：基準項目
　　＊印：基準外項目

採水年月日	基準値	R5.5.22	R5.5.22	----	----	----	----	----	----	----	----
採水場所		久谷配水区 久谷町 坂本公民館	久谷配水区 窪野町 墓地	----	----	----	----	----	----	----	----
採水時間		10:25	10:00	----	----	----	----	----	----	----	----
気温 (℃)		24.5	22.7	----	----	----	----	----	----	----	----
水温 (℃)		20.4	22.8	----	----	----	----	----	----	----	----
残留塩素 (mg/L)		0.4	0.3	----	----	----	----	----	----	----	----
一般細菌 (1mL中)◎	1mL中100以下	0	0	----	----	----	----	----	----	----	----
大腸菌(100mL中)◎	検出されないこと	(-)	(-)	----	----	----	----	----	----	----	----
カドミウム及びその化合物 (mg/L)◎	0.003mg/L以下	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
水銀及びその化合物 (mg/L)◎	0.0005 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
セレン及びその化合物 (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
鉛及びその化合物 (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ヒ素及びその化合物 (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
六価クロム化合物 (mg/L)◎	0.02 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
亜硝酸態窒素 (mg/L)◎	0.04 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)◎	10 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
フッ素及びその化合物 (mg/L)◎	0.8 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ホウ素及びその化合物 (mg/L)◎	1 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
四塩化炭素 (mg/L)◎	0.002 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
1,4-ジオキサン (mg/L)◎	0.05 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)◎	0.04 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロメタン (mg/L)◎	0.02 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
テトラクロロエチレン (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
トリクロロエチレン (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ベンゼン (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
塩素酸 (mg/L)◎	0.6 〃	<0.06	0.09	----	----	----	----	----	----	----	----
クロロ酢酸 (mg/L)◎	0.02 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
クロロホルム (mg/L)◎	0.06 〃	<0.001	0.002	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロ酢酸 (mg/L)◎	0.03 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジブロモクロロメタン (mg/L)◎	0.1 〃	0.002	0.009	----	----	----	----	----	----	----	----
臭素酸 (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総トリハロメタン (mg/L)◎	0.1 〃	0.003	0.021	----	----	----	----	----	----	----	----
トリクロロ酢酸 (mg/L)◎	0.03 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモジクロロメタン (mg/L)◎	0.03 〃	0.001	0.005	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモホルム (mg/L)◎	0.09 〃	<0.001	0.005	----	----	----	----	----	----	----	----
ホルムアルデヒド (mg/L)◎	0.08 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水質検査結果書　（2／2）

水源・水系等の名称　久　谷　水　系

(注)　◎印：基準項目
　　＊印：基準外項目

採水年月日	基準値	R5.5.22	R5.5.22	----	----	----	----	----	----	----	----
採水場所		久谷配水区 久谷町 坂本公民館	久谷配水区 窪野町 墓地	----	----	----	----	----	----	----	----
採水時間		10:25	10:00	----	----	----	----	----	----	----	----
亜鉛及びその化合物 (mg/L)◎	1 mg/L以下	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)◎	0.2 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
鉄及びその化合物 (mg/L)◎	0.3 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
銅及びその化合物 (mg/L)◎	1 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)◎	200 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
マンガン及びその化合物 (mg/L)◎	0.05 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
塩化物イオン (mg/L)◎	200 〃	9.6	21	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)◎	300 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
蒸発残留物 (mg/L)◎	500 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
陰イオン界面活性剤 (mg/L)◎	0.2 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジェオスミン (mg/L)◎	0.00001 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
2-メチルイソボルネオール (mg/L)◎	0.00001 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
非イオン界面活性剤 (mg/L)◎	0.02 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
フェノール類 (mg/L)◎	0.005 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
有機物 (TOC) (mg/L)◎	3 〃	<0.3	0.3	----	----	----	----	----	----	----	----
pH値 ◎	5.8以上8.6以下	7.6	8.4	----	----	----	----	----	----	----	----
味 ◎	異常でないこと	異常なし	異常なし	----	----	----	----	----	----	----	----
臭気 ◎	異常でないこと	異常なし	異常なし	----	----	----	----	----	----	----	----
色度 (度)◎	5度以下	<0.5	<0.5	----	----	----	----	----	----	----	----
濁度 (度)◎	2度以下	<0.1	<0.1	----	----	----	----	----	----	----	----
有機物等（KMnO4消費量）(mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素 (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アンモニア態窒素 (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度 (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総アルカリ度 (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
電気伝導率（μS/cm）＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----