水質検査結果書　（1／2）

水源・水系等の名称　市之井手水系

(注)　◎印：基準項目
　　＊印：基準外項目

採水年月日	基準値	R5.6.12	R5.6.12	R5.6.12	R5.6.12	R5.6.12	R5.6.12	R5.6.12	----	----	----
採水場所		中央配水区 保免中二丁目 保免中緑地	中央配水区 御幸一丁目 桜ケ丘集会所	東部配水区 畑寺一丁目 畑寺公園	城山配水区 清水町二丁目 清水公園	道後配水区 祝谷六丁目 祝谷北公園	道後配水区 祝谷東町 公園	湯山配水区 湯の山二丁目 湯の山運動公園	----	----	----
採水時間		11:05	10:25	11:15	10:45	10:10	9:40	9:00	----	----	----
気温 (℃)		25.5	24.7	27.0	23.9	26.3	24.2	22.1	----	----	----
水温 (℃)		19.9	21.8	19.5	21.0	20.3	21.5	21.8	----	----	----
残留塩素 (mg/L)		0.3	0.3	0.5	0.3	0.2	0.2	0.4	----	----	----
一般細菌 (1mL中)◎	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0	0	----	----	----
大腸菌(100mL中)◎	検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	----	----	----
カドミウム及びその化合物 (mg/L)◎	0.003mg/L以下	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
水銀及びその化合物 (mg/L)◎	0.0005 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
セレン及びその化合物 (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
鉛及びその化合物 (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ヒ素及びその化合物 (mg/L)◎	0.01 〃	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	----	----	----
六価クロム化合物 (mg/L)◎	0.02 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
亜硝酸態窒素 (mg/L)◎	0.04 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)◎	0.01 〃	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	----	----	----
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)◎	10 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
フッ素及びその化合物 (mg/L)◎	0.8 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ホウ素及びその化合物 (mg/L)◎	1 〃	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	----	----	----
四塩化炭素 (mg/L)◎	0.002 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
1,4-ジオキサン (mg/L)◎	0.05 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)◎	0.04 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロメタン (mg/L)◎	0.02 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
テトラクロロエチレン (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
トリクロロエチレン (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ベンゼン (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
塩素酸 (mg/L)◎	0.6 〃	0.07	0.09	<0.06	0.07	0.07	0.15	0.09	----	----	----
クロロ酢酸 (mg/L)◎	0.02 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
クロロホルム (mg/L)◎	0.06 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロ酢酸 (mg/L)◎	0.03 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジブロモクロロメタン (mg/L)◎	0.1 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭素酸 (mg/L)◎	0.01 〃	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	----	----	----
総トリハロメタン (mg/L)◎	0.1 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
トリクロロ酢酸 (mg/L)◎	0.03 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモジクロロメタン (mg/L)◎	0.03 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモホルム (mg/L)◎	0.09 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ホルムアルデヒド (mg/L)◎	0.08 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水質検査結果書　（2／2）

水源・水系等の名称　市之井手水系

(注)　◎印：基準項目
　　＊印：基準外項目

採水年月日 採水場所 採水時間	基準値	R5.6.12 中央配水区 保免中二丁目 保免中緑地 11:05	R5.6.12 中央配水区 御幸一丁目 桜ケ丘集会所 10:25	R5.6.12 東部配水区 畑寺一丁目 畑寺公園 11:15	R5.6.12 城山配水区 清水町二丁目 清水公園 10:45	R5.6.12 道後配水区 祝谷六丁目 祝谷北公園 10:10	R5.6.12 道後配水区 祝谷東町 公園 9:40	R5.6.12 湯山配水区 湯の山二丁目 湯の山運動公園 9:00	---- ---- ----	---- ---- ----	---- ---- ----
亜鉛及びその化合物 (mg/L)◎	1 mg/L以下	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)◎	0.2 〃	0.05	0.06	0.06	0.05	0.06	0.05	0.05	----	----	----
鉄及びその化合物 (mg/L)◎	0.3 〃	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	----	----	----
銅及びその化合物 (mg/L)◎	1 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)◎	200 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
マンガン及びその化合物 (mg/L)◎	0.05 〃	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	----	----	----
塩化物イオン (mg/L)◎	200 〃	5.9	6.1	5.6	6.4	5.8	6.0	6.1	----	----	----
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)◎	300 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
蒸発残留物 (mg/L)◎	500 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
陰イオン界面活性剤 (mg/L)◎	0.2 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジェオスミン (mg/L)◎	0.00001 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
2-メチルイソボルネオール (mg/L)◎	0.00001 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
非イオン界面活性剤 (mg/L)◎	0.02 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
フェノール類 (mg/L)◎	0.005 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
有機物 (TOC) (mg/L)◎	3 〃	0.9	0.8	0.9	0.8	0.9	0.9	0.9	----	----	----
pH値 ◎	5.8以上8.6以下	7.4	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	----	----	----
味 ◎	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
臭気 ◎	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
色度 (度)◎	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	----	----	----
濁度 (度)◎	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	----	----	----
有機物等（KMnO4消費量）(mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素 (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アンモニア態窒素 (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度 (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総アルカリ度 (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
電気伝導率（μS/cm）＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水質検査結果書　（1／2）

水源・水系等の名称　高井神田水系

(注)　◎印：基準項目
　　＊印：基準外項目

採水年月日	基準値	R5.6.12	R5.6.12	R5.6.12	R5.6.12	----	----	----	----	----	----
採水場所		久米配水区 森松町 森松本村公園	南部配水区 古川南三丁目 古川南公園	小野配水区 平井町 平井公園	小野配水区 北梅本町 北梅本小山公園	----	----	----	----	----	----
採水時間		10:35	10:50	9:20	9:00	----	----	----	----	----	----
気温 (℃)		26.3	28.9	25.1	23.8	----	----	----	----	----	----
水温 (℃)		21.4	21.0	21.0	20.7	----	----	----	----	----	----
残留塩素 (mg/L)		0.3	0.3	0.3	0.3	----	----	----	----	----	----
一般細菌 (1mL中)◎	1mL中100以下	0	0	0	0	----	----	----	----	----	----
大腸菌(100mL中)◎	検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	----	----	----	----	----	----
カドミウム及びその化合物 (mg/L)◎	0.003mg/L以下	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
水銀及びその化合物 (mg/L)◎	0.0005 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
セレン及びその化合物 (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
鉛及びその化合物 (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ヒ素及びその化合物 (mg/L)◎	0.01 〃	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	----	----	----	----	----	----
六価クロム化合物 (mg/L)◎	0.02 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
亜硝酸態窒素 (mg/L)◎	0.04 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)◎	0.01 〃	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	----	----	----	----	----	----
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)◎	10 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
フッ素及びその化合物 (mg/L)◎	0.8 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ホウ素及びその化合物 (mg/L)◎	1 〃	0.02	0.02	0.02	0.02	----	----	----	----	----	----
四塩化炭素 (mg/L)◎	0.002 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
1,4-ジオキサン (mg/L)◎	0.05 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)◎	0.04 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロメタン (mg/L)◎	0.02 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
テトラクロロエチレン (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
トリクロロエチレン (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ベンゼン (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
塩素酸 (mg/L)◎	0.6 〃	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	----	----	----	----	----	----
クロロ酢酸 (mg/L)◎	0.02 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
クロロホルム (mg/L)◎	0.06 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロ酢酸 (mg/L)◎	0.03 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジブロモクロロメタン (mg/L)◎	0.1 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭素酸 (mg/L)◎	0.01 〃	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	----	----	----	----	----	----
総トリハロメタン (mg/L)◎	0.1 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
トリクロロ酢酸 (mg/L)◎	0.03 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモジクロロメタン (mg/L)◎	0.03 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモホルム (mg/L)◎	0.09 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ホルムアルデヒド (mg/L)◎	0.08 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水質検査結果書　（2／2）

水源・水系等の名称　高井神田水系

(注)　◎印：基準項目
　　＊印：基準外項目

採水年月日 採水場所 採水時間	基準値	R5.6.12 久米配水区 森松町 森松本村公園 10:35	R5.6.12 南部配水区 古川南三丁目 古川南公園 10:50	R5.6.12 小野配水区 平井町 平井公園 9:20	R5.6.12 小野配水区 北梅本町 北梅本小山公園 9:00	----	----	----	----	----	----
亜鉛及びその化合物 (mg/L)◎	1 mg/L以下	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)◎	0.2 〃	<0.01	0.03	<0.01	<0.01	----	----	----	----	----	----
鉄及びその化合物 (mg/L)◎	0.3 〃	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	----	----	----	----	----	----
銅及びその化合物 (mg/L)◎	1 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)◎	200 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
マンガン及びその化合物 (mg/L)◎	0.05 〃	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	----	----	----	----	----	----
塩化物イオン (mg/L)◎	200 〃	11	8.0	11	11	----	----	----	----	----	----
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)◎	300 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
蒸発残留物 (mg/L)◎	500 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
陰イオン界面活性剤 (mg/L)◎	0.2 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジェオスミン (mg/L)◎	0.00001 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
2-メチルイソボルネオール (mg/L)◎	0.00001 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
非イオン界面活性剤 (mg/L)◎	0.02 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
フェノール類 (mg/L)◎	0.005 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
有機物 (TOC) (mg/L)◎	3 〃	<0.3	0.7	<0.3	<0.3	----	----	----	----	----	----
pH値 ◎	5.8以上8.6以下	8.0	7.9	7.8	7.9	----	----	----	----	----	----
味 ◎	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----	----	----	----
臭気 ◎	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----	----	----	----
色度 (度)◎	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	----	----	----	----	----	----
濁度 (度)◎	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	----	----	----	----	----	----
有機物等（KMnO4消費量）(mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素 (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アンモニア態窒素 (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度 (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総アルカリ度 (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
電気伝導率（μS/cm）＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水質検査結果書　（1／2）

水源・水系等の名称　かきつばた水系

(注)　◎印：基準項目
　　＊印：基準外項目

採水年月日	基準値	R5.6.13	R5.6.13	R5.6.13	R5.6.13	R5.6.13	R5.6.13	R5.6.13	----	----	----
採水場所		城西配水区 久万ノ台 久万ノ台緑地	城西配水区 須賀町 西須賀公園	北部配水区 福角町 堀江支所	三津配水区 辰巳町 たつみ公園	三津配水区 石風呂町 すみれの北公園	三津配水区 泊町 船越緑地公園	光洋台配水区 光洋台 光洋台集会所	----	----	----
採水時間		12:00	11:48	10:50	11:40	11:25	9:58	10:35	----	----	----
気温 (℃)		25.8	28.8	25.0	25.1	27.3	24.8	24.0	----	----	----
水温 (℃)		20.0	18.3	23.1	21.1	21.8	22.1	21.5	----	----	----
残留塩素 (mg/L)		0.2	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	----	----	----
一般細菌 (1mL中)◎	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0	0	----	----	----
大腸菌(100mL中)◎	検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	----	----	----
カドミウム及びその化合物 (mg/L)◎	0.003mg/L以下	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
水銀及びその化合物 (mg/L)◎	0.0005 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
セレン及びその化合物 (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
鉛及びその化合物 (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ヒ素及びその化合物 (mg/L)◎	0.01 〃	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	----	----	----
六価クロム化合物 (mg/L)◎	0.02 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
亜硝酸態窒素 (mg/L)◎	0.04 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)◎	0.01 〃	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	----	----	----
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)◎	10 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
フッ素及びその化合物 (mg/L)◎	0.8 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ホウ素及びその化合物 (mg/L)◎	1 〃	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	----	----	----
四塩化炭素 (mg/L)◎	0.002 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
1,4-ジオキサン (mg/L)◎	0.05 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)◎	0.04 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロメタン (mg/L)◎	0.02 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
テトラクロロエチレン (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
トリクロロエチレン (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ベンゼン (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
塩素酸 (mg/L)◎	0.6 〃	<0.06	0.07	0.06	<0.06	0.06	0.08	0.08	----	----	----
クロロ酢酸 (mg/L)◎	0.02 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
クロロホルム (mg/L)◎	0.06 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロ酢酸 (mg/L)◎	0.03 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジブロモクロロメタン (mg/L)◎	0.1 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭素酸 (mg/L)◎	0.01 〃	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	----	----	----
総トリハロメタン (mg/L)◎	0.1 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
トリクロロ酢酸 (mg/L)◎	0.03 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモジクロロメタン (mg/L)◎	0.03 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモホルム (mg/L)◎	0.09 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ホルムアルデヒド (mg/L)◎	0.08 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水質検査結果書　（2／2）

水源・水系等の名称　かきつばた水系

(注)　◎印：基準項目
　　＊印：基準外項目

採水年月日 採水場所 採水時間	基準値	R5.6.13 城西配水区 久万ノ台 久万ノ台緑地 12:00	R5.6.13 城西配水区 須賀町 西須賀公園 11:48	R5.6.13 北部配水区 福角町 堀江支所 10:50	R5.6.13 三津配水区 辰巳町 たつみ公園 11:40	R5.6.13 三津配水区 石風呂町 すみれの北公園 11:25	R5.6.13 三津配水区 泊町 船越緑地公園 9:58	R5.6.13 光洋台配水区 光洋台 光洋台集会所 10:35	---- ---- ----	---- ---- ----	---- ---- ----
亜鉛及びその化合物 (mg/L)◎	1 mg/L以下	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)◎	0.2 〃	0.03	0.03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	----	----	----
鉄及びその化合物 (mg/L)◎	0.3 〃	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	----	----	----
銅及びその化合物 (mg/L)◎	1 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)◎	200 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
マンガン及びその化合物 (mg/L)◎	0.05 〃	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	----	----	----
塩化物イオン (mg/L)◎	200 〃	8.6	8.4	13	13	13	13	13	----	----	----
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) (mg/L)◎	300 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
蒸発残留物 (mg/L)◎	500 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
陰イオン界面活性剤 (mg/L)◎	0.2 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジェオスミン (mg/L)◎	0.00001 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ (mg/L)◎	0.00001 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
非イオン界面活性剤 (mg/L)◎	0.02 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
フェノール類 (mg/L)◎	0.005 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
有機物 (TOC) (mg/L)◎	3 〃	0.6	0.7	0.3	<0.3	0.3	0.3	0.3	----	----	----
pH値 ◎	5.8以上8.6以下	7.5	7.6	7.8	7.8	7.9	8.0	8.2	----	----	----
味 ◎	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
臭気 ◎	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
色度 (度)◎	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	----	----	----
濁度 (度)◎	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	----	----	----
有機物等（KMnO4消費量）(mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素 (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アンモニア態窒素 (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度 (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総アルカリ度 (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
電気伝導率（μS/cm）＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水質検査結果書　（1／2）

水源・水系等の名称　垣　生　水　系

(注)　◎印：基準項目
　　＊印：基準外項目

採水年月日	基準値	R5.6.13	R5.6.13	----	----	----	----	----	----	----	----
採水場所		西部配水区 西垣生町 垣生支所	西部配水区 南斎院町 軽井沢配水池	----	----	----	----	----	----	----	----
採水時間		12:55	12:25	----	----	----	----	----	----	----	----
気温 (℃)		25.9	28.3	----	----	----	----	----	----	----	----
水温 (℃)		21.5	21.6	----	----	----	----	----	----	----	----
残留塩素 (mg/L)		0.4	0.4	----	----	----	----	----	----	----	----
一般細菌 (1mL中)◎	1mL中100以下	0	0	----	----	----	----	----	----	----	----
大腸菌(100mL中)◎	検出されないこと	(-)	(-)	----	----	----	----	----	----	----	----
カドミウム及びその化合物 (mg/L)◎	0.003mg/L以下	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
水銀及びその化合物 (mg/L)◎	0.0005 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
セレン及びその化合物 (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
鉛及びその化合物 (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ヒ素及びその化合物 (mg/L)◎	0.01 〃	<0.001	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	----
六価クロム化合物 (mg/L)◎	0.02 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
亜硝酸態窒素 (mg/L)◎	0.04 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)◎	0.01 〃	<0.001	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	----
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)◎	10 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
フッ素及びその化合物 (mg/L)◎	0.8 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ホウ素及びその化合物 (mg/L)◎	1 〃	0.04	0.04	----	----	----	----	----	----	----	----
四塩化炭素 (mg/L)◎	0.002 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
1,4-ジオキサン (mg/L)◎	0.05 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)◎	0.04 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロメタン (mg/L)◎	0.02 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
テトラクロロエチレン (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
トリクロロエチレン (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ベンゼン (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
塩素酸 (mg/L)◎	0.6 〃	0.20	0.17	----	----	----	----	----	----	----	----
クロロ酢酸 (mg/L)◎	0.02 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
クロロホルム (mg/L)◎	0.06 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロ酢酸 (mg/L)◎	0.03 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジブロモクロロメタン (mg/L)◎	0.1 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭素酸 (mg/L)◎	0.01 〃	<0.001	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	----
総トリハロメタン (mg/L)◎	0.1 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
トリクロロ酢酸 (mg/L)◎	0.03 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモジクロロメタン (mg/L)◎	0.03 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモホルム (mg/L)◎	0.09 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ホルムアルデヒド (mg/L)◎	0.08 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水質検査結果書　（2／2）

水源・水系等の名称　垣　生　水　系

(注)　◎印：基準項目
　　＊印：基準外項目

採水年月日	基準値	R5.6.13	R5.6.13	----	----	----	----	----	----	----	----
採水場所		西部配水区 西垣生町 垣生支所	西部配水区 南斎院町 軽井沢配水池	----	----	----	----	----	----	----	----
採水時間		12:55	12:25	----	----	----	----	----	----	----	----
亜鉛及びその化合物 (mg/L)◎	1 mg/L以下	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)◎	0.2 〃	<0.01	<0.01	----	----	----	----	----	----	----	----
鉄及びその化合物 (mg/L)◎	0.3 〃	<0.01	<0.01	----	----	----	----	----	----	----	----
銅及びその化合物 (mg/L)◎	1 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)◎	200 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
マンガン及びその化合物 (mg/L)◎	0.05 〃	<0.001	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	----
塩化物イオン (mg/L)◎	200 〃	10	9.7	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)◎	300 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
蒸発残留物 (mg/L)◎	500 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
陰イオン界面活性剤 (mg/L)◎	0.2 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジェオスミン (mg/L)◎	0.00001 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
2-メチルイソボルネオール (mg/L)◎	0.00001 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
非イオン界面活性剤 (mg/L)◎	0.02 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
フェノール類 (mg/L)◎	0.005 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
有機物 (TOC) (mg/L)◎	3 〃	0.6	0.7	----	----	----	----	----	----	----	----
pH値 ◎	5.8以上8.6以下	7.4	7.6	----	----	----	----	----	----	----	----
味 ◎	異常でないこと	異常なし	異常なし	----	----	----	----	----	----	----	----
臭気 ◎	異常でないこと	異常なし	異常なし	----	----	----	----	----	----	----	----
色度 (度)◎	5度以下	<0.5	<0.5	----	----	----	----	----	----	----	----
濁度 (度)◎	2度以下	<0.1	<0.1	----	----	----	----	----	----	----	----
有機物等（KMnO4消費量）(mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素 (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アンモニア態窒素 (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度 (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総アルカリ度 (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
電気伝導率（μS/cm）＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水質検査結果書　（1／2）

水源・水系等の名称　北　条　水　系

(注)　◎印：基準項目
　　＊印：基準外項目

採水年月日 採水場所 採水時間	基準値	R5.6.13 北条配水区 鴨之池 鴨の池集会所 10:25	R5.6.13 浅海配水区 浅海本谷 小竹集会所 10:00	R5.6.13 才之原配水区 尾儀原 尾儀原公園 9:25	R5.6.13 立岩配水区 猿川原 立岩公民館 9:35	R5.6.13 本谷配水区 佐古 佐古集会所 9:05	---- ---- ----	---- ---- ----	---- ---- ----	---- ---- ----	---- ---- ----
気温 (℃)		25.8	23.7	23.8	24.7	25.1	----	----	----	----	----
水温 (℃)		22.0	22.5	21.0	22.1	23.0	----	----	----	----	----
残留塩素 (mg/L)		0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	----	----	----	----	----
一般細菌 (1mL中)◎	1mL中100以下	0	0	0	0	0	----	----	----	----	----
大腸菌(100mL中)◎	検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	----	----	----	----	----
カドミウム及びその化合物 (mg/L)◎	0.003mg/L以下	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
水銀及びその化合物 (mg/L)◎	0.0005 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
セレン及びその化合物 (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
鉛及びその化合物 (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ヒ素及びその化合物 (mg/L)◎	0.01 〃	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	----	----	----	----	----
六価クロム化合物 (mg/L)◎	0.02 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
亜硝酸態窒素 (mg/L)◎	0.04 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)◎	0.01 〃	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	----	----	----	----	----
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)◎	10 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
フッ素及びその化合物 (mg/L)◎	0.8 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ホウ素及びその化合物 (mg/L)◎	1 〃	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	----	----	----	----	----
四塩化炭素 (mg/L)◎	0.002 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
1,4-ジオキサン (mg/L)◎	0.05 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)◎	0.04 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロメタン (mg/L)◎	0.02 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
テトラクロロエチレン (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
トリクロロエチレン (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ベンゼン (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
塩素酸 (mg/L)◎	0.6 〃	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	----	----	----	----	----
クロロ酢酸 (mg/L)◎	0.02 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
クロロホルム (mg/L)◎	0.06 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロ酢酸 (mg/L)◎	0.03 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジブロモクロロメタン (mg/L)◎	0.1 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭素酸 (mg/L)◎	0.01 〃	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	----	----	----	----	----
総トリハロメタン (mg/L)◎	0.1 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
トリクロロ酢酸 (mg/L)◎	0.03 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモジクロロメタン (mg/L)◎	0.03 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモホルム (mg/L)◎	0.09 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ホルムアルデヒド (mg/L)◎	0.08 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水質検査結果書　（2／2）

水源・水系等の名称　北　条　水　系

(注)　◎印：基準項目
　　＊印：基準外項目

採水年月日 採水場所 採水時間	基準値	R5.6.13 北条配水区 鴨之池 鴨の池集会所 10:25	R5.6.13 浅海配水区 浅海本谷 小竹集会所 10:00	R5.6.13 才之原配水区 尾儀原 尾儀原公園 9:25	R5.6.13 立岩配水区 猿川原 立岩公民館 9:35	R5.6.13 本谷配水区 佐古 佐古集会所 9:05	---- ---- ----	---- ---- ----	---- ---- ----	---- ---- ----	---- ---- ----
亜鉛及びその化合物 (mg/L)◎	1 mg/L以下	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)◎	0.2 〃	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	----	----	----	----	----
鉄及びその化合物 (mg/L)◎	0.3 〃	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	----	----	----	----	----
銅及びその化合物 (mg/L)◎	1 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)◎	200 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
マンガン及びその化合物 (mg/L)◎	0.05 〃	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	----	----	----	----	----
塩化物イオン (mg/L)◎	200 〃	7.0	6.9	6.9	7.0	7.0	----	----	----	----	----
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)◎	300 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
蒸発残留物 (mg/L)◎	500 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
陰イオン界面活性剤 (mg/L)◎	0.2 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジェオスミン (mg/L)◎	0.00001 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
2-メチルイソボルネオール (mg/L)◎	0.00001 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
非イオン界面活性剤 (mg/L)◎	0.02 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
フェノール類 (mg/L)◎	0.005 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
有機物 (TOC) (mg/L)◎	3 〃	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	----	----	----	----	----
pH値 ◎	5.8以上8.6以下	7.6	7.8	7.8	7.9	7.9	----	----	----	----	----
味 ◎	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----	----	----
臭気 ◎	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----	----	----
色度 (度)◎	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	----	----	----	----	----
濁度 (度)◎	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	----	----	----	----	----
有機物等（KMnO4消費量）(mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素 (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アンモニア態窒素 (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度 (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総アルカリ度 (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
電気伝導率（μS/cm）＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水質検査結果書　（1／2）

水源・水系等の名称　久谷水系

(注)　◎印：基準項目
　　＊印：基準外項目

採水年月日	基準値	R5.6.12	R5.6.12	----	----	----	----	----	----	----	----
採水場所		久谷配水区 久谷町 坂本公民館	久谷配水区 窪野町 墓地	----	----	----	----	----	----	----	----
採水時間		10:15	9:55	----	----	----	----	----	----	----	----
気温 (℃)		24.5	23.2	----	----	----	----	----	----	----	----
水温 (℃)		20.5	22.7	----	----	----	----	----	----	----	----
残留塩素 (mg/L)		0.4	0.2	----	----	----	----	----	----	----	----
一般細菌 (1mL中)◎	1mL中100以下	0	0	----	----	----	----	----	----	----	----
大腸菌(100mL中)◎	検出されないこと	(-)	(-)	----	----	----	----	----	----	----	----
カドミウム及びその化合物 (mg/L)◎	0.003mg/L以下	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
水銀及びその化合物 (mg/L)◎	0.0005 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
セレン及びその化合物 (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
鉛及びその化合物 (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ヒ素及びその化合物 (mg/L)◎	0.01 〃	<0.001	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	----
六価クロム化合物 (mg/L)◎	0.02 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
亜硝酸態窒素 (mg/L)◎	0.04 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)◎	0.01 〃	<0.001	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	----
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)◎	10 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
フッ素及びその化合物 (mg/L)◎	0.8 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ホウ素及びその化合物 (mg/L)◎	1 〃	0.02	0.07	----	----	----	----	----	----	----	----
四塩化炭素 (mg/L)◎	0.002 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
1,4-ジオキサン (mg/L)◎	0.05 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)◎	0.04 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロメタン (mg/L)◎	0.02 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
テトラクロロエチレン (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
トリクロロエチレン (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ベンゼン (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
塩素酸 (mg/L)◎	0.6 〃	<0.06	0.10	----	----	----	----	----	----	----	----
クロロ酢酸 (mg/L)◎	0.02 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
クロロホルム (mg/L)◎	0.06 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロ酢酸 (mg/L)◎	0.03 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジブロモクロロメタン (mg/L)◎	0.1 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭素酸 (mg/L)◎	0.01 〃	<0.001	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	----
総トリハロメタン (mg/L)◎	0.1 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
トリクロロ酢酸 (mg/L)◎	0.03 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモジクロロメタン (mg/L)◎	0.03 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモホルム (mg/L)◎	0.09 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ホルムアルデヒド (mg/L)◎	0.08 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水質検査結果書　（2／2）

水源・水系等の名称　久　谷　水　系

(注)　◎印：基準項目
　　＊印：基準外項目

採水年月日	基準値	R5.6.12	R5.6.12	----	----	----	----	----	----	----	----
採水場所		久谷配水区 久谷町 坂本公民館	久谷配水区 窪野町 墓地	----	----	----	----	----	----	----	----
採水時間		10:15	9:55	----	----	----	----	----	----	----	----
亜鉛及びその化合物 (mg/L)◎	1 mg/L以下	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)◎	0.2 〃	0.01	<0.01	----	----	----	----	----	----	----	----
鉄及びその化合物 (mg/L)◎	0.3 〃	0.01	<0.01	----	----	----	----	----	----	----	----
銅及びその化合物 (mg/L)◎	1 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)◎	200 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
マンガン及びその化合物 (mg/L)◎	0.05 〃	<0.001	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	----
塩化物イオン (mg/L)◎	200 〃	8.9	18	----	----	----	----	----	----	----	----
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) (mg/L)◎	300 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
蒸発残留物 (mg/L)◎	500 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
陰イオン界面活性剤 (mg/L)◎	0.2 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジェオスミン (mg/L)◎	0.00001 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
2-メチルイソボルネオール (mg/L)◎	0.00001 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
非イオン界面活性剤 (mg/L)◎	0.02 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
フェノール類 (mg/L)◎	0.005 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
有機物 (TOC) (mg/L)◎	3 〃	0.4	0.3	----	----	----	----	----	----	----	----
pH値 ◎	5.8以上8.6以下	7.6	8.3	----	----	----	----	----	----	----	----
味 ◎	異常でないこと	異常なし	異常なし	----	----	----	----	----	----	----	----
臭気 ◎	異常でないこと	異常なし	異常なし	----	----	----	----	----	----	----	----
色度 (度)◎	5度以下	<0.5	<0.5	----	----	----	----	----	----	----	----
濁度 (度)◎	2度以下	<0.1	<0.1	----	----	----	----	----	----	----	----
有機物等（KMnO4消費量）(mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素 (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アンモニア態窒素 (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度 (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総アルカリ度 (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
電気伝導率（μS/cm）＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----