水 質 検 査 結 果 書　（1／2）

水源・水系等の名称　市 之 井 手 水 系

(注)　◎印：基準項目
　　＊印：基準外項目

採水年月日	基準値	R5.9.11	R5.9.11	R5.9.11	R5.9.11	R5.9.11	R5.9.11	R5.9.11	----	----	----
採水場所		中央配水区 保免中二丁目 保免中緑地	中央配水区 御幸一丁目 桜ケ丘集会所	東部配水区 畑寺一丁目 畑寺公園	城山配水区 清水町二丁目 清水公園	道後配水区 祝谷六丁目 祝谷北公園	道後配水区 祝谷東町 公園	湯山配水区 湯の山二丁目 湯の山運動公園	----	----	----
採水時間		11:10	10:10	10:55	10:30	9:55	9:30	9:00	----	----	----
気温 (℃)		27.3	26.8	26.1	26.3	27.5	26.8	24.2	----	----	----
水温 (℃)		26.3	29.7	26.7	28.3	27.8	27.2	28.0	----	----	----
残留塩素 (mg/L)		0.4	0.4	0.5	0.4	0.2	0.2	0.4	----	----	----
一般細菌 (1mL中)◎	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0	0	----	----	----
大腸菌(100mL中)◎	検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	----	----	----
カドミウム及びその化合物 (mg/L)◎	0.003mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	----	----	----
水銀及びその化合物 (mg/L)◎	0.0005 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
セレン及びその化合物 (mg/L)◎	0.01 〃	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	----	----	----
鉛及びその化合物 (mg/L)◎	0.01 〃	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	----	----	----
ヒ素及びその化合物 (mg/L)◎	0.01 〃	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	----	----	----
六価クロム化合物 (mg/L)◎	0.02 〃	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	----	----	----
亜硝酸態窒素 (mg/L)◎	0.04 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)◎	0.01 〃	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	----	----	----
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)◎	10 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
フッ素及びその化合物 (mg/L)◎	0.8 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ホウ素及びその化合物 (mg/L)◎	1 〃	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	----	----	----
四塩化炭素 (mg/L)◎	0.002 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
1,4-ジオキサン (mg/L)◎	0.05 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)◎	0.04 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロメタン (mg/L)◎	0.02 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
テトラクロロエチレン (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
トリクロロエチレン (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ベンゼン (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
塩素酸 (mg/L)◎	0.6 〃	0.09	0.15	0.08	0.10	0.10	0.36	0.15	----	----	----
クロロ酢酸 (mg/L)◎	0.02 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
クロロホルム (mg/L)◎	0.06 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロ酢酸 (mg/L)◎	0.03 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジブロモクロロメタン (mg/L)◎	0.1 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭素酸 (mg/L)◎	0.01 〃	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	----	----	----
総トリハロメタン (mg/L)◎	0.1 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
トリクロロ酢酸 (mg/L)◎	0.03 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモジクロロメタン (mg/L)◎	0.03 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモホルム (mg/L)◎	0.09 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ホルムアルデヒド (mg/L)◎	0.08 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水質検査結果書　（2／2）

水源・水系等の名称　市之井手水系

(注)　◎印：基準項目
　　＊印：基準外項目

採水年月日 採水場所 採水時間	基準値	R5.9.11 中央配水区 保免中二丁目 保免中緑地 11:10	R5.9.11 中央配水区 御幸一丁目 桜ケ丘集会所 10:10	R5.9.11 東部配水区 畑寺一丁目 畑寺公園 10:55	R5.9.11 城山配水区 清水町二丁目 清水公園 10:30	R5.9.11 道後配水区 祝谷六丁目 祝谷北公園 9:55	R5.9.11 道後配水区 祝谷東町 公園 9:30	R5.9.11 湯山配水区 湯の山二丁目 湯の山運動公園 9:00	---- ---- ----	---- ---- ----	---- ---- ----
亜鉛及びその化合物 (mg/L)◎	1 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	----	----	----
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)◎	0.2 〃	0.07	0.07	0.08	0.09	0.09	0.08	0.08	----	----	----
鉄及びその化合物 (mg/L)◎	0.3 〃	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	----	----	----
銅及びその化合物 (mg/L)◎	1 〃	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	----	----	----
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)◎	200 〃	7.0	7.4	7.0	7.3	7.2	7.5	7.8	----	----	----
マンガン及びその化合物 (mg/L)◎	0.05 〃	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	----	----	----
塩化物イオン (mg/L)◎	200 〃	5.5	6.0	5.4	5.6	5.6	6.0	5.9	----	----	----
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) (mg/L)◎	300 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
蒸発残留物 (mg/L)◎	500 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
陰イオン界面活性剤 (mg/L)◎	0.2 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジェオスミン (mg/L)◎	0.00001 〃	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	----	----	----
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ (mg/L)◎	0.00001 〃	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	----	----	----
非イオン界面活性剤 (mg/L)◎	0.02 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
フェノール類 (mg/L)◎	0.005 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
有機物 (TOC) (mg/L)◎	3 〃	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7	0.7	0.6	----	----	----
pH値 ◎	5.8以上8.6以下	7.6	7.9	7.9	8.1	8.0	8.1	8.1	----	----	----
味 ◎	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
臭気 ◎	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
色度 (度)◎	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	----	----	----
濁度 (度)◎	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	----	----	----
有機物等（KMnO4消費量）(mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素 (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)＊		<1	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アンモニア態窒素 (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度 (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総アルカリ度 (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
電気伝導率（μS/cm）＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水質検査結果書　（1／2）

水源・水系等の名称　高井神田水系

(注)　◎印：基準項目
　　＊印：基準外項目

採水年月日	基準値	R5.9.11	R5.9.11	R5.9.11	R5.9.11	----	----	----	----	----	----
採水場所		久米配水区 森松町 森松本村公園	南部配水区 古川南三丁目 古川南公園	小野配水区 平井町 平井公園	小野配水区 北梅本町 北梅本小山公園	----	----	----	----	----	----
採水時間		10:40	10:58	9:15	8:58	----	----	----	----	----	----
気温 (℃)		25.8	28.1	29.8	26.3	----	----	----	----	----	----
水温 (℃)		28.1	25.3	25.8	27.0	----	----	----	----	----	----
残留塩素 (mg/L)		0.2	0.3	0.3	0.3	----	----	----	----	----	----
一般細菌 (1mL中)◎	1mL中100以下	0	0	0	0	----	----	----	----	----	----
大腸菌(100mL中)◎	検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	----	----	----	----	----	----
カドミウム及びその化合物 (mg/L)◎	0.003mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	----	----	----	----	----	----
水銀及びその化合物 (mg/L)◎	0.0005 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
セレン及びその化合物 (mg/L)◎	0.01 〃	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	----	----	----	----	----	----
鉛及びその化合物 (mg/L)◎	0.01 〃	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	----	----	----	----	----	----
ヒ素及びその化合物 (mg/L)◎	0.01 〃	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	----	----	----	----	----	----
六価クロム化合物 (mg/L)◎	0.02 〃	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	----	----	----	----	----	----
亜硝酸態窒素 (mg/L)◎	0.04 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)◎	0.01 〃	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	----	----	----	----	----	----
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)◎	10 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
フッ素及びその化合物 (mg/L)◎	0.8 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ホウ素及びその化合物 (mg/L)◎	1 〃	0.03	0.02	0.03	0.03	----	----	----	----	----	----
四塩化炭素 (mg/L)◎	0.002 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
1,4-ジオキサン (mg/L)◎	0.05 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)◎	0.04 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロメタン (mg/L)◎	0.02 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
テトラクロロエチレン (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
トリクロロエチレン (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ベンゼン (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
塩素酸 (mg/L)◎	0.6 〃	0.11	0.11	0.12	0.11	----	----	----	----	----	----
クロロ酢酸 (mg/L)◎	0.02 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
クロロホルム (mg/L)◎	0.06 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロ酢酸 (mg/L)◎	0.03 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジブロモクロロメタン (mg/L)◎	0.1 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭素酸 (mg/L)◎	0.01 〃	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	----	----	----	----	----	----
総トリハロメタン (mg/L)◎	0.1 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
トリクロロ酢酸 (mg/L)◎	0.03 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモジクロロメタン (mg/L)◎	0.03 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモホルム (mg/L)◎	0.09 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ホルムアルデヒド (mg/L)◎	0.08 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水質検査結果書　（2／2）

水源・水系等の名称　高井神田水系

(注)　◎印：基準項目
　　＊印：基準外項目

採水年月日 採水場所 採水時間	基準値	R5.9.11 久米配水区 森松町 森松本村公園 10:40	R5.9.11 南部配水区 古川南三丁目 古川南公園 10:58	R5.9.11 小野配水区 平井町 平井公園 9:15	R5.9.11 小野配水区 北梅本町 北梅本小山公園 8:58	---- ---- ----	---- ---- ----	---- ---- ----	---- ---- ----	---- ---- ----	---- ---- ----
亜鉛及びその化合物 (mg/L)◎	1 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	----	----	----	----	----	----
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)◎	0.2 〃	<0.01	0.04	<0.01	<0.01	----	----	----	----	----	----
鉄及びその化合物 (mg/L)◎	0.3 〃	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	----	----	----	----	----	----
銅及びその化合物 (mg/L)◎	1 〃	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	----	----	----	----	----	----
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)◎	200 〃	14	10	14	13	----	----	----	----	----	----
マンガン及びその化合物 (mg/L)◎	0.05 〃	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	----	----	----	----	----	----
塩化物イオン (mg/L)◎	200 〃	10	7.9	10	10	----	----	----	----	----	----
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)◎	300 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
蒸発残留物 (mg/L)◎	500 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
陰イオン界面活性剤 (mg/L)◎	0.2 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジェオスミン (mg/L)◎	0.00001 〃	----	<0.000001	----	----	----	----	----	----	----	----
2-メチルイソボルネオール (mg/L)◎	0.00001 〃	----	<0.000001	----	----	----	----	----	----	----	----
非イオン界面活性剤 (mg/L)◎	0.02 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
フェノール類 (mg/L)◎	0.005 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
有機物 (TOC) (mg/L)◎	3 〃	<0.3	0.5	<0.3	<0.3	----	----	----	----	----	----
pH値 ◎	5.8以上8.6以下	7.9	7.9	7.7	7.9	----	----	----	----	----	----
味 ◎	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----	----	----	----
臭気 ◎	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----	----	----	----
色度 (度)◎	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	----	----	----	----	----	----
濁度 (度)◎	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	----	----	----	----	----	----
有機物等（KMnO4消費量）(mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素 (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)＊		----	----	----	2	----	----	----	----	----	----
アンモニア態窒素 (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度 (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総アルカリ度 (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
電気伝導率（μS/cm）＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水質検査結果書　（1／2）

水源・水系等の名称　かきつばた水系

(注)　◎印：基準項目
　　＊印：基準外項目

採水年月日	基準値	R5.9.12	R5.9.12	R5.9.12	R5.9.12	R5.9.12	R5.9.12	R5.9.12	----	----	----
採水場所		城西配水区 久万ノ台 久万ノ台緑地	城西配水区 須賀町 西須賀公園	北部配水区 福角町 堀江支所	三津配水区 辰巳町 たつみ公園	三津配水区 石風呂町 すみれの北公園	三津配水区 泊町 船越緑地公園	光洋台配水区 光洋台 光洋台集会所	----	----	----
採水時間		11:50	11:30	11:05	11:15	10:58	9:58	10:50	----	----	----
気温 (℃)		31.0	31.2	29.9	33.6	31.2	28.5	28.2	----	----	----
水温 (℃)		27.0	26.0	27.6	28.0	27.5	29.0	28.5	----	----	----
残留塩素 (mg/L)		0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	----	----	----
一般細菌 (1mL中)◎	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0	0	----	----	----
大腸菌(100mL中)◎	検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	----	----	----
カドミウム及びその化合物 (mg/L)◎	0.003mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	----	----	----
水銀及びその化合物 (mg/L)◎	0.0005 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
セレン及びその化合物 (mg/L)◎	0.01 〃	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	----	----	----
鉛及びその化合物 (mg/L)◎	0.01 〃	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	----	----	----
ヒ素及びその化合物 (mg/L)◎	0.01 〃	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	----	----	----
六価クロム化合物 (mg/L)◎	0.02 〃	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	----	----	----
亜硝酸態窒素 (mg/L)◎	0.04 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)◎	0.01 〃	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	----	----	----
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)◎	10 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
フッ素及びその化合物 (mg/L)◎	0.8 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ホウ素及びその化合物 (mg/L)◎	1 〃	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	----	----	----
四塩化炭素 (mg/L)◎	0.002 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
1,4-ジオキサン (mg/L)◎	0.05 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)◎	0.04 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロメタン (mg/L)◎	0.02 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
テトラクロロエチレン (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
トリクロロエチレン (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ベンゼン (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
塩素酸 (mg/L)◎	0.6 〃	0.10	0.11	0.16	0.17	0.19	0.22	0.21	----	----	----
クロロ酢酸 (mg/L)◎	0.02 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
クロロホルム (mg/L)◎	0.06 〃	----	----	0.012	----	0.011	0.013	0.014	----	----	----
ジクロロ酢酸 (mg/L)◎	0.03 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジブロモクロロメタン (mg/L)◎	0.1 〃	----	----	0.004	----	0.005	0.006	0.006	----	----	----
臭素酸 (mg/L)◎	0.01 〃	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	----	----	----
総トリハロメタン (mg/L)◎	0.1 〃	----	----	0.023	----	0.025	0.029	0.030	----	----	----
トリクロロ酢酸 (mg/L)◎	0.03 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモジクロロメタン (mg/L)◎	0.03 〃	----	----	0.005	----	0.007	0.008	0.008	----	----	----
ブロモホルム (mg/L)◎	0.09 〃	----	----	0.002	----	0.002	0.002	0.002	----	----	----
ホルムアルデヒド (mg/L)◎	0.08 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水質検査結果書　（2／2）

水源・水系等の名称　かきつばた水系

(注)　◎印：基準項目
　　＊印：基準外項目

採水年月日 採水場所 採水時間	基準値	R5.9.12 城西配水区 久万ノ台 久万ノ台緑地 11:50	R5.9.12 城西配水区 須賀町 西須賀公園 11:30	R5.9.12 北部配水区 福角町 堀江支所 11:05	R5.9.12 三津配水区 辰巳町 たつみ公園 11:15	R5.9.12 三津配水区 石風呂町 すみれの北公園 10:58	R5.9.12 三津配水区 泊町 船越緑地公園 9:58	R5.9.12 光洋台配水区 光洋台 光洋台集会所 10:50	---- ---- ----	---- ---- ----	---- ---- ----
亜鉛及びその化合物 (mg/L)◎	1 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	----	----	----
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)◎	0.2 〃	0.07	0.07	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	----	----	----
鉄及びその化合物 (mg/L)◎	0.3 〃	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	----	----	----
銅及びその化合物 (mg/L)◎	1 〃	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	----	----	----
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)◎	200 〃	8.1	7.7	13	12	13	13	13	----	----	----
マンガン及びその化合物 (mg/L)◎	0.05 〃	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	----	----	----
塩化物イオン (mg/L)◎	200 〃	6.0	5.9	9.6	9.6	9.9	10	9.9	----	----	----
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)◎	300 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
蒸発残留物 (mg/L)◎	500 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
陰イオン界面活性剤 (mg/L)◎	0.2 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジェオスミン (mg/L)◎	0.00001 〃	<0.000001	<0.000001	----	----	----	----	----	----	----	----
2-メチルイソボルネオール (mg/L)◎	0.00001 〃	<0.000001	<0.000001	----	----	----	----	----	----	----	----
非イオン界面活性剤 (mg/L)◎	0.02 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
フェノール類 (mg/L)◎	0.005 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
有機物 (TOC) (mg/L)◎	3 〃	0.8	0.7	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	----	----	----
pH値 ◎	5.8以上8.6以下	7.8	7.9	7.9	7.8	7.9	7.9	8.2	----	----	----
味 ◎	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
臭気 ◎	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
色度 (度)◎	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	----	----	----
濁度 (度)◎	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	----	----	----
有機物等（KMnO4消費量）(mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素 (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)＊		----	----	<1	----	----	----	----	----	----	----
アンモニア態窒素 (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度 (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総アルカリ度 (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
電気伝導率（μS/cm）＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水質検査結果書　（1／2）

水源・水系等の名称　垣　生　水　系

(注)　◎印：基準項目
　　＊印：基準外項目

採水年月日	基準値	R5.9.12	R5.9.12	----	----	----	----	----	----	----	----
採水場所		西部配水区 西垣生町 垣生支所	西部配水区 南斎院町 軽井沢配水池	----	----	----	----	----	----	----	----
採水時間		12:50	12:13	----	----	----	----	----	----	----	----
気温 (℃)		32.1	32.3	----	----	----	----	----	----	----	----
水温 (℃)		27.8	27.5	----	----	----	----	----	----	----	----
残留塩素 (mg/L)		0.4	0.4	----	----	----	----	----	----	----	----
一般細菌 (1mL中)◎	1mL中100以下	0	0	----	----	----	----	----	----	----	----
大腸菌(100mL中)◎	検出されないこと	(-)	(-)	----	----	----	----	----	----	----	----
カドミウム及びその化合物 (mg/L)◎	0.003mg/L以下	<0.0003	<0.0003	----	----	----	----	----	----	----	----
水銀及びその化合物 (mg/L)◎	0.0005 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
セレン及びその化合物 (mg/L)◎	0.01 〃	<0.001	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	----
鉛及びその化合物 (mg/L)◎	0.01 〃	<0.001	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	----
ヒ素及びその化合物 (mg/L)◎	0.01 〃	<0.001	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	----
六価クロム化合物 (mg/L)◎	0.02 〃	<0.002	<0.002	----	----	----	----	----	----	----	----
亜硝酸態窒素 (mg/L)◎	0.04 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)◎	0.01 〃	<0.001	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	----
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)◎	10 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
フッ素及びその化合物 (mg/L)◎	0.8 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ホウ素及びその化合物 (mg/L)◎	1 〃	0.06	0.06	----	----	----	----	----	----	----	----
四塩化炭素 (mg/L)◎	0.002 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
1,4-ジオキサン (mg/L)◎	0.05 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)◎	0.04 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロメタン (mg/L)◎	0.02 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
テトラクロロエチレン (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
トリクロロエチレン (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ベンゼン (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
塩素酸 (mg/L)◎	0.6 〃	0.48	0.44	----	----	----	----	----	----	----	----
クロロ酢酸 (mg/L)◎	0.02 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
クロロホルム (mg/L)◎	0.06 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロ酢酸 (mg/L)◎	0.03 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジブロモクロロメタン (mg/L)◎	0.1 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭素酸 (mg/L)◎	0.01 〃	0.002	0.001	----	----	----	----	----	----	----	----
総トリハロメタン (mg/L)◎	0.1 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
トリクロロ酢酸 (mg/L)◎	0.03 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモジクロロメタン (mg/L)◎	0.03 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモホルム (mg/L)◎	0.09 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ホルムアルデヒド (mg/L)◎	0.08 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水質検査結果書　（2／2）

水源・水系等の名称　垣　生　水　系

(注)　◎印：基準項目
　　＊印：基準外項目

採水年月日	基準値	R5.9.12	R5.9.12	----	----	----	----	----	----	----	----
採水場所		西部配水区 西垣生町 垣生支所	西部配水区 南斎院町 軽井沢配水池	----	----	----	----	----	----	----	----
採水時間		12:50	12:13	----	----	----	----	----	----	----	----
亜鉛及びその化合物 (mg/L)◎	1 mg/L以下	<0.01	<0.01	----	----	----	----	----	----	----	----
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)◎	0.2 〃	<0.01	<0.01	----	----	----	----	----	----	----	----
鉄及びその化合物 (mg/L)◎	0.3 〃	<0.01	<0.01	----	----	----	----	----	----	----	----
銅及びその化合物 (mg/L)◎	1 〃	<0.01	<0.01	----	----	----	----	----	----	----	----
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)◎	200 〃	16	15	----	----	----	----	----	----	----	----
マンガン及びその化合物 (mg/L)◎	0.05 〃	<0.001	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	----
塩化物イオン (mg/L)◎	200 〃	14	13	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)◎	300 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
蒸発残留物 (mg/L)◎	500 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
陰イオン界面活性剤 (mg/L)◎	0.2 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジェオスミン (mg/L)◎	0.00001 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
2-メチルイソボルネオール (mg/L)◎	0.00001 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
非イオン界面活性剤 (mg/L)◎	0.02 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
フェノール類 (mg/L)◎	0.005 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
有機物 (TOC) (mg/L)◎	3 〃	0.5	0.5	----	----	----	----	----	----	----	----
pH値 ◎	5.8以上8.6以下	7.6	7.8	----	----	----	----	----	----	----	----
味 ◎	異常でないこと	異常なし	異常なし	----	----	----	----	----	----	----	----
臭気 ◎	異常でないこと	異常なし	異常なし	----	----	----	----	----	----	----	----
色度 (度)◎	5度以下	<0.5	<0.5	----	----	----	----	----	----	----	----
濁度 (度)◎	2度以下	<0.1	<0.1	----	----	----	----	----	----	----	----
有機物等（KMnO4消費量）(mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素 (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)＊		<1	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アンモニア態窒素 (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度 (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総アルカリ度 (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
電気伝導率（μS/cm）＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水質検査結果書　（1／2）

水源・水系等の名称　北　条　水　系

(注)　◎印：基準項目
　　＊印：基準外項目

採水年月日	基準値	R5.9.12	R5.9.12	R5.9.12	R5.9.12	R5.9.12	----	----	----	----	----
採水場所		北条配水区 鴨之池 鴨の池集会所	浅海配水区 浅海本谷 小竹集会所	才之原配水区 尾儀原 尾儀原公園	立岩配水区 猿川原 立岩公民館	本谷配水区 佐古 佐古集会所	----	----	----	----	----
採水時間		10:40	10:15	9:40	9:50	9:10	----	----	----	----	----
気温 (℃)		29.4	28.1	27.9	27.9	28.1	----	----	----	----	----
水温 (℃)		27.0	29.0	27.8	28.0	28.5	----	----	----	----	----
残留塩素 (mg/L)		0.4	0.2	0.3	0.4	0.5	----	----	----	----	----
一般細菌 (1mL中)◎	1mL中100以下	0	0	0	0	0	----	----	----	----	----
大腸菌(100mL中)◎	検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	----	----	----	----	----
カドミウム及びその化合物 (mg/L)◎	0.003mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	----	----	----	----	----
水銀及びその化合物 (mg/L)◎	0.0005 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
セレン及びその化合物 (mg/L)◎	0.01 〃	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	----	----	----	----	----
鉛及びその化合物 (mg/L)◎	0.01 〃	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	----	----	----	----	----
ヒ素及びその化合物 (mg/L)◎	0.01 〃	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	----	----	----	----	----
六価クロム化合物 (mg/L)◎	0.02 〃	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	----	----	----	----	----
亜硝酸態窒素 (mg/L)◎	0.04 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)◎	0.01 〃	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	----	----	----	----	----
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)◎	10 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
フッ素及びその化合物 (mg/L)◎	0.8 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ホウ素及びその化合物 (mg/L)◎	1 〃	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	----	----	----	----	----
四塩化炭素 (mg/L)◎	0.002 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
1,4-ジオキサン (mg/L)◎	0.05 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)◎	0.04 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロメタン (mg/L)◎	0.02 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
テトラクロロエチレン (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
トリクロロエチレン (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ベンゼン (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
塩素酸 (mg/L)◎	0.6 〃	0.20	0.19	0.19	0.23	0.20	----	----	----	----	----
クロロ酢酸 (mg/L)◎	0.02 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
クロロホルム (mg/L)◎	0.06 〃	----	----	----	0.009	----	----	----	----	----	----
ジクロロ酢酸 (mg/L)◎	0.03 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジブロモクロロメタン (mg/L)◎	0.1 〃	----	----	----	0.004	----	----	----	----	----	----
臭素酸 (mg/L)◎	0.01 〃	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	----	----	----	----	----
総トリハロメタン (mg/L)◎	0.1 〃	----	----	----	0.019	----	----	----	----	----	----
トリクロロ酢酸 (mg/L)◎	0.03 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモジクロロメタン (mg/L)◎	0.03 〃	----	----	----	0.006	----	----	----	----	----	----
ブロモホルム (mg/L)◎	0.09 〃	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----
ホルムアルデヒド (mg/L)◎	0.08 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水質検査結果書　（2／2）

水源・水系等の名称　北　条　水　系

(注)　◎印：基準項目
　　＊印：基準外項目

採水年月日 採水場所 採水時間	基準値	R5.9.12 北条配水区 鴨之池 鴨の池集会所 10:40	R5.9.12 浅海配水区 浅海本谷 小竹集会所 10:15	R5.9.12 才之原配水区 尾儀原 尾儀原公園 9:40	R5.9.12 立岩配水区 猿川原 立岩公民館 9:50	R5.9.12 本谷配水区 佐古 佐古集会所 9:10	---- ---- ----	---- ---- ----	---- ---- ----	---- ---- ----	---- ---- ----
亜鉛及びその化合物 (mg/L)◎	1 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	----	----	----	----	----
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)◎	0.2 〃	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	----	----	----	----	----
鉄及びその化合物 (mg/L)◎	0.3 〃	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	----	----	----	----	----
銅及びその化合物 (mg/L)◎	1 〃	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	----	----	----	----	----
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)◎	200 〃	11	10	11	11	11	----	----	----	----	----
マンガン及びその化合物 (mg/L)◎	0.05 〃	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	----	----	----	----	----
塩化物イオン (mg/L)◎	200 〃	7.2	7.1	7.1	7.3	7.2	----	----	----	----	----
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)◎	300 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
蒸発残留物 (mg/L)◎	500 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
陰イオン界面活性剤 (mg/L)◎	0.2 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジェオスミン (mg/L)◎	0.00001 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
2-メチルイソボルネオール (mg/L)◎	0.00001 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
非イオン界面活性剤 (mg/L)◎	0.02 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
フェノール類 (mg/L)◎	0.005 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
有機物 (TOC) (mg/L)◎	3 〃	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	----	----	----	----	----
pH値 ◎	5.8以上8.6以下	7.8	8.0	8.0	8.1	8.1	----	----	----	----	----
味 ◎	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----	----	----
臭気 ◎	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----	----	----
色度 (度)◎	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	----	----	----	----	----
濁度 (度)◎	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	----	----	----	----	----
有機物等（KMnO4消費量）(mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素 (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)＊		<1	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アンモニア態窒素 (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度 (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総アルカリ度 (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
電気伝導率（μS/cm）＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水質検査結果書　（1／2）

水源・水系等の名称　久谷水系

(注)　◎印：基準項目
　　＊印：基準外項目

採水年月日	基準値	R5.9.11	R5.9.11	----	----	----	----	----	----	----	----
採水場所		久谷配水区 久谷町 坂本公民館	久谷配水区 窪野町 墓地	----	----	----	----	----	----	----	----
採水時間		10:15	10:00	----	----	----	----	----	----	----	----
気温 (℃)		27.0	24.1	----	----	----	----	----	----	----	----
水温 (℃)		25.0	29.9	----	----	----	----	----	----	----	----
残留塩素 (mg/L)		0.2	0.1	----	----	----	----	----	----	----	----
一般細菌 (1mL中)◎	1mL中100以下	0	0	----	----	----	----	----	----	----	----
大腸菌(100mL中)◎	検出されないこと	(-)	(-)	----	----	----	----	----	----	----	----
カドミウム及びその化合物 (mg/L)◎	0.003mg/L以下	<0.0003	<0.0003	----	----	----	----	----	----	----	----
水銀及びその化合物 (mg/L)◎	0.0005 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
セレン及びその化合物 (mg/L)◎	0.01 〃	<0.001	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	----
鉛及びその化合物 (mg/L)◎	0.01 〃	<0.001	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	----
ヒ素及びその化合物 (mg/L)◎	0.01 〃	<0.001	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	----
六価クロム化合物 (mg/L)◎	0.02 〃	<0.002	<0.002	----	----	----	----	----	----	----	----
亜硝酸態窒素 (mg/L)◎	0.04 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)◎	0.01 〃	<0.001	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	----
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)◎	10 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
フッ素及びその化合物 (mg/L)◎	0.8 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ホウ素及びその化合物 (mg/L)◎	1 〃	0.10	0.05	----	----	----	----	----	----	----	----
四塩化炭素 (mg/L)◎	0.002 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
1,4-ジオキサン (mg/L)◎	0.05 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)◎	0.04 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロメタン (mg/L)◎	0.02 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
テトラクロロエチレン (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
トリクロロエチレン (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ベンゼン (mg/L)◎	0.01 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
塩素酸 (mg/L)◎	0.6 〃	<0.06	0.13	----	----	----	----	----	----	----	----
クロロ酢酸 (mg/L)◎	0.02 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
クロロホルム (mg/L)◎	0.06 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロ酢酸 (mg/L)◎	0.03 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジブロモクロロメタン (mg/L)◎	0.1 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭素酸 (mg/L)◎	0.01 〃	<0.001	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	----
総トリハロメタン (mg/L)◎	0.1 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
トリクロロ酢酸 (mg/L)◎	0.03 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモジクロロメタン (mg/L)◎	0.03 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモホルム (mg/L)◎	0.09 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ホルムアルデヒド (mg/L)◎	0.08 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水質検査結果書　（2／2）

水源・水系等の名称　久　谷　水　系

(注)　◎印：基準項目
　　＊印：基準外項目

採水年月日	基準値	R5.9.11	R5.9.11	----	----	----	----	----	----	----	----
採水場所		久谷配水区 久谷町 坂本公民館	久谷配水区 窪野町 墓地	----	----	----	----	----	----	----	----
採水時間		10:15	10:00	----	----	----	----	----	----	----	----
亜鉛及びその化合物 (mg/L)◎	1 mg/L以下	<0.01	0.03	----	----	----	----	----	----	----	----
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)◎	0.2 〃	<0.01	<0.01	----	----	----	----	----	----	----	----
鉄及びその化合物 (mg/L)◎	0.3 〃	<0.01	0.02	----	----	----	----	----	----	----	----
銅及びその化合物 (mg/L)◎	1 〃	0.01	<0.01	----	----	----	----	----	----	----	----
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)◎	200 〃	19	14	----	----	----	----	----	----	----	----
マンガン及びその化合物 (mg/L)◎	0.05 〃	<0.001	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	----
塩化物イオン (mg/L)◎	200 〃	16	11	----	----	----	----	----	----	----	----
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) (mg/L)◎	300 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
蒸発残留物 (mg/L)◎	500 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
陰イオン界面活性剤 (mg/L)◎	0.2 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジェオスミン (mg/L)◎	0.00001 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ (mg/L)◎	0.00001 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
非イオン界面活性剤 (mg/L)◎	0.02 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
フェノール類 (mg/L)◎	0.005 〃	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
有機物 (TOC) (mg/L)◎	3 〃	0.4	0.3	----	----	----	----	----	----	----	----
pH値 ◎	5.8以上8.6以下	7.7	8.1	----	----	----	----	----	----	----	----
味 ◎	異常でないこと	異常なし	異常なし	----	----	----	----	----	----	----	----
臭気 ◎	異常でないこと	異常なし	異常なし	----	----	----	----	----	----	----	----
色度 (度)◎	5度以下	<0.5	<0.5	----	----	----	----	----	----	----	----
濁度 (度)◎	2度以下	0.2	0.2	----	----	----	----	----	----	----	----
有機物等（KMnO4消費量）(mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素 (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)＊		3	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アンモニア態窒素 (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度 (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総アルカリ度 (mg/L)＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
電気伝導率（μS/cm）＊		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----