# 水質検査結果書　（1／2）

水源・水系等の名称　市之井手水系

(注)　◎印：基準項目
　　＊印：基準外項目

| 採水年月日 | 基準値 | R6.2.7 | R6.2.7 | R6.2.7 | R6.2.7 | R6.2.7 | R6.2.7 | R6.2.7 | ---- | ---- | ---- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採水場所 | | 中央配水区<br>保免中二丁目<br>保免中緑地 | 中央配水区<br>御幸一丁目<br>桜ケ丘集会所 | 東部配水区<br>畑寺一丁目<br>畑寺公園 | 城山配水区<br>清水町二丁目<br>清水公園 | 道後配水区<br>祝谷六丁目<br>祝谷北公園 | 道後配水区<br>祝谷東町<br>公園 | 湯山配水区<br>湯の山二丁目<br>湯の山運動公園 | ---- | ---- | ---- |
| 採水時間 | | 11:20 | 9:45 | 10:25 | 10:00 | 9:30 | 9:15 | 8:50 | ---- | ---- | ---- |
| 気温 (℃) | | 11.1 | 8.2 | 11.6 | 11.1 | 9.3 | 6.9 | 6.5 | ---- | ---- | ---- |
| 水温 (℃) | | 10.0 | 10.5 | 9.8 | 9.5 | 11.0 | 12.6 | 10.6 | ---- | ---- | ---- |
| 残留塩素 (mg/L) | | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | ---- | ---- | ---- |
| 一般細菌 (1mL中)◎ | 1mL中100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | ---- |
| 大腸菌(100mL中)◎ | 検出されないこと | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | ---- | ---- | ---- |
| カドミウム及びその化合物 (mg/L)◎ | 0.003mg/L以下 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 水銀及びその化合物 (mg/L)◎ | 0.0005 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| セレン及びその化合物 (mg/L)◎ | 0.01 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 鉛及びその化合物 (mg/L)◎ | 0.01 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ヒ素及びその化合物 (mg/L)◎ | 0.01 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 六価クロム化合物 (mg/L)◎ | 0.02 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 亜硝酸態窒素 (mg/L)◎ | 0.04 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)◎ | 0.01 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)◎ | 10 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| フッ素及びその化合物 (mg/L)◎ | 0.8 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ホウ素及びその化合物 (mg/L)◎ | 1 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 四塩化炭素 (mg/L)◎ | 0.002 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 1,4-ジオキサン (mg/L)◎ | 0.05 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)◎ | 0.04 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ジクロロメタン (mg/L)◎ | 0.02 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| テトラクロロエチレン (mg/L)◎ | 0.01 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| トリクロロエチレン (mg/L)◎ | 0.01 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ベンゼン (mg/L)◎ | 0.01 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 塩素酸 (mg/L)◎ | 0.6 〃 | 0.06 | 0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 0.06 | <0.06 | ---- | ---- | ---- |
| クロロ酢酸 (mg/L)◎ | 0.02 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| クロロホルム (mg/L)◎ | 0.06 〃 | 0.011 | 0.016 | 0.009 | 0.010 | 0.013 | 0.015 | 0.015 | ---- | ---- | ---- |
| ジクロロ酢酸 (mg/L)◎ | 0.03 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ジブロモクロロメタン (mg/L)◎ | 0.1 〃 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | ---- | ---- | ---- |
| 臭素酸 (mg/L)◎ | 0.01 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 総トリハロメタン (mg/L)◎ | 0.1 〃 | 0.021 | 0.030 | 0.019 | 0.020 | 0.026 | 0.028 | 0.028 | ---- | ---- | ---- |
| トリクロロ酢酸 (mg/L)◎ | 0.03 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ブロモジクロロメタン (mg/L)◎ | 0.03 〃 | 0.007 | 0.010 | 0.007 | 0.007 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | ---- | ---- | ---- |
| ブロモホルム (mg/L)◎ | 0.09 〃 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ---- | ---- | ---- |
| ホルムアルデヒド (mg/L)◎ | 0.08 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

# 水質検査結果書　（2／2）

水源・水系等の名称　市之井手水系

(注)　◎印：基準項目
　　＊印：基準外項目

| 採水年月日<br>採水場所<br>採水時間 | 基準値 | R6.2.7<br>中央配水区<br>保免中二丁目<br>保免中緑地<br>11:20 | R6.2.7<br>中央配水区<br>御幸一丁目<br>桜ケ丘集会所<br>9:45 | R6.2.7<br>東部配水区<br>畑寺一丁目<br>畑寺公園<br>10:25 | R6.2.7<br>城山配水区<br>清水町二丁目<br>清水公園<br>10:00 | R6.2.7<br>道後配水区<br>祝谷六丁目<br>祝谷北公園<br>9:30 | R6.2.7<br>道後配水区<br>祝谷東町<br>公園<br>9:15 | R6.2.7<br>湯山配水区<br>湯の山二丁目<br>湯の山運動公園<br>8:50 | ----<br>----<br>---- | ----<br>----<br>---- | ----<br>----<br>---- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亜鉛及びその化合物 (mg/L)◎ | 1 mg/L以下 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| アルミニウム及びその化合物 (mg/L)◎ | 0.2 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 鉄及びその化合物 (mg/L)◎ | 0.3 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 銅及びその化合物 (mg/L)◎ | 1 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ナトリウム及びその化合物 (mg/L)◎ | 200 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| マンガン及びその化合物 (mg/L)◎ | 0.05 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 塩化物イオン (mg/L)◎ | 200 〃 | 9.6 | 8.5 | 9.3 | 11 | 8.7 | 8.5 | 8.5 | ---- | ---- | ---- |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)◎ | 300 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 蒸発残留物 (mg/L)◎ | 500 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 陰イオン界面活性剤 (mg/L)◎ | 0.2 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ジェオスミン (mg/L)◎ | 0.00001 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 2-メチルイソボルネオール (mg/L)◎ | 0.00001 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非イオン界面活性剤 (mg/L)◎ | 0.02 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| フェノール類 (mg/L)◎ | 0.005 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 有機物 (TOC) (mg/L)◎ | 3 〃 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | ---- | ---- | ---- |
| pH値 ◎ | 5.8以上8.6以下 | 7.4 | 7.8 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.9 | 7.9 | ---- | ---- | ---- |
| 味 ◎ | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | ---- | ---- | ---- |
| 臭気 ◎ | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | ---- | ---- | ---- |
| 色度 (度)◎ | 5度以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | ---- | ---- | ---- |
| 濁度 (度)◎ | 2度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | ---- | ---- | ---- |
| 有機物等（KMnO4消費量）(mg/L)＊ | | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 溶存酸素 (mg/L)＊ | | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 遊離炭酸 (mg/L)＊ | | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| アンモニア態窒素 (mg/L)＊ | | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| カルシウム硬度 (mg/L)＊ | | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 総アルカリ度 (mg/L)＊ | | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 電気伝導率（μS/cm）＊ | | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

# 水質検査結果書　（1／2）

水源・水系等の名称　高井神田水系

(注)　◎印：基準項目
　　＊印：基準外項目

| 採水年月日 | 基準値 | R6.2.7 | R6.2.7 | R6.2.7 | R6.2.7 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採水場所 | | 久米配水区<br>森松町<br>森松本村公園 | 南部配水区<br>古川南三丁目<br>古川南公園 | 小野配水区<br>平井町<br>平井公園 | 小野配水区<br>北梅本町<br>北梅本小山公園 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 採水時間 | | 10:40 | 11:05 | 9:20 | 9:05 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 気温 (℃) | | 11.9 | 13.4 | 9.1 | 7.7 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 水温 (℃) | | 11.5 | 13.0 | 13.0 | 13.1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 残留塩素 (mg/L) | | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 一般細菌 (1mL中)◎ | 1mL中100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 大腸菌(100mL中)◎ | 検出されないこと | (-) | (-) | (-) | (-) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| カドミウム及びその化合物 (mg/L)◎ | 0.003mg/L以下 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 水銀及びその化合物 (mg/L)◎ | 0.0005 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| セレン及びその化合物 (mg/L)◎ | 0.01 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 鉛及びその化合物 (mg/L)◎ | 0.01 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ヒ素及びその化合物 (mg/L)◎ | 0.01 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 六価クロム化合物 (mg/L)◎ | 0.02 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 亜硝酸態窒素 (mg/L)◎ | 0.04 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)◎ | 0.01 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)◎ | 10 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| フッ素及びその化合物 (mg/L)◎ | 0.8 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ホウ素及びその化合物 (mg/L)◎ | 1 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 四塩化炭素 (mg/L)◎ | 0.002 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 1,4-ジオキサン (mg/L)◎ | 0.05 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)◎ | 0.04 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ジクロロメタン (mg/L)◎ | 0.02 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| テトラクロロエチレン (mg/L)◎ | 0.01 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| トリクロロエチレン (mg/L)◎ | 0.01 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ベンゼン (mg/L)◎ | 0.01 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 塩素酸 (mg/L)◎ | 0.6 〃 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| クロロ酢酸 (mg/L)◎ | 0.02 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| クロロホルム (mg/L)◎ | 0.06 〃 | <0.001 | 0.006 | <0.001 | <0.001 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ジクロロ酢酸 (mg/L)◎ | 0.03 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ジブロモクロロメタン (mg/L)◎ | 0.1 〃 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 臭素酸 (mg/L)◎ | 0.01 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 総トリハロメタン (mg/L)◎ | 0.1 〃 | 0.004 | 0.015 | 0.002 | 0.004 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| トリクロロ酢酸 (mg/L)◎ | 0.03 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ブロモジクロロメタン (mg/L)◎ | 0.03 〃 | <0.001 | 0.005 | <0.001 | <0.001 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ブロモホルム (mg/L)◎ | 0.09 〃 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ホルムアルデヒド (mg/L)◎ | 0.08 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

# 水質検査結果書　（2／2）

水源・水系等の名称　高井神田水系

(注)　◎印：基準項目
　　＊印：基準外項目

| 採水年月日<br>採水場所<br>採水時間 | 基準値 | R6.2.7<br>久米配水区<br>森松町<br>森松本村公園<br>10:40 | R6.2.7<br>南部配水区<br>古川南三丁目<br>古川南公園<br>11:05 | R6.2.7<br>小野配水区<br>平井町<br>平井公園<br>9:20 | R6.2.7<br>小野配水区<br>北梅本町<br>北梅本小山公園<br>9:05 | ----<br>----<br>---- | ----<br>----<br>---- | ----<br>----<br>---- | ----<br>----<br>---- | ----<br>----<br>---- | ----<br>----<br>---- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亜鉛及びその化合物 (mg/L)◎ | 1 mg/L以下 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| アルミニウム及びその化合物 (mg/L)◎ | 0.2 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 鉄及びその化合物 (mg/L)◎ | 0.3 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 銅及びその化合物 (mg/L)◎ | 1 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ナトリウム及びその化合物 (mg/L)◎ | 200 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| マンガン及びその化合物 (mg/L)◎ | 0.05 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 塩化物イオン (mg/L)◎ | 200 〃 | 14 | 12 | 15 | 14 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) (mg/L)◎ | 300 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 蒸発残留物 (mg/L)◎ | 500 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 陰イオン界面活性剤 (mg/L)◎ | 0.2 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ジェオスミン (mg/L)◎ | 0.00001 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 2-メチルイソボルネオール (mg/L)◎ | 0.00001 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非イオン界面活性剤 (mg/L)◎ | 0.02 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| フェノール類 (mg/L)◎ | 0.005 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 有機物 (TOC) (mg/L)◎ | 3 〃 | <0.3 | 0.6 | <0.3 | <0.3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| pH値 ◎ | 5.8以上8.6以下 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.9 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 味 ◎ | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 臭気 ◎ | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 色度 (度)◎ | 5度以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 濁度 (度)◎ | 2度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 有機物等（KMnO4消費量）(mg/L)＊ | | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 溶存酸素 (mg/L)＊ | | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 遊離炭酸 (mg/L)＊ | | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| アンモニア態窒素 (mg/L)＊ | | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| カルシウム硬度 (mg/L)＊ | | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 総アルカリ度 (mg/L)＊ | | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 電気伝導率（μS/cm）＊ | | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

# 水質検査結果書　（1／2）

水源・水系等の名称　かきつばた水系

(注)　◎印：基準項目
　　＊印：基準外項目

| 採水年月日 | 基準値 | R6.2.14 | R6.2.14 | R6.2.14 | R6.2.14 | R6.2.14 | R6.2.14 | R6.2.14 | ---- | ---- | ---- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採水場所 | | 城西配水区<br>久万ノ台<br>久万ノ台緑地 | 城西配水区<br>須賀町<br>西須賀公園 | 北部配水区<br>福角町<br>堀江支所 | 三津配水区<br>辰巳町<br>たつみ公園 | 三津配水区<br>石風呂町<br>すみれの北公園 | 三津配水区<br>泊町<br>船越緑地公園 | 光洋台配水区<br>光洋台<br>光洋台集会所 | ---- | ---- | ---- |
| 採水時間 | | 11:03 | 10:52 | 11:20 | 10:40 | 10:25 | 9:45 | 11:00 | ---- | ---- | ---- |
| 気温 (℃) | | 14.9 | 15.1 | 14.1 | 16.9 | 17.5 | 18.4 | 12.5 | ---- | ---- | ---- |
| 水温 (℃) | | 10.5 | 14.2 | 9.2 | 13.3 | 13.4 | 10.7 | 11.0 | ---- | ---- | ---- |
| 残留塩素 (mg/L) | | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | ---- | ---- | ---- |
| 一般細菌 (1mL中)◎ | 1mL中100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | ---- |
| 大腸菌(100mL中)◎ | 検出されないこと | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | ---- | ---- | ---- |
| カドミウム及びその化合物 (mg/L)◎ | 0.003mg/L以下 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 水銀及びその化合物 (mg/L)◎ | 0.0005 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| セレン及びその化合物 (mg/L)◎ | 0.01 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 鉛及びその化合物 (mg/L)◎ | 0.01 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ヒ素及びその化合物 (mg/L)◎ | 0.01 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 六価クロム化合物 (mg/L)◎ | 0.02 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 亜硝酸態窒素 (mg/L)◎ | 0.04 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)◎ | 0.01 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)◎ | 10 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| フッ素及びその化合物 (mg/L)◎ | 0.8 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ホウ素及びその化合物 (mg/L)◎ | 1 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 四塩化炭素 (mg/L)◎ | 0.002 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 1,4-ジオキサン (mg/L)◎ | 0.05 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)◎ | 0.04 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ジクロロメタン (mg/L)◎ | 0.02 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| テトラクロロエチレン (mg/L)◎ | 0.01 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| トリクロロエチレン (mg/L)◎ | 0.01 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ベンゼン (mg/L)◎ | 0.01 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 塩素酸 (mg/L)◎ | 0.6 〃 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | ---- | ---- | ---- |
| クロロ酢酸 (mg/L)◎ | 0.02 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| クロロホルム (mg/L)◎ | 0.06 〃 | 0.005 | 0.005 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ---- | ---- | ---- |
| ジクロロ酢酸 (mg/L)◎ | 0.03 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ジブロモクロロメタン (mg/L)◎ | 0.1 〃 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | ---- | ---- | ---- |
| 臭素酸 (mg/L)◎ | 0.01 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 総トリハロメタン (mg/L)◎ | 0.1 〃 | 0.018 | 0.017 | 0.007 | 0.004 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | ---- | ---- | ---- |
| トリクロロ酢酸 (mg/L)◎ | 0.03 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ブロモジクロロメタン (mg/L)◎ | 0.03 〃 | 0.006 | 0.005 | 0.002 | <0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | ---- | ---- | ---- |
| ブロモホルム (mg/L)◎ | 0.09 〃 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | ---- | ---- | ---- |
| ホルムアルデヒド (mg/L)◎ | 0.08 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

# 水質検査結果書　（2／2）

水源・水系等の名称　かきつばた水系

(注)　◎印：基準項目
　　＊印：基準外項目

| 採水年月日<br>採水場所<br>採水時間 | 基準値 | R6.2.14<br>城西配水区<br>久万ノ台<br>久万ノ台緑地<br>11:03 | R6.2.14<br>城西配水区<br>須賀町<br>西須賀公園<br>10:52 | R6.2.14<br>北部配水区<br>福角町<br>堀江支所<br>11:20 | R6.2.14<br>三津配水区<br>辰巳町<br>たつみ公園<br>10:40 | R6.2.14<br>三津配水区<br>石風呂町<br>すみれの北公園<br>10:25 | R6.2.14<br>三津配水区<br>泊町<br>船越緑地公園<br>9:45 | R6.2.14<br>光洋台配水区<br>光洋台<br>光洋台集会所<br>11:00 | ----<br>----<br>---- | ----<br>----<br>---- | ----<br>----<br>---- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亜鉛及びその化合物 (mg/L)◎ | 1 mg/L以下 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| アルミニウム及びその化合物 (mg/L)◎ | 0.2 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 鉄及びその化合物 (mg/L)◎ | 0.3 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 銅及びその化合物 (mg/L)◎ | 1 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ナトリウム及びその化合物 (mg/L)◎ | 200 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| マンガン及びその化合物 (mg/L)◎ | 0.05 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 塩化物イオン (mg/L)◎ | 200 〃 | 16 | 16 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | ---- | ---- | ---- |
| ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) (mg/L)◎ | 300 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 蒸発残留物 (mg/L)◎ | 500 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 陰イオン界面活性剤 (mg/L)◎ | 0.2 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ジェオスミン (mg/L)◎ | 0.00001 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 2-メチルイソボルネオール (mg/L)◎ | 0.00001 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非イオン界面活性剤 (mg/L)◎ | 0.02 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| フェノール類 (mg/L)◎ | 0.005 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 有機物 (TOC) (mg/L)◎ | 3 〃 | 0.5 | 0.5 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | ---- | ---- | ---- |
| pH値 ◎ | 5.8以上8.6以下 | 7.5 | 7.7 | 7.5 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | ---- | ---- | ---- |
| 味 ◎ | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | ---- | ---- | ---- |
| 臭気 ◎ | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | ---- | ---- | ---- |
| 色度 (度)◎ | 5度以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | ---- | ---- | ---- |
| 濁度 (度)◎ | 2度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | ---- | ---- | ---- |
| 有機物等（KMnO4消費量）(mg/L)＊ | | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 溶存酸素 (mg/L)＊ | | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 遊離炭酸 (mg/L)＊ | | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| アンモニア態窒素 (mg/L)＊ | | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| カルシウム硬度 (mg/L)＊ | | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 総アルカリ度 (mg/L)＊ | | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 電気伝導率（μS/cm）＊ | | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

# 水質検査結果書　（1／2）

水源・水系等の名称　垣　生　水　系

(注)　◎印：基準項目
　　＊印：基準外項目

| 採水年月日 | 基準値 | R6.2.14 | R6.2.14 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採水場所 | | 西部配水区<br>西垣生町<br>垣生支所 | 西部配水区<br>南斎院町<br>軽井沢配水池 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 採水時間 | | 11:46 | 11:20 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 気温 (℃) | | 16.1 | 17.8 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 水温 (℃) | | 12.6 | 12.0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 残留塩素 (mg/L) | | 0.4 | 0.4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 一般細菌 (1mL中)◎ | 1mL中100以下 | 0 | 0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 大腸菌(100mL中)◎ | 検出されないこと | (-) | (-) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| カドミウム及びその化合物 (mg/L)◎ | 0.003mg/L以下 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 水銀及びその化合物 (mg/L)◎ | 0.0005 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| セレン及びその化合物 (mg/L)◎ | 0.01 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 鉛及びその化合物 (mg/L)◎ | 0.01 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ヒ素及びその化合物 (mg/L)◎ | 0.01 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 六価クロム化合物 (mg/L)◎ | 0.02 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 亜硝酸態窒素 (mg/L)◎ | 0.04 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)◎ | 0.01 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)◎ | 10 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| フッ素及びその化合物 (mg/L)◎ | 0.8 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ホウ素及びその化合物 (mg/L)◎ | 1 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 四塩化炭素 (mg/L)◎ | 0.002 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 1,4-ジオキサン (mg/L)◎ | 0.05 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)◎ | 0.04 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ジクロロメタン (mg/L)◎ | 0.02 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| テトラクロロエチレン (mg/L)◎ | 0.01 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| トリクロロエチレン (mg/L)◎ | 0.01 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ベンゼン (mg/L)◎ | 0.01 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 塩素酸 (mg/L)◎ | 0.6 〃 | 0.14 | 0.09 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| クロロ酢酸 (mg/L)◎ | 0.02 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| クロロホルム (mg/L)◎ | 0.06 〃 | 0.002 | 0.002 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ジクロロ酢酸 (mg/L)◎ | 0.03 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ジブロモクロロメタン (mg/L)◎ | 0.1 〃 | 0.006 | 0.006 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 臭素酸 (mg/L)◎ | 0.01 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 総トリハロメタン (mg/L)◎ | 0.1 〃 | 0.014 | 0.014 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| トリクロロ酢酸 (mg/L)◎ | 0.03 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ブロモジクロロメタン (mg/L)◎ | 0.03 〃 | 0.004 | 0.004 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ブロモホルム (mg/L)◎ | 0.09 〃 | 0.002 | 0.002 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ホルムアルデヒド (mg/L)◎ | 0.08 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

# 水質検査結果書　（2／2）

水源・水系等の名称　垣　生　水　系

(注)　◎印：基準項目
　　＊印：基準外項目

| 採水年月日 | 基準値 | R6.2.14 | R6.2.14 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採水場所 | | 西部配水区<br>西垣生町<br>垣生支所 | 西部配水区<br>南斎院町<br>軽井沢配水池 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 採水時間 | | 11:46 | 11:20 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 亜鉛及びその化合物 (mg/L)◎ | 1 mg/L以下 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| アルミニウム及びその化合物 (mg/L)◎ | 0.2 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 鉄及びその化合物 (mg/L)◎ | 0.3 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 銅及びその化合物 (mg/L)◎ | 1 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ナトリウム及びその化合物 (mg/L)◎ | 200 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| マンガン及びその化合物 (mg/L)◎ | 0.05 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 塩化物イオン (mg/L)◎ | 200 〃 | 19 | 18 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) (mg/L)◎ | 300 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 蒸発残留物 (mg/L)◎ | 500 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 陰イオン界面活性剤 (mg/L)◎ | 0.2 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ジェオスミン (mg/L)◎ | 0.00001 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ (mg/L)◎ | 0.00001 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非イオン界面活性剤 (mg/L)◎ | 0.02 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| フェノール類 (mg/L)◎ | 0.005 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 有機物 (TOC) (mg/L)◎ | 3 〃 | 0.4 | 0.4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| pH値 ◎ | 5.8以上8.6以下 | 7.5 | 7.7 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 味 ◎ | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 臭気 ◎ | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 色度 (度)◎ | 5度以下 | <0.5 | <0.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 濁度 (度)◎ | 2度以下 | <0.1 | <0.1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 有機物等（KMnO4消費量）(mg/L)＊ | | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 溶存酸素 (mg/L)＊ | | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 遊離炭酸 (mg/L)＊ | | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| アンモニア態窒素 (mg/L)＊ | | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| カルシウム硬度 (mg/L)＊ | | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 総アルカリ度 (mg/L)＊ | | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 電気伝導率（μS/cm）＊ | | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

# 水質検査結果書　（1／2）

水源・水系等の名称　北　条　水　系

(注)　◎印：基準項目
　　＊印：基準外項目

| 採水年月日<br>採水場所<br>採水時間 | 基準値 | R6.2.14<br>北条配水区<br>鴨之池<br>鴨の池集会所<br>10:45 | R6.2.14<br>浅海配水区<br>浅海本谷<br>小竹集会所<br>10:15 | R6.2.14<br>才之原配水区<br>尾儀原<br>尾儀原公園<br>9:40 | R6.2.14<br>立岩配水区<br>猿川原<br>立岩公民館<br>9:50 | R6.2.14<br>本谷配水区<br>佐古<br>佐古集会所<br>9:15 | ----<br>----<br>---- | ----<br>----<br>---- | ----<br>----<br>---- | ----<br>----<br>---- | ----<br>----<br>---- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 気温 (℃) | | 13.5 | 11.5 | 13.8 | 13.2 | 15.1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 水温 (℃) | | 12.2 | 11.5 | 9.5 | 10.4 | 11.8 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 残留塩素 (mg/L) | | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 一般細菌 (1mL中)◎ | 1mL中100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 大腸菌(100mL中)◎ | 検出されないこと | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| カドミウム及びその化合物 (mg/L)◎ | 0.003mg/L以下 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 水銀及びその化合物 (mg/L)◎ | 0.0005 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| セレン及びその化合物 (mg/L)◎ | 0.01 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 鉛及びその化合物 (mg/L)◎ | 0.01 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ヒ素及びその化合物 (mg/L)◎ | 0.01 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 六価クロム化合物 (mg/L)◎ | 0.02 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 亜硝酸態窒素 (mg/L)◎ | 0.04 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)◎ | 0.01 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)◎ | 10 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| フッ素及びその化合物 (mg/L)◎ | 0.8 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ホウ素及びその化合物 (mg/L)◎ | 1 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 四塩化炭素 (mg/L)◎ | 0.002 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 1,4-ジオキサン (mg/L)◎ | 0.05 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)◎ | 0.04 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ジクロロメタン (mg/L)◎ | 0.02 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| テトラクロロエチレン (mg/L)◎ | 0.01 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| トリクロロエチレン (mg/L)◎ | 0.01 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ベンゼン (mg/L)◎ | 0.01 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 塩素酸 (mg/L)◎ | 0.6 〃 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| クロロ酢酸 (mg/L)◎ | 0.02 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| クロロホルム (mg/L)◎ | 0.06 〃 | <0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ジクロロ酢酸 (mg/L)◎ | 0.03 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ジブロモクロロメタン (mg/L)◎ | 0.1 〃 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 臭素酸 (mg/L)◎ | 0.01 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 総トリハロメタン (mg/L)◎ | 0.1 〃 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| トリクロロ酢酸 (mg/L)◎ | 0.03 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ブロモジクロロメタン (mg/L)◎ | 0.03 〃 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ブロモホルム (mg/L)◎ | 0.09 〃 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ホルムアルデヒド (mg/L)◎ | 0.08 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

# 水質検査結果書　（2／2）

水源・水系等の名称　北　条　水　系

(注)　◎印：基準項目
　　＊印：基準外項目

| 採水年月日<br>採水場所<br>採水時間 | 基準値 | R6.2.14<br>北条配水区<br>鴨之池<br>鴨の池集会所<br>10:45 | R6.2.14<br>浅海配水区<br>浅海本谷<br>小竹集会所<br>10:15 | R6.2.14<br>才之原配水区<br>尾儀原<br>尾儀原公園<br>9:40 | R6.2.14<br>立岩配水区<br>猿川原<br>立岩公民館<br>9:50 | R6.2.14<br>本谷配水区<br>佐古<br>佐古集会所<br>9:15 | ----<br>----<br>---- | ----<br>----<br>---- | ----<br>----<br>---- | ----<br>----<br>---- | ----<br>----<br>---- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亜鉛及びその化合物 (mg/L)◎ | 1 mg/L以下 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| アルミニウム及びその化合物 (mg/L)◎ | 0.2 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 鉄及びその化合物 (mg/L)◎ | 0.3 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 銅及びその化合物 (mg/L)◎ | 1 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ナトリウム及びその化合物 (mg/L)◎ | 200 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| マンガン及びその化合物 (mg/L)◎ | 0.05 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 塩化物イオン (mg/L)◎ | 200 〃 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.9 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)◎ | 300 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 蒸発残留物 (mg/L)◎ | 500 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 陰イオン界面活性剤 (mg/L)◎ | 0.2 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ジェオスミン (mg/L)◎ | 0.00001 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 2-メチルイソボルネオール (mg/L)◎ | 0.00001 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非イオン界面活性剤 (mg/L)◎ | 0.02 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| フェノール類 (mg/L)◎ | 0.005 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 有機物 (TOC) (mg/L)◎ | 3 〃 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| pH値 ◎ | 5.8以上8.6以下 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 7.8 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 味 ◎ | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 臭気 ◎ | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 色度 (度)◎ | 5度以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 濁度 (度)◎ | 2度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 有機物等（KMnO4消費量）(mg/L)＊ | | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 溶存酸素 (mg/L)＊ | | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 遊離炭酸 (mg/L)＊ | | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| アンモニア態窒素 (mg/L)＊ | | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| カルシウム硬度 (mg/L)＊ | | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 総アルカリ度 (mg/L)＊ | | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 電気伝導率（μS/cm）＊ | | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

# 水質検査結果書　（1／2）

水源・水系等の名称　久谷水系

(注)　◎印：基準項目
　　＊印：基準外項目

| 採水年月日 | 基準値 | R6.2.7 | R6.2.7 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採水場所 | | 久谷配水区<br>久谷町<br>坂本公民館 | 久谷配水区<br>窪野町<br>墓地 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 採水時間 | | 10:15 | 10:00 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 気温 (℃) | | 11.2 | 7.2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 水温 (℃) | | 10.8 | 8.0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 残留塩素 (mg/L) | | 0.4 | 0.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 一般細菌 (1mL中)◎ | 1mL中100以下 | 0 | 0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 大腸菌(100mL中)◎ | 検出されないこと | (-) | (-) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| カドミウム及びその化合物 (mg/L)◎ | 0.003mg/L以下 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 水銀及びその化合物 (mg/L)◎ | 0.0005 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| セレン及びその化合物 (mg/L)◎ | 0.01 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 鉛及びその化合物 (mg/L)◎ | 0.01 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ヒ素及びその化合物 (mg/L)◎ | 0.01 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 六価クロム化合物 (mg/L)◎ | 0.02 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 亜硝酸態窒素 (mg/L)◎ | 0.04 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)◎ | 0.01 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)◎ | 10 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| フッ素及びその化合物 (mg/L)◎ | 0.8 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ホウ素及びその化合物 (mg/L)◎ | 1 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 四塩化炭素 (mg/L)◎ | 0.002 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 1,4-ジオキサン (mg/L)◎ | 0.05 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)◎ | 0.04 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ジクロロメタン (mg/L)◎ | 0.02 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| テトラクロロエチレン (mg/L)◎ | 0.01 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| トリクロロエチレン (mg/L)◎ | 0.01 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ベンゼン (mg/L)◎ | 0.01 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 塩素酸 (mg/L)◎ | 0.6 〃 | <0.06 | 0.07 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| クロロ酢酸 (mg/L)◎ | 0.02 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| クロロホルム (mg/L)◎ | 0.06 〃 | <0.001 | <0.001 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ジクロロ酢酸 (mg/L)◎ | 0.03 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ジブロモクロロメタン (mg/L)◎ | 0.1 〃 | 0.003 | 0.004 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 臭素酸 (mg/L)◎ | 0.01 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 総トリハロメタン (mg/L)◎ | 0.1 〃 | 0.006 | 0.008 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| トリクロロ酢酸 (mg/L)◎ | 0.03 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ブロモジクロロメタン (mg/L)◎ | 0.03 〃 | 0.001 | 0.002 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ブロモホルム (mg/L)◎ | 0.09 〃 | 0.002 | 0.002 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ホルムアルデヒド (mg/L)◎ | 0.08 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

# 水質検査結果書　（2／2）

水源・水系等の名称　久　谷　水　系

(注)　◎印：基準項目
　　＊印：基準外項目

| 採水年月日 | 基準値 | R6.2.7 | R6.2.7 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採水場所 | | 久谷配水区<br>久谷町<br>坂本公民館 | 久谷配水区<br>窪野町<br>墓地 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 採水時間 | | 10:15 | 10:00 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 亜鉛及びその化合物 (mg/L)◎ | 1 mg/L以下 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| アルミニウム及びその化合物 (mg/L)◎ | 0.2 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 鉄及びその化合物 (mg/L)◎ | 0.3 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 銅及びその化合物 (mg/L)◎ | 1 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ナトリウム及びその化合物 (mg/L)◎ | 200 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| マンガン及びその化合物 (mg/L)◎ | 0.05 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 塩化物イオン (mg/L)◎ | 200 〃 | 23 | 19 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)◎ | 300 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 蒸発残留物 (mg/L)◎ | 500 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 陰イオン界面活性剤 (mg/L)◎ | 0.2 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ジェオスミン (mg/L)◎ | 0.00001 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 2-メチルイソボルネオール (mg/L)◎ | 0.00001 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非イオン界面活性剤 (mg/L)◎ | 0.02 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| フェノール類 (mg/L)◎ | 0.005 〃 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 有機物 (TOC) (mg/L)◎ | 3 〃 | <0.3 | <0.3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| pH値 ◎ | 5.8以上8.6以下 | 7.8 | 7.9 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 味 ◎ | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 臭気 ◎ | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 色度 (度)◎ | 5度以下 | <0.5 | <0.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 濁度 (度)◎ | 2度以下 | <0.1 | <0.1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 有機物等（KMnO4消費量）(mg/L)＊ | | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 溶存酸素 (mg/L)＊ | | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 遊離炭酸 (mg/L)＊ | | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| アンモニア態窒素 (mg/L)＊ | | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| カルシウム硬度 (mg/L)＊ | | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 総アルカリ度 (mg/L)＊ | | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 電気伝導率（μS/cm）＊ | | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |